

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8,2	7,3	31,19	31,3	0,98	27,6	12,8	1,9	00:00:00 01/09/2025
7,9	7,3	31,13	31,3	0,98	27,4	14,9	1,9	00:05:00 01/09/2025
8	7,3	31,06	31,3	1,03	27,7	6,9	6,9	00:10:00 01/09/2025
8,1	7,3	31,02	31,3	0,96	27,7	19,6	2,7	00:15:00 01/09/2025
8	7,3	30,98	31,4	1,04	27,6	30,6	3,8	00:20:00 01/09/2025
8	7,3	30,93	31,5	0,98	27,6	84,3	2,3	00:25:00 01/09/2025
8,2	7,3	30,9	31,4	0,98	27,6	21,7	8,4	00:30:00 01/09/2025
8	7,3	30,87	31,4	0,96	27,6	7,7	8,9	00:35:00 01/09/2025
8,1	7,3	30,81	31,4	0,98	27,7	7,7	8	00:40:00 01/09/2025
8,2	7,3	30,75	31,5	0,99	27,7	17,7	2,5	00:45:00 01/09/2025
8,1	7,3	30,7	31,4	0,98	27,7	19,5	8,4	00:50:00 01/09/2025
8	7,3	30,66	31,5	0,95	27,7	8	1,9	00:55:00 01/09/2025
8,1	7,3	30,63	31,5	0,97	27,6	50,8	3,1	01:00:00 01/09/2025
8,2	7,3	30,59	31,5	0,97	27,7	14	6,9	01:05:00 01/09/2025
8	7,3	30,55	31,5	0,98	27,6	21,2	7	01:10:00 01/09/2025
8,3	7,3	30,51	31,5	0,95	27,9	16,4	3,8	01:15:00 01/09/2025
8	7,3	30,48	31,6	0,98	27,7	10,2	9,5	01:20:00 01/09/2025
8	7,3	30,41	31,5	0,96	27,7	8,3	9,5	01:25:00 01/09/2025
8,2	7,3	30,37	31,6	0,96	27,7	8,5	8,6	01:30:00 01/09/2025
8	7,3	30,32	31,6	0,96	27,7	7,9	7,8	01:35:00 01/09/2025
8,3	7,3	30,28	31,6	0,98	27,7	22,9	8,8	01:40:00 01/09/2025
8	7,3	30,25	31,7	0,98	27,9	7,3	8,8	01:45:00 01/09/2025
8	7,3	30,21	31,8	1	27,9	17,1	8,4	01:50:00 01/09/2025
8,1	7,3	30,18	31,6	0,98	27,9	37,6	3,1	01:55:00 01/09/2025
8,1	7,3	30,14	31,7	0,97	27,9	7,3	5,5	02:00:00 01/09/2025
8,1	7,3	30,12	31,7	0,96	27,9	12,8	9,2	02:05:00 01/09/2025
8,3	7,3	30,07	31,8	0,97	27,9	6,3	4,2	02:10:00 01/09/2025
8,1	7,3	30,02	31,8	0,99	27,9	7,7	2,2	02:15:00 01/09/2025
8,4	7,3	29,98	31,8	0,96	27,9	6,6	4,5	02:20:00 01/09/2025
8,4	7,3	29,93	31,8	0,97	27,9	7,5	9,7	02:25:00 01/09/2025
8,1	7,3	29,91	31,9	0,95	27,9	6,9	3,4	02:30:00 01/09/2025
8,2	7,3	29,87	31,9	0,95	27,9	9,5	8,8	02:35:00 01/09/2025
8,1	7,3	29,84	31,9	0,98	27,9	19,6	3,8	02:40:00 01/09/2025
8,2	7,3	29,82	31,9	0,97	27,9	25,8	7,3	02:45:00 01/09/2025
8,3	7,3	29,76	31,9	0,99	27,9	8	8,1	02:50:00 01/09/2025
8,3	7,3	29,72	31,9	0,98	27,9	46,6	2,3	02:55:00 01/09/2025
8,3	7,3	29,68	31,9	0,97	28,1	17,8	3,8	03:00:00 01/09/2025
8,3	7,3	29,65	31,9	0,97	27,9	47,6	2,2	03:05:00 01/09/2025
8,1	7,3	29,62	31,8	0,94	28,1	177,1	3,3	03:10:00 01/09/2025
8,2	7,3	29,59	31,9	0,94	28	175,1	3,1	03:15:00 01/09/2025
8,3	7,3	29,56	31,9	0,95	27,9	182,3	7	03:20:00 01/09/2025
8,1	7,3	29,52	31,9	0,96	27,9	186,9	2,7	03:25:00 01/09/2025
8,3	7,3	29,47	32	1	27,9	179	4,5	03:30:00 01/09/2025
8	7,3	29,44	31,9	0,95	27,9	182,1	8,4	03:35:00 01/09/2025
8,3	7,3	29,41	31,9	0,95	27,9	7,8	2,3	03:40:00 01/09/2025
8,3	7,3	29,37	32	0,93	27,9	33,9	8,1	03:45:00 01/09/2025
8,5	7,3	29,34	32	0,95	27,9	26,4	3,1	03:50:00 01/09/2025
8,5	7,3	29,32	31,9	0,96	27,9	30,7	8,8	03:55:00 01/09/2025
8,2	7,3	29,29	31,9	0,96	27,9	78,4	3,4	04:00:00 01/09/2025
8,7	7,3	29,27	31,9	0,97	27,9	36,2	2,7	04:05:00 01/09/2025
8,4	7,3	29,23	31,9	0,96	27,9	6,6	3,1	04:10:00 01/09/2025
8,3	7,3	29,18	32	0,96	27,9	8,6	6,6	04:15:00 01/09/2025
8,6	7,3	29,14	31,9	0,93	27,9	6,9	5,3	04:20:00 01/09/2025
8,4	7,3	29,11	32	0,94	27,9	12,3	5,6	04:25:00 01/09/2025
8,3	7,3	29,08	32	0,98	27,9	7,8	2,3	04:30:00 01/09/2025
8,4	7,3	29,06	32,09	0,95	28,1	40,6	8,4	04:35:00 01/09/2025
8,3	7,4	29,03	31,9	0,93	27,9	13,8	2,2	04:40:00 01/09/2025
8,2	7,4	29,01	32,09	0,94	27,9	13	2,2	04:45:00 01/09/2025
8,5	7,4	28,98	31,9	0,95	27,9	32,9	4,8	04:50:00 01/09/2025
8,5	7,4	28,95	32	0,97	27,9	39	5	04:55:00 01/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8,5	7,4	28,92	32,09	0,95	27,9	6,9	5	05:00:00 01/09/2025
8,3	7,4	28,87	32,2	0,93	27,9	6,8	8,1	05:05:00 01/09/2025
8,5	7,4	28,85	32	0,95	27,9	47,1	2,3	05:10:00 01/09/2025
8,4	7,4	28,81	32	0,94	27,9	31,8	8,1	05:15:00 01/09/2025
8,5	7,4	28,79	32,09	0,92	28,1	62,4	7,2	05:20:00 01/09/2025
8,4	7,4	28,77	32	0,94	28,1	16,6	8,6	05:25:00 01/09/2025
8,6	7,4	28,75	32,09	0,95	27,9	15,8	8,6	05:30:00 01/09/2025
8,5	7,4	28,72	32,2	0,92	28,1	72,2	8,8	05:35:00 01/09/2025
8,3	7,4	28,7	32,2	0,96	28,1	10,7	4,2	05:40:00 01/09/2025
8,5	7,4	28,67	32,2	0,94	28,1	210,7	6,6	05:45:00 01/09/2025
8,5	7,4	28,63	32,2	0,94	28,1	179,3	7,3	05:50:00 01/09/2025
8,5	7,4	28,59	32,09	0,94	28,1	181,7	2,7	05:55:00 01/09/2025
8,5	7,4	28,56	32,2	0,93	28	183,5	8	06:00:00 01/09/2025
8,7	7,4	28,54	32,09	0,91	28,1	182,9	4,8	06:05:00 01/09/2025
8,5	7,4	28,52	32,09	0,93	28,1	183,5	5,3	06:10:00 01/09/2025
8,6	7,4	28,5	32,2	0,94	28,1	204,7	7	06:15:00 01/09/2025
8,6	7,4	28,47	32,09	0,92	28,1	191,2	4,5	06:20:00 01/09/2025
8,4	7,4	28,45	32,09	0,92	28,1	181,6	1,9	06:25:00 01/09/2025
8,7	7,4	28,44	32,09	0,93	28,1	181,3	3,1	06:30:00 01/09/2025
8,6	7,4	28,4	32,3	0,96	28,1	180,8	3	06:35:00 01/09/2025
8,7	7,4	28,36	32,2	0,94	28,1	180,6	3,8	06:40:00 01/09/2025
8,5	7,4	28,33	32,3	0,91	28,1	180,2	8,4	06:45:00 01/09/2025
8,6	7,4	28,31	32,2	0,93	28,1	183,8	5,6	06:50:00 01/09/2025
9,2	7,4	28,28	32,09	0,95	28,1	178,2	7,2	06:55:00 01/09/2025
8,7	7,4	28,26	32,2	0,91	28,1	178	3,8	07:00:00 01/09/2025
8,4	7,4	28,24	32,2	0,92	28,1	177,9	1,9	07:05:00 01/09/2025
8,3	7,4	28,23	32,2	0,9	28,1	189,6	4,5	07:10:00 01/09/2025
8,3	7,4	28,19	32,2	0,93	28,1	224,6	2,3	07:15:00 01/09/2025
8,3	7,4	28,15	32,2	0,99	28,1	177,8	2,5	07:20:00 01/09/2025
8,6	7,4	28,13	32,2	0,94	28,1	173,3	6,4	07:25:00 01/09/2025
8,4	7,4	28,11	32,2	0,94	28,1	170,1	8	07:30:00 01/09/2025
8,5	7,4	28,08	32,3	0,95	28,1	160,6	5,8	07:35:00 01/09/2025
8,4	7,4	28,06	32,3	0,93	28,1	218,7	3,9	07:40:00 01/09/2025
8,7	7,4	28,02	32,3	0,91	28,1	164,5	4,5	07:45:00 01/09/2025
8,7	7,4	27,99	32,2	0,93	28,1	144,2	4,5	07:50:00 01/09/2025
8,7	7,4	27,97	32,2	0,96	28,1	143	8,4	07:55:00 01/09/2025
8,7	7,4	27,94	32,3	0,94	28,1	140,3	2,2	08:00:00 01/09/2025
8,6	7,4	27,92	32,3	0,96	28,1	198,2	4,2	08:05:00 01/09/2025
8,7	7,4	27,89	32,3	0,93	28,1	32,8	7,2	08:10:00 01/09/2025
8,7	7,4	27,87	32,3	0,92	28,5	6	3,3	08:15:00 01/09/2025
8,4	7,4	27,84	32,2	0,92	28,5	9,5	6,1	08:20:00 01/09/2025
8,6	7,4	27,81	32,3	0,94	28,5	20,7	3	08:25:00 01/09/2025
8,9	7,4	27,78	32,2	0,92	28,5	6,9	7,3	08:30:00 01/09/2025
8,7	7,4	27,76	32,3	0,91	28,1	36,8	3,4	08:35:00 01/09/2025
8,6	7,4	27,74	32,3	0,9	28,5	26,7	2,3	08:40:00 01/09/2025
8,6	7,4	27,72	32,3	0,93	28,5	5,7	7,7	08:45:00 01/09/2025
8,5	7,4	27,68	32,3	0,94	28,5	5,2	7,8	08:50:00 01/09/2025
8,7	7,4	27,66	32,3	0,95	28,5	17,4	3,8	08:55:00 01/09/2025
8,7	7,4	27,63	32,3	0,91	28,5	17,4	4,5	09:00:00 01/09/2025
8,8	7,4	27,6	32,3	0,91	28,5	5,7	8	09:05:00 01/09/2025
8,7	7,4	27,58	32,3	0,93	28,8	7,3	7,2	09:10:00 01/09/2025
8,7	7,4	27,55	32,3	0,9	28,5	38,9	8,6	09:15:00 01/09/2025
8,5	7,4	27,52	32,3	0,94	28,5	6,7	6,4	09:20:00 01/09/2025
8,6	7,4	27,5	32,3	0,9	28,5	11	4,1	09:25:00 01/09/2025
8,6	7,4	27,47	32,3	0,89	28,5	8	8,9	09:30:00 01/09/2025
8,5	7,4	27,45	32,3	0,91	28,5	8,6	131,3	09:35:00 01/09/2025
8,8	7,4	27,42	32,3	0,88	28,5	5,1	133,6	09:40:00 01/09/2025
8,7	7,4	27,4	32,3	0,95	28,5	5,2	138,8	09:45:00 01/09/2025
8,6	7,4	27,37	32,3	0,93	28,5	11,2	143,1	09:50:00 01/09/2025
8,8	7,4	27,35	16,5	0,91	14,5	7,2	141,4	09:55:00 01/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8,6	7,4	27,32	16,4	0,88	14,5	49,2	144,4	10:00:00 01/09/2025
8,7	7,4	27,3	16,4	0,9	14,5	9,1	145,8	10:05:00 01/09/2025
8,6	7,4	27,28	16,6	0,89	14,5	13,6	145,5	10:10:00 01/09/2025
8,6	7,4	27,26	16,7	0,89	14,5	31,5	141,9	10:15:00 01/09/2025
8,8	7,4	27,23	16,6	0,91	14,5	164,3	143,9	10:20:00 01/09/2025
8,7	7,4	27,2	16,7	0,9	14,6	160,4	104,2	10:25:00 01/09/2025
8,6	7,4	27,18	16,7	0,91	14,7	161	109,2	10:30:00 01/09/2025
8,8	7,4	27,15	16,7	0,88	14,5	161,5	88,3	10:35:00 01/09/2025
8,6	7,4	27,13	16,7	0,89	14,7	163,1	59,1	10:40:00 01/09/2025
8,7	7,4	27,1	16,7	0,91	14,7	159	115,9	10:45:00 01/09/2025
8,6	7,4	27,08	16,7	0,89	14,7	153,7	134,5	10:50:00 01/09/2025
8,5	7,4	27,06	16,8	0,86	14,7	160,9	140,8	10:55:00 01/09/2025
8,5	7,4	27,04	16,8	0,87	14,7	159,4	137,3	11:00:00 01/09/2025
8,5	7,4	27,02	16,8	0,89	14,7	157,5	143,8	11:05:00 01/09/2025
8,6	7,4	26,99	16,8	0,91	14,7	156,2	140,3	11:10:00 01/09/2025
8,4	7,4	26,97	16,8	0,89	14,7	155	143	11:15:00 01/09/2025
8,8	7,4	26,94	16,8	0,93	14,7	152,7	141,9	11:20:00 01/09/2025
8,5	7,4	26,92	16,8	0,87	14,7	192,4	138,8	11:25:00 01/09/2025
8,6	7,4	26,9	16,8	0,88	14,7	148	142,3	11:30:00 01/09/2025
8,7	7,4	26,87	16,8	0,88	14,7	10,2	140,5	11:35:00 01/09/2025
8,8	7,4	26,85	16,9	0,89	14,7	28,9	144,7	11:40:00 01/09/2025
8,7	7,4	26,84	16,9	0,88	14,7	5,2	119,1	11:45:00 01/09/2025
8,6	7,4	26,81	16,9	0,89	14,7	6,1	118,6	11:50:00 01/09/2025
8,5	7,4	26,79	16,9	0,87	14,7	14,1	122,5	11:55:00 01/09/2025
8,6	7,4	26,77	16,9	0,88	14,7	6,6	121,9	12:00:00 01/09/2025
8,5	7,4	26,75	16,8	0,89	15,2	30,9	165,2	12:05:00 01/09/2025
8,6	7,4	26,73	16,9	0,87	14,7	5,8	185	12:10:00 01/09/2025
8,4	7,4	26,71	17	0,88	14,7	17,5	162,2	12:15:00 01/09/2025
8,5	7,4	26,68	17	0,91	14,7	5,8	141,3	12:20:00 01/09/2025
8,6	7,4	26,67	17	0,92	14,7	9	142,8	12:25:00 01/09/2025
8,4	7,4	26,65	17	0,88	15,2	8,9	139,8	12:30:00 01/09/2025
8,6	7,4	26,62	17	0,93	15,2	9,3	136,7	12:35:00 01/09/2025
8,5	7,4	26,61	17	0,88	15,2	30,8	140,6	12:40:00 01/09/2025
8,5	7,4	26,59	17	0,88	14,7	6	133,8	12:45:00 01/09/2025
8,5	7,4	26,55	17	0,88	15,1	50,7	135,6	12:50:00 01/09/2025
8,5	7,4	26,56	17	0,85	15,2	24,7	136,7	12:55:00 01/09/2025
8,6	7,4	26,53	17	0,87	15,2	53,5	132,8	13:00:00 01/09/2025
8,4	7,4	26,51	17,1	0,87	15,2	8,8	105,6	13:05:00 01/09/2025
8,5	7,4	26,5	17	0,88	15,2	183,2	103	13:10:00 01/09/2025
8,8	7,4	26,47	17,1	0,87	15,2	188,8	96,1	13:15:00 01/09/2025
8,6	7,5	26,46	17,1	0,86	15,2	159,3	99,2	13:20:00 01/09/2025
8,5	7,5	26,44	17,1	0,88	15,2	159,4	128	13:25:00 01/09/2025
8,6	7,5	26,42	17,1	0,86	15,2	159	129,5	13:30:00 01/09/2025
8,4	7,5	26,4	17,1	0,87	15,2	157,3	123,8	13:35:00 01/09/2025
8,6	7,5	26,38	17,1	0,86	15,2	153,9	86,7	13:40:00 01/09/2025
8,4	7,5	26,37	17,1	0,87	15,4	152,6	88,6	13:45:00 01/09/2025
8,4	7,5	26,36	17,1	0,88	15,2	8,3	118,3	13:50:00 01/09/2025
8,4	7,5	26,34	17,1	0,86	15,4	7,3	132,5	13:55:00 01/09/2025
8,4	7,5	26,31	17,2	0,85	15,4	11	132,8	14:00:00 01/09/2025
8,5	7,5	26,3	17,1	0,87	15,2	26,4	127	14:05:00 01/09/2025
8,3	7,5	26,27	17,1	0,86	15,4	17,8	124,5	14:10:00 01/09/2025
8,6	7,5	26,26	17,2	0,89	15,4	8,8	118,4	14:15:00 01/09/2025
8,5	7,5	26,24	17,1	0,87	15,2	5,6	105,2	14:20:00 01/09/2025
8,3	7,5	26,22	17,2	0,86	15,2	8	80	14:25:00 01/09/2025
8,7	7,5	26,21	17,2	0,85	15,4	29,5	72	14:30:00 01/09/2025
8,4	7,5	26,19	17,2	0,88	15,2	7,8	65,6	14:35:00 01/09/2025
8,5	7,5	26,17	17,2	0,89	15,2	40,7	63,3	14:40:00 01/09/2025
8,5	7,5	26,16	17,3	0,93	15,2	177,8	119,2	14:45:00 01/09/2025
8,4	7,5	26,15	17,3	0,89	15,4	167,1	178,3	14:50:00 01/09/2025
8,6	7,5	26,13	17,2	0,89	15,4	165,4	123,9	14:55:00 01/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8,4	7,5	26,11	17,2	0,86	15,4	170,1	88,4	15:00:00 01/09/2025
8,5	7,5	26,1	17,2	0,85	15,2	166,5	60,8	15:05:00 01/09/2025
8,6	7,5	26,08	17,3	0,88	15,2	161,6	39,7	15:10:00 01/09/2025
8,6	7,5	26,06	17,3	0,85	15,2	159,9	35,3	15:15:00 01/09/2025
8,3	7,5	26,05	17,3	0,85	15,4	166,4	3,4	15:20:00 01/09/2025
8,4	7,5	26,03	17,3	0,85	15,4	156,2	6,3	15:25:00 01/09/2025
8,3	7,5	26,02	17,3	0,85	15,2	153,3	8	15:30:00 01/09/2025
8,3	7,5	26	17,3	0,85	15,2	151,5	3,8	15:35:00 01/09/2025
8,3	7,5	25,98	17,3	0,86	15,2	151	6,9	15:40:00 01/09/2025
8,1	7,5	25,97	17,3	0,85	15,4	146,5	4,7	15:45:00 01/09/2025
8,2	7,5	25,95	17,3	0,84	15,4	147,5	7,3	15:50:00 01/09/2025
8,3	7,5	25,94	17,4	0,85	15,4	146	7,7	15:55:00 01/09/2025
8,2	7,5	25,93	17,3	0,84	15,4	143,5	3,4	16:00:00 01/09/2025
8,3	7,5	25,92	17,3	0,86	15,4	140,8	6,1	16:05:00 01/09/2025
8,4	7,5	25,9	17,3	0,81	15,4	147,1	6,6	16:10:00 01/09/2025
8,2	7,5	25,89	17,4	0,83	15,4	144,1	2,2	16:15:00 01/09/2025
8,2	7,5	25,88	17,4	0,84	15,4	136,5	7	16:20:00 01/09/2025
8,3	7,5	25,88	17,3	0,85	15,4	7,9	7,8	16:25:00 01/09/2025
8,7	7,5	25,85	17,4	0,86	15,4	5,1	8	16:30:00 01/09/2025
8,3	7,5	25,84	17,4	0,85	15,4	7,5	7	16:35:00 01/09/2025
8,3	7,5	25,83	17,4	0,87	15,4	7,7	7	16:40:00 01/09/2025
8,4	7,5	25,82	17,4	0,85	15,4	7,7	9,2	16:45:00 01/09/2025
8,3	7,5	25,8	17,3	0,84	15,4	6,7	8,6	16:50:00 01/09/2025
8,2	7,5	25,8	17,4	0,85	15,4	6,9	3,4	16:55:00 01/09/2025
8,2	7,5	25,78	17,4	0,83	15,4	10,5	7,8	17:00:00 01/09/2025
8,2	7,5	25,78	17,4	0,85	15,4	30,8	8	17:05:00 01/09/2025
8,2	7,5	25,77	17,3	0,83	15,4	20,1	2,3	17:10:00 01/09/2025
8,2	7,5	25,75	17,4	0,85	15,4	10	7,8	17:15:00 01/09/2025
8,2	7,5	25,74	17,4	0,85	15,4	23,6	2,5	17:20:00 01/09/2025
8,5	7,5	25,73	17,4	0,84	15,4	5,8	3,4	17:25:00 01/09/2025
8,1	7,5	25,72	17,4	0,83	15,4	9,1	3,9	17:30:00 01/09/2025
8,3	7,5	25,71	17,3	0,83	15,4	26,7	3,1	17:35:00 01/09/2025
8,4	7,5	25,69	17,4	0,84	15,4	79,8	6,6	17:40:00 01/09/2025
8	7,5	25,69	17,4	0,83	15,6	30,9	5,6	17:45:00 01/09/2025
8,1	7,5	25,68	17,4	0,83	15,4	6,3	7,2	17:50:00 01/09/2025
7,9	7,5	25,67	17,4	0,84	15,4	16,9	3,1	17:55:00 01/09/2025
8,3	7,5	25,66	17,5	0,82	15,4	31,9	4,1	18:00:00 01/09/2025
8,3	7,5	25,65	17,5	0,86	15,4	8	8,4	18:05:00 01/09/2025
8,2	7,5	25,64	17,5	0,87	15,4	17,9	4,8	18:10:00 01/09/2025
8	7,5	25,63	17,5	0,84	15,4	6,2	6,3	18:15:00 01/09/2025
8	7,5	25,62	17,5	0,83	15,6	10,2	3,1	18:20:00 01/09/2025
8,1	7,5	25,61	17,4	0,83	15,4	47,9	6,1	18:25:00 01/09/2025
8,2	7,5	25,6	17,6	0,84	15,5	8,5	2,2	18:30:00 01/09/2025
8	7,5	25,58	17,6	0,84	15,4	75,7	3,4	18:35:00 01/09/2025
8,3	7,5	25,57	17,5	0,84	15,4	22,9	8,4	18:40:00 01/09/2025
8,2	7,5	25,56	17,5	0,83	15,5	7,7	2,5	18:45:00 01/09/2025
8	7,5	25,56	17,5	0,83	15,6	6,6	8,1	18:50:00 01/09/2025
8	7,5	25,55	17,4	0,81	15,6	7,8	2,3	18:55:00 01/09/2025
8	7,5	25,53	17,6	0,82	15,4	6,6	7,8	19:00:00 01/09/2025
8,1	7,5	25,52	17,5	0,84	15,6	7,9	3,1	19:05:00 01/09/2025
8	7,5	25,51	17,6	0,81	15,6	7,8	2,3	19:10:00 01/09/2025
8	7,5	25,5	17,6	0,83	15,6	7,3	2,3	19:15:00 01/09/2025
8,1	7,5	25,5	17,6	0,85	15,6	7,5	2,3	19:20:00 01/09/2025
8	7,5	25,5	17,6	0,82	15,4	7,2	7,3	19:25:00 01/09/2025
8,1	7,5	25,47	17,6	0,84	15,6	18,8	3,4	19:30:00 01/09/2025
8	7,5	25,47	17,7	0,86	15,4	7,2	1,7	19:35:00 01/09/2025
8,1	7,5	25,45	17,6	0,85	15,6	9,5	8,1	19:40:00 01/09/2025
7,9	7,5	25,44	17,6	0,83	15,6	28,7	2,5	19:45:00 01/09/2025
7,9	7,5	25,44	17,6	0,84	15,6	22,6	3	19:50:00 01/09/2025
7,9	7,5	25,44	17,6	0,83	15,6	7,3	8	19:55:00 01/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8	7,5	25,44	17,6	0,81	15,6	8	8,4	20:00:00 01/09/2025
8,1	7,5	25,44	17,6	0,8	15,6	6,1	2,3	20:05:00 01/09/2025
8,1	7,5	25,42	17,6	0,81	15,6	36,9	6,6	20:10:00 01/09/2025
8	7,5	25,41	17,6	0,83	15,6	47,7	8,1	20:15:00 01/09/2025
8,1	7,5	25,4	17,8	0,83	15,6	6,3	3	20:20:00 01/09/2025
8	7,5	25,4	17,7	0,81	15,6	15,8	3	20:25:00 01/09/2025
8	7,5	25,39	17,7	0,84	15,6	45,3	7,3	20:30:00 01/09/2025
8	7,5	25,39	17,7	0,84	15,6	22,8	8,8	20:35:00 01/09/2025
8	7,5	25,39	17,7	0,82	15,6	6,9	3	20:40:00 01/09/2025
7,9	7,5	25,38	17,7	0,82	15,8	8,6	2,5	20:45:00 01/09/2025
8,1	7,5	25,38	17,7	0,8	15,6	14,4	1,6	20:50:00 01/09/2025
8	7,5	25,37	17,8	0,8	15,8	59,3	1,7	20:55:00 01/09/2025
8,2	7,5	25,36	17,8	0,8	15,6	6,7	7,8	21:00:00 01/09/2025
8,1	7,5	25,35	17,8	0,82	15,6	18	1,4	21:05:00 01/09/2025
8,1	7,5	25,35	17,8	0,83	15,6	15,1	8,1	21:10:00 01/09/2025
7,9	7,5	25,34	17,9	0,83	15,8	11	9,2	21:15:00 01/09/2025
8	7,5	25,34	17,9	0,83	15,6	72,5	8,9	21:20:00 01/09/2025
7,9	7,5	25,33	17,7	0,85	15,8	42,5	2,3	21:25:00 01/09/2025
8	7,5	25,34	17,9	0,84	15,8	25,1	7,3	21:30:00 01/09/2025
7,9	7,5	25,33	17,7	0,81	15,8	42,9	7	21:35:00 01/09/2025
8	7,5	25,33	17,7	0,78	15,8	8	6,9	21:40:00 01/09/2025
8,1	7,5	25,32	17,8	0,8	15,8	16,4	1,4	21:45:00 01/09/2025
8,1	7,5	25,31	17,8	0,84	15,8	12,3	9,2	21:50:00 01/09/2025
8,1	7,5	25,31	17,7	0,83	15,8	11,9	4,5	21:55:00 01/09/2025
8,1	7,5	25,29	17,9	0,81	15,6	22,3	1,4	22:00:00 01/09/2025
8	7,5	25,29	17,9	0,81	15,8	77,8	5,3	22:05:00 01/09/2025
8	7,5	25,29	17,7	0,84	15,8	25,3	3,8	22:10:00 01/09/2025
8	7,5	25,29	17,9	0,85	15,8	18,8	9,2	22:15:00 01/09/2025
8	7,5	25,29	17,9	0,83	15,8	12,8	8,1	22:20:00 01/09/2025
8	7,5	25,29	17,9	0,81	15,8	7,3	5,6	22:25:00 01/09/2025
8	7,5	25,28	17,9	0,8	15,8	11,1	8,1	22:30:00 01/09/2025
8,1	7,5	25,27	17,9	0,8	15,8	7,2	8,8	22:35:00 01/09/2025
8,1	7,5	25,26	17,9	0,82	15,8	8,6	2,7	22:40:00 01/09/2025
8	7,5	25,25	17,9	0,81	15,8	164,3	6,1	22:45:00 01/09/2025
7,9	7,5	25,25	17,9	0,82	15,8	161,5	1,9	22:50:00 01/09/2025
8	7,5	25,25	17,9	0,85	15,8	160,3	8	22:55:00 01/09/2025
7,9	7,5	25,25	18	0,83	15,8	163,4	8,9	23:00:00 01/09/2025
8	7,5	25,25	17,9	0,84	15,8	7,3	1,7	23:05:00 01/09/2025
7,9	7,5	25,25	18	0,82	15,8	17,7	6,9	23:10:00 01/09/2025
7,9	7,5	25,25	18	0,78	15,8	11,6	2,7	23:15:00 01/09/2025
8	7,5	25,23	18	0,8	15,8	33,9	5,3	23:20:00 01/09/2025
8	7,5	25,23	18	0,83	15,8	35,3	8,4	23:25:00 01/09/2025
8	7,5	25,22	18	0,83	15,8	6,6	10,2	23:30:00 01/09/2025
7,9	7,5	25,22	18	0,83	15,8	60,3	1,9	23:35:00 01/09/2025
7,9	7,5	25,22	18	0,82	15,8	6,7	3,9	23:40:00 01/09/2025
8	7,5	25,21	18	0,82	15,8	15,8	4,5	23:45:00 01/09/2025
7,8	7,5	25,21	18	0,85	15,8	12,5	1,6	23:50:00 01/09/2025
8	7,5	25,21	18	0,84	15,8	5,6	1,6	23:55:00 01/09/2025
7,9	7,5	25,21	18	0,83	15,8	5,7	4,1	00:00:00 02/09/2025
8	7,5	25,2	18	0,81	15,8	36,3	8,9	00:05:00 02/09/2025
8	7,5	25,19	18	0,78	15,8	7,7	7,7	00:10:00 02/09/2025
7,8	7,5	25,19	18	0,8	15,8	12,8	1,7	00:15:00 02/09/2025
7,9	7,5	25,18	18	0,79	15,8	7,1	6,9	00:20:00 02/09/2025
7,9	7,5	25,18	18	0,8	15,8	46,3	2,3	00:25:00 02/09/2025
8	7,5	25,17	18	0,8	16,29	8,3	10	00:30:00 02/09/2025
7,9	7,5	25,17	18	0,8	16,29	47,2	9,2	00:35:00 02/09/2025
8	7,5	25,17	18	0,8	15,8	12,3	8,1	00:40:00 02/09/2025
7,9	7,5	25,17	18	0,81	16,29	7,1	1,4	00:45:00 02/09/2025
7,9	7,5	25,17	18	0,83	16,29	26,9	8,6	00:50:00 02/09/2025
7,9	7,5	25,17	18	0,81	15,8	13,2	8,1	00:55:00 02/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
7,9	7,5	25,16	18	0,78	16,29	19,4	5,5	01:00:00 02/09/2025
8	7,5	25,15	18	0,8	16,29	13	2,2	01:05:00 02/09/2025
7,9	7,5	25,15	18	0,82	16,29	20,8	3,3	01:10:00 02/09/2025
7,8	7,5	25,15	18,1	0,82	16,29	18,4	7	01:15:00 02/09/2025
8	7,5	25,14	18,1	0,8	16,29	7,7	2,7	01:20:00 02/09/2025
7,9	7,5	25,14	18,1	0,81	16,29	7,3	8,9	01:25:00 02/09/2025
8	7,5	25,14	18,1	0,79	16,29	17,8	3,9	01:30:00 02/09/2025
8	7,5	25,14	18	0,8	16,29	23,4	2,7	01:35:00 02/09/2025
7,9	7,5	25,13	18	0,8	16,29	9,3	2,5	01:40:00 02/09/2025
8	7,5	25,12	18	0,81	16,29	13	8,8	01:45:00 02/09/2025
7,9	7,5	25,12	18	0,82	16,29	9,9	7,7	01:50:00 02/09/2025
7,9	7,5	25,11	18,1	0,81	16,29	43,7	1,7	01:55:00 02/09/2025
7,9	7,5	25,11	18	0,83	16,29	11,2	6,4	02:00:00 02/09/2025
8,1	7,5	25,11	18,1	0,8	16,29	46,5	7,8	02:05:00 02/09/2025
7,9	7,5	25,09	18,1	0,8	16,29	14,1	9,2	02:10:00 02/09/2025
8	7,5	25,08	18,1	0,8	16,29	54,8	9,7	02:15:00 02/09/2025
8	7,5	25,08	18,1	0,81	16,29	28	9,2	02:20:00 02/09/2025
8	7,5	25,07	18	0,81	16,29	6,9	2,7	02:25:00 02/09/2025
7,9	7,5	25,07	18,1	0,8	16,29	8,8	4,7	02:30:00 02/09/2025
7,9	7,5	25,06	18,1	0,8	16,29	28,9	6,9	02:35:00 02/09/2025
7,9	7,5	25,06	18,1	0,81	16,29	7,1	2,3	02:40:00 02/09/2025
8	7,5	25,06	18,2	0,81	16,29	36,2	2,7	02:45:00 02/09/2025
7,8	7,5	25,06	18,1	0,81	16,29	11,9	7,3	02:50:00 02/09/2025
8	7,5	25,06	18,1	0,79	16,29	16,4	5,6	02:55:00 02/09/2025
8	7,5	25,05	18,2	0,81	16,29	28,5	8,6	03:00:00 02/09/2025
8	7,5	25,04	18,1	0,79	16,29	7,2	6,3	03:05:00 02/09/2025
7,9	7,5	25,03	18,1	0,81	16,29	55,3	7,7	03:10:00 02/09/2025
8	7,5	25,03	18,2	0,82	16,29	6,6	2,7	03:15:00 02/09/2025
8	7,5	25,02	18,2	0,8	16,29	56,3	8,4	03:20:00 02/09/2025
7,8	7,5	25,02	18,2	0,83	16,29	6,1	3,4	03:25:00 02/09/2025
7,9	7,5	25,02	18,2	0,82	16,29	35,2	8,9	03:30:00 02/09/2025
8	7,5	25,02	18,2	0,8	16,5	5,8	7,7	03:35:00 02/09/2025
7,8	7,5	25,03	18,2	0,8	16,29	11,3	6,9	03:40:00 02/09/2025
7,9	7,5	25,03	18,2	0,8	16,29	63,9	7,8	03:45:00 02/09/2025
7,8	7,5	25,02	18,2	0,8	16,29	240,2	7,8	03:50:00 02/09/2025
7,9	7,5	25,01	18,2	0,8	16,29	159	7	03:55:00 02/09/2025
8	7,5	25,01	18,2	0,79	16,29	162,3	5	04:00:00 02/09/2025
7,8	7,5	25	18,2	0,8	16,5	165,3	6,1	04:05:00 02/09/2025
7,9	7,5	25	18,2	0,83	16,29	6,9	3,8	04:10:00 02/09/2025
7,8	7,5	25	18,2	0,82	16,29	7,7	4,8	04:15:00 02/09/2025
7,9	7,5	25	18,2	0,81	16,5	9,3	8,6	04:20:00 02/09/2025
7,8	7,5	25	18,2	0,8	16,5	7,2	1,6	04:25:00 02/09/2025
7,9	7,5	25	18,2	0,81	16,5	11,3	9,2	04:30:00 02/09/2025
7,9	7,5	25	18,3	0,79	16,5	6,3	9,7	04:35:00 02/09/2025
7,9	7,5	24,98	18,2	0,79	16,5	88,2	2,5	04:40:00 02/09/2025
8	7,5	24,98	18,2	0,81	16,5	37,4	9,4	04:45:00 02/09/2025
7,9	7,5	24,97	18,3	0,81	16,5	12,3	4,1	04:50:00 02/09/2025
7,9	7,5	24,97	18,2	0,81	16,5	6,9	6,3	04:55:00 02/09/2025
7,9	7,5	24,96	18,2	0,82	16,5	14,4	4,1	05:00:00 02/09/2025
7,8	7,5	24,96	18,3	0,8	16,5	43,2	5,3	05:05:00 02/09/2025
7,9	7,5	24,96	18,3	0,81	16,5	35,3	8,8	05:10:00 02/09/2025
8	7,5	24,96	18,3	0,81	16,5	42,1	5,3	05:15:00 02/09/2025
7,9	7,5	24,96	18,3	0,8	16,5	13,5	8,4	05:20:00 02/09/2025
8	7,5	24,96	18,3	0,8	16,5	9,7	4,1	05:25:00 02/09/2025
7,8	7,5	24,96	18,3	0,81	16,5	19	3,4	05:30:00 02/09/2025
7,9	7,5	24,96	18,3	0,81	16,5	43,4	8,4	05:35:00 02/09/2025
7,9	7,5	24,97	18,3	0,83	16,5	158,8	2,7	05:40:00 02/09/2025
7,9	7,5	24,97	18,3	0,81	16,7	188,5	3	05:45:00 02/09/2025
7,8	7,5	24,97	18,3	0,8	16,5	163,4	7,8	05:50:00 02/09/2025
8	7,5	24,96	18,3	0,81	16,7	164,9	1,7	05:55:00 02/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
7,9	7,5	24,95	18,3	0,83	16,5	166,5	3,3	06:00:00 02/09/2025
7,9	7,5	24,95	18,3	0,83	16,7	164,8	4,1	06:05:00 02/09/2025
7,9	7,5	24,94	18,3	0,81	16,5	105,1	7,8	06:10:00 02/09/2025
8	7,5	24,94	18,3	0,82	16,5	21,6	9,5	06:15:00 02/09/2025
7,9	7,5	24,94	18,3	0,82	16,7	7,2	8,8	06:20:00 02/09/2025
7,9	7,5	24,94	18,3	0,81	16,7	9,1	2,2	06:25:00 02/09/2025
7,9	7,5	24,94	18,3	0,8	16,7	52,4	3,3	06:30:00 02/09/2025
8	7,5	24,95	18,4	0,81	16,7	8,3	2,3	06:35:00 02/09/2025
8,1	7,5	24,95	18,4	0,81	16,7	12,7	2,3	06:40:00 02/09/2025
7,9	7,5	24,95	18,4	0,83	16,7	6,6	9,4	06:45:00 02/09/2025
8	7,5	24,96	18,6	0,84	16,7	17,7	9,4	06:50:00 02/09/2025
8	7,5	24,96	18,4	0,81	16,7	25	9,2	06:55:00 02/09/2025
8,1	7,5	24,95	18,4	0,82	16,7	10,8	6,6	07:00:00 02/09/2025
8,1	7,5	24,94	18,4	0,79	16,7	6,9	8,4	07:05:00 02/09/2025
8	7,5	24,94	18,4	0,8	16,7	7,2	2,3	07:10:00 02/09/2025
8	7,5	24,94	18,4	0,8	16,7	6,6	1,4	07:15:00 02/09/2025
8	7,5	24,94	18,4	0,81	16,7	21,1	8,4	07:20:00 02/09/2025
8	7,5	24,94	18,4	0,78	16,7	13,5	8,9	07:25:00 02/09/2025
7,9	7,5	24,92	18,5	0,77	16,7	6,3	8,6	07:30:00 02/09/2025
8,1	7,5	24,91	18,5	0,78	16,7	7,7	1,6	07:35:00 02/09/2025
8	7,5	24,91	18,5	0,79	16,7	20,7	7,8	07:40:00 02/09/2025
8	7,5	24,9	18,4	0,78	16,7	166,4	1,9	07:45:00 02/09/2025
8,2	7,5	24,9	18,5	0,8	16,7	165,5	4,8	07:50:00 02/09/2025
8	7,5	24,9	18,4	0,8	16,7	164,5	2,7	07:55:00 02/09/2025
7,9	7,5	24,9	18,4	0,79	16,7	163,2	7,8	08:00:00 02/09/2025
8	7,5	24,9	18,4	0,78	16,7	167,1	2,5	08:05:00 02/09/2025
8	7,5	24,89	18,5	0,81	16,7	162	7,8	08:10:00 02/09/2025
8	7,5	24,88	18,5	0,81	16,7	197,1	2,3	08:15:00 02/09/2025
8	7,5	24,88	18,5	0,78	16,7	180,4	3,1	08:20:00 02/09/2025
8	7,5	24,88	18,4	0,78	16,7	163,2	7,7	08:25:00 02/09/2025
8	7,5	24,88	18,6	0,79	16,7	177,1	8,8	08:30:00 02/09/2025
8	7,5	24,87	18,5	0,82	16,7	165,7	4,2	08:35:00 02/09/2025
8	7,5	24,86	18,5	0,77	16,7	163,4	7,3	08:40:00 02/09/2025
8,1	7,5	24,86	18,5	0,79	16,7	160,9	3,3	08:45:00 02/09/2025
8,1	7,5	24,85	18,6	0,8	16,7	163,1	3	08:50:00 02/09/2025
8	7,5	24,85	18,6	0,78	16,9	164,3	91,6	08:55:00 02/09/2025
7,9	7,5	24,85	18,5	0,79	16,9	163,2	118,8	09:00:00 02/09/2025
7,9	7,5	24,85	18,6	0,79	16,9	163,8	121,7	09:05:00 02/09/2025
7,9	7,5	24,84	18,6	0,78	16,7	173,4	130,8	09:10:00 02/09/2025
8	7,5	24,84	18,6	0,78	16,9	158,9	136,1	09:15:00 02/09/2025
8	7,5	24,83	18,6	0,79	16,7	159,8	143,1	09:20:00 02/09/2025
27	7,4	25,94	20,7	0,87	22,6	156,4	138,9	09:25:00 02/09/2025
13,4	7,4	25,8	20,9	0,76	21,3	185,6	139,8	09:30:00 02/09/2025
12,1	7,3	26,32	19,5	0,78	21	160,3	114,5	09:35:00 02/09/2025
11,3	7,3	27,06	19,6	0,74	21,3	155,2	111,1	09:40:00 02/09/2025
11,4	7,3	27,65	19,9	0,72	21,7	177	77,7	09:45:00 02/09/2025
10,8	7,3	28,31	20,5	0,71	22,9	153,2	66,6	09:50:00 02/09/2025
10,1	7,4	28,79	19,7	0,72	23	176,4	134,8	09:55:00 02/09/2025
9,7	7,4	29,23	19,8	0,71	23	151,6	143,9	10:00:00 02/09/2025
9,5	7,4	29,58	19,9	0,74	23,4	147,6	141,3	10:05:00 02/09/2025
9,8	7,4	29,81	19,9	0,75	20,4	148,3	140,6	10:10:00 02/09/2025
9,2	7,4	30,03	20,2	0,76	20,6	149,9	137,3	10:15:00 02/09/2025
9,3	7,4	30,21	20,3	0,79	21	165,7	135,6	10:20:00 02/09/2025
9,6	7,4	30,34	20,5	0,8	21	148,2	137,2	10:25:00 02/09/2025
10,3	7,4	30,47	20,5	0,8	21	22,8	134,5	10:30:00 02/09/2025
9	7,4	30,56	20,4	0,82	21,3	6,3	138,1	10:35:00 02/09/2025
9,9	7,4	30,63	20,4	0,83	21,5	9,9	137,7	10:40:00 02/09/2025
10,2	7,4	30,7	20,6	0,86	21	7,1	138,8	10:45:00 02/09/2025
10,7	7,4	30,76	20,5	0,86	21,2	22,4	141,3	10:50:00 02/09/2025
10,1	7,4	30,78	20,6	0,88	21,2	6,7	124,1	10:55:00 02/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
10	7,4	30,87	20,6	0,87	21	8,6	126,6	11:00:00 02/09/2025
10,5	7,3	31,1	20,8	0,81	21,2	6	126,3	11:05:00 02/09/2025
10,1	7,3	31,01	20,4	0,85	21,5	18,8	129,7	11:10:00 02/09/2025
9,6	7,3	31,22	20,7	0,86	21,3	43,4	180,6	11:15:00 02/09/2025
9,7	7,3	31,34	20,8	0,84	21,3	16,7	181,6	11:20:00 02/09/2025
9,6	7,3	31,48	20,7	0,88	20,6	15,5	158,6	11:25:00 02/09/2025
9,4	7,3	31,61	20,7	0,84	20,2	8,5	152,7	11:30:00 02/09/2025
9,2	7,3	31,77	20,7	0,88	20	19,5	147,8	11:35:00 02/09/2025
9,6	7,3	31,88	20,7	0,88	19,5	8	139,5	11:40:00 02/09/2025
9,1	7,3	31,99	20,6	0,9	19,5	44,9	135,3	11:45:00 02/09/2025
8,8	7,3	32,1	20,5	0,93	19,5	17,7	134,8	11:50:00 02/09/2025
9	7,3	32,23	20,6	0,93	19,3	168,2	125,8	11:55:00 02/09/2025
8,9	7,3	32,3	20,6	0,97	19,5	170	119,2	12:00:00 02/09/2025
8,6	7,3	32,39	20,7	1,01	19,3	170,3	124,7	12:05:00 02/09/2025
8,9	7,3	32,45	20,7	1,04	19,5	170,1	122,5	12:10:00 02/09/2025
8,3	7,3	32,49	20,7	1,04	19,5	169,2	82,7	12:15:00 02/09/2025
8,1	7,3	32,52	20,8	1,05	19,5	168,8	82,7	12:20:00 02/09/2025
8,2	7,3	32,54	20,7	1,08	20	169,3	96,6	12:25:00 02/09/2025
8,5	7,3	32,55	20,8	1,17	19,5	169,2	94,5	12:30:00 02/09/2025
8,6	7,3	32,58	20,9	1,14	20	164,9	130,3	12:35:00 02/09/2025
8,6	7,3	32,57	20,9	1,06	20	165,4	132	12:40:00 02/09/2025
8,5	7,3	32,56	20,9	1,03	20	161,8	118,3	12:45:00 02/09/2025
8,7	7,3	32,53	20,9	1,02	20	159,9	95	12:50:00 02/09/2025
8,7	7,3	32,51	20,9	0,99	20	155,9	113,1	12:55:00 02/09/2025
8,7	7,3	32,46	20,9	1	20	155,5	137,5	13:00:00 02/09/2025
8,7	7,3	32,39	21	0,92	19,5	165,1	144,5	13:05:00 02/09/2025
8,6	7,3	32,41	21,1	0,96	19,3	203,1	145,9	13:10:00 02/09/2025
8,4	7,3	32,43	21,2	0,96	19,1	148,3	147,5	13:15:00 02/09/2025
8,3	7,3	32,46	21,3	0,97	18,9	149,7	141,1	13:20:00 02/09/2025
8,3	7,3	32,49	21,3	0,96	18,9	18,2	142,2	13:25:00 02/09/2025
8,3	7,3	32,54	21,5	0,97	18,9	6	140,5	13:30:00 02/09/2025
8,3	7,3	32,61	21,5	0,96	18,9	12,3	116,9	13:35:00 02/09/2025
8	7,3	32,69	21,5	0,97	18,9	33,2	104,5	13:40:00 02/09/2025
8,3	7,3	32,78	21,7	0,99	19,1	7,8	110,3	13:45:00 02/09/2025
8,4	7,3	32,86	21,6	1,02	19,3	28,4	101,9	13:50:00 02/09/2025
8	7,3	32,92	21,7	1,04	19,3	8,3	130,2	13:55:00 02/09/2025
8	7,3	33,01	21,8	1,1	19,5	10,8	132,3	14:00:00 02/09/2025
8,3	7,3	33,06	21,8	1,08	19,3	6,7	134,8	14:05:00 02/09/2025
8,2	7,3	33,1	21,8	1,05	19,5	17,2	136,9	14:10:00 02/09/2025
7,8	7,3	33,11	21,8	1,05	19,5	15	153,9	14:15:00 02/09/2025
8,4	7,3	33,12	21,8	1,11	19,5	6,8	175,3	14:20:00 02/09/2025
8,3	7,3	33,14	21,9	1,1	19,5	14,6	158,6	14:25:00 02/09/2025
8,2	7,3	33,13	21,9	1,04	19,5	6,8	147,2	14:30:00 02/09/2025
7,9	7,3	33,11	21,9	1,03	19,5	32,4	138,8	14:35:00 02/09/2025
8,1	7,3	33,08	21,9	1,04	19,5	8	145,9	14:40:00 02/09/2025
8,1	7,3	33,05	21,9	1,03	19,5	6,3	144,7	14:45:00 02/09/2025
8,2	7,3	33	21,9	1,04	19,5	6,1	148	14:50:00 02/09/2025
8	7,3	32,94	21,9	1,01	19,5	25,3	127,8	14:55:00 02/09/2025
8,3	7,3	32,87	21,9	1,01	19,5	18,4	118,6	15:00:00 02/09/2025
8,1	7,4	32,8	21,9	0,98	19,5	8,2	116,6	15:05:00 02/09/2025
8,2	7,4	32,71	21,8	0,95	19,5	51,6	105,3	15:10:00 02/09/2025
8,2	7,4	32,51	21,8	0,97	19,5	17,9	142	15:15:00 02/09/2025
8	7,3	32,49	21,9	0,98	19,5	14,7	134,5	15:20:00 02/09/2025
8,3	7,4	32,36	21,8	0,95	19,5	7,7	133,6	15:25:00 02/09/2025
8,2	7,3	32,28	21,8	0,94	19,5	6,8	138,1	15:30:00 02/09/2025
8,1	7,4	32,24	21,8	0,95	19,5	6,6	130,89	15:35:00 02/09/2025
8	7,4	32,14	21,7	0,97	20	6,3	138,4	15:40:00 02/09/2025
8,2	7,4	32,12	21,7	0,93	20	31,3	133,3	15:45:00 02/09/2025
8	7,4	32,03	21,7	0,95	20	11,6	100,5	15:50:00 02/09/2025
8	7,4	31,97	21,6	0,97	19,7	8,3	127,2	15:55:00 02/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8,3	7,3	31,89	21,6	0,97	19,5	5,1	147,8	16:00:00 02/09/2025
8,4	7,4	31,87	21,7	0,97	20	8	155,3	16:05:00 02/09/2025
8,3	7,4	31,8	21,7	0,98	20	7,8	158,8	16:10:00 02/09/2025
8,2	7,4	31,73	21,6	0,97	19,5	174,4	143,9	16:15:00 02/09/2025
8,1	7,4	31,67	21,7	0,96	19,5	172,3	145,2	16:20:00 02/09/2025
8,3	7,4	31,63	21,7	0,97	20	173,7	146,1	16:25:00 02/09/2025
8,4	7,4	31,55	21,7	0,96	20	171,1	148,3	16:30:00 02/09/2025
8,2	7,4	31,49	21,7	0,97	20	170,9	156,4	16:35:00 02/09/2025
8,4	7,4	31,43	21,6	0,94	20	172,5	171,1	16:40:00 02/09/2025
8,1	7,4	31,38	21,7	0,98	20	169,4	168,1	16:45:00 02/09/2025
8,3	7,4	31,33	21,7	0,95	20	11,8	156,3	16:50:00 02/09/2025
8	7,4	31,28	21,8	0,98	20	27,4	160,2	16:55:00 02/09/2025
8,2	7,4	31,22	21,7	0,98	20	6,3	158,8	17:00:00 02/09/2025
8,1	7,4	31,17	21,8	0,99	20	6,2	154,5	17:05:00 02/09/2025
8,3	7,4	31,12	21,8	0,98	20	15,8	153,1	17:10:00 02/09/2025
8,1	7,4	31,07	21,8	0,97	20	12,8	153	17:15:00 02/09/2025
8	7,4	31,02	21,8	0,98	20	55,5	185,3	17:20:00 02/09/2025
8	7,4	30,96	21,8	0,97	20	28	183,1	17:25:00 02/09/2025
7,9	7,4	30,92	21,8	0,99	20	5,6	168,4	17:30:00 02/09/2025
8,2	7,4	30,87	21,8	0,95	20	161	148,3	17:35:00 02/09/2025
8	7,4	30,81	21,9	0,95	20	167,7	130	17:40:00 02/09/2025
8,2	7,4	30,76	21,9	0,97	20	171,5	122,7	17:45:00 02/09/2025
8,3	7,4	30,73	21,9	0,98	20	220,3	129,39	17:50:00 02/09/2025
8,2	7,4	30,7	21,9	0,97	20	169,4	151,7	17:55:00 02/09/2025
7,9	7,4	30,63	21,9	0,95	20	169,5	162,7	18:00:00 02/09/2025
7,9	7,4	30,59	21,9	0,95	20,2	166	163,4	18:05:00 02/09/2025
7,9	7,4	30,55	21,9	0,96	20	167,3	168,3	18:10:00 02/09/2025
8	7,4	30,52	21,9	0,98	20	187,7	158,9	18:15:00 02/09/2025
8	7,4	30,46	21,9	0,96	20	168,2	164,2	18:20:00 02/09/2025
7,9	7,4	30,42	21,9	0,98	20	159,8	155	18:25:00 02/09/2025
8	7,4	30,38	21,9	0,98	20	161,4	154,1	18:30:00 02/09/2025
8,1	7,4	30,34	21,9	0,94	20	207,3	146,6	18:35:00 02/09/2025
8	7,4	30,3	21,9	0,95	20,2	158,8	147,7	18:40:00 02/09/2025
8	7,4	30,26	21,9	0,99	20,2	169,9	139,8	18:45:00 02/09/2025
7,9	7,4	30,2	21,9	0,93	20,2	158,6	108,9	18:50:00 02/09/2025
7,9	7,4	30,17	21,9	0,94	20,2	157,9	98,9	18:55:00 02/09/2025
8	7,4	30,14	21,9	0,95	20,2	7,3	96,4	19:00:00 02/09/2025
7,9	7,4	30,1	21,9	0,94	20,2	24,7	115	19:05:00 02/09/2025
8,1	7,4	30,06	21,9	0,95	20,2	58,2	117	19:10:00 02/09/2025
8	7,4	30	21,9	0,97	20,2	8,6	134,1	19:15:00 02/09/2025
7,9	7,4	29,98	22	0,96	20,2	7,2	151,7	19:20:00 02/09/2025
8	7,4	29,94	22	0,96	20,2	57,7	165,9	19:25:00 02/09/2025
8	7,4	29,92	21,9	0,95	20,2	18,5	163,8	19:30:00 02/09/2025
8	7,4	29,88	21,9	0,97	20,2	9,1	153,4	19:35:00 02/09/2025
8,1	7,4	29,84	21,9	0,95	20,2	16,7	136,7	19:40:00 02/09/2025
7,9	7,4	29,79	22	0,95	20,2	7,5	141,6	19:45:00 02/09/2025
8	7,4	29,75	21,9	0,94	20,2	35,2	149,5	19:50:00 02/09/2025
7,9	7,4	29,72	21,9	0,95	20,2	40,3	165,8	19:55:00 02/09/2025
7,8	7,4	29,69	22	0,97	20,2	27,3	173,8	20:00:00 02/09/2025
7,8	7,4	29,66	21,9	0,98	20,2	30,3	167,5	20:05:00 02/09/2025
7,8	7,4	29,63	21,9	0,96	20,2	7,5	167,5	20:10:00 02/09/2025
8	7,4	29,58	22	0,94	20,2	63	165,3	20:15:00 02/09/2025
7,9	7,4	29,54	22	0,93	20,2	6	152,7	20:20:00 02/09/2025
8	7,4	29,51	22	0,9	20,2	6,8	163,8	20:25:00 02/09/2025
7,9	7,4	29,48	22	0,95	20,2	26,4	139,1	20:30:00 02/09/2025
7,8	7,4	29,45	22	0,98	20,2	10,1	116,9	20:35:00 02/09/2025
7,9	7,4	29,41	22	0,98	20,2	183,5	119,8	20:40:00 02/09/2025
7,9	7,4	29,39	22	0,92	20,2	176,2	104,2	20:45:00 02/09/2025
7,9	7,4	29,37	22	0,96	20,2	176,1	118,6	20:50:00 02/09/2025
7,9	7,4	29,35	22	0,99	20,2	179,1	87	20:55:00 02/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8	7,4	29,3	22	0,99	20,2	177,7	62,2	21:00:00 02/09/2025
7,9	7,4	29,26	22	0,93	20,2	177,3	39,4	21:05:00 02/09/2025
8,2	7,4	29,23	22	0,97	20,4	221,9	35,5	21:10:00 02/09/2025
7,9	7,4	29,19	22,1	0,96	20,4	196,1	6,9	21:15:00 02/09/2025
7,8	7,4	29,17	22	0,94	20,4	211,7	1,6	21:20:00 02/09/2025
7,9	7,4	29,14	22	0,93	20,4	196,1	10,3	21:25:00 02/09/2025
7,9	7,4	29,11	22,1	0,95	20,4	166,8	8,1	21:30:00 02/09/2025
7,9	7,4	29,09	22,2	0,97	20,2	167	3	21:35:00 02/09/2025
7,9	7,4	29,07	22,2	0,97	20,4	167	9,7	21:40:00 02/09/2025
7,9	7,4	29,04	22,1	0,99	20,2	165,5	3	21:45:00 02/09/2025
7,9	7,4	29	22,2	0,92	20,2	167,1	9,2	21:50:00 02/09/2025
8	7,4	28,97	22,3	0,94	20,2	179,7	2,3	21:55:00 02/09/2025
7,9	7,4	28,93	22,2	0,95	20,2	178	1,1	22:00:00 02/09/2025
7,9	7,4	28,89	22,2	0,95	20,2	164,8	1,1	22:05:00 02/09/2025
7,9	7,4	28,88	22,2	0,95	20,4	166,2	3,8	22:10:00 02/09/2025
7,9	7,4	28,85	22,3	0,93	20,2	173,7	6,6	22:15:00 02/09/2025
7,7	7,4	28,83	22,2	0,97	20,4	201,5	1,7	22:20:00 02/09/2025
7,8	7,4	28,81	22,2	0,95	20,4	166	3,8	22:25:00 02/09/2025
7,8	7,4	28,79	22,4	0,92	20,4	163,2	2,7	22:30:00 02/09/2025
7,8	7,4	28,76	22,2	0,92	20,4	168,7	9,5	22:35:00 02/09/2025
7,9	7,4	28,72	22,3	0,97	20,2	174,9	4,7	22:40:00 02/09/2025
7,8	7,4	28,68	22,3	0,88	20,4	172,3	9,2	22:45:00 02/09/2025
7,8	7,4	28,65	22,3	0,91	20,4	166,5	73,3	22:50:00 02/09/2025
7,8	7,4	28,63	22,3	0,92	20,4	162,3	87,7	22:55:00 02/09/2025
7,7	7,4	28,59	22,3	0,95	20,4	160,5	85	23:00:00 02/09/2025
7,8	7,4	28,58	22,3	0,96	20,4	162,9	82,2	23:05:00 02/09/2025
7,9	7,4	28,56	22,3	0,91	20,6	163,6	85,2	23:10:00 02/09/2025
8	7,4	28,54	22,3	0,92	20,6	160,4	93	23:15:00 02/09/2025
7,7	7,5	28,52	22,3	0,94	20,6	162,2	97,7	23:20:00 02/09/2025
7,8	7,5	28,49	22,4	0,88	20,6	161	108,3	23:25:00 02/09/2025
7,7	7,4	28,45	22,3	0,89	20,4	162,3	117,8	23:30:00 02/09/2025
7,9	7,4	28,41	22,4	0,86	20,4	163,4	116,6	23:35:00 02/09/2025
7,8	7,4	28,38	22,4	0,9	20,6	159,8	121,1	23:40:00 02/09/2025
7,9	7,4	28,36	22,2	0,94	20,6	212,4	122,2	23:45:00 02/09/2025
7,9	7,4	28,34	22,3	0,94	20,6	159,9	93,4	23:50:00 02/09/2025
7,9	7,4	28,31	22,3	0,93	20,6	167,5	88,8	23:55:00 02/09/2025
7,8	7,5	28,29	22,4	0,94	20,6	162,8	70	00:00:00 03/09/2025
7,9	7,5	28,27	22,4	0,94	20,6	160,3	47,5	00:05:00 03/09/2025
7,9	7,5	28,26	22,3	0,94	20,6	161,5	99,4	00:10:00 03/09/2025
7,8	7,5	28,24	22,4	0,95	21	161,5	118	00:15:00 03/09/2025
7,8	7,5	28,23	22,4	0,93	21	159,4	112	00:20:00 03/09/2025
7,9	7,5	28,22	22,4	0,94	21	159,2	109,5	00:25:00 03/09/2025
7,8	7,5	28,18	22,4	0,93	21	161,1	112,2	00:30:00 03/09/2025
7,9	7,5	28,15	22,4	0,95	20,6	160,6	114,7	00:35:00 03/09/2025
7,8	7,5	28,12	22,4	0,93	20,6	154,4	112,8	00:40:00 03/09/2025
7,8	7,5	28,08	22,5	0,93	21,1	200,9	116,7	00:45:00 03/09/2025
7,9	7,5	28,07	22,4	0,91	21	239,3	113,4	00:50:00 03/09/2025
7,8	7,5	28,04	22,4	0,91	21	213	117,3	00:55:00 03/09/2025
7,8	7,5	28,02	22,5	0,94	21	168,8	125,6	01:00:00 03/09/2025
7,9	7,5	28,02	22,4	0,92	21	150,9	121,1	01:05:00 03/09/2025
7,9	7,5	27,99	22,4	0,93	21	150	104,2	01:10:00 03/09/2025
7,8	7,5	27,98	22,4	0,9	21	151,3	108,9	01:15:00 03/09/2025
7,9	7,5	27,94	22,5	0,93	21	153,3	121,1	01:20:00 03/09/2025
7,8	7,5	27,92	22,4	1,05	21	152,5	123,3	01:25:00 03/09/2025
7,9	7,5	27,88	22,5	1,03	20,6	151,1	175,2	01:30:00 03/09/2025
7,8	7,5	27,86	22,5	0,95	21	150	191,7	01:35:00 03/09/2025
7,9	7,5	27,84	22,4	0,94	21	173,9	175	01:40:00 03/09/2025
7,9	7,5	27,82	22,5	0,91	21	152,6	164,4	01:45:00 03/09/2025
7,8	7,5	27,8	22,5	0,94	21	146,6	162,5	01:50:00 03/09/2025
7,9	7,5	27,79	22,5	0,94	21,3	148,1	152,7	01:55:00 03/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
7,7	7,5	27,77	22,5	0,95	21	148,5	151,4	02:00:00 03/09/2025
7,8	7,5	27,75	22,5	0,93	21,3	148,6	152,7	02:05:00 03/09/2025
7,7	7,5	27,71	22,5	0,92	21	149,1	149,8	02:10:00 03/09/2025
7,9	7,5	27,69	22,5	0,92	21	148,7	139,1	02:15:00 03/09/2025
7,9	7,5	27,66	22,5	0,93	21	147,4	148,3	02:20:00 03/09/2025
7,8	7,5	27,64	22,5	0,94	21,3	149,1	141,3	02:25:00 03/09/2025
8	7,5	27,62	22,5	0,93	21,3	148,7	117,3	02:30:00 03/09/2025
7,9	7,5	27,6	22,5	0,94	21,3	148,6	116,6	02:35:00 03/09/2025
7,8	7,5	27,58	22,5	0,92	21,3	168,2	119,1	02:40:00 03/09/2025
8	7,5	27,56	22,5	0,92	21,3	163,8	119,8	02:45:00 03/09/2025
7,8	7,5	27,55	22,6	0,93	21,3	162,8	149,8	02:50:00 03/09/2025
7,8	7,5	27,53	22,7	0,94	21,3	162,3	158,4	02:55:00 03/09/2025
7,9	7,5	27,51	22,7	0,94	21	161,8	140,3	03:00:00 03/09/2025
7,8	7,5	27,48	22,7	0,91	21,3	160,6	106,9	03:05:00 03/09/2025
7,9	7,5	27,44	22,7	0,94	21,3	161,4	113,8	03:10:00 03/09/2025
7,9	7,5	27,42	22,7	0,92	21,3	161,6	136,4	03:15:00 03/09/2025
7,7	7,5	27,4	22,7	0,92	21,3	165,1	142,7	03:20:00 03/09/2025
7,8	7,5	27,39	22,6	0,94	21,3	156,8	143,9	03:25:00 03/09/2025
7,8	7,5	27,37	22,8	0,95	21,3	154,6	141,9	03:30:00 03/09/2025
7,8	7,5	27,36	22,7	0,94	21,3	155,4	133	03:35:00 03/09/2025
7,8	7,5	27,35	22,6	0,92	21,3	185,8	135,9	03:40:00 03/09/2025
7,9	7,5	27,33	22,7	0,94	21,3	169,3	130	03:45:00 03/09/2025
7,9	7,5	27,33	22,7	0,93	21,5	155,5	116,1	03:50:00 03/09/2025
7,8	7,5	27,31	22,7	0,9	21,5	155,3	104,5	03:55:00 03/09/2025
7,8	7,5	27,3	22,7	0,93	21,3	158,6	102	04:00:00 03/09/2025
7,8	7,5	27,29	22,7	0,9	21,3	154,6	110,8	04:05:00 03/09/2025
7,7	7,5	27,26	22,8	0,94	21,3	155,3	120	04:10:00 03/09/2025
7,7	7,5	27,24	22,8	0,9	21,3	152,2	134,2	04:15:00 03/09/2025
7,8	7,5	27,21	22,8	0,91	21,5	207,5	133,8	04:20:00 03/09/2025
7,7	7,5	27,2	22,7	0,92	21,3	158,4	135,8	04:25:00 03/09/2025
7,9	7,5	27,18	22,8	0,92	21,5	149,9	146,1	04:30:00 03/09/2025
7,7	7,5	27,17	22,9	0,96	21,5	148,3	176,9	04:35:00 03/09/2025
7,9	7,5	27,16	22,7	0,94	21,5	147,5	162,2	04:40:00 03/09/2025
7,8	7,5	27,15	22,7	0,9	21,5	143,6	153	04:45:00 03/09/2025
7,7	7,5	27,14	22,9	0,91	21,5	139,1	157,7	04:50:00 03/09/2025
7,8	7,5	27,12	22,8	0,89	21,3	137,4	150,6	04:55:00 03/09/2025
7,8	7,5	27,09	22,9	0,91	21,2	137,7	159,2	05:00:00 03/09/2025
7,9	7,5	27,06	22,8	0,93	21,2	177,6	160,5	05:05:00 03/09/2025
7,8	7,5	27,04	22,8	0,88	21,3	136,9	147,2	05:10:00 03/09/2025
7,8	7,5	27,03	22,8	0,9	21,5	140,3	131,3	05:15:00 03/09/2025
7,9	7,5	27,01	22,8	0,92	21,5	157,9	125,6	05:20:00 03/09/2025
7,8	7,5	27	22,7	0,92	21,5	143,7	120,6	05:25:00 03/09/2025
7,8	7,5	26,99	22,8	0,9	21,5	142	139,2	05:30:00 03/09/2025
7,8	7,5	26,97	22,8	0,92	21,5	151,5	145	05:35:00 03/09/2025
7,8	7,5	26,97	22,9	0,92	21,5	154,4	146,9	05:40:00 03/09/2025
7,8	7,5	26,96	22,9	0,91	21,5	144,4	146,7	05:45:00 03/09/2025
7,8	7,5	26,95	22,8	0,89	21,5	194,7	148,6	05:50:00 03/09/2025
7,8	7,5	26,94	22,9	0,9	21,5	142,6	148,6	05:55:00 03/09/2025
7,8	7,5	26,93	22,8	0,91	21,5	156,8	146,1	06:00:00 03/09/2025
7,9	7,5	26,91	22,9	0,9	21,5	140	118,6	06:05:00 03/09/2025
7,7	7,5	26,89	22,9	0,95	21,5	17,5	138,4	06:10:00 03/09/2025
7,8	7,5	26,86	22,9	0,92	21,5	6,2	151,7	06:15:00 03/09/2025
7,8	7,5	26,85	22,9	0,88	21,5	12,3	166,1	06:20:00 03/09/2025
7,8	7,5	26,83	22,9	0,89	21,5	7,7	161,9	06:25:00 03/09/2025
7,8	7,5	26,82	22,9	0,89	21,5	29,3	170,5	06:30:00 03/09/2025
8	7,5	26,81	22,9	0,91	21,5	58,6	153,9	06:35:00 03/09/2025
7,8	7,5	26,8	22,9	0,93	21,5	31,4	156,9	06:40:00 03/09/2025
7,8	7,5	26,79	22,9	0,9	21,7	7,5	159,7	06:45:00 03/09/2025
7,9	7,5	26,78	22,9	0,91	21,7	36,3	161,6	06:50:00 03/09/2025
7,8	7,5	26,76	23	0,91	21,5	28,4	175	06:55:00 03/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
7,9	7,5	26,73	23	0,92	21,5	15,2	184,8	07:00:00 03/09/2025
7,8	7,5	26,71	23	0,92	21,5	6,9	176,3	07:05:00 03/09/2025
7,9	7,5	26,68	23	0,88	21,7	7,5	170,8	07:10:00 03/09/2025
8	7,5	26,67	23,3	0,9	21,5	66,8	170,5	07:15:00 03/09/2025
7,9	7,5	26,66	14,8	0,91	21,5	24,3	166,9	07:20:00 03/09/2025
8,1	7,5	26,65	14,1	0,88	21,7	6,6	150,2	07:25:00 03/09/2025
7,9	7,5	26,64	13,2	0,88	21,7	6,8	149,5	07:30:00 03/09/2025
8	7,5	26,64	12,5	0,91	21,7	20,1	183,1	07:35:00 03/09/2025
8	7,5	26,62	12,1	0,95	21,7	10,6	177,5	07:40:00 03/09/2025
8,1	7,5	26,6	11,2	0,91	21,7	5,1	154,2	07:45:00 03/09/2025
8	7,5	26,58	10,3	0,89	21,7	8,3	142,7	07:50:00 03/09/2025
7,9	7,5	26,57	9,1	0,89	21,7	27,5	102	07:55:00 03/09/2025
7,9	7,5	26,56	8,5	0,87	21,7	20,2	102,5	08:00:00 03/09/2025
8	7,5	26,55	7,8	0,92	21,7	34,6	97	08:05:00 03/09/2025
8,1	7,5	26,68	20,3	0,99	21,7	32,8	94,5	08:10:00 03/09/2025
10,9	7,4	27,53	18,2	0,93	20,2	159,3	131,3	08:15:00 03/09/2025
10,2	7,4	28,5	18	0,84	19,3	166,7	128,89	08:20:00 03/09/2025
9,7	7,4	28,91	18	0,84	18,7	175,9	127,2	08:25:00 03/09/2025
9,1	7,3	29,26	17,6	0,83	18	162,2	126,6	08:30:00 03/09/2025
9,2	7,3	29,51	17,6	0,88	18,7	160,5	126,1	08:35:00 03/09/2025
9	7,3	29,75	17,3	0,84	17,8	160,3	108,8	08:40:00 03/09/2025
8,7	7,3	29,97	17,3	0,86	17,8	157,9	99,2	08:45:00 03/09/2025
8,9	7,3	30,11	17,2	0,83	17,6	158,9	93,3	08:50:00 03/09/2025
8,8	7,3	30,2	17	0,83	17,8	164,4	87,5	08:55:00 03/09/2025
16,5	7,3	30,67	17,1	0,87	16,29	164,2	80,5	09:00:00 03/09/2025
12,9	7,2	31,14	17,1	0,85	15,6	159,9	63,8	09:05:00 03/09/2025
12,8	7,2	32,11	17	0,83	15,2	171,1	53,8	09:10:00 03/09/2025
11,3	7,2	32,14	17,9	0,82	14,3	165,3	34,2	09:15:00 03/09/2025
10,7	7,2	32,64	17,8	0,82	14,3	156,2	3,4	09:20:00 03/09/2025
10,2	7,2	32,75	18,1	0,81	14,1	156,1	59,4	09:25:00 03/09/2025
10,2	7,3	32,87	18,4	0,82	13,9	157	102,5	09:30:00 03/09/2025
9,8	7,3	32,95	18,4	0,8	14,1	157	139,2	09:35:00 03/09/2025
10	7,2	33	18,4	0,82	13,9	166	143,1	09:40:00 03/09/2025
10,8	7,2	33,08	18,5	0,84	14,1	156,1	143	09:45:00 03/09/2025
10,5	7,2	33,13	18,9	0,82	14,1	15,2	146,7	09:50:00 03/09/2025
10,9	7,2	33,16	18,8	0,83	14,3	22,6	152,3	09:55:00 03/09/2025
10,5	7,2	33,12	19,1	0,83	14,3	27,6	152,3	10:00:00 03/09/2025
10,6	7,2	33,03	19,2	0,9	14,3	31,3	154,7	10:05:00 03/09/2025
10,6	7,2	32,97	19,3	0,87	14,5	8,9	146,3	10:10:00 03/09/2025
11,3	7,2	32,86	16,8	0,85	14,5	6	154,7	10:15:00 03/09/2025
11,1	7,2	32,78	16,4	0,83	14,7	33,9	153,4	10:20:00 03/09/2025
10,8	7,2	32,67	16,4	0,85	15,2	7,9	154,7	10:25:00 03/09/2025
10,5	7,2	32,58	16,4	0,84	14,7	9	148,8	10:30:00 03/09/2025
10,4	7,2	32,48	16,5	0,85	15,2	7,7	155	10:35:00 03/09/2025
10,2	7,2	32,38	16,6	0,88	14,7	75,7	177,5	10:40:00 03/09/2025
10,3	7,2	32,31	16,8	0,85	15,2	168,7	151,7	10:45:00 03/09/2025
10,7	7,2	32,23	16,7	0,85	15,2	176,8	125,8	10:50:00 03/09/2025
10,1	7,2	32,15	16,9	0,92	15,2	168,4	149,1	10:55:00 03/09/2025
25,1	7,2	32,25	16,4	0,96	16,29	200,7	150,8	11:00:00 03/09/2025
16,5	7,1	32,71	16,8	0,88	14,7	170,7	151,9	11:05:00 03/09/2025
14,5	7,1	32,97	17,3	0,86	14,5	168,3	148,3	11:10:00 03/09/2025
12,9	7,1	33,18	18,8	0,87	13,4	169,5	147,7	11:15:00 03/09/2025
10,5	7,1	33,31	15	0,86	13,9	176,7	157,3	11:20:00 03/09/2025
9,5	7,1	33,37	15,5	0,84	13,4	183,9	149,1	11:25:00 03/09/2025
9,7	7,1	33,44	14,9	0,85	13,9	177,8	153	11:30:00 03/09/2025
9,3	7,1	33,48	15	0,85	14,1	181,2	151,7	11:35:00 03/09/2025
9,6	7,1	33,54	15,4	0,86	14,1	180,2	159,7	11:40:00 03/09/2025
9,7	7,1	33,59	15,7	0,85	14,3	209,2	150,2	11:45:00 03/09/2025
10,1	7,1	33,62	15,8	0,84	14,5	184,5	157,8	11:50:00 03/09/2025
10,3	7,1	33,63	16	0,87	14,7	182,7	138,8	11:55:00 03/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
9,7	7,1	33,58	16,4	0,84	15,2	182,7	136,9	12:00:00 03/09/2025
10	7,1	33,49	16,4	0,9	14,7	183,5	111,4	12:05:00 03/09/2025
9,9	7,1	33,42	16,4	0,85	15,2	185,5	75,9	12:10:00 03/09/2025
9,9	7,1	33,34	16,6	0,89	15,2	184,7	90,3	12:15:00 03/09/2025
9,6	7,1	33,26	16,6	0,88	15,2	185,8	107,3	12:20:00 03/09/2025
9,8	7,1	33,18	16,6	0,85	15,2	183,9	137,3	12:25:00 03/09/2025
9,8	7,1	33,09	16,7	0,89	15,2	191,6	170,3	12:30:00 03/09/2025
9,6	7,1	33	16,7	0,87	15,2	5,1	137,2	12:35:00 03/09/2025
9,4	7,1	32,93	16,8	0,81	15,2	187,8	117	12:40:00 03/09/2025
9,9	7,1	32,84	16,8	0,9	15,4	195,1	110	12:45:00 03/09/2025
9,8	7,1	32,78	16,9	0,86	15,4	185,1	118,3	12:50:00 03/09/2025
9,5	7,1	32,7	16,9	0,89	15,4	206,1	117,7	12:55:00 03/09/2025
10,4	7,1	32,63	17	0,84	15,8	147,6	113,9	13:00:00 03/09/2025
10,8	7,1	32,62	17,5	0,84	15,8	209	118	13:05:00 03/09/2025
10,5	7,1	32,62	17,9	0,84	15,8	184,1	122,5	13:10:00 03/09/2025
10,1	7,1	32,61	18	0,83	16,5	185	95	13:15:00 03/09/2025
10,1	7,1	32,63	18	0,83	16,29	184,1	83,4	13:20:00 03/09/2025
10,4	7,1	32,64	18,1	0,84	16,29	208,4	89,4	13:25:00 03/09/2025
9,7	7,2	32,65	18,2	0,86	16,5	185,8	84,2	13:30:00 03/09/2025
9,9	7,2	32,67	18,2	0,9	16,5	185,7	114,2	13:35:00 03/09/2025
9,9	7,2	32,68	18,3	0,96	16,29	186,3	144,4	13:40:00 03/09/2025
9,9	7,2	32,7	18,4	0,95	16,5	185,6	103,6	13:45:00 03/09/2025
10	7,2	32,71	18,4	0,92	16,29	221,2	98,8	13:50:00 03/09/2025
10,2	7,2	32,74	18,4	0,92	16,29	186	111,3	13:55:00 03/09/2025
10,4	7,2	32,76	18,4	0,93	15,9	183,9	111,9	14:00:00 03/09/2025
10	7,2	32,76	18,6	0,91	16,29	184,7	106,6	14:05:00 03/09/2025
10,4	7,2	32,75	18,5	0,91	16,4	187,5	108,8	14:10:00 03/09/2025
10,2	7,2	32,75	18,6	0,95	16,29	186,1	119,5	14:15:00 03/09/2025
10,2	7,2	32,72	18,7	0,95	16,5	186,9	109,1	14:20:00 03/09/2025
10,2	7,2	32,71	18,6	0,97	16,5	190,7	113,8	14:25:00 03/09/2025
10,1	7,2	32,67	18,7	0,97	16,5	190,8	119,8	14:30:00 03/09/2025
10,6	7,2	32,62	18,6	0,94	16,5	194,1	108,9	14:35:00 03/09/2025
10,2	7,2	32,58	18,7	0,91	16,5	194,5	99,7	14:40:00 03/09/2025
10,2	7,2	32,51	18,7	0,88	16,7	188	103,8	14:45:00 03/09/2025
10,2	7,2	32,43	18,7	0,88	16,7	196,7	111,4	14:50:00 03/09/2025
10,1	7,1	32,35	18,7	0,87	16,7	190,7	127,8	14:55:00 03/09/2025
10,4	7,1	32,28	18,7	0,87	16,7	191,2	139,8	15:00:00 03/09/2025
11,7	7,2	32,26	18,8	0,85	16,7	192,2	141,3	15:05:00 03/09/2025
10,2	7,2	32,24	18,8	0,82	16,7	191,4	94,5	15:10:00 03/09/2025
10	7,2	32,24	18,6	0,81	16,7	194,5	101,6	15:15:00 03/09/2025
9,9	7,2	32,24	18,6	0,84	16,7	213,4	133	15:20:00 03/09/2025
9,7	7,2	32,25	18,6	0,88	16,7	195,6	136,9	15:25:00 03/09/2025
9,7	7,2	32,26	18,5	0,87	16,5	224,3	131,1	15:30:00 03/09/2025
10	7,2	32,28	18,6	0,86	16,29	204,5	134,2	15:35:00 03/09/2025
9,9	7,2	32,3	18,4	0,89	16,29	195,5	128,8	15:40:00 03/09/2025
9,9	7,2	32,32	18,6	0,86	16,29	195,7	126,9	15:45:00 03/09/2025
10	7,2	32,35	18,4	0,86	16,29	196,9	129,2	15:50:00 03/09/2025
9,8	7,2	32,36	18,6	0,87	16,29	196,2	116,7	15:55:00 03/09/2025
9,2	7,2	32,39	18,4	0,92	16,29	196	88,3	16:00:00 03/09/2025
9,7	7,2	32,4	18,6	0,9	16,29	199,1	82,8	16:05:00 03/09/2025
9,7	7,2	32,4	18,6	0,9	16,29	236,6	93,4	16:10:00 03/09/2025
9,8	7,2	32,4	18,6	0,91	16,29	198,8	101,1	16:15:00 03/09/2025
9,4	7,2	32,4	18,6	0,91	16,5	198,2	133	16:20:00 03/09/2025
9,1	7,2	32,39	18,7	0,92	16,5	198,6	132,7	16:25:00 03/09/2025
9,4	7,2	32,38	18,7	0,92	16,5	197,9	130,8	16:30:00 03/09/2025
9,1	7,2	32,38	18,7	0,88	16,5	198,8	136,6	16:35:00 03/09/2025
8,7	7,2	32,36	18,8	0,92	16,7	186,9	183,9	16:40:00 03/09/2025
8,7	7,2	32,33	18,9	0,92	16,7	189,9	170,5	16:45:00 03/09/2025
8,7	7,2	32,29	18,9	0,91	16,9	189,1	153,9	16:50:00 03/09/2025
8,7	7,2	32,26	18,9	0,88	16,9	190,7	139,7	16:55:00 03/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8,8	7,2	32,18	18,8	0,85	16,9	189,5	137,2	17:00:00 03/09/2025
8,8	7,2	32,08	19	0,87	17	206,3	136,4	17:05:00 03/09/2025
9,1	7,2	32,05	19	0,81	16,9	196	140,6	17:10:00 03/09/2025
9	7,2	31,98	19,2	0,81	17,6	195,6	138,9	17:15:00 03/09/2025
9	7,2	31,9	19,3	0,8	17,6	196,9	114,4	17:20:00 03/09/2025
9,1	7,2	31,85	19,3	0,78	17,6	188,5	118	17:25:00 03/09/2025
9	7,2	31,8	19,3	0,78	17,6	189,1	111,4	17:30:00 03/09/2025
9	7,2	31,74	19,3	0,79	17,6	189,5	114,7	17:35:00 03/09/2025
9,3	7,2	31,68	19,4	0,79	17,6	187,7	138,8	17:40:00 03/09/2025
9,4	7,2	31,64	19,4	0,79	17,8	191,1	137,7	17:45:00 03/09/2025
8,9	7,2	31,59	19,4	0,77	17,6	188,8	135,8	17:50:00 03/09/2025
9,1	7,2	31,53	19,4	0,8	17,6	186,6	143,6	17:55:00 03/09/2025
9,2	7,2	31,46	19,5	0,83	17,6	207	142,8	18:00:00 03/09/2025
9,3	7,2	31,42	19,4	0,81	17,8	226,6	143,1	18:05:00 03/09/2025
9,1	7,2	31,38	19,5	0,81	17,8	189,6	108,8	18:10:00 03/09/2025
9	7,2	31,32	19,5	0,81	17,8	212,4	86,7	18:15:00 03/09/2025
9,2	7,2	31,27	19,5	0,74	17,8	189,1	110,6	18:20:00 03/09/2025
9,1	7,2	31,23	19,6	0,79	17,8	190,2	128,39	18:25:00 03/09/2025
8,9	7,2	31,18	19,5	0,83	17,8	200	136,7	18:30:00 03/09/2025
9	7,2	31,15	19,6	0,78	17,8	188,6	143,1	18:35:00 03/09/2025
8,8	7,2	31,08	19,6	0,77	17,8	235,3	106,7	18:40:00 03/09/2025
9	7,2	31,03	19,6	0,75	18	211,5	105	18:45:00 03/09/2025
9	7,2	30,98	19,6	0,75	17,8	212,4	92,5	18:50:00 03/09/2025
8,8	7,2	30,95	20,3	0,78	18	228,3	84,2	18:55:00 03/09/2025
9	7,2	30,91	20,4	0,79	18	210,9	114,5	19:00:00 03/09/2025
9	7,2	30,84	20,5	0,79	18	212,5	112,8	19:05:00 03/09/2025
8,9	7,2	30,8	20,5	0,8	18	211,7	106,9	19:10:00 03/09/2025
8,8	7,2	30,74	20,4	0,79	18	209,5	106,7	19:15:00 03/09/2025
8,7	7,2	30,72	20,3	0,78	18	208,5	108,9	19:20:00 03/09/2025
8,8	7,2	30,67	20,6	0,76	18	212,3	110,5	19:25:00 03/09/2025
8,9	7,2	30,61	20,4	0,78	18	209,5	120,2	19:30:00 03/09/2025
8,8	7,2	30,57	20,5	0,75	18,2	214,2	123	19:35:00 03/09/2025
8,9	7,2	30,53	20,6	0,74	18	210	158	19:40:00 03/09/2025
9	7,2	30,49	20,5	0,8	18,2	206,9	173	19:45:00 03/09/2025
8,7	7,2	30,42	20,5	0,79	18,2	208,6	148,4	19:50:00 03/09/2025
8,9	7,2	30,4	20,6	0,72	18	242,5	137,7	19:55:00 03/09/2025
8,9	7,2	30,35	20,5	0,76	18	208,4	113,1	20:00:00 03/09/2025
9	7,2	30,31	20,6	0,76	18,2	225,3	106,6	20:05:00 03/09/2025
8,8	7,2	30,27	20,6	0,81	18,2	210,4	108,8	20:10:00 03/09/2025
9,2	7,2	30,25	20,6	0,76	18,2	208	113	20:15:00 03/09/2025
9,7	7,2	30,19	20,6	0,78	18,2	222,9	138,1	20:20:00 03/09/2025
8,8	7,2	30,15	20,6	0,77	18	209,3	136,7	20:25:00 03/09/2025
9	7,2	30,11	20,7	0,77	18,2	216,3	134,1	20:30:00 03/09/2025
8,8	7,2	30,07	20,8	0,76	18,2	208,4	131,7	20:35:00 03/09/2025
8,8	7,2	30,04	20,7	0,77	18,2	208,1	127,2	20:40:00 03/09/2025
8,9	7,2	30,02	20,7	0,79	18,2	196,7	124,7	20:45:00 03/09/2025
9	7,2	29,97	20,7	0,78	18,2	216,7	131,6	20:50:00 03/09/2025
8,9	7,2	29,92	20,8	0,76	18,2	195	126,6	20:55:00 03/09/2025
8,7	7,2	29,88	20,7	0,73	18,2	194,1	130,3	21:00:00 03/09/2025
9	7,2	29,85	20,7	0,75	18,2	196	128,1	21:05:00 03/09/2025
9	7,2	29,82	20,8	0,79	18,7	195,7	112,2	21:10:00 03/09/2025
8,9	7,2	29,79	20,8	0,79	18,2	196,2	81,9	21:15:00 03/09/2025
9,3	7,2	29,75	20,8	0,77	18,7	191,8	59,2	21:20:00 03/09/2025
8,7	7,2	29,69	20,8	0,77	18,2	235	84,2	21:25:00 03/09/2025
8,8	7,2	29,66	20,8	0,78	18,7	208,4	104,8	21:30:00 03/09/2025
8,7	7,2	29,63	20,8	0,75	18,7	192,7	107,5	21:35:00 03/09/2025
8,8	7,2	29,6	20,8	0,74	18,7	189,1	135,9	21:40:00 03/09/2025
8,7	7,3	29,57	20,8	0,77	18,2	188,5	143,1	21:45:00 03/09/2025
8,8	7,3	29,52	20,8	0,72	18,7	189,5	144,2	21:50:00 03/09/2025
8,7	7,3	29,48	20,8	0,74	18,9	191,9	147	21:55:00 03/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
9	7,3	29,45	20,8	0,77	18,7	189	141,6	22:00:00 03/09/2025
9,1	7,3	29,42	20,8	0,77	18,7	189,6	143,4	22:05:00 03/09/2025
9,1	7,3	29,38	20,8	0,8	18,7	187,8	131,3	22:10:00 03/09/2025
9	7,3	29,36	20,9	0,75	18,7	187,8	126,4	22:15:00 03/09/2025
9	7,3	29,33	20,9	0,73	18,7	188,2	130,2	22:20:00 03/09/2025
8,9	7,3	29,31	20,9	0,75	18,7	239,9	123,9	22:25:00 03/09/2025
8,9	7,3	29,26	20,9	0,78	18,7	188	121,9	22:30:00 03/09/2025
9	7,3	29,22	20,9	0,74	18,7	204,5	119,8	22:35:00 03/09/2025
9,5	7,3	29,19	20,9	0,73	18,7	191,6	112,8	22:40:00 03/09/2025
9	7,3	29,16	20,9	0,72	18,9	201,1	155,6	22:45:00 03/09/2025
8,9	7,3	29,14	21	0,77	18,7	188	131,9	22:50:00 03/09/2025
8,9	7,3	29,12	20,9	0,73	18,9	188,6	121,7	22:55:00 03/09/2025
8,8	7,3	29,06	21	0,73	18,7	180,4	136,1	23:00:00 03/09/2025
8,8	7,3	29,03	20,9	0,75	18,7	180,6	139,1	23:05:00 03/09/2025
8,9	7,3	29	21	0,73	18,7	193,8	135,9	23:10:00 03/09/2025
8,8	7,3	28,96	20,9	0,75	18,7	177,3	134,8	23:15:00 03/09/2025
9	7,3	28,95	20,9	0,75	18,7	182,7	140,5	23:20:00 03/09/2025
8,9	7,3	28,91	21	0,75	18,7	181,7	142,3	23:25:00 03/09/2025
8,8	7,3	28,87	20,9	0,74	18,7	186,3	142,3	23:30:00 03/09/2025
8,8	7,3	28,83	20,9	0,74	18,9	179	140,5	23:35:00 03/09/2025
9	7,3	28,8	20,9	0,74	18,9	179,7	144,5	23:40:00 03/09/2025
8,9	7,3	28,78	21	0,76	18,9	196,7	145,2	23:45:00 03/09/2025
8,9	7,3	28,76	20,9	0,73	18,9	178,3	141,6	23:50:00 03/09/2025
8,9	7,3	28,74	21	0,75	18,9	183	138,9	23:55:00 03/09/2025
8,9	7,3	28,72	21	0,74	18,9	178,2	121,1	00:00:00 04/09/2025
9	7,3	28,68	20,9	0,73	18,9	180,1	105,8	00:05:00 04/09/2025
8,9	7,3	28,64	21	0,74	18,9	178,2	100,9	00:10:00 04/09/2025
8,9	7,3	28,61	21,1	0,76	18,9	183	60,3	00:15:00 04/09/2025
9	7,3	28,58	20,9	0,73	18,9	195,1	60,8	00:20:00 04/09/2025
8,9	7,3	28,56	21	0,75	18,9	177,9	117,3	00:25:00 04/09/2025
8,8	7,3	28,54	21,1	0,74	18,9	175,9	130,5	00:30:00 04/09/2025
8,9	7,3	28,52	21	0,75	18,9	178,9	134,1	00:35:00 04/09/2025
8,8	7,3	28,5	21	0,71	18,9	176,4	140,5	00:40:00 04/09/2025
8,8	7,3	28,48	21	0,77	18,9	195,2	143,4	00:45:00 04/09/2025
9,1	7,3	28,45	21	0,77	19,1	194,6	139,7	00:50:00 04/09/2025
9	7,3	28,41	21	0,73	18,9	194	150,6	00:55:00 04/09/2025
8,8	7,3	28,38	21	0,74	19,1	191,9	142,7	01:00:00 04/09/2025
9,1	7,3	28,36	20,9	0,69	18,9	194,4	140,6	01:05:00 04/09/2025
8,8	7,3	28,34	21	0,74	19,1	193,5	145,5	01:10:00 04/09/2025
8,8	7,3	28,32	21,1	0,74	19,1	193,9	145,9	01:15:00 04/09/2025
8,8	7,3	28,3	21	0,73	19,1	191,8	137,7	01:20:00 04/09/2025
9	7,3	28,29	20,9	0,74	19,1	196,1	124,8	01:25:00 04/09/2025
8,9	7,3	28,27	21	0,75	19,1	193	119,1	01:30:00 04/09/2025
8,9	7,3	28,23	21	0,77	19,1	221,9	109,1	01:35:00 04/09/2025
8,9	7,3	28,2	21	0,75	19,1	194,9	103,6	01:40:00 04/09/2025
8,8	7,3	28,17	21	0,69	19,1	193,8	178,8	01:45:00 04/09/2025
8,8	7,3	28,15	21	0,69	19,1	195	167,5	01:50:00 04/09/2025
8,8	7,3	28,13	21	0,74	19,1	196,4	132,5	01:55:00 04/09/2025
9	7,3	28,12	21,1	0,75	19,1	202,4	123,3	02:00:00 04/09/2025
8,8	7,3	28,08	21	0,74	19,1	225,4	121,9	02:05:00 04/09/2025
8,9	7,3	28,05	21,1	0,73	19,1	199,6	117,8	02:10:00 04/09/2025
8,9	7,3	28,02	21,1	0,7	19,1	194,5	123,9	02:15:00 04/09/2025
9	7,3	28	21,1	0,73	19,1	192,9	127,8	02:20:00 04/09/2025
8,7	7,3	27,97	21,1	0,73	19,1	224,2	136,4	02:25:00 04/09/2025
8,8	7,3	27,95	21,1	0,71	19,1	193,8	137,7	02:30:00 04/09/2025
8,8	7,3	27,94	21,1	0,7	19,1	194	141,4	02:35:00 04/09/2025
8,8	7,3	27,93	21,1	0,74	19,2	194,5	138,4	02:40:00 04/09/2025
8,9	7,3	27,9	21,1	0,74	19,1	183	100,9	02:45:00 04/09/2025
8,8	7,3	27,87	21,1	0,73	19,1	185,2	101,9	02:50:00 04/09/2025
8,8	7,3	27,84	21,1	0,71	19,1	184,3	108,4	02:55:00 04/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8,9	7,3	27,83	21,1	0,73	19,1	198,4	109,1	03:00:00 04/09/2025
8,7	7,3	27,8	21,2	0,69	19,1	184,6	138,9	03:05:00 04/09/2025
8,7	7,3	27,78	21,1	0,75	19,1	184,5	143	03:10:00 04/09/2025
8,7	7,3	27,77	21,1	0,75	19,1	184,3	106,4	03:15:00 04/09/2025
8,8	7,3	27,76	21,2	0,73	19,1	218,9	87	03:20:00 04/09/2025
8,9	7,3	27,72	21,1	0,74	19,1	185,1	108,4	03:25:00 04/09/2025
8,9	7,3	27,69	21,1	0,7	19,1	183,9	132,7	03:30:00 04/09/2025
8,9	7,3	27,67	21,1	0,73	19,3	183,8	131,9	03:35:00 04/09/2025
9	7,3	27,65	21,1	0,73	19,1	182,7	135,6	03:40:00 04/09/2025
8,9	7,3	27,63	21,1	0,7	19,1	182,7	131,6	03:45:00 04/09/2025
8,9	7,3	27,62	21,1	0,7	19,3	185,2	133,3	03:50:00 04/09/2025
8,8	7,3	27,61	21,1	0,73	19,3	183,3	139,2	03:55:00 04/09/2025
8,9	7,3	27,6	21,1	0,7	19,3	181,2	141,1	04:00:00 04/09/2025
8,7	7,3	27,55	21,2	0,71	19,3	181,1	119,8	04:05:00 04/09/2025
8,7	7,3	27,53	21,1	0,72	19,3	184,1	123,4	04:10:00 04/09/2025
8,9	7,3	27,52	21,2	0,69	19,1	181,9	121,4	04:15:00 04/09/2025
8,8	7,3	27,49	21,2	0,7	19,3	181,2	122,5	04:20:00 04/09/2025
9	7,3	27,47	21,2	0,7	19,3	181,8	139,1	04:25:00 04/09/2025
8,9	7,3	27,46	21,2	0,7	19,3	179	142,7	04:30:00 04/09/2025
8,9	7,3	27,44	21,1	0,71	19,3	179	143,9	04:35:00 04/09/2025
8,8	7,3	27,44	21,1	0,71	19,3	204,6	145,2	04:40:00 04/09/2025
8,8	7,4	27,43	21,2	0,72	19,3	175,6	185,5	04:45:00 04/09/2025
8,9	7,4	27,42	21,2	0,72	19,3	166,5	193,4	04:50:00 04/09/2025
8,7	7,4	27,4	21,2	0,72	19,3	167	156,3	04:55:00 04/09/2025
8,7	7,3	27,37	21,2	0,71	19,3	165,5	141,9	05:00:00 04/09/2025
8,9	7,3	27,35	21,2	0,69	19,3	209	133	05:05:00 04/09/2025
8,8	7,3	27,33	21,2	0,69	19,3	167,5	126,1	05:10:00 04/09/2025
8,9	7,3	27,31	21,2	0,71	19,3	165,5	121,9	05:15:00 04/09/2025
9,2	7,4	27,29	21,2	0,68	19,3	191	126,9	05:20:00 04/09/2025
8,8	7,4	27,29	21,2	0,68	19,3	174,2	89,4	05:25:00 04/09/2025
8,8	7,4	27,28	21,2	0,69	19,3	165,4	84,5	05:30:00 04/09/2025
8,9	7,4	27,26	21,2	0,71	19,3	164,8	95,3	05:35:00 04/09/2025
8,9	7,4	27,21	21,2	0,71	19,3	174,4	100	05:40:00 04/09/2025
9	7,4	27,2	21,2	0,71	19,3	163,8	139,8	05:45:00 04/09/2025
8,8	7,4	27,18	21,2	0,71	19,3	165,3	147,5	05:50:00 04/09/2025
9	7,4	27,16	21,2	0,7	19,5	164,9	150,2	05:55:00 04/09/2025
8,8	7,4	27,15	21,2	0,71	19,3	165,1	148,3	06:00:00 04/09/2025
8,9	7,4	27,14	21,3	0,73	19,3	178,8	148,4	06:05:00 04/09/2025
8,8	7,4	27,13	21,2	0,67	19,3	173,1	143,1	06:10:00 04/09/2025
8,7	7,4	27,12	21,2	0,7	19,3	161,6	125,8	06:15:00 04/09/2025
8,7	7,4	27,11	21,2	0,67	19,5	161	98	06:20:00 04/09/2025
8,8	7,4	27,11	21,2	0,71	19,3	161,2	121,7	06:25:00 04/09/2025
8,9	7,4	27,09	21,2	0,73	19,5	158,1	137,2	06:30:00 04/09/2025
8,8	7,4	27,06	21,3	0,7	19,3	158,4	143,9	06:35:00 04/09/2025
8,9	7,4	27,04	21,3	0,7	19,5	157	135,8	06:40:00 04/09/2025
8,8	7,4	27,02	21,3	0,65	19,5	157,1	124,5	06:45:00 04/09/2025
8,8	7,4	27,01	21,2	0,66	19,5	179,6	113,4	06:50:00 04/09/2025
8,8	7,4	27	21,2	0,67	19,5	178,3	117,7	06:55:00 04/09/2025
8,9	7,4	26,99	21,2	0,68	19,5	177,8	116,3	07:00:00 04/09/2025
8,9	7,4	26,98	21,2	0,73	19,5	178,2	132,5	07:05:00 04/09/2025
8,8	7,4	26,97	21,2	0,71	19,5	175,1	144,2	07:10:00 04/09/2025
8,9	7,4	26,95	21,2	0,69	19,5	184	141,1	07:15:00 04/09/2025
8,8	7,4	26,92	21,2	0,7	19,5	174	140,8	07:20:00 04/09/2025
8,9	7,4	26,9	21,2	0,68	19,5	175,1	138,9	07:25:00 04/09/2025
9	7,4	26,89	21,3	0,69	19,5	173,1	142,3	07:30:00 04/09/2025
8,9	7,4	26,88	21,3	0,71	19,5	44,8	143,4	07:35:00 04/09/2025
8,9	7,4	26,86	21,3	0,69	19,5	7,1	146,6	07:40:00 04/09/2025
8,9	7,4	26,84	21,3	0,71	19,5	9	158	07:45:00 04/09/2025
8,9	7,4	26,82	21,2	0,69	19,5	33	197,5	07:50:00 04/09/2025
8,9	7,4	26,81	21,2	0,69	19,5	6,6	176,9	07:55:00 04/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8,8	7,4	26,8	21,2	0,69	19,5	11,2	164,4	08:00:00 04/09/2025
8,7	7,3	26,81	21,2	0,71	19,3	35,7	128,1	08:05:00 04/09/2025
8,7	7,3	26,79	21,3	0,7	19,3	186	113,1	08:10:00 04/09/2025
8,7	7,3	26,81	21,1	0,67	19,1	188,6	101,3	08:15:00 04/09/2025
8,8	7,2	26,84	21	0,66	19,1	188,8	95	08:20:00 04/09/2025
8,8	7,2	26,9	20,9	0,68	18,9	188,3	113,4	08:25:00 04/09/2025
9,3	7,2	26,99	20,9	0,68	18,9	187,8	125	08:30:00 04/09/2025
9,5	7,2	27,06	20,8	0,69	18,7	187,9	127,2	08:35:00 04/09/2025
8,9	7,1	27,16	20,9	0,68	18,2	193,2	120,9	08:40:00 04/09/2025
8,8	7,1	27,28	20,9	0,68	18,7	188,6	127,2	08:45:00 04/09/2025
8,6	7,1	27,41	20,9	0,67	18,2	193,5	121,6	08:50:00 04/09/2025
8,6	7,1	27,56	20,9	0,67	18,2	188,3	122,3	08:55:00 04/09/2025
17,1	7,1	29,4	16,5	0,71	19,5	186,1	127,3	09:00:00 04/09/2025
15,2	7	31,12	17	0,68	18	185,5	133,4	09:05:00 04/09/2025
13	7	31,9	18,1	0,68	16,5	187,3	136,4	09:10:00 04/09/2025
10,6	7	32,29	18,5	0,67	16,29	187,7	135,3	09:15:00 04/09/2025
10,5	7	32,5	18,5	0,7	15,8	187,8	90,6	09:20:00 04/09/2025
9,2	7	32,58	19,1	0,69	15,8	222,5	80	09:25:00 04/09/2025
9	7	32,66	19,3	0,69	15,9	187,5	88,6	09:30:00 04/09/2025
8,5	7,1	32,72	19,6	0,72	16,29	189,3	106,1	09:35:00 04/09/2025
8,3	7,1	32,75	19,8	0,73	16,5	199	110,6	09:40:00 04/09/2025
9,1	7,1	32,81	20,6	0,73	16,7	216,4	122,2	09:45:00 04/09/2025
8,9	7,1	32,85	20,5	0,76	16,7	190,6	139,7	09:50:00 04/09/2025
8,6	7,1	32,89	22,8	0,76	17	190,2	137,2	09:55:00 04/09/2025
8,9	7,1	32,88	23	0,75	16,7	190,6	128,39	10:00:00 04/09/2025
8,5	7,1	32,89	23,3	0,81	17,2	203,6	123,4	10:05:00 04/09/2025
8,3	7,1	32,87	23,6	0,77	17,6	180,8	125,3	10:10:00 04/09/2025
8,3	7,1	32,85	23,9	0,78	18	179,9	124,2	10:15:00 04/09/2025
8,1	7,1	32,83	23,9	0,82	17,8	177,3	115,3	10:20:00 04/09/2025
8	7,1	32,81	23,9	0,76	18	180,4	122,3	10:25:00 04/09/2025
8	7,1	32,79	24	0,81	18	212,3	119,1	10:30:00 04/09/2025
8,1	7,1	32,76	24,1	0,83	18	178,6	119,2	10:35:00 04/09/2025
8,1	7,1	32,76	24,1	0,84	18	180,8	123,4	10:40:00 04/09/2025
7,8	7,1	32,75	24,2	0,79	18	179,6	117,8	10:45:00 04/09/2025
7,8	7,1	32,71	24,2	0,85	18	179,6	151,7	10:50:00 04/09/2025
7,9	7,1	32,68	24,3	0,82	18	178,4	140,8	10:55:00 04/09/2025
12,2	7,1	32,74	24,4	0,86	10,8	178,3	117,7	11:00:00 04/09/2025
9,6	7	33,07	13,8	0,85	11,1	179,6	108,1	11:05:00 04/09/2025
8,6	7	33,2	14,2	0,81	11,5	207,9	138,4	11:10:00 04/09/2025
7,5	7	33,32	14,8	0,87	10,6	179,6	136,9	11:15:00 04/09/2025
8	7	33,38	14,8	0,84	10,9	186	143	11:20:00 04/09/2025
8	7	33,45	14,6	0,84	11,1	178,2	132,5	11:25:00 04/09/2025
7,6	7	33,51	14,9	0,86	11,1	177,7	133,3	11:30:00 04/09/2025
9	7	33,59	15,1	0,83	11,7	181,7	135,3	11:35:00 04/09/2025
7,9	7	33,64	15,3	0,82	11,7	179,3	128,1	11:40:00 04/09/2025
8,2	7	33,69	15,7	0,87	12,4	179,4	122,3	11:45:00 04/09/2025
7,7	7	33,73	15,9	0,86	12,8	188,3	118,8	11:50:00 04/09/2025
7,6	7	33,77	16,1	0,9	12,8	177	113	11:55:00 04/09/2025
7,9	7	33,76	16,29	0,85	12,8	180,1	113,4	12:00:00 04/09/2025
7,1	7	33,75	16,6	0,83	12,8	179,9	111,1	12:05:00 04/09/2025
7,3	7	33,72	16,8	0,82	13	167,2	91,9	12:10:00 04/09/2025
7,2	7	33,69	17	0,91	13,2	203,7	87,5	12:15:00 04/09/2025
7	7	33,66	17	0,85	13	166,2	65,8	12:20:00 04/09/2025
7	7	33,63	17,1	0,91	13,4	165	47,3	12:25:00 04/09/2025
7,4	7	33,58	17,2	0,93	13,3	166,2	100,8	12:30:00 04/09/2025
7,1	7	33,56	17,3	0,93	13,3	165,9	125,5	12:35:00 04/09/2025
7	7,1	33,54	17,4	0,91	13,4	162,8	128,1	12:40:00 04/09/2025
7	7,1	33,54	17,4	0,92	13,7	165,7	134,2	12:45:00 04/09/2025
6,9	7,1	33,51	17,5	0,9	13,9	165,9	134,8	12:50:00 04/09/2025
7,1	7,1	33,49	17,6	0,86	13,9	164	136,6	12:55:00 04/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
10,3	7,1	33,52	14,1	0,94	11,7	163,4	136,1	13:00:00 04/09/2025
9,1	7,1	33,81	14,8	0,89	11,7	163,8	141,4	13:05:00 04/09/2025
8,4	7,1	33,95	15	0,9	12,2	162,9	136,4	13:10:00 04/09/2025
8,5	7,1	34,05	15,3	0,92	12,4	163,1	135,9	13:15:00 04/09/2025
8,6	7,1	34,13	15,6	0,91	12,8	163,2	139,1	13:20:00 04/09/2025
8,6	7,1	34,2	15,9	0,93	12,8	162,3	131,6	13:25:00 04/09/2025
8,4	7,1	34,21	16	0,95	13	164,8	95,6	13:30:00 04/09/2025
8,7	7,1	34,29	16,2	0,97	13	165,1	90,6	13:35:00 04/09/2025
8	7,1	34,3	16,29	0,92	13	164	93,9	13:40:00 04/09/2025
7,9	7,1	34,32	16,29	0,95	13	177,9	104,8	13:45:00 04/09/2025
8,2	7,1	34,34	16,4	0,95	13,5	164,9	172,3	13:50:00 04/09/2025
9	7,1	34,37	16,6	0,94	13	164,2	154,8	13:55:00 04/09/2025
8,7	7,1	34,35	17	0,91	13,3	167,1	136,4	14:00:00 04/09/2025
8,2	7,1	34,36	17,2	0,96	13,5	196,2	135,9	14:05:00 04/09/2025
8,3	7,1	34,32	17,2	0,96	13,9	187,2	131,7	14:10:00 04/09/2025
8,1	7,1	34,28	17,5	0,9	13,4	184,5	128,1	14:15:00 04/09/2025
8,1	7,1	34,21	17,5	0,92	13,9	188,6	127,8	14:20:00 04/09/2025
7,9	7,1	34,19	17,7	0,94	13,5	196,4	130	14:25:00 04/09/2025
7,8	7,1	34,15	17,7	0,93	13,9	182,9	127,7	14:30:00 04/09/2025
7,9	7,1	34,12	17,7	0,92	13,6	182,2	130,8	14:35:00 04/09/2025
8,1	7,1	34,08	17,8	0,99	13,9	181,3	130,8	14:40:00 04/09/2025
7,8	7,1	34,03	17,8	0,95	13,9	181,1	127,2	14:45:00 04/09/2025
7,8	7,1	34	17,8	0,96	13,9	182,3	109,8	14:50:00 04/09/2025
7,9	7,1	33,99	17,9	0,98	13,9	182,1	106,1	14:55:00 04/09/2025
9,1	7,1	33,99	16,29	0,98	13,9	203	101,9	15:00:00 04/09/2025
9,3	7,1	34,21	14,7	1,01	13,5	182,5	95	15:05:00 04/09/2025
8,6	7,1	34,32	15	0,97	13,4	181,8	112,7	15:10:00 04/09/2025
8,9	7,1	34,41	15,2	0,95	13,5	181,1	106,1	15:15:00 04/09/2025
9	7,1	34,46	15,4	1,01	13,5	182,2	108,3	15:20:00 04/09/2025
9,1	7,1	34,49	15,5	0,98	13,9	182,3	105,8	15:25:00 04/09/2025
8,5	7,1	34,52	15,5	1	13,9	180,8	109,8	15:30:00 04/09/2025
8,5	7,1	34,53	15,8	0,97	13,9	181,2	107,5	15:35:00 04/09/2025
8,8	7,2	34,55	16	0,97	13,9	181,2	119,2	15:40:00 04/09/2025
8,4	7,2	34,55	16,29	1,01	14,8	183,5	123,4	15:45:00 04/09/2025
8,6	7,2	34,55	16,29	1,04	15,2	179,4	126,3	15:50:00 04/09/2025
8,7	7,2	34,56	16,29	0,99	15,2	180,1	128	15:55:00 04/09/2025
8,5	7,2	34,52	16,4	0,96	15,4	180,7	128,8	16:00:00 04/09/2025
8,4	7,2	34,47	16,5	0,93	15,7	184,7	132	16:05:00 04/09/2025
8,5	7,2	34,43	16,6	1,04	15,6	177,1	109,5	16:10:00 04/09/2025
8,3	7,1	34,37	16,7	1	15,6	170	100,2	16:15:00 04/09/2025
8,3	7,1	34,31	16,6	0,98	15,6	179,6	100,9	16:20:00 04/09/2025
8,6	7,1	34,23	16,8	1,03	15,8	170,7	108,8	16:25:00 04/09/2025
8,4	7,1	34,18	16,8	1	15,8	170	135,2	16:30:00 04/09/2025
8,5	7,1	34,12	16,8	1,02	15,8	169,3	137,5	16:35:00 04/09/2025
8,3	7,1	34,07	16,9	1,02	16,29	167,5	136,4	16:40:00 04/09/2025
8,5	7,1	34,01	16,9	1	16,29	185,1	130,3	16:45:00 04/09/2025
8,4	7,1	33,97	17,1	1,03	16,29	168,4	130,89	16:50:00 04/09/2025
8,3	7,1	33,92	17,1	0,99	16,29	169,9	124,7	16:55:00 04/09/2025
9	7,1	33,9	17,2	0,98	14,1	170	121,7	17:00:00 04/09/2025
9,2	7,1	34,08	15	1,07	14,1	170,3	121,7	17:05:00 04/09/2025
9	7,1	34,19	15,4	1,02	14,3	205,3	118,4	17:10:00 04/09/2025
8,5	7,1	34,23	15,5	0,99	14,1	170,3	125,8	17:15:00 04/09/2025
9,1	7,1	34,29	15,6	1,01	14,3	171,7	129,39	17:20:00 04/09/2025
8,6	7,1	34,3	15,7	0,99	14,5	169,5	128,89	17:25:00 04/09/2025
8,3	7,1	34,24	15,8	0,98	14,3	170	125,3	17:30:00 04/09/2025
7,9	7,1	34,18	15,8	0,99	14,5	169,8	114,2	17:35:00 04/09/2025
8,2	7,1	34,1	15,9	1	14,5	171,2	115,3	17:40:00 04/09/2025
8	7,1	34,03	15,9	1,02	14,7	171,5	114,2	17:45:00 04/09/2025
7,8	7,1	33,96	16	1,07	14,7	188,8	136,9	17:50:00 04/09/2025
8,1	7,1	33,87	16,1	1,1	14,7	169,8	140	17:55:00 04/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8,2	7,1	33,82	16,1	1	14,7	169	138,1	18:00:00 04/09/2025
8,2	7,1	33,75	16,1	1,06	14,7	50,2	146,6	18:05:00 04/09/2025
8	7,1	33,69	16,4	1,05	14,9	6	137,2	18:10:00 04/09/2025
8,3	7,1	33,62	16,29	1,04	15,2	8,2	137,7	18:15:00 04/09/2025
8	7,1	33,57	16,29	1	15,2	8,8	130,89	18:20:00 04/09/2025
8,4	7,1	33,5	16,5	1,01	15,2	8,6	125,3	18:25:00 04/09/2025
8,2	7,1	33,44	16,4	1,01	15,2	6,6	123,1	18:30:00 04/09/2025
8,2	7,1	33,38	16,5	1,02	15,2	6,2	116,3	18:35:00 04/09/2025
8	7,1	33,31	16,5	1,08	15,2	7,1	116,7	18:40:00 04/09/2025
8,1	7,1	33,25	16,5	1,01	15,2	38,5	111,6	18:45:00 04/09/2025
8,2	7,1	33,19	16,6	1,02	15,4	11,6	95,5	18:50:00 04/09/2025
8,2	7,1	33,11	16,7	1,07	15,4	7,5	77,3	18:55:00 04/09/2025
8,1	7,1	33,05	16,7	1,02	15,2	197,4	81,6	19:00:00 04/09/2025
8,2	7,1	33,07	16,9	1,11	15,4	192,5	85,8	19:05:00 04/09/2025
8,2	7,1	33,03	17	0,99	15,6	192,9	103	19:10:00 04/09/2025
8	7,1	33,04	17	0,99	15,6	191,2	136,7	19:15:00 04/09/2025
8	7,1	33,05	17,2	1,06	15,6	192,8	137,7	19:20:00 04/09/2025
8,7	7,1	33,09	17,2	1,09	15,6	191,6	131,3	19:25:00 04/09/2025
7,9	7,1	33,1	17,3	1,06	15,8	191,2	134,8	19:30:00 04/09/2025
7,8	7,1	33,12	17,3	1,07	16,29	203,1	138	19:35:00 04/09/2025
7,7	7,1	33,13	17,5	1,04	16,29	191,4	131,6	19:40:00 04/09/2025
8	7,1	33,15	17,7	1,09	16,29	204,3	135,2	19:45:00 04/09/2025
7,8	7,1	33,16	18	1,09	16,29	202,6	139,1	19:50:00 04/09/2025
7,8	7,1	33,16	18,1	1,06	16,7	188,8	142	19:55:00 04/09/2025
7,9	7,1	33,14	18,1	1,09	16,9	208,5	132,8	20:00:00 04/09/2025
7,9	7,1	33,13	18	1,09	16,7	190,6	126,6	20:05:00 04/09/2025
7,9	7,1	33,07	18	1,08	16,5	191,4	124,5	20:10:00 04/09/2025
7,9	7,1	33,05	18	1,1	16,5	189,6	105,6	20:15:00 04/09/2025
7,9	7,1	33,01	18	1,06	16,7	189,5	94,2	20:20:00 04/09/2025
8	7,1	32,94	17,8	1,09	16,7	191,1	91,4	20:25:00 04/09/2025
7,9	7,1	32,87	18	1,04	16,7	191,9	88,3	20:30:00 04/09/2025
8	7,1	32,82	17,9	1,07	16,7	190,7	113,6	20:35:00 04/09/2025
8	7,1	32,77	18	1,05	16,7	189,3	114,4	20:40:00 04/09/2025
8	7,1	32,7	18	1,1	16,7	196,9	118,4	20:45:00 04/09/2025
7,8	7,1	32,64	18	1,09	16,7	211,4	125,3	20:50:00 04/09/2025
8	7,1	32,58	18	1,01	16,7	188,5	121,7	20:55:00 04/09/2025
8	7,1	32,53	18	1,05	16,7	179,6	126,9	21:00:00 04/09/2025
8	7,1	32,47	18	1,07	16,7	181,2	131,9	21:05:00 04/09/2025
7,9	7,1	32,43	18	1,06	16,7	180	126,6	21:10:00 04/09/2025
8	7,1	32,37	18	1,06	16,7	186,3	132,3	21:15:00 04/09/2025
8	7,1	32,31	18	1,03	16,9	181,2	126,9	21:20:00 04/09/2025
8	7,1	32,26	18,1	1,04	16,9	180,4	131,7	21:25:00 04/09/2025
8	7,1	32,21	18	1,07	16,9	252,6	130	21:30:00 04/09/2025
8	7,1	32,17	18,1	1,02	16,9	181	98,6	21:35:00 04/09/2025
8,1	7,1	32,1	18,1	1,1	16,9	182,1	98	21:40:00 04/09/2025
7,9	7,1	32,05	18,1	1,1	16,9	185,6	85	21:45:00 04/09/2025
8	7,1	31,99	18,1	1,02	16,9	182,1	76,9	21:50:00 04/09/2025
7,9	7,1	31,95	18,1	1,02	16,9	183,3	109,1	21:55:00 04/09/2025
8,1	7,1	31,9	18,2	1,06	16,9	181	105,2	22:00:00 04/09/2025
8	7,1	31,84	18,1	1,02	16,9	191,4	105,2	22:05:00 04/09/2025
7,9	7,1	31,77	18,2	1,02	16,9	182,7	102,3	22:10:00 04/09/2025
7,9	7,1	31,72	18,2	1,05	16,9	181,2	95,5	22:15:00 04/09/2025
8	7,1	31,69	18,2	1,04	17,2	179,4	101,7	22:20:00 04/09/2025
8	7,1	31,63	18,1	1,02	16,9	201,7	108,3	22:25:00 04/09/2025
8	7,1	31,57	18,2	0,99	16,9	178,3	120,2	22:30:00 04/09/2025
7,9	7,1	31,53	18,2	0,99	16,9	180,2	122,2	22:35:00 04/09/2025
8	7,1	31,47	18,2	1,08	17,2	180,6	122,5	22:40:00 04/09/2025
7,9	7,1	31,43	18,2	1	17,2	200,6	125,3	22:45:00 04/09/2025
8,1	7,1	31,39	18,2	1,05	17,2	215,6	128,1	22:50:00 04/09/2025
8	7,1	31,35	18,2	1,02	17,2	178	99,5	22:55:00 04/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8	7,1	31,29	18,2	1,05	17,2	205,7	106,7	23:00:00 04/09/2025
8	7,1	31,24	18,3	1,07	17,2	171	99,5	23:05:00 04/09/2025
8	7,1	31,19	18,2	1,02	17,2	163,8	103,4	23:10:00 04/09/2025
7,9	7,1	31,15	18,3	1,01	17,2	162,6	123,9	23:15:00 04/09/2025
8,1	7,1	31,11	18,2	1,05	17,2	165,9	130,2	23:20:00 04/09/2025
8	7,1	31,06	18,3	1,03	17,2	164,4	123,1	23:25:00 04/09/2025
8,1	7,1	30,99	18,3	1,05	17,2	180,7	127	23:30:00 04/09/2025
8	7,1	30,95	18,3	1,03	17,2	191,1	117	23:35:00 04/09/2025
8,1	7,1	30,91	18,3	1,03	17,2	181,1	119,2	23:40:00 04/09/2025
8	7,1	30,86	18,3	0,97	17,2	161,1	120,8	23:45:00 04/09/2025
8	7,1	30,83	18,3	1	17,2	162,3	115,2	23:50:00 04/09/2025
8	7,1	30,78	18,3	0,99	17,2	162	123,8	23:55:00 04/09/2025
8,1	7,1	30,73	18,3	1,11	17,6	161,6	122,7	00:00:00 05/09/2025
8	7,1	30,68	18,3	1,04	17,2	161,5	118,6	00:05:00 05/09/2025
8,1	7,1	30,64	18,4	0,99	17,6	166,4	125,6	00:10:00 05/09/2025
8	7,1	30,61	18,3	1,02	17,2	159,2	95,3	00:15:00 05/09/2025
8	7,1	30,57	18,4	0,96	17,2	164,3	100	00:20:00 05/09/2025
8	7,1	30,51	18,4	1,08	17,6	157,3	95,3	00:25:00 05/09/2025
8,1	7,1	30,48	18,3	1,01	17,6	188,2	95,5	00:30:00 05/09/2025
8	7,1	30,43	18,3	1,04	17,6	156,1	129,39	00:35:00 05/09/2025
8	7,1	30,4	18,3	0,99	17,2	156,8	137,3	00:40:00 05/09/2025
8	7,1	30,35	18,3	1,01	17,6	159	138,8	00:45:00 05/09/2025
8	7,1	30,33	18,4	1,02	17,2	155,2	138,4	00:50:00 05/09/2025
8	7,1	30,28	18,4	1,04	17,6	158,1	131,9	00:55:00 05/09/2025
8	7,1	30,23	18,4	1,02	17,2	198,5	130	01:00:00 05/09/2025
8,2	7,1	30,18	18,4	1,06	17,5	178,9	128,1	01:05:00 05/09/2025
8,1	7,1	30,15	18,4	1	17,6	191,7	115,9	01:10:00 05/09/2025
7,9	7,1	30,12	18,4	0,97	17,2	180,6	114,7	01:15:00 05/09/2025
8	7,1	30,09	18,4	1	17,2	179,3	113,8	01:20:00 05/09/2025
8,1	7,1	30,03	18,4	1,06	17,5	179,7	103	01:25:00 05/09/2025
7,9	7,1	29,99	18,4	1,03	17,2	178,3	99,5	01:30:00 05/09/2025
7,8	7,1	29,95	18,4	1,02	17,2	178,4	87,7	01:35:00 05/09/2025
7,9	7,1	29,92	18,4	1,04	17,2	178,3	79,1	01:40:00 05/09/2025
8	7,1	29,89	18,4	1,02	17,6	177,7	85,8	01:45:00 05/09/2025
7,9	7,1	29,86	18,4	1	17,6	176	95,6	01:50:00 05/09/2025
8,1	7,1	29,83	18,4	0,98	17,6	237,7	124,5	01:55:00 05/09/2025
7,9	7,2	29,78	18,5	1,03	17,6	178,6	129,2	02:00:00 05/09/2025
8,1	7,1	29,74	18,4	1	17,6	173,9	133	02:05:00 05/09/2025
7,9	7,1	29,7	18,4	1,02	17,6	200,9	126,4	02:10:00 05/09/2025
8	7,1	29,66	18,5	1,01	17,6	171,7	132,3	02:15:00 05/09/2025
7,9	7,2	29,63	18,4	0,96	17,6	171,7	131,3	02:20:00 05/09/2025
7,9	7,2	29,61	18,5	0,99	17,6	174,6	136,6	02:25:00 05/09/2025
7,9	7,2	29,58	18,5	1,01	17,6	167,7	135,2	02:30:00 05/09/2025
7,9	7,2	29,54	18,5	1,05	17,6	167,3	137,2	02:35:00 05/09/2025
7,9	7,2	29,49	18,6	1,02	17,6	175,6	132,3	02:40:00 05/09/2025
8	7,2	29,47	18,5	1,03	17,6	174,2	133,6	02:45:00 05/09/2025
7,9	7,2	29,43	18,5	1,01	17,6	184,6	130,2	02:50:00 05/09/2025
8	7,2	29,4	18,5	1,04	17,6	164,9	111,9	02:55:00 05/09/2025
7,9	7,2	29,38	18,5	0,99	17,6	179	93,9	03:00:00 05/09/2025
7,9	7,2	29,36	18,5	1	17,6	208,7	97,2	03:05:00 05/09/2025
8	7,2	29,31	18,5	1	17,6	161,6	94,8	03:10:00 05/09/2025
8	7,2	29,27	18,5	1	17,6	159,8	116,1	03:15:00 05/09/2025
7,9	7,2	29,23	18,6	1,08	17,6	162,1	132,7	03:20:00 05/09/2025
7,9	7,2	29,2	18,5	1,02	17,6	158,2	134,2	03:25:00 05/09/2025
8	7,2	29,18	18,5	0,99	17,6	161,2	136,1	03:30:00 05/09/2025
8	7,2	29,16	18,5	0,98	17,6	159,2	140,6	03:35:00 05/09/2025
7,9	7,2	29,13	18,5	0,98	17,6	160,9	138,1	03:40:00 05/09/2025
7,9	7,2	29,08	18,6	1,05	17,6	159,8	141,9	03:45:00 05/09/2025
7,9	7,2	29,05	18,6	0,96	17,6	155,9	138,1	03:50:00 05/09/2025
7,9	7,2	29,02	18,6	0,94	17,6	181,2	143	03:55:00 05/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
7,9	7,2	28,99	18,6	1	17,6	172,2	138,8	04:00:00 05/09/2025
7,9	7,2	28,97	18,6	1,01	17,6	158,8	137,2	04:05:00 05/09/2025
7,9	7,2	28,94	18,6	0,99	17,6	160,4	144,5	04:10:00 05/09/2025
7,9	7,2	28,9	18,6	0,97	17,6	159,9	135,2	04:15:00 05/09/2025
7,9	7,2	28,86	18,7	0,98	17,6	159,8	125,6	04:20:00 05/09/2025
7,9	7,2	28,83	18,6	1,02	17,6	160	119,2	04:25:00 05/09/2025
8	7,2	28,81	18,7	0,96	17,6	161,5	109,1	04:30:00 05/09/2025
7,9	7,2	28,78	18,7	1	17,6	163,3	105	04:35:00 05/09/2025
7,8	7,2	28,75	18,7	0,95	17,6	160,6	117,7	04:40:00 05/09/2025
7,9	7,2	28,73	18,6	0,94	17,6	161,2	114,4	04:45:00 05/09/2025
8	7,2	28,71	18,6	1,03	17,6	162,1	113,8	04:50:00 05/09/2025
8	7,2	28,67	18,6	1,03	17,6	161,5	108,9	04:55:00 05/09/2025
8	7,2	28,64	18,6	1,02	17,6	160	106,4	05:00:00 05/09/2025
7,9	7,2	28,62	18,6	1	17,6	165,7	111,3	05:05:00 05/09/2025
7,9	7,2	28,59	18,6	0,97	17,6	147,7	117,3	05:10:00 05/09/2025
7,9	7,2	28,56	18,6	1,02	17,6	157,3	127	05:15:00 05/09/2025
7,9	7,2	28,54	18,7	0,99	17,6	149,3	127	05:20:00 05/09/2025
8	7,2	28,5	18,7	0,98	17,6	147,5	130,5	05:25:00 05/09/2025
7,8	7,2	28,46	18,6	0,97	17,8	149,2	135,8	05:30:00 05/09/2025
7,9	7,2	28,44	18,6	0,96	17,8	160,3	129,7	05:35:00 05/09/2025
7,9	7,2	28,42	18,6	0,97	17,6	146,4	102,8	05:40:00 05/09/2025
7,9	7,2	28,4	18,6	0,97	17,7	148	98,4	05:45:00 05/09/2025
8	7,2	28,38	18,7	0,98	17,8	37,6	102	05:50:00 05/09/2025
8	7,2	28,34	18,6	0,97	17,8	16,2	103	05:55:00 05/09/2025
7,9	7,2	28,31	18,7	1,02	17,6	33,7	138	06:00:00 05/09/2025
8,1	7,2	28,28	18,8	0,94	17,6	22,6	130,8	06:05:00 05/09/2025
7,9	7,2	28,26	18,8	1	17,6	8,6	130,89	06:10:00 05/09/2025
7,8	7,2	28,23	18,8	0,98	17,6	6,9	127,2	06:15:00 05/09/2025
8	7,2	28,22	18,8	0,98	17,8	7,2	119,5	06:20:00 05/09/2025
8	7,2	28,2	18,8	0,98	17,6	7,2	118,4	06:25:00 05/09/2025
7,9	7,2	28,16	18,8	1,03	17,6	14,7	117	06:30:00 05/09/2025
8	7,2	28,14	18,7	0,94	17,6	23,9	127,2	06:35:00 05/09/2025
8	7,2	28,11	18,7	1,02	17,6	30,9	125,5	06:40:00 05/09/2025
8	7,2	28,09	18,8	0,95	17,6	11,9	127,3	06:45:00 05/09/2025
7,9	7,2	28,06	18,8	0,97	17,6	12,3	126,6	06:50:00 05/09/2025
8	7,2	28,05	18,7	0,99	17,6	50,8	124,7	06:55:00 05/09/2025
8	7,2	28,03	18,7	0,97	17,6	205	106,1	07:00:00 05/09/2025
8,1	7,2	28,01	18,8	0,97	17,6	189,3	108,8	07:05:00 05/09/2025
8	7,2	27,97	18,7	0,98	17,6	189	101,1	07:10:00 05/09/2025
8	7,2	27,94	18,7	1,01	17,8	189,7	104,8	07:15:00 05/09/2025
8	7,2	27,92	18,7	1	17,6	188,9	124,7	07:20:00 05/09/2025
8	7,2	27,9	18,7	0,99	17,6	190,5	130,89	07:25:00 05/09/2025
8	7,2	27,89	18,7	0,97	17,8	239,4	127,3	07:30:00 05/09/2025
8	7,2	27,86	18,7	0,97	17,8	207,4	131,7	07:35:00 05/09/2025
8	7,2	27,83	18,7	0,98	17,6	193	123,3	07:40:00 05/09/2025
8	7,2	27,8	18,8	0,94	17,7	212,9	122,5	07:45:00 05/09/2025
7,9	7,2	27,79	18,8	0,96	17,8	195,7	109,5	07:50:00 05/09/2025
8,1	7,2	27,76	18,7	0,99	17,6	246,5	107,5	07:55:00 05/09/2025
8,1	7,2	27,73	18,7	1	17,7	186,2	101,1	08:00:00 05/09/2025
8	7,2	27,71	18,7	0,98	17,8	187,8	97	08:05:00 05/09/2025
8	7,2	27,69	18,7	1,02	17,8	188,9	97	08:10:00 05/09/2025
8,2	7,2	27,66	18,7	0,98	17,6	188,5	81,9	08:15:00 05/09/2025
8	7,2	27,64	18,7	0,97	17,8	198,8	52	08:20:00 05/09/2025
7,9	7,2	27,62	18,7	1,02	17,8	189	57,7	08:25:00 05/09/2025
8,1	7,2	27,59	18,7	1,02	17,6	200,1	69,7	08:30:00 05/09/2025
8	7,2	27,57	18,7	1,01	17,8	188,5	85,3	08:35:00 05/09/2025
8	7,2	27,54	18,7	0,98	17,6	188,2	125,3	08:40:00 05/09/2025
8	7,2	27,52	18,8	1,02	17,8	187,9	135,3	08:45:00 05/09/2025
8	7,2	27,49	18,7	1	17,8	187,8	134,4	08:50:00 05/09/2025
8,1	7,2	27,47	18,8	0,95	17,6	188,3	137,2	08:55:00 05/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8	7,2	27,44	18,8	0,99	17,8	183,2	141,4	09:00:00 05/09/2025
8	7,2	27,42	18,7	0,96	17,8	178,3	138,8	09:05:00 05/09/2025
8,1	7,2	27,4	18,7	0,97	17,8	187,3	145,3	09:10:00 05/09/2025
7,9	7,2	27,38	18,8	0,96	17,8	178,8	146,7	09:15:00 05/09/2025
7,9	7,2	27,37	18,8	0,97	17,8	243,2	140,3	09:20:00 05/09/2025
8	7,2	27,36	18,8	0,99	17,8	179,1	145	09:25:00 05/09/2025
7,9	7,2	27,33	18,8	0,94	17,8	217,5	138	09:30:00 05/09/2025
7,9	7,2	27,32	18,8	0,96	17,6	209,7	144,4	09:35:00 05/09/2025
8	7,2	27,31	18,8	0,96	17,8	229,7	123,9	09:40:00 05/09/2025
8,1	7,2	27,28	18,8	0,99	17,8	179,9	125	09:45:00 05/09/2025
8	7,2	27,25	18,8	0,95	17,8	179,6	122,7	09:50:00 05/09/2025
8	7,2	27,24	18,8	0,94	17,8	180,6	118,6	09:55:00 05/09/2025
8	7,2	27,22	18,8	0,91	17,8	180,2	133,8	10:00:00 05/09/2025
8	7,2	27,2	18,8	0,93	17,8	196,4	140,6	10:05:00 05/09/2025
7,9	7,2	27,18	18,8	0,95	17,8	181,2	138,4	10:10:00 05/09/2025
8,7	7,2	27,16	18,8	0,93	17,8	179,9	138,1	10:15:00 05/09/2025
7,9	7,2	27,14	18,8	0,94	17,8	202,8	143,6	10:20:00 05/09/2025
7,9	7,3	27,13	18,8	0,94	17,8	177,8	141,4	10:25:00 05/09/2025
8	7,3	27,1	18,8	1,02	17,8	192,7	146,1	10:30:00 05/09/2025
8	7,3	27,07	18,8	0,97	17,7	179,4	137,2	10:35:00 05/09/2025
7,9	7,3	27,05	18,8	0,97	17,8	176,4	145,9	10:40:00 05/09/2025
8	7,3	27,04	18,8	0,95	17,6	186	144,7	10:45:00 05/09/2025
8	7,3	27,01	18,8	0,95	17,8	180,1	141,9	10:50:00 05/09/2025
8	7,3	26,99	18,8	0,94	17,8	177,8	146,6	10:55:00 05/09/2025
7,9	7,3	26,98	18,8	0,98	17,8	179,6	123,9	11:00:00 05/09/2025
8,1	7,3	26,95	18,8	0,96	17,8	166	112,3	11:05:00 05/09/2025
8	7,3	26,93	18,8	0,96	17,8	168,4	95,6	11:10:00 05/09/2025
8	7,3	26,91	18,9	1	17,8	165,5	93,4	11:15:00 05/09/2025
8	7,3	26,89	18,9	0,98	17,8	167,3	113,6	11:20:00 05/09/2025
8	7,3	26,86	18,9	0,94	17,8	167,7	121,1	11:25:00 05/09/2025
7,9	7,3	26,84	18,8	0,96	17,8	179,3	118,4	11:30:00 05/09/2025
8	7,3	26,82	18,8	0,96	17,8	170,1	119,8	11:35:00 05/09/2025
8	7,3	26,8	18,9	0,95	17,8	168,9	115,5	11:40:00 05/09/2025
8	7,3	26,78	18,9	0,96	17,8	168,7	120,2	11:45:00 05/09/2025
7,9	7,3	26,76	18,8	0,97	17,8	188	121,1	11:50:00 05/09/2025
8	7,3	26,74	19	0,95	17,8	167,8	132,3	11:55:00 05/09/2025
7,9	7,3	26,71	18,9	0,98	17,8	167,5	136,6	12:00:00 05/09/2025
8	7,3	26,7	18,9	0,93	17,8	191	142,3	12:05:00 05/09/2025
8	7,3	26,68	18,9	0,97	17,8	168,7	137,3	12:10:00 05/09/2025
8	7,3	26,67	18,9	0,98	17,8	168,3	143,8	12:15:00 05/09/2025
8	7,3	26,64	18,9	0,97	17,8	200,6	130,2	12:20:00 05/09/2025
7,9	7,3	26,63	18,9	0,95	17,8	167,8	125,3	12:25:00 05/09/2025
7,9	7,3	26,61	18,8	0,94	17,8	169,8	130,3	12:30:00 05/09/2025
7,9	7,3	26,59	18,9	1	17,8	170,1	124,7	12:35:00 05/09/2025
7,9	7,3	26,57	19	0,98	17,8	169,4	142,2	12:40:00 05/09/2025
7,9	7,3	26,55	18,9	0,94	17,8	172	151,9	12:45:00 05/09/2025
8	7,3	26,54	19	0,97	17,8	171,8	147,2	12:50:00 05/09/2025
8	7,3	26,51	19	0,95	17,8	171	150,3	12:55:00 05/09/2025
8	7,3	26,5	18,9	0,95	17,8	171,2	148	13:00:00 05/09/2025
8	7,3	26,48	18,9	0,95	17,8	194,5	143,1	13:05:00 05/09/2025
8	7,3	26,47	18,9	0,95	17,8	194	145	13:10:00 05/09/2025
8	7,3	26,45	19	0,93	17,8	195,6	143,4	13:15:00 05/09/2025
8	7,3	26,43	18,9	0,96	17,8	198,6	144,7	13:20:00 05/09/2025
8	7,3	26,41	18,9	0,97	17,8	197,8	145,2	13:25:00 05/09/2025
8	7,3	26,4	19	0,91	17,8	200,1	139,7	13:30:00 05/09/2025
8	7,3	26,38	19	0,94	17,8	201,3	144,7	13:35:00 05/09/2025
7,9	7,3	26,37	19	0,93	17,8	200,9	145,5	13:40:00 05/09/2025
8	7,3	26,34	19	0,98	17,8	203,1	120,6	13:45:00 05/09/2025
7,9	7,3	26,33	19	0,93	17,8	202,9	121,1	13:50:00 05/09/2025
8	7,3	26,32	19	0,9	17,8	215,9	116,1	13:55:00 05/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
7,8	7,3	26,3	19	0,98	17,8	202,5	119,8	14:00:00 05/09/2025
8	7,3	26,56	19,1	1,02	17,8	203,9	150,9	14:05:00 05/09/2025
8,1	7,3	26,5	19	1,03	17,6	203,1	138,1	14:10:00 05/09/2025
8,2	7,3	26,53	19	1,01	17,6	204,5	143,6	14:15:00 05/09/2025
8,2	7,3	26,57	19	0,97	17,6	205	140,5	14:20:00 05/09/2025
8,3	7,3	26,62	19,1	1,05	17,8	205,4	145,3	14:25:00 05/09/2025
8	7,3	26,67	19	1,01	17,8	206,1	143,6	14:30:00 05/09/2025
8	7,3	26,73	19,1	1,02	17,8	206,3	130,8	14:35:00 05/09/2025
8,2	7,3	26,79	19,3	0,98	17,8	218,4	126,6	14:40:00 05/09/2025
8,1	7,3	26,84	19,3	0,96	17,8	205,4	128,6	14:45:00 05/09/2025
8,2	7,3	26,85	19,3	0,98	17,8	206,1	126,1	14:50:00 05/09/2025
8,2	7,3	26,85	19,3	1	17,8	210,9	124,5	14:55:00 05/09/2025
8,1	7,3	26,88	19,1	0,97	16,7	205,3	124,7	15:00:00 05/09/2025
8,1	7,3	26,89	17,2	0,94	17,6	209,2	105,6	15:05:00 05/09/2025
8,2	7,3	26,98	17,9	0,92	17,8	196,1	106,6	15:10:00 05/09/2025
8	7,3	27,08	18,2	0,95	18,2	197,2	106,9	15:15:00 05/09/2025
8,2	7,3	27,24	18,8	0,95	18,7	196,2	118,6	15:20:00 05/09/2025
8	7,3	27,44	19	0,95	18,9	196	147	15:25:00 05/09/2025
8,1	7,3	27,67	19,4	0,93	19,5	195,7	142	15:30:00 05/09/2025
8	7,3	27,89	19,8	0,92	19,3	198,2	143,8	15:35:00 05/09/2025
8,1	7,3	28,15	20,1	0,93	19,5	196,6	148	15:40:00 05/09/2025
8	7,3	28,41	20,5	0,9	20	196,7	151,9	15:45:00 05/09/2025
8,1	7,3	28,65	20,7	0,9	20	197,4	151,9	15:50:00 05/09/2025
8,3	7,3	28,87	21,2	0,9	20,2	197,4	149,4	15:55:00 05/09/2025
8,1	7,3	29,09	21,1	0,9	20,2	198,4	149,5	16:00:00 05/09/2025
8,7	7,3	29,36	21,1	0,88	20,2	197,1	150,8	16:05:00 05/09/2025
8,6	7,3	31,1	20,7	0,91	20	195,1	148,8	16:10:00 05/09/2025
8,9	7,3	31,2	20,5	1,01	20	197,4	149,2	16:15:00 05/09/2025
9,2	7,3	31	20,7	0,97	20	197,5	146,6	16:20:00 05/09/2025
9	7,3	30,79	20,5	1	20	207,8	115,3	16:25:00 05/09/2025
8,7	7,3	30,66	20,6	0,96	19,5	196,8	120,9	16:30:00 05/09/2025
8,4	7,3	30,5	20,5	0,99	20	197,9	113,6	16:35:00 05/09/2025
8,3	7,3	30,38	20,5	0,98	19,5	204,3	109,2	16:40:00 05/09/2025
8,8	7,3	30,27	20,6	0,98	19,5	196,6	148,3	16:45:00 05/09/2025
8,1	7,3	30,21	20,6	0,98	19,5	197,2	147,5	16:50:00 05/09/2025
8,1	7,3	30,18	20,7	0,91	19,5	221,7	149,2	16:55:00 05/09/2025
8,2	7,3	30,14	20,7	0,97	19,5	195,7	154,1	17:00:00 05/09/2025
8,3	7,3	30,1	20,7	0,95	19,5	203,6	145,3	17:05:00 05/09/2025
8,2	7,3	30,06	20,8	0,93	20	188,2	150	17:10:00 05/09/2025
8,2	7,3	30,02	20,8	0,97	19,5	185,8	142,8	17:15:00 05/09/2025
8,2	7,3	29,98	20,8	1,01	19,5	186,2	144,4	17:20:00 05/09/2025
8,4	7,3	29,94	20,9	1	20	186,6	152,2	17:25:00 05/09/2025
8,2	7,3	29,9	20,9	0,95	20	187,1	151,4	17:30:00 05/09/2025
8,2	7,3	29,84	21	0,99	20	185,2	154,2	17:35:00 05/09/2025
8,2	7,3	29,81	21	0,99	20	186,2	145	17:40:00 05/09/2025
8,1	7,3	29,79	21,1	0,98	20,2	185,5	133,4	17:45:00 05/09/2025
8,1	7,3	29,73	21,1	1	20,2	185,5	127,8	17:50:00 05/09/2025
8,1	7,3	29,69	21,2	1,01	20,2	185,6	119,8	17:55:00 05/09/2025
8,4	7,3	29,65	21,1	0,99	20,2	190,8	123	18:00:00 05/09/2025
8	7,3	29,62	21,1	0,98	20,2	187,9	136,9	18:05:00 05/09/2025
8,1	7,3	29,57	21,2	0,98	20,2	186,7	133,3	18:10:00 05/09/2025
8,1	7,3	29,53	21,3	1,03	20,2	192,5	130,89	18:15:00 05/09/2025
8,1	7,3	29,49	21,2	1,01	20,2	183,6	133,8	18:20:00 05/09/2025
8	7,3	29,47	21,2	1	20,2	212,4	132,3	18:25:00 05/09/2025
8,7	7,3	29,42	21,3	1,04	20,2	200,6	128,8	18:30:00 05/09/2025
8	7,3	29,38	21,3	1,02	20,2	209,6	134,2	18:35:00 05/09/2025
8,1	7,3	29,34	21,3	1,02	20,2	185	141,6	18:40:00 05/09/2025
8	7,3	29,31	21,2	1,01	20,2	183,3	148,6	18:45:00 05/09/2025
8	7,3	29,28	21,4	1	20,2	200	153	18:50:00 05/09/2025
8	7,3	29,23	21,5	0,96	20,2	183,2	148,6	18:55:00 05/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8,2	7,3	29,2	21,3	0,98	20,2	182,7	153,4	19:00:00 05/09/2025
7,9	7,3	29,16	21,3	0,99	20,2	200,4	125,6	19:05:00 05/09/2025
8,2	7,3	29,14	21,4	1,02	20,2	206,4	114,4	19:10:00 05/09/2025
8	7,3	29,1	21,3	1,01	20,2	204,7	120,3	19:15:00 05/09/2025
8	7,3	29,06	21,3	1,01	20,2	207	126,1	19:20:00 05/09/2025
8	7,3	29,03	21,2	1	20,2	203,7	156,3	19:25:00 05/09/2025
8	7,3	29	21,3	1,03	20,2	225,7	154,5	19:30:00 05/09/2025
8	7,4	28,97	21,4	1,02	20,2	203	145,2	19:35:00 05/09/2025
8	7,4	28,95	21,4	1	20,2	203,7	153	19:40:00 05/09/2025
8,1	7,4	28,9	21,5	1,01	20,2	233,5	151,6	19:45:00 05/09/2025
8,1	7,4	28,87	21,5	1	20,2	208,4	148,6	19:50:00 05/09/2025
8	7,4	28,83	21,4	1,01	20,4	220,1	148,3	19:55:00 05/09/2025
8,6	7,4	28,8	21,4	1,02	20,2	203,5	141,4	20:00:00 05/09/2025
8,1	7,4	28,77	21,4	0,98	20,2	213,4	138,4	20:05:00 05/09/2025
7,9	7,4	28,75	21,4	1,01	20,2	200,8	143	20:10:00 05/09/2025
8	7,4	28,73	21,5	0,98	20,2	200,3	134,2	20:15:00 05/09/2025
7,9	7,4	28,7	21,5	0,99	20,4	202	140,5	20:20:00 05/09/2025
8,2	7,4	28,67	21,6	1,02	20,2	201,1	127	20:25:00 05/09/2025
8,2	7,4	28,63	21,5	1,04	20,4	204	123,9	20:30:00 05/09/2025
7,9	7,4	28,61	21,6	1,05	20,4	201,7	130,5	20:35:00 05/09/2025
8,2	7,4	28,58	21,6	1	20,4	198,8	130,2	20:40:00 05/09/2025
8,1	7,4	28,55	21,5	1,02	20,4	202,5	148,3	20:45:00 05/09/2025
7,9	7,4	28,54	21,5	1,02	20,2	201,8	145,9	20:50:00 05/09/2025
7,9	7,4	28,51	21,7	1,01	20,4	196,9	147,2	20:55:00 05/09/2025
8	7,4	28,48	21,6	1,02	20,4	47,2	156,3	21:00:00 05/09/2025
8,2	7,4	28,44	21,6	0,99	20,4	20,8	154,7	21:05:00 05/09/2025
8	7,4	28,42	21,6	0,99	20,4	12,7	148,3	21:10:00 05/09/2025
7,9	7,4	28,39	21,6	1	20,4	18	150,2	21:15:00 05/09/2025
8,1	7,4	28,37	21,6	0,99	20,4	15,5	139,7	21:20:00 05/09/2025
7,9	7,4	28,35	21,7	1,01	20,4	14,6	136,9	21:25:00 05/09/2025
8	7,4	28,33	21,6	1	20,4	6,7	137,3	21:30:00 05/09/2025
8,1	7,4	28,3	21,7	1,02	20,4	21,8	132,7	21:35:00 05/09/2025
7,9	7,4	28,27	21,7	0,99	20,4	29,3	137,2	21:40:00 05/09/2025
7,9	7,4	28,23	21,6	1,01	20,4	201,9	116,7	21:45:00 05/09/2025
8	7,4	28,21	21,5	1,01	20,4	201,8	101,1	21:50:00 05/09/2025
7,9	7,4	28,19	21,7	0,99	20,4	247,3	106,4	21:55:00 05/09/2025
8	7,4	28,17	21,7	0,98	20,4	200,4	115,5	22:00:00 05/09/2025
8	7,4	28,14	21,7	0,99	20,4	233,3	136,1	22:05:00 05/09/2025
7,9	7,4	28,1	21,7	1,04	20,4	199,6	151,6	22:10:00 05/09/2025
7,9	7,4	28,08	21,7	1,03	20,4	9,6	154,7	22:15:00 05/09/2025
7,8	7,4	28,06	21,7	1,01	20,4	22,5	150,8	22:20:00 05/09/2025
7,9	7,4	28,04	21,7	1	20,4	36,7	148,3	22:25:00 05/09/2025
8,3	7,4	28,03	21,7	1,01	20,4	39,8	157,7	22:30:00 05/09/2025
7,9	7,4	27,98	21,7	1,01	20,4	8	156,6	22:35:00 05/09/2025
8	7,4	27,96	21,7	1,04	20,4	6,1	152,2	22:40:00 05/09/2025
7,9	7,4	27,94	21,7	0,98	20,4	201,3	154,2	22:45:00 05/09/2025
8	7,4	27,92	21,8	1	20,4	257,29	152,2	22:50:00 05/09/2025
7,9	7,4	27,9	21,8	0,99	20,4	202,5	148,3	22:55:00 05/09/2025
7,9	7,4	27,88	21,8	0,97	20,4	200,8	146,6	23:00:00 05/09/2025
7,9	7,4	27,85	21,8	0,99	20,4	202,3	147,2	23:05:00 05/09/2025
7,9	7,4	27,82	21,9	1,02	20,4	200,8	129,7	23:10:00 05/09/2025
7,9	7,4	27,8	21,9	1,02	20,6	228,2	123,9	23:15:00 05/09/2025
7,9	7,4	27,77	21,8	0,99	20,4	199,9	121,6	23:20:00 05/09/2025
8,1	7,4	27,75	21,9	1,03	20,4	207,5	127,8	23:25:00 05/09/2025
7,9	7,4	27,74	21,9	0,99	20,4	207,6	140,3	23:30:00 05/09/2025
7,9	7,4	27,72	21,9	0,97	20,4	199,4	144,7	23:35:00 05/09/2025
8	7,4	27,69	21,9	1,03	20,6	199,1	145,8	23:40:00 05/09/2025
7,9	7,4	27,67	21,8	0,97	20,6	199,9	147	23:45:00 05/09/2025
8	7,4	27,65	21,8	0,96	20,6	198,5	151,4	23:50:00 05/09/2025
7,9	7,4	27,63	21,9	0,98	20,4	207	145,9	23:55:00 05/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
7,9	7,4	27,6	21,8	0,98	20,4	199,5	153,3	00:00:00 06/09/2025
7,9	7,4	27,6	21,9	0,97	20,4	313,1	148,4	00:05:00 06/09/2025
7,9	7,4	27,57	21,9	1,04	20,4	199,1	143,1	00:10:00 06/09/2025
7,9	7,4	27,54	21,8	1,03	20,6	198,5	141,4	00:15:00 06/09/2025
7,9	7,4	27,52	21,9	0,99	20,6	199,1	156,1	00:20:00 06/09/2025
7,9	7,4	27,5	21,9	0,96	20,6	212,9	148	00:25:00 06/09/2025
8	7,4	27,48	21,9	1	20,6	202,5	119,2	00:30:00 06/09/2025
8,2	7,4	27,47	21,9	0,98	20,6	227,6	113,1	00:35:00 06/09/2025
7,9	7,4	27,44	21,9	1,01	20,6	200,6	111,3	00:40:00 06/09/2025
7,9	7,4	27,41	21,9	0,99	20,6	190	103	00:45:00 06/09/2025
8,1	7,4	27,4	21,9	0,98	20,4	187,5	138,9	00:50:00 06/09/2025
7,9	7,4	27,38	21,9	0,98	20,6	188,3	135,8	00:55:00 06/09/2025
8	7,4	27,36	21,9	0,99	20,4	192,9	135,3	01:00:00 06/09/2025
7,9	7,4	27,35	21,9	0,99	20,6	189,1	135,8	01:05:00 06/09/2025
7,8	7,4	27,34	21,8	1,01	20,6	189,5	134,5	01:10:00 06/09/2025
8	7,4	27,31	21,9	1	20,6	200,1	140,5	01:15:00 06/09/2025
7,9	7,4	27,28	21,9	0,99	20,6	186,9	140,3	01:20:00 06/09/2025
7,8	7,4	27,26	21,9	1,01	20,6	190,7	143,8	01:25:00 06/09/2025
7,9	7,4	27,25	21,9	1,01	20,4	186,1	146,9	01:30:00 06/09/2025
7,9	7,4	27,24	21,9	0,97	20,6	186,7	150,6	01:35:00 06/09/2025
7,8	7,4	27,22	21,9	0,97	20,6	185,7	149,8	01:40:00 06/09/2025
8	7,4	27,2	21,9	0,98	20,6	188,2	149,8	01:45:00 06/09/2025
7,9	7,4	27,18	21,9	1,02	20,6	187,2	134,5	01:50:00 06/09/2025
8	7,4	27,16	21,8	0,97	20,6	188,5	135,8	01:55:00 06/09/2025
8	7,4	27,14	21,9	1	20,6	188,9	135,8	02:00:00 06/09/2025
7,9	7,4	27,12	21,9	1,02	20,6	188,2	138,4	02:05:00 06/09/2025
7,9	7,4	27,11	21,8	1,01	20,6	189,7	153,1	02:10:00 06/09/2025
8	7,4	27,1	21,9	1	20,6	202,8	143,9	02:15:00 06/09/2025
7,9	7,4	27,09	21,9	0,98	20,6	190,1	140,8	02:20:00 06/09/2025
7,9	7,4	27,07	21,8	1,01	20,6	189	143,8	02:25:00 06/09/2025
7,9	7,4	27,04	21,9	1,01	20,6	189,5	146,9	02:30:00 06/09/2025
7,9	7,4	27,03	21,9	0,97	20,6	191	141,4	02:35:00 06/09/2025
7,9	7,4	27,01	21,8	0,96	20,6	192,9	143,6	02:40:00 06/09/2025
7,9	7,4	27	21,9	1,01	20,6	180,2	141,1	02:45:00 06/09/2025
8,4	7,4	26,99	21,8	0,96	20,6	176,4	143,4	02:50:00 06/09/2025
7,9	7,4	26,97	21,8	0,95	20,6	180	149,2	02:55:00 06/09/2025
7,9	7,4	26,95	21,9	1	20,6	188,2	148,6	03:00:00 06/09/2025
7,9	7,4	26,93	21,8	0,99	20,6	178,4	143,4	03:05:00 06/09/2025
8	7,4	26,91	21,8	0,99	20,6	187,7	123,3	03:10:00 06/09/2025
7,8	7,4	26,89	21,9	0,97	20,6	175,1	117,7	03:15:00 06/09/2025
8	7,4	26,88	21,8	1,01	20,6	176,1	117,8	03:20:00 06/09/2025
7,9	7,4	26,87	21,8	0,99	20,6	177,1	120	03:25:00 06/09/2025
7,9	7,4	26,86	21,9	0,97	20,6	175,9	146,7	03:30:00 06/09/2025
7,9	7,4	26,85	21,8	0,96	20,6	183,3	155,6	03:35:00 06/09/2025
7,9	7,4	26,83	21,9	1	20,6	177,1	147,8	03:40:00 06/09/2025
7,9	7,4	26,82	21,9	0,98	20,6	173,8	150,2	03:45:00 06/09/2025
8	7,4	26,8	21,8	0,98	20,6	178	157	03:50:00 06/09/2025
7,8	7,4	26,78	21,9	0,98	20,6	191,7	154,7	03:55:00 06/09/2025
7,9	7,4	26,77	21,9	0,99	20,6	202,9	154,1	04:00:00 06/09/2025
7,8	7,4	26,76	21,9	0,98	20,6	177,3	147,5	04:05:00 06/09/2025
7,7	7,4	26,75	21,9	0,97	20,6	178,6	143,8	04:10:00 06/09/2025
8	7,4	26,72	21,9	1,03	20,6	175,1	131,7	04:15:00 06/09/2025
7,9	7,4	26,7	21,9	1	20,6	194,7	137,5	04:20:00 06/09/2025
7,8	7,4	26,69	21,9	0,98	20,6	177,2	134,4	04:25:00 06/09/2025
7,8	7,4	26,68	21,9	1	20,6	178,4	111,1	04:30:00 06/09/2025
7,8	7,4	26,67	21,9	0,97	20,6	177,7	110,5	04:35:00 06/09/2025
7,8	7,4	26,66	21,9	0,97	20,6	176,2	118,8	04:40:00 06/09/2025
7,9	7,4	26,65	21,9	0,99	20,6	178,8	123,9	04:45:00 06/09/2025
7,8	7,4	26,63	21,9	1,01	20,6	203,4	142,2	04:50:00 06/09/2025
7,9	7,4	26,61	21,9	1	21	199,1	146,1	04:55:00 06/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
7,9	7,4	26,6	21,9	0,99	20,6	200	150,3	05:00:00 06/09/2025
8,1	7,4	26,58	21,9	0,97	21	197,8	154,1	05:05:00 06/09/2025
7,9	7,4	26,57	21,9	0,96	21	197,9	153,8	05:10:00 06/09/2025
7,9	7,4	26,57	21,9	0,96	20,6	196,1	145,3	05:15:00 06/09/2025
7,9	7,4	26,55	21,9	0,97	21	221,3	149,8	05:20:00 06/09/2025
7,9	7,4	26,52	21,9	1,01	21	198,2	142,2	05:25:00 06/09/2025
7,9	7,4	26,5	21,9	1	21	224,2	145,2	05:30:00 06/09/2025
7,9	7,4	26,5	21,9	0,99	21	196,2	141,3	05:35:00 06/09/2025
7,9	7,4	26,48	21,9	1	21	195,6	144,7	05:40:00 06/09/2025
7,9	7,4	26,48	21,9	0,98	21	197,5	147,5	05:45:00 06/09/2025
7,9	7,4	26,47	21,9	0,96	21	233	124,2	05:50:00 06/09/2025
7,8	7,4	26,46	21,9	0,98	21	196,8	119,2	05:55:00 06/09/2025
8	7,4	26,44	21,9	0,97	21	209,7	115,5	06:00:00 06/09/2025
7,8	7,4	26,42	21,9	0,95	21	198,8	116,1	06:05:00 06/09/2025
7,8	7,4	26,41	21,9	0,96	21	225,7	136,6	06:10:00 06/09/2025
7,8	7,4	26,4	21,9	0,97	21	197,8	147,8	06:15:00 06/09/2025
7,9	7,4	26,39	22	0,98	21	195	154,5	06:20:00 06/09/2025
7,9	7,5	26,38	21,9	1	21	23	148,8	06:25:00 06/09/2025
7,8	7,5	26,37	21,9	0,99	21	5,8	152,7	06:30:00 06/09/2025
7,9	7,4	26,35	21,9	0,99	21	7,3	152,2	06:35:00 06/09/2025
7,9	7,4	26,34	21,9	0,99	21	12,2	153,1	06:40:00 06/09/2025
7,9	7,4	26,32	21,9	0,98	21	12,8	146,9	06:45:00 06/09/2025
8	7,4	26,31	21,9	0,97	21	29	160	06:50:00 06/09/2025
8	7,5	26,3	22	0,95	21	17,7	155	06:55:00 06/09/2025
7,8	7,5	26,3	21,9	0,95	21	33,5	158	07:00:00 06/09/2025
8	7,5	26,29	21,9	0,95	21	199,7	158,9	07:05:00 06/09/2025
7,9	7,5	26,27	21,8	0,98	21	213	143,6	07:10:00 06/09/2025
7,9	7,5	26,26	21,9	0,96	21	202,5	137,7	07:15:00 06/09/2025
7,9	7,5	26,24	21,9	0,96	21	202,6	128,8	07:20:00 06/09/2025
8	7,5	26,24	21,8	1	21	231,6	124,8	07:25:00 06/09/2025
7,9	7,5	26,23	21,9	0,97	21	201,3	126,9	07:30:00 06/09/2025
8	7,5	26,22	21,9	0,97	21	223,6	131,7	07:35:00 06/09/2025
8,1	7,5	26,2	21,9	0,99	21	198,9	129,2	07:40:00 06/09/2025
7,9	7,5	26,18	21,9	1,01	21	208	128,1	07:45:00 06/09/2025
7,9	7,5	26,18	21,9	0,98	21	210,4	123,9	07:50:00 06/09/2025
8	7,5	26,17	21,9	0,94	21	264,4	123,8	07:55:00 06/09/2025
7,9	7,5	26,16	21,9	0,94	21	197,7	128,89	08:00:00 06/09/2025
8	7,5	26,15	21,9	1	21	197,1	130,8	08:05:00 06/09/2025
7,9	7,5	26,14	21,9	0,97	21	198	140	08:10:00 06/09/2025
7,9	7,5	26,12	21,8	0,96	21	200,9	142,2	08:15:00 06/09/2025
7,9	7,5	26,11	21,9	0,95	21	203,7	140,5	08:20:00 06/09/2025
7,9	7,5	26,1	21,9	0,99	21	197,9	138,4	08:25:00 06/09/2025
8,1	7,5	26,07	20,9	1,01	18,2	200	132,3	08:30:00 06/09/2025
8,7	7,4	26,08	21,7	0,99	19,1	197,7	114,4	08:35:00 06/09/2025
8,7	7,4	26,1	22,4	0,97	20,2	197,7	114,4	08:40:00 06/09/2025
8,4	7,4	26,18	23,6	0,97	20,2	197,8	115,8	08:45:00 06/09/2025
8,6	7,4	26,31	24,1	0,98	20,6	196,8	122,2	08:50:00 06/09/2025
8,5	7,4	26,46	24,7	0,98	21,3	195,2	152,2	08:55:00 06/09/2025
27,6	7,3	28,76	19,7	1,08	29,7	194,9	145,9	09:00:00 06/09/2025
16,2	7,3	29,09	26,4	0,97	27,4	186,9	143,9	09:05:00 06/09/2025
13,7	7,3	29,48	27,7	0,98	27,7	185,1	136,7	09:10:00 06/09/2025
12,3	7,3	30,04	29,1	0,97	28,5	186,9	133,3	09:15:00 06/09/2025
12	7,3	30,6	29,5	0,99	29	184,1	130,3	09:20:00 06/09/2025
10,8	7,3	31,04	29,8	0,99	29	222,5	187,8	09:25:00 06/09/2025
11,5	7,3	31,56	30,3	1,02	29,7	183,9	192	09:30:00 06/09/2025
11,1	7,3	31,91	30,5	1,05	29,8	197,5	188,8	09:35:00 06/09/2025
11	7,3	32,29	30,8	1,04	30	184,1	191,7	09:40:00 06/09/2025
10,2	7,3	32,48	31,3	1,06	29,8	183,3	141,4	09:45:00 06/09/2025
10,2	7,3	32,71	31,4	1,08	29,8	188	175	09:50:00 06/09/2025
9,9	7,3	32,9	31,7	1,07	30,3	184,7	166,9	09:55:00 06/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
9,5	7,3	33	31,7	1,06	30,5	185,7	158	10:00:00 06/09/2025
9,7	7,3	33,17	32,09	1,04	30,9	182,3	158,6	10:05:00 06/09/2025
9,8	7,3	33,2	32,7	1,09	31,2	183,2	153,9	10:10:00 06/09/2025
9,8	7,3	33,24	33	1,14	31,2	185,2	170,3	10:15:00 06/09/2025
10,1	7,3	33,27	33,1	1,13	31,4	183,3	173,9	10:20:00 06/09/2025
9,8	7,3	33,27	33,1	1,15	31,4	210,7	172,3	10:25:00 06/09/2025
10,2	7,3	33,27	33,2	1,22	31,4	184,6	164,4	10:30:00 06/09/2025
9,9	7,3	33,4	33,3	1,23	31,6	185,2	163,4	10:35:00 06/09/2025
9,7	7,3	33,43	33,2	1,24	31,4	185,1	153	10:40:00 06/09/2025
9,8	7,3	33,35	33,3	1,24	31,4	184,3	122,3	10:45:00 06/09/2025
9,8	7,3	33,49	33,3	1,24	31,4	186,1	111,3	10:50:00 06/09/2025
9,8	7,3	33,35	33,3	1,16	17	186,2	124,7	10:55:00 06/09/2025
9,7	7,3	33,29	20,3	1,18	17	194,9	107,2	11:00:00 06/09/2025
9,8	7,3	33,43	19,2	1,19	17	172,1	100,9	11:05:00 06/09/2025
9,9	7,3	33,36	19,2	1,21	17	178,8	98,4	11:10:00 06/09/2025
9,7	7,3	33,33	19,3	1,19	17	7,7	72,5	11:15:00 06/09/2025
9,6	7,3	33,26	19,3	1,13	16,7	27,5	49,2	11:20:00 06/09/2025
9,7	7,3	33,24	19,3	1,23	17	44,6	2,7	11:25:00 06/09/2025
9,7	7,3	33,16	19,2	1,19	16,7	21,7	6,6	11:30:00 06/09/2025
9,4	7,3	33,14	19,3	1,19	17	28	66,6	11:35:00 06/09/2025
10	7,3	33,1	19,3	1,19	17	13,5	101,9	11:40:00 06/09/2025
9,4	7,3	33,05	19,3	1,22	16,7	228,2	113,8	11:45:00 06/09/2025
9,8	7,3	33,02	19,3	1,17	17	200,8	122,3	11:50:00 06/09/2025
9,4	7,3	32,92	19,4	1,14	17	202	134,2	11:55:00 06/09/2025
9,5	7,3	32,89	19,5	1,13	17	201,5	135,3	12:00:00 06/09/2025
9,5	7,3	32,83	19,4	1,17	17	202,4	147,5	12:05:00 06/09/2025
9,6	7,3	32,78	19,4	1,18	17,2	202	135,8	12:10:00 06/09/2025
9,6	7,3	32,68	19,2	1,16	17	200	143,1	12:15:00 06/09/2025
9,4	7,3	32,58	19,4	1,17	17,2	201,1	160,9	12:20:00 06/09/2025
9,7	7,3	32,5	19,5	1,15	17	200,3	160	12:25:00 06/09/2025
9,5	7,3	32,42	19,5	1,21	16,8	201,4	191,1	12:30:00 06/09/2025
9,6	7,3	32,32	19,5	1,22	17	200,1	161,3	12:35:00 06/09/2025
9,5	7,3	32,25	19,5	1,24	17	238,1	162,5	12:40:00 06/09/2025
9,8	7,3	32,17	19,5	1,19	17	233,6	126,9	12:45:00 06/09/2025
9,9	7,3	32,11	19,4	1,21	17,2	201,3	158,6	12:50:00 06/09/2025
9,5	7,3	32,03	19,4	1,24	17,2	199,9	199,1	12:55:00 06/09/2025
9,5	7,3	31,95	19,4	1,23	17,6	198,5	197,3	13:00:00 06/09/2025
9,6	7,3	31,89	19,5	1,21	17,6	199,9	192	13:05:00 06/09/2025
9,4	7,3	31,79	19,6	1,21	17,6	200,4	185,5	13:10:00 06/09/2025
9,6	7,3	31,73	19,5	1,17	17,6	199,7	178,3	13:15:00 06/09/2025
9,6	7,3	31,64	19,6	1,25	17,6	200,1	177,2	13:20:00 06/09/2025
9,3	7,3	31,57	19,7	1,21	17,6	202,9	174,2	13:25:00 06/09/2025
9,5	7,4	31,52	19,7	1,19	17,7	200,1	173,4	13:30:00 06/09/2025
9,6	7,4	31,45	19,8	1,18	17,6	197,4	169,1	13:35:00 06/09/2025
9,4	7,4	31,38	19,8	1,24	17,6	198,9	173,6	13:40:00 06/09/2025
9,6	7,4	31,33	19,9	1,18	17,8	190,8	164,5	13:45:00 06/09/2025
9,5	7,4	31,27	19,8	1,19	17,8	190,6	164,5	13:50:00 06/09/2025
9,5	7,4	31,2	19,9	1,22	17,8	192,5	137,2	13:55:00 06/09/2025
9,5	7,4	31,15	19,9	1,17	17,8	191,1	104,1	14:00:00 06/09/2025
9,4	7,4	31,08	19,9	1,25	17,8	191,9	85,3	14:05:00 06/09/2025
9,6	7,4	31,02	20	1,17	17,8	191,8	77,3	14:10:00 06/09/2025
9,7	7,4	30,97	20	1,15	17,8	220,7	96,3	14:15:00 06/09/2025
9,3	7,4	30,91	20	1,2	17,8	194,5	89,8	14:20:00 06/09/2025
9,5	7,4	30,84	20	1,2	17,8	199,1	45,3	14:25:00 06/09/2025
9,4	7,4	30,79	20,1	1,18	17,8	198,6	43,6	14:30:00 06/09/2025
9,4	7,4	30,74	20,1	1,25	17,8	197,1	51,4	14:35:00 06/09/2025
9,5	7,4	30,68	20,2	1,2	18	196,9	66,6	14:40:00 06/09/2025
9,7	7,4	30,63	20,3	1,16	17,8	197,9	81,3	14:45:00 06/09/2025
9,4	7,4	30,58	20,3	1,17	18	196,9	105,8	14:50:00 06/09/2025
9,5	7,4	30,52	20,3	1,16	18	197,2	111,4	14:55:00 06/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
9,5	7,4	30,46	20,3	1,15	17,8	199,9	122,3	15:00:00 06/09/2025
9,5	7,4	30,41	20,3	1,17	18	199,6	129,2	15:05:00 06/09/2025
9,6	7,4	30,38	20,3	1,13	18	203,7	133,8	15:10:00 06/09/2025
9,5	7,4	30,31	20,2	1,18	18	202,6	120,6	15:15:00 06/09/2025
9,7	7,4	30,26	20,3	1,17	18	199,9	134,4	15:20:00 06/09/2025
9,5	7,4	30,22	20,5	1,17	18	199,9	124,7	15:25:00 06/09/2025
9,4	7,4	30,18	20,5	1,11	18	199,9	162	15:30:00 06/09/2025
9,5	7,4	30,14	20,5	1,15	18,2	200,6	196,4	15:35:00 06/09/2025
9,4	7,4	30,1	20,5	1,14	18,2	204,7	175,5	15:40:00 06/09/2025
9,3	7,4	30,04	20,6	1,16	18	198,9	182,2	15:45:00 06/09/2025
9,3	7,4	30	20,6	1,19	18,2	189,7	156,3	15:50:00 06/09/2025
9,5	7,4	29,95	20,6	1,18	18	221,9	204,5	15:55:00 06/09/2025
9,3	7,4	29,91	20,6	1,15	18,2	189,3	198,9	16:00:00 06/09/2025
9,4	7,4	29,86	20,6	1,12	18,2	191	198,4	16:05:00 06/09/2025
9,4	7,4	29,82	20,6	1,13	18,2	189,1	196,1	16:10:00 06/09/2025
9,5	7,4	29,74	20,7	1,22	18,2	189,5	193,4	16:15:00 06/09/2025
9,3	7,4	29,73	20,7	1,11	18,2	189,5	179,1	16:20:00 06/09/2025
9,4	7,4	29,7	20,6	1,15	18,2	193	168,1	16:25:00 06/09/2025
9,5	7,4	29,65	20,6	1,16	18,2	188,9	133,6	16:30:00 06/09/2025
9,6	7,4	29,59	20,7	1,26	18,2	190,1	90,9	16:35:00 06/09/2025
9,4	7,4	29,56	20,8	1,16	18,2	206,7	84,5	16:40:00 06/09/2025
9,4	7,4	29,52	20,7	1,13	18,2	189,1	93,1	16:45:00 06/09/2025
9,4	7,4	29,49	20,8	1,13	18,2	189,3	98,6	16:50:00 06/09/2025
9,3	7,4	29,44	20,8	1,18	18,2	189,9	122,2	16:55:00 06/09/2025
9,4	7,4	29,42	20,7	1,15	18,2	189,5	141,4	17:00:00 06/09/2025
9,1	7,4	29,37	20,7	1,12	18,7	190,1	150,2	17:05:00 06/09/2025
9,2	7,4	29,32	20,8	1,16	18,2	202,9	147	17:10:00 06/09/2025
9,2	7,4	29,29	20,7	1,2	18,7	195,8	148,6	17:15:00 06/09/2025
9,5	7,4	29,25	20,7	1,16	18,7	226,3	150,9	17:20:00 06/09/2025
9,3	7,4	29,22	20,8	1,16	18,7	188,5	144,2	17:25:00 06/09/2025
9,3	7,4	29,19	20,8	1,17	18,7	190	136,7	17:30:00 06/09/2025
9,4	7,4	29,16	20,9	1,15	18,7	190,5	135,2	17:35:00 06/09/2025
9,3	7,4	29,11	20,8	1,15	18,7	209,5	135,9	17:40:00 06/09/2025
9,3	7,4	29,08	20,8	1,2	18,7	189,1	130,5	17:45:00 06/09/2025
9,1	7,4	29,05	20,8	1,13	18,7	210,6	130,89	17:50:00 06/09/2025
9,2	7,4	29,02	20,9	1,11	18,7	212,5	128,8	17:55:00 06/09/2025
9,5	7,4	28,97	20,8	1,19	18,7	12,3	112,7	18:00:00 06/09/2025
9,3	7,4	28,95	20,9	1,17	18,7	9	141,1	18:05:00 06/09/2025
9,4	7,4	28,92	20,9	1,12	18,7	15,2	148,8	18:10:00 06/09/2025
9,2	7,4	28,89	20,9	1,13	18,7	7,3	165,8	18:15:00 06/09/2025
9,4	7,4	28,87	20,8	1,13	18,7	7,7	173	18:20:00 06/09/2025
9,3	7,4	28,83	20,9	1,17	18,7	7,9	155,3	18:25:00 06/09/2025
9,4	7,4	28,79	20,9	1,15	18,7	7,3	154,7	18:30:00 06/09/2025
9,2	7,4	28,76	20,8	1,14	18,7	13	153,3	18:35:00 06/09/2025
9,1	7,4	28,73	20,9	1,19	18,7	24,6	154,8	18:40:00 06/09/2025
9,3	7,4	28,71	20,9	1,14	18,9	8,3	155,3	18:45:00 06/09/2025
9,2	7,4	28,69	20,9	1,15	18,7	100,2	154,5	18:50:00 06/09/2025
9,4	7,4	28,66	20,9	1,15	18,9	213,2	151,9	18:55:00 06/09/2025
9,2	7,4	28,61	20,9	1,16	18,7	214,6	152,3	19:00:00 06/09/2025
9,4	7,4	28,59	21	1,1	18,7	272,5	150,3	19:05:00 06/09/2025
9,1	7,4	28,56	21	1,13	18,7	210,8	150,6	19:10:00 06/09/2025
9,1	7,4	28,54	21	1,13	18,9	221,9	150,2	19:15:00 06/09/2025
9,3	7,4	28,52	21	1,12	18,9	216,4	113,9	19:20:00 06/09/2025
9,3	7,4	28,48	21	1,17	18,9	215,9	112,3	19:25:00 06/09/2025
9,3	7,4	28,44	21	1,15	18,9	210,6	117	19:30:00 06/09/2025
9,2	7,4	28,41	21	1,13	18,9	225,9	125	19:35:00 06/09/2025
9,3	7,4	28,39	21	1,17	18,9	210,3	143,8	19:40:00 06/09/2025
9,3	7,4	28,37	21	1,13	18,9	209,5	138	19:45:00 06/09/2025
9,3	7,4	28,35	21	1,13	18,9	210,2	133,8	19:50:00 06/09/2025
9,2	7,5	28,33	21,1	1,12	18,9	211,2	134,4	19:55:00 06/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
9,3	7,5	28,3	21	1,12	18,9	209,2	138,4	20:00:00 06/09/2025
9,2	7,4	28,27	21	1,14	18,9	210,3	142,2	20:05:00 06/09/2025
9,2	7,4	28,24	21,1	1,14	18,9	209	143	20:10:00 06/09/2025
9,5	7,5	28,21	21	1,12	18,9	208	139,1	20:15:00 06/09/2025
9,3	7,5	28,19	21,1	1,11	18,9	242,1	146,6	20:20:00 06/09/2025
9,3	7,5	28,17	21	1,12	18,9	207,3	144,7	20:25:00 06/09/2025
9,2	7,5	28,15	21,1	1,15	18,9	206,7	145	20:30:00 06/09/2025
9,3	7,5	28,11	21,1	1,13	18,9	208,1	145,8	20:35:00 06/09/2025
9,2	7,5	28,09	21,1	1,14	18,9	207,6	128	20:40:00 06/09/2025
9,1	7,5	28,08	21,1	1,12	18,9	272,5	119,2	20:45:00 06/09/2025
9,2	7,5	28,04	21,1	1,1	18,9	204,6	115,3	20:50:00 06/09/2025
9,2	7,5	28,03	21,1	1,14	18,9	194,4	113,8	20:55:00 06/09/2025
9,3	7,5	28,01	21,1	1,13	18,9	196,1	138,1	21:00:00 06/09/2025
9,2	7,5	27,97	21,1	1,15	19,1	196,4	157,3	21:05:00 06/09/2025
9,1	7,5	27,94	21,1	1,13	18,9	195,6	151,9	21:10:00 06/09/2025
9,3	7,5	27,92	21,1	1,07	19,1	195,7	142,3	21:15:00 06/09/2025
9,2	7,5	27,9	21,2	1,13	19,1	195,1	139,2	21:20:00 06/09/2025
9,1	7,5	27,88	21,1	1,14	18,9	203	129,7	21:25:00 06/09/2025
9,2	7,5	27,87	21,2	1,13	18,9	194,5	145,8	21:30:00 06/09/2025
9,3	7,5	27,83	21,2	1,19	18,9	193,8	148,8	21:35:00 06/09/2025
9,3	7,5	27,81	21,2	1,14	19,1	195,7	150,9	21:40:00 06/09/2025
9,2	7,5	27,78	21,2	1,11	19,1	193,4	144,7	21:45:00 06/09/2025
9,2	7,5	27,77	21,2	1,11	19,1	21,9	150,9	21:50:00 06/09/2025
9,3	7,5	27,75	21,2	1,12	19,1	11,7	147,8	21:55:00 06/09/2025
9,2	7,5	27,74	21,2	1,11	19,1	6,2	123,8	22:00:00 06/09/2025
9,8	7,5	27,71	18	1,16	15,8	30	128,39	22:05:00 06/09/2025
9,7	7,5	27,68	18	1,14	15,8	13,4	127,3	22:10:00 06/09/2025
9,9	7,5	27,66	18	1,1	16,29	21,7	134,4	22:15:00 06/09/2025
9,7	7,5	27,64	18	1,13	16,29	6,2	156,4	22:20:00 06/09/2025
9,7	7,5	27,63	18	1,09	16,1	9,9	155,8	22:25:00 06/09/2025
9,7	7,5	27,61	18	1,11	15,8	6,8	152,3	22:30:00 06/09/2025
9,9	7,5	27,58	18	1,13	15,8	249,5	155,3	22:35:00 06/09/2025
9,8	7,5	27,56	18	1,1	15,8	206,3	150,3	22:40:00 06/09/2025
9,7	7,5	27,53	18	1,09	16,29	205,1	146,9	22:45:00 06/09/2025
9,8	7,5	27,52	18	1,1	16,29	206,3	133,4	22:50:00 06/09/2025
9,8	7,5	27,5	18	1,08	16,29	233,7	129,39	22:55:00 06/09/2025
9,6	7,5	27,49	18	1,1	16,29	204,1	130,5	23:00:00 06/09/2025
9,7	7,5	27,46	18	1,1	16,29	245,6	128,8	23:05:00 06/09/2025
9,8	7,5	27,42	18	1,12	16,29	203,9	137,7	23:10:00 06/09/2025
10,2	7,5	27,4	18	1,18	16,29	201,9	136,6	23:15:00 06/09/2025
9,7	7,5	27,39	18	1,15	16,29	203	128,39	23:20:00 06/09/2025
9,7	7,5	27,37	18,1	1,11	16,29	201,8	126,6	23:25:00 06/09/2025
9,7	7,5	27,36	18	1,1	16,29	203,7	129,7	23:30:00 06/09/2025
9,8	7,5	27,34	18	1,14	16,29	219,2	127,3	23:35:00 06/09/2025
9,8	7,5	27,31	18	1,11	16,29	201,8	148,8	23:40:00 06/09/2025
9,7	7,5	27,29	18	1,09	16,29	207,5	154,2	23:45:00 06/09/2025
9,7	7,5	27,27	18	1,09	16,29	201,1	155,8	23:50:00 06/09/2025
9,8	7,5	27,26	18	1,12	16,29	217,9	157	23:55:00 06/09/2025
9,8	7,5	27,24	18	1,1	16,29	201,8	154,2	00:00:00 07/09/2025
9,8	7,5	27,23	18	1,13	16,29	210,3	165,3	00:05:00 07/09/2025
9,8	7,5	27,2	18	1,09	16,29	203,6	170,6	00:10:00 07/09/2025
9,7	7,5	27,18	18,1	1,11	16,29	200,6	164,8	00:15:00 07/09/2025
9,8	7,5	27,16	18,1	1,11	16,29	201,7	159,4	00:20:00 07/09/2025
9,8	7,5	27,14	18	1,09	16,29	202,4	139,8	00:25:00 07/09/2025
9,7	7,5	27,12	18,1	1,1	16,29	212,6	130,5	00:30:00 07/09/2025
9,8	7,5	27,11	18,1	1,09	16,29	234,3	135,2	00:35:00 07/09/2025
9,7	7,5	27,1	18,1	1,11	16,29	192,1	110,3	00:40:00 07/09/2025
9,7	7,5	27,09	18,1	1,11	16,29	190	102,8	00:45:00 07/09/2025
9,8	7,5	27,08	18	1,11	16,29	191,6	110,5	00:50:00 07/09/2025
9,7	7,5	27,05	18,1	1,11	16,29	227,2	118,3	00:55:00 07/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
9,7	7,5	27,03	18	1,08	16,29	190	147,8	01:00:00 07/09/2025
9,8	7,5	27,01	18,1	1,09	16,29	190,7	155,3	01:05:00 07/09/2025
9,6	7,5	27	18,1	1,09	16,5	187,5	152,3	01:10:00 07/09/2025
9,8	7,5	26,99	18,1	1,13	16,29	188,8	152,3	01:15:00 07/09/2025
9,6	7,5	26,98	18,1	1,1	16,29	186,3	155,8	01:20:00 07/09/2025
9,7	7,5	26,96	18,1	1,15	16,29	190,2	154,8	01:25:00 07/09/2025
9,7	7,5	26,93	18,1	1,13	16,29	188,8	151,1	01:30:00 07/09/2025
9,6	7,5	26,92	18,1	1,12	16,4	194,9	154,7	01:35:00 07/09/2025
9,6	7,5	26,9	18,1	1,1	16,5	189,3	157	01:40:00 07/09/2025
9,7	7,5	26,89	18,2	1,09	16,5	212,5	149,1	01:45:00 07/09/2025
9,7	7,5	26,88	18,1	1,09	16,5	186,9	139,7	01:50:00 07/09/2025
9,7	7,5	26,87	18,1	1,09	16,5	248,1	133,3	01:55:00 07/09/2025
10,2	7,5	26,86	18,2	1,09	16,5	201,7	120,6	02:00:00 07/09/2025
9,7	7,5	26,83	18,2	1,12	16,5	199,5	108,1	02:05:00 07/09/2025
9,7	7,5	26,82	18,2	1,1	16,5	246,1	112,8	02:10:00 07/09/2025
9,7	7,5	26,8	18,2	1,1	16,5	192,9	110,6	02:15:00 07/09/2025
9,9	7,5	26,78	18,2	1,14	16,5	187,9	133,3	02:20:00 07/09/2025
9,6	7,5	26,77	18,2	1,12	16,5	223,7	150,2	02:25:00 07/09/2025
9,6	7,5	26,77	18,2	1,09	16,5	187,1	143,4	02:30:00 07/09/2025
9,6	7,5	26,76	18,2	1,11	16,5	38	147,5	02:35:00 07/09/2025
9,6	7,5	26,74	18,2	1,12	16,5	177	150,8	02:40:00 07/09/2025
9,6	7,5	26,71	18,2	1,09	16,5	173,2	150,9	02:45:00 07/09/2025
9,7	7,5	26,7	18,2	1,09	16,5	172,1	151,9	02:50:00 07/09/2025
9,6	7,5	26,68	18,3	1,09	16,5	171,2	153,4	02:55:00 07/09/2025
9,6	7,5	26,67	18,3	1,1	16,5	174,4	145,3	03:00:00 07/09/2025
9,6	7,5	26,66	18,2	1,1	16,5	170,3	147,7	03:05:00 07/09/2025
9,6	7,5	26,66	18,3	1,09	16,5	170,5	169,8	03:10:00 07/09/2025
9,6	7,5	26,63	18,3	1,15	16,5	171,2	182,5	03:15:00 07/09/2025
9,7	7,5	26,62	18,3	1,09	16,5	171,2	187,3	03:20:00 07/09/2025
9,6	7,5	26,6	18,2	1,1	16,5	226,1	159,5	03:25:00 07/09/2025
9,6	7,5	26,58	18,3	1,07	16,5	189,7	136,1	03:30:00 07/09/2025
9,6	7,5	26,57	18,3	1,11	16,7	172	115	03:35:00 07/09/2025
9,7	7,5	26,56	18,3	1,1	16,5	172,7	106,1	03:40:00 07/09/2025
10,1	7,5	26,55	18,3	1,09	16,5	173,7	126,4	03:45:00 07/09/2025
9,6	7,5	26,55	18,3	1,09	16,7	198,6	121,9	03:50:00 07/09/2025
9,5	7,5	26,54	18,3	1,06	16,5	187,1	121,1	03:55:00 07/09/2025
9,6	7,5	26,5	18,3	1,06	16,7	172,5	120,6	04:00:00 07/09/2025
9,6	7,5	26,51	18,3	1,11	16,7	172,3	121,7	04:05:00 07/09/2025
9,8	7,5	26,48	18,3	1,09	16,7	170,3	129,7	04:10:00 07/09/2025
9,8	7,5	26,48	18,3	1,09	16,7	172,5	135,2	04:15:00 07/09/2025
9,6	7,5	26,46	18,3	1,06	16,7	172,3	143,9	04:20:00 07/09/2025
9,5	7,5	26,46	18,3	1,06	16,7	194	150,2	04:25:00 07/09/2025
9,6	7,5	26,45	18,3	1,05	16,7	171,1	149,8	04:30:00 07/09/2025
9,5	7,5	26,44	18,3	1,1	16,7	194,7	156,6	04:35:00 07/09/2025
9,5	7,5	26,42	18,3	1,11	16,7	193,2	158	04:40:00 07/09/2025
9,6	7,5	26,41	18,3	1,1	16,7	194,9	121,9	04:45:00 07/09/2025
9,6	7,5	26,39	18,4	1,1	16,5	194,4	122,7	04:50:00 07/09/2025
9,5	7,5	26,38	18,3	1,08	16,7	195,8	113,1	04:55:00 07/09/2025
9,5	7,5	26,37	18,3	1,1	16,7	193,6	109,2	05:00:00 07/09/2025
9,5	7,5	26,36	18,4	1,1	16,7	192,9	147,8	05:05:00 07/09/2025
9,6	7,5	26,36	18,3	1,1	16,7	192,2	150,2	05:10:00 07/09/2025
9,6	7,5	26,34	18,4	1,08	16,7	193,8	150,6	05:15:00 07/09/2025
9,6	7,5	26,33	18,4	1,11	16,7	191,2	147,7	05:20:00 07/09/2025
9,5	7,5	26,31	18,3	1,09	16,7	191,9	153,8	05:25:00 07/09/2025
9,6	7,5	26,3	18,4	1,08	16,7	191,4	147,8	05:30:00 07/09/2025
9,6	7,5	26,29	18,4	1,05	16,7	188,5	151,9	05:35:00 07/09/2025
9,6	7,5	26,28	18,3	1,06	16,7	187,8	151,7	05:40:00 07/09/2025
9,5	7,5	26,28	18,4	1,09	16,7	189,7	156,3	05:45:00 07/09/2025
9,5	7,5	26,26	18,4	1,11	16,7	188,6	157,2	05:50:00 07/09/2025
9,5	7,5	26,24	18,4	1,1	16,7	187,9	158	05:55:00 07/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
9,5	7,5	26,23	18,4	1,11	16,7	187,7	157,3	06:00:00 07/09/2025
9,6	7,5	26,21	18,4	1,1	16,7	185,6	131,9	06:05:00 07/09/2025
9,5	7,5	26,21	18,4	1,1	16,7	229,8	153,8	06:10:00 07/09/2025
9,5	7,5	26,2	18,4	1,07	16,7	181,2	158	06:15:00 07/09/2025
9,6	7,5	26,19	18,4	1,11	16,7	205,9	176,9	06:20:00 07/09/2025
9,5	7,5	26,19	18,4	1,08	16,7	179,9	188,6	06:25:00 07/09/2025
9,6	7,5	26,18	18,4	1,06	16,7	179,4	178,8	06:30:00 07/09/2025
9,6	7,5	26,17	18,5	1,09	16,7	176,7	172,7	06:35:00 07/09/2025
9,6	7,5	26,15	18,4	1,1	16,7	167,1	162,8	06:40:00 07/09/2025
9,6	7,5	26,14	18,4	1,08	16,7	170,9	165,3	06:45:00 07/09/2025
9,6	7,5	26,13	18,4	1,08	16,7	8,9	179,5	06:50:00 07/09/2025
9,6	7,5	26,13	18,4	1,08	16,7	32,5	183,3	06:55:00 07/09/2025
9,6	7,5	26,12	18,4	1,07	16,7	7,2	127,8	07:00:00 07/09/2025
9,6	7,5	26,11	18,5	1,08	16,7	6,7	93,1	07:05:00 07/09/2025
9,6	7,5	26,11	18,4	1,05	16,9	5,7	63,1	07:10:00 07/09/2025
9,6	7,5	26,09	18,5	1,08	16,9	9,9	48,1	07:15:00 07/09/2025
9,6	7,5	26,08	18,5	1,1	16,9	7,8	37,3	07:20:00 07/09/2025
9,6	7,5	26,05	18,5	1,1	17	4,1	3,8	07:45:00 07/09/2025
9,6	7,5	26,05	18,4	1,07	17,2	7,7	7,8	07:50:00 07/09/2025
9,6	7,5	26,03	18,5	1,09	17	16,2	8,1	07:55:00 07/09/2025
9,6	7,5	26,02	18,5	1,07	17	16	2,5	08:00:00 07/09/2025
9,5	7,5	26	18,5	1,05	17	8	8,4	08:05:00 07/09/2025
9,6	7,5	26	18,5	1,07	16,9	6,1	6,6	08:10:00 07/09/2025
9,6	7,5	25,99	18,5	1,1	16,9	11,3	3,1	08:15:00 07/09/2025
9,6	7,5	25,97	18,6	1,05	17	10,8	8,8	08:20:00 07/09/2025
9,6	7,5	25,96	18,5	1,05	17	6,2	8,4	08:25:00 07/09/2025
9,6	7,5	25,95	18,5	1,06	17	31,4	7,8	08:30:00 07/09/2025
9,6	7,5	25,94	18,5	1,07	16,9	210	8,6	08:35:00 07/09/2025
9,6	7,5	25,93	18,6	1,08	17	191,7	7,8	08:40:00 07/09/2025
9,6	7,5	25,91	18,6	1,1	17	221,2	3,3	08:45:00 07/09/2025
9,5	7,5	25,9	18,6	1,09	16,9	213,5	8,1	08:50:00 07/09/2025
9,5	7,5	25,89	18,5	1,06	16,9	193,6	8,1	08:55:00 07/09/2025
9,4	7,5	25,88	18,5	1,1	17	192,7	5,8	09:00:00 07/09/2025
9,7	7,5	25,87	18,6	1,1	17	234,6	3,8	09:05:00 07/09/2025
9,5	7,5	25,86	18,6	1,1	17	190,7	97,7	09:10:00 07/09/2025
9,6	7,6	25,85	18,6	1,11	16,9	192,7	126,3	09:15:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,84	18,6	1,1	17	188,9	133,3	09:20:00 07/09/2025
9,6	7,6	25,83	18,6	1,13	17	202,5	137,7	09:25:00 07/09/2025
9,6	7,5	25,81	18,6	1,09	17	210,4	149,4	09:30:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,8	18,5	1,1	17	187,1	141,1	09:35:00 07/09/2025
9,7	7,6	25,79	18,6	1,11	17	185,1	149,2	09:40:00 07/09/2025
9,7	7,6	25,77	18,6	1,14	17	183,6	148,8	09:45:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,77	18,6	1,11	17	180,8	146,3	09:50:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,76	18,6	1,07	17	181,3	153	09:55:00 07/09/2025
9,6	7,6	25,75	18,6	1,1	17	181,1	165,3	10:00:00 07/09/2025
9,6	7,6	25,73	18,6	1,04	17	181,1	170,3	10:05:00 07/09/2025
9,6	7,6	25,73	18,6	1,03	17,2	180,2	177,2	10:10:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,72	18,6	1,07	17	175,1	161,3	10:15:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,7	18,6	1,07	17	7,1	157,3	10:20:00 07/09/2025
9,6	7,6	25,7	18,6	1,07	17,2	31,9	148,4	10:25:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,68	18,6	1,1	17,2	212,5	148,8	10:30:00 07/09/2025
9,6	7,6	25,67	18,6	1,08	17,2	194,6	148,8	10:35:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,66	18,7	1,05	17,2	178,4	155,5	10:40:00 07/09/2025
9,6	7,6	25,64	18,6	1,08	17,2	176,4	155,5	10:45:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,64	18,7	1,06	17,2	176,8	157	10:50:00 07/09/2025
9,4	7,6	25,63	18,7	1,06	17,2	176,1	162	10:55:00 07/09/2025
9,6	7,6	25,62	18,7	1,05	17,2	174	164,8	11:00:00 07/09/2025
9,4	7,6	25,61	18,6	1,09	17,2	173,2	163,4	11:05:00 07/09/2025
9,6	7,6	25,6	18,7	1,07	17,2	173,9	142,2	11:10:00 07/09/2025
9,4	7,6	25,59	18,7	1,09	17,2	172,7	135,6	11:15:00 07/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
9,5	7,6	25,58	18,7	1,05	17,2	40,7	135,6	11:20:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,57	18,7	1,09	17,2	43,9	132,8	11:25:00 07/09/2025
9,4	7,6	25,56	18,7	1,05	17,2	8	156,6	11:30:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,55	18,7	1,09	17,2	6,2	146,6	11:35:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,53	18,7	1,1	17,2	6,3	140,6	11:40:00 07/09/2025
9,4	7,6	25,53	18,7	1,07	17,2	9	133,4	11:45:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,52	18,8	1,1	17,2	8,6	134,2	11:50:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,5	18,7	1,11	17,2	5,5	132,5	11:55:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,5	18,7	1,08	17,2	179,1	133,8	12:00:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,49	18,7	1,1	17,2	178	125,8	12:05:00 07/09/2025
9,4	7,6	25,48	18,8	1,09	17,2	177,9	121,1	12:10:00 07/09/2025
9,4	7,6	25,47	18,7	1,05	17,2	184,1	122,7	12:15:00 07/09/2025
9,4	7,6	25,47	18,7	1,09	17,2	177,3	128,8	12:20:00 07/09/2025
9,4	7,6	25,46	18,8	1,05	17,2	175,4	125,3	12:25:00 07/09/2025
9,3	7,6	25,45	18,7	1,07	17,2	176,2	128,1	12:30:00 07/09/2025
9,4	7,6	25,44	18,8	1,07	17,2	175,9	113,6	12:35:00 07/09/2025
9,3	7,6	25,43	18,7	1,07	17,2	176,8	119,1	12:40:00 07/09/2025
9,4	7,6	25,43	18,7	1,04	17,2	190,6	116,7	12:45:00 07/09/2025
9,3	7,6	25,42	18,8	1,04	17,2	175,1	128,8	12:50:00 07/09/2025
9,4	7,6	25,42	18,8	1,06	17,2	182,8	173,6	12:55:00 07/09/2025
9,4	7,6	25,41	18,8	1,06	17,2	175,6	182,5	13:00:00 07/09/2025
9,3	7,6	25,4	18,8	1,06	17,2	207,5	187,8	13:05:00 07/09/2025
9,4	7,6	25,39	18,8	1,04	17,2	219,7	184,7	13:10:00 07/09/2025
9,4	7,6	25,39	18,8	1,05	17,2	169,8	175,3	13:15:00 07/09/2025
9,4	7,6	25,38	18,8	1,07	17,2	211,2	163	13:20:00 07/09/2025
9,4	7,6	25,39	18,8	1,09	17,2	167,3	159,4	13:25:00 07/09/2025
9,4	7,6	25,38	18,7	1,1	17,2	199,9	157,3	13:30:00 07/09/2025
9,3	7,6	25,38	18,8	1,05	17,2	164,8	155,3	13:35:00 07/09/2025
9,4	7,6	25,38	18,8	1,05	17,2	164,8	155,8	13:40:00 07/09/2025
9,3	7,6	25,38	18,8	1,02	17,6	162,8	150	13:45:00 07/09/2025
9,4	7,6	25,37	18,8	1,06	17,2	159,9	154,5	13:50:00 07/09/2025
9,4	7,6	25,36	18,8	1,09	17,2	180,6	129,39	13:55:00 07/09/2025
9,3	7,6	25,35	18,8	1,09	17,2	155,2	133,3	14:00:00 07/09/2025
9,4	7,6	25,35	18,8	1,07	17,2	155,3	134,8	14:05:00 07/09/2025
9,3	7,6	25,35	18,8	1,07	17,2	154,2	129,7	14:10:00 07/09/2025
9,3	7,6	25,35	18,8	1,09	17,2	158,6	160,5	14:15:00 07/09/2025
9,3	7,6	25,35	18,8	1,08	17,6	156,8	153,3	14:20:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,34	18,8	1,07	17,6	155,8	159,2	14:25:00 07/09/2025
9,8	7,6	25,34	18,8	1,06	17,6	155,2	163,3	14:30:00 07/09/2025
9,4	7,6	25,34	18,8	1,07	17,6	158,6	147,5	14:35:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,34	18,9	1,07	17,6	173,4	139,7	14:40:00 07/09/2025
9,4	7,6	25,33	18,8	1,1	17,2	152,1	138,4	14:45:00 07/09/2025
9,4	7,6	25,31	18,9	1,06	17,6	187,8	144,7	14:50:00 07/09/2025
9,4	7,6	25,31	18,8	1,09	17,2	189,9	142,7	14:55:00 07/09/2025
9,4	7,6	25,31	18,8	1,1	17,2	148,5	142,2	15:00:00 07/09/2025
9,3	7,6	25,31	18,8	1,14	17,2	148,6	139,2	15:05:00 07/09/2025
9,3	7,6	25,31	18,8	1,14	17,6	151,5	147,2	15:10:00 07/09/2025
9,3	7,6	25,31	18,9	1,11	17,6	155	107,2	15:15:00 07/09/2025
9,3	7,6	25,31	18,8	1,07	17,6	180,6	111,1	15:20:00 07/09/2025
9,4	7,6	25,3	18,8	1,08	17,6	159,4	111,6	15:25:00 07/09/2025
9,4	7,6	25,29	18,8	1,12	17,6	162,2	107,5	15:30:00 07/09/2025
9,4	7,6	25,28	18,9	1,08	17,6	185,8	129,39	15:35:00 07/09/2025
9,4	7,6	25,28	18,8	1,03	17,6	163,1	124,8	15:40:00 07/09/2025
9,4	7,6	25,27	18,8	1,05	17,6	161,5	128,8	15:45:00 07/09/2025
9,3	7,6	25,27	18,8	1,08	17,6	161,2	132	15:50:00 07/09/2025
9,4	7,6	25,27	18,9	1,14	17,6	168,7	150,6	15:55:00 07/09/2025
9,6	7,6	25,27	18,8	1,11	17,6	146,4	163	16:00:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,27	18,8	1,08	17,6	167,8	180,9	16:05:00 07/09/2025
9,6	7,6	25,27	18,8	1,09	17,6	144,2	174,2	16:10:00 07/09/2025
9,6	7,6	25,27	19	1,06	17,6	169,9	163,6	16:15:00 07/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
9,6	7,6	25,26	18,8	1,11	17,6	36,2	158,4	16:20:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,25	19	1,1	17,6	6	151,4	16:25:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,25	18,9	1,1	17,6	17,5	157,3	16:30:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,24	19	1,13	17,6	8	131,7	16:35:00 07/09/2025
9,6	7,6	25,24	19	1,09	17,6	11	134,2	16:40:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,23	19	1,12	17,6	15,7	133,8	16:45:00 07/09/2025
9,6	7,6	25,23	19	1,1	17,6	7,7	135	16:50:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,23	19	1,1	17,8	22,5	149,5	16:55:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,23	19	1,08	17,8	6,1	151,1	17:00:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,23	19	1,06	17,8	8	156,3	17:05:00 07/09/2025
9,6	7,6	25,22	19	1,11	17,6	7,1	155	17:10:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,21	19	1,08	17,6	11,8	149,8	17:15:00 07/09/2025
9,6	7,6	25,2	19	1,08	17,6	6,6	149,1	17:20:00 07/09/2025
9,7	7,6	25,2	19	1,07	17,6	7,5	150,9	17:25:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,2	19	1,09	17,6	13,8	145,5	17:30:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,2	19	1,1	17,6	153,9	147,5	17:35:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,2	19	1,11	17,6	156,5	135,9	17:40:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,2	19	1,06	17,6	167,5	141,4	17:45:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,2	19	1,03	17,8	154,6	136,7	17:50:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,18	19	1,07	17,6	179,6	116,3	17:55:00 07/09/2025
9,6	7,6	25,18	19	1,08	17,6	153,9	114,7	18:00:00 07/09/2025
9,4	7,6	25,17	19	1,09	17,6	150,9	121,4	18:05:00 07/09/2025
9,6	7,6	25,16	19	1,07	17,8	152,2	123,8	18:10:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,16	19	1,09	17,8	219,6	150,3	18:15:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,16	19	1,1	17,8	178,8	151,6	18:20:00 07/09/2025
9,4	7,6	25,16	19	1,08	17,8	172,2	144,7	18:25:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,16	18,9	1,07	17,7	166,1	143,4	18:30:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,16	19,1	1,07	17,8	151,3	131,9	18:35:00 07/09/2025
9,6	7,6	25,16	19,1	1,03	17,8	192,7	135,2	18:40:00 07/09/2025
9,4	7,6	25,14	19	1,12	17,8	150,7	126,9	18:45:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,14	19	1,11	17,8	178,8	124,5	18:50:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,14	19	1,08	17,8	151	128,39	18:55:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,13	19,1	1,08	17,8	151,9	157,3	19:00:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,13	19	1,12	17,8	152,1	149,8	19:05:00 07/09/2025
9,4	7,6	25,12	19	1,08	17,8	151,5	124,8	19:10:00 07/09/2025
9,4	7,6	25,13	19	1,07	17,8	147,4	114,4	19:15:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,13	19,1	1,03	17,8	160,3	111,3	19:20:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,13	19,1	1,04	18	215,3	118,8	19:25:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,12	19,1	1,05	17,8	148,5	121,1	19:30:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,11	19,1	1,08	17,8	175,9	144,7	19:35:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,1	19,1	1,07	17,8	190	144,7	19:40:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,1	19,1	1,08	17,8	168,9	146,6	19:45:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,09	19,1	1,06	18	167,2	145,3	19:50:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,09	19,1	1,08	17,8	181,9	148,4	19:55:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,09	19,1	1,06	17,9	165,5	151,9	20:00:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,09	19,1	1,05	18	160	145,2	20:05:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,09	19,1	1,05	18	8	144,7	20:10:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,09	19,1	1,06	18	14,9	141,9	20:15:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,09	19,1	1,06	18	36,2	146,1	20:20:00 07/09/2025
9,4	7,6	25,08	19,1	1,12	18	6,3	143,1	20:25:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,07	19,1	1,11	18	6,7	145,5	20:30:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,07	19,1	1,07	18	7,8	124,5	20:35:00 07/09/2025
9,4	7,6	25,07	19	1,05	18	7,2	105	20:40:00 07/09/2025
9,4	7,6	25,06	19,1	1,11	18	6,8	98,4	20:45:00 07/09/2025
9,7	7,6	25,06	19,1	1,14	18	9,3	100,8	20:50:00 07/09/2025
9,4	7,6	25,06	19,1	1,11	18,2	41,3	118,6	20:55:00 07/09/2025
9,4	7,6	25,06	19,1	1,05	18	57,2	131,7	21:00:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,06	19,1	1,06	18	147,7	134,1	21:05:00 07/09/2025
9,4	7,6	25,06	19,1	1,06	18	147,7	139,5	21:10:00 07/09/2025
9,4	7,6	25,06	19,1	1,05	18,2	208,5	136,9	21:15:00 07/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
9,4	7,6	25,06	19	1,09	18,2	194,4	143,6	21:20:00 07/09/2025
9,6	7,6	25,07	19,1	1,09	18,2	145,4	141,1	21:25:00 07/09/2025
9,7	7,6	25,07	19,1	1,07	18	144,4	145,8	21:30:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,06	19,1	1,04	18	175,1	150,9	21:35:00 07/09/2025
9,4	7,6	25,06	19,1	1,1	18	139,3	144,7	21:40:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,05	19,2	1,13	18	141,1	153,3	21:45:00 07/09/2025
9,5	7,5	25,05	19,1	1,11	18	137,4	148	21:50:00 07/09/2025
9,6	7,5	25,05	19,1	1,13	18	138,3	132,8	21:55:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,05	19,1	1,11	18	140,3	149,1	22:00:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,04	19,1	1,13	18	152,1	135,9	22:05:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,04	19,1	1,1	18,2	140,5	126,3	22:10:00 07/09/2025
10,1	7,6	25,05	19,1	1,07	18,2	186,2	127,8	22:15:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,05	19,1	1,07	18,2	6,8	133,4	22:20:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,05	19,1	1,07	18,7	14,4	124,8	22:25:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,05	19,1	1,08	18,7	6,7	129,7	22:30:00 07/09/2025
9,6	7,6	25,06	19,1	1,12	18,7	13,8	135,2	22:35:00 07/09/2025
9,8	7,6	25,06	19,1	1,11	18,7	5,5	139,2	22:40:00 07/09/2025
9,6	7,6	25,05	19,1	1,12	18,1	9,1	148,6	22:45:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,05	19,1	1,08	18,2	14,1	152,5	22:50:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,04	19,2	1,14	18,2	39,6	153,4	22:55:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,04	19,2	1,14	18,2	13,9	149,2	23:00:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,04	19,1	1,12	18,2	61,1	154,7	23:05:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,03	19,2	1,11	18,2	13,8	153	23:10:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,03	19,2	1,13	18,7	56,3	155,6	23:15:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,03	19,2	1,11	18,2	43,1	127	23:20:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,04	19,1	1,08	18,2	59,9	127,7	23:25:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,04	19,1	1,08	18,7	12,5	127,3	23:30:00 07/09/2025
9,4	7,6	25,04	19,1	1,1	18,7	41,8	123,3	23:35:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,05	19,2	1,11	18,7	27,5	135,8	23:40:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,05	19,1	1,13	18,2	17,4	130,3	23:45:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,05	19,2	1,11	18,7	16,6	123,1	23:50:00 07/09/2025
9,5	7,6	25,05	19,1	1,06	18,7	6,6	126,6	23:55:00 07/09/2025
9,6	7,6	25,05	19,2	1,05	18,7	32	122,3	00:00:00 08/09/2025
9,5	7,6	25,05	19,1	1,06	18,2	47,5	134,5	00:05:00 08/09/2025
9,4	7,6	25,04	19,1	1,07	18,7	6,8	130	00:10:00 08/09/2025
9,5	7,6	25,04	19,2	1,09	18,7	7,1	140,8	00:15:00 08/09/2025
9,5	7,6	25,04	19,2	1,11	18,7	13	138,3	00:20:00 08/09/2025
9,5	7,6	25,04	19,2	1,1	18,7	65,4	146,9	00:25:00 08/09/2025
9,4	7,6	25,04	19,2	1,11	18,9	13,9	137,7	00:30:00 08/09/2025
9,8	7,6	25,04	19,2	1,09	18,9	24,7	137,2	00:35:00 08/09/2025
9,5	7,6	25,04	19,2	1,09	18,9	28	114,2	00:40:00 08/09/2025
9,4	7,6	25,04	19,2	1,08	18,9	24,1	120,6	00:45:00 08/09/2025
9,4	7,6	25,04	19,2	1,09	18,9	11,9	116,9	00:50:00 08/09/2025
9,4	7,6	25,05	19,2	1,11	19,1	165,1	125,3	00:55:00 08/09/2025
9,5	7,6	25,05	19,2	1,12	19,1	164,4	179,1	01:00:00 08/09/2025
9,5	7,6	25,05	19,2	1,09	18,9	165,3	176,4	01:05:00 08/09/2025
9,5	7,6	25,05	19,2	1,08	18,7	188,9	170,5	01:10:00 08/09/2025
9,5	7,6	25,04	19,2	1,11	18,7	164,3	169,1	01:15:00 08/09/2025
9,5	7,6	25,04	19,2	1,09	18,7	182,2	132,8	01:20:00 08/09/2025
9,5	7,6	25,03	19,2	1,11	18,9	164,3	116,9	01:25:00 08/09/2025
9,5	7,6	25,03	19,2	1,11	18,9	161,8	98	01:30:00 08/09/2025
9,6	7,6	25,03	19,2	1,1	18,9	180	92,7	01:35:00 08/09/2025
9,5	7,6	25,03	19,1	1,1	19,1	160,9	95,8	01:40:00 08/09/2025
9,5	7,6	25,03	19,1	1,05	18,9	162,3	93,4	01:45:00 08/09/2025
9,6	7,6	25,03	19,1	1,05	19,1	196,4	92,3	01:50:00 08/09/2025
9,5	7,6	25,03	19,2	1,07	19,1	159,8	96,1	01:55:00 08/09/2025
9,5	7,6	25,03	19,1	1,06	19,1	158,8	85	02:00:00 08/09/2025
9,5	7,6	25,03	19,1	1,05	19,3	159,2	92,5	02:05:00 08/09/2025
9,5	7,6	25,04	19,1	1,08	19,5	161	94,1	02:10:00 08/09/2025
9,5	7,6	25,04	19,1	1,07	19,1	157,1	94,2	02:15:00 08/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
9,5	7,6	25,04	19,1	1,05	18,9	200,7	126,6	02:20:00 08/09/2025
9,5	7,6	25,03	19,1	1,1	18,9	155,9	121,1	02:25:00 08/09/2025
9,6	7,6	25,02	19,1	1,09	18,9	157,9	125,6	02:30:00 08/09/2025
9,6	7,6	25,02	19,1	1,11	18,9	163,1	130,5	02:35:00 08/09/2025
9,6	7,6	25,01	19,2	1,06	19,1	219,6	111,3	02:40:00 08/09/2025
9,4	7,6	25,01	19,1	1,05	19,1	153,1	123,1	02:45:00 08/09/2025
9,5	7,6	25,01	19,2	1,02	19,1	150,5	112,3	02:50:00 08/09/2025
9,5	7,6	25,01	19,2	1,05	19,1	171,8	110,5	02:55:00 08/09/2025
9,6	7,6	25,01	19,1	1,05	19,1	173,7	108,4	03:00:00 08/09/2025
9,5	7,6	25,01	19,2	1,08	19,1	173,4	110,8	03:05:00 08/09/2025
9,5	7,6	25,01	19,1	1,07	19,1	169,9	112,7	03:10:00 08/09/2025
9,5	7,6	25,02	19,2	1,04	19,5	168,2	115,9	03:15:00 08/09/2025
9,6	7,6	25,02	19,1	1,08	19,5	167,9	95	03:20:00 08/09/2025
9,4	7,6	25,02	19,1	1,09	19,5	167,3	92,2	03:25:00 08/09/2025
9,4	7,6	25,02	19,2	1,05	19,1	168,8	89,2	03:30:00 08/09/2025
9,5	7,6	25,01	19,2	1,12	19,1	164,8	90,2	03:35:00 08/09/2025
9,5	7,6	25	19,2	1,11	19,1	164,4	117,7	03:40:00 08/09/2025
9,6	7,6	25	19,2	1,09	19,1	162,2	124,5	03:45:00 08/09/2025
9,5	7,6	25	19,3	1,1	19,2	161,2	124,1	03:50:00 08/09/2025
9,5	7,6	24,99	19,2	1,08	19,3	157,5	125,6	03:55:00 08/09/2025
9,5	7,6	24,99	19,2	1,05	19,3	158,8	129,39	04:00:00 08/09/2025
9,5	7,6	24,99	19,2	1,06	19,3	157,1	157,8	04:05:00 08/09/2025
9,5	7,6	24,99	19,3	1,06	19,5	207,8	156,1	04:10:00 08/09/2025
9,5	7,6	24,99	19,2	1,07	19,5	186,8	163,8	04:15:00 08/09/2025
9,5	7,6	24,99	19,1	1,07	19,5	207,3	150,2	04:20:00 08/09/2025
9,5	7,6	25	19,1	1,05	19,5	153	140,8	04:25:00 08/09/2025
9,5	7,6	25	19,1	1,06	20	16	133,6	04:30:00 08/09/2025
9,5	7,6	25	19,3	1,08	20	12,3	124,8	04:35:00 08/09/2025
9,6	7,6	25,01	19,1	1,09	20	55	109,2	04:40:00 08/09/2025
9,5	7,6	25,01	19,3	1,11	20,2	6,7	91,7	04:45:00 08/09/2025
9,5	7,6	25,01	19,3	1,07	19,5	22,6	93,9	04:50:00 08/09/2025
9,6	7,6	25	19,2	1,04	19,3	39,3	93,8	04:55:00 08/09/2025
9,5	7,6	25	19,3	1,1	19,3	119	111,1	05:00:00 08/09/2025
9,5	7,6	24,99	19,3	1,11	19,5	29,3	121,6	05:05:00 08/09/2025
9,5	7,6	24,99	19,3	1,11	19,5	8,6	116,3	05:10:00 08/09/2025
9,5	7,6	24,99	19,2	1,04	20	21,6	121,9	05:15:00 08/09/2025
9,5	7,6	24,99	19,2	1,03	20	9,6	127,2	05:20:00 08/09/2025
9,5	7,6	24,99	19,2	1,05	19,5	6,6	138,9	05:25:00 08/09/2025
9,5	7,6	24,99	19,3	1,08	19,5	46,9	137,7	05:30:00 08/09/2025
9,5	7,6	24,99	19,3	1,08	20	30,8	147,2	05:35:00 08/09/2025
9,5	7,6	24,99	19,3	1,06	20,2	6,6	138,8	05:40:00 08/09/2025
9,5	7,6	24,99	19,3	1,06	20,4	75,1	127,8	05:45:00 08/09/2025
9,6	7,6	25	19,1	1,09	20,4	40,2	122,3	05:50:00 08/09/2025
9,6	7,6	25	19,3	1,08	20,4	49,7	128,8	05:55:00 08/09/2025
9,5	7,6	25	19,3	1,07	20	194,4	110,6	06:00:00 08/09/2025
9,5	7,6	24,99	19,3	1,08	19,5	158,1	98,6	06:05:00 08/09/2025
9,5	7,6	24,99	19,3	1,1	19,5	156,2	106,9	06:10:00 08/09/2025
9,5	7,6	24,99	19,3	1,13	20,2	164,9	108,1	06:15:00 08/09/2025
9,5	7,6	24,98	19,3	1,03	20,2	150,5	126,1	06:20:00 08/09/2025
9,5	7,6	24,98	19,3	1,07	20,2	150,3	136,9	06:25:00 08/09/2025
9,5	7,6	24,98	19,3	1,08	20,2	152,4	138,3	06:30:00 08/09/2025
9,5	7,6	24,98	19,3	1,07	20	147,4	130,3	06:35:00 08/09/2025
9,5	7,6	24,98	19,3	1,09	20	145,8	128,1	06:40:00 08/09/2025
9,5	7,6	24,98	19,3	1,09	20,4	143	135,2	06:45:00 08/09/2025
9,5	7,6	24,98	19,3	1,08	20,6	184,6	125,3	06:50:00 08/09/2025
9,6	7,6	24,99	19,3	1,08	20,6	149,3	133,4	06:55:00 08/09/2025
9,6	7,6	24,99	19,3	1,11	20,4	139,4	129,5	07:00:00 08/09/2025
9,5	7,6	24,99	19,3	1,1	20,4	139,2	161,6	07:05:00 08/09/2025
9,5	7,6	24,99	19,3	1,06	20,2	135,8	151,4	07:10:00 08/09/2025
9,6	7,6	24,99	19,3	1,12	20	162,1	153,4	07:15:00 08/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
9,5	7,6	24,98	19,3	1,1	20,2	133,1	127,2	07:20:00 08/09/2025
9,5	7,6	24,98	19,4	1,1	20	132,5	96,9	07:25:00 08/09/2025
9,5	7,6	24,98	19,3	1,12	20,2	154,7	93,4	07:30:00 08/09/2025
9,6	7,6	24,98	19,3	1,08	20,6	131,5	92,3	07:35:00 08/09/2025
9,5	7,6	24,98	19,3	1,09	20,4	145,5	100,2	07:40:00 08/09/2025
9,5	7,6	24,98	19,3	1,07	20,4	134,4	119,4	07:45:00 08/09/2025
9,6	7,6	24,98	19,3	1,07	20,2	132,4	119,8	07:50:00 08/09/2025
9,5	7,6	24,97	19,4	1,07	20	129,6	118,4	07:55:00 08/09/2025
9,6	7,6	24,97	19,3	1,1	20,4	6,7	113,8	08:00:00 08/09/2025
9,6	7,6	24,96	19,3	1,09	20	177,6	99,4	08:05:00 08/09/2025
9,6	7,6	24,97	19,3	1,08	20	156,8	96,6	08:10:00 08/09/2025
9,6	7,6	24,96	19,4	1,04	20,4	156,2	87,3	08:15:00 08/09/2025
9,6	7,6	24,96	19,4	1,06	20	196,6	84,2	08:20:00 08/09/2025
9,6	7,6	24,95	19,3	1,04	20	155,3	88,4	08:25:00 08/09/2025
9,6	7,6	24,95	19,4	1,05	20	157,2	85,5	08:30:00 08/09/2025
9,6	7,6	24,95	19,4	1,03	20	156,8	103	08:35:00 08/09/2025
9,6	7,6	24,94	19,4	1,06	20,2	207,5	100,9	08:40:00 08/09/2025
9,5	7,6	24,93	19,4	1,03	20	154,9	54,4	08:45:00 08/09/2025
9,6	7,6	24,93	19,4	1,04	20	153,7	61,1	08:50:00 08/09/2025
9,6	7,6	24,92	19,4	1,03	20	154,7	83,8	08:55:00 08/09/2025
9,6	7,6	24,92	19,4	1,04	20,2	210	76,9	09:00:00 08/09/2025
9,6	7,6	24,91	19,4	1,08	20	9,6	111,9	09:05:00 08/09/2025
9,5	7,6	24,91	19,4	1,06	20	159	113,8	09:10:00 08/09/2025
14,2	7,5	25,47	20,2	1,01	22,4	157,5	120,9	09:15:00 08/09/2025
12,3	7,5	25,67	22	0,96	24,4	155,3	119,8	09:20:00 08/09/2025
11,7	7,5	26,13	22,8	0,95	24,4	157,5	123	09:25:00 08/09/2025
12,6	7,5	26,6	23,7	0,96	24,4	156,6	126,4	09:30:00 08/09/2025
11,4	7,5	27,04	24,4	0,97	24,8	157,2	128,39	09:35:00 08/09/2025
11,3	7,5	27,48	24,5	1	24,8	201,3	128,1	09:40:00 08/09/2025
11,1	7,5	27,84	24,8	0,97	24,4	159,4	122,3	09:45:00 08/09/2025
10,9	7,5	28,12	24,9	0,97	24,8	158,4	118	09:50:00 08/09/2025
10,9	7,5	28,37	25	0,95	24,8	157,2	116,6	09:55:00 08/09/2025
11,4	7,5	28,57	25,2	0,91	18,7	175,1	117	10:00:00 08/09/2025
11,2	7,5	28,78	21,2	0,91	18,7	156,2	113,4	10:05:00 08/09/2025
11,3	7,5	28,95	21,2	0,91	18,9	157,5	130,2	10:10:00 08/09/2025
10,8	7,5	29,09	21,2	0,92	18,7	155,3	132,5	10:15:00 08/09/2025
10,8	7,5	29,2	21,2	0,92	18,9	158,1	133,6	10:20:00 08/09/2025
10,9	7,5	29,3	21,2	0,92	18,9	171,5	141,9	10:25:00 08/09/2025
10,9	7,5	29,39	21,1	0,96	18,7	160,6	140,8	10:30:00 08/09/2025
10,9	7,5	29,47	21,2	0,99	18,9	162,5	134,4	10:35:00 08/09/2025
10,5	7,5	29,53	21,1	1,02	18,9	162,8	133,6	10:40:00 08/09/2025
11	7,5	29,58	20,9	1,03	18,9	163,3	138	10:45:00 08/09/2025
10,8	7,5	29,6	21	1,08	18,9	162	136,7	10:50:00 08/09/2025
11,1	7,5	29,65	21,1	1,13	19,1	161,5	141,6	10:55:00 08/09/2025
11,4	7,5	29,68	20,8	1,14	19,1	160,6	139,5	11:00:00 08/09/2025
11,4	7,5	29,71	20,9	1,17	18,9	161,4	141,6	11:05:00 08/09/2025
11,5	7,5	29,74	20,8	1,14	19,1	162,8	139,8	11:10:00 08/09/2025
11,6	7,5	29,74	21,1	1,18	18,9	163,8	136,1	11:15:00 08/09/2025
11,6	7,5	29,79	21,1	1,16	19,3	162,1	129,7	11:20:00 08/09/2025
12	7,5	29,86	21,2	1,1	18,9	236,4	95,3	11:25:00 08/09/2025
11,7	7,5	29,85	21,2	1,12	19,1	165,4	88,6	11:30:00 08/09/2025
11,5	7,5	29,77	21,4	1,09	19,1	168,1	80	11:35:00 08/09/2025
11,5	7,5	29,7	21,3	1,06	19,1	167,8	83,4	11:40:00 08/09/2025
11,7	7,5	29,63	21,2	1,1	19,1	167,7	85,5	11:45:00 08/09/2025
11,8	7,5	29,51	21,4	1,17	19,1	168,3	74,5	11:50:00 08/09/2025
11,8	7,5	29,47	21,5	1,11	19,3	167,8	87,3	11:55:00 08/09/2025
11,4	7,5	29,39	21,5	1,12	19,3	165,7	90,8	12:00:00 08/09/2025
11,4	7,5	29,32	21,4	1,11	19,3	155,5	99,2	12:05:00 08/09/2025
11,5	7,5	29,25	21,4	1,09	19,3	224,8	113,1	12:10:00 08/09/2025
11,7	7,5	29,18	21,5	1,08	19,3	156,8	111,6	12:15:00 08/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
11,5	7,5	29,12	21,5	1,09	19,3	156	118,6	12:20:00 08/09/2025
11,4	7,5	29,06	21,6	1,11	19,3	157,3	124,8	12:25:00 08/09/2025
11,6	7,5	29	21,6	1,08	19,5	157,5	132,7	12:30:00 08/09/2025
11,4	7,5	28,93	21,7	1,1	19,5	158,1	124,8	12:35:00 08/09/2025
11,5	7,5	28,88	21,7	1,15	19,5	159,2	129,7	12:40:00 08/09/2025
11,3	7,5	28,8	21,7	1,08	19,5	159,5	109,5	12:45:00 08/09/2025
11,5	7,5	28,76	21,7	1,09	19,5	160,9	109,1	12:50:00 08/09/2025
11,4	7,5	28,7	21,8	1,08	19,5	159,3	100,9	12:55:00 08/09/2025
11,5	7,6	28,65	21,7	1,14	19,5	185,6	106,9	13:00:00 08/09/2025
11,3	7,6	28,6	21,8	1,08	19,7	168,9	138	13:05:00 08/09/2025
11,4	7,6	28,54	21,8	1,09	20	167,8	163	13:10:00 08/09/2025
11,4	7,6	28,48	21,8	1,14	20	160,1	158,9	13:15:00 08/09/2025
11,3	7,6	28,42	21,8	1,14	20	167,8	168	13:20:00 08/09/2025
11,4	7,6	28,36	21,8	1,1	20	164,2	153,3	13:25:00 08/09/2025
11,3	7,6	28,31	22	1,11	20	163,8	136,1	13:30:00 08/09/2025
11,3	7,6	28,26	21,9	1,1	20	166,2	128,1	13:35:00 08/09/2025
11,5	7,6	28,21	21,9	1,14	20	163,2	125,8	13:40:00 08/09/2025
11,3	7,6	28,16	21,9	1,12	20	165,3	126,9	13:45:00 08/09/2025
11,2	7,6	28,11	21,9	1,1	20	165,7	134,8	13:50:00 08/09/2025
11,2	7,6	28,06	21,9	1,1	20	166,2	132,7	13:55:00 08/09/2025
11,3	7,6	28,04	21,9	1,12	20,2	209,3	135,6	14:00:00 08/09/2025
11,4	7,6	27,99	22	1,13	20,2	224,2	119,1	14:05:00 08/09/2025
11,2	7,6	27,95	22	1,13	20	220,2	118,3	14:10:00 08/09/2025
11,2	7,6	27,89	22	1,15	20,2	186,9	144,4	14:15:00 08/09/2025
11,3	7,6	27,87	22	1,15	20,2	191,6	135,6	14:20:00 08/09/2025
11	7,6	27,84	22	1,13	20,2	199,5	152,7	14:25:00 08/09/2025
11	7,6	27,82	22,1	1,1	20,2	194,9	165,3	14:30:00 08/09/2025
11,3	7,6	27,77	22,1	1,09	20,2	191,2	158	14:35:00 08/09/2025
11,1	7,6	27,74	22,1	1,14	20,2	205,4	154,8	14:40:00 08/09/2025
11,1	7,6	27,7	22,1	1,15	20,2	195,7	134,5	14:45:00 08/09/2025
11	7,6	27,67	22,1	1,13	20,2	212,3	113,6	14:50:00 08/09/2025
11,1	7,6	27,65	22,2	1,11	20,2	220,4	99,7	14:55:00 08/09/2025
11,2	7,6	27,62	22,2	1,13	20,2	201,8	93,8	15:00:00 08/09/2025
11	7,6	27,61	22,2	1,11	20,2	202,9	98,8	15:05:00 08/09/2025
11,2	7,6	27,57	22,2	1,14	20,2	216,5	95,6	15:10:00 08/09/2025
11,1	7,6	27,52	22,2	1,17	20,2	202,3	95,6	15:15:00 08/09/2025
11,3	7,6	27,5	22,2	1,17	20,2	202,6	101,7	15:20:00 08/09/2025
11,2	7,6	27,48	22,2	1,13	20,4	202,5	98,6	15:25:00 08/09/2025
11,1	7,6	27,45	22,3	1,13	20,2	207,6	86,9	15:30:00 08/09/2025
11,1	7,6	27,43	22,3	1,16	20,4	206,3	92,7	15:35:00 08/09/2025
11	7,6	27,41	22,3	1,15	20,2	207,6	99,4	15:40:00 08/09/2025
11,1	7,6	27,38	22,3	1,15	20,3	222,7	115,3	15:45:00 08/09/2025
11,1	7,6	27,34	22,3	1,14	20,4	210,4	140	15:50:00 08/09/2025
11	7,6	27,3	22,3	1,12	20,4	208	133	15:55:00 08/09/2025
11,1	7,6	27,29	22,4	1,1	20,4	209,2	137,2	16:00:00 08/09/2025
11,1	7,6	27,26	22,4	1,12	20,2	200,7	143,1	16:05:00 08/09/2025
11,2	7,6	27,25	22,3	1,15	20,4	198,4	165,6	16:10:00 08/09/2025
10,9	7,6	27,24	22,4	1,15	20,4	197,1	165,6	16:15:00 08/09/2025
11,1	7,6	27,2	22,5	1,12	20,4	198,5	166,6	16:20:00 08/09/2025
11,1	7,6	27,17	22,4	1,16	20,4	199,5	156,3	16:25:00 08/09/2025
11	7,6	27,14	22,4	1,11	20,4	198,2	146,7	16:30:00 08/09/2025
10,9	7,6	27,12	22,5	1,14	20,4	212	137,3	16:35:00 08/09/2025
10,9	7,6	27,1	22,5	1,14	20,4	198,2	140,8	16:40:00 08/09/2025
10,8	7,6	27,08	22,5	1,11	20,4	197,9	127,8	16:45:00 08/09/2025
11	7,6	27,07	22,5	1,12	20,4	201,4	118,3	16:50:00 08/09/2025
11,1	7,6	27,05	22,5	1,15	20,4	196,6	108	16:55:00 08/09/2025
10,9	7,6	27,02	22,5	1,12	20,4	197,5	113,6	17:00:00 08/09/2025
10,9	7,6	26,99	22,7	1,17	20,4	209,3	124,5	17:05:00 08/09/2025
11,4	7,6	26,97	22,7	1,17	20,4	205,7	142,8	17:10:00 08/09/2025
10,9	7,6	26,95	22,6	1,14	20,4	199,1	146,7	17:15:00 08/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
10,9	7,6	26,94	22,6	1,17	20,4	204,1	148,3	17:20:00 08/09/2025
10,9	7,6	26,93	22,6	1,14	20,4	205,7	140,6	17:25:00 08/09/2025
11	7,6	26,9	22,7	1,16	20,4	199,7	146,9	17:30:00 08/09/2025
11	7,6	26,86	22,7	1,15	20,6	213,4	141,1	17:35:00 08/09/2025
11	7,6	26,84	22,7	1,14	20,4	199,5	143,6	17:40:00 08/09/2025
10,9	7,6	26,82	22,7	1,14	20,6	196,9	134,8	17:45:00 08/09/2025
11	7,6	26,8	22,7	1,15	20,6	197,1	139,7	17:50:00 08/09/2025
10,8	7,6	26,79	22,7	1,14	20,6	201,1	127,2	17:55:00 08/09/2025
11	7,6	26,77	22,8	1,09	20,4	200,3	126,4	18:00:00 08/09/2025
10,8	7,6	26,76	22,7	1,1	20,6	216,7	125,8	18:05:00 08/09/2025
10,9	7,6	26,75	22,7	1,11	20,4	218,2	91,6	18:10:00 08/09/2025
11	7,6	26,74	22,7	1,13	20,4	221,9	86,6	18:15:00 08/09/2025
11,1	7,6	26,71	22,8	1,15	20,6	192,2	89,1	18:20:00 08/09/2025
11,1	7,6	26,69	22,8	1,17	20,6	192,5	88,6	18:25:00 08/09/2025
10,9	7,6	26,66	22,8	1,15	21	191	110	18:30:00 08/09/2025
11	7,6	26,64	22,7	1,11	20,6	191,2	110,3	18:35:00 08/09/2025
11	7,6	26,62	22,8	1,11	20,6	190,7	103	18:40:00 08/09/2025
10,9	7,6	26,61	22,8	1,12	20,6	195,7	110,6	18:45:00 08/09/2025
11	7,6	26,6	22,8	1,13	20,6	204,1	117,7	18:50:00 08/09/2025
10,8	7,6	26,59	22,8	1,13	20,6	224,6	121,9	18:55:00 08/09/2025
10,8	7,6	26,58	22,8	1,13	20,6	187,9	127,8	19:00:00 08/09/2025
10,9	7,6	26,56	22,8	1,1	21	189,7	128,39	19:05:00 08/09/2025
10,9	7,6	26,53	22,9	1,11	21	189,5	156,9	19:10:00 08/09/2025
11	7,6	26,5	22,8	1,17	21	190	162	19:15:00 08/09/2025
11,1	7,6	26,49	22,9	1,13	21	187,7	166,9	19:20:00 08/09/2025
11,1	7,6	26,47	22,9	1,1	21	187,2	161,3	19:25:00 08/09/2025
10,9	7,6	26,46	22,9	1,15	21	188,6	125,8	19:30:00 08/09/2025
11,1	7,6	26,45	22,9	1,12	21,2	186,8	115,3	19:35:00 08/09/2025
11	7,6	26,44	22,9	1,16	21,3	204,7	114,2	19:40:00 08/09/2025
10,9	7,6	26,43	22,9	1,13	21,5	187,8	115,3	19:45:00 08/09/2025
10,8	7,6	26,43	22,9	1,1	21,9	186,9	145,5	19:50:00 08/09/2025
10,9	7,6	26,42	23	1,16	21,5	186,7	141,1	19:55:00 08/09/2025
10,8	7,6	26,39	22,9	1,14	21,2	186,7	137,3	20:00:00 08/09/2025
10,9	7,6	26,37	23	1,15	21,2	198,9	143,1	20:05:00 08/09/2025
11,2	7,6	26,35	23	1,12	21	221,3	133,3	20:10:00 08/09/2025
10,8	7,6	26,33	23	1,09	21,2	220,8	142,3	20:15:00 08/09/2025
10,9	7,6	26,32	23	1,1	21,3	208,9	140	20:20:00 08/09/2025
10,9	7,6	26,31	23	1,13	21	209,3	142,8	20:25:00 08/09/2025
10,9	7,6	26,31	23,1	1,08	21	208,6	143,6	20:30:00 08/09/2025
10,8	7,6	26,3	23	1,11	21	209,2	144,7	20:35:00 08/09/2025
10,9	7,6	26,3	23	1,11	21	209,8	142,2	20:40:00 08/09/2025
10,8	7,6	26,26	23	1,14	21	239,3	142	20:45:00 08/09/2025
10,9	7,6	26,24	23,1	1,17	21	208,9	117,8	20:50:00 08/09/2025
11,1	7,6	26,23	23,1	1,14	21	208	108,1	20:55:00 08/09/2025
10,9	7,6	26,21	23,1	1,17	21	212,3	96,3	21:00:00 08/09/2025
11	7,6	26,2	23,1	1,18	21,2	207,6	98,1	21:05:00 08/09/2025
10,8	7,6	26,19	23,2	1,11	21,3	206,4	132,5	21:10:00 08/09/2025
10,8	7,6	26,18	23,1	1,15	21,5	204,6	135,8	21:15:00 08/09/2025
11	7,6	26,17	23	1,15	21,9	205,9	143,4	21:20:00 08/09/2025
10,8	7,6	26,17	23,1	1,12	21,7	204,8	142,2	21:25:00 08/09/2025
10,8	7,6	26,16	23,1	1,13	21,7	205,8	128,89	21:30:00 08/09/2025
11	7,6	26,14	23,2	1,15	21,5	203,5	128,8	21:35:00 08/09/2025
10,9	7,6	26,11	23,2	1,11	21,3	204	129,7	21:40:00 08/09/2025
10,9	7,6	26,1	23,2	1,11	21,2	203,9	127,8	21:45:00 08/09/2025
10,8	7,6	26,08	23,2	1,14	21,2	204,3	122,7	21:50:00 08/09/2025
11	7,6	26,06	23,2	1,08	21,5	221,4	117	21:55:00 08/09/2025
11	7,6	26,05	23,2	1,1	21,7	227,2	125	22:00:00 08/09/2025
10,8	7,6	26,04	23,2	1,16	21,9	202,4	128,8	22:05:00 08/09/2025
10,9	7,6	26,04	23,2	1,13	22,4	196,7	109,2	22:10:00 08/09/2025
10,8	7,6	26,03	23,2	1,14	22,6	189,9	137,7	22:15:00 08/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
10,9	7,6	26,03	23,2	1,12	22,4	191,6	146,6	22:20:00 08/09/2025
10,8	7,6	26,02	23,2	1,12	22,3	190,1	150,2	22:25:00 08/09/2025
10,9	7,7	26,02	23,3	1,1	22,3	203,5	164,5	22:30:00 08/09/2025
10,9	7,7	26,01	23,2	1,07	22,6	189,7	151,7	22:35:00 08/09/2025
10,9	7,7	26,01	23,2	1,08	22,3	190,2	151,4	22:40:00 08/09/2025
11	7,7	25,99	23,3	1,11	22,4	191,4	147	22:45:00 08/09/2025
11	7,6	25,98	23,3	1,11	21,7	189,7	146,9	22:50:00 08/09/2025
10,8	7,6	25,96	23,3	1,15	21,7	193,9	149,2	22:55:00 08/09/2025
10,9	7,6	25,94	23,3	1,14	21,7	188,3	150,8	23:00:00 08/09/2025
10,9	7,6	25,93	23,3	1,1	21,7	190,8	153,8	23:05:00 08/09/2025
10,9	7,6	25,92	23,3	1,11	21,9	188,2	147,8	23:10:00 08/09/2025
10,8	7,6	25,92	23,3	1,11	21,9	188,2	147,2	23:15:00 08/09/2025
10,8	7,6	25,91	23,3	1,11	22,4	198,5	147,7	23:20:00 08/09/2025
10,9	7,6	25,91	23,3	1,13	21,9	196,9	146,3	23:25:00 08/09/2025
10,9	7,7	25,9	23,3	1,11	22,6	188,8	125,3	23:30:00 08/09/2025
10,9	7,6	25,88	23,4	1,15	21,9	215,6	119,5	23:35:00 08/09/2025
10,9	7,6	25,87	23,4	1,09	21,9	189,3	122,2	23:40:00 08/09/2025
10,8	7,6	25,85	23,4	1,11	21,9	189,1	115,5	23:45:00 08/09/2025
11,1	7,6	25,84	23,4	1,1	21,9	188,9	131,9	23:50:00 08/09/2025
10,9	7,6	25,82	23,4	1,11	22,4	201,4	138,3	23:55:00 08/09/2025
9,9	7,6	25,81	23,4	1,1	21,7	200,8	126,6	00:00:00 09/09/2025
9,4	7,6	25,81	23,4	1,14	21,9	204	125,6	00:05:00 09/09/2025
8,8	7,6	25,8	23,4	1,09	21,9	183,6	130	00:10:00 09/09/2025
8,8	7,7	25,79	23,4	1,1	21,9	182,7	132,8	00:15:00 09/09/2025
8,8	7,7	25,79	23,4	1,11	21,9	179,6	134,1	00:20:00 09/09/2025
14,9	7,7	25,78	23,4	1,13	21,9	178,8	130,8	00:25:00 09/09/2025
9,3	7,7	25,78	23,4	1,14	21,9	186,6	139,1	00:30:00 09/09/2025
8,8	7,7	25,78	23,4	1,13	21,9	178,6	137,2	00:35:00 09/09/2025
10,2	7,7	25,78	23,5	1,07	22,6	180,1	139,7	00:40:00 09/09/2025
9,1	7,7	25,76	23,5	1,13	21,9	179,6	144,7	00:45:00 09/09/2025
8,9	7,6	25,74	23,5	1,17	22	178,9	123,1	00:50:00 09/09/2025
9,1	7,6	25,73	23,5	1,1	22,6	181	99,7	00:55:00 09/09/2025
8,8	7,6	25,71	23,5	1,19	22,6	181,7	99,2	01:00:00 09/09/2025
8,9	7,6	25,7	23,5	1,16	22,6	213,4	91,7	01:05:00 09/09/2025
8,8	7,6	25,69	23,5	1,15	22,4	193	108,3	01:10:00 09/09/2025
8,8	7,7	25,68	23,5	1,17	22,7	180,6	159,2	01:15:00 09/09/2025
8,8	7,7	25,68	23,5	1,17	22,7	221,2	158,6	01:20:00 09/09/2025
8,9	7,7	25,68	23,5	1,18	22,7	206,5	145	01:25:00 09/09/2025
8,8	7,7	25,68	23,6	1,14	23	178,2	148,4	01:30:00 09/09/2025
8,8	7,7	25,67	23,6	1,11	23	178	146,1	01:35:00 09/09/2025
8,9	7,7	25,67	23,6	1,07	23	177,9	149,2	01:40:00 09/09/2025
8,8	7,7	25,67	23,6	1,05	23,4	200,4	149,2	01:45:00 09/09/2025
8,8	7,7	25,67	23,6	1,06	23	177	153,3	01:50:00 09/09/2025
8,7	7,7	25,65	23,6	1,11	22,6	188,9	150	01:55:00 09/09/2025
8,9	7,7	25,64	23,6	1,14	22,4	177,1	154,2	02:00:00 09/09/2025
8,8	7,6	25,63	23,6	1,14	22,6	177,3	156,6	02:05:00 09/09/2025
8,8	7,6	25,61	23,6	1,17	22,6	179	145,2	02:10:00 09/09/2025
8,8	7,7	25,6	23,6	1,1	22,7	201,1	132,7	02:15:00 09/09/2025
8,8	7,7	25,59	23,6	1,11	22,6	204,6	135,2	02:20:00 09/09/2025
8,8	7,7	25,59	23,6	1,05	22,7	200	132,8	02:25:00 09/09/2025
8,8	7,7	25,59	23,6	1,07	23	230,3	134,8	02:30:00 09/09/2025
8,7	7,7	25,58	23,6	1,08	23,4	201,4	150,8	02:35:00 09/09/2025
8,8	7,7	25,58	23,6	1,1	22,7	200,6	155,3	02:40:00 09/09/2025
8,8	7,7	25,58	23,6	1,07	23	200,1	146,7	02:45:00 09/09/2025
8,8	7,7	25,58	23,6	1,03	23,7	198,6	146,9	02:50:00 09/09/2025
8,7	7,7	25,58	23,6	1,06	23,9	232	144,7	02:55:00 09/09/2025
8,8	7,7	25,58	23,6	1,07	23	199,9	128,39	03:00:00 09/09/2025
8,7	7,7	25,57	23,7	1,12	22,7	207,4	127,2	03:05:00 09/09/2025
8,8	7,7	25,56	23,7	1,12	22,7	199,4	124,7	03:10:00 09/09/2025
8,9	7,7	25,55	23,7	1,13	23	198,8	134,1	03:15:00 09/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8,8	7,7	25,53	23,7	1,14	23	210,9	143	03:20:00 09/09/2025
8,8	7,7	25,52	23,7	1,1	23,7	201,9	140,5	03:25:00 09/09/2025
8,8	7,7	25,52	23,7	1,08	22,7	213,2	146,1	03:30:00 09/09/2025
8,8	7,7	25,51	23,7	1,12	23	197,5	121,9	03:35:00 09/09/2025
8,9	7,7	25,51	23,7	1,14	22,7	239,7	116,1	03:40:00 09/09/2025
9	7,7	25,5	23,7	1,12	23	198,4	123,3	03:45:00 09/09/2025
8,9	7,7	25,5	23,7	1,13	23,4	198,6	121,4	03:50:00 09/09/2025
8,8	7,7	25,5	23,7	1,08	23	195,1	139,8	03:55:00 09/09/2025
8,7	7,7	25,5	23,7	1,1	22,7	200	143	04:00:00 09/09/2025
8,8	7,7	25,5	23,7	1,08	23	229,3	143,1	04:05:00 09/09/2025
8,7	7,7	25,5	23,7	1,05	23,9	197,4	137,7	04:10:00 09/09/2025
8,8	7,7	25,5	23,7	1,06	23	188	153,1	04:15:00 09/09/2025
8,8	7,7	25,49	23,7	1,1	22,7	189,5	166,6	04:20:00 09/09/2025
8,8	7,7	25,47	23,7	1,14	23	207,8	164,2	04:25:00 09/09/2025
8,7	7,7	25,46	23,7	1,13	23	188,2	174,7	04:30:00 09/09/2025
8,7	7,7	25,45	23,7	1,12	23	185,2	148,4	04:35:00 09/09/2025
8,8	7,7	25,44	23,7	1,14	22,9	209,5	130,8	04:40:00 09/09/2025
8,9	7,7	25,43	23,7	1,1	23	186,2	125	04:45:00 09/09/2025
8,9	7,7	25,43	23,9	1,06	23,4	191,7	130,3	04:50:00 09/09/2025
8,8	7,7	25,42	23,9	1,09	23	211,4	108,9	04:55:00 09/09/2025
8,7	7,7	25,42	23,7	1,07	23	188,2	123,8	05:00:00 09/09/2025
8,7	7,7	25,42	23,7	1,1	23,9	186,6	119,1	05:05:00 09/09/2025
8,7	7,7	25,42	23,6	1,09	24,4	186,3	123,8	05:10:00 09/09/2025
8,7	7,7	25,42	23,5	1,08	24,1	224,7	146,3	05:15:00 09/09/2025
8,8	7,7	25,43	19,6	1,09	18	185	155,8	05:20:00 09/09/2025
8,7	7,7	25,43	19,6	1,09	18	186,8	148,4	05:25:00 09/09/2025
8,9	7,7	25,42	19,6	1,08	18	185	146,6	05:30:00 09/09/2025
8,7	7,7	25,41	19,5	1,11	18	189,1	149,2	05:35:00 09/09/2025
8,9	7,7	25,39	19,6	1,11	18	184,1	151,7	05:40:00 09/09/2025
8,8	7,7	25,39	19,6	1,08	18	184,1	145,8	05:45:00 09/09/2025
8,8	7,7	25,39	19,6	1,09	18,2	183,8	152,5	05:50:00 09/09/2025
8,7	7,7	25,38	19,6	1,08	18	186,1	150,8	05:55:00 09/09/2025
8,8	7,7	25,38	19,6	1,11	18	184,5	133,6	06:00:00 09/09/2025
8,9	7,7	25,37	19,6	1,09	18,7	185,1	131,3	06:05:00 09/09/2025
8,7	7,7	25,37	19,6	1,08	18,7	182,9	128,8	06:10:00 09/09/2025
8,7	7,7	25,37	19,6	1,1	18,9	169,3	108,9	06:15:00 09/09/2025
8,8	7,7	25,37	19,6	1,09	18,8	170,4	113	06:20:00 09/09/2025
8,9	7,7	25,37	19,6	1,08	19,1	169,9	116,6	06:25:00 09/09/2025
8,8	7,7	25,37	19,6	1,08	19,3	176,8	108,9	06:30:00 09/09/2025
8,8	7,7	25,38	19,6	1,08	19,3	171,4	135,3	06:35:00 09/09/2025
8,8	7,7	25,37	19,6	1,06	19,1	168,3	135,9	06:40:00 09/09/2025
8,9	7,7	25,37	19,6	1,11	18,9	170,3	138	06:45:00 09/09/2025
8,8	7,7	25,36	19,7	1,1	19,1	171	143,4	06:50:00 09/09/2025
8,9	7,7	25,35	19,7	1,1	19,1	190	139,5	06:55:00 09/09/2025
8,9	7,7	25,35	19,7	1,11	19,1	170,5	144,7	07:00:00 09/09/2025
8,8	7,7	25,34	19,8	1,17	18,9	170	145,8	07:05:00 09/09/2025
8,8	7,7	25,34	19,7	1,13	19,1	186,3	147,5	07:10:00 09/09/2025
8,8	7,7	25,33	19,7	1,11	19,3	169,9	153,9	07:15:00 09/09/2025
8,8	7,7	25,33	19,7	1,1	19,5	169,5	168,1	07:20:00 09/09/2025
8,8	7,7	25,33	19,7	1,11	20	169,9	176,7	07:25:00 09/09/2025
9	7,7	25,33	19,7	1,09	18,9	203,9	184,8	07:30:00 09/09/2025
8,9	7,7	25,31	19,6	1,11	18,7	170,1	165,8	07:35:00 09/09/2025
8,8	7,7	25,3	19,6	1,12	18,9	167,7	144,2	07:40:00 09/09/2025
8,9	7,7	25,3	19,7	1,11	18,7	167	113,8	07:45:00 09/09/2025
8,8	7,7	25,29	19,7	1,11	19,1	169,9	103,4	07:50:00 09/09/2025
8,9	7,7	25,29	19,8	1,13	18,9	169,9	124,1	07:55:00 09/09/2025
8,9	7,7	25,29	19,7	1,09	18,9	173,9	124,7	08:00:00 09/09/2025
9	7,7	25,29	19,7	1,08	19,5	170,3	125,8	08:05:00 09/09/2025
9,1	7,7	25,29	19,7	1,05	19,3	194,7	134,8	08:10:00 09/09/2025
9,1	7,7	25,28	19,7	1,1	19,3	192,7	138,3	08:15:00 09/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
9,2	7,7	25,27	19,8	1,1	19,1	201,4	148,3	08:20:00 09/09/2025
9	7,7	25,26	19,7	1,11	19,1	200,9	150,3	08:25:00 09/09/2025
9,1	7,7	25,26	19,7	1,09	19,3	210,2	153,8	08:30:00 09/09/2025
9,1	7,7	25,26	19,8	1,09	19,1	195,1	152,7	08:35:00 09/09/2025
9,1	7,7	25,25	19,8	1,1	18,9	211,9	154,1	08:40:00 09/09/2025
8,9	7,7	25,24	19,8	1,11	19,1	201,3	148,3	08:45:00 09/09/2025
8,9	7,7	25,23	19,8	1,1	19,3	192,4	158,6	08:50:00 09/09/2025
8,9	7,7	25,23	19,7	1,07	19,5	191,9	147,5	08:55:00 09/09/2025
9	7,7	25,22	19,8	1,15	19,1	191,2	126,4	09:00:00 09/09/2025
8,9	7,7	25,21	19,8	1,08	19,1	190,2	114,2	09:05:00 09/09/2025
8,9	7,7	25,2	19,8	1,07	19,1	192,1	113,1	09:10:00 09/09/2025
8,9	7,7	25,2	19,8	1,07	19,5	327,4	130	09:15:00 09/09/2025
8,9	7,7	25,2	19,8	1,11	19,3	316,8	134,5	09:20:00 09/09/2025
8,9	7,7	25,18	19,9	1,1	19,1	297,6	145,8	09:25:00 09/09/2025
8,8	7,7	25,18	19,8	1,13	19,1	296,1	147	09:30:00 09/09/2025
8,9	7,7	25,18	19,8	1,1	19,1	153,5	155,5	09:35:00 09/09/2025
8,9	7,7	25,16	19,8	1,1	19,1	154,4	158,4	09:40:00 09/09/2025
8,9	7,7	25,16	19,9	1,06	19,1	152,2	161,6	09:45:00 09/09/2025
8,8	7,7	25,15	20	1,06	18,9	214	165,6	09:50:00 09/09/2025
8,9	7,7	25,13	19,9	1,12	19,3	152	171,4	09:55:00 09/09/2025
8,9	7,7	25,14	19,9	1,09	19,1	152,2	165,9	10:00:00 09/09/2025
8,9	7,7	25,13	20	1,07	19,1	150,5	181,1	10:05:00 09/09/2025
8,8	7,7	25,11	20	1,08	19,1	156,6	173,1	10:10:00 09/09/2025
8,9	7,7	25,11	20	1,05	19,5	154,4	168,8	10:15:00 09/09/2025
8,9	7,7	25,1	20	1,07	20	159	171,1	10:20:00 09/09/2025
8,9	7,7	25,1	20	1,08	19,3	153,6	171,1	10:25:00 09/09/2025
8,9	7,7	25,09	20	1,09	19,5	155,2	177,7	10:30:00 09/09/2025
8,9	7,7	25,08	20	1,08	19,3	298,4	197,3	10:35:00 09/09/2025
9	7,7	25,08	20,1	1,1	19,3	378,6	210,3	10:40:00 09/09/2025
9	7,7	25,07	20	1,11	20,2	8,8	202,8	10:45:00 09/09/2025
9	7,7	25,06	20,1	1,11	19,3	20,8	198,9	10:50:00 09/09/2025
9	7,7	25,06	20	1,12	20	14	187,3	10:55:00 09/09/2025
8,9	7,7	25,05	20	1,11	19,3	8,3	157,7	11:00:00 09/09/2025
8,9	7,7	25,05	20,1	1,08	19,3	5	144,4	11:05:00 09/09/2025
9	7,7	25,04	20,1	1,11	19,3	20,6	135,3	11:10:00 09/09/2025
8,9	7,7	25,03	20	1,1	19,3	15,5	132	11:15:00 09/09/2025
8,8	7,7	25,03	20,1	1,1	19,1	6,9	130,89	11:20:00 09/09/2025
8,9	7,7	25,02	20	1,09	19,1	172,9	124,7	11:25:00 09/09/2025
8,8	7,7	25,01	20,1	1,07	19,1	174	126,6	11:30:00 09/09/2025
8,9	7,7	25,01	20,1	1,09	19,1	172,8	126,9	11:35:00 09/09/2025
8,9	7,7	25	20,1	1,09	19,1	172,9	112,3	11:40:00 09/09/2025
8,8	7,7	25	20	1,06	19,1	172,8	119,8	11:45:00 09/09/2025
8,9	7,7	24,99	20,1	1,11	19,1	171,4	123,4	11:50:00 09/09/2025
9	7,7	24,99	20,1	1,08	19,1	187,8	126,4	11:55:00 09/09/2025
8,9	7,7	24,98	20,1	1,09	19,1	170,9	138	12:00:00 09/09/2025
8,9	7,7	24,97	20	1,1	19,1	169,9	127,3	12:05:00 09/09/2025
8,9	7,7	24,97	20,1	1,1	18,9	171,8	127,2	12:10:00 09/09/2025
9	7,7	24,96	20,1	1,11	18,9	170,3	131,7	12:15:00 09/09/2025
8,9	7,7	24,95	20,1	1,09	18,9	197,4	137,7	12:20:00 09/09/2025
8,9	7,7	24,94	20,1	1,07	18,9	167,7	141,6	12:25:00 09/09/2025
8,9	7,7	24,94	20,1	1,11	18,9	167,1	145	12:30:00 09/09/2025
8,7	7,7	24,93	20,1	1,09	18,9	168,9	145,3	12:35:00 09/09/2025
8,9	7,7	24,93	20,1	1,1	18,9	167,1	144,7	12:40:00 09/09/2025
8,8	7,7	24,92	20,1	1,11	18,9	169	138,3	12:45:00 09/09/2025
8,9	7,7	24,92	20,1	1,07	18,9	202	153,4	12:50:00 09/09/2025
8,9	7,7	24,91	20,2	1,09	18,9	169,4	145,3	12:55:00 09/09/2025
8,9	7,7	24,9	20,2	1,09	18,9	171,1	116,3	13:00:00 09/09/2025
8,8	7,7	24,9	20,1	1,07	18,9	169,4	116,1	13:05:00 09/09/2025
8,9	7,7	24,9	20,2	1,07	18,9	169,4	114,4	13:10:00 09/09/2025
8,9	7,7	24,89	20,1	1,05	18,9	169,5	124,2	13:15:00 09/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8,9	7,7	24,88	20,2	1,09	18,9	169,8	174,2	13:20:00 09/09/2025
8,9	7,7	24,88	20,2	1,1	18,7	234,4	177,5	13:25:00 09/09/2025
8,8	7,7	24,87	20,2	1,04	18,9	191,8	189,4	13:30:00 09/09/2025
8,9	7,7	24,87	20,2	1,08	18,9	189,7	193,8	13:35:00 09/09/2025
8,9	7,7	24,86	20,1	1,1	18,9	190,7	172,8	13:40:00 09/09/2025
8,9	7,7	24,86	20,2	1,06	18,9	190,1	166,4	13:45:00 09/09/2025
8,8	7,7	24,85	20,2	1,1	18,7	220,2	150,6	13:50:00 09/09/2025
8,8	7,7	24,84	20,2	1,07	18,7	189,7	153,8	13:55:00 09/09/2025
8,9	7,7	24,84	20,3	1,09	18,9	190,1	147,5	14:00:00 09/09/2025
8,9	7,7	24,84	20,2	1,09	18,9	188,9	149,4	14:05:00 09/09/2025
9	7,7	24,83	20,2	1,08	18,9	190,2	154,2	14:10:00 09/09/2025
8,9	7,7	24,82	20,2	1,07	18,9	193,4	148,6	14:15:00 09/09/2025
8,8	7,7	24,82	20,2	1,03	18,9	191,6	121,6	14:20:00 09/09/2025
8,7	7,7	24,82	20,2	1,07	18,9	191,6	108,1	14:25:00 09/09/2025
8,8	7,7	24,81	20,3	1,03	18,9	206,5	102,3	14:30:00 09/09/2025
9	7,7	24,81	20,3	1,06	18,9	191,6	101,6	14:35:00 09/09/2025
8,7	7,7	24,8	20,3	1,09	18,9	191,1	121,1	14:40:00 09/09/2025
8,7	7,7	24,8	20,3	1,08	18,9	192,5	123,8	14:45:00 09/09/2025
8,9	7,7	24,79	20,3	1,08	18,9	190,8	129,5	14:50:00 09/09/2025
8,9	7,7	24,78	20,2	1,06	18,9	193,8	122,7	14:55:00 09/09/2025
8,8	7,7	24,78	20,2	1,08	18,9	8,3	129,7	15:00:00 09/09/2025
8,8	7,7	24,78	20,3	1,12	18,9	10,2	129,7	15:05:00 09/09/2025
8,8	7,7	24,77	20,3	1,06	18,9	7,7	133,6	15:10:00 09/09/2025
8,8	7,7	24,77	20,3	1,08	18,9	174,3	135,2	15:15:00 09/09/2025
8,8	7,7	24,76	20,3	1,07	18,9	176,2	138,8	15:20:00 09/09/2025
8,9	7,7	24,75	20,3	1,07	18,9	176,4	135,8	15:25:00 09/09/2025
8,7	7,7	24,75	20,3	1,1	18,9	175,9	139,1	15:30:00 09/09/2025
8,8	7,7	24,74	20,3	1,06	18,9	176,7	142,8	15:35:00 09/09/2025
8,8	7,7	24,74	20,3	1,05	18,9	177	106,4	15:40:00 09/09/2025
8,8	7,7	24,73	20,3	1,1	18,9	175,4	101,9	15:45:00 09/09/2025
8,7	7,7	24,73	20,3	1,06	18,9	178,2	114,2	15:50:00 09/09/2025
8,8	7,7	24,73	20,3	1,04	18,9	178,3	112,2	15:55:00 09/09/2025
8,8	7,7	24,73	20,3	1,09	18,9	178,4	140,6	16:00:00 09/09/2025
9	7,7	24,72	20,3	1,08	18,9	178,6	140,5	16:05:00 09/09/2025
9	7,7	24,72	20,3	1,06	18,9	186,6	147,2	16:10:00 09/09/2025
8,8	7,7	24,72	20,3	1,05	18,9	179,1	145,3	16:15:00 09/09/2025
8,8	7,7	24,72	20,3	1,07	18,9	178,4	156,6	16:20:00 09/09/2025
8,8	7,7	24,71	20,3	1,06	18,9	179,7	166,1	16:25:00 09/09/2025
8,8	7,7	24,71	20,3	1,06	18,9	180,6	180,3	16:30:00 09/09/2025
8,7	7,7	24,71	20,3	1,02	18,9	226,3	184,8	16:35:00 09/09/2025
8,8	7,7	24,71	20,4	0,97	19,3	182,1	183,4	16:40:00 09/09/2025
8,8	7,7	24,71	20,4	0,96	19,1	182,2	178,4	16:45:00 09/09/2025
8,7	7,7	24,7	20,3	1,05	18,9	181,6	168,1	16:50:00 09/09/2025
8,8	7,7	24,7	20,4	1,07	18,9	182,9	158	16:55:00 09/09/2025
8,8	7,7	24,7	20,4	1,08	18,9	184,1	136,6	17:00:00 09/09/2025
8,7	7,7	24,7	20,3	1,02	18,9	214,6	141,3	17:05:00 09/09/2025
8,8	7,7	24,7	20,4	1,01	19,1	225,8	133,4	17:10:00 09/09/2025
8,8	7,7	24,7	20,3	1,06	19,1	208,7	133,3	17:15:00 09/09/2025
8,8	7,7	24,7	20,3	1,09	19,1	210,8	151,1	17:20:00 09/09/2025
8,7	7,7	24,69	20,3	1,11	19,1	210,6	159,5	17:25:00 09/09/2025
8,7	7,7	24,69	20,5	1,08	19,3	212,3	151,4	17:30:00 09/09/2025
8,8	7,7	24,69	20,4	1,06	19,1	7,5	153,9	17:35:00 09/09/2025
8,9	7,7	24,69	20,3	1,06	19,5	6,7	139,1	17:40:00 09/09/2025
9,2	7,7	24,69	20,5	1,04	20	17,5	136,7	17:45:00 09/09/2025
9	7,7	24,69	20,5	1,04	20,6	9,9	138	17:50:00 09/09/2025
8,9	7,7	24,69	20,4	1,03	20,2	11,2	139,7	17:55:00 09/09/2025
8,7	7,7	24,69	20,4	1,08	19,1	206,9	133,3	18:00:00 09/09/2025
8,8	7,7	24,69	20,4	1,11	19,1	191,9	128,89	18:05:00 09/09/2025
8,7	7,7	24,68	20,5	1,1	19,1	192,9	127,3	18:10:00 09/09/2025
8,8	7,7	24,68	20,4	1,08	19,1	191,4	120,2	18:15:00 09/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8,7	7,7	24,68	20,5	1,07	19,1	191,9	111,1	18:20:00 09/09/2025
8,7	7,7	24,68	20,5	1,06	19,1	203,1	115,9	18:25:00 09/09/2025
8,7	7,7	24,69	20,5	1,05	19,3	190,6	117	18:30:00 09/09/2025
8,6	7,7	24,69	20,5	1,07	19,5	203,1	125,5	18:35:00 09/09/2025
8,6	7,7	24,69	20,5	1,09	19,3	190,7	145,3	18:40:00 09/09/2025
8,7	7,7	24,68	20,4	1,09	19,5	191,9	162,8	18:45:00 09/09/2025
8,7	7,7	24,68	20,5	1,1	20,2	220,4	177,7	18:50:00 09/09/2025
8,7	7,7	24,68	20,5	1,11	20,2	199,4	172,8	18:55:00 09/09/2025
8,6	7,7	24,68	20,6	1,1	20,2	198,2	174,5	19:00:00 09/09/2025
8,6	7,7	24,68	20,5	1,06	19,5	203	171,6	19:05:00 09/09/2025
8,7	7,7	24,68	20,6	1,08	20,2	194,1	167,5	19:10:00 09/09/2025
8,7	7,7	24,68	20,6	1,07	20,6	191,9	169,1	19:15:00 09/09/2025
8,7	7,7	24,68	20,5	1,07	20,6	192,2	179,4	19:20:00 09/09/2025
8,6	7,7	24,69	20,6	1,09	20,6	227,5	183,9	19:25:00 09/09/2025
8,6	7,7	24,69	20,6	1,1	21	199,6	189,5	19:30:00 09/09/2025
8,8	7,7	24,68	20,5	1,1	19,5	214,2	202,2	19:35:00 09/09/2025
8,8	7,7	24,68	20,6	1,11	20	194,1	184,1	19:40:00 09/09/2025
8,7	7,7	24,68	20,6	1,11	20,2	202,8	181,4	19:45:00 09/09/2025
8,6	7,7	24,67	20,6	1,15	20	194,7	167,7	19:50:00 09/09/2025
8,7	7,7	24,67	20,6	1,12	20,2	192,1	157	19:55:00 09/09/2025
9,2	7,7	24,67	20,6	1,1	20,4	216,2	152,3	20:00:00 09/09/2025
8,8	7,7	24,67	20,6	1,1	21	235,2	166,4	20:05:00 09/09/2025
8,6	7,7	24,67	20,7	1,08	21,2	214,2	158,9	20:10:00 09/09/2025
8,7	7,7	24,67	20,6	1,08	20,6	249,3	154,2	20:15:00 09/09/2025
8,6	7,7	24,68	20,6	1,13	21	213	150	20:20:00 09/09/2025
8,6	7,7	24,68	20,7	1,12	21,2	185,1	151,1	20:25:00 09/09/2025
8,8	7,7	24,68	20,6	1,08	20,4	215,6	156,9	20:30:00 09/09/2025
8,6	7,7	24,67	20,6	1,1	20,2	213,9	157,2	20:35:00 09/09/2025
8,6	7,7	24,67	20,6	1,11	20,4	214,2	157,2	20:40:00 09/09/2025
8,7	7,7	24,67	20,8	1,12	21	258,2	146,6	20:45:00 09/09/2025
8,8	7,7	24,66	20,7	1,11	20,6	222,1	153,3	20:50:00 09/09/2025
8,6	7,7	24,66	20,7	1,09	21	212,9	153,3	20:55:00 09/09/2025
8,7	7,7	24,66	20,7	1,1	21	213,9	140,8	21:00:00 09/09/2025
8,6	7,7	24,67	20,7	1,09	21,2	216,7	96,4	21:05:00 09/09/2025
8,6	7,7	24,67	20,7	1,09	21,3	213,9	84,2	21:10:00 09/09/2025
8,6	7,7	24,67	20,8	1,09	21,3	218,9	75,3	21:15:00 09/09/2025
8,7	7,7	24,67	20,7	1,1	20,6	248,8	70,9	21:20:00 09/09/2025
8,6	7,7	24,68	20,7	1,12	20,4	210,2	108,1	21:25:00 09/09/2025
8,6	7,7	24,7	20,7	1,1	20,2	211,9	122,2	21:30:00 09/09/2025
8,6	7,7	24,7	20,8	1,08	20,4	212,9	129,2	21:35:00 09/09/2025
8,6	7,7	24,7	20,7	1,05	20,6	211,8	128,89	21:40:00 09/09/2025
8,6	7,7	24,69	20,8	1,05	20,6	212,3	136,7	21:45:00 09/09/2025
8,6	7,7	24,69	20,7	1,07	20,4	237,6	150,2	21:50:00 09/09/2025
8,6	7,7	24,69	20,8	1,08	21	212,4	151,7	21:55:00 09/09/2025
8,6	7,7	24,69	20,8	1,11	21,5	252,6	161,6	22:00:00 09/09/2025
8,6	7,7	24,69	20,7	1,1	21,5	199,7	160	22:05:00 09/09/2025
8,9	7,7	24,69	20,8	1,09	21,9	199	163,8	22:10:00 09/09/2025
8,5	7,7	24,69	20,8	1,09	21,9	232,6	169,7	22:15:00 09/09/2025
9,1	7,7	24,69	20,8	1,09	21,9	227,1	167,2	22:20:00 09/09/2025
8,6	7,7	24,7	20,8	1,09	21,7	199,1	166,7	22:25:00 09/09/2025
8,6	7,7	24,7	20,8	1,1	21,7	199,6	174,5	22:30:00 09/09/2025
8,5	7,7	24,7	20,9	1,11	21	197,5	185,5	22:35:00 09/09/2025
8,6	7,7	24,71	20,9	1,12	21	197,4	183,3	22:40:00 09/09/2025
8,5	7,7	24,72	20,8	1,12	21,2	197,1	191,1	22:45:00 09/09/2025
8,5	7,7	24,71	20,8	1,09	21,5	219,6	189,5	22:50:00 09/09/2025
8,5	7,7	24,72	20,8	1,09	21,5	195	177,7	22:55:00 09/09/2025
8,6	7,7	24,71	20,8	1,05	21,7	198	171,4	23:00:00 09/09/2025
8,7	7,7	24,71	20,9	1,1	21,7	251,1	166,9	23:05:00 09/09/2025
8,6	7,7	24,71	20,9	1,11	21,7	199,4	165,8	23:10:00 09/09/2025
8,6	7,7	24,71	20,8	1,09	21,7	196,4	171,9	23:15:00 09/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8,6	7,7	24,71	20,9	1,08	22,3	195,6	168,4	23:20:00 09/09/2025
8,7	7,7	24,71	20,9	1,08	22,6	212	172,8	23:25:00 09/09/2025
8,7	7,7	24,71	20,8	1,07	22,3	205,6	172,3	23:30:00 09/09/2025
8,5	7,7	24,71	20,9	1,08	22,3	194,4	170,8	23:35:00 09/09/2025
8,5	7,7	24,72	20,9	1,1	21,7	195,2	167,2	23:40:00 09/09/2025
8,5	7,7	24,72	20,9	1,11	21,5	195,6	145,8	23:45:00 09/09/2025
8,6	7,7	24,74	20,9	1,1	21,3	194,5	140	23:50:00 09/09/2025
8,6	7,7	24,74	20,9	1,1	21,3	194	136,4	23:55:00 09/09/2025
8,6	7,7	24,74	20,8	1,08	21,5	155,5	145	00:00:00 10/09/2025
8,5	7,7	24,74	20,9	1,08	21,5	195,8	165,2	00:05:00 10/09/2025
8,6	7,7	24,74	20,9	1,1	21,2	203	150	00:10:00 10/09/2025
8,7	7,7	24,74	20,9	1,15	21,3	183,6	148,3	00:15:00 10/09/2025
8,5	7,7	24,74	20,9	1,17	21,9	184,3	142,3	00:20:00 10/09/2025
8,6	7,7	24,74	20,9	1,13	22,7	181,8	129,7	00:25:00 10/09/2025
8,8	7,7	24,75	20,9	1,11	22,7	194,4	131,7	00:30:00 10/09/2025
8,5	7,7	24,75	21	1,11	22,6	183,5	124,8	00:35:00 10/09/2025
8,7	7,7	24,75	20,9	1,09	22,7	181,8	128,8	00:40:00 10/09/2025
8,5	7,7	24,75	20,9	1,05	22,7	183,5	124,8	00:45:00 10/09/2025
8,6	7,7	24,74	20,9	1,04	21,9	183,5	124,1	00:50:00 10/09/2025
8,6	7,7	24,73	20,9	1,07	21,9	181,6	121,1	00:55:00 10/09/2025
8,6	7,7	24,73	20,9	1,04	22,4	180,8	130	01:00:00 10/09/2025
8,6	7,7	24,73	20,9	1,05	22,4	195,7	113,8	01:05:00 10/09/2025
8,5	7,7	24,73	20,9	1,05	22,6	182,2	117,5	01:10:00 10/09/2025
8,6	7,7	24,73	20,9	1,09	22,7	182,1	113,1	01:15:00 10/09/2025
8,6	7,7	24,73	20,9	1,1	22,7	182,7	123	01:20:00 10/09/2025
9,2	7,7	24,73	20,9	1,1	22,7	13,9	161,6	01:25:00 10/09/2025
8,6	7,7	24,73	20,9	1,1	23	5,1	165,8	01:30:00 10/09/2025
8,5	7,7	24,73	20,9	1,09	23	62,1	171,6	01:35:00 10/09/2025
8,9	7,7	24,74	20,9	1,11	22,3	23,9	190	01:40:00 10/09/2025
8,6	7,7	24,75	21	1,12	21,9	47,2	175	01:45:00 10/09/2025
8,5	7,7	24,75	21	1,11	21,9	44,5	160,3	01:50:00 10/09/2025
9	7,7	24,75	20,9	1,09	22,4	12,7	153	01:55:00 10/09/2025
8,5	7,7	24,75	20,9	1,08	22,6	17,1	153,4	02:00:00 10/09/2025
9	7,7	24,75	21	1,05	23	55,5	144,5	02:05:00 10/09/2025
8,6	7,7	24,75	21	1,09	22,7	26,1	145	02:10:00 10/09/2025
8,6	7,7	24,75	21	1,08	23,4	21	149,2	02:15:00 10/09/2025
8,7	7,7	24,75	21	1,08	22,6	32,3	141,4	02:20:00 10/09/2025
8,5	7,7	24,75	20,9	1,11	23	8,3	120,9	02:25:00 10/09/2025
8,5	7,7	24,75	20,9	1,09	23,4	8,5	114,7	02:30:00 10/09/2025
8,5	7,7	24,75	20,9	1,07	23,7	21,7	115	02:35:00 10/09/2025
8,7	7,7	24,75	20,9	1,07	23,9	6,7	111,6	02:40:00 10/09/2025
8,5	7,7	24,75	21	1,11	23,7	16,7	137,2	02:45:00 10/09/2025
8,5	7,7	24,76	21	1,12	22,7	25,3	147,2	02:50:00 10/09/2025
8,4	7,7	24,77	21	1,11	22,6	7,8	142,3	02:55:00 10/09/2025
8,5	7,7	24,78	21	1,11	22,6	22,6	143,4	03:00:00 10/09/2025
8,4	7,7	24,77	21	1,09	22,7	47,2	141,4	03:05:00 10/09/2025
9	7,7	24,77	21	1,08	22,7	18,6	143,1	03:10:00 10/09/2025
8,5	7,7	24,78	21,1	1,04	23	52,1	134,8	03:15:00 10/09/2025
8,6	7,7	24,78	21,1	1,1	23	60,3	130,8	03:20:00 10/09/2025
8,7	7,7	24,77	21,1	1,1	23,9	11,9	126,9	03:25:00 10/09/2025
8,6	7,7	24,78	20,9	1,11	23,4	17,7	133,6	03:30:00 10/09/2025
8,4	7,7	24,78	21	1,1	23,9	15,8	130,5	03:35:00 10/09/2025
8,4	7,7	24,78	21,1	1,09	23,9	6,9	136,9	03:40:00 10/09/2025
8,4	7,7	24,78	21,1	1,1	23,9	25,3	111,1	03:45:00 10/09/2025
8,4	7,7	24,78	21	1,08	24,4	6,8	94,7	03:50:00 10/09/2025
8,5	7,7	24,78	21,1	1,05	23,9	187,8	94,2	03:55:00 10/09/2025
8,4	7,7	24,78	21,1	1,07	23,7	211,9	91,9	04:00:00 10/09/2025
8,4	7,7	24,77	21,1	1,07	23,7	186	105,9	04:05:00 10/09/2025
8,4	7,7	24,77	21,1	1,07	23,4	188	115,2	04:10:00 10/09/2025
8,5	7,7	24,77	21,1	1,05	23,7	188,6	123,4	04:15:00 10/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8,6	7,7	24,77	21	1,1	23,7	194,5	113,9	04:20:00 10/09/2025
10,2	7,7	24,77	21,2	1,07	23,4	188,5	127,2	04:25:00 10/09/2025
8,5	7,7	24,77	21,2	1,07	23,9	185,6	161,1	04:30:00 10/09/2025
8,9	7,7	24,77	21,1	1,06	24,1	186	164,5	04:35:00 10/09/2025
8,4	7,7	24,77	21,1	1,08	24,1	185	185,3	04:40:00 10/09/2025
8,4	7,7	24,77	21,2	1,08	24,4	204,7	169,5	04:45:00 10/09/2025
8,5	7,7	24,77	21,2	1,05	23,9	183,2	154,5	04:50:00 10/09/2025
8,5	7,7	24,77	21,1	1,07	23,7	183,9	149,2	04:55:00 10/09/2025
8,5	7,7	24,77	21,1	1,04	23,7	187,3	150,6	05:00:00 10/09/2025
8,4	7,7	24,76	21,1	1,09	23,9	182,9	134,8	05:05:00 10/09/2025
8,3	7,7	24,76	21,2	1,11	24,1	205,9	115,2	05:10:00 10/09/2025
8,4	7,7	24,76	21,2	1,07	24,4	183,2	119,2	05:15:00 10/09/2025
8,4	7,7	24,76	21,3	1,05	24,4	236,4	119,4	05:20:00 10/09/2025
8,4	7,7	24,77	21,2	1,06	24,8	205,4	130,3	05:25:00 10/09/2025
8,5	7,7	24,77	21,2	1,05	25,1	216,3	150,8	05:30:00 10/09/2025
8,5	7,7	24,77	21,2	1,04	24,8	185,2	152,3	05:35:00 10/09/2025
8,4	7,7	24,76	21,2	1,09	24,1	184	153,4	05:40:00 10/09/2025
8,4	7,7	24,76	21,4	1,13	24,1	182,7	147,2	05:45:00 10/09/2025
8,4	7,7	24,75	21,3	1,12	24,4	182,5	156,3	05:50:00 10/09/2025
8,5	7,7	24,75	21,3	1,09	24,1	205,1	151,9	05:55:00 10/09/2025
8,4	7,7	24,75	21,3	1,11	24,8	204,3	147,7	06:00:00 10/09/2025
8,5	7,7	24,75	21,3	1,08	24,8	202	145,9	06:05:00 10/09/2025
8,6	7,7	24,75	21,3	1,07	25,1	222,7	146,7	06:10:00 10/09/2025
8,4	7,7	24,75	21,3	1,07	25,1	205	145	06:15:00 10/09/2025
8,5	7,7	24,75	21,3	1,07	25,1	200,7	134,8	06:20:00 10/09/2025
8,4	7,7	24,76	21,3	1,08	24,1	203,1	129,7	06:25:00 10/09/2025
8,4	7,7	24,77	21,3	1,1	23,9	203,5	118,8	06:30:00 10/09/2025
8,4	7,7	24,78	21,5	1,09	23,9	203,7	123,9	06:35:00 10/09/2025
8,4	7,7	24,78	21,5	1,07	24,1	203	129,2	06:40:00 10/09/2025
8,4	7,7	24,78	21,3	1,07	24,1	266	128,39	06:45:00 10/09/2025
8,5	7,7	24,78	21,5	1,07	24,4	239,6	146,3	06:50:00 10/09/2025
8,4	7,7	24,78	21,5	1,05	24,1	202,5	145,8	06:55:00 10/09/2025
8,5	7,7	24,78	21,5	1,11	24,8	224,6	149,8	07:00:00 10/09/2025
8,4	7,7	24,78	21,4	1,13	24,4	200,9	150,3	07:05:00 10/09/2025
8,4	7,7	24,78	21,4	1,1	25,2	203,6	139,7	07:10:00 10/09/2025
8,3	7,7	24,78	21,4	1,08	25,5	198,9	134,5	07:15:00 10/09/2025
8,4	7,7	24,78	21,5	1,06	25,5	203,6	139,7	07:20:00 10/09/2025
8,5	7,7	24,78	21,5	1,03	25,5	200,8	131,1	07:25:00 10/09/2025
8,5	7,7	24,78	21,5	1,03	24,8	199,1	161,7	07:30:00 10/09/2025
8,9	7,7	24,77	21,5	1,09	18,2	200,9	160,3	07:35:00 10/09/2025
8,6	7,7	24,77	20,1	1,05	18,2	199,9	145,8	07:40:00 10/09/2025
8,4	7,7	24,77	20,4	1,07	18,7	200,3	149,2	07:45:00 10/09/2025
8,3	7,7	24,78	20,8	1,05	18,9	200,6	121,1	07:50:00 10/09/2025
8,4	7,7	24,79	20,9	1,06	19,1	201,1	119,8	07:55:00 10/09/2025
8,4	7,7	24,8	21	1,05	19,1	197,8	125,5	08:00:00 10/09/2025
8,4	7,7	24,82	21,2	1,05	19,1	202	124,5	08:05:00 10/09/2025
8,5	7,7	24,83	21,4	1,06	19,1	188,6	150,3	08:10:00 10/09/2025
8,4	7,7	24,83	21,4	1,05	19,3	190,6	150,2	08:15:00 10/09/2025
8,3	7,7	24,84	21,5	1,07	19,3	189,9	160	08:20:00 10/09/2025
8,4	7,7	24,85	21,3	1,05	19,3	189,9	154,1	08:25:00 10/09/2025
8,6	7,7	24,86	21,5	1,07	19,3	193,4	153	08:30:00 10/09/2025
8,5	7,7	24,86	21,5	1,07	19,3	190,2	146,1	08:35:00 10/09/2025
8,4	7,7	24,87	21,5	1,09	19,3	190,7	141,3	08:40:00 10/09/2025
11,8	7,6	24,88	20,7	1,11	23,4	190,2	147,8	08:45:00 10/09/2025
13,2	7,5	25,07	19,5	1,08	21	190,7	139,2	08:50:00 10/09/2025
10,3	7,4	25,31	19,5	1,09	20,2	189,9	142	08:55:00 10/09/2025
10,7	7,4	25,64	19,3	1,06	18,9	198	145	09:00:00 10/09/2025
9,7	7,4	26,04	19,3	1,03	19,5	191,6	139,1	09:05:00 10/09/2025
9,2	7,4	26,46	20	0,99	20	196,2	114,7	09:10:00 10/09/2025
9,5	7,3	26,85	19,8	0,97	19,5	190,7	105,6	09:15:00 10/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
10,1	7,3	27,2	20	0,96	20,2	195,8	98,6	09:20:00 10/09/2025
9,3	7,3	27,54	19,9	0,95	20,6	188,9	95,3	09:25:00 10/09/2025
9,3	7,3	27,84	19,9	0,94	20,6	232,2	126,9	09:30:00 10/09/2025
9,5	7,3	28,14	20,3	0,94	21	190	131,6	09:35:00 10/09/2025
9,5	7,3	28,41	20,5	0,92	21	188,6	130,2	09:40:00 10/09/2025
9,6	7,3	28,66	20,4	0,91	21,2	188,8	137,5	09:45:00 10/09/2025
8,8	7,3	28,87	20,5	0,91	21,2	189,5	131,3	09:50:00 10/09/2025
9	7,4	29,06	20,6	0,9	21,7	189,9	136,7	09:55:00 10/09/2025
8,8	7,4	29,23	20,8	0,9	21,9	180,1	130,89	10:00:00 10/09/2025
8,9	7,4	29,36	20,8	0,88	21,9	179	127,3	10:05:00 10/09/2025
9,1	7,4	29,49	20,9	0,89	21,7	197,2	133,8	10:10:00 10/09/2025
9,1	7,4	29,6	20,9	0,9	21,9	179,1	141,4	10:15:00 10/09/2025
9,4	7,4	29,69	21,2	0,91	21,9	137,2	145,9	10:20:00 10/09/2025
9,6	7,4	29,77	21,2	0,92	22,4	178,9	141,6	10:25:00 10/09/2025
9,3	7,4	29,83	21,4	0,94	22,4	181,7	117,8	10:30:00 10/09/2025
9,5	7,4	29,89	21,4	0,96	22,6	190,6	146,6	10:35:00 10/09/2025
9,6	7,4	29,94	21,5	0,98	22,4	183,5	135	10:40:00 10/09/2025
9,1	7,4	29,97	21,6	0,97	22,6	181	125,8	10:45:00 10/09/2025
9,2	7,3	30,03	21,7	1,01	23	181,2	146,3	10:50:00 10/09/2025
9	7,3	30,1	22,4	1	22,6	180,6	132	10:55:00 10/09/2025
8,8	7,3	30,17	21,9	1,01	22,8	180,1	129,39	11:00:00 10/09/2025
9,2	7,3	30,29	22,2	1,05	23,4	180,8	133,6	11:05:00 10/09/2025
10,4	7,3	30,42	22,5	1,06	22,6	180,8	142,7	11:10:00 10/09/2025
10	7,3	30,55	22,5	1,06	23	202,8	146,9	11:15:00 10/09/2025
10	7,3	30,7	22,7	1,03	23,4	178,2	149,1	11:20:00 10/09/2025
9,6	7,3	30,83	23,1	1,04	23	178	149,4	11:25:00 10/09/2025
9,5	7,3	30,98	23,3	1,03	22,8	185,1	152,5	11:30:00 10/09/2025
9,5	7,3	31,11	23,6	1,02	24,1	177,7	156,6	11:35:00 10/09/2025
9,5	7,3	31,28	24	1,03	23,9	177,9	160,2	11:40:00 10/09/2025
9,6	7,3	31,39	24,3	1,02	23,9	176,6	160,3	11:45:00 10/09/2025
9,7	7,3	31,5	24,4	1,04	23,9	178,3	143,4	11:50:00 10/09/2025
9,5	7,3	31,59	24,6	1,04	24,4	177	137,2	11:55:00 10/09/2025
9,7	7,3	31,67	24,8	1,05	24,4	198,5	135,6	12:00:00 10/09/2025
10,4	7,3	31,98	16,6	1,13	15,8	197,5	140,5	12:05:00 10/09/2025
9,7	7,3	31,92	16,7	1,04	14,7	197,8	150,9	12:10:00 10/09/2025
9,5	7,3	31,96	16,9	1,07	14,5	197,5	142	12:15:00 10/09/2025
9,4	7,3	31,97	17	1,09	14,5	196,8	138,3	12:20:00 10/09/2025
9,2	7,3	31,99	17	1,09	14,5	196,2	141,9	12:25:00 10/09/2025
9,2	7,3	31,98	17,1	1,12	14,5	196	142,3	12:30:00 10/09/2025
9,2	7,3	31,97	17,2	1,17	14,7	193,9	142,3	12:35:00 10/09/2025
9,3	7,3	31,97	17,3	1,16	14,7	192,8	144,7	12:40:00 10/09/2025
9	7,4	31,97	17,3	1,16	15,2	193,9	149,4	12:45:00 10/09/2025
9	7,3	31,95	17	1,13	16,5	193,5	147,5	12:50:00 10/09/2025
9,4	7,3	31,97	16,9	1,14	16,7	193,4	148,4	12:55:00 10/09/2025
9,6	7,3	32	17	1,14	17,2	194,7	154,1	13:00:00 10/09/2025
9,6	7,3	32,04	17,2	1,14	17,6	220,1	153,8	13:05:00 10/09/2025
9,5	7,3	32,1	17,2	1,16	17,8	194	134,4	13:10:00 10/09/2025
10,1	7,3	32,16	17,7	1,18	17,8	199	125,5	13:15:00 10/09/2025
9,7	7,3	32,24	18	1,16	18	193,9	121,9	13:20:00 10/09/2025
9,6	7,3	32,35	18,2	1,18	18,2	195,5	131,3	13:25:00 10/09/2025
9,4	7,3	32,46	18,5	1,17	18,7	195,1	150,3	13:30:00 10/09/2025
9,4	7,3	32,57	18,6	1,22	19,3	236	173,6	13:35:00 10/09/2025
9,8	7,3	32,68	19,3	1,19	19,3	193,4	184,8	13:40:00 10/09/2025
9,3	7,3	32,77	20	1,22	20	201,7	192,2	13:45:00 10/09/2025
9,5	7,3	32,84	20,2	1,2	20	193,4	182,2	13:50:00 10/09/2025
9,9	7,3	32,9	20,4	1,18	20,2	193,6	155,5	13:55:00 10/09/2025
9,7	7,3	32,95	20,7	1,18	20,4	201,1	144,7	14:00:00 10/09/2025
9,1	7,3	32,98	21	1,2	20,6	183,8	131,7	14:05:00 10/09/2025
8,7	7,3	33	21,2	1,23	20,6	214	123,1	14:10:00 10/09/2025
9,2	7,3	33,02	21,4	1,28	21,1	185,1	120	14:15:00 10/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
10,1	7,3	33,03	21,5	1,29	21,1	184,1	123	14:20:00 10/09/2025
9,4	7,3	33,03	21,5	1,29	21,3	183	116,7	14:25:00 10/09/2025
9,9	7,3	33,02	21,7	1,3	21,3	183,2	117,8	14:30:00 10/09/2025
10,5	7,3	33,01	21,9	1,31	21,5	182,8	119,5	14:35:00 10/09/2025
10,3	7,4	32,98	22	1,32	21,3	185,2	121,7	14:40:00 10/09/2025
9,9	7,3	32,96	22,3	1,34	21,7	186,8	127,7	14:45:00 10/09/2025
10,1	7,3	32,9	22,2	1,12	23	186	136,6	14:50:00 10/09/2025
10,7	7,3	32,91	19,7	1,18	23,5	188,2	146,3	14:55:00 10/09/2025
11	7,3	32,92	18,5	1,21	24,1	185,8	146,7	15:00:00 10/09/2025
11,2	7,3	32,94	19,2	1,23	25,1	188,2	146,6	15:05:00 10/09/2025
10,9	7,3	32,97	19,2	1,22	25,1	184,5	147,8	15:10:00 10/09/2025
10,9	7,3	33,01	19,8	1,22	25,5	186	145,3	15:15:00 10/09/2025
11	7,3	33,05	20,1	1,24	25,7	186,8	132,8	15:20:00 10/09/2025
11,1	7,3	33,13	20,5	1,21	26,2	187,3	125,6	15:25:00 10/09/2025
10,9	7,3	33,19	21,2	1,24	26,4	188,2	127,8	15:30:00 10/09/2025
10,7	7,4	33,25	21,7	1,22	26,4	186,8	133,3	15:35:00 10/09/2025
11,5	7,4	33,3	22,8	1,21	26,6	227,2	136,6	15:40:00 10/09/2025
11	7,4	33,36	22,9	1,22	26,6	185,1	134,5	15:45:00 10/09/2025
11,1	7,4	33,4	23,1	1,23	27,3	186,6	135,6	15:50:00 10/09/2025
11,3	7,4	33,43	23,4	1,26	27,4	191,6	111,4	15:55:00 10/09/2025
10	7,4	33,44	23,6	1,29	27,4	52,1	110,5	16:00:00 10/09/2025
11,3	7,4	33,45	23,6	1,32	27,7	179,3	106,7	16:05:00 10/09/2025
10,6	7,4	33,45	23,7	1,34	27,7	179,7	109,1	16:10:00 10/09/2025
9,8	7,4	33,45	23,9	1,34	27,7	179,4	144,5	16:15:00 10/09/2025
11,7	7,4	33,42	23,9	1,34	27,9	177	147,2	16:20:00 10/09/2025
11,6	7,4	33,41	24,1	1,37	28,1	177,8	150,3	16:25:00 10/09/2025
11,6	7,4	33,38	24,1	1,38	28,4	179,9	150,8	16:30:00 10/09/2025
11,8	7,4	33,34	24,1	1,36	28,5	180,2	172	16:35:00 10/09/2025
11,5	7,4	33,29	24,3	1,35	28,5	189,9	174,5	16:40:00 10/09/2025
11,9	7,5	33,23	24,4	1,32	28,8	181,7	183,9	16:45:00 10/09/2025
12,8	7,4	33,03	24,8	1,16	29,7	178,4	183	16:50:00 10/09/2025
12	7,4	33,1	25,1	1,19	29,9	178,3	175,5	16:55:00 10/09/2025
11,1	7,3	33,1	25,5	1,2	29,7	180,1	161,9	17:00:00 10/09/2025
11,7	7,3	33,1	25,8	1,23	30,1	179,6	157,3	17:05:00 10/09/2025
11	7,3	33,11	26,1	1,21	30,5	191	147	17:10:00 10/09/2025
11,5	7,3	33,12	26,5	1,25	30,5	180,8	115,8	17:15:00 10/09/2025
11,3	7,3	33,14	26,9	1,21	30,5	182,1	102,7	17:20:00 10/09/2025
11,8	7,3	33,17	27	1,23	31,2	181	101,9	17:25:00 10/09/2025
11,9	7,3	33,21	27,1	1,23	31,4	181,8	99,2	17:30:00 10/09/2025
11,6	7,3	33,25	27,2	1,25	31,4	185	125,5	17:35:00 10/09/2025
11,4	7,3	33,27	27,6	1,31	32,09	180,1	119,4	17:40:00 10/09/2025
11,1	7,3	33,31	28	1,33	32,2	181	123,4	17:45:00 10/09/2025
11,2	7,4	33,33	28	1,34	32,2	181,1	126,9	17:50:00 10/09/2025
11,4	7,4	33,34	28,2	1,32	32,5	189,3	135,8	17:55:00 10/09/2025
11,1	7,3	33,35	28,4	1,34	32,7	178,8	143,9	18:00:00 10/09/2025
11,5	7,4	33,34	28,5	1,36	32,7	200,6	142,3	18:05:00 10/09/2025
11,7	7,4	33,33	28,8	1,38	32,9	203	142,2	18:10:00 10/09/2025
11,9	7,4	33,31	28,8	1,34	17,8	201,3	143,6	18:15:00 10/09/2025
12,1	7,4	33,27	18,4	1,33	17,8	203,9	139,2	18:20:00 10/09/2025
11,6	7,4	33,24	18,4	1,35	18	228,5	133,6	18:25:00 10/09/2025
12,2	7,4	33,2	18,5	1,31	18	198,2	129,2	18:30:00 10/09/2025
11,9	7,4	33,12	18,7	1,19	18	200,6	106,1	18:35:00 10/09/2025
11,7	7,4	33,07	18,8	1,24	18,2	204,7	110	18:40:00 10/09/2025
11,6	7,4	32,93	18,8	1,26	18,2	243,6	107,2	18:45:00 10/09/2025
11,6	7,4	32,92	19	1,29	18,2	202,4	108	18:50:00 10/09/2025
11,9	7,4	32,84	19,8	1,2	19,1	202,9	135,9	18:55:00 10/09/2025
11,5	7,4	32,84	19,4	1,24	20	202,8	144,4	19:00:00 10/09/2025
11,1	7,4	32,84	19,5	1,25	21	200,6	140,3	19:05:00 10/09/2025
10,4	7,4	32,85	20	1,28	21	6,3	140,3	19:10:00 10/09/2025
11,3	7,4	32,87	19,9	1,28	21	7,8	145,9	19:15:00 10/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
11,5	7,4	32,88	19,9	1,29	21	21,2	139,7	19:20:00 10/09/2025
10,5	7,3	32,9	20,2	1,31	21	6,9	137,5	19:25:00 10/09/2025
12,3	7,3	32,92	20,4	1,26	21,2	7,7	151,6	19:30:00 10/09/2025
11,6	7,3	32,95	20,3	1,27	21,2	10,8	166,6	19:35:00 10/09/2025
12	7,3	32,98	20,8	1,27	21,2	15,7	175,3	19:40:00 10/09/2025
11,4	7,3	33	20,9	1,28	21,5	186,1	185,8	19:45:00 10/09/2025
10,9	7,3	33,01	20,9	1,28	21,5	193,5	191,3	19:50:00 10/09/2025
10,1	7,3	33,02	21	1,3	21,5	182,5	163,6	19:55:00 10/09/2025
12,5	7,3	33,02	21,1	1,31	21,7	182,2	153,3	20:00:00 10/09/2025
12,2	7,3	33,01	21,4	1,31	21,9	181,3	142,3	20:05:00 10/09/2025
12,4	7,4	32,99	21,5	1,34	21,9	182,1	139,8	20:10:00 10/09/2025
11,8	7,4	32,97	21,7	1,3	21,9	181,9	159,4	20:15:00 10/09/2025
12,1	7,4	32,93	21,8	1,32	21,9	181	155	20:20:00 10/09/2025
12,2	7,4	32,85	21,9	1,28	22,4	181,3	163,4	20:25:00 10/09/2025
12	7,4	32,8	21,9	1,23	22,4	189,1	157,8	20:30:00 10/09/2025
12,1	7,4	32,76	22	1,21	22,4	201,5	148,3	20:35:00 10/09/2025
11,9	7,4	32,68	22,1	1,21	22,4	186,1	143,4	20:40:00 10/09/2025
11,5	7,4	32,6	22,1	1,29	22,4	228,3	134,8	20:45:00 10/09/2025
11,6	7,4	32,55	22,2	1,29	22,4	183,5	134,1	20:50:00 10/09/2025
13	7,4	32,52	22,3	1,32	22,7	181,3	131,9	20:55:00 10/09/2025
12,5	7,4	32,5	22,7	1,21	23,4	180,2	137,3	21:00:00 10/09/2025
12,5	7,4	32,48	23	1,2	23,7	181,3	131,7	21:05:00 10/09/2025
13,3	7,4	32,48	23,2	1,23	23,7	181,7	135,8	21:10:00 10/09/2025
12,8	7,4	32,47	23,6	1,21	24,1	180,1	104,4	21:15:00 10/09/2025
12,6	7,4	32,48	23,9	1,22	23,9	180,7	106,4	21:20:00 10/09/2025
12,3	7,4	32,46	23,9	1,24	23,9	180,2	102	21:25:00 10/09/2025
12,2	7,4	32,44	23,9	1,27	24,8	205,6	100,2	21:30:00 10/09/2025
12,2	7,4	32,43	24,2	1,24	24,4	181,9	128,1	21:35:00 10/09/2025
11,9	7,4	32,41	24,3	1,27	24,4	180,6	136,9	21:40:00 10/09/2025
11,4	7,4	32,4	24,4	1,28	24,8	202,5	143,9	21:45:00 10/09/2025
12,4	7,4	32,38	24,5	1,32	25,1	200,9	144,7	21:50:00 10/09/2025
11,8	7,4	32,33	24,7	1,28	24,8	225,4	135,3	21:55:00 10/09/2025
12,8	7,4	32,26	24,7	1,28	25,1	206,3	141,9	22:00:00 10/09/2025
12,5	7,4	32,21	24,9	1,33	25,1	202,4	135,3	22:05:00 10/09/2025
11,9	7,4	32,16	25	1,29	25,1	204,3	134,2	22:10:00 10/09/2025
12,2	7,4	32,1	25,1	1,37	25,1	200	139,5	22:15:00 10/09/2025
11,9	7,4	32,04	25,1	1,28	25,3	203,1	140,6	22:20:00 10/09/2025
12,3	7,4	31,99	25,4	1,29	25,3	202,5	132,8	22:25:00 10/09/2025
11,9	7,4	31,94	25,5	1,28	25,3	205,9	134,2	22:30:00 10/09/2025
11,7	7,4	31,89	25,6	1,33	25,3	202,3	124,7	22:35:00 10/09/2025
11,9	7,4	31,84	25,7	1,35	25,3	199,4	144,2	22:40:00 10/09/2025
11,8	7,4	31,78	25,7	1,24	25,3	200,6	147,2	22:45:00 10/09/2025
12	7,4	31,72	25,9	1,28	25,5	200,3	158,4	22:50:00 10/09/2025
11,8	7,4	31,68	26	1,28	25,5	199,7	170	22:55:00 10/09/2025
11,9	7,4	31,64	26	1,33	25,5	29,6	159,4	23:00:00 10/09/2025
12	7,4	31,58	26,1	1,28	25,5	35,8	152,2	23:05:00 10/09/2025
12,5	7,4	31,53	26,2	1,32	25,7	22,4	148,3	23:10:00 10/09/2025
12,3	7,4	31,47	26,2	1,31	25,7	6	150,6	23:15:00 10/09/2025
12,7	7,4	31,41	26,3	1,27	26,1	27,3	162,2	23:20:00 10/09/2025
12	7,4	31,37	26,3	1,25	26,1	192,7	154,1	23:25:00 10/09/2025
12,1	7,4	31,32	26,3	1,25	26,1	191,9	155,8	23:30:00 10/09/2025
12,2	7,4	31,28	26,3	1,31	26,4	191,9	170,3	23:35:00 10/09/2025
11,9	7,4	31,24	26,4	1,3	26,1	191,7	160,5	23:40:00 10/09/2025
12	7,4	31,2	26,4	1,35	26,4	192,4	163	23:45:00 10/09/2025
12,1	7,4	31,14	26,7	1,4	26,4	192,7	163,3	23:50:00 10/09/2025
12,1	7,4	31,07	26,8	1,26	26,4	194,4	145	23:55:00 10/09/2025
12,1	7,4	31,04	26,8	1,32	26,4	237,2	112,3	00:00:00 11/09/2025
11,9	7,4	30,99	26,9	1,26	26,4	193,5	104,1	00:05:00 11/09/2025
12,2	7,4	30,94	26,9	1,27	26,6	192,1	116,1	00:10:00 11/09/2025
11,8	7,4	30,91	26,9	1,26	26,6	193,8	107,5	00:15:00 11/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
12	7,4	30,86	27	1,24	26,6	194,4	135,9	00:20:00 11/09/2025
12	7,4	30,8	27	1,29	26,6	251,4	121,4	00:25:00 11/09/2025
11,9	7,4	30,75	27	1,26	26,6	192,1	126,4	00:30:00 11/09/2025
11,9	7,4	30,72	27	1,22	26,6	192,8	124,5	00:35:00 11/09/2025
11,8	7,4	30,67	27,1	1,28	26,8	191	135,6	00:40:00 11/09/2025
11,7	7,4	30,65	27,2	1,3	26,8	205	139,7	00:45:00 11/09/2025
11,8	7,4	30,61	27,2	1,29	26,8	201,1	143,4	00:50:00 11/09/2025
11,9	7,4	30,56	27,3	1,35	26,8	189,5	145	00:55:00 11/09/2025
11,9	7,4	30,51	27,3	1,31	27,2	190,6	152,5	01:00:00 11/09/2025
11,7	7,4	30,47	27,3	1,38	26,8	192,5	147,2	01:05:00 11/09/2025
12,1	7,4	30,43	27,4	1,31	26,8	199,5	158	01:10:00 11/09/2025
12,1	7,4	30,39	27,4	1,28	26,8	217,3	158	01:15:00 11/09/2025
12,2	7,4	30,35	27,4	1,26	27,2	194,1	148,4	01:20:00 11/09/2025
11,8	7,4	30,32	27,5	1,29	27,2	178,9	142,3	01:25:00 11/09/2025
11,8	7,4	30,25	27,5	1,3	27,4	180,1	141,9	01:30:00 11/09/2025
12,1	7,4	30,22	27,6	1,33	27,2	180,1	130,2	01:35:00 11/09/2025
11,8	7,4	30,18	27,6	1,33	27,2	181,1	176,1	01:40:00 11/09/2025
11,8	7,4	30,14	27,7	1,37	27,4	179,3	173,6	01:45:00 11/09/2025
11,9	7,4	30,11	27,7	1,29	27,2	180,2	180,9	01:50:00 11/09/2025
11,8	7,4	30,08	27,7	1,23	27,2	181,3	186,9	01:55:00 11/09/2025
12	7,4	30,05	27,8	1,3	27,4	178,3	180,9	02:00:00 11/09/2025
11,9	7,4	29,99	27,8	1,28	27,4	188	165	02:05:00 11/09/2025
11,5	7,4	29,96	27,8	1,3	27,4	196,2	149,8	02:10:00 11/09/2025
11,9	7,4	29,9	27,9	1,3	27,4	181,1	154,1	02:15:00 11/09/2025
11,7	7,4	29,87	27,9	1,27	27,4	201,8	151,6	02:20:00 11/09/2025
11,7	7,4	29,84	27,9	1,27	27,4	6,2	154,1	02:25:00 11/09/2025
11,3	7,4	29,82	27,9	1,31	27,6	44,6	159,2	02:30:00 11/09/2025
11,7	7,4	29,79	27,9	1,28	27,6	7,5	147,7	02:35:00 11/09/2025
11,8	7,4	29,73	28	1,3	27,7	7,2	125,3	02:40:00 11/09/2025
11,6	7,4	29,69	28	1,27	27,7	12,3	119,5	02:45:00 11/09/2025
11,8	7,4	29,66	28	1,28	27,7	5,8	115	02:50:00 11/09/2025
11,6	7,4	29,62	28,1	1,32	27,7	115	114,2	02:55:00 11/09/2025
11,4	7,4	29,6	28	1,3	27,6	8,8	150,2	03:00:00 11/09/2025
11,7	7,4	29,57	27,9	1,31	27,6	8,3	145,3	03:05:00 11/09/2025
11,5	7,4	29,54	28	1,25	27,7	37,3	148,3	03:10:00 11/09/2025
11,4	7,4	29,49	28,2	1,34	27,7	195,5	139,7	03:15:00 11/09/2025
11,6	7,4	29,46	28,3	1,28	18,7	200,6	115	03:20:00 11/09/2025
11,6	7,4	29,43	18,4	1,26	18,9	193,5	118,8	03:25:00 11/09/2025
11,4	7,4	29,39	18,4	1,33	18,9	194,9	102,7	03:30:00 11/09/2025
11,3	7,4	29,37	18,5	1,33	18,7	194,9	105,9	03:35:00 11/09/2025
11,5	7,5	29,33	18,5	1,27	18,7	191,2	98,6	03:40:00 11/09/2025
11,4	7,5	29,31	18,5	1,26	18,9	191,8	95,8	03:45:00 11/09/2025
12	7,5	29,29	18,5	1,33	18,7	219,8	105	03:50:00 11/09/2025
11,6	7,5	29,24	18,6	1,32	18,9	191,7	105	03:55:00 11/09/2025
11,8	7,5	29,2	18,5	1,29	18,9	192,8	92,7	04:00:00 11/09/2025
11,7	7,5	29,17	18,6	1,23	18,9	197,8	103,8	04:05:00 11/09/2025
11,5	7,5	29,15	18,6	1,33	18,9	193	106,1	04:10:00 11/09/2025
11,5	7,5	29,12	18,7	1,26	18,9	225,3	112,2	04:15:00 11/09/2025
11,3	7,5	29,1	18,6	1,29	18,9	198,8	130,2	04:20:00 11/09/2025
11,6	7,5	29,07	18,6	1,29	18,9	301,5	134,1	04:25:00 11/09/2025
11,4	7,5	29,02	18,6	1,36	18,9	213,7	140,3	04:30:00 11/09/2025
11,6	7,5	28,99	18,7	1,28	18,9	190,7	131,3	04:35:00 11/09/2025
11,4	7,5	28,96	18,7	1,28	18,9	192,4	151,1	04:40:00 11/09/2025
11,4	7,5	28,92	18,7	1,3	18,9	192,5	163,4	04:45:00 11/09/2025
11,4	7,5	28,9	18,8	1,24	18,9	233,8	174,7	04:50:00 11/09/2025
11,5	7,5	28,88	18,7	1,29	18,9	192,2	172,8	04:55:00 11/09/2025
11,6	7,5	28,85	18,8	1,3	19,1	191,2	149,4	05:00:00 11/09/2025
11,6	7,5	28,82	18,7	1,35	18,9	195,7	142,7	05:05:00 11/09/2025
11,4	7,5	28,79	18,8	1,25	19,1	208,4	141,1	05:10:00 11/09/2025
11,5	7,5	28,75	18,8	1,25	19,1	180,8	133,6	05:15:00 11/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
11,3	7,5	28,71	18,8	1,3	19,1	180,8	108,9	05:20:00 11/09/2025
11,4	7,5	28,69	19	1,27	19,1	179,7	108,1	05:25:00 11/09/2025
11,2	7,5	28,67	18,8	1,27	19,1	193,8	103,4	05:30:00 11/09/2025
11,4	7,5	28,65	18,8	1,23	18,9	181	107,7	05:35:00 11/09/2025
11,4	7,5	28,63	19	1,29	19,1	203,6	140,3	05:40:00 11/09/2025
11,6	7,5	28,61	18,9	1,25	19,1	193,2	147,5	05:45:00 11/09/2025
11,7	7,5	28,59	19	1,34	19,1	180,1	151,9	05:50:00 11/09/2025
11,6	7,5	28,55	19,1	1,3	19,1	179,3	142,3	05:55:00 11/09/2025
11,3	7,5	28,52	19	1,29	19,1	218,7	147,5	06:00:00 11/09/2025
11,4	7,5	28,49	19,1	1,33	19,1	179,7	146,7	06:05:00 11/09/2025
11,5	7,5	28,46	19,1	1,27	19,1	181,1	143,4	06:10:00 11/09/2025
11,2	7,5	28,44	19,1	1,26	19,1	183,5	142,8	06:15:00 11/09/2025
11,9	7,5	28,4	19,1	1,3	19,1	180,8	148,3	06:20:00 11/09/2025
11,3	7,5	28,39	19,1	1,29	19,1	181,3	141,6	06:25:00 11/09/2025
11,3	7,5	28,37	19,1	1,28	19,3	179,6	134,5	06:30:00 11/09/2025
11,3	7,5	28,36	19,1	1,24	19,3	180,4	131,3	06:35:00 11/09/2025
11,5	7,5	28,32	19,1	1,28	19,3	187,9	110,5	06:40:00 11/09/2025
11,5	7,5	28,3	19,1	1,26	19,3	181,2	97,8	06:45:00 11/09/2025
11,6	7,5	28,27	19,1	1,3	19,3	232,5	102	06:50:00 11/09/2025
11,3	7,5	28,24	19,2	1,26	19,5	179,7	97,2	06:55:00 11/09/2025
11,3	7,5	28,21	19,2	1,25	19,3	178,9	109,8	07:00:00 11/09/2025
11,3	7,5	28,2	19,2	1,29	19,3	220,1	124,2	07:05:00 11/09/2025
11,2	7,5	28,18	19,2	1,3	19,3	231	118,8	07:10:00 11/09/2025
11,2	7,5	28,16	19,3	1,27	19,3	211,3	122,5	07:15:00 11/09/2025
11,3	7,5	28,15	19,3	1,25	19,3	198,5	125,6	07:20:00 11/09/2025
11,3	7,5	28,1	19,3	1,28	19,3	201,4	134,4	07:25:00 11/09/2025
11,6	7,5	28,07	19,3	1,3	19,3	200,6	143,6	07:30:00 11/09/2025
11,2	7,5	28,05	19,3	1,31	19,3	198,4	144,2	07:35:00 11/09/2025
11,4	7,5	28,03	19,3	1,27	19,5	197,8	145,2	07:40:00 11/09/2025
11,4	7,5	28,01	19,3	1,25	19,3	199,4	164,8	07:45:00 11/09/2025
11,2	7,5	28	19,3	1,26	19,3	200,3	164,5	07:50:00 11/09/2025
11,3	7,5	27,96	19,3	1,27	19,5	228,7	174,4	07:55:00 11/09/2025
11,3	7,5	27,93	19,4	1,33	19,5	199,1	147,5	08:00:00 11/09/2025
11,2	7,5	27,92	19,4	1,25	19,5	200	122,5	08:05:00 11/09/2025
11,3	7,5	27,89	19,4	1,27	19,5	198,9	120,2	08:10:00 11/09/2025
11,2	7,5	27,88	19,4	1,22	19,5	198,5	115,5	08:15:00 11/09/2025
11,3	7,5	27,83	19,4	1,27	19,5	197,9	128,39	08:20:00 11/09/2025
11,2	7,5	27,82	19,5	1,22	19,5	242,7	141,4	08:25:00 11/09/2025
11,3	7,5	27,8	19,5	1,27	19,5	202,8	142,3	08:30:00 11/09/2025
11,3	7,5	27,78	19,5	1,26	19,5	198,2	139,7	08:35:00 11/09/2025
11,5	7,5	27,74	19,5	1,27	19,5	196,1	140	08:40:00 11/09/2025
11,4	7,5	27,72	19,5	1,34	19,5	202,8	137,7	08:45:00 11/09/2025
11,2	7,5	27,69	19,6	1,4	19,5	197,5	135	08:50:00 11/09/2025
11,2	7,5	27,67	19,6	1,33	19,5	200,7	143,6	08:55:00 11/09/2025
11,4	7,5	27,64	19,5	1,26	19,5	198,2	143,8	09:00:00 11/09/2025
11,2	7,5	27,62	19,6	1,27	19,5	199,7	144,2	09:05:00 11/09/2025
11,4	7,5	27,59	19,6	1,27	19,5	200,3	147,2	09:10:00 11/09/2025
11,3	7,5	27,56	19,6	1,24	19,5	182,7	147,5	09:15:00 11/09/2025
11,3	7,5	27,54	19,7	1,24	19,5	189,9	136,4	09:20:00 11/09/2025
11,3	7,5	27,52	19,6	1,29	19,5	191,8	120,8	09:25:00 11/09/2025
11,3	7,5	27,49	19,6	1,24	19,6	216,5	108,3	09:30:00 11/09/2025
11,3	7,5	27,47	19,6	1,28	19,5	191,1	103	09:35:00 11/09/2025
11,3	7,5	27,45	19,6	1,3	20	206,5	110	09:40:00 11/09/2025
11,3	7,5	27,42	19,7	1,31	19,5	191,1	132	09:45:00 11/09/2025
11,3	7,5	27,39	19,7	1,3	20	189,9	140,3	09:50:00 11/09/2025
11,3	7,5	27,37	19,6	1,2	20,2	201,1	135,8	09:55:00 11/09/2025
11,2	7,5	27,35	19,7	1,19	20	191,2	133,4	10:00:00 11/09/2025
11,4	7,5	27,33	19,7	1,29	20	189,7	126,4	10:05:00 11/09/2025
11,6	7,5	27,3	19,7	1,25	20	190,2	125,8	10:10:00 11/09/2025
11,3	7,5	27,29	19,7	1,25	20	213,9	127	10:15:00 11/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
11,3	7,5	27,27	19,7	1,21	20	200,7	127	10:20:00 11/09/2025
11,2	7,5	27,24	19,8	1,28	20	191,4	126,3	10:25:00 11/09/2025
11,1	7,5	27,21	19,7	1,24	20	191,4	126,6	10:30:00 11/09/2025
11,4	7,5	27,19	19,8	1,2	20	62,7	119,2	10:35:00 11/09/2025
11,2	7,5	27,18	19,8	1,22	20	6,2	125,5	10:40:00 11/09/2025
11,3	7,5	27,16	19,8	1,31	20	6,8	124,7	10:45:00 11/09/2025
11,2	7,5	27,13	19,7	1,25	20	8,5	129,39	10:50:00 11/09/2025
11,3	7,5	27,11	19,8	1,31	20	6	138	10:55:00 11/09/2025
11,2	7,5	27,09	19,8	1,3	20	6	135,2	11:00:00 11/09/2025
11,2	7,5	27,07	19,7	1,31	20,2	11,6	151,7	11:05:00 11/09/2025
11,3	7,5	27,05	19,8	1,25	20	8	148,8	11:10:00 11/09/2025
11,2	7,5	27,02	19,8	1,28	20,2	6,3	147	11:15:00 11/09/2025
11,2	7,5	27,01	19,8	1,23	20,2	42,5	141,6	11:20:00 11/09/2025
11,1	7,5	26,99	19,8	1,22	20,2	6,9	144,5	11:25:00 11/09/2025
11,3	7,5	26,97	19,9	1,21	20,1	34,8	143,6	11:30:00 11/09/2025
11,2	7,5	26,95	19,8	1,23	20	9	138	11:35:00 11/09/2025
11,2	7,5	26,93	20	1,23	20,2	8,3	143,8	11:40:00 11/09/2025
11,1	7,5	26,9	20	1,32	20,2	8	137,3	11:45:00 11/09/2025
11,5	7,5	26,89	20	1,22	20,2	6,6	140	11:50:00 11/09/2025
11,3	7,5	26,86	20	1,23	20,2	17,1	142,7	11:55:00 11/09/2025
11,4	7,5	26,84	20	1,2	20,2	13	140,3	12:00:00 11/09/2025
11,1	7,5	26,82	20	1,28	20,2	15,1	117,8	12:05:00 11/09/2025
11,2	7,5	26,8	20	1,26	20,4	201,7	117,3	12:10:00 11/09/2025
11,3	7,5	26,78	20	1,26	20,2	195	112,7	12:15:00 11/09/2025
11	7,5	26,75	20	1,26	20,2	195,7	107,2	12:20:00 11/09/2025
11	7,5	26,73	20,1	1,25	20,4	195,6	143,8	12:25:00 11/09/2025
11,2	7,6	26,72	20,1	1,28	20,4	194,4	140	12:30:00 11/09/2025
11,1	7,6	26,69	20,1	1,23	20,2	213,9	136,7	12:35:00 11/09/2025
11,2	7,6	26,68	20,1	1,26	20,2	193,4	133,4	12:40:00 11/09/2025
11,1	7,6	26,66	20,1	1,2	20,4	193	138,4	12:45:00 11/09/2025
11,3	7,6	26,64	20,1	1,26	20,2	194,4	136,1	12:50:00 11/09/2025
11,2	7,6	26,63	20,2	1,21	20,4	192,5	139,5	12:55:00 11/09/2025
11	7,6	26,61	20,2	1,25	20,4	193,4	142,7	13:00:00 11/09/2025
11,2	7,6	26,59	20,2	1,26	20,6	191,7	140,6	13:05:00 11/09/2025
11,1	7,6	26,57	20,1	1,2	20,6	191,8	143,1	13:10:00 11/09/2025
11,2	7,6	26,55	20,2	1,18	20,4	192,8	152,7	13:15:00 11/09/2025
11,1	7,6	26,53	20,2	1,25	20,6	197,2	144,7	13:20:00 11/09/2025
11,3	7,6	26,52	20,2	1,26	20,6	191,1	103,4	13:25:00 11/09/2025
11,2	7,6	26,5	20,3	1,28	20,6	203	93,4	13:30:00 11/09/2025
11	7,6	26,47	20,3	1,21	20,6	193,8	100	13:35:00 11/09/2025
11	7,6	26,46	20,3	1,23	20,4	193,2	98,1	13:40:00 11/09/2025
11,1	7,6	26,44	20,2	1,25	20,6	219,8	137,2	13:45:00 11/09/2025
11	7,6	26,42	20,3	1,25	20,6	195,2	151,6	13:50:00 11/09/2025
11,1	7,6	26,4	20,3	1,23	20,6	190,6	130,3	13:55:00 11/09/2025
11,1	7,6	26,38	20,3	1,21	20,6	192,8	129,39	14:00:00 11/09/2025
11,1	7,6	26,36	20,3	1,25	20,6	196,2	136,4	14:05:00 11/09/2025
11	7,6	26,34	20,4	1,25	20,6	191,7	145,3	14:10:00 11/09/2025
11,3	7,6	26,32	20,4	1,26	21,1	180,8	139,5	14:15:00 11/09/2025
11	7,6	26,3	20,4	1,32	20,6	218,6	140	14:20:00 11/09/2025
11,1	7,6	26,28	20,4	1,24	20,6	181	142,8	14:25:00 11/09/2025
10,9	7,6	26,27	20,4	1,19	20,6	200	148,3	14:30:00 11/09/2025
11	7,6	26,26	20,4	1,19	20,6	196	146,3	14:35:00 11/09/2025
11,2	7,6	26,23	20,4	1,27	20,6	220,7	149,2	14:40:00 11/09/2025
11	7,6	26,22	20,4	1,28	20,6	194,4	135	14:45:00 11/09/2025
11,2	7,6	26,21	20,4	1,24	20,6	181,3	132,7	14:50:00 11/09/2025
11,1	7,6	26,19	20,5	1,27	20,6	184	133,4	14:55:00 11/09/2025
11,1	7,6	26,18	20,5	1,21	20,6	183,5	127,8	15:00:00 11/09/2025
11	7,6	26,16	20,5	1,25	20,6	184,7	144,7	15:05:00 11/09/2025
11	7,6	26,15	20,5	1,21	21,1	184,6	144,4	15:10:00 11/09/2025
11	7,6	26,13	20,5	1,22	21,1	186,2	139,7	15:15:00 11/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
10,7	7,6	26,12	20,5	1,21	21,1	186,9	138,4	15:20:00 11/09/2025
11,1	7,6	26,1	20,5	1,23	20,6	187,9	134,1	15:25:00 11/09/2025
11	7,6	26,09	20,6	1,27	21,1	188,3	141,3	15:30:00 11/09/2025
11	7,6	26,06	20,5	1,29	20,6	187,2	126,9	15:35:00 11/09/2025
11,3	7,6	26,06	20,4	1,19	20,7	189	123,9	15:40:00 11/09/2025
10,9	7,6	26,04	20,4	1,21	20,6	241,9	131,1	15:45:00 11/09/2025
11	7,6	26,02	20,6	1,22	20,6	190,7	134,4	15:50:00 11/09/2025
11	7,6	26	20,6	1,24	21,1	190	143,8	15:55:00 11/09/2025
11	7,6	25,99	20,6	1,24	20,6	189,9	143,1	16:00:00 11/09/2025
10,9	7,6	25,98	20,6	1,2	21	189,3	111,6	16:05:00 11/09/2025
11	7,6	25,97	20,6	1,19	21	193	106,6	16:10:00 11/09/2025
11,1	7,6	25,95	20,6	1,19	21	215,3	115,2	16:15:00 11/09/2025
10,9	7,6	25,94	20,6	1,21	21	213,5	111,3	16:20:00 11/09/2025
11	7,6	25,93	20,7	1,22	21	215,2	128,89	16:25:00 11/09/2025
10,8	7,6	25,92	20,6	1,21	21	212,9	145,2	16:30:00 11/09/2025
10,8	7,6	25,91	20,7	1,26	21	215,4	140,5	16:35:00 11/09/2025
10,9	7,6	25,9	20,7	1,25	21	213,7	144,4	16:40:00 11/09/2025
10,7	7,6	25,88	20,7	1,19	21	213,6	132	16:45:00 11/09/2025
10,9	7,6	25,88	20,7	1,24	21	213,6	158,8	16:50:00 11/09/2025
10,8	7,6	25,86	20,7	1,27	21	234,1	143,4	16:55:00 11/09/2025
10,8	7,6	25,85	20,7	1,19	21	232,6	121,9	17:00:00 11/09/2025
10,8	7,6	25,84	20,7	1,19	21,2	228,8	115,2	17:05:00 11/09/2025
10,8	7,6	25,83	20,7	1,23	21	214,3	113,8	17:10:00 11/09/2025
10,7	7,6	25,82	20,8	1,3	21	214,2	113,1	17:15:00 11/09/2025
10,7	7,6	25,81	20,7	1,21	21	229,2	149,4	17:20:00 11/09/2025
10,4	7,6	25,78	20,9	1,17	21,7	381,4	9,4	18:20:00 11/09/2025
10,7	7,6	25,77	20,9	1,22	21,5	380	1,1	18:25:00 11/09/2025
10,7	7,6	25,75	20,9	1,26	21,5	379,5	5,6	18:30:00 11/09/2025
10,7	7,6	25,75	20,9	1,25	21,3	377,2	108,4	18:35:00 11/09/2025
11,2	7,6	25,74	20,9	1,23	21,5	376	146,3	18:40:00 11/09/2025
10,7	7,6	25,73	21	1,2	21,5	218,4	145,8	18:45:00 11/09/2025
10,9	7,6	25,72	21	1,24	21,7	16,8	154,7	18:50:00 11/09/2025
10,7	7,6	25,72	21	1,22	21,5	6,3	148,6	18:55:00 11/09/2025
10,8	7,6	25,71	20,9	1,21	21,5	17,9	144,7	19:00:00 11/09/2025
10,5	7,6	25,72	21	1,21	21,7	36,4	151,9	19:05:00 11/09/2025
10,7	7,6	25,71	20,9	1,21	21,7	210,2	157,8	19:10:00 11/09/2025
10,6	7,6	25,71	21	1,28	21,7	210,6	155,8	19:15:00 11/09/2025
10,6	7,6	25,71	21	1,23	21,7	210,2	151,1	19:20:00 11/09/2025
10,8	7,6	25,7	20,9	1,19	21,5	206,9	143,9	19:25:00 11/09/2025
10,7	7,6	25,69	20,9	1,29	21,5	210,9	132,8	19:30:00 11/09/2025
10,8	7,6	25,68	20,9	1,22	21,5	243,5	121,7	19:35:00 11/09/2025
10,8	7,6	25,67	20,9	1,2	21,7	210,2	105,8	19:40:00 11/09/2025
10,6	7,6	25,67	21	1,22	21,7	208,9	111,6	19:45:00 11/09/2025
10,6	7,6	25,66	21	1,2	21,7	209,2	118,3	19:50:00 11/09/2025
10,5	7,6	25,65	21	1,19	21,5	207,8	140,8	19:55:00 11/09/2025
10,5	7,6	25,65	21	1,24	21,7	205,7	157	20:00:00 11/09/2025
10,4	7,6	25,65	21	1,24	21,7	208,9	168,4	20:05:00 11/09/2025
10,7	7,6	25,65	21	1,25	21,7	234,7	162,7	20:10:00 11/09/2025
10,7	7,6	25,65	21	1,21	21,9	204,3	165,8	20:15:00 11/09/2025
10,5	7,6	25,65	21	1,18	21,9	210,6	157,3	20:20:00 11/09/2025
10,5	7,6	25,65	21	1,19	21,9	203,9	159,4	20:25:00 11/09/2025
10,5	7,6	25,65	21	1,15	21,9	202	165,3	20:30:00 11/09/2025
10,8	7,6	25,63	21	1,25	21,7	203,1	157	20:35:00 11/09/2025
10,6	7,6	25,62	21,1	1,25	21,7	202,9	177,2	20:40:00 11/09/2025
10,7	7,6	25,62	21,1	1,29	21,7	18,8	179,8	20:45:00 11/09/2025
10,5	7,6	25,61	21,1	1,26	21,7	7,1	186,4	20:50:00 11/09/2025
10,6	7,6	25,6	21,1	1,25	21,7	205,9	164,2	20:55:00 11/09/2025
10,5	7,6	25,6	21,1	1,21	21,7	204,5	128,1	21:00:00 11/09/2025
10,6	7,6	25,59	21,1	1,17	21,7	248,2	120,9	21:05:00 11/09/2025
10,5	7,6	25,59	21,1	1,18	21,7	205,3	109,7	21:10:00 11/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
10,5	7,6	25,59	21,1	1,26	21,7	204,5	116,1	21:15:00 11/09/2025
10,5	7,6	25,59	21,2	1,24	21,7	217,3	130,3	21:20:00 11/09/2025
10,6	7,6	25,59	21,1	1,21	21,9	203	131,1	21:25:00 11/09/2025
10,5	7,6	25,59	21,1	1,19	21,9	205,1	131,7	21:30:00 11/09/2025
10,5	7,6	25,59	21,1	1,18	21,9	203	136,7	21:35:00 11/09/2025
10,6	7,6	25,58	21,1	1,2	21,7	200,9	143,4	21:40:00 11/09/2025
10,6	7,6	25,57	21,1	1,23	21,7	198,2	144,4	21:45:00 11/09/2025
10,5	7,6	25,56	21,2	1,24	21,7	215,9	143,4	21:50:00 11/09/2025
10,6	7,6	25,55	21,2	1,2	21,7	203,1	148,8	21:55:00 11/09/2025
10,6	7,6	25,55	21,2	1,21	21,9	199,5	148,3	22:00:00 11/09/2025
10,6	7,6	25,54	21,2	1,25	21,7	199	145,5	22:05:00 11/09/2025
10,5	7,6	25,54	21,2	1,25	21,9	198,2	155,8	22:10:00 11/09/2025
10,6	7,6	25,54	21,2	1,19	21,9	199,4	142,3	22:15:00 11/09/2025
10,6	7,6	25,53	21,2	1,18	21,9	198,2	121,4	22:20:00 11/09/2025
10,5	7,6	25,53	21,4	1,19	22,3	197,7	107,5	22:25:00 11/09/2025
10,5	7,6	25,52	21,2	1,24	21,7	21,2	98,4	22:30:00 11/09/2025
10,6	7,6	25,51	21,2	1,25	21,7	209,7	105,8	22:35:00 11/09/2025
10,6	7,6	25,5	21,4	1,17	21,9	209	146,7	22:40:00 11/09/2025
10,6	7,6	25,49	21,4	1,17	21,7	223,5	158,1	22:45:00 11/09/2025
10,6	7,6	25,49	21,4	1,17	21,9	221,5	158,8	22:50:00 11/09/2025
10,6	7,6	25,48	21,4	1,23	21,9	208,4	158,6	22:55:00 11/09/2025
10,5	7,6	25,48	21,3	1,23	21,9	207,5	172,2	23:00:00 11/09/2025
10,5	7,6	25,47	21,3	1,16	21,7	205,8	167,7	23:05:00 11/09/2025
10,8	7,6	25,47	21,3	1,22	21,9	204,8	176,7	23:10:00 11/09/2025
10,4	7,6	25,47	21,5	1,19	22,3	205,6	168,4	23:15:00 11/09/2025
10,5	7,6	25,47	21,3	1,21	22,3	208,1	179,4	23:20:00 11/09/2025
10,5	7,6	25,47	21,3	1,23	22,6	215,2	170,6	23:25:00 11/09/2025
10,5	7,6	25,47	21,3	1,2	22,3	238,6	180	23:30:00 11/09/2025
10,6	7,6	25,46	21,3	1,18	22,4	240,4	176,9	23:35:00 11/09/2025
10,6	7,6	25,45	21,5	1,24	21,9	203,6	170,5	23:40:00 11/09/2025
10,5	7,6	25,44	21,5	1,24	22,4	203,7	170,8	23:45:00 11/09/2025
10,4	7,6	25,44	21,5	1,25	22,4	203,1	187,3	23:50:00 11/09/2025
10,5	7,6	25,43	21,5	1,21	22,4	232,1	185,8	23:55:00 11/09/2025
10,6	7,6	25,42	21,5	1,21	22,4	202	188	00:00:00 12/09/2025
10,6	7,6	25,42	21,5	1,21	22,6	211,5	176,9	00:05:00 12/09/2025
10,5	7,6	25,42	21,5	1,21	22,6	200,7	177,5	00:10:00 12/09/2025
10,5	7,6	25,42	21,5	1,2	22,6	200,6	160,8	00:15:00 12/09/2025
10,5	7,6	25,41	21,4	1,23	22,7	198,9	153,9	00:20:00 12/09/2025
10,5	7,6	25,42	21,5	1,24	22,6	201,7	158,6	00:25:00 12/09/2025
10,5	7,6	25,42	21,4	1,19	22,6	207,3	150,3	00:30:00 12/09/2025
10,4	7,6	25,41	21,5	1,18	22,7	243,9	150,2	00:35:00 12/09/2025
10,3	7,6	25,42	21,4	1,19	22,6	191,8	151,9	00:40:00 12/09/2025
10,5	7,6	25,42	21,6	1,16	22,7	190,7	154,2	00:45:00 12/09/2025
10,6	7,6	25,4	21,6	1,27	22,6	198	146,9	00:50:00 12/09/2025
10,7	7,6	25,4	21,6	1,25	22,6	190,1	155,6	00:55:00 12/09/2025
10,5	7,6	25,39	21,6	1,21	22,6	235,4	141,3	01:00:00 12/09/2025
10,5	7,6	25,38	21,6	1,19	22,6	207	137,3	01:05:00 12/09/2025
10,5	7,6	25,38	21,6	1,21	22,7	189,5	141,3	01:10:00 12/09/2025
10,5	7,6	25,37	21,7	1,2	22,6	190,8	147,7	01:15:00 12/09/2025
10,5	7,6	25,37	21,7	1,24	22,6	196	176,7	01:20:00 12/09/2025
10,3	7,6	25,37	21,7	1,19	22,7	25	162,7	01:25:00 12/09/2025
10,4	7,6	25,37	21,7	1,21	22,7	63,1	149,2	01:30:00 12/09/2025
10,5	7,6	25,37	21,6	1,23	22,7	9,1	158	01:35:00 12/09/2025
10,6	7,6	25,37	21,5	1,2	23	179,4	158,1	01:40:00 12/09/2025
10,4	7,6	25,37	21,7	1,22	23	185,7	160,9	01:45:00 12/09/2025
10,4	7,6	25,37	21,7	1,23	23	180,7	158,9	01:50:00 12/09/2025
10,3	7,6	25,37	21,7	1,19	23	179,6	163,3	01:55:00 12/09/2025
10,5	7,6	25,36	21,6	1,29	22,7	196,4	155,8	02:00:00 12/09/2025
10,6	7,6	25,35	21,7	1,24	22,6	179	147,2	02:05:00 12/09/2025
10,5	7,6	25,35	21,6	1,22	22,6	182,7	141,9	02:10:00 12/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
10,9	7,6	25,34	21,7	1,21	22,7	179	142,8	02:15:00 12/09/2025
10,5	7,6	25,33	21,7	1,19	23	179,1	121,9	02:20:00 12/09/2025
10,5	7,6	25,33	21,7	1,2	23	227,2	114,7	02:25:00 12/09/2025
10,4	7,6	25,33	21,8	1,19	23	180,4	122,3	02:30:00 12/09/2025
10,5	7,6	25,33	21,8	1,24	23	197,1	116,7	02:35:00 12/09/2025
10,5	7,6	25,32	21,7	1,25	23	180,4	146,7	02:40:00 12/09/2025
10,5	7,6	25,32	21,7	1,25	23	179,6	169,7	02:45:00 12/09/2025
10,5	7,6	25,32	21,8	1,21	23	180,7	163,4	02:50:00 12/09/2025
10,3	7,6	25,33	21,8	1,19	23	186,9	170,3	02:55:00 12/09/2025
10,3	7,6	25,33	21,8	1,21	23,4	178	152,2	03:00:00 12/09/2025
10,4	7,6	25,33	21,8	1,21	23,4	178,3	148,3	03:05:00 12/09/2025
10,5	7,6	25,32	21,8	1,16	23	183,8	147,8	03:10:00 12/09/2025
10,6	7,6	25,31	21,8	1,22	22,7	179,1	145	03:15:00 12/09/2025
10,5	7,6	25,31	21,8	1,23	22,7	179,7	149,4	03:20:00 12/09/2025
10,4	7,6	25,3	21,8	1,2	22,7	180,1	160,9	03:25:00 12/09/2025
10,4	7,6	25,3	21,8	1,19	23	220,2	162,2	03:30:00 12/09/2025
10,5	7,6	25,29	21,9	1,18	23	220,4	159,7	03:35:00 12/09/2025
10,5	7,6	25,29	21,9	1,16	23,4	191,7	126,1	03:40:00 12/09/2025
10,4	7,6	25,29	21,8	1,21	23,4	217,8	115,3	03:45:00 12/09/2025
10,4	7,6	25,29	21,9	1,24	23,4	200,9	105,8	03:50:00 12/09/2025
10,4	7,6	25,29	21,9	1,23	23,4	199,5	112	03:55:00 12/09/2025
10,3	7,6	25,28	21,9	1,22	23,4	217,3	134,4	04:00:00 12/09/2025
10,5	7,6	25,29	21,9	1,19	23,4	200	135,3	04:05:00 12/09/2025
10,3	7,6	25,29	21,9	1,19	23,7	198,2	139,2	04:10:00 12/09/2025
10,4	7,6	25,29	21,9	1,21	23,4	201,1	147,2	04:15:00 12/09/2025
10,4	7,6	25,29	21,9	1,17	23,7	201,8	149,4	04:20:00 12/09/2025
10,6	7,6	25,28	21,9	1,24	23,4	199,4	145,8	04:25:00 12/09/2025
10,3	7,6	25,27	21,9	1,25	23,4	199,6	148,3	04:30:00 12/09/2025
10,5	7,6	25,26	21,9	1,23	23	198,2	148,4	04:35:00 12/09/2025
10,5	7,6	25,26	21,9	1,19	23,4	203,5	149,8	04:40:00 12/09/2025
10,4	7,6	25,25	21,9	1,18	23,4	199,6	153,8	04:45:00 12/09/2025
10,4	7,6	25,25	21,9	1,19	23,7	198,4	161,3	04:50:00 12/09/2025
10,3	7,6	25,24	22	1,17	23,7	12,8	160	04:55:00 12/09/2025
10,4	7,6	25,24	22	1,14	23,7	35,7	153,9	05:00:00 12/09/2025
10,4	7,6	25,24	22	1,16	23,7	220,6	156,3	05:05:00 12/09/2025
10,3	7,6	25,24	22	1,21	23,9	181,2	142,7	05:10:00 12/09/2025
10,2	7,6	25,24	21,9	1,19	23,7	181,6	143,9	05:15:00 12/09/2025
10,3	7,6	25,24	22	1,19	23,9	181,1	146,9	05:20:00 12/09/2025
10,3	7,6	25,24	21,9	1,17	23,9	184,7	151,1	05:25:00 12/09/2025
10,4	7,6	25,24	22	1,17	23,9	180,7	144,7	05:30:00 12/09/2025
10,4	7,6	25,24	22	1,17	23,7	180,8	143,1	05:35:00 12/09/2025
10,4	7,6	25,23	22	1,24	23,7	196,7	144,7	05:40:00 12/09/2025
10,4	7,6	25,23	22	1,24	23,7	180,8	172,8	05:45:00 12/09/2025
10,4	7,6	25,22	22	1,22	23,7	181,9	167,2	05:50:00 12/09/2025
10,3	7,6	25,22	22,1	1,2	23,7	181	158,1	05:55:00 12/09/2025
10,3	7,6	25,21	22	1,17	23,7	178,6	148,6	06:00:00 12/09/2025
10,4	7,6	25,21	22,1	1,2	23,9	180,1	146,9	06:05:00 12/09/2025
10,5	7,6	25,21	22,1	1,18	23,9	181,2	148	06:10:00 12/09/2025
10,3	7,6	25,21	21,9	1,22	23,9	180,4	149,1	06:15:00 12/09/2025
10,4	7,6	25,21	22	1,21	24,1	180	141,4	06:20:00 12/09/2025
10,3	7,6	25,21	22	1,2	23,7	182,5	112,3	06:25:00 12/09/2025
10,3	7,6	25,21	22,1	1,18	23,9	180,8	122,2	06:30:00 12/09/2025
10,3	7,6	25,21	22,1	1,18	24,1	182,1	118,6	06:35:00 12/09/2025
10,3	7,6	25,21	22,1	1,2	24,4	181,9	123,9	06:40:00 12/09/2025
10,4	7,6	25,21	22	1,17	24,4	226,6	152,7	06:45:00 12/09/2025
10,5	7,6	25,21	22	1,19	23,9	181,2	154,7	06:50:00 12/09/2025
10,4	7,6	25,2	22,1	1,27	23,9	183,5	155	06:55:00 12/09/2025
10,5	7,6	25,2	22,1	1,24	23,9	230,2	140,8	07:00:00 12/09/2025
10,4	7,6	25,19	22,1	1,19	23,9	183,8	138,1	07:05:00 12/09/2025
10,4	7,6	25,19	22,1	1,21	23,9	202,8	124,1	07:10:00 12/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
10,3	7,6	25,19	22,1	1,23	23,9	201,4	136,7	07:15:00 12/09/2025
10,4	7,6	25,19	22,1	1,27	24,1	204,8	113,8	07:20:00 12/09/2025
10,3	7,6	25,19	22,1	1,21	23,9	210,4	104,4	07:25:00 12/09/2025
10,5	7,6	25,19	22,1	1,15	24,1	202,6	108,8	07:30:00 12/09/2025
10,5	7,6	25,18	22,1	1,18	23,9	201,1	106,1	07:35:00 12/09/2025
10,5	7,6	25,17	22,1	1,22	23,9	9,1	113,1	07:40:00 12/09/2025
10,6	7,6	25,17	22,2	1,19	23,9	15,6	100,3	07:45:00 12/09/2025
10,5	7,6	25,16	22,2	1,17	23,9	7,8	104,5	07:50:00 12/09/2025
10,4	7,6	25,16	22,2	1,21	24,1	6,9	113,1	07:55:00 12/09/2025
10,4	7,6	25,15	22,2	1,23	24,1	10,8	114,5	08:00:00 12/09/2025
10,4	7,6	25,15	22,2	1,19	23,9	19,1	137,3	08:05:00 12/09/2025
10,6	7,6	25,15	22,2	1,15	24,1	195,2	144,2	08:10:00 12/09/2025
10,4	7,6	25,15	22,3	1,15	24,4	207,8	141,4	08:15:00 12/09/2025
20,5	7,5	25,67	22,9	1,22	27,7	185	143,6	08:20:00 12/09/2025
14,7	7,4	25,81	23,5	1,16	28,1	186,2	151,1	08:25:00 12/09/2025
14,4	7,3	26,43	24,8	1,13	28,1	237	150,2	08:30:00 12/09/2025
13,3	7,3	27,04	23,6	1,06	26,6	191,9	146,6	08:35:00 12/09/2025
14,9	7,3	27,68	24	1,04	26,6	183,8	146,1	08:40:00 12/09/2025
12,9	7,3	28,18	24,4	1,03	26,6	184,9	167,5	08:45:00 12/09/2025
13,3	7,3	28,62	24,6	1,01	26,4	185,6	165,3	08:50:00 12/09/2025
12,3	7,3	29,14	24,8	0,98	26,4	211,5	165,2	08:55:00 12/09/2025
12,4	7,2	29,43	25,1	0,94	26,4	187,8	161,9	09:00:00 12/09/2025
12,6	7,3	29,77	25,4	0,98	26,1	185,8	113,6	09:05:00 12/09/2025
12	7,3	30,13	25,8	1,01	26,4	185,7	109,5	09:10:00 12/09/2025
28,9	7,3	33,13	22,2	1,15	27,2	186	108,3	09:15:00 12/09/2025
18,5	7,3	33,63	22,7	1,14	24,1	185,2	117,3	09:20:00 12/09/2025
17,4	7,3	33,97	22,3	1,15	23,7	214,3	154,7	09:25:00 12/09/2025
17,6	7,3	34,19	22,2	1,16	23,7	185,1	159,4	09:30:00 12/09/2025
15,1	7,3	34,32	21,8	1,2	22,6	199,5	160,8	09:35:00 12/09/2025
15,5	7,2	34,4	22,1	1,22	21,9	214,6	163,6	09:40:00 12/09/2025
14,4	7,2	34,47	21,9	1,19	21,5	196,1	156,9	09:45:00 12/09/2025
14,2	7,2	34,54	21,3	1,21	21	183,8	156,3	09:50:00 12/09/2025
14,1	7,2	34,54	21,7	1,28	21	182,8	164,8	09:55:00 12/09/2025
13,6	7,3	34,61	21	1,3	21	184,3	157,2	10:00:00 12/09/2025
13,5	7,3	34,7	21,8	1,3	21	205,6	156,4	10:05:00 12/09/2025
13,6	7,3	34,69	22,2	1,32	21,5	182,7	162,7	10:10:00 12/09/2025
15,4	7,3	34,75	21,9	1,25	21,9	204,7	150,8	10:15:00 12/09/2025
14,3	7,3	34,74	22,4	1,29	22,8	226,5	161,1	10:20:00 12/09/2025
13,3	7,2	34,72	23,1	1,25	22,4	226,1	135,3	10:25:00 12/09/2025
13,3	7,2	34,71	24	1,34	22,4	231,4	116,1	10:30:00 12/09/2025
14,1	7,3	34,72	23,3	1,27	21,9	206,7	107,2	10:35:00 12/09/2025
13,3	7,3	34,73	23	1,31	21,9	205,9	105,3	10:40:00 12/09/2025
12,7	7,3	34,73	22,7	1,29	21,9	204,7	121,4	10:45:00 12/09/2025
12,4	7,3	34,73	23	1,28	21,9	205,7	123,3	10:50:00 12/09/2025
11,8	7,3	34,74	23,3	1,35	22,4	203,7	121,6	10:55:00 12/09/2025
12,1	7,3	34,74	23,9	1,37	23	205,9	136,6	11:00:00 12/09/2025
12,2	7,3	34,76	23,9	1,38	22,6	203,7	133,4	11:05:00 12/09/2025
12,5	7,3	34,76	26	1,36	22,8	207,8	142,3	11:10:00 12/09/2025
19,5	7,3	34,77	26	1,48	23,4	204,1	140,5	11:15:00 12/09/2025
18,2	7,3	34,82	21,6	1,54	21,9	202,6	147,2	11:20:00 12/09/2025
17,5	7,3	34,87	21,9	1,49	21,9	205,7	153,1	11:25:00 12/09/2025
15,7	7,3	34,97	22,1	1,47	21,9	205,6	153	11:30:00 12/09/2025
14,4	7,3	35	22,8	1,39	21	201,5	151,1	11:35:00 12/09/2025
14,2	7,3	35,05	21,7	1,4	21	204,5	153,8	11:40:00 12/09/2025
14,1	7,3	35,11	21,8	1,45	21,5	274,7	135,8	11:45:00 12/09/2025
14,3	7,3	35,15	22,5	1,45	21	8,6	142,7	11:50:00 12/09/2025
13,7	7,3	35,2	22,7	1,45	21,7	11,6	146,7	11:55:00 12/09/2025
13,6	7,3	35,26	21,7	1,5	20,6	12,7	146,9	12:00:00 12/09/2025
13	7,3	35,25	22	1,49	21,1	8,2	158,4	12:05:00 12/09/2025
13,4	7,3	35,27	21,3	1,46	21,1	5,8	147,7	12:10:00 12/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
12,8	7,3	35,31	22,2	1,38	21,3	6,3	140,5	12:15:00 12/09/2025
13,2	7,3	35,28	21,8	1,49	21,3	198,8	143	12:20:00 12/09/2025
13,3	7,3	35,28	22,2	1,41	21,5	236,5	135,9	12:25:00 12/09/2025
12,8	7,3	35,3	22,8	1,43	21,5	189	137,7	12:30:00 12/09/2025
13,2	7,3	35,3	23,3	1,45	22,4	188,3	136,4	12:35:00 12/09/2025
14,4	7,3	35,29	24,2	1,49	21,9	188,5	141,3	12:40:00 12/09/2025
11,6	7,3	35,3	24,3	1,42	22,4	188,5	140,5	12:45:00 12/09/2025
12	7,3	35,28	24,6	1,42	21,9	188,8	145,8	12:50:00 12/09/2025
12,1	7,3	35,27	24,8	1,42	22,4	190,1	146,1	12:55:00 12/09/2025
12,6	7,3	35,26	23	1,53	22,8	190,7	145,2	13:00:00 12/09/2025
12,5	7,3	35,26	23,2	1,43	22,6	189,3	134,5	13:05:00 12/09/2025
12,2	7,3	35,28	23,4	1,46	21,9	188,3	131,1	13:10:00 12/09/2025
16,2	7,3	35,26	20,4	1,68	21,5	188,9	129,39	13:15:00 12/09/2025
14,8	7,3	35,3	20,9	1,46	21,7	191	136,4	13:20:00 12/09/2025
13,9	7,3	35,28	21,4	1,5	21,7	195,7	150,6	13:25:00 12/09/2025
12,8	7,3	35,26	21,9	1,49	21,9	189,1	139,8	13:30:00 12/09/2025
13	7,3	35,23	22,3	1,56	22,4	189,9	138,9	13:35:00 12/09/2025
12,6	7,3	35,21	22,4	1,54	22,4	208,7	133,8	13:40:00 12/09/2025
12,8	7,3	35,19	22,5	1,49	22,6	190,6	136,9	13:45:00 12/09/2025
12,1	7,3	35,15	22,7	1,51	22,8	192,7	131,6	13:50:00 12/09/2025
11,8	7,2	35,16	22,8	1,54	22,8	190,7	132,8	13:55:00 12/09/2025
11,4	7,2	35,18	22,9	1,53	22,6	189,7	128,1	14:00:00 12/09/2025
11,7	7,2	35,13	23	1,6	22,6	191,9	127,8	14:05:00 12/09/2025
12,1	7,2	35,15	23	1,51	22,4	191	135	14:10:00 12/09/2025
11,2	7,2	35,09	23	1,43	22,6	190,8	128,6	14:15:00 12/09/2025
11,2	7,2	35	23,4	1,57	23	209,6	134,4	14:20:00 12/09/2025
11,2	7,2	34,93	23,6	1,5	23	210,9	121,6	14:25:00 12/09/2025
11,6	7,2	34,84	23,6	1,46	23,5	208,4	109,7	14:30:00 12/09/2025
11,3	7,2	34,76	23,8	1,49	23,7	209,6	112,3	14:35:00 12/09/2025
11,6	7,2	34,68	23,8	1,49	23,7	211,4	122,5	14:40:00 12/09/2025
11,3	7,2	34,59	23,9	1,55	24,2	210	138,9	14:45:00 12/09/2025
11,3	7,2	34,53	23,9	1,53	23,7	231,1	176,9	14:50:00 12/09/2025
11,2	7,2	34,45	24,1	1,52	23,9	217,8	180	14:55:00 12/09/2025
11,1	7,2	34,37	24,1	1,59	23,9	211,9	195,2	15:00:00 12/09/2025
11,3	7,2	34,29	24,2	1,56	23,9	222,6	195,2	15:05:00 12/09/2025
11,5	7,2	34,23	24,2	1,51	24,1	214,3	177,5	15:10:00 12/09/2025
11,6	7,2	34,16	24,3	1,48	24,2	216,5	166,6	15:15:00 12/09/2025
11,2	7,2	34,09	24,3	1,57	23,9	215	158,4	15:20:00 12/09/2025
11,3	7,2	34,09	17,9	1,63	17,8	216,3	158,8	15:25:00 12/09/2025
10	7,2	34,09	17,8	1,53	17,2	221,4	151,7	15:30:00 12/09/2025
10,1	7,2	34,11	17,8	1,59	17,2	217	148,3	15:35:00 12/09/2025
10,1	7,2	34,1	17,8	1,55	17,2	216,5	151,9	15:40:00 12/09/2025
9,7	7,2	34,09	17,8	1,51	17,2	219,6	143,6	15:45:00 12/09/2025
9,6	7,2	34,09	17,8	1,53	17,2	249,5	135,8	15:50:00 12/09/2025
9,8	7,2	34,08	17,8	1,56	17,2	218,5	132	15:55:00 12/09/2025
9,4	7,2	34,05	17,8	1,55	17,2	218,1	127,8	16:00:00 12/09/2025
9,4	7,2	34,06	17,9	1,59	17,2	218,4	143	16:05:00 12/09/2025
9,4	7,2	34,01	17,8	1,56	17,2	218,7	153,1	16:10:00 12/09/2025
9,5	7,2	33,95	18	1,49	17,2	249,8	156,3	16:15:00 12/09/2025
9,4	7,2	33,89	18	1,46	17,6	206,5	162,2	16:20:00 12/09/2025
9,9	7,2	33,83	18,1	1,52	17,6	207,6	172,3	16:25:00 12/09/2025
9,9	7,2	33,77	18	1,49	17,6	206,7	152,7	16:30:00 12/09/2025
10,1	7,2	33,68	18,1	1,5	17,6	220,9	144,4	16:35:00 12/09/2025
9,9	7,2	33,61	18,2	1,56	17,6	220,2	143,4	16:40:00 12/09/2025
9,7	7,2	33,56	18,2	1,51	17,8	206,3	147,2	16:45:00 12/09/2025
9,7	7,2	33,51	18,2	1,63	17,8	246	150,6	16:50:00 12/09/2025
9,8	7,2	33,44	18,3	1,49	17,8	304,5	152,7	16:55:00 12/09/2025
9,5	7,2	33,39	18,3	1,52	17,8	213,4	156,3	17:00:00 12/09/2025
9,9	7,2	33,31	18,4	1,53	17,8	208,7	156,6	17:05:00 12/09/2025
9,7	7,2	33,26	18,4	1,5	17,8	207,5	127,8	17:10:00 12/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
9,7	7,2	33,22	18,4	1,49	17,8	213,5	122,7	17:15:00 12/09/2025
9,6	7,2	33,14	18,5	1,53	17,8	205,1	112,8	17:20:00 12/09/2025
9,6	7,2	33,08	18,5	1,58	17,8	13,5	105,8	17:25:00 12/09/2025
9,7	7,2	33,02	18,5	1,55	17,8	26,5	140	17:30:00 12/09/2025
9,6	7,2	32,97	18,6	1,56	17,8	15,6	146,3	17:35:00 12/09/2025
9,8	7,2	32,92	18,6	1,59	18	6,9	136,6	17:40:00 12/09/2025
9,4	7,2	32,87	18,6	1,51	18	16,1	138,4	17:45:00 12/09/2025
9,8	7,2	32,79	18,6	1,54	17,8	5,7	156,4	17:50:00 12/09/2025
9,6	7,2	32,74	18,7	1,49	18	5,8	157,2	17:55:00 12/09/2025
9,6	7,2	32,68	18,7	1,56	18	215,2	160,9	18:00:00 12/09/2025
9,7	7,2	32,63	18,7	1,56	18	198,6	148	18:05:00 12/09/2025
9,8	7,2	32,57	18,7	1,6	18	199,6	147,2	18:10:00 12/09/2025
10	7,2	32,53	18,9	1,53	18,7	199,1	142,2	18:15:00 12/09/2025
10,1	7,2	32,51	19	1,54	19,1	199,1	147	18:20:00 12/09/2025
10,2	7,2	32,47	19	1,53	18,7	203,1	146,7	18:25:00 12/09/2025
10,2	7,3	32,43	19,2	1,47	18,9	198	127,2	18:30:00 12/09/2025
10,2	7,3	32,39	19,2	1,48	18,7	196,9	128	18:35:00 12/09/2025
10,2	7,3	32,31	19,2	1,57	18,9	197,5	130,3	18:40:00 12/09/2025
10,1	7,2	32,26	19,3	1,5	18,9	206,9	121,9	18:45:00 12/09/2025
10,2	7,2	32,21	19,4	1,51	18,9	199,5	147,2	18:50:00 12/09/2025
9,9	7,3	32,17	19,5	1,52	18,9	216,4	138,4	18:55:00 12/09/2025
10	7,3	32,13	19,5	1,49	18,9	197,2	136,1	19:00:00 12/09/2025
10,1	7,3	32,07	19,5	1,54	18,9	197,9	142,2	19:05:00 12/09/2025
9,9	7,3	32,02	19,6	1,54	19,1	233,6	136,6	19:10:00 12/09/2025
9,9	7,3	31,94	19,5	1,57	18,9	198,6	145	19:15:00 12/09/2025
11,4	7,2	31,95	20	1,59	20	179	143,1	19:20:00 12/09/2025
10,2	7,2	31,94	20,3	1,43	19,5	195,1	145,5	19:25:00 12/09/2025
10,4	7,2	31,97	20,4	1,44	20	194,5	141,3	19:30:00 12/09/2025
10,3	7,2	32,02	20,5	1,48	19,5	221,3	133,6	19:35:00 12/09/2025
10,5	7,2	32,08	20,6	1,52	19,5	195,6	124,5	19:40:00 12/09/2025
10	7,2	32,14	20,5	1,52	19,5	197,1	132,8	19:45:00 12/09/2025
10,1	7,2	32,2	20,5	1,47	20	195,2	103,3	19:50:00 12/09/2025
10,4	7,2	32,26	20,6	1,54	20	193,8	100,8	19:55:00 12/09/2025
10,5	7,2	32,31	20,6	1,5	19,5	216,7	107,3	20:00:00 12/09/2025
10	7,2	32,35	20,6	1,49	20	226,5	117,7	20:05:00 12/09/2025
10,2	7,2	32,38	20,7	1,47	20	217	148,3	20:10:00 12/09/2025
9,9	7,2	32,41	20,6	1,5	19,5	217,6	156,4	20:15:00 12/09/2025
9,6	7,2	32,43	20,7	1,54	19,5	216,2	159,2	20:20:00 12/09/2025
9,4	7,2	32,45	20,6	1,55	19,5	224,2	162,8	20:25:00 12/09/2025
9,5	7,2	32,45	20,7	1,56	20	250,1	154,8	20:30:00 12/09/2025
9,6	7,2	32,45	20,7	1,59	20	269,3	145,9	20:35:00 12/09/2025
9,9	7,2	32,44	20,8	1,6	20	213,7	144,7	20:40:00 12/09/2025
10,1	7,2	32,42	20,8	1,59	20	259,2	138,9	20:45:00 12/09/2025
10,1	7,2	32,41	20,8	1,59	20	249,2	145,5	20:50:00 12/09/2025
10,1	7,3	32,38	20,8	1,57	20	213,9	167,3	20:55:00 12/09/2025
10,1	7,3	32,34	20,8	1,56	20	17,2	153,9	21:00:00 12/09/2025
10	7,3	32,3	20,8	1,49	20	17,4	160,8	21:05:00 12/09/2025
10,1	7,3	32,22	20,8	1,46	20	32,59	140,3	21:10:00 12/09/2025
10	7,3	32,17	20,8	1,56	20	196,8	140,3	21:15:00 12/09/2025
10,1	7,3	32,12	20,9	1,5	20,2	195,1	136,4	21:20:00 12/09/2025
10,3	7,2	32,09	21	1,64	20	196,4	138	21:25:00 12/09/2025
9,9	7,2	32,08	20,8	1,49	20	193,9	153,1	21:30:00 12/09/2025
9,9	7,2	32,07	20,8	1,48	20	196,2	152,7	21:35:00 12/09/2025
9,8	7,2	32,04	20,9	1,43	19,5	191,7	159,7	21:40:00 12/09/2025
9,9	7,2	32,03	20,9	1,46	20	192,8	160,5	21:45:00 12/09/2025
9,9	7,2	32,01	20,8	1,48	20	192,4	154,5	21:50:00 12/09/2025
9,9	7,2	31,99	20,9	1,46	20	192,2	162,7	21:55:00 12/09/2025
9,9	7,2	31,92	20,9	1,47	20	197,4	157	22:00:00 12/09/2025
9,8	7,3	31,87	20,9	1,56	20,2	191,2	160	22:05:00 12/09/2025
9,9	7,2	31,82	21	1,49	20,2	191,4	156,9	22:10:00 12/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
9,9	7,2	31,78	21	1,45	20,2	191,2	157,7	22:15:00 12/09/2025
9,9	7,3	31,71	21	1,48	20,2	191,1	151,9	22:20:00 12/09/2025
10	7,3	31,67	21,1	1,48	20,2	190,2	161,6	22:25:00 12/09/2025
10	7,3	31,61	21,2	1,47	20,2	191,2	137,5	22:30:00 12/09/2025
10	7,3	31,55	21,1	1,54	20,2	189,1	108,9	22:35:00 12/09/2025
9,9	7,3	31,51	21,1	1,47	20,2	190,7	110,8	22:40:00 12/09/2025
9,9	7,3	31,47	21,2	1,45	20,2	190,8	96,9	22:45:00 12/09/2025
9,9	7,3	31,42	21,1	1,48	20,2	228,8	124,1	22:50:00 12/09/2025
9,9	7,3	31,39	21,1	1,48	20,2	197,4	140,5	22:55:00 12/09/2025
9,9	7,3	31,35	21,2	1,49	20,4	197,8	145,9	23:00:00 12/09/2025
9,8	7,3	31,31	21,2	1,48	20,2	188,9	153	23:05:00 12/09/2025
9,7	7,3	31,25	21,3	1,46	20,4	189,5	149,2	23:10:00 12/09/2025
9,8	7,3	31,2	21,2	1,46	20,4	10,6	149,1	23:15:00 12/09/2025
10	7,3	31,15	21,2	1,5	20,4	32,59	155,3	23:20:00 12/09/2025
9,8	7,3	31,12	21,4	1,44	20,4	49,2	158,4	23:25:00 12/09/2025
10,2	7,3	31,11	21,3	1,53	20,4	24,3	149,4	23:30:00 12/09/2025
10,2	7,3	31,07	21,4	1,49	20,6	10,1	145,3	23:35:00 12/09/2025
10,3	7,3	31,05	21,4	1,44	20,6	22,1	151,7	23:40:00 12/09/2025
10,4	7,3	31,01	21,5	1,48	20,4	8,2	144,4	23:45:00 12/09/2025
10,2	7,3	30,95	21,5	1,41	20,4	20,2	137,7	23:50:00 12/09/2025
10,1	7,3	30,92	21,5	1,45	20,4	192,8	148,6	23:55:00 12/09/2025
10,1	7,3	30,9	21,6	1,46	20,6	192,4	139,7	00:00:00 13/09/2025
10,2	7,3	30,86	21,6	1,49	20,6	192,7	124,7	00:05:00 13/09/2025
10,2	7,3	30,81	21,6	1,46	20,6	214,2	125,8	00:10:00 13/09/2025
10,2	7,3	30,77	21,7	1,47	20,6	197,8	128,8	00:15:00 13/09/2025
10,3	7,3	30,72	21,7	1,43	20,6	224,6	118,8	00:20:00 13/09/2025
10,2	7,3	30,68	21,6	1,48	20,6	192,4	119,2	00:25:00 13/09/2025
10,2	7,3	30,63	21,7	1,44	20,6	196,6	123,3	00:30:00 13/09/2025
10,2	7,3	30,6	21,7	1,5	20,6	191,7	134,4	00:35:00 13/09/2025
10,1	7,3	30,56	21,7	1,47	21	191	135,3	00:40:00 13/09/2025
10,1	7,3	30,51	21,7	1,46	20,6	190,6	138	00:45:00 13/09/2025
10,2	7,3	30,46	21,8	1,55	21	191	145,3	00:50:00 13/09/2025
10	7,3	30,42	21,8	1,43	21	199,1	139,5	00:55:00 13/09/2025
10	7,3	30,39	21,8	1,44	21	191,2	147	01:00:00 13/09/2025
10,1	7,3	30,35	21,8	1,5	21	190	145,9	01:05:00 13/09/2025
10,1	7,3	30,31	21,8	1,45	21	189	138,3	01:10:00 13/09/2025
10	7,3	30,28	21,9	1,45	21	189,3	112,8	01:15:00 13/09/2025
10,1	7,3	30,24	21,9	1,48	21	190,1	115,8	01:20:00 13/09/2025
10	7,3	30,19	21,9	1,49	21	246,6	121,7	01:25:00 13/09/2025
10	7,3	30,14	21,9	1,43	21	189,5	110	01:30:00 13/09/2025
10	7,3	30,1	21,9	1,43	21	188,2	127,3	01:35:00 13/09/2025
9,9	7,3	30,06	21,9	1,47	21	189,5	119,5	01:40:00 13/09/2025
10,1	7,3	30,03	21,9	1,45	21	188,8	119,5	01:45:00 13/09/2025
10	7,3	30	21,9	1,49	21	188,3	119,4	01:50:00 13/09/2025
10	7,3	29,97	21,9	1,5	21	206,9	123	01:55:00 13/09/2025
9,9	7,3	29,92	22	1,5	21	210,8	129,7	02:00:00 13/09/2025
9,9	7,3	29,87	21,9	1,45	21	209,3	124,7	02:05:00 13/09/2025
10,1	7,3	29,83	22	1,42	21	213,9	134,1	02:10:00 13/09/2025
9,9	7,3	29,79	22	1,44	21	208	139,1	02:15:00 13/09/2025
9,9	7,3	29,77	22	1,51	21,3	207,4	133,8	02:20:00 13/09/2025
10	7,3	29,74	22	1,45	21,2	211,5	132,7	02:25:00 13/09/2025
9,9	7,3	29,68	22	1,48	21	207,3	134,8	02:30:00 13/09/2025
10	7,3	29,64	22	1,45	21,3	207,3	120,3	02:35:00 13/09/2025
9,9	7,3	29,6	22,1	1,46	21,2	205,9	123,1	02:40:00 13/09/2025
10,1	7,3	29,57	22	1,41	21	221,4	123,8	02:45:00 13/09/2025
10	7,3	29,53	22	1,42	21	205,9	121,4	02:50:00 13/09/2025
9,9	7,3	29,5	22,1	1,45	21	205,9	168	02:55:00 13/09/2025
9,8	7,3	29,47	22,2	1,45	21,2	205,9	163,3	03:00:00 13/09/2025
9,9	7,3	29,44	22,2	1,4	21,3	206,1	182,7	03:05:00 13/09/2025
9,9	7,3	29,42	22,1	1,52	21,2	204,3	177,7	03:10:00 13/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
9,9	7,3	29,36	22,1	1,47	21,3	12,5	147,8	03:15:00 13/09/2025
10	7,3	29,34	22,1	1,44	21	6,6	133,6	03:20:00 13/09/2025
10,1	7,3	29,29	22,1	1,45	21,3	7,1	128,6	03:25:00 13/09/2025
9,8	7,3	29,26	22,2	1,47	21,3	11,8	117,7	03:30:00 13/09/2025
9,9	7,3	29,24	22,2	1,42	21,3	17,4	115,2	03:35:00 13/09/2025
10	7,3	29,21	22,2	1,46	21,3	8	114,5	03:40:00 13/09/2025
9,9	7,3	29,18	22,2	1,46	21,2	53,2	112,3	03:45:00 13/09/2025
9,8	7,3	29,16	22,2	1,43	21,3	6,1	117,8	03:50:00 13/09/2025
9,8	7,3	29,13	22,2	1,43	21,3	8,5	98,1	03:55:00 13/09/2025
10	7,3	29,08	22,2	1,48	21,2	33,9	107,5	04:00:00 13/09/2025
9,9	7,3	29,05	22,1	1,48	21,2	51,8	105,9	04:05:00 13/09/2025
9,9	7,3	29,03	22,3	1,46	21,2	17,5	108,3	04:10:00 13/09/2025
9,8	7,3	28,99	22,3	1,44	21,3	6,1	138	04:15:00 13/09/2025
10	7,3	28,96	22,2	1,41	21,3	17,9	146,9	04:20:00 13/09/2025
9,8	7,3	28,94	22,3	1,43	21,2	24,3	139,2	04:25:00 13/09/2025
9,9	7,3	28,92	22,3	1,42	21,3	16,7	139,7	04:30:00 13/09/2025
9,9	7,3	28,89	22,2	1,43	21,3	19	138	04:35:00 13/09/2025
9,8	7,3	28,87	22,3	1,53	21,2	50,4	140	04:40:00 13/09/2025
9,9	7,3	28,83	22,3	1,46	21,2	5,8	130,3	04:45:00 13/09/2025
9,9	7,3	28,8	22,3	1,43	21,2	16,2	122,3	04:50:00 13/09/2025
9,9	7,3	28,76	22,4	1,46	21,3	19,1	120	04:55:00 13/09/2025
9,9	7,3	28,74	22,3	1,41	21,3	17,8	128,8	05:00:00 13/09/2025
9,9	7,3	28,72	22,3	1,44	21,3	13	129,39	05:05:00 13/09/2025
9,9	7,3	28,69	22,4	1,41	21,3	6,7	129,2	05:10:00 13/09/2025
9,8	7,3	28,66	22,3	1,45	21,2	25,1	106,9	05:15:00 13/09/2025
9,9	7,3	28,62	22,3	1,46	21,2	8,6	109,7	05:20:00 13/09/2025
9,8	7,3	28,6	22,3	1,45	21,4	59,2	100,8	05:25:00 13/09/2025
9,8	7,3	28,56	22,4	1,42	21,2	14,7	105,6	05:30:00 13/09/2025
9,9	7,3	28,54	22,4	1,4	21,5	6,6	128,6	05:35:00 13/09/2025
9,8	7,3	28,52	22,4	1,41	21,3	76,8	131,9	05:40:00 13/09/2025
9,8	7,3	28,5	22,5	1,4	21,5	10,5	138,1	05:45:00 13/09/2025
9,8	7,3	28,48	22,5	1,47	21,5	11,8	137,3	05:50:00 13/09/2025
9,9	7,3	28,44	22,4	1,46	21,5	39	144,4	05:55:00 13/09/2025
10	7,3	28,41	22,6	1,49	21,5	8	158,9	06:00:00 13/09/2025
9,9	7,3	28,37	22,5	1,41	21,5	15,8	153,1	06:05:00 13/09/2025
9,8	7,3	28,35	22,5	1,39	21,5	23,6	150,3	06:10:00 13/09/2025
9,8	7,3	28,33	22,4	1,43	21,5	372,4	143,9	06:15:00 13/09/2025
9,9	7,3	28,31	22,5	1,46	21,5	376,6	132,7	06:20:00 13/09/2025
9,9	7,4	28,29	22,5	1,43	21,5	369,1	136,1	06:25:00 13/09/2025
9,8	7,4	28,27	22,5	1,43	21,5	366,9	127,2	06:30:00 13/09/2025
10	7,4	28,25	22,5	1,44	21,5	372,4	94,5	06:35:00 13/09/2025
10	7,4	28,21	22,6	1,46	21,5	364,7	82	06:40:00 13/09/2025
9,9	7,4	28,19	22,6	1,45	21,5	362,9	69,2	06:45:00 13/09/2025
10	7,4	28,16	22,6	1,48	21,5	364,6	64,8	06:50:00 13/09/2025
10	7,4	28,14	22,6	1,47	21,5	359,1	92,2	06:55:00 13/09/2025
10,1	7,4	28,12	22,5	1,45	21,5	362,5	101,6	07:00:00 13/09/2025
9,9	7,4	28,1	22,5	1,39	21,5	360,5	97,2	07:05:00 13/09/2025
9,9	7,4	28,08	22,6	1,42	21,5	358,9	103	07:10:00 13/09/2025
9,8	7,4	28,04	22,6	1,41	21,5	362,8	112	07:15:00 13/09/2025
9,9	7,4	28,01	22,7	1,47	21,5	353,9	131,9	07:20:00 13/09/2025
10	7,4	27,99	22,7	1,4	21,5	355,7	131,9	07:25:00 13/09/2025
9,9	7,4	27,97	22,6	1,4	21,5	366,9	142,7	07:30:00 13/09/2025
9,9	7,4	27,95	22,7	1,42	21,5	372,5	130,8	07:35:00 13/09/2025
9,9	7,4	27,91	22,7	1,43	21,5	352,1	126,3	07:40:00 13/09/2025
9,9	7,4	27,89	22,7	1,45	21,7	180,7	126,1	07:45:00 13/09/2025
9,9	7,4	27,86	22,7	1,45	21,5	196,9	123,8	07:50:00 13/09/2025
9,9	7,4	27,85	22,7	1,39	21,5	178,2	103,6	07:55:00 13/09/2025
10,1	7,4	27,83	22,7	1,45	21,5	182,8	100,2	08:00:00 13/09/2025
10	7,4	27,78	22,6	1,47	21,7	181,9	102	08:05:00 13/09/2025
9,9	7,4	27,76	22,7	1,38	21,7	185,2	105	08:10:00 13/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
9,9	7,4	27,74	22,7	1,39	21,7	184,5	126,9	08:15:00 13/09/2025
9,9	7,4	27,73	22,7	1,43	21,7	186,3	135,2	08:20:00 13/09/2025
9,9	7,4	27,68	22,7	1,47	21,5	205,4	133,6	08:25:00 13/09/2025
9,9	7,4	27,67	22,7	1,43	21,5	186	132	08:30:00 13/09/2025
9,8	7,4	27,64	22,7	1,43	21,7	187,9	129,2	08:35:00 13/09/2025
9,9	7,4	27,62	22,7	1,42	21,7	185,8	130,2	08:40:00 13/09/2025
9,9	7,4	27,59	22,7	1,45	21,7	184,7	130,2	08:45:00 13/09/2025
16,8	7,3	27,66	21	1,53	23,4	184,1	127,2	08:50:00 13/09/2025
10,7	7,3	27,74	20,7	1,39	21,7	183,6	140	08:55:00 13/09/2025
11,7	7,2	27,97	20,7	1,41	21,2	183,2	168,8	09:00:00 13/09/2025
10,4	7,2	28,27	21	1,43	21,9	183	165,9	09:05:00 13/09/2025
10,5	7,2	28,59	21,8	1,34	22,4	185,6	177	09:10:00 13/09/2025
27,6	7,2	30,92	22,8	1,48	22,6	183,6	147,2	09:15:00 13/09/2025
18,4	7,2	33,18	19,6	1,28	17,7	186,2	119,4	09:20:00 13/09/2025
13,2	7,2	33,6	19,1	1,37	16,5	185,5	118	09:25:00 13/09/2025
10,1	7,2	33,86	18,6	1,38	15,6	195,7	103,6	09:30:00 13/09/2025
9,9	7,2	34,05	17,7	1,43	15,6	186,1	111,3	09:35:00 13/09/2025
8,7	7,2	34,22	18,2	1,44	15,2	185,5	124,2	09:40:00 13/09/2025
8,2	7,2	34,27	18	1,46	15,2	206,5	123	09:45:00 13/09/2025
7,9	7,2	34,37	18,2	1,47	15,4	205,7	120,8	09:50:00 13/09/2025
8	7,2	34,45	18,1	1,47	15,4	205,6	106,4	09:55:00 13/09/2025
7,8	7,2	34,5	18,6	1,53	15,6	205	98,1	10:00:00 13/09/2025
7,4	7,2	34,52	18,6	1,46	16,29	206,7	88,3	10:05:00 13/09/2025
7,5	7,2	34,55	19,1	1,55	15,4	206,9	87,5	10:10:00 13/09/2025
7	7,2	34,51	17,9	1,36	15,4	206,7	81,3	10:15:00 13/09/2025
7,1	7,3	34,51	18	1,43	15,4	204,1	79,8	10:20:00 13/09/2025
7,3	7,3	34,47	18,1	1,51	15,4	203,9	82,2	10:25:00 13/09/2025
7,1	7,3	34,45	18,3	1,6	15,4	204,1	99,4	10:30:00 13/09/2025
6,9	7,3	34,43	18,2	1,49	15,4	203,5	95	10:35:00 13/09/2025
7,2	7,3	34,37	18,5	1,47	15,4	204	92,5	10:40:00 13/09/2025
7,1	7,3	34,35	18,5	1,52	15,6	203,5	116,1	10:45:00 13/09/2025
6,8	7,3	34,32	18,6	1,59	15,6	203,9	105,3	10:50:00 13/09/2025
6,6	7,3	34,29	18,7	1,62	15,6	201,9	104,1	10:55:00 13/09/2025
6,6	7,3	34,29	18,7	1,51	15,4	202,8	139,8	11:00:00 13/09/2025
6,9	7,3	34,28	18,7	1,52	15,6	210,3	142,8	11:05:00 13/09/2025
6,8	7,3	34,26	18,8	1,53	15,5	226,6	146,6	11:10:00 13/09/2025
13,2	7,2	34,46	16,9	1,64	14,1	228,1	145	11:15:00 13/09/2025
11,7	7,2	34,6	17	1,65	13,9	205,4	146,6	11:20:00 13/09/2025
9,6	7,2	34,74	17,5	1,58	14,3	203,7	142,3	11:25:00 13/09/2025
8,2	7,2	34,81	17,1	1,65	13,9	204	154,5	11:30:00 13/09/2025
7,8	7,2	34,86	17,1	1,61	14,5	204,3	149,4	11:35:00 13/09/2025
7,6	7,2	34,93	17,5	1,59	14,5	208,5	147,2	11:40:00 13/09/2025
7,9	7,2	34,96	17,7	1,61	14,7	202,9	138,3	11:45:00 13/09/2025
7,4	7,2	34,98	17,5	1,62	14,7	192,8	136,1	11:50:00 13/09/2025
7,4	7,2	35,03	17,7	1,63	15,4	256,2	132,5	11:55:00 13/09/2025
7,2	7,2	35,08	17,7	1,55	15,2	194,6	130	12:00:00 13/09/2025
6,9	7,2	35,1	17,8	1,64	14,1	201,7	130,89	12:05:00 13/09/2025
6,9	7,2	35,14	17,8	1,58	14,5	195	131,6	12:10:00 13/09/2025
6,9	7,2	35,12	17,9	1,5	14,5	196	137,2	12:15:00 13/09/2025
7	7,2	35,1	18,1	1,53	14,8	194,5	157	12:20:00 13/09/2025
6,9	7,2	35,07	18,2	1,55	15,2	195,7	147,5	12:25:00 13/09/2025
7,2	7,2	35,02	18,4	1,62	15,2	194,1	146,7	12:30:00 13/09/2025
7,1	7,2	34,99	18,5	1,54	15,2	193,8	140,3	12:35:00 13/09/2025
6,9	7,2	34,96	18,6	1,63	15,2	195,6	132,7	12:40:00 13/09/2025
7,6	7,2	34,91	18,6	1,61	15,4	193,4	131,7	12:45:00 13/09/2025
7,2	7,2	34,87	18,7	1,58	15,4	193,2	123,3	12:50:00 13/09/2025
7,1	7,2	34,83	18,8	1,65	15,4	194,6	124,1	12:55:00 13/09/2025
7,3	7,2	34,78	18,8	1,68	15,4	192,2	117	13:00:00 13/09/2025
7,3	7,2	34,74	18,9	1,6	15,4	192,2	124,8	13:05:00 13/09/2025
7,1	7,2	34,7	19	1,63	15,4	7,9	123,9	13:10:00 13/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
9,8	7,2	34,77	17,1	1,67	15,4	8,3	118	13:15:00 13/09/2025
9,5	7,2	34,95	18	1,68	15,8	8,8	80,6	13:20:00 13/09/2025
8,3	7,2	35	18	1,59	15,7	187,1	71,3	13:25:00 13/09/2025
8,6	7,2	35,02	17,9	1,57	16,29	186,9	60,9	13:30:00 13/09/2025
8,1	7,3	35,01	18	1,57	16,4	214,5	75,9	13:35:00 13/09/2025
8,5	7,3	34,99	18,3	1,62	16,5	185,7	91,6	13:40:00 13/09/2025
8,5	7,3	34,98	18,6	1,64	16,7	187,2	100,8	13:45:00 13/09/2025
8,1	7,3	34,96	18,7	1,64	17	187,9	114,7	13:50:00 13/09/2025
8,2	7,3	34,93	19	1,64	17	187,5	112,8	13:55:00 13/09/2025
8,7	7,3	34,91	19,1	1,66	17,2	185,7	120,3	14:00:00 13/09/2025
8,3	7,3	34,92	19,5	1,66	17,2	184,6	123,4	14:05:00 13/09/2025
9,1	7,3	34,89	19,5	1,65	17,2	185,1	128,39	14:10:00 13/09/2025
8,6	7,3	34,83	19,8	1,6	17,6	185,2	138,3	14:15:00 13/09/2025
8,3	7,3	34,74	19,6	1,64	17,2	184,1	138,8	14:20:00 13/09/2025
8,3	7,3	34,67	19,7	1,66	17,2	184	145,3	14:25:00 13/09/2025
8,7	7,3	34,57	19,6	1,63	17,2	185,1	149,1	14:30:00 13/09/2025
8,3	7,3	34,49	19,8	1,63	17,2	183,6	141,6	14:35:00 13/09/2025
8,2	7,3	34,42	19,7	1,59	17,2	225,4	128,39	14:40:00 13/09/2025
8,2	7,3	34,35	19,8	1,6	17,2	186	123,4	14:45:00 13/09/2025
8,4	7,3	34,27	19,8	1,65	17,2	202	124,8	14:50:00 13/09/2025
8,4	7,3	34,2	19,8	1,64	17,2	17,5	126,1	14:55:00 13/09/2025
9,9	7,3	34,13	19,8	1,61	17,2	48,2	150,9	15:00:00 13/09/2025
8,4	7,3	34,07	19,7	1,63	17,2	23,9	170,5	15:05:00 13/09/2025
8,2	7,3	34,01	19,8	1,65	17,2	10,5	165,9	15:10:00 13/09/2025
8,2	7,3	33,93	19,8	1,64	17,2	9	153,3	15:15:00 13/09/2025
8,6	7,2	33,86	20	1,65	17,6	189	133	15:20:00 13/09/2025
9	7,2	33,92	20,8	1,72	18,7	187,5	125,8	15:25:00 13/09/2025
8,9	7,2	33,88	21	1,57	18,9	187,7	122,5	15:30:00 13/09/2025
9,1	7,2	33,88	21,2	1,58	19,1	187,5	115,2	15:35:00 13/09/2025
8,9	7,2	33,9	21,5	1,69	19,1	190,7	121,9	15:40:00 13/09/2025
8,7	7,2	33,91	21,6	1,67	19,5	188	121,1	15:45:00 13/09/2025
8,9	7,2	33,93	21,7	1,65	20	189,9	118,6	15:50:00 13/09/2025
8,9	7,2	33,95	21,7	1,64	20	187,9	119,2	15:55:00 13/09/2025
8,8	7,2	33,96	21,8	1,66	20	191,9	101,1	16:00:00 13/09/2025
8,8	7,2	33,97	21,8	1,65	20,2	208,9	98,8	16:05:00 13/09/2025
8,9	7,2	33,97	21,8	1,66	20,2	191,4	105,3	16:10:00 13/09/2025
9	7,2	34	18,1	1,69	15,8	189	99,2	16:15:00 13/09/2025
8,8	7,3	33,96	18,1	1,68	15,8	217,3	115,2	16:20:00 13/09/2025
8,7	7,2	33,91	18	1,71	15,6	193,5	124,5	16:25:00 13/09/2025
8,7	7,2	33,86	18	1,68	15,4	199,4	122,3	16:30:00 13/09/2025
8,7	7,2	33,82	17,9	1,66	15,6	190,7	128,89	16:35:00 13/09/2025
8,7	7,3	33,77	17,9	1,63	15,4	191,6	122,7	16:40:00 13/09/2025
8,7	7,3	33,7	17,8	1,66	15,4	192,4	121,4	16:45:00 13/09/2025
8,7	7,2	33,61	17,8	1,62	15,2	201,3	112	16:50:00 13/09/2025
8,6	7,2	33,56	17,8	1,66	15,2	190,5	113	16:55:00 13/09/2025
8,6	7,2	33,5	17,8	1,59	15,2	192,7	113,4	17:00:00 13/09/2025
8,7	7,2	33,43	17,8	1,62	15,4	192,7	101,9	17:05:00 13/09/2025
8,5	7,2	33,38	17,7	1,61	15,4	193	107,7	17:10:00 13/09/2025
8,6	7,2	33,29	17,8	1,68	15,4	193,2	120,8	17:15:00 13/09/2025
8,6	7,2	33,25	17,9	1,58	15,4	215,2	105,6	17:20:00 13/09/2025
8,7	7,2	33,19	17,8	1,57	15,4	211,7	105,2	17:25:00 13/09/2025
8,5	7,2	33,13	17,8	1,59	15,4	213	106,1	17:30:00 13/09/2025
8,7	7,3	33,07	17,8	1,6	15,4	225,9	108,4	17:35:00 13/09/2025
8,5	7,3	33,01	17,9	1,57	15,4	212	131,3	17:40:00 13/09/2025
8,6	7,3	32,95	17,9	1,62	15,6	243,5	152,5	17:45:00 13/09/2025
8,5	7,3	32,89	17,9	1,62	15,4	251,8	146,1	17:50:00 13/09/2025
8,5	7,3	32,84	17,9	1,58	15,4	212,4	156,3	17:55:00 13/09/2025
8,7	7,3	32,76	17,9	1,66	15,6	215,3	151,4	18:00:00 13/09/2025
8,5	7,3	32,69	17,9	1,63	15,6	216,4	176,1	18:05:00 13/09/2025
8,4	7,3	32,64	17,9	1,62	15,6	215,8	168,3	18:10:00 13/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8,6	7,3	32,57	17,9	1,65	15,6	214,6	163	18:15:00 13/09/2025
8,5	7,3	32,52	17,9	1,6	15,6	10,8	146,7	18:20:00 13/09/2025
8,7	7,3	32,47	17,9	1,64	15,6	6,6	126,9	18:25:00 13/09/2025
8,6	7,3	32,4	17,9	1,57	15,6	202,5	110,6	18:30:00 13/09/2025
8,5	7,3	32,33	17,9	1,65	15,6	202,8	108,4	18:35:00 13/09/2025
8,6	7,3	32,29	17,9	1,58	15,6	226,6	100,3	18:40:00 13/09/2025
8,6	7,3	32,23	18	1,58	15,6	197,5	84,5	18:45:00 13/09/2025
8,5	7,3	32,19	17,9	1,57	15,6	195,1	85	18:50:00 13/09/2025
8,6	7,3	32,13	17,9	1,64	15,6	194	81,3	18:55:00 13/09/2025
8,5	7,3	32,09	17,9	1,53	15,6	196,6	95,3	19:00:00 13/09/2025
8,3	7,3	32,05	18	1,58	15,6	195,2	120,2	19:05:00 13/09/2025
8,7	7,3	31,98	18	1,54	15,6	199,1	118,4	19:10:00 13/09/2025
8,5	7,3	31,92	18	1,63	15,6	206,8	112,7	19:15:00 13/09/2025
8,5	7,3	31,87	18	1,63	15,6	205	125,3	19:20:00 13/09/2025
8,5	7,3	31,83	18	1,58	15,6	194,1	116,3	19:25:00 13/09/2025
8,3	7,3	31,77	18	1,55	15,6	208,1	117,7	19:30:00 13/09/2025
8,5	7,3	31,74	18	1,57	15,8	14,9	126,6	19:35:00 13/09/2025
8,5	7,3	31,69	18	1,58	15,6	6,3	132	19:40:00 13/09/2025
8,5	7,3	31,63	18	1,59	15,6	6	132,3	19:45:00 13/09/2025
8,5	7,3	31,58	18	1,57	15,6	23	133	19:50:00 13/09/2025
8,6	7,3	31,52	18	1,56	15,6	7,8	133,6	19:55:00 13/09/2025
8,6	7,3	31,48	18	1,57	15,8	7,2	126,9	20:00:00 13/09/2025
8,4	7,3	31,43	18	1,64	15,6	210	87,7	20:05:00 13/09/2025
8,6	7,3	31,4	18	1,57	15,6	198,5	84,5	20:10:00 13/09/2025
8,5	7,3	31,35	18	1,61	15,6	196,9	88,1	20:15:00 13/09/2025
8,4	7,3	31,29	18	1,55	15,8	244,6	92,3	20:20:00 13/09/2025
8,4	7,3	31,23	18	1,6	15,6	199,9	123,8	20:25:00 13/09/2025
8,5	7,3	31,2	17,9	1,63	15,6	234,6	115,3	20:30:00 13/09/2025
8,5	7,3	31,14	18	1,56	15,6	203,9	112,3	20:35:00 13/09/2025
8,5	7,3	31,11	18	1,55	15,8	196,6	121,1	20:40:00 13/09/2025
8,6	7,3	31,07	18	1,56	15,6	196,9	126,9	20:45:00 13/09/2025
8,4	7,3	31,04	18	1,55	15,8	212,9	128,89	20:50:00 13/09/2025
8,4	7,3	30,98	18	1,59	15,8	196,4	140,6	20:55:00 13/09/2025
8,5	7,3	30,91	18	1,61	15,8	193,5	138	21:00:00 13/09/2025
8,5	7,3	30,87	18	1,53	15,8	195,5	158,4	21:05:00 13/09/2025
8,4	7,3	30,83	18	1,61	15,8	196	167,7	21:10:00 13/09/2025
8,5	7,3	30,8	18	1,63	15,8	194,5	170	21:15:00 13/09/2025
8,5	7,3	30,76	18	1,58	15,8	193,9	155,6	21:20:00 13/09/2025
8,5	7,3	30,73	18	1,54	15,8	195,5	119,4	21:25:00 13/09/2025
8,5	7,3	30,68	18,1	1,62	15,8	197,4	115	21:30:00 13/09/2025
8,6	7,3	30,61	18	1,6	15,8	195,1	100,9	21:35:00 13/09/2025
8,5	7,3	30,57	18	1,59	15,8	194,5	96,9	21:40:00 13/09/2025
8,4	7,3	30,54	18	1,57	15,8	195	122,7	21:45:00 13/09/2025
8,4	7,3	30,5	18	1,54	15,8	201,7	112,2	21:50:00 13/09/2025
8,5	7,3	30,47	18	1,55	15,8	194,1	108,9	21:55:00 13/09/2025
8,5	7,3	30,43	18	1,57	15,8	195	113,9	22:00:00 13/09/2025
8,5	7,3	30,37	18	1,56	15,8	193,8	109,8	22:05:00 13/09/2025
8,4	7,3	30,34	18	1,55	15,8	217,5	113,8	22:10:00 13/09/2025
8,4	7,3	30,29	18	1,58	15,8	216,8	109,2	22:15:00 13/09/2025
8,4	7,3	30,25	18	1,52	15,8	216,2	117,7	22:20:00 13/09/2025
8,5	7,3	30,21	18	1,59	15,8	176,4	120,8	22:25:00 13/09/2025
8,4	7,3	30,18	18	1,56	15,8	53,8	122,5	22:30:00 13/09/2025
8,4	7,3	30,15	18	1,52	15,8	8,9	122,3	22:35:00 13/09/2025
8,5	7,3	30,12	18,1	1,57	15,8	24,7	145,3	22:40:00 13/09/2025
8,4	7,3	30,07	18,1	1,55	15,8	10,5	123,8	22:45:00 13/09/2025
8,5	7,3	30,03	18,1	1,58	15,8	12,2	113,9	22:50:00 13/09/2025
8,4	7,3	29,99	18	1,54	15,8	12,2	111,4	22:55:00 13/09/2025
8,4	7,3	29,95	18,1	1,59	15,8	59,7	115,3	23:00:00 13/09/2025
8,5	7,3	29,91	18,1	1,57	15,8	20,6	145,2	23:05:00 13/09/2025
8,4	7,3	29,89	18,1	1,52	15,8	53,5	156,9	23:10:00 13/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8,5	7,3	29,85	18,1	1,54	15,8	15,7	161,1	23:15:00 13/09/2025
8,4	7,3	29,83	18,1	1,56	15,8	60	158,6	23:20:00 13/09/2025
8,5	7,4	29,79	18,1	1,53	16,29	10,1	151,1	23:25:00 13/09/2025
8,6	7,3	29,74	18	1,59	16,29	13	154,8	23:30:00 13/09/2025
8,4	7,3	29,7	18,1	1,53	16,29	82,3	154,7	23:35:00 13/09/2025
8,6	7,3	29,67	18,1	1,57	16,29	199,4	151,6	23:40:00 13/09/2025
8,4	7,3	29,64	18,1	1,55	16,29	196,4	159,5	23:45:00 13/09/2025
8,5	7,3	29,61	18,1	1,52	16,29	238	136,6	23:50:00 13/09/2025
8,4	7,4	29,58	18,1	1,57	16,29	197,8	141,9	23:55:00 13/09/2025
8,4	7,4	29,53	18,1	1,55	16,29	197,5	133	00:00:00 14/09/2025
8,4	7,4	29,49	18,1	1,57	16,29	208,5	126,9	00:05:00 14/09/2025
8,4	7,4	29,46	18,1	1,55	16,29	198	148	00:10:00 14/09/2025
8,6	7,3	29,42	18,1	1,53	16,29	196,1	148,3	00:15:00 14/09/2025
8,5	7,4	29,39	18,1	1,53	16,29	197,7	156,3	00:20:00 14/09/2025
8,5	7,4	29,36	18,1	1,5	16,29	198,5	153,9	00:25:00 14/09/2025
8,6	7,4	29,33	18,1	1,54	16,29	196,4	138,1	00:30:00 14/09/2025
8,4	7,4	29,31	18,1	1,54	16,29	198,4	125,5	00:35:00 14/09/2025
8,3	7,4	29,28	18,2	1,55	16,29	195,5	114,5	00:40:00 14/09/2025
8,5	7,4	29,25	18,2	1,57	16,29	195	110,8	00:45:00 14/09/2025
8,4	7,4	29,2	18,2	1,59	16,29	235,4	111,4	00:50:00 14/09/2025
8,5	7,4	29,17	18,1	1,52	16,29	194,5	114,7	00:55:00 14/09/2025
8,5	7,4	29,14	18,1	1,55	16,29	235	105,8	01:00:00 14/09/2025
8,5	7,4	29,11	18,1	1,52	16,29	208,9	105,9	01:05:00 14/09/2025
8,5	7,4	29,09	18,1	1,5	16,29	193,9	101,3	01:10:00 14/09/2025
8,5	7,4	29,06	18,2	1,52	16,29	193,8	95,8	01:15:00 14/09/2025
8,4	7,4	29,04	18,2	1,56	16,29	193,6	100,9	01:20:00 14/09/2025
8,4	7,4	29,02	18,2	1,52	16,29	218,1	77,5	01:25:00 14/09/2025
8,4	7,4	28,98	18,3	1,54	16,29	194,5	59,8	01:30:00 14/09/2025
8,5	7,4	28,92	18,2	1,57	16,29	191,6	57,3	01:35:00 14/09/2025
8,6	7,4	28,91	18,2	1,58	16,29	216,2	78,4	01:40:00 14/09/2025
8,3	7,4	28,88	18,2	1,53	16,29	213,2	98,6	01:45:00 14/09/2025
8,4	7,4	28,85	18,2	1,5	16,29	244,3	120,8	01:50:00 14/09/2025
8,4	7,4	28,83	18,2	1,53	16,29	212,3	119,8	01:55:00 14/09/2025
8,5	7,4	28,8	18,2	1,5	16,29	211,5	126,4	02:00:00 14/09/2025
8,4	7,4	28,76	18,2	1,52	16,29	212,3	123,8	02:05:00 14/09/2025
8,4	7,4	28,73	18,2	1,53	16,29	211,8	128,8	02:10:00 14/09/2025
8,5	7,4	28,69	18,2	1,57	16,29	211,5	122,3	02:15:00 14/09/2025
8,5	7,4	28,66	18,2	1,52	16,29	212	130,89	02:20:00 14/09/2025
8,5	7,4	28,64	18,2	1,51	16,29	211,7	131,9	02:25:00 14/09/2025
8,4	7,4	28,62	18,2	1,5	16,5	212,5	139,7	02:30:00 14/09/2025
8,4	7,4	28,59	18,2	1,55	16,5	209,6	129,7	02:35:00 14/09/2025
8,5	7,4	28,58	18,2	1,52	16,29	210,3	138,3	02:40:00 14/09/2025
8,4	7,4	28,55	18,2	1,55	16,29	208	124,8	02:45:00 14/09/2025
8,5	7,4	28,51	18,2	1,5	16,29	209,2	105,3	02:50:00 14/09/2025
8,5	7,4	28,48	18,2	1,57	16,29	210,6	103,8	02:55:00 14/09/2025
8,5	7,4	28,45	18,3	1,5	16,29	209,5	95	03:00:00 14/09/2025
8,5	7,4	28,43	18,3	1,53	16,5	210,3	117,8	03:05:00 14/09/2025
8,4	7,4	28,41	18,3	1,51	16,5	214,2	150,2	03:10:00 14/09/2025
8,4	7,4	28,39	18,3	1,55	16,29	208,4	145,3	03:15:00 14/09/2025
8,4	7,4	28,37	18,2	1,52	16,29	219,6	127,8	03:20:00 14/09/2025
8,5	7,4	28,34	18,3	1,55	16,5	206,9	112	03:25:00 14/09/2025
8,6	7,4	28,31	18,3	1,59	16,29	228,3	116,9	03:30:00 14/09/2025
8,4	7,4	28,27	18,3	1,51	16,5	208,4	110,3	03:35:00 14/09/2025
8,4	7,4	28,24	18,3	1,52	16,5	200	109,8	03:40:00 14/09/2025
8,5	7,4	28,23	18,2	1,49	16,5	199,5	119,8	03:45:00 14/09/2025
8,4	7,4	28,21	18,3	1,51	16,29	197,5	117,8	03:50:00 14/09/2025
8,4	7,4	28,19	18,3	1,48	16,4	197,8	118	03:55:00 14/09/2025
8,6	7,4	28,15	18,3	1,62	16,5	197,9	118,6	04:00:00 14/09/2025
8,4	7,4	28,12	18,3	1,48	16,5	228,7	104,1	04:05:00 14/09/2025
8,6	7,4	28,1	18,3	1,49	16,5	196,7	84,4	04:10:00 14/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8,4	7,4	28,07	18,3	1,48	16,5	198,8	81,1	04:15:00 14/09/2025
8,3	7,4	28,04	18,3	1,51	16,5	269,7	82,8	04:20:00 14/09/2025
8,4	7,4	28,03	18,3	1,51	16,5	243,3	83,1	04:25:00 14/09/2025
8,5	7,4	28,01	18,3	1,49	16,5	197,2	111,1	04:30:00 14/09/2025
8,4	7,4	27,99	18,3	1,5	16,5	196,2	110,3	04:35:00 14/09/2025
8,5	7,4	27,98	18,3	1,48	16,5	230,7	112,8	04:40:00 14/09/2025
8,4	7,4	27,95	18,3	1,57	16,5	196,9	110,6	04:45:00 14/09/2025
8,4	7,4	27,92	18,3	1,56	16,5	193,9	121,1	04:50:00 14/09/2025
8,5	7,4	27,89	18,3	1,49	16,5	241,6	115	04:55:00 14/09/2025
8,5	7,4	27,87	18,3	1,46	16,5	196,9	122,2	05:00:00 14/09/2025
8,5	7,4	27,84	18,3	1,48	16,5	251,4	122,7	05:05:00 14/09/2025
8,4	7,4	27,83	18,3	1,5	16,5	195,2	123,9	05:10:00 14/09/2025
8,4	7,4	27,81	18,3	1,52	16,5	193,6	123	05:15:00 14/09/2025
8,5	7,4	27,79	18,3	1,48	16,5	203,4	130,89	05:20:00 14/09/2025
8,5	7,4	27,78	18,3	1,51	16,5	195,2	131,7	05:25:00 14/09/2025
8,4	7,4	27,76	18,4	1,51	16,5	211,7	125,6	05:30:00 14/09/2025
8,6	7,4	27,74	18,3	1,5	16,5	194,4	128,6	05:35:00 14/09/2025
8,4	7,4	27,7	18,3	1,53	16,5	200,3	132,3	05:40:00 14/09/2025
8,5	7,4	27,69	18,3	1,52	16,5	185,1	133,3	05:45:00 14/09/2025
8,5	7,4	27,67	18,4	1,51	16,5	182,5	158,6	05:50:00 14/09/2025
8,4	7,4	27,64	18,4	1,48	16,5	182,8	160,3	05:55:00 14/09/2025
8,5	7,4	27,62	18,4	1,48	16,5	183	160,2	06:00:00 14/09/2025
8,5	7,4	27,62	18,4	1,49	16,5	183	150,9	06:05:00 14/09/2025
8,4	7,4	27,6	18,4	1,5	16,5	183,9	168,4	06:10:00 14/09/2025
8,4	7,4	27,57	18,4	1,51	16,5	185,2	173	06:15:00 14/09/2025
8,5	7,4	27,54	18,4	1,56	16,5	202,5	153,3	06:20:00 14/09/2025
8,5	7,4	27,52	18,4	1,54	16,5	183,9	139,1	06:25:00 14/09/2025
8,6	7,4	27,5	18,4	1,46	16,5	184,1	123,3	06:30:00 14/09/2025
8,5	7,4	27,49	18,4	1,48	16,5	222,9	105,9	06:35:00 14/09/2025
8,5	7,4	27,48	18,4	1,51	16,5	184,9	100,2	06:40:00 14/09/2025
8,5	7,4	27,45	18,4	1,47	16,5	182,5	102,8	06:45:00 14/09/2025
8,6	7,4	27,43	18,4	1,49	16,5	182,3	83,9	06:50:00 14/09/2025
8,6	7,4	27,4	18,4	1,46	16,5	182,9	93	06:55:00 14/09/2025
8,6	7,4	27,38	18,4	1,48	16,5	182,9	91,4	07:00:00 14/09/2025
8,5	7,4	27,36	18,4	1,47	16,7	190,2	96,3	07:05:00 14/09/2025
8,6	7,4	27,34	18,4	1,5	16,5	194,9	130,89	07:10:00 14/09/2025
8,5	7,4	27,33	18,4	1,54	16,5	181,1	134,1	07:15:00 14/09/2025
8,6	7,4	27,31	18,4	1,5	16,5	179,7	133,3	07:20:00 14/09/2025
8,6	7,4	27,28	18,6	1,44	16,7	215,8	134,1	07:25:00 14/09/2025
8,7	7,4	27,26	18,5	1,5	16,7	180,6	136,6	07:30:00 14/09/2025
8,5	7,4	27,24	18,4	1,44	16,5	180,8	123,8	07:35:00 14/09/2025
8,6	7,4	27,22	18,4	1,47	16,5	179,1	122,7	07:40:00 14/09/2025
8,5	7,4	27,21	18,4	1,48	16,5	214,5	120,3	07:45:00 14/09/2025
8,6	7,4	27,19	18,6	1,49	16,5	202,8	129,2	07:50:00 14/09/2025
8,6	7,4	27,16	18,4	1,56	16,7	203,6	121,7	07:55:00 14/09/2025
8,6	7,4	27,14	18,5	1,49	16,7	200,7	119,5	08:00:00 14/09/2025
8,5	7,4	27,13	18,5	1,41	16,7	200,4	119,2	08:05:00 14/09/2025
8,6	7,4	27,11	18,5	1,46	16,7	7,9	102	08:10:00 14/09/2025
8,6	7,4	27,08	18,5	1,49	16,7	7,7	101,9	08:15:00 14/09/2025
8,6	7,4	27,06	18,6	1,45	16,7	10,6	102,3	08:20:00 14/09/2025
8,6	7,4	27,04	18,5	1,46	16,7	7,7	109,1	08:25:00 14/09/2025
8,6	7,4	27,03	18,5	1,43	16,7	7,5	131,7	08:30:00 14/09/2025
8,6	7,4	27,01	18,5	1,47	16,7	7,2	130,2	08:35:00 14/09/2025
8,5	7,4	26,99	18,5	1,44	16,7	194,1	132,5	08:40:00 14/09/2025
8,6	7,4	26,97	18,5	1,48	16,7	195	137,3	08:45:00 14/09/2025
8,6	7,4	26,95	18,5	1,49	16,7	194,9	135,6	08:50:00 14/09/2025
8,6	7,4	26,91	18,6	1,46	16,7	194,1	132,8	08:55:00 14/09/2025
8,7	7,4	26,9	18,6	1,45	16,7	240,5	150,2	09:00:00 14/09/2025
8,5	7,4	26,89	18,5	1,45	16,7	272,8	142,7	09:05:00 14/09/2025
8,6	7,4	26,87	18,6	1,51	16,7	201,3	166,4	09:10:00 14/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8,6	7,4	26,84	18,6	1,44	16,7	192,7	171,1	09:15:00 14/09/2025
8,6	7,4	26,83	18,5	1,46	16,7	192,5	174,2	09:20:00 14/09/2025
8,6	7,4	26,81	18,6	1,43	16,7	191,7	174,2	09:25:00 14/09/2025
8,8	7,5	26,78	18,5	1,47	16,7	192,4	117,5	09:30:00 14/09/2025
8,6	7,5	26,77	18,6	1,46	16,7	190,7	85	09:35:00 14/09/2025
8,7	7,5	26,75	18,6	1,52	16,7	192,1	62,2	09:40:00 14/09/2025
8,7	7,5	26,72	18,6	1,54	16,7	191,1	50,5	09:45:00 14/09/2025
8,7	7,5	26,71	18,5	1,46	16,7	194,9	73,1	09:50:00 14/09/2025
8,6	7,5	26,68	18,6	1,43	16,7	189,6	78,1	09:55:00 14/09/2025
8,6	7,4	26,66	18,5	1,51	16,7	187,8	81,3	10:00:00 14/09/2025
8,5	7,5	26,66	18,6	1,44	16,7	190,1	82,8	10:05:00 14/09/2025
8,6	7,5	26,64	18,6	1,44	16,9	209,3	95,6	10:10:00 14/09/2025
8,6	7,5	26,62	18,6	1,48	16,7	188,3	111,6	10:15:00 14/09/2025
8,6	7,5	26,6	18,6	1,44	16,7	188,9	120,6	10:20:00 14/09/2025
8,6	7,5	26,58	18,5	1,45	16,7	187,8	128,1	10:25:00 14/09/2025
8,6	7,5	26,56	18,6	1,45	16,9	188	130,2	10:30:00 14/09/2025
8,6	7,5	26,55	18,6	1,49	17	187,9	130,5	10:35:00 14/09/2025
8,7	7,5	26,52	18,6	1,53	17	176,2	125,3	10:40:00 14/09/2025
8,6	7,5	26,51	18,6	1,46	17	177,7	130,8	10:45:00 14/09/2025
8,6	7,5	26,49	18,6	1,44	17	178,4	120,6	10:50:00 14/09/2025
8,6	7,5	26,48	18,6	1,47	17	177,1	115,9	10:55:00 14/09/2025
8,6	7,5	26,46	18,6	1,47	17	200,9	104,5	11:00:00 14/09/2025
8,6	7,5	26,44	18,6	1,44	17,2	177,6	107,5	11:05:00 14/09/2025
8,6	7,5	26,42	18,6	1,46	17	189,5	128,1	11:10:00 14/09/2025
8,6	7,5	26,41	18,6	1,45	17	6,3	138,8	11:15:00 14/09/2025
8,6	7,5	26,38	18,6	1,43	17	12,3	138	11:20:00 14/09/2025
8,6	7,5	26,37	18,6	1,44	17	6,1	139,1	11:25:00 14/09/2025
8,6	7,5	26,35	18,6	1,45	17	6	134,8	11:30:00 14/09/2025
8,6	7,5	26,33	18,6	1,53	17	6,6	140,8	11:35:00 14/09/2025
8,7	7,5	26,32	18,6	1,5	17	6,6	142,7	11:40:00 14/09/2025
8,6	7,5	26,3	18,6	1,43	17	6,2	143,1	11:45:00 14/09/2025
8,6	7,5	26,29	18,6	1,47	17	185,8	147,2	11:50:00 14/09/2025
8,6	7,5	26,27	18,7	1,45	17	187,7	155,8	11:55:00 14/09/2025
8,6	7,5	26,26	18,7	1,41	17	187,7	158,8	12:00:00 14/09/2025
8,6	7,5	26,24	18,7	1,45	17	186,6	151,6	12:05:00 14/09/2025
8,6	7,5	26,22	18,7	1,42	17	186,3	130,2	12:10:00 14/09/2025
8,7	7,5	26,2	18,7	1,49	17	187,1	145,9	12:15:00 14/09/2025
8,6	7,5	26,19	18,7	1,45	17	200,1	139,2	12:20:00 14/09/2025
8,6	7,5	26,18	18,7	1,43	17	183	145	12:25:00 14/09/2025
8,7	7,5	26,16	18,7	1,4	17	183,9	146,6	12:30:00 14/09/2025
8,6	7,5	26,14	18,7	1,46	17,2	183,8	141,9	12:35:00 14/09/2025
8,6	7,5	26,12	18,7	1,5	17	183,2	126,1	12:40:00 14/09/2025
8,7	7,5	26,12	18,7	1,42	17,2	184,7	122,5	12:45:00 14/09/2025
8,7	7,5	26,09	18,7	1,4	17	220,7	105	12:50:00 14/09/2025
8,6	7,5	26,07	18,7	1,46	17,2	181,2	90,9	12:55:00 14/09/2025
8,6	7,5	26,06	18,7	1,5	17,2	236,9	85,5	13:00:00 14/09/2025
8,6	7,5	26,04	18,8	1,49	17	182,8	83,8	13:05:00 14/09/2025
8,6	7,5	26,03	18,7	1,49	17,2	182,1	78,8	13:10:00 14/09/2025
8,6	7,5	26,01	18,7	1,42	17,2	183,8	81,3	13:15:00 14/09/2025
8,7	7,5	25,99	18,7	1,42	17	182,3	77,2	13:20:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,98	18,7	1,38	17,2	182,9	76,9	13:25:00 14/09/2025
8,7	7,5	25,97	18,8	1,41	17,2	184,6	85,5	13:30:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,95	18,8	1,49	17,2	182,2	71,6	13:35:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,93	18,8	1,45	17,2	180,8	90,9	13:40:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,93	18,8	1,41	17,2	181	100,9	13:45:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,91	18,8	1,44	17,2	173,7	118	13:50:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,9	18,8	1,47	17,2	225,5	142	13:55:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,88	18,8	1,45	17,2	170,4	144,5	14:00:00 14/09/2025
8,7	7,5	25,87	18,8	1,46	17,2	178,9	138	14:05:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,86	18,8	1,44	17,2	216,3	135,2	14:10:00 14/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8,6	7,5	25,85	18,8	1,42	17,2	168,2	147,2	14:15:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,83	18,8	1,43	17,2	168,2	142,3	14:20:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,83	18,8	1,45	17,2	173,7	143,8	14:25:00 14/09/2025
8,7	7,5	25,82	18,8	1,42	17,2	166,7	146,7	14:30:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,8	18,8	1,45	17,2	164,4	146,6	14:35:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,79	18,8	1,4	17,2	167	151,1	14:40:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,78	18,8	1,41	17,2	167,1	151,7	14:45:00 14/09/2025
8,5	7,5	25,77	18,8	1,45	17,2	167,5	146,3	14:50:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,75	18,8	1,49	17,2	167,3	121,6	14:55:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,75	18,8	1,39	17,2	168,7	111,4	15:00:00 14/09/2025
8,7	7,5	25,74	18,8	1,41	17,2	170,4	122,5	15:05:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,73	18,8	1,39	17,2	171,5	122,3	15:10:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,72	18,8	1,41	17,2	171,5	176,3	15:15:00 14/09/2025
8,7	7,5	25,71	18,8	1,45	17,2	167,7	172	15:20:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,69	18,9	1,38	17,2	168,8	183	15:25:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,69	18,9	1,41	17,2	168,3	169,5	15:30:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,67	18,9	1,4	17,2	166,8	149,2	15:35:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,67	18,9	1,43	17,2	167,7	137,3	15:40:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,66	18,9	1,43	17,2	167,2	134,1	15:45:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,64	18,9	1,47	17,2	183,8	131,1	15:50:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,63	18,8	1,42	17,6	197,4	131,3	15:55:00 14/09/2025
8,7	7,5	25,62	18,9	1,38	17,2	186,7	130,2	16:00:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,61	18,8	1,39	17,2	183,9	118,6	16:05:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,6	18,9	1,4	17,6	187,3	115	16:10:00 14/09/2025
8,7	7,5	25,59	18,9	1,44	17,6	187,9	76,4	16:15:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,58	19	1,44	17,2	189,1	66,4	16:20:00 14/09/2025
8,5	7,5	25,58	18,8	1,43	17,2	188,9	61,9	16:25:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,57	18,9	1,42	17,6	188,9	59,1	16:30:00 14/09/2025
8,7	7,5	25,56	19	1,46	17,2	211,2	80,5	16:35:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,55	18,8	1,41	17,6	193,2	85	16:40:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,54	19	1,44	17,6	189,3	86,3	16:45:00 14/09/2025
8,7	7,5	25,53	19	1,48	17,6	263,8	102,7	16:50:00 14/09/2025
8,7	7,5	25,52	19	1,4	17,6	187,7	104,2	16:55:00 14/09/2025
8,5	7,5	25,52	18,8	1,39	17,6	186,3	125,3	17:00:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,51	18,9	1,4	17,6	186,3	128,1	17:05:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,49	19	1,44	17,6	187,5	127	17:10:00 14/09/2025
8,5	7,5	25,49	19	1,44	17,6	232,4	126,4	17:15:00 14/09/2025
8,5	7,5	25,48	19	1,4	17,6	16,9	133	17:20:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,48	19	1,43	17,6	10,1	129,2	17:25:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,46	19	1,41	17,6	7,7	130	17:30:00 14/09/2025
8,5	7,5	25,46	19	1,42	17,6	32,8	104,8	17:35:00 14/09/2025
8,5	7,5	25,45	19	1,43	17,6	7,7	102,7	17:40:00 14/09/2025
8,5	7,5	25,45	19	1,43	17,6	11,9	98,4	17:45:00 14/09/2025
8,5	7,5	25,43	19,1	1,46	17,6	9,3	99,4	17:50:00 14/09/2025
8,5	7,5	25,42	19	1,46	17,6	39,6	134,8	17:55:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,42	19	1,41	17,6	181,9	138,3	18:00:00 14/09/2025
8,5	7,5	25,41	19	1,41	17,6	181	135,3	18:05:00 14/09/2025
8,5	7,5	25,41	19	1,41	17,6	180,2	133,6	18:10:00 14/09/2025
8,5	7,5	25,4	19,1	1,45	17,6	214,6	150	18:15:00 14/09/2025
8,5	7,5	25,39	19	1,45	17,6	220,6	165	18:20:00 14/09/2025
8,4	7,5	25,38	19,1	1,46	17,6	178	166,4	18:25:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,38	19,1	1,44	17,6	178,3	176,1	18:30:00 14/09/2025
8,4	7,5	25,37	19,1	1,41	17,6	178,4	165,2	18:35:00 14/09/2025
8,5	7,5	25,37	19	1,38	17,6	177	155,6	18:40:00 14/09/2025
8,5	7,5	25,37	19,1	1,42	17,6	177,6	138,8	18:45:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,35	19,1	1,48	17,6	192,4	133,8	18:50:00 14/09/2025
8,4	7,5	25,34	19,1	1,42	17,6	177,3	108,9	18:55:00 14/09/2025
8,5	7,5	25,34	19,1	1,39	17,6	177,7	107,5	19:00:00 14/09/2025
8,5	7,5	25,33	19,1	1,39	17,8	176,8	110	19:05:00 14/09/2025
8,4	7,5	25,32	19,1	1,41	17,6	177,9	107,7	19:10:00 14/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8,5	7,5	25,32	19,1	1,44	17,6	175,3	128,8	19:15:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,32	19,1	1,42	17,8	175,3	127,3	19:20:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,32	19,1	1,46	17,6	178,8	129,39	19:25:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,31	19,1	1,44	17,8	177,2	128,39	19:30:00 14/09/2025
8,5	7,5	25,3	19,1	1,44	17,8	174,3	113,9	19:35:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,29	19,1	1,44	17,8	174,4	101,6	19:40:00 14/09/2025
8,5	7,5	25,29	19,1	1,39	17,6	220,2	99,2	19:45:00 14/09/2025
8,5	7,5	25,29	19,1	1,43	17,8	179	111,1	19:50:00 14/09/2025
8,5	7,5	25,28	19,1	1,41	17,6	176,4	93,4	19:55:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,28	19,1	1,37	17,8	159,3	111,1	20:00:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,27	19,1	1,46	17,8	158,9	106,9	20:05:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,26	19,1	1,42	17,6	159,4	112,8	20:10:00 14/09/2025
8,5	7,5	25,26	19,1	1,42	17,8	159,2	87	20:15:00 14/09/2025
8,5	7,5	25,25	19,1	1,39	17,8	162,2	85,8	20:20:00 14/09/2025
8,4	7,5	25,25	19,1	1,37	17,8	166,5	86,9	20:25:00 14/09/2025
8,5	7,5	25,25	19,1	1,4	17,8	159	91,1	20:30:00 14/09/2025
8,5	7,5	25,25	19,1	1,39	17,8	172	119,8	20:35:00 14/09/2025
8,5	7,5	25,24	19,1	1,43	17,8	157,2	130,3	20:40:00 14/09/2025
8,5	7,5	25,23	19,2	1,46	17,8	186,3	137,2	20:45:00 14/09/2025
8,5	7,5	25,22	19,1	1,47	17,8	11,1	136,4	20:50:00 14/09/2025
8,5	7,5	25,22	19,2	1,42	17,8	6,9	138,3	20:55:00 14/09/2025
8,5	7,5	25,21	19,2	1,42	17,8	15,1	139,5	21:00:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,21	19,1	1,44	17,8	26,4	140	21:05:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,21	19,1	1,46	17,8	29,3	140,8	21:10:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,21	19,1	1,47	17,8	9,3	135,9	21:15:00 14/09/2025
8,5	7,5	25,21	19,2	1,41	17,8	51,3	160,2	21:20:00 14/09/2025
8,5	7,5	25,21	19,1	1,39	17,8	10,8	162,7	21:25:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,2	19,2	1,45	17,8	13,6	177	21:30:00 14/09/2025
8,5	7,5	25,19	19,2	1,47	17,8	175,9	166,1	21:35:00 14/09/2025
8,5	7,5	25,19	19,2	1,43	17,8	176,7	136,7	21:40:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,18	19,2	1,44	17,8	177,8	123,1	21:45:00 14/09/2025
8,5	7,5	25,18	19,2	1,44	17,8	179	115	21:50:00 14/09/2025
8,5	7,5	25,18	19,2	1,42	17,8	11,2	125,3	21:55:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,17	19,2	1,41	17,8	10,7	138,3	22:00:00 14/09/2025
8,5	7,5	25,17	19,2	1,44	17,8	79,2	134,8	22:05:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,18	19,2	1,4	17,8	9,5	140,5	22:10:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,17	19,2	1,37	17,8	34,8	136,7	22:15:00 14/09/2025
8,5	7,5	25,16	19,2	1,47	17,8	31,8	139,1	22:20:00 14/09/2025
8,5	7,5	25,15	19,2	1,41	17,8	5,8	143	22:25:00 14/09/2025
8,5	7,5	25,15	19,2	1,43	17,8	62,6	144,7	22:30:00 14/09/2025
8,5	7,5	25,15	19,2	1,45	17,8	10,8	149,8	22:35:00 14/09/2025
8,5	7,5	25,14	19,3	1,45	17,8	7,3	145,9	22:40:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,14	19,3	1,49	17,8	190,1	144,4	22:45:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,14	19,3	1,41	18	218,2	152,3	22:50:00 14/09/2025
8,5	7,5	25,14	19,3	1,4	17,8	179,9	129,39	22:55:00 14/09/2025
8,5	7,5	25,14	19,3	1,39	17,8	183,3	93,8	23:00:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,15	19,3	1,39	18	177,2	83,9	23:05:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,14	19,3	1,38	17,8	180	76,1	23:10:00 14/09/2025
8,7	7,5	25,14	19,3	1,51	17,8	180,2	78	23:15:00 14/09/2025
8,5	7,5	25,13	19,3	1,5	17,8	179,4	107,5	23:20:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,13	19,3	1,44	18	177,6	106,7	23:25:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,13	19,3	1,43	18	176,8	110	23:30:00 14/09/2025
8,5	7,5	25,12	19,4	1,42	17,8	186,3	115,9	23:35:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,12	19,3	1,43	18	233,1	124,5	23:40:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,12	19,4	1,4	18	177,8	127,8	23:45:00 14/09/2025
8,7	7,5	25,11	19,4	1,45	18	174,8	137,5	23:50:00 14/09/2025
8,7	7,5	25,1	19,4	1,47	18	172,9	136,1	23:55:00 14/09/2025
8,6	7,5	25,1	19,4	1,41	18	212,9	143,1	00:00:00 15/09/2025
8,6	7,5	25,09	19,4	1,41	18	186	145	00:05:00 15/09/2025
8,6	7,5	25,09	19,3	1,39	18	178,6	145,3	00:10:00 15/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8,6	7,5	25,09	19,3	1,42	18	179	144,4	00:15:00 15/09/2025
8,6	7,5	25,09	19,3	1,4	18	172,1	141,6	00:20:00 15/09/2025
8,6	7,5	25,09	19,4	1,39	18	169,9	146,9	00:25:00 15/09/2025
8,6	7,5	25,09	19,4	1,36	18	183,3	150	00:30:00 15/09/2025
8,7	7,5	25,08	19,4	1,46	18	172	153,9	00:35:00 15/09/2025
8,7	7,5	25,07	19,4	1,42	18	173,4	150,9	00:40:00 15/09/2025
8,6	7,5	25,06	19,4	1,41	18	151,9	143,8	00:45:00 15/09/2025
8,7	7,5	25,06	19,4	1,41	18	147,4	136,6	00:50:00 15/09/2025
8,7	7,5	25,06	19,4	1,42	18	155,2	139,1	00:55:00 15/09/2025
8,6	7,5	25,05	19,4	1,45	18	144,8	137,7	01:00:00 15/09/2025
8,6	7,5	25,05	19,3	1,47	18	143,5	140,8	01:05:00 15/09/2025
8,7	7,5	25,06	19,4	1,42	18	146,6	138,8	01:10:00 15/09/2025
8,6	7,5	25,06	19,4	1,41	18	190,6	138,9	01:15:00 15/09/2025
8,5	7,5	25,06	19,4	1,41	18	142,1	137,7	01:20:00 15/09/2025
9,5	7,5	25,06	19,5	1,41	18	141,3	141,9	01:25:00 15/09/2025
8,5	7,5	25,06	19,4	1,42	18	149,1	147,2	01:30:00 15/09/2025
8,6	7,5	25,07	19,5	1,47	18	176,4	149,8	01:35:00 15/09/2025
8,5	7,5	25,07	19,5	1,44	18	134,1	114,2	01:40:00 15/09/2025
8,6	7,5	25,06	19,5	1,45	18	136,8	114,4	01:45:00 15/09/2025
8,7	7,5	25,06	19,4	1,47	18	136,1	113,4	01:50:00 15/09/2025
8,7	7,5	25,06	19,5	1,46	18	177,2	123,9	01:55:00 15/09/2025
8,6	7,5	25,05	19,5	1,42	18	136,5	148	02:00:00 15/09/2025
8,5	7,5	25,05	19,5	1,43	18	133,5	130,8	02:05:00 15/09/2025
8,5	7,5	25,05	19,5	1,47	18	134,3	128	02:10:00 15/09/2025
8,6	7,5	25,05	19,5	1,43	18	138,3	127,7	02:15:00 15/09/2025
8,5	7,5	25,05	19,5	1,4	18	51,5	121,4	02:20:00 15/09/2025
8,6	7,5	25,05	19,5	1,39	18	89,7	110,6	02:25:00 15/09/2025
8,6	7,5	25,05	19,5	1,46	18	7,3	105,8	02:30:00 15/09/2025
8,7	7,5	25,04	19,4	1,47	18	48,5	104,8	02:35:00 15/09/2025
8,7	7,5	25,03	19,5	1,46	18	11,1	106,6	02:40:00 15/09/2025
8,6	7,5	25,03	19,5	1,42	18	34,5	110,3	02:45:00 15/09/2025
8,7	7,5	25,03	19,6	1,41	18	56,1	100,5	02:50:00 15/09/2025
8,8	7,5	25,02	19,5	1,38	18	65,9	102	02:55:00 15/09/2025
8,6	7,5	25,02	19,5	1,45	18	52,1	86,9	03:00:00 15/09/2025
8,6	7,5	25,02	19,5	1,4	18	11	90,2	03:05:00 15/09/2025
8,7	7,6	25,02	19,5	1,4	18	24	92,3	03:10:00 15/09/2025
8,6	7,5	25,02	19,5	1,4	18	9	92,7	03:15:00 15/09/2025
8,6	7,5	25,02	19,5	1,36	18	7,1	132,3	03:20:00 15/09/2025
8,6	7,5	25,02	19,6	1,37	18	9,7	150,9	03:25:00 15/09/2025
8,6	7,5	25,03	19,5	1,42	18	15,1	147,2	03:30:00 15/09/2025
8,5	7,5	25,03	19,5	1,41	18	22,1	160,3	03:35:00 15/09/2025
8,7	7,5	25,02	19,5	1,42	18	7,8	151,7	03:40:00 15/09/2025
8,7	7,5	25,02	19,4	1,45	18	7,5	138,9	03:45:00 15/09/2025
8,7	7,5	25,01	19,5	1,48	18	7,8	133,6	03:50:00 15/09/2025
8,7	7,5	25,01	19,5	1,44	18	7,2	132,3	03:55:00 15/09/2025
8,7	7,5	25,01	19,5	1,42	18	14,4	125,3	04:00:00 15/09/2025
8,7	7,5	25,01	19,5	1,4	18	5,8	130,2	04:05:00 15/09/2025
8,7	7,5	25,01	19,5	1,4	18,2	23,5	124,1	04:10:00 15/09/2025
8,5	7,6	25,01	19,4	1,39	18	165,7	119,1	04:15:00 15/09/2025
8,7	7,5	25,01	19,6	1,39	18	169,9	90,3	04:20:00 15/09/2025
8,7	7,5	25,01	19,5	1,42	18,2	169,8	110	04:25:00 15/09/2025
8,7	7,5	25	19,4	1,44	18	169,4	90,6	04:30:00 15/09/2025
8,7	7,5	25	19,5	1,46	18,2	181,8	62,3	04:35:00 15/09/2025
8,7	7,5	24,99	19,5	1,46	18	169,9	48,4	04:40:00 15/09/2025
8,7	7,5	24,98	19,5	1,43	18,2	13	30,3	04:45:00 15/09/2025
8,7	7,5	24,98	19,5	1,39	18	30,7	2,2	04:50:00 15/09/2025
8,6	7,5	24,98	19,5	1,39	18,2	13,4	45,3	04:55:00 15/09/2025
8,7	7,5	24,98	19,6	1,38	18,2	41,2	55,8	05:00:00 15/09/2025
8,6	7,6	24,98	19,5	1,38	18,2	167,1	41,7	05:05:00 15/09/2025
8,6	7,5	24,98	19,6	1,38	18,2	169	8	05:10:00 15/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8,6	7,5	24,98	19,6	1,39	18,2	168,4	9,4	05:15:00 15/09/2025
8,6	7,6	24,99	19,5	1,41	18	181,3	3,4	05:20:00 15/09/2025
8,6	7,6	25	19,6	1,45	18	224,1	3,1	05:25:00 15/09/2025
8,7	7,6	25	19,6	1,44	18	169,2	8,4	05:30:00 15/09/2025
8,7	7,6	25	19,5	1,4	18,2	161,5	7,2	05:35:00 15/09/2025
8,7	7,5	25	19,5	1,38	18,2	160,5	5,8	05:40:00 15/09/2025
8,7	7,5	25	19,5	1,4	18,2	158,1	7,2	05:45:00 15/09/2025
8,7	7,5	24,99	19,5	1,4	18,2	158,9	8	05:50:00 15/09/2025
9	7,6	24,99	19,5	1,43	18,2	155,5	3,3	05:55:00 15/09/2025
8,7	7,6	24,99	19,6	1,43	18,2	153,7	7,3	06:00:00 15/09/2025
8,7	7,6	24,99	19,6	1,45	18,2	169,2	4,8	06:05:00 15/09/2025
8,7	7,6	24,99	19,6	1,44	18,2	189,3	8,8	06:10:00 15/09/2025
8,7	7,6	24,99	19,7	1,42	18,2	5,6	3,8	06:15:00 15/09/2025
8,7	7,6	24,99	19,6	1,42	18,2	20,8	7,2	06:20:00 15/09/2025
9,1	7,6	24,99	19,6	1,4	18,2	14,4	8,1	06:25:00 15/09/2025
8,7	7,5	24,99	19,6	1,37	18,2	11,8	9,2	06:30:00 15/09/2025
8,9	7,5	24,98	19,6	1,46	18,2	35,3	6,9	06:35:00 15/09/2025
8,8	7,6	24,98	19,6	1,46	18,2	13,6	76,6	06:40:00 15/09/2025
8,7	7,6	24,97	19,6	1,48	18,2	7,7	100,5	06:45:00 15/09/2025
8,7	7,6	24,97	19,6	1,43	18,2	16,4	118,3	06:50:00 15/09/2025
8,7	7,6	24,97	19,6	1,4	18,2	6,9	129,39	06:55:00 15/09/2025
8,9	7,6	24,97	19,7	1,4	18,2	24,3	134,8	07:00:00 15/09/2025
9,3	7,6	24,97	19,7	1,39	18,2	7,9	141,3	07:05:00 15/09/2025
8,9	7,6	24,97	19,7	1,39	18,2	7,2	141,6	07:10:00 15/09/2025
8,8	7,6	24,97	19,7	1,38	18,2	13	143	07:15:00 15/09/2025
8,9	7,6	24,97	19,7	1,35	18,5	165	122,2	07:20:00 15/09/2025
8,9	7,6	24,97	19,7	1,41	18,2	182,8	112,7	07:25:00 15/09/2025
8,7	7,6	24,96	19,7	1,41	18,2	173,7	113,9	07:30:00 15/09/2025
8,8	7,6	24,96	19,7	1,44	18,2	174	111,9	07:35:00 15/09/2025
8,8	7,6	24,96	19,7	1,42	18,2	169,4	136,4	07:40:00 15/09/2025
13,4	7,4	25,96	20,8	1,44	20,6	168,4	141,1	07:45:00 15/09/2025
12,9	7,3	27,3	22,1	1,38	20,6	169,5	137,2	07:50:00 15/09/2025
12,6	7,3	28,98	23,5	1,22	21,5	170	141,3	07:55:00 15/09/2025
12	7,3	32,14	23,6	1,3	21,2	167,9	132,7	08:00:00 15/09/2025
11,3	7,3	32,58	24,4	1,21	21,9	170,4	120,6	08:05:00 15/09/2025
10,4	7,3	32,41	25	1,23	22,6	170	119,1	08:10:00 15/09/2025
10,9	7,3	32,27	25,1	1,25	22,6	167,3	110,3	08:15:00 15/09/2025
11	7,3	32,38	26,1	1,36	23,7	169,2	115	08:20:00 15/09/2025
10,3	7,3	32,29	26,3	1,37	23,9	169,5	111,1	08:25:00 15/09/2025
10,7	7,3	32,29	26,5	1,39	24,4	169,4	117	08:30:00 15/09/2025
9,9	7,3	32,33	26,7	1,42	24,1	168,4	112,2	08:35:00 15/09/2025
9,6	7,3	32,31	26,9	1,46	24,4	180,7	111,3	08:40:00 15/09/2025
10	7,3	32,32	27	1,44	24,4	170,1	98,6	08:45:00 15/09/2025
10,2	7,3	32,36	27	1,45	24,1	169,4	94,5	08:50:00 15/09/2025
10	7,3	32,37	27,1	1,48	24,4	170	101,3	08:55:00 15/09/2025
9,8	7,3	32,38	27,2	1,48	24,8	168,3	114,2	09:00:00 15/09/2025
9,8	7,3	32,45	27,2	1,51	25,3	168,2	127	09:05:00 15/09/2025
9,8	7,3	32,53	22	1,55	18,7	168,2	124,1	09:10:00 15/09/2025
10,1	7,3	32,52	22	1,53	18,7	168,7	117,5	09:15:00 15/09/2025
10,1	7,3	32,53	22	1,52	18,7	169,5	120,9	09:20:00 15/09/2025
9,8	7,3	32,53	22,1	1,5	18,7	164,9	145,2	09:25:00 15/09/2025
9,6	7,3	32,56	22,2	1,52	18,2	154,3	140	09:30:00 15/09/2025
9,2	7,3	32,59	22,2	1,49	18,2	156,2	115,5	09:35:00 15/09/2025
9,5	7,3	32,63	22,2	1,53	18	157,9	109,1	09:40:00 15/09/2025
9,4	7,3	32,66	22,2	1,52	18	167,7	108	09:45:00 15/09/2025
9,6	7,3	32,71	22,3	1,51	17,8	161,6	84,2	09:50:00 15/09/2025
8,9	7,3	32,75	22,5	1,51	17,8	159,3	53,1	09:55:00 15/09/2025
9,3	7,3	32,77	22,4	1,54	17,8	159,4	42,8	10:00:00 15/09/2025
9,3	7,3	32,8	22,4	1,54	17,8	159,3	3,9	10:05:00 15/09/2025
9	7,3	32,8	22,5	1,56	17,8	162	33,3	10:10:00 15/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8,9	7,3	32,84	22,5	1,54	17,6	159,3	58,1	10:15:00 15/09/2025
8,9	7,3	32,87	22,5	1,52	17,6	160	69,4	10:20:00 15/09/2025
8,8	7,3	32,89	22,5	1,52	17,6	162,1	108,1	10:25:00 15/09/2025
9,1	7,3	32,93	22,4	1,53	17,6	161,1	111,4	10:30:00 15/09/2025
9,1	7,3	32,94	22,6	1,54	17,6	161,8	112,3	10:35:00 15/09/2025
9,3	7,3	32,99	22,5	1,55	17,6	162,2	110,3	10:40:00 15/09/2025
9	7,3	32,98	22,5	1,52	17,6	190,1	114,5	10:45:00 15/09/2025
8,8	7,3	33,03	22,6	1,53	17,2	162,5	119,2	10:50:00 15/09/2025
9	7,3	33,05	22,5	1,58	17	162,6	142,2	10:55:00 15/09/2025
8,9	7,3	33,07	22,5	1,58	17	209,5	175,5	11:00:00 15/09/2025
9	7,3	33,11	22,5	1,59	17	166,7	148	11:05:00 15/09/2025
8,7	7,3	33,11	22,5	1,56	16,7	166,2	138,4	11:10:00 15/09/2025
8,9	7,3	33,15	22,4	1,55	16,5	166,4	126,1	11:15:00 15/09/2025
9	7,3	33,16	22,4	1,56	16,5	165,4	124,8	11:20:00 15/09/2025
8,9	7,3	33,2	22,4	1,59	16,29	188,2	104,1	11:25:00 15/09/2025
8,5	7,3	33,24	22,3	1,53	16,29	188	108,1	11:30:00 15/09/2025
8,9	7,2	33,25	22,2	1,54	16,29	186,9	115,2	11:35:00 15/09/2025
8,9	7,2	33,29	22,4	1,53	16,29	190,1	110	11:40:00 15/09/2025
8,6	7,2	33,32	22,4	1,54	16,29	190,2	137,7	11:45:00 15/09/2025
8,6	7,2	33,34	22,4	1,53	16,29	186,2	140,6	11:50:00 15/09/2025
8,5	7,2	33,35	22,4	1,55	16,29	187,9	138,8	11:55:00 15/09/2025
8,6	7,2	33,35	22,5	1,57	16,4	212	140,3	12:00:00 15/09/2025
8,1	7,2	33,34	22,6	1,62	16,5	201,3	143,4	12:05:00 15/09/2025
8	7,2	33,31	22,6	1,62	16,5	188,3	148,4	12:10:00 15/09/2025
8,7	7,2	33,34	22,5	1,57	16,5	187,9	144,7	12:15:00 15/09/2025
8,3	7,2	33,33	22,5	1,53	16,5	190,2	151,7	12:20:00 15/09/2025
8	7,2	33,33	22,4	1,52	16,7	185,7	138	12:25:00 15/09/2025
8,1	7,2	33,33	22,4	1,55	16,29	188,9	103,3	12:30:00 15/09/2025
8,1	7,2	33,35	22,5	1,57	16,29	187,8	119,5	12:35:00 15/09/2025
8,2	7,2	33,38	22,5	1,57	15,8	188,5	138,9	12:40:00 15/09/2025
8,5	7,2	33,41	22,4	1,55	15,8	188,2	110,5	12:45:00 15/09/2025
8,6	7,2	33,43	22,4	1,54	15,8	190,6	112,3	12:50:00 15/09/2025
8,7	7,2	33,46	22,4	1,53	15,8	218,1	113,8	12:55:00 15/09/2025
8,5	7,2	33,49	22,4	1,52	16,5	190,1	113	13:00:00 15/09/2025
8,3	7,2	33,51	22,4	1,54	16,29	190,7	149,8	13:05:00 15/09/2025
8,4	7,2	33,55	22,4	1,6	16,29	191,1	138,3	13:10:00 15/09/2025
7,9	7,2	33,58	22,4	1,55	16,5	190,6	146,1	13:15:00 15/09/2025
8,8	7,2	33,59	22,4	1,55	16,7	191,2	136,7	13:20:00 15/09/2025
8,9	7,2	33,6	22,5	1,55	16,5	178,6	138,8	13:25:00 15/09/2025
8,8	7,2	33,61	22,7	1,56	16,7	182,5	134,2	13:30:00 15/09/2025
7,4	7,2	33,59	23	1,6	17,6	182,8	133,4	13:35:00 15/09/2025
7,7	7,2	33,57	23	1,59	16,5	181,2	134,5	13:40:00 15/09/2025
7,6	7,2	33,54	22,9	1,59	16,5	183	128,89	13:45:00 15/09/2025
7,9	7,3	33,48	22,9	1,61	16,7	180,2	127,3	13:50:00 15/09/2025
8,1	7,3	33,42	23,1	1,59	16,7	182,7	130,89	13:55:00 15/09/2025
8,2	7,3	33,38	23,1	1,55	16,29	237,2	175,9	14:00:00 15/09/2025
8,3	7,3	33,31	23,2	1,51	16,7	181,9	138,3	14:05:00 15/09/2025
7,8	7,3	33,23	23,2	1,5	16,7	181,2	120,3	14:10:00 15/09/2025
7,8	7,2	33,18	23,3	1,57	16,5	183	111,9	14:15:00 15/09/2025
8,1	7,2	33,14	23,9	1,48	16,5	184,5	100,8	14:20:00 15/09/2025
7,9	7,2	33,14	24,1	1,5	16,7	181	129,5	14:25:00 15/09/2025
7,4	7,2	33,14	24,1	1,54	16,5	181,2	119,5	14:30:00 15/09/2025
7,6	7,2	33,16	24,2	1,53	16,5	181,9	124,7	14:35:00 15/09/2025
7,9	7,2	33,17	24,1	1,54	16,29	183,8	118,8	14:40:00 15/09/2025
7,8	7,2	33,19	24,2	1,53	16,29	198,6	118	14:45:00 15/09/2025
8	7,2	33,22	24,2	1,52	16,5	181	116,7	14:50:00 15/09/2025
8,1	7,2	33,24	24,2	1,53	16,29	221,5	109,5	14:55:00 15/09/2025
7,5	7,2	33,27	24,1	1,54	16,29	184,6	116,1	15:00:00 15/09/2025
7,9	7,2	33,31	24,2	1,51	16,29	200,6	116,6	15:05:00 15/09/2025
7,8	7,2	33,35	24,3	1,52	16,29	182,8	114,4	15:10:00 15/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
7,9	7,2	33,37	24,2	1,5	16,29	182,9	115	15:15:00 15/09/2025
8,6	7,2	33,39	24,2	1,52	16,29	185,6	115,9	15:20:00 15/09/2025
8,5	7,2	33,4	24,2	1,55	16,29	182,5	84,2	15:25:00 15/09/2025
8,6	7,2	33,4	24,2	1,57	16,7	177,1	49,5	15:30:00 15/09/2025
7,9	7,2	33,39	24,2	1,58	17	177	36,6	15:35:00 15/09/2025
7,7	7,2	33,37	24,3	1,58	17,2	177,8	65,5	15:40:00 15/09/2025
7,9	7,2	33,35	24,3	1,59	17	177,1	115,3	15:45:00 15/09/2025
8,2	7,2	33,31	24,2	1,58	16,7	175,4	127	15:50:00 15/09/2025
8	7,2	33,27	24,3	1,54	16,7	175,3	133,3	15:55:00 15/09/2025
7,8	7,2	33,19	24,3	1,53	16,7	176,8	138,8	16:00:00 15/09/2025
8	7,2	33,08	22,7	1,52	17,2	175,9	138,1	16:05:00 15/09/2025
8,2	7,2	33,02	19	1,51	16,29	179	143,1	16:10:00 15/09/2025
8,5	7,3	32,95	18,8	1,59	16,5	183,5	148	16:15:00 15/09/2025
7,8	7,2	32,93	19	1,47	15,2	209	138,8	16:20:00 15/09/2025
7,6	7,2	32,93	18,9	1,44	14,5	195	140,8	16:25:00 15/09/2025
7,3	7,2	32,94	18,9	1,48	14,5	178,8	135,6	16:30:00 15/09/2025
7,6	7,2	32,95	19,1	1,52	14,3	187,5	136,6	16:35:00 15/09/2025
7,4	7,2	32,97	19,1	1,5	14,3	179,3	133,4	16:40:00 15/09/2025
7,7	7,2	32,98	19,2	1,51	14,3	177,9	121,6	16:45:00 15/09/2025
7,9	7,2	33	19,2	1,49	14,3	178,4	115,5	16:50:00 15/09/2025
7,7	7,2	33,02	19,2	1,55	14,3	177,9	119,2	16:55:00 15/09/2025
7,7	7,2	33,03	19,1	1,53	14,3	178,3	165	17:00:00 15/09/2025
7,5	7,2	33,04	19,1	1,53	14,3	220,7	189,2	17:05:00 15/09/2025
7,8	7,2	33,04	19,3	1,52	14,3	195,2	171,9	17:10:00 15/09/2025
7,3	7,3	33,03	19,3	1,55	14,5	177,7	165	17:15:00 15/09/2025
7,5	7,3	33,03	19,3	1,55	14,5	175,9	154,2	17:20:00 15/09/2025
8,1	7,3	33	19,4	1,57	14,5	176,4	155,5	17:25:00 15/09/2025
7,8	7,3	32,96	19,4	1,57	14,5	199,6	161,1	17:30:00 15/09/2025
7,7	7,3	32,93	19,4	1,53	14,7	198,4	152,7	17:35:00 15/09/2025
8	7,3	32,83	19,3	1,52	14,7	199	152,5	17:40:00 15/09/2025
8	7,3	32,77	19,4	1,49	15,2	221,3	153,9	17:45:00 15/09/2025
8,3	7,3	32,7	19,5	1,43	15,4	198	156,3	17:50:00 15/09/2025
8,3	7,3	32,64	19,5	1,5	15,2	197,5	149,4	17:55:00 15/09/2025
8,2	7,3	32,58	19,5	1,5	15,6	197,2	149,2	18:00:00 15/09/2025
8,1	7,3	32,52	19,5	1,49	15,2	198,9	138	18:05:00 15/09/2025
7,9	7,3	32,45	19,5	1,52	15,4	199,1	124,8	18:10:00 15/09/2025
8,3	7,3	32,4	19,6	1,51	15,4	198,4	116,3	18:15:00 15/09/2025
8,2	7,3	32,32	19,6	1,51	15,4	199	123,4	18:20:00 15/09/2025
8,2	7,3	32,29	19,6	1,48	15,4	202,3	136,4	18:25:00 15/09/2025
8,3	7,3	32,22	19,6	1,47	15,4	199	113,6	18:30:00 15/09/2025
8,1	7,3	32,18	19,6	1,49	15,4	210,7	90,2	18:35:00 15/09/2025
8,1	7,3	32,11	19,6	1,55	15,4	202,8	105,2	18:40:00 15/09/2025
8,2	7,3	32,05	19,6	1,51	15,4	206,7	120,9	18:45:00 15/09/2025
8,1	7,3	32,01	19,7	1,49	15,4	216,3	123,8	18:50:00 15/09/2025
8,3	7,3	31,97	19,7	1,46	15,4	203,9	129,7	18:55:00 15/09/2025
8,2	7,3	31,88	19,7	1,49	15,4	201,8	128,8	19:00:00 15/09/2025
8,2	7,3	31,84	19,7	1,52	15,4	200,3	133,8	19:05:00 15/09/2025
8,1	7,3	31,79	19,7	1,47	15,4	201,7	127,7	19:10:00 15/09/2025
8,1	7,3	31,74	19,7	1,52	15,4	199,7	135,3	19:15:00 15/09/2025
8,3	7,3	31,7	19,8	1,54	15,4	207,6	135,2	19:20:00 15/09/2025
8,3	7,3	31,66	19,9	1,46	15,4	201,3	123,8	19:25:00 15/09/2025
8,3	7,3	31,59	19,8	1,47	15,4	190,1	108	19:30:00 15/09/2025
8,1	7,3	31,54	19,8	1,49	15,4	190,8	104,5	19:35:00 15/09/2025
8,2	7,3	31,49	19,9	1,46	15,4	196,7	100,2	19:40:00 15/09/2025
8,1	7,3	31,44	19,8	1,49	15,4	192,7	98	19:45:00 15/09/2025
8,1	7,3	31,4	19,9	1,5	15,4	190,2	112,2	19:50:00 15/09/2025
8,2	7,3	31,35	19,8	1,5	15,6	191	101,6	19:55:00 15/09/2025
8,3	7,3	31,28	19,9	1,48	15,4	193,8	130,5	20:00:00 15/09/2025
8,1	7,3	31,24	19,9	1,43	15,4	193,2	148,4	20:05:00 15/09/2025
8,1	7,3	31,2	19,9	1,45	15,4	190,1	127,7	20:10:00 15/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8,1	7,3	31,15	19,9	1,48	15,4	193,5	115,9	20:15:00 15/09/2025
8	7,3	31,1	20	1,54	15,6	206,7	115,3	20:20:00 15/09/2025
8	7,3	31,05	19,9	1,53	15,6	189,3	117,7	20:25:00 15/09/2025
8,2	7,3	31,01	19,9	1,5	15,4	190,1	115,3	20:30:00 15/09/2025
8,2	7,3	30,96	19,9	1,51	15,6	190,8	120,6	20:35:00 15/09/2025
8	7,3	30,92	19,9	1,52	15,6	189,9	120,2	20:40:00 15/09/2025
8,2	7,3	30,87	19,9	1,5	15,6	232,1	116,3	20:45:00 15/09/2025
8,2	7,3	30,82	20,1	1,51	15,6	200,7	88,4	20:50:00 15/09/2025
8,4	7,3	30,78	20	1,46	15,6	199,5	89,5	20:55:00 15/09/2025
8	7,3	30,74	20	1,5	15,6	190,8	85	21:00:00 15/09/2025
8,3	7,3	30,7	20	1,57	15,4	231,3	86,6	21:05:00 15/09/2025
7,9	7,3	30,64	20	1,51	15,6	189,5	123,3	21:10:00 15/09/2025
7,8	7,3	30,6	19,9	1,48	15,6	189,6	123,9	21:15:00 15/09/2025
8	7,3	30,56	20,1	1,5	15,6	190	121,1	21:20:00 15/09/2025
7,8	7,3	30,51	20	1,5	15,6	203,9	129,39	21:25:00 15/09/2025
8,2	7,3	30,47	19,9	1,49	15,8	179,6	142,3	21:30:00 15/09/2025
8	7,3	30,42	20,1	1,5	15,6	185,2	97	21:35:00 15/09/2025
8,1	7,3	30,37	20	1,47	15,6	208,4	122,5	21:40:00 15/09/2025
8	7,3	30,33	20,1	1,53	15,6	179,1	135,9	21:45:00 15/09/2025
8,1	7,3	30,28	20	1,55	15,6	196,8	143,4	21:50:00 15/09/2025
8,2	7,3	30,25	20	1,55	15,6	198,2	148,3	21:55:00 15/09/2025
8	7,3	30,22	20,1	1,51	15,6	180,6	152,2	22:00:00 15/09/2025
8	7,3	30,2	20	1,51	15,6	179,9	155	22:05:00 15/09/2025
8,2	7,3	30,15	20	1,51	15,6	205,3	138,1	22:10:00 15/09/2025
8,2	7,3	30,1	20,1	1,48	15,6	177,1	134,1	22:15:00 15/09/2025
8,2	7,3	30,06	20	1,55	15,6	177,7	127	22:20:00 15/09/2025
8,1	7,3	30,02	20	1,52	15,8	178	138,9	22:25:00 15/09/2025
8,2	7,3	30	20	1,53	15,6	178,6	154,8	22:30:00 15/09/2025
8,2	7,3	29,95	20	1,54	15,8	176,4	154,1	22:35:00 15/09/2025
8,3	7,3	29,93	20	1,54	15,6	179,3	162,8	22:40:00 15/09/2025
8,2	7,3	29,88	20	1,49	15,8	179,1	157,8	22:45:00 15/09/2025
8,3	7,3	29,85	20	1,5	15,8	178,8	164,4	22:50:00 15/09/2025
8,2	7,3	29,8	20,2	1,63	15,6	233,6	155,3	22:55:00 15/09/2025
8,1	7,3	29,77	20,2	1,52	15,8	180,4	157,3	23:00:00 15/09/2025
8,1	7,3	29,72	20,2	1,59	15,8	177,8	192,2	23:05:00 15/09/2025
7,8	7,3	29,7	20,2	1,47	15,8	178,3	194,5	23:10:00 15/09/2025
8,1	7,3	29,67	20,2	1,53	15,8	176,2	177,7	23:15:00 15/09/2025
8	7,3	29,64	20,1	1,52	15,8	178,8	150,8	23:20:00 15/09/2025
8,1	7,3	29,62	20,1	1,49	15,8	177,7	148,8	23:25:00 15/09/2025
8,1	7,3	29,59	20,1	1,48	15,8	236	113,9	23:30:00 15/09/2025
8,2	7,3	29,54	20,2	1,56	15,8	202,8	120,6	23:35:00 15/09/2025
8,2	7,3	29,5	20,2	1,59	15,8	219,5	121,9	23:40:00 15/09/2025
8	7,3	29,46	20,3	1,5	15,8	198,9	122,7	23:45:00 15/09/2025
8,2	7,3	29,43	20,2	1,49	15,8	200,6	152,2	23:50:00 15/09/2025
8,1	7,3	29,41	20,3	1,52	15,8	201,5	158,9	23:55:00 15/09/2025
8	7,3	29,38	20,1	1,56	15,8	261,4	159,7	00:00:00 16/09/2025
8	7,3	29,35	20,3	1,49	15,8	199,1	156,9	00:05:00 16/09/2025
8	7,4	29,32	20,1	1,48	15,8	198,8	155,5	00:10:00 16/09/2025
8,1	7,4	29,29	20,3	1,55	15,8	197,9	162,8	00:15:00 16/09/2025
8	7,3	29,26	20,2	1,54	15,8	197,1	169,2	00:20:00 16/09/2025
8,1	7,3	29,22	20,2	1,53	15,8	198	195	00:25:00 16/09/2025
8,1	7,3	29,18	20,3	1,54	15,8	198,4	176,4	00:30:00 16/09/2025
8,1	7,3	29,15	20,3	1,43	15,8	249	137,5	00:35:00 16/09/2025
7,9	7,4	29,13	20,3	1,45	15,8	197,7	142,8	00:40:00 16/09/2025
8	7,4	29,1	20,3	1,49	15,8	202,8	152,3	00:45:00 16/09/2025
8,3	7,4	29,07	20,3	1,53	15,8	232	136,7	00:50:00 16/09/2025
8,1	7,3	29,02	20,3	1,52	15,8	234,3	136,1	00:55:00 16/09/2025
8	7,3	28,99	20,2	1,47	15,8	246,8	137,7	01:00:00 16/09/2025
8	7,4	28,96	20,3	1,51	15,8	198,8	146,6	01:05:00 16/09/2025
8,1	7,4	28,93	20,3	1,54	15,8	197,8	162	01:10:00 16/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8	7,4	28,9	20,3	1,53	15,8	198,9	162,2	01:15:00 16/09/2025
8,2	7,4	28,88	20,4	1,47	15,8	195,6	166,4	01:20:00 16/09/2025
8,1	7,4	28,86	20,2	1,48	15,8	196,4	154,5	01:25:00 16/09/2025
8	7,4	28,82	20,3	1,51	15,8	188,3	147,2	01:30:00 16/09/2025
8,1	7,4	28,78	20,3	1,53	15,8	186,9	146,9	01:35:00 16/09/2025
8,1	7,4	28,74	20,3	1,49	15,8	195	148,6	01:40:00 16/09/2025
8	7,4	28,71	20,3	1,53	15,8	186,6	144,2	01:45:00 16/09/2025
7,9	7,4	28,68	20,3	1,5	15,8	238,5	151,9	01:50:00 16/09/2025
8,2	7,4	28,67	20,3	1,52	16,29	224,8	141,4	01:55:00 16/09/2025
8,2	7,4	28,64	20,4	1,55	15,8	186,8	138,1	02:00:00 16/09/2025
7,9	7,4	28,62	20,4	1,48	16	186,9	173,9	02:05:00 16/09/2025
7,9	7,4	28,6	20,3	1,49	15,8	187,7	160,3	02:10:00 16/09/2025
8	7,4	28,58	20,3	1,43	16,2	188,5	131,7	02:15:00 16/09/2025
8	7,4	28,56	20,4	1,48	15,8	249,9	98,8	02:20:00 16/09/2025
7,9	7,4	28,51	20,4	1,54	16,29	190,8	90,9	02:25:00 16/09/2025
7,9	7,4	28,47	20,4	1,54	16,29	212,9	98,9	02:30:00 16/09/2025
8,2	7,4	28,45	20,4	1,49	16,29	187,8	108,8	02:35:00 16/09/2025
8	7,4	28,43	20,4	1,44	16,29	188,8	104,8	02:40:00 16/09/2025
7,9	7,4	28,4	20,4	1,52	16,29	189,5	107,3	02:45:00 16/09/2025
8	7,4	28,38	20,5	1,51	16,29	187,5	100,2	02:50:00 16/09/2025
7,9	7,4	28,36	20,3	1,51	16,29	188,6	94,7	02:55:00 16/09/2025
8,1	7,4	28,34	20,3	1,51	16,29	187,8	102,8	03:00:00 16/09/2025
7,9	7,4	28,32	20,4	1,52	16,29	197,9	112,2	03:05:00 16/09/2025
8	7,4	28,31	20,4	1,55	16,29	186,9	118,3	03:10:00 16/09/2025
8,1	7,4	28,26	20,5	1,61	16,29	187,8	126,6	03:15:00 16/09/2025
7,9	7,4	28,22	20,4	1,55	16,29	187,1	124,1	03:20:00 16/09/2025
7,9	7,4	28,2	20,4	1,54	16,29	192,7	128,8	03:25:00 16/09/2025
7,9	7,4	28,18	20,4	1,52	16,29	234,6	132	03:30:00 16/09/2025
7,9	7,4	28,15	20,4	1,55	16,29	176	94,1	03:35:00 16/09/2025
7,9	7,4	28,13	20,4	1,49	16,29	175,4	83	03:40:00 16/09/2025
7,8	7,4	28,11	20,5	1,44	16,29	173,8	113,4	03:45:00 16/09/2025
8	7,4	28,1	20,4	1,44	16,29	175	129,7	03:50:00 16/09/2025
7,9	7,4	28,08	20,5	1,56	16,29	178,3	146,9	03:55:00 16/09/2025
8	7,4	28,05	20,5	1,47	16,29	174	155,3	04:00:00 16/09/2025
8,1	7,4	28,02	20,5	1,51	16,29	174,8	149,8	04:05:00 16/09/2025
8,1	7,4	27,98	20,6	1,46	16,29	174,9	148,4	04:10:00 16/09/2025
7,8	7,4	27,96	20,5	1,54	16,29	175	154,1	04:15:00 16/09/2025
7,9	7,4	27,93	20,5	1,55	16,29	184,1	150,3	04:20:00 16/09/2025
7,9	7,4	27,9	20,5	1,48	16,29	177,6	146,7	04:25:00 16/09/2025
7,9	7,4	27,89	20,6	1,51	16,29	174,8	155,8	04:30:00 16/09/2025
8	7,4	27,87	20,5	1,53	16,29	176,1	158	04:35:00 16/09/2025
7,9	7,4	27,85	20,5	1,54	16,29	176,4	156,4	04:40:00 16/09/2025
7,8	7,4	27,84	20,5	1,52	16,29	197,7	154,8	04:45:00 16/09/2025
8	7,4	27,82	20,5	1,47	16,29	175,7	145,5	04:50:00 16/09/2025
7,9	7,4	27,81	20,6	1,44	16,5	175,1	136,7	04:55:00 16/09/2025
7,9	7,4	27,8	20,5	1,49	16,29	176,8	135,3	05:00:00 16/09/2025
7,8	7,4	27,79	20,5	1,6	16,29	180	152,5	05:05:00 16/09/2025
7,9	7,4	27,76	20,6	1,57	16,29	182,3	184,2	05:10:00 16/09/2025
7,8	7,4	27,74	20,6	1,44	16,29	177,9	200,8	05:15:00 16/09/2025
7,9	7,4	27,71	20,6	1,5	16,29	224,8	190,2	05:20:00 16/09/2025
8	7,4	27,68	20,7	1,52	16,29	173,4	177,8	05:25:00 16/09/2025
8,1	7,4	27,66	20,6	1,5	16,5	173,7	170,5	05:30:00 16/09/2025
7,8	7,4	27,64	20,6	1,55	16,29	196,9	165	05:35:00 16/09/2025
7,9	7,4	27,62	20,6	1,53	16,5	220,7	159,2	05:40:00 16/09/2025
8	7,4	27,6	20,6	1,54	16,29	195	150,2	05:45:00 16/09/2025
8	7,4	27,59	20,6	1,46	16,5	195,5	143,4	05:50:00 16/09/2025
8	7,4	27,58	20,7	1,48	16,29	198,8	150,8	05:55:00 16/09/2025
7,9	7,4	27,56	20,7	1,57	16,5	198,2	147,2	06:00:00 16/09/2025
7,8	7,4	27,55	20,6	1,5	16,5	204,6	143,4	06:05:00 16/09/2025
8,1	7,4	27,54	20,7	1,49	16,5	195,7	145	06:10:00 16/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
7,9	7,4	27,53	20,7	1,46	16,29	195,6	124,7	06:15:00 16/09/2025
7,9	7,4	27,51	20,5	1,51	16,5	194,4	128	06:20:00 16/09/2025
7,9	7,4	27,49	20,7	1,45	16,5	199,7	128,8	06:25:00 16/09/2025
7,9	7,4	27,46	20,6	1,48	16,29	199,5	136,6	06:30:00 16/09/2025
8	7,4	27,44	20,6	1,49	16,29	196	135,2	06:35:00 16/09/2025
8	7,4	27,41	20,6	1,51	16,5	228,1	113,1	06:40:00 16/09/2025
8,1	7,4	27,39	20,7	1,47	16,5	212,6	123,4	06:45:00 16/09/2025
7,7	7,4	27,38	20,7	1,46	16,29	198,8	126,3	06:50:00 16/09/2025
8	7,4	27,37	20,7	1,5	16,5	204,6	138,8	06:55:00 16/09/2025
7,9	7,4	27,35	20,6	1,48	16,5	196,7	133,8	07:00:00 16/09/2025
7,9	7,4	27,34	20,7	1,49	16,29	198,5	140,6	07:05:00 16/09/2025
8,1	7,4	27,31	20,7	1,52	16,5	196,6	140,3	07:10:00 16/09/2025
8,1	7,4	27,29	20,7	1,53	16,5	197,2	136,9	07:15:00 16/09/2025
8	7,4	27,26	20,7	1,46	16,5	196,9	130	07:20:00 16/09/2025
7,9	7,4	27,24	20,7	1,52	16,5	253,1	134,2	07:25:00 16/09/2025
7,9	7,4	27,22	20,7	1,46	16,5	237,2	136,7	07:30:00 16/09/2025
8	7,4	27,2	20,7	1,51	16,5	186,8	98,6	07:35:00 16/09/2025
7,9	7,4	27,19	20,8	1,51	16,5	188,5	101,9	07:40:00 16/09/2025
8	7,4	27,18	20,7	1,45	16,5	200,4	95,6	07:45:00 16/09/2025
8	7,4	27,16	20,7	1,49	16,5	189,6	98	07:50:00 16/09/2025
8,1	7,4	27,14	20,8	1,5	16,5	188	128	07:55:00 16/09/2025
8	7,4	27,11	20,7	1,5	16,5	190,2	135,6	08:00:00 16/09/2025
7,8	7,4	27,09	20,7	1,45	16,5	188,5	131,7	08:05:00 16/09/2025
12,9	7,3	27,57	20,3	1,55	18,2	205	180,3	08:10:00 16/09/2025
11,5	7,3	27,73	21,1	1,42	19,5	345,3	162,2	08:15:00 16/09/2025
11,3	7,3	27,82	21,5	1,36	20,4	322,4	144,7	08:20:00 16/09/2025
9,1	7,3	27,9	21,9	1,42	21	320,3	148,3	08:25:00 16/09/2025
8,9	7,3	27,97	22,4	1,42	21,3	318,3	158,9	08:30:00 16/09/2025
9,1	7,3	28,03	22,5	1,43	21,7	310,3	158,4	08:35:00 16/09/2025
9	7,3	28,08	22,9	1,43	22,6	308,4	161,3	08:40:00 16/09/2025
9,1	7,3	28,13	23,2	1,43	22,4	307,5	160,5	08:45:00 16/09/2025
8,9	7,3	28,16	23,5	1,44	22,7	307,3	164,8	08:50:00 16/09/2025
8,7	7,3	28,19	23,9	1,46	22,8	310,7	155,5	08:55:00 16/09/2025
8,8	7,3	28,22	24,1	1,46	23	300,9	152,7	09:00:00 16/09/2025
8,7	7,3	28,24	24,4	1,46	23	301,3	151,4	09:05:00 16/09/2025
8,8	7,3	28,26	24,7	1,49	23	300,6	145,2	09:10:00 16/09/2025
12,7	7,2	28,76	21,8	1,44	18,9	300,2	163,3	09:15:00 16/09/2025
11	7,1	28,92	21,7	1,44	22,4	298,5	169,1	09:20:00 16/09/2025
11,5	7,1	29,17	20,9	1,37	21,7	307,4	161,3	09:25:00 16/09/2025
10,7	7,1	29,44	20,8	1,41	22,4	288,8	159,7	09:30:00 16/09/2025
10,7	7,1	29,83	21,4	1,42	16,7	287,2	169,1	09:35:00 16/09/2025
9,7	7,1	30,27	21,5	1,38	15,6	270,6	128,6	09:40:00 16/09/2025
9,5	7,1	30,65	21,9	1,44	15,4	273,6	138	09:45:00 16/09/2025
9,7	7,1	31,47	22	1,39	15,4	265,4	156,4	09:50:00 16/09/2025
9,9	7,1	31,83	22,7	1,16	15,8	257,9	155,8	09:55:00 16/09/2025
9,2	7,1	32,24	22,8	1,36	17	151,5	174,4	10:00:00 16/09/2025
10,1	7,1	32,85	23,5	1,25	16,7	162	171,9	10:05:00 16/09/2025
10,3	7,1	33,09	23,9	1,37	17	152,6	177,5	10:10:00 16/09/2025
10,3	7,1	33,07	24,2	1,14	17,2	153,3	165	10:15:00 16/09/2025
9,5	7,1	33,06	24,6	1,13	17,6	153,2	190,3	10:20:00 16/09/2025
9,4	7,1	33,02	24,8	1,2	17,6	151,3	198,8	10:25:00 16/09/2025
10	7,1	32,99	24,8	1,26	17,6	153,9	197,2	10:30:00 16/09/2025
9,5	7,1	32,96	24,9	1,33	17,8	167,3	209,1	10:35:00 16/09/2025
9,1	7,1	32,93	25,1	1,32	17,8	157	195,9	10:40:00 16/09/2025
9	7,1	32,89	25,3	1,34	17,6	175,6	188	10:45:00 16/09/2025
8,7	7,1	32,84	25,4	1,37	17,8	160,1	184,8	10:50:00 16/09/2025
9,1	7,1	32,79	25,6	1,39	18	156,5	192	10:55:00 16/09/2025
8,7	7,1	32,72	25,6	1,37	18	30,6	186,9	11:00:00 16/09/2025
8,9	7,1	32,67	25,7	1,35	18	178,9	192	11:05:00 16/09/2025
8,7	7,1	32,6	25,8	1,43	18	180,6	216,3	11:10:00 16/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
14,4	7,1	32,7	23,4	1,47	18	190,2	222,5	11:15:00 16/09/2025
14,5	7,1	32,63	24,6	1,35	19,5	181,8	223	11:20:00 16/09/2025
11,7	7,1	32,6	25,8	1,33	21	176,8	213,4	11:25:00 16/09/2025
10,7	7,1	32,61	26,7	1,36	21,1	175,9	218	11:30:00 16/09/2025
10,8	7,1	32,62	26,7	1,36	21,9	184,7	183,4	11:35:00 16/09/2025
13,2	7,1	32,63	27,3	1,4	22,7	177	170,6	11:40:00 16/09/2025
12,5	7,1	32,63	27,9	1,39	22,8	178,4	172	11:45:00 16/09/2025
12,2	7,1	32,66	28,2	1,44	23,5	175,7	156,6	11:50:00 16/09/2025
12,4	7,1	32,69	28,9	1,45	24,1	176,4	169,1	11:55:00 16/09/2025
13,1	7,1	32,72	29,2	1,47	24,4	175,1	165	12:00:00 16/09/2025
12,5	7,1	32,75	29,8	1,47	24,8	176,4	156,1	12:05:00 16/09/2025
12,6	7,2	32,78	30,5	1,49	25,5	201,9	160,5	12:10:00 16/09/2025
11,6	7,2	32,82	31,6	1,46	25,7	181,9	163,4	12:15:00 16/09/2025
10,9	7,2	32,84	32,3	1,45	25,9	176,7	152,2	12:20:00 16/09/2025
11,6	7,2	32,84	32,7	1,48	26,1	217,4	172,8	12:25:00 16/09/2025
12	7,2	32,85	33	1,51	26,6	180	166,4	12:30:00 16/09/2025
10,7	7,1	32,86	33,2	1,47	26,8	180,4	150,9	12:35:00 16/09/2025
12,3	7,1	32,89	33,5	1,46	27,2	196,4	130,3	12:40:00 16/09/2025
12,6	7,1	32,85	33,8	1,46	27,2	184,9	101,1	12:45:00 16/09/2025
13,6	7,1	32,8	33,9	1,42	27,2	204,3	103,6	12:50:00 16/09/2025
12,9	7,1	32,79	34,3	1,47	27,4	205,1	120	12:55:00 16/09/2025
12,9	7,1	32,73	34,5	1,49	27,7	199,5	99,5	13:00:00 16/09/2025
12,9	7,1	32,7	34,6	1,47	27,7	180,7	98,4	13:05:00 16/09/2025
12,9	7,1	32,68	34,9	1,4	27,7	181,1	99,4	13:10:00 16/09/2025
11,7	7,1	32,64	34,9	1,5	26,4	183,6	122,5	13:15:00 16/09/2025
14,8	7,2	32,61	35,5	1,44	28,6	200,6	132,3	13:20:00 16/09/2025
14,1	7,2	32,6	36,2	1,34	29,8	192,7	141,3	13:25:00 16/09/2025
13,3	7,2	32,57	36,7	1,33	29,7	188,9	144,5	13:30:00 16/09/2025
13	7,2	32,55	37,5	1,39	29,7	215,6	145	13:35:00 16/09/2025
13,1	7,3	32,55	37,5	1,41	30,1	190,2	151,7	13:40:00 16/09/2025
14,1	7,3	32,57	38	1,39	30,3	186	155,5	13:45:00 16/09/2025
12,7	7,3	32,59	38,2	1,41	30,3	186,3	168,8	13:50:00 16/09/2025
11,9	7,3	32,6	38,5	1,41	30,3	189,7	168,8	13:55:00 16/09/2025
12,7	7,3	32,65	38,4	1,42	30,5	186,1	174,2	14:00:00 16/09/2025
12,5	7,2	32,68	38,9	1,42	30,5	187,7	175,5	14:05:00 16/09/2025
11,9	7,2	32,72	38,8	1,43	30,5	206,8	194,2	14:10:00 16/09/2025
12,4	7,2	32,75	39,1	1,47	31,2	190,8	210,6	14:15:00 16/09/2025
12,3	7,2	32,78	39,3	1,47	31,2	190,2	195,3	14:20:00 16/09/2025
11,9	7,2	32,8	39,4	1,46	31,4	189,6	191,3	14:25:00 16/09/2025
13	7,2	32,82	39,4	1,48	31,6	190,7	178,8	14:30:00 16/09/2025
11,6	7,2	32,82	39,7	1,47	31,4	190,1	171,6	14:35:00 16/09/2025
13,4	7,2	32,9	39,9	1,56	16,5	191,9	184,2	14:40:00 16/09/2025
12,4	7,2	32,87	18,5	1,42	16,5	192,2	208,6	14:45:00 16/09/2025
12,3	7,2	32,85	18,6	1,38	16,7	193,2	216,1	14:50:00 16/09/2025
13	7,2	32,79	18,7	1,39	16,7	244,4	215,3	14:55:00 16/09/2025
12,6	7,2	32,73	18,7	1,39	16,7	224,3	216,6	15:00:00 16/09/2025
12,7	7,2	32,58	18,8	1,44	16,7	182,1	195,9	15:05:00 16/09/2025
12,7	7,2	32,5	18,8	1,42	16,7	233,3	203,9	15:10:00 16/09/2025
12,5	7,2	32,46	18,8	1,44	17,2	185,2	197,5	15:15:00 16/09/2025
12,5	7,2	32,39	18,8	1,41	17	190	198,3	15:20:00 16/09/2025
12,5	7,2	32,32	18,9	1,36	17,2	187,7	195,3	15:25:00 16/09/2025
12,5	7,2	32,3	19	1,4	17,2	185,2	196,1	15:30:00 16/09/2025
12,1	7,2	32,23	19	1,37	17,2	224,2	207,7	15:35:00 16/09/2025
12,7	7,2	32,14	19,1	1,38	17,2	186,2	149,5	15:40:00 16/09/2025
12,8	7,2	32,07	19,1	1,36	17,6	186,6	133,6	15:45:00 16/09/2025
11,8	7,2	32,02	19,1	1,42	17,2	223,8	120,9	15:50:00 16/09/2025
12,7	7,2	31,97	19,1	1,36	17,2	187,8	138,8	15:55:00 16/09/2025
12,3	7,2	31,87	19,1	1,38	17,2	188,2	166,4	16:00:00 16/09/2025
13,2	7,2	31,82	19,1	1,36	17,6	213,6	156,1	16:05:00 16/09/2025
12,5	7,2	31,73	19,2	1,36	17,6	188,2	150,9	16:10:00 16/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
12,5	7,2	31,68	19,2	1,42	17,6	208,5	149,5	16:15:00 16/09/2025
12,5	7,2	31,62	19,2	1,45	17,2	199,5	142,8	16:20:00 16/09/2025
12,5	7,2	31,55	19,3	1,48	17,6	187,1	134,5	16:25:00 16/09/2025
12,5	7,2	31,49	19,3	1,37	17,6	188,9	142,7	16:30:00 16/09/2025
12,2	7,2	31,43	19,3	1,47	17,6	190,6	141,1	16:35:00 16/09/2025
12,3	7,2	31,38	19,3	1,42	17,6	189,5	141,4	16:40:00 16/09/2025
12,4	7,2	31,3	19,3	1,46	17,6	188	146,7	16:45:00 16/09/2025
11,8	7,2	31,25	19,4	1,42	17,6	194,7	142,8	16:50:00 16/09/2025
11,9	7,2	31,2	19,4	1,44	17,6	199	134,8	16:55:00 16/09/2025
11,9	7,2	31,13	19,4	1,43	17,6	190,2	117,5	17:00:00 16/09/2025
12	7,3	31,09	19,4	1,42	17,6	210,9	118,6	17:05:00 16/09/2025
11,8	7,3	31,03	19,4	1,45	17,6	209,8	124,2	17:10:00 16/09/2025
12	7,3	31	19,4	1,5	17,6	211,8	176,7	17:15:00 16/09/2025
12,2	7,3	30,96	19,4	1,52	17,6	210,3	176,1	17:20:00 16/09/2025
12,1	7,3	30,9	19,5	1,39	17,6	208,5	149,8	17:25:00 16/09/2025
12,2	7,3	30,84	19,5	1,47	17,6	262,9	146,1	17:30:00 16/09/2025
12	7,3	30,8	19,5	1,43	17,6	209,8	140,5	17:35:00 16/09/2025
12,2	7,3	30,78	19,5	1,36	17,6	209,2	139,1	17:40:00 16/09/2025
12,3	7,3	30,78	19,5	1,43	17,6	247,3	138	17:45:00 16/09/2025
12,1	7,3	30,66	19,5	1,46	17,6	207,6	135,8	17:50:00 16/09/2025
12,1	7,3	30,62	19,5	1,38	17,6	208	135,3	17:55:00 16/09/2025
11,8	7,3	30,59	19,5	1,45	17,6	214	150,8	18:00:00 16/09/2025
11,7	7,3	30,54	19,6	1,42	17,6	208	179,8	18:05:00 16/09/2025
12,2	7,3	30,52	19,6	1,38	17,6	211,2	177	18:10:00 16/09/2025
12	7,3	30,48	19,6	1,52	17,6	208,7	170,3	18:15:00 16/09/2025
11,9	7,3	30,4	19,6	1,48	17,6	210,7	150,9	18:20:00 16/09/2025
12,3	7,3	30,36	19,6	1,45	17,6	225,3	152,7	18:25:00 16/09/2025
12	7,3	30,32	19,5	1,51	17,6	215,8	160,3	18:30:00 16/09/2025
11,9	7,3	30,35	19,6	1,48	17,6	210,4	168,9	18:35:00 16/09/2025
11,8	7,3	30,25	19,6	1,35	17,6	284,9	198	18:40:00 16/09/2025
11,8	7,3	30,23	19,7	1,45	17,6	211,2	152,2	18:45:00 16/09/2025
11,7	7,3	30,22	19,7	1,4	17,6	213,2	182,3	18:50:00 16/09/2025
11,6	7,3	30,19	19,7	1,44	17,3	210,4	198	18:55:00 16/09/2025
11,8	7,3	30,14	19,7	1,44	17,6	211,2	175	19:00:00 16/09/2025
11,8	7,3	30,11	19,7	1,4	17,6	202,3	169,5	19:05:00 16/09/2025
11,6	7,3	30,05	19,8	1,44	17,6	202,5	184,8	19:10:00 16/09/2025
11,9	7,3	30,02	19,8	1,44	17,6	220,7	185	19:15:00 16/09/2025
11,8	7,3	29,97	19,7	1,45	17,6	202,3	173,1	19:20:00 16/09/2025
11,8	7,3	29,93	19,7	1,34	17,6	203,1	180,2	19:25:00 16/09/2025
12	7,3	29,89	19,7	1,44	17,6	203,4	176,4	19:30:00 16/09/2025
11,8	7,3	29,88	19,7	1,42	17,6	202,9	180,3	19:35:00 16/09/2025
12,2	7,3	29,85	19,7	1,39	17,6	201,1	156,3	19:40:00 16/09/2025
11,7	7,3	29,84	19,7	1,52	17,6	214,8	151,7	19:45:00 16/09/2025
11,7	7,3	29,78	19,7	1,37	17,6	202,8	152,7	19:50:00 16/09/2025
11,8	7,3	29,77	19,8	1,45	17,8	201,8	166,4	19:55:00 16/09/2025
11,8	7,3	29,76	19,8	1,42	17,6	201,7	180,6	20:00:00 16/09/2025
12	7,3	29,66	19,8	1,51	17,6	203,1	190	20:05:00 16/09/2025
11,8	7,3	29,66	19,8	1,39	17,6	200,6	202	20:10:00 16/09/2025
11,7	7,3	29,61	19,8	1,36	17,6	202	212,3	20:15:00 16/09/2025
11,7	7,3	29,55	19,8	1,49	17,6	215,6	223,6	20:20:00 16/09/2025
11,7	7,3	29,53	19,8	1,44	17,6	231,1	240,6	20:25:00 16/09/2025
11,7	7,3	29,54	19,8	1,46	17,6	207,4	229,2	20:30:00 16/09/2025
11,6	7,3	29,47	19,8	1,43	17,6	200,3	207,2	20:35:00 16/09/2025
11,9	7,3	29,47	19,8	1,4	17,8	202,8	198,8	20:40:00 16/09/2025
11,7	7,3	29,46	19,9	1,4	17,6	207,6	199,5	20:45:00 16/09/2025
11,8	7,3	29,4	19,8	1,48	17,6	247,6	199,7	20:50:00 16/09/2025
11,6	7,3	29,41	19,8	1,42	17,6	200	182,5	20:55:00 16/09/2025
11,7	7,3	29,28	20	1,35	17,8	211,5	146,9	21:00:00 16/09/2025
12,3	7,3	29,28	19,9	1,45	17,8	240,3	152,7	21:05:00 16/09/2025
11,6	7,3	29,25	19,9	1,45	17,8	218,4	151,7	21:10:00 16/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
11,7	7,3	29,25	19,9	1,48	17,8	190,5	151,6	21:15:00 16/09/2025
11,6	7,3	29,22	19,9	1,31	17,8	186,6	173,6	21:20:00 16/09/2025
11,7	7,3	29,16	19,9	1,43	17,8	186,8	180,8	21:25:00 16/09/2025
11,6	7,3	29,17	19,9	1,39	17,8	190,1	174,2	21:30:00 16/09/2025
11,4	7,3	29,15	19,9	1,4	17,8	202,6	158,4	21:35:00 16/09/2025
11,4	7,3	29,14	19,9	1,4	17,8	236,5	153,1	21:40:00 16/09/2025
11,7	7,3	29,16	19,9	1,46	17,8	185,2	132,7	21:45:00 16/09/2025
11,7	7,3	29,17	20	1,34	17,8	183,3	109,1	21:50:00 16/09/2025
11,7	7,3	29,02	19,8	1,46	17,8	186,9	138	21:55:00 16/09/2025
11,6	7,3	28,95	20	1,48	17,8	183,8	149,4	22:00:00 16/09/2025
12	7,3	29,01	20	1,43	17,8	183,3	147,8	22:05:00 16/09/2025
11,6	7,3	28,96	19,9	1,4	17,8	184,5	154,1	22:10:00 16/09/2025
11,6	7,3	28,94	20	1,41	17,8	183,3	150,2	22:15:00 16/09/2025
11,6	7,3	28,87	19,9	1,38	17,8	184,7	146,9	22:20:00 16/09/2025
11,5	7,3	28,85	19,9	1,46	17,8	194,7	148	22:25:00 16/09/2025
11,5	7,3	28,89	19,9	1,43	17,8	200,9	143,9	22:30:00 16/09/2025
11,7	7,3	28,83	20	1,38	17,8	183,8	144,2	22:35:00 16/09/2025
11,9	7,4	28,82	20	1,42	17,8	182,5	163,3	22:40:00 16/09/2025
11,7	7,4	28,82	20	1,37	17,8	182,2	173	22:45:00 16/09/2025
11,4	7,4	28,78	19,9	1,4	17,8	183,3	172	22:50:00 16/09/2025
11,7	7,4	28,77	20,1	1,44	17,8	186,8	173,8	22:55:00 16/09/2025
11,7	7,3	28,7	20,1	1,39	17,8	184,1	170,6	23:00:00 16/09/2025
11,7	7,3	28,66	20,1	1,35	17,8	253,1	174,2	23:05:00 16/09/2025
11,4	7,3	28,69	20,2	1,42	17,8	202,4	184,5	23:10:00 16/09/2025
11,5	7,3	28,6	20	1,44	17,8	200	194,1	23:15:00 16/09/2025
11,4	7,3	28,57	19,9	1,42	17,8	217,3	224,2	23:20:00 16/09/2025
11,3	7,4	28,59	19,9	1,46	18	202,6	220,9	23:25:00 16/09/2025
11,6	7,4	28,52	20	1,42	18	200,8	221,4	23:30:00 16/09/2025
11,5	7,4	28,52	20,1	1,42	18	200,1	215,8	23:35:00 16/09/2025
11,3	7,4	28,52	20	1,44	17,8	201,5	186,1	23:40:00 16/09/2025
11,3	7,4	28,54	20	1,36	18	230,2	177,8	23:45:00 16/09/2025
11,4	7,4	28,48	20	1,42	17,8	205,9	176,7	23:50:00 16/09/2025
11,6	7,4	28,43	20,2	1,38	18	202,6	160,2	23:55:00 16/09/2025
11,6	7,4	28,36	20,2	1,38	18	195,6	178	00:00:00 17/09/2025
11,5	7,4	28,44	20	1,44	18	207,4	197,5	00:05:00 17/09/2025
11,5	7,4	28,42	20,1	1,38	17,8	196	200,8	00:10:00 17/09/2025
11,6	7,4	28,42	20	1,35	18	205,6	194,5	00:15:00 17/09/2025
11,6	7,4	28,39	20	1,38	18	198	184,1	00:20:00 17/09/2025
11,5	7,4	28,29	20	1,42	18	196,6	175,3	00:25:00 17/09/2025
11,5	7,4	28,27	20	1,39	18	195,1	176,7	00:30:00 17/09/2025
11,7	7,4	28,27	19,9	1,4	18	197,2	179,1	00:35:00 17/09/2025
11,4	7,4	28,26	19,9	1,41	18	194,6	178	00:40:00 17/09/2025
11,2	7,4	28,27	20	1,41	18	222,3	156,3	00:45:00 17/09/2025
11,3	7,4	28,21	20,1	1,42	18	192,7	135,8	00:50:00 17/09/2025
11,8	7,4	28,18	20,2	1,4	18	202	150,9	00:55:00 17/09/2025
11,4	7,4	28,17	19,9	1,36	18	194,9	188,1	01:00:00 17/09/2025
11,4	7,4	28,09	20,1	1,37	17,8	194,9	191,1	01:05:00 17/09/2025
11,8	7,4	28,11	19,9	1,36	18	219,6	171,9	01:10:00 17/09/2025
11,2	7,4	28,06	20	1,44	18	185	157,7	01:15:00 17/09/2025
11,5	7,4	28,04	19,9	1,44	18	189,5	172,7	01:20:00 17/09/2025
11,5	7,4	28,02	20	1,37	18	186,1	190,9	01:25:00 17/09/2025
11,3	7,4	28,01	20	1,41	18	184,5	188,4	01:30:00 17/09/2025
11,6	7,4	28,02	20	1,36	18	187,8	195,9	01:35:00 17/09/2025
11,4	7,4	28	19,9	1,44	18	184,5	188,4	01:40:00 17/09/2025
11,5	7,4	28,02	20	1,34	18	197,2	196,7	01:45:00 17/09/2025
11,5	7,4	27,98	20	1,41	18	186	214,5	01:50:00 17/09/2025
11,7	7,4	27,96	20	1,39	18	209,5	190,2	01:55:00 17/09/2025
11,3	7,4	27,95	20	1,4	18	184,3	175,2	02:00:00 17/09/2025
11,4	7,4	27,97	20	1,35	18	184	179,4	02:05:00 17/09/2025
11,5	7,4	27,89	20,1	1,37	18	183,2	173	02:10:00 17/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
11,2	7,4	27,83	20	1,43	18	185,2	179,1	02:15:00 17/09/2025
11,2	7,4	27,84	20	1,44	18	185,1	210,3	02:20:00 17/09/2025
11,4	7,4	27,78	20	1,48	18	186,1	173,9	02:25:00 17/09/2025
11,5	7,4	27,8	20	1,42	18	187,9	148,3	02:30:00 17/09/2025
11,4	7,4	27,78	20,2	1,37	18	186,7	124,7	02:35:00 17/09/2025
11,3	7,4	27,79	20,1	1,4	18	198,9	121,9	02:40:00 17/09/2025
11,2	7,4	27,76	20	1,4	18	214,2	143,8	02:45:00 17/09/2025
11,3	7,4	27,74	20,2	1,43	18	184,5	149,4	02:50:00 17/09/2025
11,4	7,4	27,76	20,2	1,38	18	185,2	148,6	02:55:00 17/09/2025
11,3	7,4	27,75	20,2	1,33	18	214	141,3	03:00:00 17/09/2025
11,3	7,4	27,68	20,2	1,35	18	213,2	146,9	03:05:00 17/09/2025
11,5	7,4	27,62	20,2	1,41	18	175	143,4	03:10:00 17/09/2025
11,3	7,4	27,57	20,2	1,42	18,2	173,4	145,9	03:15:00 17/09/2025
11,3	7,4	27,61	20,2	1,39	18	172,2	141,9	03:20:00 17/09/2025
11,3	7,4	27,57	20,2	1,37	18	174,6	142	03:25:00 17/09/2025
11,4	7,4	27,58	20,1	1,32	18	174,4	148,8	03:30:00 17/09/2025
11,3	7,4	27,55	20,1	1,38	18,2	174,4	140,3	03:35:00 17/09/2025
11,4	7,4	27,56	20,1	1,42	18	172,2	138,1	03:40:00 17/09/2025
11,2	7,4	27,55	20,3	1,35	18,2	199,5	123,4	03:45:00 17/09/2025
11,3	7,4	27,52	19,9	1,39	18,2	198	83,9	03:50:00 17/09/2025
11,4	7,4	27,56	19,9	1,41	18	195,8	63	03:55:00 17/09/2025
11,1	7,4	27,52	19,9	1,4	18	174,3	88,3	04:00:00 17/09/2025
11,3	7,4	27,52	19,9	1,31	18,2	179,4	124,7	04:05:00 17/09/2025
11,1	7,4	27,5	19,9	1,32	18,2	175,1	138	04:10:00 17/09/2025
11,1	7,4	27,46	19,8	1,37	18,2	183,3	139,7	04:15:00 17/09/2025
11,3	7,4	27,45	19,9	1,38	18	198,2	146,1	04:20:00 17/09/2025
11,3	7,4	27,38	19,8	1,43	18	173,9	150,9	04:25:00 17/09/2025
11,2	7,4	27,4	19,8	1,35	18	176	167,5	04:30:00 17/09/2025
11,3	7,4	27,37	19,9	1,39	18	172,8	169,2	04:35:00 17/09/2025
11,4	7,4	27,37	19,9	1,36	18,2	218,6	181,7	04:40:00 17/09/2025
11,3	7,4	27,36	19,9	1,35	18,2	172,1	182,3	04:45:00 17/09/2025
11,2	7,4	27,33	19,8	1,38	18,2	172,1	188,8	04:50:00 17/09/2025
11,4	7,4	27,3	20	1,42	18,2	194,9	188,8	04:55:00 17/09/2025
11,1	7,4	27,35	19,9	1,34	18,1	174,3	185,8	05:00:00 17/09/2025
11,4	7,4	27,32	19,9	1,29	18,2	173,7	164,8	05:05:00 17/09/2025
11	7,4	27,23	19,9	1,42	18,2	177	175,9	05:10:00 17/09/2025
11,4	7,4	27,25	19,9	1,4	18	196,6	168	05:15:00 17/09/2025
11,2	7,4	27,25	19,9	1,39	18,2	195,1	189,7	05:20:00 17/09/2025
11,1	7,4	27,23	19,9	1,35	18,2	195,2	214,7	05:25:00 17/09/2025
11,1	7,4	27,22	19,9	1,33	18,2	193,4	216,4	05:30:00 17/09/2025
11,1	7,4	27,22	19,9	1,38	18,2	195,2	193,4	05:35:00 17/09/2025
11,2	7,4	27,19	20	1,42	18,2	195,6	183,8	05:40:00 17/09/2025
11,4	7,4	27,15	19,9	1,37	18,2	193,4	177	05:45:00 17/09/2025
11,1	7,4	27,11	20	1,39	18,2	194,5	176,9	05:50:00 17/09/2025
11,2	7,4	27,1	19,9	1,37	18	194,6	174,4	05:55:00 17/09/2025
11,1	7,4	27,04	19,8	1,42	18,2	192,9	188,8	06:00:00 17/09/2025
11,4	7,4	27,05	19,9	1,39	18,2	193,6	196,6	06:05:00 17/09/2025
11,3	7,4	27,02	19,9	1,41	18,2	212,4	180,9	06:10:00 17/09/2025
11,4	7,4	27,02	19,9	1,42	18,2	193,5	162,5	06:15:00 17/09/2025
11,2	7,4	27,02	19,9	1,38	18,2	193,5	159,2	06:20:00 17/09/2025
11,4	7,4	27,04	19,9	1,36	18,2	193,6	137,3	06:25:00 17/09/2025
11,1	7,4	27,02	19,9	1,33	18,2	192,9	135	06:30:00 17/09/2025
11,2	7,4	27,01	20	1,38	18,2	250,9	138,1	06:35:00 17/09/2025
11,2	7,4	27,03	20	1,34	18,2	210,9	133,8	06:40:00 17/09/2025
11,3	7,4	26,98	20	1,37	18,2	194,6	148,3	06:45:00 17/09/2025
11,2	7,4	26,98	20	1,34	18,2	195	118,3	06:50:00 17/09/2025
11,2	7,4	26,96	20	1,37	18,2	191,7	104,1	06:55:00 17/09/2025
11,2	7,4	26,95	19,9	1,34	18,2	255,1	114,5	07:00:00 17/09/2025
10,9	7,4	26,96	20	1,3	18,2	202,8	132,7	07:05:00 17/09/2025
11,2	7,4	26,97	20	1,28	18,2	191,8	137,2	07:10:00 17/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
11,1	7,4	26,96	20	1,28	18,2	243,2	140,6	07:15:00 17/09/2025
11,2	7,4	26,92	19,9	1,36	18,2	182,7	135,3	07:20:00 17/09/2025
11,1	7,4	26,85	20	1,45	18,2	189	137,5	07:25:00 17/09/2025
11	7,4	26,89	20,1	1,35	18,2	181,9	140,3	07:30:00 17/09/2025
11	7,4	26,91	20	1,26	18,5	203,5	144,5	07:35:00 17/09/2025
11,2	7,4	26,88	20	1,4	18,2	193	148	07:40:00 17/09/2025
11,4	7,4	26,82	20	1,37	18,2	195,5	128,1	07:45:00 17/09/2025
11,1	7,4	26,8	20	1,33	18,2	183,5	113,8	07:50:00 17/09/2025
11	7,4	26,79	20	1,39	18,2	183	104,1	07:55:00 17/09/2025
11,1	7,4	26,76	20	1,4	18,6	215,4	113,6	08:00:00 17/09/2025
11,2	7,4	26,81	20,1	1,3	18,2	227,1	119,8	08:05:00 17/09/2025
11,1	7,4	26,77	20	1,33	18,2	185,1	147,5	08:10:00 17/09/2025
11,1	7,4	26,69	19,9	1,4	18,2	183,6	143,8	08:15:00 17/09/2025
11,1	7,4	26,71	20	1,38	18,7	183,2	167,3	08:20:00 17/09/2025
10,9	7,4	26,73	19,9	1,38	18,7	184,1	192,2	08:25:00 17/09/2025
11,1	7,5	26,7	20	1,37	18,7	195	174,4	08:30:00 17/09/2025
11,1	7,5	26,71	20,1	1,38	18,7	191,6	148,6	08:35:00 17/09/2025
11,1	7,4	26,69	20,1	1,37	18,7	184,7	135,9	08:40:00 17/09/2025
11,1	7,4	26,69	20,1	1,33	18,7	183,2	129,2	08:45:00 17/09/2025
11,2	7,5	26,67	20	1,34	18,7	185	126,9	08:50:00 17/09/2025
10,9	7,5	26,57	20,1	1,39	18,7	183,8	120	08:55:00 17/09/2025
11,1	7,5	26,6	19,9	1,38	18,7	182,9	120,6	09:00:00 17/09/2025
11,3	7,5	26,6	20	1,38	18,7	184,7	120,9	09:05:00 17/09/2025
11,3	7,5	26,6	20,1	1,38	18,7	213,5	95,5	09:10:00 17/09/2025
11,2	7,5	26,51	20	1,41	18,9	172,7	100,2	09:15:00 17/09/2025
11,2	7,5	26,49	19,9	1,44	18,7	171,5	109,8	09:20:00 17/09/2025
11	7,5	26,52	19,9	1,32	18,7	173,3	115	09:25:00 17/09/2025
11,2	7,5	26,45	20,1	1,41	18,7	173,4	142,8	09:30:00 17/09/2025
11,2	7,5	26,51	19,9	1,38	18,7	186,1	146,9	09:35:00 17/09/2025
10,9	7,5	26,54	20	1,3	18,7	175,1	155,3	09:40:00 17/09/2025
10,9	7,5	26,51	19,9	1,24	18,7	172,3	150,9	09:45:00 17/09/2025
11,1	7,5	26,52	20	1,27	18,7	174	149,5	09:50:00 17/09/2025
11,1	7,5	26,4	20,1	1,45	18,7	186,7	122,5	09:55:00 17/09/2025
11,1	7,5	26,42	19,9	1,34	18,7	172,7	152,7	10:00:00 17/09/2025
11,1	7,5	26,45	19,9	1,31	18,7	221,3	157,8	10:05:00 17/09/2025
11	7,5	26,36	20	1,42	18,7	172,9	152,5	10:10:00 17/09/2025
10,9	7,5	26,43	20,1	1,36	18,7	176	160,9	10:15:00 17/09/2025
11,2	7,5	26,41	19,9	1,29	18,7	173,1	160,3	10:20:00 17/09/2025
11	7,5	26,32	20	1,36	18,7	172,7	164,5	10:25:00 17/09/2025
11,1	7,5	26,35	19,9	1,39	18,7	173,2	147,7	10:30:00 17/09/2025
11	7,5	26,3	19,9	1,41	18,7	182,3	141,9	10:35:00 17/09/2025
11,1	7,5	26,3	20	1,37	18,7	181,7	136,7	10:40:00 17/09/2025
11,1	7,5	26,29	20	1,31	18,6	172,9	142,3	10:45:00 17/09/2025
10,9	7,5	26,27	20,1	1,36	18,9	174	168,4	10:50:00 17/09/2025
11,2	7,5	26,27	20	1,36	18,9	174	162,2	10:55:00 17/09/2025
11,6	7,5	26,23	20,1	1,42	18,9	173,2	172,7	11:00:00 17/09/2025
11,1	7,5	26,19	19,9	1,38	18,7	175,6	174,7	11:05:00 17/09/2025
11,1	7,5	26,2	20	1,28	18,7	173,7	180,3	11:10:00 17/09/2025
11,2	7,5	26,1	20	1,46	18,7	192,7	171,6	11:15:00 17/09/2025
10,9	7,5	26,07	20	1,43	18,7	226,6	180,6	11:20:00 17/09/2025
11,1	7,5	26,08	20,1	1,35	18,7	190,8	208	11:25:00 17/09/2025
11,1	7,5	26,05	20,1	1,35	18,9	189,6	210,2	11:30:00 17/09/2025
11,1	7,5	26,07	20,1	1,32	18,9	191	210,9	11:35:00 17/09/2025
11	7,5	26,03	20,1	1,36	18,7	192,4	191,1	11:40:00 17/09/2025
11	7,5	26,01	20,1	1,4	18,9	196,2	200,5	11:45:00 17/09/2025
11,1	7,5	25,99	20	1,4	18,9	190,5	152,3	11:50:00 17/09/2025
11,2	7,5	26,04	20,1	1,33	18,9	190,5	161,1	11:55:00 17/09/2025
11,1	7,5	25,93	20,1	1,35	18,9	191,7	151,9	12:00:00 17/09/2025
11,1	7,5	25,94	20,1	1,4	18,7	191,9	148,8	12:05:00 17/09/2025
11,1	7,5	25,96	20	1,31	18,9	192,5	163,8	12:10:00 17/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
11	7,5	25,9	20	1,36	18,9	193	155,3	12:15:00 17/09/2025
11	7,5	25,88	20	1,36	18,9	192,2	150,2	12:20:00 17/09/2025
11,2	7,5	25,86	20	1,38	18,9	192,8	158	12:25:00 17/09/2025
11,1	7,5	25,86	20	1,39	18,9	216,4	163,8	12:30:00 17/09/2025
11,1	7,5	25,86	20,1	1,36	18,9	193,8	159,5	12:35:00 17/09/2025
11,1	7,5	25,84	20,1	1,33	18,9	192,5	162	12:40:00 17/09/2025
11,2	7,5	25,83	20,1	1,33	18,9	195,2	164,4	12:45:00 17/09/2025
10,8	7,5	25,81	20	1,4	18,9	191,7	168,9	12:50:00 17/09/2025
11,1	7,5	25,81	20	1,3	18,9	192,1	126,9	12:55:00 17/09/2025
11,1	7,5	25,78	20	1,38	18,9	196,1	138,1	13:00:00 17/09/2025
11,2	7,5	25,79	20	1,35	18,9	191,6	158,6	13:05:00 17/09/2025
11,2	7,5	25,82	20	1,36	18,9	193,2	136,7	13:10:00 17/09/2025
11,1	7,5	25,78	20	1,37	18,9	200,4	139,7	13:15:00 17/09/2025
11,1	7,5	25,77	20	1,31	18,9	184,5	141,4	13:20:00 17/09/2025
11	7,5	25,75	20,1	1,39	18,9	187,7	140	13:25:00 17/09/2025
11	7,5	25,73	20	1,4	18,9	185,6	170,6	13:30:00 17/09/2025
11,3	7,5	25,71	20	1,35	18,9	186,6	172,3	13:35:00 17/09/2025
11,1	7,5	25,7	19,4	1,32	18,9	186	173	13:40:00 17/09/2025
11,1	7,5	25,68	19,6	1,36	18,9	222,5	165	13:45:00 17/09/2025
11,3	7,5	25,69	19,5	1,33	18,9	187,2	161,9	13:50:00 17/09/2025
11,1	7,5	25,68	19,5	1,38	18,9	210,3	162,2	13:55:00 17/09/2025
10,9	7,5	25,69	19,5	1,37	18,9	185,8	158,6	14:00:00 17/09/2025
10,9	7,5	25,65	19,6	1,36	18,9	190,6	150	14:05:00 17/09/2025
11	7,5	25,64	19,5	1,34	18,9	206,7	155,8	14:10:00 17/09/2025
11	7,5	25,63	19,5	1,42	18,9	187,5	176,4	14:15:00 17/09/2025
10,9	7,5	25,62	19,6	1,31	18,9	189,7	178,6	14:20:00 17/09/2025
10,8	7,5	25,65	19,6	1,32	18,9	192,1	200,8	14:25:00 17/09/2025
10,9	7,5	25,65	19,6	1,33	18,9	192,2	199,5	14:30:00 17/09/2025
11	7,5	25,67	19,6	1,32	18,9	197,1	188,8	14:35:00 17/09/2025
10,8	7,5	25,69	19,6	1,31	18,9	197,5	175,9	14:40:00 17/09/2025
11	7,5	25,72	19,6	1,31	18,9	197,2	151,1	14:45:00 17/09/2025
11	7,5	25,7	19,6	1,33	18,9	197,9	163,6	14:50:00 17/09/2025
10,8	7,5	25,69	19,6	1,35	19,1	198,8	153,8	14:55:00 17/09/2025
10,7	7,5	25,66	19,6	1,33	18,9	198,9	153,4	15:00:00 17/09/2025
10,9	7,5	25,59	19,6	1,4	18,9	198	153,3	15:05:00 17/09/2025
10,7	7,5	25,59	19,6	1,36	18,9	227,5	143,9	15:10:00 17/09/2025
11	7,5	25,61	19,6	1,3	18,9	218,1	145,5	15:15:00 17/09/2025
10,9	7,5	25,63	19,6	1,3	18,9	195,8	137,3	15:20:00 17/09/2025
10,8	7,5	25,64	19,7	1,31	18,9	231,5	136,9	15:25:00 17/09/2025
10,7	7,5	25,64	19,6	1,32	18,9	200,1	135,2	15:30:00 17/09/2025
11,1	7,5	25,58	19,6	1,36	18,9	203,7	129,7	15:35:00 17/09/2025
11	7,5	25,57	19,5	1,4	18,9	202	131,9	15:40:00 17/09/2025
10,8	7,5	25,58	19,7	1,41	18,9	193,2	136,7	15:45:00 17/09/2025
10,8	7,5	25,59	19,7	1,37	18,9	191,1	103	15:50:00 17/09/2025
10,9	7,5	25,6	19,6	1,34	18,9	193,8	74,5	15:55:00 17/09/2025
10,7	7,5	25,6	19,6	1,33	18,9	197,4	51,6	16:00:00 17/09/2025
10,8	7,5	25,6	19,7	1,33	18,9	219,2	56,9	16:05:00 17/09/2025
10,8	7,5	25,6	19,3	1,3	18,9	193,2	106,7	16:10:00 17/09/2025
10,7	7,5	25,61	19,4	1,32	18,9	249,5	133	16:15:00 17/09/2025
10,8	7,5	25,61	19,2	1,31	19,1	191,2	147,2	16:20:00 17/09/2025
10,9	7,5	25,57	19,3	1,3	18,9	206,7	155,3	16:25:00 17/09/2025
10,8	7,5	25,54	19,3	1,43	19,1	249,5	158	16:30:00 17/09/2025
10,8	7,5	25,55	19,3	1,43	18,9	191,6	153,3	16:35:00 17/09/2025
10,6	7,5	25,52	19,3	1,4	18,9	191,6	167,2	16:40:00 17/09/2025
10,6	7,5	25,51	19,4	1,33	18,9	191	159,2	16:45:00 17/09/2025
10,7	7,5	25,54	19,3	1,33	19,1	189,7	168,3	16:50:00 17/09/2025
10,7	7,5	25,54	19,3	1,29	18,9	197,9	179,4	16:55:00 17/09/2025
10,8	7,5	25,54	19,3	1,31	19,1	190,1	173,1	17:00:00 17/09/2025
10,7	7,5	25,55	19,3	1,31	19,1	192,9	171,1	17:05:00 17/09/2025
10,9	7,5	25,54	19,4	1,34	18,9	193	161,6	17:10:00 17/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
10,7	7,5	25,5	19,3	1,39	19,1	192,8	161,6	17:15:00 17/09/2025
10,6	7,5	25,51	19,4	1,4	19,1	220,1	159,7	17:20:00 17/09/2025
10,7	7,5	25,5	19,4	1,39	19,1	225,3	181,7	17:25:00 17/09/2025
10,7	7,5	25,47	19,4	1,36	19,1	211,4	204,5	17:30:00 17/09/2025
10,7	7,5	25,47	19,4	1,34	19,1	208,5	213,4	17:35:00 17/09/2025
10,8	7,5	25,49	19,4	1,36	19,1	211,2	191,9	17:40:00 17/09/2025
10,8	7,5	25,5	19,4	1,34	19,1	212	184,1	17:45:00 17/09/2025
11	7,5	25,5	19,4	1,27	19,1	210,3	183,9	17:50:00 17/09/2025
10,8	7,5	25,5	19,5	1,31	19,1	208,1	175,2	17:55:00 17/09/2025
10,8	7,5	25,43	19,4	1,35	19,1	209	175,3	18:00:00 17/09/2025
10,7	7,5	25,45	19,4	1,42	19,1	231,3	188,1	18:05:00 17/09/2025
10,7	7,5	25,46	19,4	1,42	19,1	210,6	201,6	18:10:00 17/09/2025
10,8	7,5	25,44	19,4	1,35	19,1	209,6	190,2	18:15:00 17/09/2025
10,6	7,5	25,45	19,4	1,36	19,1	217,9	192	18:20:00 17/09/2025
10,6	7,5	25,45	19,4	1,29	19,1	206,5	191,4	18:25:00 17/09/2025
10,7	7,5	25,45	19,4	1,3	19,1	208,4	174,2	18:30:00 17/09/2025
10,7	7,5	25,45	19,4	1,31	19,1	249,5	146,7	18:35:00 17/09/2025
10,6	7,5	25,45	19,4	1,27	19,1	258,2	164,2	18:40:00 17/09/2025
10,8	7,5	25,42	19,4	1,33	19,1	251,5	148,4	18:45:00 17/09/2025
10,5	7,5	25,38	19,5	1,4	19,1	224,2	150	18:50:00 17/09/2025
10,8	7,5	25,41	19,4	1,43	19,1	206,5	150,2	18:55:00 17/09/2025
10,7	7,5	25,4	19,5	1,43	19,1	207	125	19:00:00 17/09/2025
10,6	7,5	25,36	19,4	1,39	19,1	207,6	134,2	19:05:00 17/09/2025
10,7	7,5	25,35	19,5	1,33	19,1	207	157,2	19:10:00 17/09/2025
10,7	7,5	25,38	19,5	1,36	19,1	245,9	156,1	19:15:00 17/09/2025
10,6	7,5	25,39	19,4	1,37	19,1	198	160,9	19:20:00 17/09/2025
10,8	7,5	25,38	19,4	1,36	19,1	199,5	161,3	19:25:00 17/09/2025
10,7	7,5	25,38	19,4	1,33	19,1	207,5	166,6	19:30:00 17/09/2025
10,7	7,5	25,39	19,5	1,26	19,1	200	154,5	19:35:00 17/09/2025
10,6	7,5	25,4	19,4	1,29	19,1	195,6	149,2	19:40:00 17/09/2025
10,7	7,5	25,4	19,4	1,35	19,1	196,7	149,5	19:45:00 17/09/2025
10,8	7,5	25,4	19,4	1,31	19,1	196,8	156,3	19:50:00 17/09/2025
10,6	7,5	25,39	19,4	1,38	19,1	199	136,7	19:55:00 17/09/2025
10,6	7,5	25,33	19,4	1,43	19,1	195,5	134,1	20:00:00 17/09/2025
10,6	7,5	25,34	19,5	1,43	19,1	226,5	134,1	20:05:00 17/09/2025
10,6	7,5	25,34	19,5	1,35	19,1	231,6	131,6	20:10:00 17/09/2025
10,7	7,5	25,35	19,5	1,3	19,1	196	149,8	20:15:00 17/09/2025
10,6	7,5	25,35	19,5	1,28	19,1	196,4	151,4	20:20:00 17/09/2025
10,6	7,5	25,36	19,5	1,3	19,1	195	154,8	20:25:00 17/09/2025
10,7	7,5	25,36	19,5	1,28	19,1	204,1	198	20:30:00 17/09/2025
10,7	7,5	25,36	19,5	1,31	19,1	195,6	181,1	20:35:00 17/09/2025
10,6	7,5	25,36	19,5	1,36	19,1	195,1	157,7	20:40:00 17/09/2025
10,6	7,5	25,33	19,5	1,39	19,1	197,5	152,3	20:45:00 17/09/2025
10,5	7,5	25,32	19,5	1,43	19,1	196,4	148,8	20:50:00 17/09/2025
10,6	7,5	25,32	19,5	1,38	19,1	197,2	140,6	20:55:00 17/09/2025
10,7	7,5	25,31	19,4	1,3	19,1	202,8	135	21:00:00 17/09/2025
10,6	7,5	25,3	19,5	1,33	19,1	232,6	138,8	21:05:00 17/09/2025
10,5	7,5	25,31	19,5	1,27	19,1	227	147,5	21:10:00 17/09/2025
10,7	7,5	25,31	19,4	1,24	19,1	195,5	116,1	21:15:00 17/09/2025
10,6	7,5	25,31	19,5	1,26	19,1	197,4	130,3	21:20:00 17/09/2025
10,5	7,5	25,33	19,5	1,26	19,1	186	139,8	21:25:00 17/09/2025
10,7	7,5	25,29	19,5	1,35	19,1	190,6	137,7	21:30:00 17/09/2025
10,5	7,5	25,27	19,5	1,44	19,1	186,2	171,6	21:35:00 17/09/2025
10,6	7,5	25,28	19,5	1,4	19,1	208,1	179,1	21:40:00 17/09/2025
10,7	7,5	25,28	19,5	1,36	19,1	187,3	175,3	21:45:00 17/09/2025
10,7	7,5	25,28	19,5	1,3	19,1	184,1	183,9	21:50:00 17/09/2025
10,9	7,5	25,28	19,5	1,4	19,1	186,1	181,4	21:55:00 17/09/2025
10,6	7,5	25,28	19,4	1,34	19,1	185,6	141,9	22:00:00 17/09/2025
10,6	7,5	25,29	19,5	1,29	19,1	188	148,3	22:05:00 17/09/2025
11,1	7,5	25,29	19,5	1,34	19,1	185,6	150,8	22:10:00 17/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
10,6	7,5	25,28	19,5	1,36	19,1	182,7	164,4	22:15:00 17/09/2025
10,6	7,5	25,29	19,6	1,35	19,1	183,8	168,8	22:20:00 17/09/2025
10,7	7,5	25,31	19,5	1,34	19,1	184,9	165,9	22:25:00 17/09/2025
10,7	7,5	25,29	19,6	1,4	19,1	218,4	158,8	22:30:00 17/09/2025
10,6	7,5	25,21	19,6	1,41	19,1	184,6	134,2	22:35:00 17/09/2025
10,6	7,5	25,24	19,5	1,42	19,1	183,9	138,1	22:40:00 17/09/2025
10,8	7,5	25,23	19,6	1,37	19,1	220,4	151,7	22:45:00 17/09/2025
10,7	7,5	25,24	19,5	1,32	19,1	182,8	142,3	22:50:00 17/09/2025
10,5	7,5	25,24	19,5	1,34	19,1	184,1	175	22:55:00 17/09/2025
10,6	7,5	25,24	19,5	1,3	19,1	182,3	173	23:00:00 17/09/2025
10,6	7,5	25,25	19,5	1,27	19,1	212,6	186,6	23:05:00 17/09/2025
10,6	7,5	25,25	19,5	1,26	19,1	182,1	179,8	23:10:00 17/09/2025
10,6	7,5	25,26	19,6	1,26	19,1	181,2	181,4	23:15:00 17/09/2025
10,6	7,5	25,19	19,6	1,37	19,1	198,2	185	23:20:00 17/09/2025
10,9	7,5	25,18	19,5	1,44	19,1	205,9	184,1	23:25:00 17/09/2025
11,1	7,5	25,2	19,4	1,41	19,1	200,7	207,5	23:30:00 17/09/2025
10,5	7,5	25,2	19,6	1,36	19,1	200,1	223	23:35:00 17/09/2025
10,6	7,5	25,2	19,6	1,38	19,3	200,6	216,9	23:40:00 17/09/2025
10,6	7,5	25,18	19,6	1,39	19,3	200,1	196,1	23:45:00 17/09/2025
10,5	7,5	25,2	19,6	1,36	19,1	204,6	181,6	23:50:00 17/09/2025
10,6	7,5	25,21	19,5	1,31	19,1	198,8	150,6	23:55:00 17/09/2025
10,6	7,5	25,21	19,5	1,29	19,1	198,5	155,5	00:00:00 18/09/2025
10,6	7,5	25,23	19,6	1,3	19,3	196,8	147,8	00:05:00 18/09/2025
10,7	7,5	25,13	19,5	1,44	19,1	198,9	147,5	00:10:00 18/09/2025
10,5	7,5	25,17	19,5	1,4	19,1	197,9	169,8	00:15:00 18/09/2025
10,5	7,5	25,17	19,5	1,34	19,1	198,2	168,9	00:20:00 18/09/2025
10,7	7,5	25,16	19,5	1,33	19,3	223,3	169,1	00:25:00 18/09/2025
10,5	7,5	25,15	19,5	1,33	19,3	197,2	170,8	00:30:00 18/09/2025
10,5	7,5	25,15	19,6	1,28	19,3	196,4	168,1	00:35:00 18/09/2025
10,7	7,6	25,16	19,5	1,25	19,3	213,4	172,3	00:40:00 18/09/2025
10,6	7,6	25,16	19,6	1,26	19,3	198,5	170,8	00:45:00 18/09/2025
10,5	7,6	25,17	19,6	1,3	19,3	195,8	173	00:50:00 18/09/2025
10,5	7,5	25,12	19,5	1,35	19,3	195,8	178,4	00:55:00 18/09/2025
10,4	7,6	25,13	19,5	1,36	19,3	196,8	145,9	01:00:00 18/09/2025
10,4	7,5	25,12	19,5	1,41	19,3	199	136,1	01:05:00 18/09/2025
10,5	7,5	25,12	19,6	1,32	19,3	196,2	157,2	01:10:00 18/09/2025
10,5	7,5	25,13	19,6	1,29	19,3	196	149,2	01:15:00 18/09/2025
10,5	7,5	25,12	19,6	1,34	19,3	261,5	149,5	01:20:00 18/09/2025
10,5	7,5	25,13	19,6	1,35	19,3	187,9	143	01:25:00 18/09/2025
10,5	7,5	25,13	19,6	1,24	19,3	188,2	148,8	01:30:00 18/09/2025
10,5	7,5	25,14	19,5	1,24	19,3	193,8	153,9	01:35:00 18/09/2025
10,6	7,5	25,14	19,5	1,27	19,3	188	168,8	01:40:00 18/09/2025
10,6	7,5	25,13	19,6	1,34	19,3	219,1	172,7	01:45:00 18/09/2025
10,5	7,6	25,14	19,6	1,37	19,3	204,3	165,6	01:50:00 18/09/2025
10,5	7,6	25,14	19,6	1,38	19,3	187,7	176,1	01:55:00 18/09/2025
10,5	7,6	25,16	19,6	1,4	19,3	189,1	167,3	02:00:00 18/09/2025
10,5	7,6	25,15	19,5	1,42	19,3	188,6	161,6	02:05:00 18/09/2025
10,4	7,5	25,12	19,6	1,4	19,1	206,4	174,4	02:10:00 18/09/2025
10,5	7,5	25,11	19,6	1,39	19,3	186,3	176,7	02:15:00 18/09/2025
10,5	7,5	25,11	19,6	1,35	19,3	186,8	174,2	02:20:00 18/09/2025
10,5	7,6	25,11	19,7	1,36	19,3	185,6	178,8	02:25:00 18/09/2025
10,5	7,6	25,12	19,7	1,27	19,3	185,7	192,8	02:30:00 18/09/2025
10,6	7,6	25,12	19,6	1,28	19,3	239,7	205,3	02:35:00 18/09/2025
10,4	7,6	25,12	19,7	1,25	19,3	187,3	184,1	02:40:00 18/09/2025
10,5	7,6	25,14	19,6	1,26	19,3	186,7	173,1	02:45:00 18/09/2025
10,7	7,6	25,15	19,7	1,33	19,3	186,3	151,7	02:50:00 18/09/2025
10,5	7,6	25,09	19,7	1,41	19,3	185,7	147,2	02:55:00 18/09/2025
10,5	7,6	25,1	19,7	1,38	19,3	186	171,4	03:00:00 18/09/2025
10,4	7,6	25,1	19,7	1,34	19,3	186	152,3	03:05:00 18/09/2025
10,5	7,6	25,1	19,7	1,3	19,3	187,5	159,5	03:10:00 18/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
10,4	7,6	25,1	19,7	1,3	19,3	208,9	150,8	03:15:00 18/09/2025
10,5	7,6	25,1	19,7	1,31	19,5	194,7	145,8	03:20:00 18/09/2025
10,5	7,6	25,11	19,7	1,32	19,3	196,4	143	03:25:00 18/09/2025
10,5	7,6	25,11	19,7	1,35	19,3	178,6	142,3	03:30:00 18/09/2025
10,4	7,6	25,08	19,6	1,35	19,3	176,4	143,4	03:35:00 18/09/2025
10,5	7,6	25,07	19,6	1,36	19,3	176,4	145,2	03:40:00 18/09/2025
10,5	7,6	25,05	19,7	1,43	19,3	173,7	139,8	03:45:00 18/09/2025
10,4	7,6	25,06	19,7	1,34	19,5	203,1	149,4	03:50:00 18/09/2025
10,5	7,6	25,07	19,7	1,26	19,5	203,7	145,3	03:55:00 18/09/2025
10,4	7,6	25,07	19,7	1,28	19,3	177	106,6	04:00:00 18/09/2025
10,5	7,6	25,07	19,7	1,27	19,3	196,7	76,7	04:05:00 18/09/2025
10,3	7,6	25,08	19,7	1,24	19,3	175,6	86,1	04:10:00 18/09/2025
10,4	7,6	25,08	19,8	1,27	19,3	175,1	113,1	04:15:00 18/09/2025
10,4	7,6	25,1	19,6	1,31	19,3	177,2	136,7	04:20:00 18/09/2025
10,5	7,6	25,06	19,7	1,37	19,3	176,7	139,8	04:25:00 18/09/2025
10,4	7,6	25,03	19,7	1,38	19,5	175,3	147,2	04:30:00 18/09/2025
10,3	7,6	25,03	19,7	1,37	19,3	175,7	156,3	04:35:00 18/09/2025
10,8	7,6	25,05	19,7	1,35	19,5	174,3	152,7	04:40:00 18/09/2025
10,9	7,6	25,04	19,7	1,31	19,5	176,4	167,7	04:45:00 18/09/2025
10,4	7,6	25,05	19,7	1,29	19,5	227,7	169,5	04:50:00 18/09/2025
10,5	7,6	25,05	19,7	1,28	19,5	176,2	160,8	04:55:00 18/09/2025
10,5	7,6	25,06	19,7	1,32	19,5	177,1	158,9	05:00:00 18/09/2025
10,5	7,6	25,08	19,7	1,34	19,5	176,6	156,9	05:05:00 18/09/2025
10,4	7,6	25,07	19,6	1,36	19,5	176	163,3	05:10:00 18/09/2025
10,5	7,6	25,04	19,7	1,36	19,5	177,2	156,9	05:15:00 18/09/2025
10,4	7,6	25,02	19,5	1,39	19,5	198,2	118,6	05:20:00 18/09/2025
10,5	7,6	25,03	19,6	1,32	19,5	196,7	125,3	05:25:00 18/09/2025
10,4	7,6	25,02	19,7	1,3	19,5	198,8	144,4	05:30:00 18/09/2025
10,3	7,6	25,03	19,7	1,33	19,5	201,3	177,7	05:35:00 18/09/2025
10,5	7,6	25,03	19,7	1,28	19,5	198,5	213,3	05:40:00 18/09/2025
10,4	7,6	25,03	19,7	1,27	19,5	196,4	196,9	05:45:00 18/09/2025
10,3	7,6	25,03	19,7	1,28	19,5	196	175,2	05:50:00 18/09/2025
10,4	7,6	25,04	19,7	1,31	19,5	200,7	172,2	05:55:00 18/09/2025
10,4	7,6	25,01	19,7	1,33	19,5	218,2	178,8	06:00:00 18/09/2025
10,4	7,6	24,98	19,7	1,38	19,5	195	175,3	06:05:00 18/09/2025
10,4	7,6	25,01	19,7	1,4	19,5	196,9	175,8	06:10:00 18/09/2025
10,5	7,6	24,99	19,7	1,4	19,5	198,5	171,3	06:15:00 18/09/2025
10,5	7,6	24,99	19,7	1,37	19,5	196,4	201,9	06:20:00 18/09/2025
10,5	7,6	24,99	19,7	1,35	19,5	200,3	209,8	06:25:00 18/09/2025
10,5	7,6	24,99	19,7	1,31	19,5	223,8	178	06:30:00 18/09/2025
10,4	7,6	24,99	19,7	1,28	19,5	196,7	167,3	06:35:00 18/09/2025
10,5	7,6	25	19,7	1,26	19,5	216,2	152,3	06:40:00 18/09/2025
10,5	7,6	25	19,7	1,34	19,5	197,5	141,4	06:45:00 18/09/2025
10,5	7,6	24,96	19,6	1,33	19,5	198,5	130,3	06:50:00 18/09/2025
10,4	7,6	24,97	19,7	1,35	19,5	197,5	135,2	06:55:00 18/09/2025
10,4	7,6	24,96	19,7	1,34	19,5	198,8	150,3	07:00:00 18/09/2025
10,6	7,6	24,96	19,7	1,35	19,5	220,6	116,3	07:05:00 18/09/2025
10,5	7,6	24,96	19,7	1,37	19,5	196,6	115,3	07:10:00 18/09/2025
10,3	7,6	24,97	19,7	1,27	19,5	218,9	143	07:15:00 18/09/2025
10,4	7,6	24,97	19,7	1,26	19,5	195,7	143,6	07:20:00 18/09/2025
10,4	7,6	24,97	19,8	1,28	19,5	86,8	144,5	07:25:00 18/09/2025
10,4	7,6	25	19,7	1,38	19,5	187,5	140	07:30:00 18/09/2025
10,4	7,6	25	19,7	1,34	19,5	187,8	151,1	07:35:00 18/09/2025
10,4	7,6	24,97	19,7	1,38	19,5	187,7	153,4	07:40:00 18/09/2025
10,3	7,6	24,95	19,7	1,38	19,5	187,2	156,4	07:45:00 18/09/2025
10,4	7,6	24,95	19,8	1,36	20	218,1	157	07:50:00 18/09/2025
10,5	7,6	24,94	19,7	1,29	19,5	191,2	154,5	07:55:00 18/09/2025
10,4	7,6	24,95	19,7	1,25	19,5	186,2	115,3	08:00:00 18/09/2025
10,4	7,6	24,97	19,7	1,33	19,5	192,4	115,8	08:05:00 18/09/2025
10,6	7,6	24,91	19,8	1,37	19,5	188,8	110,6	08:10:00 18/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
10,4	7,6	24,93	19,8	1,34	19,5	190,6	101,1	08:15:00 18/09/2025
10,5	7,6	24,93	19,7	1,32	20	197,8	133,3	08:20:00 18/09/2025
10,3	7,6	24,93	19,7	1,28	19,5	229,7	134,1	08:25:00 18/09/2025
10,4	7,6	24,92	19,8	1,24	19,5	190,8	135,9	08:30:00 18/09/2025
10,4	7,6	24,92	19,8	1,26	19,5	192,2	179,1	08:35:00 18/09/2025
10,4	7,6	24,93	19,7	1,27	19,5	188,9	160,5	08:40:00 18/09/2025
10,4	7,6	24,93	19,8	1,36	19,5	241,6	140	08:45:00 18/09/2025
10,4	7,6	24,91	19,8	1,37	20	192,5	141,6	08:50:00 18/09/2025
10,4	7,6	24,92	19,7	1,3	19,5	190,6	141,4	08:55:00 18/09/2025
10,3	7,6	24,91	19,8	1,26	19,5	189,6	139,1	09:00:00 18/09/2025
10,5	7,6	24,91	19,8	1,26	20	189,5	140	09:05:00 18/09/2025
10,4	7,6	24,9	19,8	1,36	19,5	189,7	137,3	09:10:00 18/09/2025
10,3	7,6	24,9	19,8	1,36	20	187,5	144,5	09:15:00 18/09/2025
10,4	7,6	24,89	19,7	1,36	20	203,4	132,7	09:20:00 18/09/2025
10,4	7,6	24,89	19,8	1,3	19,5	187,8	129,5	09:25:00 18/09/2025
10,3	7,6	24,87	19,7	1,26	20	179	127,7	09:30:00 18/09/2025
10,2	7,6	24,87	19,8	1,29	19,5	199,4	129,2	09:35:00 18/09/2025
10,2	7,6	24,87	19,8	1,38	20	178,3	146,7	09:40:00 18/09/2025
10,4	7,6	24,87	19,7	1,34	20	180	145	09:45:00 18/09/2025
10,4	7,6	24,85	19,8	1,37	20	178,2	145,2	09:50:00 18/09/2025
10,4	7,6	24,84	19,7	1,38	20	202,9	145,5	09:55:00 18/09/2025
10,2	7,6	24,85	19,8	1,31	20	179,1	146,3	10:00:00 18/09/2025
10,5	7,6	24,86	19,8	1,35	20	178,4	116,3	10:05:00 18/09/2025
10,5	7,6	24,86	19,8	1,3	20	183	93,4	10:10:00 18/09/2025
10,5	7,6	24,84	19,7	1,3	20	178,2	108,8	10:15:00 18/09/2025
10,8	7,6	24,82	19,8	1,35	20	219,6	138,1	10:20:00 18/09/2025
10,3	7,6	24,83	19,8	1,32	20	175,9	138,3	10:25:00 18/09/2025
10,3	7,6	24,82	19,8	1,35	20	176,8	138,1	10:30:00 18/09/2025
10,4	7,6	24,78	19,8	1,34	20	175,6	141,6	10:35:00 18/09/2025
10,3	7,6	24,78	19,7	1,31	20	177,1	124,7	10:40:00 18/09/2025
10,3	7,6	24,8	19,8	1,33	20	179,1	113,6	10:45:00 18/09/2025
10,4	7,6	24,77	19,8	1,33	20	177,6	121,1	10:50:00 18/09/2025
10,4	7,6	24,78	19,7	1,35	20	184,7	138	10:55:00 18/09/2025
10,4	7,6	24,8	19,8	1,29	20	177,9	145,5	11:00:00 18/09/2025
10,4	7,6	24,77	19,8	1,28	20	183,9	160,9	11:05:00 18/09/2025
10,3	7,6	24,78	19,7	1,32	20	180,1	155,8	11:10:00 18/09/2025
10,3	7,6	24,76	19,8	1,35	20	176,6	163,8	11:15:00 18/09/2025
10,3	7,6	24,79	19,8	1,35	20	175,6	166,6	11:20:00 18/09/2025
10,3	7,6	24,76	19,8	1,33	20	178,6	159,2	11:25:00 18/09/2025
10,2	7,6	24,75	19,8	1,33	20	194,9	154,1	11:30:00 18/09/2025
10,2	7,6	24,74	19,8	1,32	20	194,1	180	11:35:00 18/09/2025
10,3	7,6	24,74	19,8	1,34	20	194	191,9	11:40:00 18/09/2025
10,3	7,6	24,74	19,8	1,32	20	195,1	173,4	11:45:00 18/09/2025
10,2	7,6	24,76	19,8	1,3	20,2	193,4	156,6	11:50:00 18/09/2025
10,2	7,6	24,73	19,8	1,36	20	194	144,4	11:55:00 18/09/2025
10,2	7,6	24,73	19,8	1,31	20	194,5	136,7	12:00:00 18/09/2025
10,3	7,6	24,72	19,8	1,32	20	265,1	128,89	12:05:00 18/09/2025
10,3	7,6	24,73	19,9	1,32	20	193,8	125,5	12:10:00 18/09/2025
10,3	7,6	24,73	19,8	1,34	20	194,9	120,9	12:15:00 18/09/2025
10,2	7,6	24,71	19,8	1,43	20,2	5	133,6	12:20:00 18/09/2025
10,1	7,6	24,73	19,9	1,41	20,2	9,5	154,2	12:25:00 18/09/2025
10,1	7,6	24,69	19,9	1,35	20	42,5	143,9	12:30:00 18/09/2025
10,1	7,6	24,72	19,8	1,35	20,2	36,3	142,2	12:35:00 18/09/2025
10,1	7,6	24,69	19,9	1,32	20,2	19,9	147,2	12:40:00 18/09/2025
10,3	7,6	24,68	19,9	1,32	20	10	149,8	12:45:00 18/09/2025
10,2	7,6	24,67	19,8	1,31	20,2	17,1	147,5	12:50:00 18/09/2025
10,1	7,6	24,68	19,9	1,29	20,2	198	148,8	12:55:00 18/09/2025
10,3	7,6	24,67	19,9	1,31	20,2	197,8	157	13:00:00 18/09/2025
10,2	7,6	24,66	19,4	1,28	20,2	216,9	135,2	13:05:00 18/09/2025
10,1	7,6	24,7	20	1,32	20,2	199	100,5	13:10:00 18/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
10,2	7,6	24,64	19,6	1,35	20,2	197,8	126,9	13:15:00 18/09/2025
10,1	7,6	24,65	19,8	1,31	20,2	197,2	145,8	13:20:00 18/09/2025
10,1	7,6	24,65	19,8	1,35	20,2	198,6	116,1	13:25:00 18/09/2025
10,1	7,6	24,63	19,8	1,36	20,2	198,2	117,7	13:30:00 18/09/2025
10,2	7,6	24,63	19,8	1,3	20,2	197,2	111,9	13:35:00 18/09/2025
10,1	7,6	24,64	19,7	1,28	20,2	197,5	112,3	13:40:00 18/09/2025
10,1	7,6	24,64	19,8	1,25	20,2	197,7	152,3	13:45:00 18/09/2025
10,2	7,6	24,64	19,8	1,32	20,2	197,4	150	13:50:00 18/09/2025
10,2	7,6	24,63	19,8	1,29	20,2	229,8	146,6	13:55:00 18/09/2025
10,1	7,6	24,69	19,8	1,29	20,2	220,6	153,9	14:00:00 18/09/2025
10,2	7,6	24,61	19,8	1,29	20,2	196,8	147,5	14:05:00 18/09/2025
10,1	7,7	24,63	19,8	1,36	20,2	214,6	137,3	14:10:00 18/09/2025
10,2	7,7	24,67	19,8	1,33	20,2	196,6	145,2	14:15:00 18/09/2025
10,1	7,6	24,64	19,8	1,34	20,2	203,7	144,5	14:20:00 18/09/2025
10,1	7,7	24,6	19,8	1,29	20,2	197,5	144,7	14:25:00 18/09/2025
10,3	7,7	24,6	19,9	1,25	20,2	198,2	147,7	14:30:00 18/09/2025
10,1	7,7	24,6	19,9	1,3	20,2	198,6	160,3	14:35:00 18/09/2025
10,1	7,7	24,62	19,8	1,31	20,2	238,7	191,4	14:40:00 18/09/2025
10	7,7	24,64	19,8	1,28	20,2	214,3	180,2	14:45:00 18/09/2025
10,1	7,7	24,61	19,8	1,36	20,4	204,1	144,5	14:50:00 18/09/2025
10,1	7,7	24,6	19,8	1,35	20,2	191,7	136,1	14:55:00 18/09/2025
10	7,7	24,58	19,8	1,32	20,2	193	122,3	15:00:00 18/09/2025
9,9	7,7	24,58	19,8	1,37	20,2	193,2	138,8	15:05:00 18/09/2025
10	7,7	24,6	19,8	1,42	20,2	193,8	136,7	15:10:00 18/09/2025
10	7,7	24,61	19,8	1,34	20,2	195,8	133,6	15:15:00 18/09/2025
10	7,7	24,55	19,9	1,3	20,2	194,5	133	15:20:00 18/09/2025
10	7,7	24,58	19,8	1,34	20,2	245,3	134,1	15:25:00 18/09/2025
9,9	7,6	24,56	19,7	1,3	20,2	193,4	147,8	15:30:00 18/09/2025
10,1	7,6	24,57	20	1,29	20,2	208	147,2	15:35:00 18/09/2025
10	7,6	24,56	19,7	1,32	20,4	191,9	159,2	15:40:00 18/09/2025
9,9	7,6	24,56	19,6	1,31	20,4	196,7	166,4	15:45:00 18/09/2025
10,1	7,6	24,55	19,7	1,26	20,4	199,5	161,9	15:50:00 18/09/2025
9,9	7,6	24,58	19,6	1,34	20,2	200,1	164,2	15:55:00 18/09/2025
10	7,6	24,54	19,6	1,32	20,4	200,4	169,7	16:00:00 18/09/2025
9,9	7,6	24,56	19,6	1,35	20,4	202,3	135,9	16:05:00 18/09/2025
10	7,6	24,56	19,6	1,28	20,4	201,8	102,5	16:10:00 18/09/2025
10	7,6	24,55	19,6	1,2	20,4	204,1	127,3	16:15:00 18/09/2025
9,9	7,6	24,55	19,6	1,21	20,4	204,7	137,5	16:20:00 18/09/2025
10,1	7,6	24,56	19,6	1,3	20,4	202,6	169,8	16:25:00 18/09/2025
10,1	7,6	24,54	19,7	1,38	20,4	201,3	168,9	16:30:00 18/09/2025
9,9	7,6	24,54	19,6	1,31	20,4	201,8	176,1	16:35:00 18/09/2025
10	7,6	24,54	19,7	1,3	20,4	203,7	167,2	16:40:00 18/09/2025
10,1	7,6	24,55	19,7	1,28	20,4	226,1	170,3	16:45:00 18/09/2025
9,9	7,6	24,57	19,7	1,29	20,4	203,9	169,5	16:50:00 18/09/2025
10	7,6	24,54	19,7	1,4	20,4	204,7	177,2	16:55:00 18/09/2025
9,9	7,6	24,53	19,7	1,35	20,4	226,6	178	17:00:00 18/09/2025
9,9	7,6	24,54	19,7	1,35	20,4	195	175,9	17:05:00 18/09/2025
9,9	7,6	24,54	19,6	1,3	20,2	194,6	181,4	17:10:00 18/09/2025
9,9	7,6	24,54	19,7	1,23	20,4	191,4	181,4	17:15:00 18/09/2025
9,9	7,6	24,55	19,7	1,27	20,4	193,2	181,7	17:20:00 18/09/2025
9,9	7,6	24,54	19,7	1,36	20,4	193,8	176,1	17:25:00 18/09/2025
10	7,6	24,55	19,7	1,35	20,4	193,4	166,4	17:30:00 18/09/2025
9,9	7,6	24,54	19,7	1,31	20,4	205,6	154,7	17:35:00 18/09/2025
9,9	7,6	24,54	19,7	1,3	20,4	193,9	190,8	17:40:00 18/09/2025
9,9	7,6	24,55	19,7	1,26	20,4	195,5	211,9	17:45:00 18/09/2025
9,9	7,6	24,56	19,6	1,32	20,4	194,4	209,1	17:50:00 18/09/2025
9,9	7,6	24,54	19,7	1,36	20,4	232,4	189,5	17:55:00 18/09/2025
9,9	7,6	24,52	19,7	1,39	20,4	194,1	176,9	18:00:00 18/09/2025
9,9	7,6	24,52	19,7	1,37	20,4	195,7	178,6	18:05:00 18/09/2025
9,9	7,6	24,52	19,7	1,3	20,4	194	171,4	18:10:00 18/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
9,9	7,6	24,52	19,7	1,24	20,6	195	174,2	18:15:00 18/09/2025
9,9	7,6	24,52	19,8	1,22	20,4	222,4	168,1	18:20:00 18/09/2025
9,8	7,6	24,52	19,6	1,25	20,4	195,1	178	18:25:00 18/09/2025
9,9	7,6	24,53	19,6	1,31	20,4	193,2	184,5	18:30:00 18/09/2025
9,9	7,6	24,52	19,7	1,37	20,4	193,5	185,8	18:35:00 18/09/2025
9,8	7,6	24,52	19,7	1,39	20,6	195	180,8	18:40:00 18/09/2025
9,8	7,6	24,51	19,7	1,31	20,6	196,1	163,6	18:45:00 18/09/2025
9,9	7,6	24,51	19,6	1,3	20,6	195,6	158	18:50:00 18/09/2025
9,8	7,6	24,52	19,7	1,32	20,6	225,4	160,9	18:55:00 18/09/2025
9,9	7,6	24,54	19,7	1,37	20,4	216,4	151,9	19:00:00 18/09/2025
9,7	7,6	24,53	19,7	1,37	20,6	228,2	182,2	19:05:00 18/09/2025
9,8	7,6	24,53	19,7	1,3	20,6	224,3	150,8	19:10:00 18/09/2025
9,7	7,6	24,53	19,6	1,3	20,6	264	147,5	19:15:00 18/09/2025
9,8	7,6	24,53	19,6	1,35	20,6	214,2	166,9	19:20:00 18/09/2025
9,8	7,6	24,53	19,7	1,33	20,4	214,8	168,9	19:25:00 18/09/2025
9,7	7,6	24,54	19,7	1,3	20,6	216,2	177,8	19:30:00 18/09/2025
9,7	7,6	24,52	19,7	1,28	20,6	215,3	185,8	19:35:00 18/09/2025
9,8	7,6	24,52	19,6	1,26	20,6	217,8	201,4	19:40:00 18/09/2025
9,7	7,6	24,52	19,7	1,27	20,6	215,4	179,4	19:45:00 18/09/2025
9,8	7,6	24,52	19,7	1,33	20,6	220,2	164,4	19:50:00 18/09/2025
9,8	7,6	24,53	19,7	1,34	20,6	215,4	158,4	19:55:00 18/09/2025
9,8	7,6	24,52	19,8	1,26	20,6	252,9	158,9	20:00:00 18/09/2025
9,7	7,6	24,53	19,7	1,25	20,6	215,9	151,1	20:05:00 18/09/2025
9,8	7,6	24,54	19,8	1,32	20,6	213,9	136,7	20:10:00 18/09/2025
9,7	7,6	24,55	19,7	1,29	20,6	213,5	135,6	20:15:00 18/09/2025
9,8	7,6	24,56	19,8	1,31	20,6	256	136,6	20:20:00 18/09/2025
9,7	7,6	24,56	19,7	1,37	20,6	211,9	145	20:25:00 18/09/2025
9,8	7,6	24,55	19,7	1,36	20,6	211,8	148,3	20:30:00 18/09/2025
9,7	7,6	24,56	19,8	1,35	20,6	213	149,4	20:35:00 18/09/2025
9,7	7,6	24,57	19,7	1,3	20,6	235,3	177,8	20:40:00 18/09/2025
9,7	7,6	24,57	19,7	1,29	20,6	211,3	202	20:45:00 18/09/2025
9,7	7,6	24,57	19,7	1,28	20,6	212,5	188,8	20:50:00 18/09/2025
9,7	7,6	24,57	19,8	1,29	20,6	210,6	161,6	20:55:00 18/09/2025
9,7	7,6	24,57	19,8	1,31	20,6	248,6	162,5	21:00:00 18/09/2025
9,8	7,6	24,58	19,7	1,31	20,6	203,7	160,5	21:05:00 18/09/2025
9,7	7,6	24,58	19,8	1,33	20,6	203,6	154,7	21:10:00 18/09/2025
9,8	7,6	24,58	19,7	1,34	20,4	238,7	159,5	21:15:00 18/09/2025
9,9	7,6	24,59	19,7	1,34	20,6	238	150,9	21:20:00 18/09/2025
9,7	7,6	24,6	19,8	1,32	20,6	203,7	145,9	21:25:00 18/09/2025
9,6	7,6	24,6	19,8	1,29	20,6	197,8	123,8	21:30:00 18/09/2025
9,8	7,6	24,59	19,7	1,36	20,6	198,9	128,39	21:35:00 18/09/2025
9,7	7,6	24,59	19,7	1,4	20,6	204	125,5	21:40:00 18/09/2025
9,7	7,6	24,6	19,7	1,38	20,6	198	131,6	21:45:00 18/09/2025
9,6	7,6	24,61	19,7	1,38	20,6	257,7	164,4	21:50:00 18/09/2025
9,6	7,6	24,61	19,7	1,32	20,6	213,4	152,3	21:55:00 18/09/2025
9,7	7,6	24,61	19,7	1,31	20,6	196,8	162,5	22:00:00 18/09/2025
9,6	7,6	24,61	19,7	1,29	20,6	197,7	168,4	22:05:00 18/09/2025
9,7	7,6	24,61	19,8	1,31	20,6	198	141,1	22:10:00 18/09/2025
11,2	7,6	24,62	19,7	1,32	20,6	198,4	120,9	22:15:00 18/09/2025
9,5	7,6	24,62	19,7	1,34	20,6	196,4	143,9	22:20:00 18/09/2025
9,7	7,6	24,63	19,8	1,34	20,6	214,3	164,2	22:25:00 18/09/2025
9,7	7,6	24,63	19,8	1,41	20,6	196,9	177,5	22:30:00 18/09/2025
9,6	7,6	24,63	19,8	1,36	20,6	198	179,5	22:35:00 18/09/2025
9,6	7,6	24,61	19,8	1,37	21	198,2	185,3	22:40:00 18/09/2025
9,7	7,6	24,61	19,8	1,32	20,6	216,2	193,8	22:45:00 18/09/2025
9,7	7,6	24,61	19,8	1,31	21	195,6	175	22:50:00 18/09/2025
9,6	7,6	24,61	19,9	1,32	21	192,8	176,1	22:55:00 18/09/2025
9,7	7,6	24,61	19,8	1,27	21,2	186,7	178,8	23:00:00 18/09/2025
9,6	7,6	24,62	19,8	1,27	21	186	187	23:05:00 18/09/2025
9,6	7,6	24,61	19,8	1,33	21	223,8	177,2	23:10:00 18/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
9,6	7,6	24,61	19,8	1,32	21	187,1	185	23:15:00 18/09/2025
9,6	7,6	24,62	19,8	1,28	20,6	185,1	182,7	23:20:00 18/09/2025
9,6	7,6	24,62	19,9	1,34	20,6	192,1	199,5	23:25:00 18/09/2025
9,7	7,6	24,63	19,8	1,32	21	225,9	206,3	23:30:00 18/09/2025
9,6	7,6	24,62	19,9	1,38	20,6	186,1	183,8	23:35:00 18/09/2025
9,6	7,6	24,62	19,8	1,38	21	202,4	190,2	23:40:00 18/09/2025
9,6	7,6	24,63	19,8	1,34	21	185,6	206,3	23:45:00 18/09/2025
9,5	7,6	24,63	19,8	1,33	21	240	215,5	23:50:00 18/09/2025
9,5	7,6	24,63	19,8	1,28	21	183,2	210	23:55:00 18/09/2025
9,6	7,6	24,63	19,8	1,26	21	184,3	204,4	00:00:00 19/09/2025
9,6	7,6	24,63	19,9	1,29	21	190,1	205,8	00:05:00 19/09/2025
9,6	7,6	24,63	19,9	1,32	21	214,2	178,3	00:10:00 19/09/2025
9,6	7,6	24,63	19,8	1,34	21	185,1	158,8	00:15:00 19/09/2025
9,5	7,6	24,65	19,9	1,36	21	184,3	172,8	00:20:00 19/09/2025
9,6	7,6	24,64	19,8	1,41	21	183,6	170,3	00:25:00 19/09/2025
9,6	7,6	24,64	19,9	1,37	21	182,7	189,2	00:30:00 19/09/2025
9,5	7,6	24,63	19,9	1,34	21	182,5	181,4	00:35:00 19/09/2025
9,6	7,6	24,63	19,9	1,31	21	182,5	180,3	00:40:00 19/09/2025
9,5	7,6	24,63	20	1,31	21,3	184,1	185,8	00:45:00 19/09/2025
9,6	7,6	24,63	20	1,36	21	183,3	197,3	00:50:00 19/09/2025
9,6	7,6	24,63	20	1,32	21,3	180,2	200,3	00:55:00 19/09/2025
9,6	7,6	24,64	19,9	1,29	21	71,2	190,9	01:00:00 19/09/2025
9,6	7,6	24,64	19,9	1,29	21,3	199,6	181,6	01:05:00 19/09/2025
9,5	7,6	24,63	19,9	1,31	21	198,8	180,8	01:10:00 19/09/2025
9,5	7,6	24,64	20	1,28	21	199,6	121,4	01:15:00 19/09/2025
9,6	7,6	24,64	20	1,29	21	198,8	139,8	01:20:00 19/09/2025
9,6	7,6	24,65	19,9	1,36	21	203,1	148,3	01:25:00 19/09/2025
9,5	7,6	24,66	20	1,35	21	198,9	123	01:30:00 19/09/2025
9,5	7,6	24,64	20	1,39	21	200,1	123,3	01:35:00 19/09/2025
9,5	7,6	24,65	20	1,38	21	209,5	129,5	01:40:00 19/09/2025
9,4	7,6	24,65	19,9	1,32	21	197,8	128,1	01:45:00 19/09/2025
9,5	7,6	24,66	20	1,31	21,2	217	144,7	01:50:00 19/09/2025
9,5	7,6	24,66	20	1,29	21	219,7	144,5	01:55:00 19/09/2025
9,6	7,6	24,66	20	1,3	21,3	197,5	146,7	02:00:00 19/09/2025
9,6	7,6	24,66	19,9	1,29	21	199,1	150,3	02:05:00 19/09/2025
9,6	7,6	24,66	20	1,3	21	197,4	149,2	02:10:00 19/09/2025
9,5	7,6	24,67	20	1,34	21	197,2	146,6	02:15:00 19/09/2025
9,5	7,6	24,67	20	1,32	21	196,9	150	02:20:00 19/09/2025
9,5	7,6	24,68	20,2	1,34	21	195,7	149,2	02:25:00 19/09/2025
9,5	7,6	24,69	20,1	1,38	21,3	202,5	148,3	02:30:00 19/09/2025
9,5	7,6	24,68	20,2	1,35	21	196,4	146,9	02:35:00 19/09/2025
9,6	7,6	24,66	20,2	1,36	21,3	193,6	146,3	02:40:00 19/09/2025
9,6	7,6	24,66	20,2	1,34	21,3	216,2	191,1	02:45:00 19/09/2025
9,6	7,6	24,66	20,2	1,37	21	198	172,3	02:50:00 19/09/2025
9,6	7,6	24,66	20,2	1,38	21,3	196,7	139,5	02:55:00 19/09/2025
9,5	7,6	24,66	20,2	1,3	21,5	196,9	123,1	03:00:00 19/09/2025
9,5	7,6	24,66	20,1	1,34	21,5	188,2	111,1	03:05:00 19/09/2025
9,4	7,6	24,66	20,1	1,39	21,3	191,4	138,8	03:10:00 19/09/2025
9,5	7,6	24,66	20,1	1,4	21,3	187,8	139,7	03:15:00 19/09/2025
9,5	7,6	24,66	20,3	1,3	21,3	188,6	145,2	03:20:00 19/09/2025
9,5	7,6	24,66	20,3	1,25	21,3	189,3	151,4	03:25:00 19/09/2025
9,5	7,6	24,68	20,3	1,32	21,3	188,3	165,9	03:30:00 19/09/2025
9,5	7,6	24,67	20,3	1,4	21,2	189,5	172,3	03:35:00 19/09/2025
9,4	7,6	24,67	20,2	1,4	21,3	188,2	177	03:40:00 19/09/2025
9,5	7,6	24,67	20,2	1,35	21,3	222,4	193,6	03:45:00 19/09/2025
9,5	7,6	24,68	20,2	1,32	21,3	191	194,1	03:50:00 19/09/2025
9,5	7,6	24,68	20,3	1,32	21,3	187,8	186,9	03:55:00 19/09/2025
9,5	7,6	24,68	20,3	1,31	21,5	188,5	196,1	04:00:00 19/09/2025
9,6	7,6	24,68	20,3	1,31	21,3	189,6	196,1	04:05:00 19/09/2025
9,5	7,6	24,68	20,3	1,3	21,3	208,6	168	04:10:00 19/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
9,5	7,6	24,68	20,3	1,3	21,3	244,1	150,8	04:15:00 19/09/2025
9,5	7,6	24,69	20,4	1,35	21,3	188,9	135,2	04:20:00 19/09/2025
9,5	7,6	24,69	20,3	1,4	21,3	189,5	134,5	04:25:00 19/09/2025
9,3	7,6	24,69	20,4	1,36	21,2	186,9	154,2	04:30:00 19/09/2025
9,6	7,6	24,69	20,3	1,35	21,3	186,8	164,4	04:35:00 19/09/2025
12	7,6	24,68	20,4	1,36	21,5	190,1	162,8	04:40:00 19/09/2025
9,7	7,6	24,68	20,4	1,38	21,5	188,6	166,9	04:45:00 19/09/2025
9,4	7,6	24,68	20,3	1,34	21,5	257,7	170,8	04:50:00 19/09/2025
9,4	7,7	24,68	20,4	1,28	21,5	188,2	173	04:55:00 19/09/2025
9,5	7,6	24,68	20,4	1,27	21,5	187,8	168,1	05:00:00 19/09/2025
9,4	7,6	24,68	20,4	1,28	21,5	180	165,6	05:05:00 19/09/2025
9,4	7,6	24,68	20,3	1,43	21,5	177,6	166,9	05:10:00 19/09/2025
9,4	7,6	24,67	20,3	1,39	21,5	184	175,5	05:15:00 19/09/2025
9,5	7,6	24,67	20,3	1,33	21,5	188	180,6	05:20:00 19/09/2025
9,6	7,6	24,66	20,4	1,41	21,5	179	181,9	05:25:00 19/09/2025
9,4	7,6	24,67	20,3	1,38	21,7	191,6	165,8	05:30:00 19/09/2025
9,6	7,6	24,67	20,4	1,33	21,7	179,1	158,9	05:35:00 19/09/2025
9,5	7,6	24,67	20,4	1,31	21,7	227	151,7	05:40:00 19/09/2025
9,4	7,6	24,67	20,4	1,36	21,5	181,3	178,3	05:45:00 19/09/2025
9,5	7,6	24,66	20,4	1,36	21,5	177,8	206,7	05:50:00 19/09/2025
9,4	7,6	24,67	20,4	1,28	21,5	179,1	215,6	05:55:00 19/09/2025
9,4	7,6	24,66	20,4	1,38	21,7	178,8	212,5	06:00:00 19/09/2025
9,5	7,6	24,67	20,3	1,37	21,5	179,9	193,6	06:05:00 19/09/2025
9,5	7,6	24,67	20,4	1,37	21,7	205,6	181,1	06:10:00 19/09/2025
9,5	7,6	24,66	20,4	1,37	21,9	179,7	180	06:15:00 19/09/2025
9,5	7,6	24,66	20,4	1,34	21,7	201,8	160,3	06:20:00 19/09/2025
9	7,6	24,77	20,2	1,32	22,4	188,2	150,2	09:15:00 19/09/2025
10	7,6	24,78	20,1	1,31	21,9	187,8	154,2	09:20:00 19/09/2025
9,2	7,7	24,78	17,7	1,35	18,2	188,5	150,6	09:25:00 19/09/2025
9,4	7,7	24,79	17,6	1,42	18,2	185,8	149,8	09:30:00 19/09/2025
9,4	7,7	24,79	17,7	1,41	18,2	188	134,2	09:35:00 19/09/2025
9,4	7,7	24,79	17,7	1,38	18,2	189,1	133	09:40:00 19/09/2025
9,7	7,6	24,81	17,6	1,44	19,3	188,2	130	09:45:00 19/09/2025
10,5	7,4	24,83	18,1	1,38	18,7	188,2	134,2	09:50:00 19/09/2025
9,3	7,4	24,93	18	1,35	18,9	203,7	148,4	09:55:00 19/09/2025
10,4	7,3	25,28	18,2	1,35	18,7	188,2	155,5	10:00:00 19/09/2025
9,7	7,3	25,61	18,4	1,34	18,2	188,2	150,2	10:05:00 19/09/2025
51,2	7,2	28,08	19	1,44	24,8	191,1	155,6	10:10:00 19/09/2025
14,9	7,2	28,11	18,9	1,12	24,4	187,3	154,5	10:15:00 19/09/2025
14,6	7,1	28,57	19,3	1,11	20,6	194,5	118,4	10:20:00 19/09/2025
12,1	7,1	28,95	18,8	1,17	21,7	185,8	118,3	10:25:00 19/09/2025
11,3	7,2	29,3	18,9	1,18	23,9	186,6	144,7	10:30:00 19/09/2025
10,1	7,2	29,6	18,9	1,16	23,6	186,2	150,3	10:35:00 19/09/2025
10,3	7,2	29,89	19,3	1,13	23,7	225,5	148,6	10:40:00 19/09/2025
9,2	7,2	30,11	19,1	1,18	24	186,3	147,2	10:45:00 19/09/2025
9,5	7,2	30,38	19,4	1,23	24,1	186,1	146,7	10:50:00 19/09/2025
9,2	7,2	30,6	19,5	1,22	24,4	185,1	127	10:55:00 19/09/2025
9,6	7,2	30,81	19,7	1,27	24,8	186	128	11:00:00 19/09/2025
9,5	7,2	30,99	19,9	1,23	24,8	220,4	125,3	11:05:00 19/09/2025
9,1	7,2	31,15	20	1,2	24,4	7,9	123,4	11:10:00 19/09/2025
9,1	7,2	31,28	20,8	1,25	25,3	8,6	142,2	11:15:00 19/09/2025
9,3	7,2	31,45	20,8	1,24	25,1	6,6	153,1	11:20:00 19/09/2025
9,1	7,2	31,58	20,7	1,24	25,1	197,5	154,5	11:25:00 19/09/2025
9,3	7,2	31,71	20,9	1,24	25,1	197,9	153,9	11:30:00 19/09/2025
9,2	7,2	31,85	21	1,23	16,29	197,5	152,5	11:35:00 19/09/2025
9,3	7,2	31,96	19	1,23	15,8	198,5	150	11:40:00 19/09/2025
9,5	7,2	32,07	19	1,25	16,29	196,4	154,2	11:45:00 19/09/2025
9,3	7,2	32,14	19,1	1,23	16,29	198,5	190,2	11:50:00 19/09/2025
9,2	7,2	32,22	19,1	1,28	16,5	195,6	193	11:55:00 19/09/2025
9,4	7,2	32,29	19,3	1,26	16,5	193,9	182,2	12:00:00 19/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
9	7,2	32,36	19,4	1,3	17	203	164,8	12:05:00 19/09/2025
10,5	7,2	32,41	19,7	1,35	17	193,4	163,3	12:10:00 19/09/2025
10,3	7,1	32,46	21,1	1,35	18,2	191,4	145,5	12:15:00 19/09/2025
10	7,2	32,53	21,4	1,34	19,1	196	141,6	12:20:00 19/09/2025
10,6	7,2	32,62	22	1,35	18	200,1	140,5	12:25:00 19/09/2025
9,8	7,2	32,68	22,3	1,3	18,2	194,1	136,4	12:30:00 19/09/2025
9,7	7,2	32,75	22	1,32	18,7	193	153,8	12:35:00 19/09/2025
9,6	7,2	32,83	21,5	1,33	18,7	193	158,8	12:40:00 19/09/2025
9,8	7,2	32,9	21,9	1,34	19,1	193,5	154,2	12:45:00 19/09/2025
9,4	7,2	32,97	21,8	1,35	19,1	191,8	152,3	12:50:00 19/09/2025
9,2	7,2	33,03	22,2	1,37	19,1	211,8	145	12:55:00 19/09/2025
10	7,2	33,09	22,7	1,34	19,1	192,5	147,2	13:00:00 19/09/2025
10,2	7,2	33,14	22,7	1,39	19,1	192,5	146,3	13:05:00 19/09/2025
9,6	7,2	33,2	22,9	1,35	19,3	194,1	150,8	13:10:00 19/09/2025
9,9	7,2	33,27	23,1	1,35	20,2	205,3	145	13:15:00 19/09/2025
10,9	7,2	33,29	23,9	1,37	20,2	192,5	121,6	13:20:00 19/09/2025
10	7,2	33,32	23,6	1,4	20,6	184,3	97	13:25:00 19/09/2025
10,6	7,2	33,38	23,8	1,44	20,6	244,6	116,1	13:30:00 19/09/2025
10,2	7,2	33,38	23,9	1,42	20,6	183,6	129,2	13:35:00 19/09/2025
11,1	7,2	33,42	23,9	1,41	21,2	187,8	113,8	13:40:00 19/09/2025
10,4	7,2	33,48	24,1	1,43	21,2	186	114,7	13:45:00 19/09/2025
10,7	7,2	33,45	24,2	1,42	21,5	194	113,8	13:50:00 19/09/2025
10,6	7,2	33,51	24,5	1,45	21,5	187,1	128,89	13:55:00 19/09/2025
11	7,2	33,5	24,5	1,4	21,5	186,7	148,6	14:00:00 19/09/2025
10,6	7,2	33,53	24,5	1,45	21,7	189,9	153,3	14:05:00 19/09/2025
10,8	7,2	33,65	24,6	1,57	21,9	185,1	154,2	14:10:00 19/09/2025
10,7	7,2	33,53	25,5	1,42	22,8	8,2	155	14:15:00 19/09/2025
11	7,2	33,52	25,9	1,43	22,7	14,7	152,2	14:20:00 19/09/2025
11,1	7,2	33,51	26,2	1,42	23,4	7,3	148,4	14:25:00 19/09/2025
10,8	7,2	33,54	26,6	1,4	23,7	27,8	145,8	14:30:00 19/09/2025
11,1	7,2	33,57	26,8	1,4	23,9	13,5	140,3	14:35:00 19/09/2025
11,4	7,2	33,6	27	1,47	23,9	50,7	132,8	14:40:00 19/09/2025
11	7,2	33,63	27	1,47	24,4	7,3	137,2	14:45:00 19/09/2025
10,9	7,2	33,64	27,1	1,45	24,8	197,2	165,8	14:50:00 19/09/2025
11	7,2	33,66	27,5	1,47	24,8	198	176,4	14:55:00 19/09/2025
11,1	7,2	33,69	27,5	1,43	25,3	196,9	143,4	15:00:00 19/09/2025
10,8	7,2	33,71	27,7	1,45	25,1	196,9	134,4	15:05:00 19/09/2025
10,8	7,2	33,75	27,8	1,53	25,5	206,1	125,3	15:10:00 19/09/2025
11,3	7,2	33,76	28,2	1,53	25,5	198,5	130,89	15:15:00 19/09/2025
11,4	7,2	33,76	28,4	1,59	25,5	195,6	150,2	15:20:00 19/09/2025
11,2	7,2	33,8	28,6	1,55	25,7	196,9	146,6	15:25:00 19/09/2025
11,2	7,2	33,74	28,9	1,52	25,7	195,6	157,8	15:30:00 19/09/2025
10,8	7,2	33,77	29,2	1,57	26,1	194	150,8	15:35:00 19/09/2025
10,8	7,2	33,79	29,2	1,54	26,1	195	155	15:40:00 19/09/2025
10,9	7,2	33,75	29,2	1,49	26,4	196,4	160,2	15:45:00 19/09/2025
10,9	7,2	33,68	29,3	1,58	26,4	195	153	15:50:00 19/09/2025
10,8	7,2	33,7	29,4	1,54	26,6	239,9	154,5	15:55:00 19/09/2025
11,3	7,2	33,58	29,5	1,58	26,8	194,9	156,4	16:00:00 19/09/2025
11,4	7,2	33,61	29,5	1,48	26,8	200	158,1	16:05:00 19/09/2025
10,9	7,2	33,67	29,8	1,55	26,8	198,8	148,8	16:10:00 19/09/2025
11,1	7,2	33,6	29,9	1,61	27,4	199,6	155,5	16:15:00 19/09/2025
11,4	7,2	33,63	30,5	1,54	27,2	199,6	114,4	16:20:00 19/09/2025
11,1	7,2	33,54	30,6	1,47	27,2	199,9	74,5	16:25:00 19/09/2025
10,9	7,2	33,55	30,8	1,51	27,3	213,9	81,4	16:30:00 19/09/2025
11,1	7,2	33,53	19,7	1,5	18,7	200,6	102,5	16:35:00 19/09/2025
11,1	7,2	33,48	20,2	1,52	18,7	199,4	135,6	16:40:00 19/09/2025
11,1	7,2	33,4	20,4	1,53	18,7	214,6	146,9	16:45:00 19/09/2025
11,4	7,2	33,33	20,3	1,52	18,2	196,9	149,8	16:50:00 19/09/2025
10,7	7,2	33,25	20,4	1,48	18,2	191,4	147,8	16:55:00 19/09/2025
11,1	7,2	33,16	20,3	1,49	18,2	221,2	146,1	17:00:00 19/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
11,3	7,2	33,11	20,4	1,57	18,2	199,1	150,2	17:05:00 19/09/2025
10,5	7,2	33,05	20,3	1,56	18,7	228,3	146,1	17:10:00 19/09/2025
10,5	7,2	32,98	20,3	1,51	18,7	193,9	150,9	17:15:00 19/09/2025
10,8	7,2	32,91	20,5	1,51	18,7	191,8	158,4	17:20:00 19/09/2025
10,9	7,2	32,84	20,5	1,61	18,7	194,1	156,9	17:25:00 19/09/2025
10,5	7,2	32,78	20,4	1,52	18,7	192,2	152,3	17:30:00 19/09/2025
10,5	7,2	32,72	20,5	1,5	18,7	225,2	164,4	17:35:00 19/09/2025
10,4	7,2	32,67	20,7	1,53	18,7	192,5	143,4	17:40:00 19/09/2025
10,4	7,3	32,62	20,8	1,54	18,7	213,2	142,7	17:45:00 19/09/2025
10,7	7,3	32,55	20,7	1,53	18,9	205,3	139,8	17:50:00 19/09/2025
10,2	7,3	32,49	20,8	1,56	18,9	7,7	180,8	17:55:00 19/09/2025
10,3	7,3	32,43	20,8	1,52	18,9	18,9	192,5	18:00:00 19/09/2025
10,5	7,3	32,38	20,9	1,62	18,9	11,8	166,6	18:05:00 19/09/2025
10,6	7,3	32,34	20,9	1,5	18,9	6,6	153,3	18:10:00 19/09/2025
10,4	7,3	32,27	20,8	1,55	18,9	233,5	151,6	18:15:00 19/09/2025
10,5	7,3	32,22	20,8	1,52	18,9	205,9	148,8	18:20:00 19/09/2025
10,2	7,3	32,16	20,9	1,54	19,1	204,8	149,1	18:25:00 19/09/2025
10,2	7,3	32,12	20,9	1,56	18,9	247,6	158,8	18:30:00 19/09/2025
10,1	7,3	32,09	20,9	1,56	19,1	245,6	160,2	18:35:00 19/09/2025
10,2	7,3	32,06	21	1,53	19,1	203,7	163	18:40:00 19/09/2025
10,1	7,3	32,03	21	1,59	18,9	204	161,7	18:45:00 19/09/2025
10,2	7,3	32,01	21,1	1,54	19,1	204	160,5	18:50:00 19/09/2025
10,4	7,3	31,97	21,2	1,54	19,1	202,5	155,8	18:55:00 19/09/2025
10,5	7,3	31,95	21,3	1,53	19,3	203,7	126,3	19:00:00 19/09/2025
10,2	7,3	31,9	21,3	1,49	19,3	204	126,3	19:05:00 19/09/2025
10,3	7,3	31,86	21,3	1,49	19,3	206,4	130,3	19:10:00 19/09/2025
10,3	7,3	31,81	21,4	1,53	19,1	205,1	124,8	19:15:00 19/09/2025
10,2	7,3	31,76	21,4	1,58	19,3	204,5	148,8	19:20:00 19/09/2025
10,2	7,3	31,7	21,4	1,52	19,3	204,1	119,2	19:25:00 19/09/2025
10,4	7,3	31,64	21,4	1,51	19,3	202,6	108,1	19:30:00 19/09/2025
10,3	7,3	31,59	21,4	1,57	19,3	204,7	133	19:35:00 19/09/2025
10,3	7,3	31,55	21,5	1,56	19,3	204,5	137,3	19:40:00 19/09/2025
10,4	7,3	31,49	21,4	1,55	19,1	205,3	144,5	19:45:00 19/09/2025
10,5	7,3	31,47	21,5	1,45	19,3	204	145	19:50:00 19/09/2025
10,7	7,3	31,42	21,3	1,56	19,3	205,4	143,6	19:55:00 19/09/2025
10,4	7,3	31,37	21,5	1,54	19,3	205,6	143,1	20:00:00 19/09/2025
10,5	7,3	31,32	21,5	1,53	19,3	241,6	145,5	20:05:00 19/09/2025
10,4	7,3	31,25	21,5	1,54	19,3	208	147,7	20:10:00 19/09/2025
10,6	7,3	31,21	21,5	1,53	19,3	200,8	149,4	20:15:00 19/09/2025
10,5	7,3	31,17	21,5	1,59	19,3	200,6	125,5	20:20:00 19/09/2025
10,2	7,3	31,13	21,5	1,54	19,3	207,3	136,6	20:25:00 19/09/2025
10,4	7,3	31,09	21,5	1,52	19,5	199,7	124,5	20:30:00 19/09/2025
10,7	7,3	31,04	21,5	1,59	19,5	47,9	124,8	20:35:00 19/09/2025
10,5	7,3	30,99	21,6	1,52	19,5	40,8	137,7	20:40:00 19/09/2025
10,7	7,3	30,94	21,6	1,5	19,5	22,4	143	20:45:00 19/09/2025
10,5	7,3	30,9	21,6	1,56	19,5	215	142,8	20:50:00 19/09/2025
10,5	7,3	30,86	21,6	1,52	19,5	209,6	181,9	20:55:00 19/09/2025
10,4	7,3	30,81	21,6	1,56	19,5	212	195,9	21:00:00 19/09/2025
10,4	7,3	30,78	21,6	1,52	20	209,2	176,1	21:05:00 19/09/2025
10,5	7,3	30,75	21,6	1,51	19,5	237,1	157,3	21:10:00 19/09/2025
10,8	7,3	30,7	21,7	1,56	19,5	239,7	153	21:15:00 19/09/2025
10,5	7,3	30,64	21,7	1,59	20	208,7	156,4	21:20:00 19/09/2025
10,6	7,3	30,6	21,7	1,52	20	216,2	156,4	21:25:00 19/09/2025
10,4	7,3	30,56	21,7	1,53	19,9	210	162,2	21:30:00 19/09/2025
10,4	7,3	30,52	21,7	1,53	19,5	234,1	166,9	21:35:00 19/09/2025
10,5	7,3	30,47	21,7	1,5	20	250,1	152,2	21:40:00 19/09/2025
10,7	7,3	30,45	21,7	1,53	19,5	212	140,6	21:45:00 19/09/2025
10,7	7,3	30,39	21,7	1,57	20	209,5	143,6	21:50:00 19/09/2025
10,6	7,3	30,34	21,7	1,5	20	212,4	158,9	21:55:00 19/09/2025
10,4	7,3	30,3	21,7	1,52	20	224,4	169,2	22:00:00 19/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
10,4	7,3	30,26	21,7	1,51	20	209,8	175,2	22:05:00 19/09/2025
10,5	7,3	30,23	21,7	1,53	20	211,8	181,4	22:10:00 19/09/2025
10,6	7,3	30,2	21,6	1,59	20	209,7	192,8	22:15:00 19/09/2025
10,5	7,3	30,17	21,6	1,54	20	228,1	187,7	22:20:00 19/09/2025
10,5	7,3	30,11	21,7	1,53	20	210	155,8	22:25:00 19/09/2025
10,4	7,3	30,06	21,7	1,47	20	227,5	163,8	22:30:00 19/09/2025
10,4	7,3	30,03	21,6	1,54	20	212,5	162,2	22:35:00 19/09/2025
10,4	7,3	29,98	21,8	1,58	20	220,4	166,6	22:40:00 19/09/2025
10,7	7,3	29,95	21,7	1,5	20	210,4	171,1	22:45:00 19/09/2025
10,3	7,3	29,91	21,7	1,51	20	200,8	170,3	22:50:00 19/09/2025
10,4	7,3	29,88	21,7	1,57	20	203,1	173	22:55:00 19/09/2025
10,4	7,3	29,85	21,8	1,55	20	204,5	166,6	23:00:00 19/09/2025
10,2	7,3	29,82	21,7	1,51	20	202,9	149,5	23:05:00 19/09/2025
10,5	7,3	29,78	21,7	1,58	20,2	203,5	147,5	23:10:00 19/09/2025
10,5	7,3	29,73	21,7	1,53	20,2	202,3	146,7	23:15:00 19/09/2025
10,5	7,3	29,69	21,8	1,48	20	203,1	149,8	23:20:00 19/09/2025
10,6	7,3	29,66	21,7	1,51	20,2	202,4	166,4	23:25:00 19/09/2025
10,6	7,3	29,63	21,8	1,48	20,1	246,8	176,3	23:30:00 19/09/2025
10,5	7,3	29,6	21,8	1,5	20	6,9	177,5	23:35:00 19/09/2025
10,5	7,3	29,57	21,8	1,51	20,2	25,6	178,6	23:40:00 19/09/2025
10,3	7,3	29,53	21,8	1,57	20,2	37,4	182,2	23:45:00 19/09/2025
10,2	7,3	29,49	21,8	1,54	20,2	11,6	173	23:50:00 19/09/2025
10,2	7,3	29,44	21,8	1,48	20,2	63,6	193,6	23:55:00 19/09/2025
10,4	7,3	29,41	21,8	1,5	20,2	26,9	213,4	00:00:00 20/09/2025
10,5	7,3	29,37	21,9	1,57	20,2	196,9	226,9	00:05:00 20/09/2025
10,5	7,3	29,35	21,7	1,54	20,2	207,8	206,9	00:10:00 20/09/2025
10,3	7,3	29,32	21,6	1,58	20,2	205,1	193,6	00:15:00 20/09/2025
10,5	7,3	29,29	21,8	1,57	20,2	197,5	184,5	00:20:00 20/09/2025
10,4	7,3	29,27	21,8	1,51	20,2	209,6	139,5	00:25:00 20/09/2025
10,4	7,3	29,25	21,8	1,55	20,2	194	124,1	00:30:00 20/09/2025
10,4	7,3	29,2	21,7	1,53	20,2	194,9	118,4	00:35:00 20/09/2025
10,5	7,3	29,16	21,7	1,54	20,2	195	113,4	00:40:00 20/09/2025
10,4	7,3	29,13	21,7	1,49	20,4	195	140,3	00:45:00 20/09/2025
10,4	7,3	29,1	21,8	1,5	20,2	194,1	133,4	00:50:00 20/09/2025
10,2	7,3	29,07	21,8	1,51	20,2	215,9	138,1	00:55:00 20/09/2025
10,3	7,3	29,04	21,7	1,53	20,2	191,9	131,9	01:00:00 20/09/2025
10,4	7,3	29,02	21,7	1,52	20,2	193,6	132,7	01:05:00 20/09/2025
10,4	7,3	28,99	21,8	1,54	20,2	192,2	133,4	01:10:00 20/09/2025
10,4	7,3	28,94	21,9	1,56	20,2	191,6	132,7	01:15:00 20/09/2025
10,4	7,3	28,91	21,7	1,49	20,2	190,1	135,2	01:20:00 20/09/2025
10,4	7,3	28,88	21,8	1,54	20,2	211,3	132,5	01:25:00 20/09/2025
10,5	7,3	28,85	21,9	1,51	20,4	191,4	94,5	01:30:00 20/09/2025
10,3	7,3	28,83	21,8	1,53	20,2	191,4	108	01:35:00 20/09/2025
10,5	7,3	28,8	21,8	1,51	20,2	186,9	135,3	01:40:00 20/09/2025
10,5	7,3	28,77	21,9	1,56	20,4	190,1	124,1	01:45:00 20/09/2025
10,3	7,3	28,75	21,8	1,53	20,4	189,1	134,5	01:50:00 20/09/2025
10,4	7,4	28,73	21,8	1,54	20,2	189	130	01:55:00 20/09/2025
10,3	7,4	28,71	21,9	1,55	20,4	190,8	136,7	02:00:00 20/09/2025
10,5	7,4	28,67	21,9	1,59	20,4	206,4	149,5	02:05:00 20/09/2025
10,3	7,4	28,63	21,9	1,55	20,4	206,1	158,8	02:10:00 20/09/2025
10,3	7,3	28,61	21,9	1,53	20,4	206,3	161,9	02:15:00 20/09/2025
10,4	7,3	28,58	21,9	1,55	20,4	203,9	167,5	02:20:00 20/09/2025
10,3	7,3	28,56	21,9	1,54	20,4	208,4	164,8	02:25:00 20/09/2025
10,5	7,4	28,53	21,9	1,59	20,2	204,5	167,3	02:30:00 20/09/2025
10,4	7,4	28,51	21,9	1,5	20,4	220,2	170,8	02:35:00 20/09/2025
10,4	7,4	28,5	21,9	1,57	20,4	204,3	163,6	02:40:00 20/09/2025
10,5	7,4	28,47	21,9	1,52	20,4	204	169,5	02:45:00 20/09/2025
10,4	7,4	28,43	21,9	1,54	20,4	251,8	167,3	02:50:00 20/09/2025
10,4	7,4	28,39	21,9	1,56	20,4	264,4	170,8	02:55:00 20/09/2025
10,3	7,4	28,36	21,9	1,5	20,4	202	205,8	03:00:00 20/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
10,4	7,4	28,33	21,9	1,56	20,6	250,3	191,7	03:05:00 20/09/2025
10,2	7,4	28,31	21,9	1,49	20,6	254,9	171,4	03:10:00 20/09/2025
10,3	7,4	28,29	21,9	1,51	20,6	201,5	152,2	03:15:00 20/09/2025
10,3	7,4	28,27	21,9	1,54	20,4	202	152,5	03:20:00 20/09/2025
10,2	7,4	28,25	21,9	1,5	20,4	202,5	179,1	03:25:00 20/09/2025
10,3	7,4	28,23	21,9	1,51	20,6	246,4	178	03:30:00 20/09/2025
10,3	7,4	28,22	21,9	1,53	20,4	225,5	187,2	03:35:00 20/09/2025
10,4	7,4	28,2	21,9	1,52	20,6	199,5	194,8	03:40:00 20/09/2025
10,2	7,4	28,18	21,9	1,54	20,4	267,8	185,3	03:45:00 20/09/2025
10,4	7,4	28,14	21,9	1,53	20,4	226,3	176,1	03:50:00 20/09/2025
10,3	7,4	28,11	21,9	1,5	20,4	205,8	170,6	03:55:00 20/09/2025
10,2	7,4	28,08	21,9	1,56	20,4	199,7	169,7	04:00:00 20/09/2025
10,4	7,4	28,06	21,9	1,45	20,6	192,1	163	04:05:00 20/09/2025
10,2	7,4	28,04	21,9	1,5	20,6	192,5	158,6	04:10:00 20/09/2025
10,2	7,4	28,02	21,9	1,51	20,6	192,9	159,2	04:15:00 20/09/2025
10,4	7,4	28	21,9	1,51	20,4	199,5	154,8	04:20:00 20/09/2025
10,4	7,4	27,99	21,9	1,51	20,6	192,7	133,3	04:25:00 20/09/2025
10,2	7,4	27,98	21,9	1,55	20,6	191,8	95,6	04:30:00 20/09/2025
10,4	7,4	27,94	21,9	1,54	20,4	198,5	85,3	04:35:00 20/09/2025
10,4	7,4	27,92	21,9	1,54	20,6	191,4	112,2	04:40:00 20/09/2025
10,4	7,4	27,88	21,9	1,6	20,6	232,1	143,9	04:45:00 20/09/2025
10,4	7,4	27,86	21,9	1,5	20,6	191	144,4	04:50:00 20/09/2025
10,2	7,4	27,83	21,9	1,54	20,6	200,8	143,8	04:55:00 20/09/2025
10,3	7,4	27,81	22	1,46	20,6	192,7	149,2	05:00:00 20/09/2025
10,4	7,4	27,8	22	1,5	20,6	191,8	147,5	05:05:00 20/09/2025
10,3	7,4	27,78	21,9	1,46	20,6	190,6	152,2	05:10:00 20/09/2025
10,2	7,4	27,76	22	1,48	20,6	191,4	141,3	05:15:00 20/09/2025
10,2	7,4	27,75	21,9	1,47	20,6	189,1	146,3	05:20:00 20/09/2025
10,2	7,4	27,73	21,9	1,53	20,6	191,1	149,1	05:25:00 20/09/2025
10,4	7,4	27,7	22	1,56	20,6	216,8	143,8	05:30:00 20/09/2025
10,5	7,4	27,68	22	1,6	20,6	190,8	147,7	05:35:00 20/09/2025
10,3	7,4	27,65	22	1,5	20,6	225,8	142	05:40:00 20/09/2025
10,2	7,4	27,62	22	1,52	20,6	191,9	117	05:45:00 20/09/2025
10,4	7,4	27,61	22	1,52	20,6	205	112	05:50:00 20/09/2025
10,1	7,4	27,59	22	1,5	20,6	191,7	106,6	05:55:00 20/09/2025
10,2	7,4	27,57	22	1,57	20,6	191,4	154,8	06:00:00 20/09/2025
10,3	7,4	27,56	22	1,48	20,6	184,1	188,8	06:05:00 20/09/2025
10,3	7,4	27,55	22	1,51	20,6	181,1	167,5	06:10:00 20/09/2025
10,3	7,4	27,53	21,9	1,5	20,6	190,7	155,3	06:15:00 20/09/2025
10,4	7,4	27,52	21,9	1,48	20,6	183,2	145,9	06:20:00 20/09/2025
10,4	7,4	27,5	21,9	1,55	20,6	181,7	153	06:25:00 20/09/2025
10,4	7,4	27,47	21,9	1,63	20,6	189,3	147,8	06:30:00 20/09/2025
10,4	7,4	27,44	21,9	1,52	20,6	187,8	151,1	06:35:00 20/09/2025
10,3	7,4	27,43	21,9	1,48	20,6	180,8	151,4	06:40:00 20/09/2025
10,4	7,4	27,4	21,9	1,47	20,6	179,7	138,9	06:45:00 20/09/2025
10,4	7,4	27,39	22	1,46	21	211,8	150,3	06:50:00 20/09/2025
10,5	7,4	27,38	22	1,48	20,6	196,2	149,4	06:55:00 20/09/2025
10,4	7,4	27,36	22,3	1,49	21	179,9	152,2	07:00:00 20/09/2025
10,4	7,4	27,35	21,9	1,48	20,6	180,2	139,5	07:05:00 20/09/2025
10,4	7,4	27,34	21,9	1,52	20,6	181,7	137,3	07:10:00 20/09/2025
10,5	7,4	27,31	21,9	1,47	20,6	180,2	127,8	07:15:00 20/09/2025
10,6	7,4	27,29	21,9	1,57	21	218,6	123	07:20:00 20/09/2025
10,5	7,4	27,26	21,9	1,58	20,6	259,5	134,1	07:25:00 20/09/2025
10,5	7,4	27,24	21,9	1,55	20,6	182,7	117	07:30:00 20/09/2025
10,6	7,4	27,23	21,9	1,54	21	182,7	98,8	07:35:00 20/09/2025
10,6	7,4	27,22	21,9	1,55	20,9	180,6	104,2	07:40:00 20/09/2025
10,5	7,4	27,2	21,9	1,59	20,8	187,5	125,3	07:45:00 20/09/2025
10,4	7,4	27,17	21,9	1,58	21	181,9	130,8	07:50:00 20/09/2025
10,5	7,4	27,15	22	1,53	21	203,1	137,3	07:55:00 20/09/2025
10,6	7,4	27,13	21,9	1,45	20,9	181,6	143	08:00:00 20/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
10,5	7,4	27,12	22	1,48	21	182,8	142,3	08:05:00 20/09/2025
10,5	7,4	27,1	21,9	1,55	21	198,4	147	08:10:00 20/09/2025
10,6	7,4	27,08	22	1,51	21	197,4	140,5	08:15:00 20/09/2025
10,5	7,4	27,05	22	1,51	21	195,6	142,3	08:20:00 20/09/2025
10,6	7,4	27,04	22	1,49	21	195,6	136,9	08:25:00 20/09/2025
10,5	7,4	27,01	22	1,46	21	205,1	123,3	08:30:00 20/09/2025
10,5	7,4	27	21,9	1,56	21	197,4	126,9	08:35:00 20/09/2025
10,6	7,4	26,97	22	1,55	21	213,7	128,6	08:40:00 20/09/2025
10,5	7,4	26,96	22,1	1,48	21	200,1	137,3	08:45:00 20/09/2025
10,5	7,4	26,93	22	1,51	21	197,8	157	08:50:00 20/09/2025
10,5	7,4	26,92	22	1,46	21	197,9	160,2	08:55:00 20/09/2025
10,7	7,4	26,9	22	1,53	21	204,5	176,9	09:00:00 20/09/2025
10,7	7,4	26,87	22,1	1,55	21	196,8	203,8	09:05:00 20/09/2025
10,5	7,4	26,85	22,1	1,49	21,2	198,2	190,8	09:10:00 20/09/2025
10,5	7,4	26,83	22,1	1,49	21	197,7	176,9	09:15:00 20/09/2025
10,7	7,4	26,81	22	1,59	21	198	158,1	09:20:00 20/09/2025
10,6	7,4	26,79	22,1	1,51	21	197,5	155,6	09:25:00 20/09/2025
10,5	7,4	26,77	22,1	1,48	21,3	195,2	153,9	09:30:00 20/09/2025
10,6	7,4	26,75	22	1,44	21	200,9	151,1	09:35:00 20/09/2025
10,6	7,4	26,73	22	1,47	21	195	155	09:40:00 20/09/2025
10,5	7,4	26,71	22,1	1,56	21	195,6	150,8	09:45:00 20/09/2025
10,5	7,4	26,68	22,1	1,63	21	196,1	135,2	09:50:00 20/09/2025
10,6	7,4	26,67	22,1	1,56	21,2	194,7	138,9	09:55:00 20/09/2025
10,6	7,4	26,65	22	1,52	21,3	194,7	136,7	10:00:00 20/09/2025
10,5	7,4	26,63	22	1,46	21,2	196,8	137,5	10:05:00 20/09/2025
10,6	7,4	26,62	22,1	1,45	21,3	189,7	161,3	10:10:00 20/09/2025
10,4	7,4	26,59	22,1	1,5	21,3	190,5	161,9	10:15:00 20/09/2025
10,4	7,4	26,58	22,1	1,53	21,3	189	161,1	10:20:00 20/09/2025
10,5	7,4	26,56	22	1,56	21,3	189,9	167,7	10:25:00 20/09/2025
10,6	7,4	26,54	22,2	1,52	21,3	188,9	178,6	10:30:00 20/09/2025
10,5	7,4	26,51	22,1	1,51	21,3	188,6	125,6	10:35:00 20/09/2025
10,4	7,4	26,5	22,1	1,48	21,3	186,8	131,3	10:40:00 20/09/2025
10,5	7,4	26,48	22	1,48	21,3	196,6	138,3	10:45:00 20/09/2025
10,7	7,4	26,45	22,1	1,46	21,3	189,6	138,9	10:50:00 20/09/2025
10,5	7,4	26,44	22,1	1,48	21,5	189	144,4	10:55:00 20/09/2025
10,6	7,4	26,42	22,2	1,49	21,3	189,5	139,8	11:00:00 20/09/2025
10,5	7,4	26,4	22	1,57	21,5	189,6	144,4	11:05:00 20/09/2025
10,5	7,4	26,39	22,1	1,47	21,5	190,1	112,3	11:10:00 20/09/2025
10,5	7,4	26,37	22,1	1,51	21,5	190,7	107,5	11:15:00 20/09/2025
10,5	7,4	26,35	22,1	1,55	21,2	189	113,1	11:20:00 20/09/2025
10,5	7,4	26,33	22,2	1,62	21,3	190,6	115,2	11:25:00 20/09/2025
10,5	7,4	26,31	22,2	1,54	21,3	189,5	146,1	11:30:00 20/09/2025
10,5	7,4	26,3	22,1	1,54	21,3	200,1	141,3	11:35:00 20/09/2025
10,5	7,4	26,28	22,2	1,45	21,3	190,5	151,7	11:40:00 20/09/2025
10,4	7,4	26,27	22,3	1,51	21,3	191	156,3	11:45:00 20/09/2025
10,5	7,4	26,25	22,1	1,57	21,3	5,5	153,8	11:50:00 20/09/2025
10,6	7,4	26,23	22,1	1,5	21,5	5,7	158,4	11:55:00 20/09/2025
10,4	7,4	26,22	22,2	1,48	21,3	12,3	155,6	12:00:00 20/09/2025
10,6	7,4	26,2	22,2	1,57	21,3	7,7	197,7	12:05:00 20/09/2025
10,5	7,4	26,18	22,2	1,46	21,3	57,5	193,8	12:10:00 20/09/2025
10,5	7,5	26,17	22,2	1,38	21,5	184	168,8	12:15:00 20/09/2025
10,5	7,5	26,16	22,3	1,4	21,5	183,3	158,6	12:20:00 20/09/2025
10,6	7,5	26,14	22,3	1,47	21,5	182,9	148,4	12:25:00 20/09/2025
10,5	7,5	26,11	22,3	1,57	21,3	184,3	135	12:30:00 20/09/2025
10,5	7,5	26,1	22,2	1,68	21,5	184,1	126,3	12:35:00 20/09/2025
10,4	7,5	26,08	22,3	1,5	21,4	184,1	122,3	12:40:00 20/09/2025
10,4	7,5	26,07	22,3	1,44	21,5	183,9	121,9	12:45:00 20/09/2025
10,5	7,5	26,05	22,3	1,56	21,5	183,3	146,7	12:50:00 20/09/2025
10,5	7,5	26,04	22,3	1,48	21,5	183,5	147,2	12:55:00 20/09/2025
10,4	7,5	26,01	22,4	1,67	21,5	201,5	147,5	13:00:00 20/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
10,5	7,5	25,99	22,3	1,51	21,5	183,9	143,8	13:05:00 20/09/2025
10,7	7,5	25,98	22,3	1,53	21,5	184,9	147,2	13:10:00 20/09/2025
10,5	7,5	25,97	22,3	1,59	21,3	185	150,8	13:15:00 20/09/2025
10,4	7,5	25,95	22,3	1,51	21,5	185,2	143,4	13:20:00 20/09/2025
10,4	7,5	25,93	22,2	1,53	21,5	186,9	149,1	13:25:00 20/09/2025
10,5	7,5	25,92	22,3	1,51	21,5	183	143,8	13:30:00 20/09/2025
10,4	7,5	25,92	22,2	1,42	21,5	185,1	116,3	13:35:00 20/09/2025
10,5	7,5	25,9	22,2	1,45	21,3	182,3	98,4	13:40:00 20/09/2025
11,2	7,5	25,89	22,2	1,51	21,3	183,2	140,8	13:45:00 20/09/2025
10,4	7,5	25,87	22,4	1,52	21,5	185,1	113,4	13:50:00 20/09/2025
10,5	7,5	25,85	22,3	1,47	21,5	186,6	117,3	13:55:00 20/09/2025
10,6	7,5	25,84	22,3	1,52	21,5	212,4	110,3	14:00:00 20/09/2025
10,5	7,5	25,82	22,3	1,49	21,5	183,9	103	14:05:00 20/09/2025
10,5	7,5	25,81	22,3	1,56	21,5	185,7	144,4	14:10:00 20/09/2025
10,4	7,5	25,8	22,3	1,49	21,5	202,3	141,4	14:15:00 20/09/2025
10,4	7,5	25,79	22,3	1,46	21,5	200,4	142,2	14:20:00 20/09/2025
10,5	7,5	25,77	22,3	1,48	21,5	202,8	137,5	14:25:00 20/09/2025
10,4	7,5	25,76	22,2	1,58	21,5	202,5	137,5	14:30:00 20/09/2025
10,4	7,5	25,75	22,4	1,55	21,5	204,1	134,8	14:35:00 20/09/2025
10,4	7,5	25,74	22,4	1,55	21,5	207,3	143,6	14:40:00 20/09/2025
10,4	7,5	25,72	22,4	1,42	21,5	211,4	142,2	14:45:00 20/09/2025
10,5	7,5	25,71	22,4	1,48	21,5	199,9	154,5	14:50:00 20/09/2025
10,3	7,5	25,7	22,4	1,48	21,5	200,4	144,4	14:55:00 20/09/2025
10,4	7,5	25,69	22,4	1,43	21,5	199,6	145,3	15:00:00 20/09/2025
10,3	7,5	25,68	22,4	1,52	21,5	202,6	191,1	15:05:00 20/09/2025
10,4	7,5	25,66	22,4	1,54	21,5	205,4	182,5	15:10:00 20/09/2025
10,4	7,5	25,65	22,4	1,53	21,5	202,9	153	15:15:00 20/09/2025
10,4	7,5	25,64	22,4	1,46	21,5	206,3	142,8	15:20:00 20/09/2025
10,4	7,5	25,63	22,4	1,51	21,5	203,5	132,8	15:25:00 20/09/2025
10,4	7,5	25,62	22,4	1,45	21,5	5,7	147	15:30:00 20/09/2025
10,3	7,5	25,61	22,4	1,6	21,5	8	158,1	15:35:00 20/09/2025
10,2	7,5	25,6	22,4	1,55	21,5	232,6	148,4	15:40:00 20/09/2025
10,4	7,5	25,58	22,4	1,49	21,5	209,8	153,4	15:45:00 20/09/2025
10,3	7,5	25,58	22,4	1,44	21,5	205,8	151,1	15:50:00 20/09/2025
10,3	7,5	25,56	22,4	1,48	21,5	202,6	153,1	15:55:00 20/09/2025
10,1	7,5	25,56	22,4	1,49	21,5	202,9	145,5	16:00:00 20/09/2025
10,4	7,5	25,55	22,2	1,48	21,5	205,3	150,8	16:05:00 20/09/2025
10,4	7,5	25,54	22,2	1,49	21,5	206,4	149,2	16:10:00 20/09/2025
10,1	7,5	25,53	22,4	1,51	21,5	189,3	147,8	16:15:00 20/09/2025
10,2	7,5	25,52	22,4	1,52	21,7	196,9	146,1	16:20:00 20/09/2025
10,2	7,5	25,51	22,4	1,5	21,5	200	149,1	16:25:00 20/09/2025
10,2	7,5	25,5	22,3	1,53	21,7	195,5	141,3	16:30:00 20/09/2025
10,2	7,5	25,5	22,3	1,5	21,5	199,5	92,5	16:35:00 20/09/2025
10,2	7,5	25,48	22,3	1,53	21,7	197,7	74,8	16:40:00 20/09/2025
10,3	7,5	25,48	22,3	1,46	21,7	198,4	100,9	16:45:00 20/09/2025
10,2	7,5	25,47	22,4	1,51	21,5	243,6	134,4	16:50:00 20/09/2025
10,2	7,5	25,46	22,3	1,5	21,5	198,5	144,5	16:55:00 20/09/2025
10,1	7,5	25,45	22,3	1,41	21,5	196,9	148,6	17:00:00 20/09/2025
10,1	7,5	25,44	22,3	1,51	21,5	7,1	152,3	17:05:00 20/09/2025
10,1	7,5	25,43	22,3	1,47	21,5	8,6	153,1	17:10:00 20/09/2025
10	7,5	25,43	22,3	1,47	21,5	10,1	150,2	17:15:00 20/09/2025
10	7,5	25,42	22,4	1,45	21,5	8	148,8	17:20:00 20/09/2025
10,1	7,5	25,41	22,4	1,45	21,2	8,8	146,1	17:25:00 20/09/2025
10	7,5	25,41	22,3	1,42	21,5	7,1	145,2	17:30:00 20/09/2025
10	7,5	25,4	22,3	1,53	21,5	15,1	138,9	17:35:00 20/09/2025
10,1	7,5	25,39	22,3	1,5	21,5	190,2	138,9	17:40:00 20/09/2025
9,9	7,5	25,37	22,3	1,51	21,5	192,8	146,6	17:45:00 20/09/2025
9,9	7,5	25,38	22,3	1,49	21,5	190,7	131,9	17:50:00 20/09/2025
10,1	7,5	25,37	22,4	1,49	21,5	193,8	113	17:55:00 20/09/2025
9,9	7,5	25,36	22,3	1,46	21,5	189,3	112,2	18:00:00 20/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
9,9	7,5	25,35	22,3	1,41	21,5	189,9	142	18:05:00 20/09/2025
10	7,5	25,34	22,3	1,44	21,5	189,6	171,4	18:10:00 20/09/2025
10	7,5	25,34	22,3	1,44	21,5	190,8	166,6	18:15:00 20/09/2025
10	7,5	25,33	22,4	1,57	21,5	186,6	151,7	18:20:00 20/09/2025
9,9	7,5	25,32	22,4	1,48	21,7	187,5	149,1	18:25:00 20/09/2025
10,1	7,5	25,32	22,3	1,45	21,5	186,9	148,4	18:30:00 20/09/2025
9,9	7,5	25,31	22,4	1,49	21,5	186,3	147,8	18:35:00 20/09/2025
9,9	7,5	25,31	22,4	1,5	21,7	187,2	146,1	18:40:00 20/09/2025
10	7,5	25,3	22,4	1,53	21,7	190,6	147,8	18:45:00 20/09/2025
9,9	7,5	25,29	22,3	1,43	21,7	186,2	144,4	18:50:00 20/09/2025
10	7,5	25,29	22,3	1,43	21,6	187,7	147,5	18:55:00 20/09/2025
9,8	7,5	25,28	22,4	1,41	21,7	186,1	146,9	19:00:00 20/09/2025
10	7,5	25,28	22,4	1,52	21,7	186,2	150,6	19:05:00 20/09/2025
9,9	7,5	25,26	22,2	1,52	21,5	188,3	146,1	19:10:00 20/09/2025
10	7,5	25,26	22,3	1,47	21,7	207,9	115	19:15:00 20/09/2025
9,9	7,5	25,25	22,4	1,45	21,5	187,1	109,8	19:20:00 20/09/2025
9,9	7,5	25,25	22,3	1,43	21,5	187,5	109,7	19:25:00 20/09/2025
10,1	7,5	25,24	22,7	1,56	21,7	187,2	116,1	19:30:00 20/09/2025
10,1	7,5	25,23	22,3	1,57	21,7	185,5	130,8	19:35:00 20/09/2025
10	7,5	25,22	22,2	1,48	21,5	203	98,4	19:40:00 20/09/2025
9,9	7,5	25,22	22,2	1,45	21,5	203,4	105,3	19:45:00 20/09/2025
9,9	7,5	25,22	22,2	1,47	21,7	204,1	130,8	19:50:00 20/09/2025
9,9	7,5	25,21	22,1	1,46	21,5	201,8	131,6	19:55:00 20/09/2025
10,1	7,5	25,21	22,2	1,55	21,5	202,4	136,6	20:00:00 20/09/2025
10	7,5	25,2	22,2	1,47	21,5	199,5	149,1	20:05:00 20/09/2025
9,9	7,5	25,19	22,2	1,51	21,5	233,2	155,6	20:10:00 20/09/2025
9,9	7,5	25,19	22,2	1,54	21,5	203,7	153,3	20:15:00 20/09/2025
9,9	7,5	25,18	22,1	1,51	21,5	214,2	158,4	20:20:00 20/09/2025
10	7,5	25,18	22,2	1,47	21,5	234,2	161,9	20:25:00 20/09/2025
9,8	7,5	25,18	22,2	1,44	21,5	210,2	165,2	20:30:00 20/09/2025
9,7	7,5	25,18	22,2	1,41	21,7	200	141,1	20:35:00 20/09/2025
9,9	7,5	25,18	22,3	1,51	21,7	199,4	144,2	20:40:00 20/09/2025
10	7,5	25,17	22,2	1,51	21,5	199,9	153	20:45:00 20/09/2025
10	7,5	25,16	22,3	1,53	21,5	202,5	146,9	20:50:00 20/09/2025
10,1	7,5	25,15	22,2	1,47	21,7	242,4	166,7	20:55:00 20/09/2025
9,8	7,5	25,15	22,2	1,46	21,7	199,5	167,3	21:00:00 20/09/2025
9,9	7,5	25,15	22,3	1,48	21,7	199,9	170,3	21:05:00 20/09/2025
10	7,5	25,14	22,3	1,47	21,5	229,8	203,8	21:10:00 20/09/2025
10	7,5	25,14	22,3	1,53	21,7	205,6	207,7	21:15:00 20/09/2025
9,9	7,5	25,14	22,3	1,53	21,7	198,2	196,6	21:20:00 20/09/2025
9,9	7,5	25,14	22,2	1,47	21,7	198,8	191,1	21:25:00 20/09/2025
9,9	7,5	25,14	22,3	1,39	21,7	197,5	178,3	21:30:00 20/09/2025
10	7,5	25,13	22,4	1,55	21,7	196,6	177,2	21:35:00 20/09/2025
9,9	7,5	25,12	22,2	1,54	21,7	204	184,5	21:40:00 20/09/2025
10	7,5	25,12	22,2	1,49	21,5	192,1	176,1	21:45:00 20/09/2025
9,9	7,5	25,11	22,2	1,53	21,7	191,7	183,4	21:50:00 20/09/2025
9,9	7,5	25,11	22,3	1,5	21,7	193,4	154,5	21:55:00 20/09/2025
9,9	7,5	25,11	22,3	1,46	21,7	196,1	160,3	22:00:00 20/09/2025
10	7,5	25,11	22,2	1,49	21,7	197,7	154,1	22:05:00 20/09/2025
9,8	7,5	25,11	22,2	1,5	21,7	192,1	164,4	22:10:00 20/09/2025
9,9	7,5	25,1	22,3	1,47	21,7	203,7	218,9	22:15:00 20/09/2025
10	7,5	25,09	22,4	1,55	21,7	201,7	216,3	22:20:00 20/09/2025
9,9	7,5	25,08	22,3	1,53	21,7	190,7	211,4	22:25:00 20/09/2025
10	7,5	25,08	22,3	1,51	21,7	191,9	209,1	22:30:00 20/09/2025
9,9	7,5	25,08	22,2	1,45	21,7	208,7	203,9	22:35:00 20/09/2025
9,9	7,5	25,07	22,4	1,53	21,7	190,1	175,3	22:40:00 20/09/2025
9,9	7,5	25,07	22,4	1,52	21,7	218,6	145,8	22:45:00 20/09/2025
9,9	7,5	25,07	22,3	1,5	21,7	190,1	159,5	22:50:00 20/09/2025
10,2	7,5	25,07	22,3	1,46	21,7	190,1	167,3	22:55:00 20/09/2025
9,8	7,5	25,07	22,2	1,42	21,9	189	158	23:00:00 20/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
9,8	7,5	25,07	22,1	1,48	21,9	190	173,6	23:05:00 20/09/2025
9,9	7,5	25,06	21,8	1,57	21,9	189,5	178,8	23:10:00 20/09/2025
10	7,5	25,06	21,7	1,54	21,9	190,2	175,3	23:15:00 20/09/2025
9,9	7,5	25,05	21,7	1,47	21,9	189,1	183,1	23:20:00 20/09/2025
10	7,5	25,05	21,7	1,48	21,9	189,5	170,5	23:25:00 20/09/2025
9,9	7,5	25,04	21,7	1,49	21,9	192,1	172,7	23:30:00 20/09/2025
9,9	7,5	25,04	21,8	1,48	21,9	190	185	23:35:00 20/09/2025
9,9	7,5	25,04	21,8	1,47	21,9	195,5	172	23:40:00 20/09/2025
9,9	7,5	25,04	21,8	1,46	21,9	178,4	174,7	23:45:00 20/09/2025
9,9	7,5	25,04	21,8	1,43	21,9	180,6	169,2	23:50:00 20/09/2025
9,9	7,5	25,04	21,8	1,45	21,9	247,2	171,9	23:55:00 20/09/2025
9,9	7,5	25,04	21,8	1,46	21,9	183,5	159,2	00:00:00 21/09/2025
9,9	7,5	25,04	21,8	1,42	21,9	178,8	155,5	00:05:00 21/09/2025
9,9	7,5	25,05	21,8	1,48	21,9	186,9	187	00:10:00 21/09/2025
9,8	7,5	25,05	21,8	1,52	21,9	177,2	193,4	00:15:00 21/09/2025
9,8	7,5	25,04	21,8	1,49	21,9	179,4	170,8	00:20:00 21/09/2025
9,9	7,5	25,04	21,8	1,53	21,9	179,4	151,7	00:25:00 21/09/2025
9,8	7,5	25,04	21,8	1,52	21,9	177,2	143	00:30:00 21/09/2025
9,9	7,5	25,03	21,8	1,58	21,9	179,7	108,1	00:35:00 21/09/2025
9,9	7,5	25,03	21,8	1,53	21,9	178,9	101,7	00:40:00 21/09/2025
10,1	7,5	25,03	21,8	1,54	21,9	179,9	104,5	00:45:00 21/09/2025
9,8	7,5	25,02	21,9	1,53	21,9	180	104,4	00:50:00 21/09/2025
9,9	7,5	25,02	21,8	1,5	21,9	178,3	138,9	00:55:00 21/09/2025
9,8	7,5	25,02	21,8	1,51	21,9	179,7	143,4	01:00:00 21/09/2025
9,9	7,5	25,03	21,9	1,52	21,9	180,2	142,8	01:05:00 21/09/2025
10	7,5	25,03	21,9	1,47	21,9	179,1	143,6	01:10:00 21/09/2025
9,8	7,5	25,03	21,9	1,46	21,9	177,7	143,8	01:15:00 21/09/2025
9,8	7,5	25,04	21,9	1,49	21,9	178,2	143,1	01:20:00 21/09/2025
9,9	7,5	25,04	21,9	1,52	21,9	179,7	147,8	01:25:00 21/09/2025
9,8	7,5	25,04	21,9	1,47	21,9	176,2	143,1	01:30:00 21/09/2025
9,9	7,5	25,04	21,9	1,46	21,9	178,9	152,7	01:35:00 21/09/2025
9,8	7,5	25,03	21,9	1,54	21,9	177,7	119,1	01:40:00 21/09/2025
9,9	7,5	25,03	21,8	1,54	21,9	235	96,1	01:45:00 21/09/2025
9,9	7,5	25,03	21,9	1,52	21,9	191	121,4	01:50:00 21/09/2025
9,9	7,5	25,03	21,9	1,55	21,9	190,7	126,4	01:55:00 21/09/2025
9,9	7,5	25,03	21,9	1,48	21,9	212,3	122,2	02:00:00 21/09/2025
9,9	7,5	25,03	21,9	1,49	21,9	193,8	128,1	02:05:00 21/09/2025
9,9	7,5	25,03	21,9	1,5	21,9	195,7	128,89	02:10:00 21/09/2025
9,9	7,5	25,03	21,9	1,44	21,9	193,4	150	02:15:00 21/09/2025
9,9	7,5	25,02	21,9	1,57	21,9	240,9	154,2	02:20:00 21/09/2025
9,8	7,5	25,01	21,9	1,57	22,4	191,8	158,8	02:25:00 21/09/2025
9,9	7,5	25,01	21,9	1,53	22,4	190	164,5	02:30:00 21/09/2025
10,1	7,5	25,01	21,9	1,51	21,9	193,6	166,7	02:35:00 21/09/2025
9,9	7,5	25	21,9	1,5	21,9	193,8	167,7	02:40:00 21/09/2025
9,9	7,5	25	21,9	1,45	22,4	198,2	170,3	02:45:00 21/09/2025
9,9	7,5	25	21,9	1,48	22,4	191,2	169,7	02:50:00 21/09/2025
9,8	7,5	25	21,9	1,47	22,3	205,9	168,1	02:55:00 21/09/2025
9,9	7,5	25	22	1,43	22,3	199,9	173,1	03:00:00 21/09/2025
9,8	7,5	25	21,9	1,47	22,3	191,1	175,2	03:05:00 21/09/2025
9,8	7,5	25	21,9	1,44	22,3	199,6	194,2	03:10:00 21/09/2025
9,9	7,5	25,01	21,9	1,51	21,9	191,8	203	03:15:00 21/09/2025
9,8	7,5	25,02	21,9	1,57	21,9	206,3	181,4	03:20:00 21/09/2025
9,7	7,5	25,02	21,9	1,54	22,3	192,2	171,4	03:25:00 21/09/2025
9,9	7,5	25,02	21,9	1,49	22,4	191,6	155	03:30:00 21/09/2025
9,9	7,5	25,01	21,9	1,52	22,4	192,7	151,6	03:35:00 21/09/2025
9,9	7,5	25,01	21,9	1,52	22,4	191,4	165,9	03:40:00 21/09/2025
9,9	7,5	25,01	21,9	1,58	22,4	186,2	160,3	03:45:00 21/09/2025
9,8	7,5	25	21,9	1,55	22,3	187,1	155,3	03:50:00 21/09/2025
10,2	7,5	25	21,9	1,55	22,4	187,5	161,3	03:55:00 21/09/2025
9,8	7,5	25	21,9	1,54	22,3	188,9	153,8	04:00:00 21/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
9,9	7,5	25	21,9	1,51	22,3	186,6	159,2	04:05:00 21/09/2025
9,9	7,5	25	21,9	1,48	22,3	186,8	160	04:10:00 21/09/2025
9,9	7,5	25	21,9	1,47	22,3	187,3	173,6	04:15:00 21/09/2025
10	7,5	25	21,9	1,49	22,3	271	171,9	04:20:00 21/09/2025
9,8	7,5	25,01	21,9	1,53	22,3	184,5	164,4	04:25:00 21/09/2025
9,9	7,5	25,02	21,9	1,56	22,3	193,9	169,5	04:30:00 21/09/2025
9,8	7,5	25,02	21,9	1,53	22,4	185,1	168,8	04:35:00 21/09/2025
9,8	7,5	25,02	21,9	1,46	22,4	202,4	142,2	04:40:00 21/09/2025
9,9	7,5	25,01	21,9	1,48	22,4	268,8	103,3	04:45:00 21/09/2025
9,8	7,5	25,01	21,9	1,51	22,4	187,8	134,8	04:50:00 21/09/2025
9,8	7,5	25,01	21,9	1,49	22,4	185,5	147,2	04:55:00 21/09/2025
9,9	7,5	25	21,9	1,49	22,3	186,2	158,8	05:00:00 21/09/2025
9,8	7,5	25	21,9	1,52	22,3	185,1	166,4	05:05:00 21/09/2025
9,9	7,5	25	21,9	1,54	22,3	216,8	161,9	05:10:00 21/09/2025
9,9	7,5	25	21,9	1,5	22,3	184,3	167,7	05:15:00 21/09/2025
9,9	7,5	25	21,9	1,48	22,3	209,3	161,7	05:20:00 21/09/2025
9,8	7,5	25	21,9	1,48	22,3	259,5	155,5	05:25:00 21/09/2025
9,9	7,5	25	21,9	1,46	22,4	215,2	155,6	05:30:00 21/09/2025
9,8	7,5	25	21,9	1,48	22,6	183,3	154,8	05:35:00 21/09/2025
9,9	7,5	24,99	21,9	1,59	22,6	182,5	148,4	05:40:00 21/09/2025
9,9	7,5	24,98	21,9	1,57	22,4	185	149,2	05:45:00 21/09/2025
9,9	7,5	24,98	21,9	1,53	22,4	166,4	150,9	05:50:00 21/09/2025
9,9	7,5	24,97	21,9	1,51	22,4	192,5	152,5	05:55:00 21/09/2025
9,8	7,5	24,97	21,9	1,47	22,6	170,4	121,9	06:00:00 21/09/2025
9,9	7,5	24,97	21,9	1,47	22,6	167,2	119,2	06:05:00 21/09/2025
9,9	7,5	24,97	21,9	1,46	22,6	167,9	133,4	06:10:00 21/09/2025
10,1	7,5	24,97	21,9	1,46	22,6	195,2	171,1	06:15:00 21/09/2025
9,9	7,5	24,98	22	1,49	22,3	167,2	197,3	06:20:00 21/09/2025
10	7,5	24,98	22	1,51	22,6	162,6	175,3	06:25:00 21/09/2025
9,8	7,5	24,99	22	1,5	22,5	186	156,4	06:30:00 21/09/2025
9,9	7,5	24,98	22	1,46	22,6	163,4	149,2	06:35:00 21/09/2025
9,9	7,5	24,98	21,9	1,51	22,4	200,7	153	06:40:00 21/09/2025
9,9	7,5	24,98	22	1,49	22,6	162,1	145	06:45:00 21/09/2025
9,9	7,5	24,98	22	1,5	22,6	159,5	139,7	06:50:00 21/09/2025
10	7,5	24,97	22	1,55	22,6	159,4	135,9	06:55:00 21/09/2025
10,1	7,5	24,97	21,9	1,58	22,6	159	130,8	07:00:00 21/09/2025
10	7,5	24,97	22	1,52	22,6	161,4	133,4	07:05:00 21/09/2025
10,1	7,5	24,97	22	1,49	22,6	159,8	135	07:10:00 21/09/2025
10	7,5	24,97	22	1,49	22,6	159,5	131,1	07:15:00 21/09/2025
10,1	7,5	24,97	22	1,45	22,6	159,3	112,3	07:20:00 21/09/2025
10	7,5	24,96	22	1,54	22,6	154,9	101,6	07:25:00 21/09/2025
10,1	7,5	24,96	21,9	1,53	22,6	156,8	113,8	07:30:00 21/09/2025
10,1	7,5	24,96	21,9	1,49	22,6	154,4	120,6	07:35:00 21/09/2025
10,1	7,5	24,95	21,9	1,48	22,6	207,6	139,5	07:40:00 21/09/2025
10,1	7,5	24,95	21,9	1,44	22,6	202	106,7	07:45:00 21/09/2025
10,1	7,5	24,95	21,9	1,55	22,6	186,7	102,3	07:50:00 21/09/2025
10,1	7,5	24,94	21,9	1,55	22,6	175,3	133,4	07:55:00 21/09/2025
10,1	7,5	24,93	21,9	1,47	22,6	177,8	134,4	08:00:00 21/09/2025
10,2	7,5	24,93	21,9	1,48	22,6	176,2	145,9	08:05:00 21/09/2025
10,1	7,5	24,93	21,9	1,49	22,6	66,4	141,3	08:10:00 21/09/2025
10,3	7,5	24,93	21,9	1,53	22,6	7,7	205,3	08:15:00 21/09/2025
10,2	7,5	24,91	21,9	1,47	22,6	6	229,1	08:20:00 21/09/2025
10,2	7,5	24,91	21,9	1,48	22,6	6,1	171,3	08:25:00 21/09/2025
10,1	7,5	24,9	21,9	1,46	22,6	25,7	105,8	08:30:00 21/09/2025
10,1	7,5	24,91	22	1,39	22,6	8,3	64,19	08:35:00 21/09/2025
0,1	0	24,9	0,3	1,55	0,2	0	0	10:00:00 21/09/2025
10	7,6	24,99	21,9	1,5	23	176	4,7	10:05:00 21/09/2025
10,1	7,6	25,02	21,9	1,5	23	172,8	7,2	10:10:00 21/09/2025
10	7,6	25,03	21,9	1,48	22,7	180,6	7	10:15:00 21/09/2025
10	7,6	25,05	21,9	1,47	22,8	185	3,1	10:20:00 21/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
10,1	7,6	25,05	22,2	1,46	22,8	175,1	33	10:25:00 21/09/2025
10,1	7,6	25,06	22	1,42	22,8	174,4	2,7	10:30:00 21/09/2025
10,2	7,6	25,06	22	1,41	22,8	200,8	35,6	10:35:00 21/09/2025
10,2	7,6	25,06	22,1	1,45	22,6	172,7	86,3	10:40:00 21/09/2025
10,3	7,6	25,06	22	1,48	22,9	171,4	111,9	10:45:00 21/09/2025
10,2	7,6	25,06	21,9	1,52	22,8	169,3	143	10:50:00 21/09/2025
10,3	7,6	25,06	22	1,51	22,8	169,3	149,8	10:55:00 21/09/2025
10,3	7,6	25,06	22	1,47	22,8	169,5	154,8	11:00:00 21/09/2025
10,1	7,6	25,05	22	1,49	22,8	166,2	158,1	11:05:00 21/09/2025
10,2	7,6	25,04	22	1,51	22,8	166,7	169,8	11:10:00 21/09/2025
10,3	7,6	25,03	22,1	1,47	22,8	168,1	166,4	11:15:00 21/09/2025
10,2	7,6	25,02	22,1	1,53	22,8	164,5	178	11:20:00 21/09/2025
10,3	7,6	25,01	22	1,55	22,8	163,4	174,5	11:25:00 21/09/2025
10,5	7,6	24,99	22	1,58	22,6	161	175,3	11:30:00 21/09/2025
10,3	7,6	24,99	22,2	1,56	22,6	163,3	183,9	11:35:00 21/09/2025
10,3	7,6	24,98	22,2	1,52	22,7	162,8	155,8	11:40:00 21/09/2025
10,2	7,6	24,97	22,2	1,53	22,6	166,2	138	11:45:00 21/09/2025
10,3	7,5	24,97	22,1	1,47	22,6	161	143	11:50:00 21/09/2025
10,1	7,5	24,95	22	1,49	22,8	159,2	133,6	11:55:00 21/09/2025
10,3	7,5	24,95	22	1,5	22,6	160,9	133,8	12:00:00 21/09/2025
10,4	7,5	24,94	22,1	1,51	22,6	160,6	136,1	12:05:00 21/09/2025
10,1	7,6	24,93	22	1,41	22,6	177,1	171,1	12:10:00 21/09/2025
10,3	7,5	24,93	22	1,44	22,6	175,6	171,3	12:15:00 21/09/2025
10,4	7,5	24,92	22	1,42	22,6	174,6	163,6	12:20:00 21/09/2025
10,3	7,6	24,92	22	1,48	22,6	177,3	176,1	12:25:00 21/09/2025
10,2	7,6	24,91	21,9	1,54	22,6	175,6	176,4	12:30:00 21/09/2025
10,3	7,6	24,91	21,8	1,48	22,6	184	158,9	12:35:00 21/09/2025
10,3	7,6	24,9	21,8	1,53	22,6	171	149,1	12:40:00 21/09/2025
10,2	7,6	24,9	21,8	1,49	22,6	169,3	151,6	12:45:00 21/09/2025
10,4	7,6	24,89	21,8	1,48	22,6	164,9	150,6	12:50:00 21/09/2025
10,2	7,6	24,89	21,9	1,52	22,6	163,8	149,4	12:55:00 21/09/2025
10,3	7,6	24,88	21,9	1,44	22,6	164,4	146,9	13:00:00 21/09/2025
10,2	7,6	24,87	21,9	1,5	22,6	164,2	150,3	13:05:00 21/09/2025
10,1	7,6	24,87	21,9	1,42	22,6	165,3	150,9	13:10:00 21/09/2025
10,2	7,6	24,87	21,9	1,55	22,6	175,4	184,8	13:15:00 21/09/2025
10,1	7,6	24,86	21,9	1,53	22,6	167,3	169,8	13:20:00 21/09/2025
10,1	7,6	24,86	21,9	1,44	22,6	180,2	147,5	13:25:00 21/09/2025
10,2	7,6	24,85	21,9	1,49	22,6	165,9	156,9	13:30:00 21/09/2025
10,2	7,6	24,84	21,9	1,53	22,6	180	153,1	13:35:00 21/09/2025
10,3	7,6	24,84	21,9	1,46	22,6	165,5	145	13:40:00 21/09/2025
10,1	7,6	24,84	21,9	1,44	22,6	175,3	130,89	13:45:00 21/09/2025
10,2	7,6	24,83	21,9	1,51	22,6	164,5	137,3	13:50:00 21/09/2025
10,2	7,6	24,83	21,9	1,39	22,6	167,1	128,39	13:55:00 21/09/2025
10,3	7,6	24,83	21,9	1,44	22,6	178,9	130,2	14:00:00 21/09/2025
10,3	7,6	24,82	21,9	1,51	22,6	204,7	128,1	14:05:00 21/09/2025
10,2	7,6	24,82	21,9	1,54	22,6	9	127	14:10:00 21/09/2025
10,3	7,6	24,81	21,9	1,45	22,6	5,1	131,9	14:15:00 21/09/2025
10,4	7,6	24,8	21,9	1,52	22,6	7,7	133,4	14:20:00 21/09/2025
10,3	7,6	24,8	21,9	1,48	22,6	26,3	139,8	14:25:00 21/09/2025
10,3	7,6	24,8	21,9	1,51	22,6	4,6	139,1	14:30:00 21/09/2025
10,2	7,6	24,79	21,8	1,53	22,6	25,4	138	14:35:00 21/09/2025
10,3	7,6	24,79	21,8	1,45	22,6	8,2	115	14:40:00 21/09/2025
10,2	7,6	24,78	21,8	1,52	22,8	44,5	87,7	14:45:00 21/09/2025
10,7	7,6	24,78	21,8	1,51	22,6	229,4	120,3	14:50:00 21/09/2025
10,1	7,6	24,77	21,8	1,55	22,6	156,1	145	14:55:00 21/09/2025
10,1	7,6	24,77	21,9	1,47	22,4	165,4	148	15:00:00 21/09/2025
10	7,6	24,76	21,8	1,49	22,4	158,6	152,5	15:05:00 21/09/2025
10	7,6	24,75	21,9	1,52	22,4	159,9	144,7	15:10:00 21/09/2025
10	7,6	24,75	21,9	1,45	22,4	154,7	156,3	15:15:00 21/09/2025
10	7,6	24,75	21,8	1,47	22,4	160,5	146,9	15:20:00 21/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
10	7,6	24,74	21,9	1,5	21,9	154,6	150,6	15:25:00 21/09/2025
10	7,6	24,74	21,9	1,48	21,7	154,3	152,3	15:30:00 21/09/2025
10	7,6	24,73	21,9	1,44	21,7	153,1	154,8	15:35:00 21/09/2025
10,1	7,6	24,73	21,9	1,53	21,7	168,1	154,5	15:40:00 21/09/2025
10	7,6	24,73	21,9	1,45	21,7	149,4	151,4	15:45:00 21/09/2025
9,8	7,6	24,73	21,9	1,33	21,7	149,3	135,6	15:50:00 21/09/2025
10,3	7,6	24,73	21,9	1,32	21,7	178,8	140,8	15:55:00 21/09/2025
10,1	7,6	24,72	21,9	1,45	21,7	153	136,4	16:00:00 21/09/2025
10,5	7,6	24,72	22	1,47	21,7	149,9	123,8	16:05:00 21/09/2025
10,1	7,6	24,71	22	1,46	21,7	147,5	149,2	16:10:00 21/09/2025
10,8	7,6	24,71	22	1,51	21,7	146	193,8	16:15:00 21/09/2025
10	7,6	24,71	20,1	1,52	19,5	146,5	195,3	16:20:00 21/09/2025
9,9	7,6	24,7	20,1	1,53	19,5	144,8	179,5	16:25:00 21/09/2025
10	7,6	24,69	20,1	1,51	19,5	143,3	158,9	16:30:00 21/09/2025
10	7,6	24,69	20	1,42	19,5	145	147,2	16:35:00 21/09/2025
9,9	7,6	24,69	20,1	1,44	19,5	142,2	152,5	16:40:00 21/09/2025
9,9	7,6	24,69	20,2	1,45	19,5	142,4	147,8	16:45:00 21/09/2025
10	7,6	24,69	20,2	1,39	19,5	8,3	148,8	16:50:00 21/09/2025
9,9	7,6	24,69	20,1	1,55	19,5	7,3	150,2	16:55:00 21/09/2025
9,9	7,6	24,68	20,1	1,56	19,5	19,7	148,4	17:00:00 21/09/2025
10,7	7,4	24,72	22,5	1,58	23,7	10,7	140,6	17:05:00 21/09/2025
12,5	7,4	24,9	21,2	1,56	22,6	22,3	129,2	17:10:00 21/09/2025
12,4	7,3	25,3	20,8	1,54	22,6	28,1	112	17:15:00 21/09/2025
10,9	7,3	25,79	20,8	1,55	22,4	34,3	108,3	17:20:00 21/09/2025
11,2	7,3	26,3	21,2	1,49	22,7	20,6	102,8	17:25:00 21/09/2025
10,6	7,3	26,8	21,6	1,42	24,1	164,5	109,5	17:30:00 21/09/2025
11	7,3	27,25	21,9	1,38	24,8	153,5	140,8	17:35:00 21/09/2025
10,7	7,3	27,67	21,4	1,36	25,1	154,2	139,7	17:40:00 21/09/2025
14,6	7,3	28,09	21,7	1,35	19,5	152,2	108,4	17:45:00 21/09/2025
10,6	7,3	28,51	21,2	1,23	19,5	150,2	96,3	17:50:00 21/09/2025
10,6	7,3	28,87	21,5	1,27	20	199,7	127,2	17:55:00 21/09/2025
10,4	7,3	29,22	21,6	1,27	20	148,6	138,8	18:00:00 21/09/2025
10,7	7,3	29,52	21,7	1,26	20,2	146,6	144,4	18:05:00 21/09/2025
10,2	7,4	29,75	21,9	1,25	20	146,6	139,7	18:10:00 21/09/2025
10,1	7,4	29,96	21,9	1,26	20,4	150,4	141,4	18:15:00 21/09/2025
10,3	7,4	30,14	21,9	1,24	20,2	142,2	148,6	18:20:00 21/09/2025
10	7,4	30,3	21,9	1,25	20,2	141,4	158	18:25:00 21/09/2025
10,2	7,4	30,44	22	1,25	20,2	140,2	141,4	18:30:00 21/09/2025
10,3	7,4	30,55	22	1,28	20,2	138,2	114,2	18:35:00 21/09/2025
10,3	7,4	30,66	22	1,28	20,2	209,8	121,1	18:40:00 21/09/2025
10,4	7,4	30,74	22	1,31	20,2	140,4	115,5	18:45:00 21/09/2025
10,2	7,4	30,81	22	1,35	20,4	140,8	117,5	18:50:00 21/09/2025
10,1	7,4	30,87	22	1,31	20,4	139,8	135,8	18:55:00 21/09/2025
10,2	7,4	30,91	22,1	1,3	20,4	146,6	138,1	19:00:00 21/09/2025
9,9	7,4	30,93	21,9	1,35	20,4	153	141,6	19:05:00 21/09/2025
10,8	7,4	30,98	22	1,36	21,2	150	136,1	19:10:00 21/09/2025
10,4	7,3	31,06	22,6	1,3	21,5	142,4	178,8	19:15:00 21/09/2025
10,2	7,3	31,14	22,7	1,36	22,4	135,4	180,8	19:20:00 21/09/2025
10	7,3	31,24	22,6	1,36	21,9	6,6	165,3	19:25:00 21/09/2025
10,2	7,3	31,34	22,8	1,37	22,8	36,8	144,2	19:30:00 21/09/2025
10,4	7,3	31,45	23,1	1,42	22,4	23,7	142,3	19:35:00 21/09/2025
10,4	7,3	31,58	23,4	1,45	22,6	24,5	133,8	19:40:00 21/09/2025
10,5	7,3	31,7	23,4	1,48	22,6	9,3	142,3	19:45:00 21/09/2025
10,1	7,3	31,81	23,7	1,43	22,6	37,6	140,3	19:50:00 21/09/2025
10,3	7,3	31,94	23,9	1,39	22,8	32,9	102,8	19:55:00 21/09/2025
10,4	7,3	32,02	24	1,38	23,9	40,2	111,6	20:00:00 21/09/2025
10,1	7,3	32,12	24,2	1,38	23,9	7,5	98,8	20:05:00 21/09/2025
10,2	7,3	32,2	24,3	1,44	23,9	7,8	97,8	20:10:00 21/09/2025
10,3	7,3	32,26	24,4	1,47	23,9	24,3	133,4	20:15:00 21/09/2025
10,3	7,3	32,33	24,4	1,46	23,9	25,7	132,3	20:20:00 21/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
10,3	7,3	32,38	24,6	1,46	24,1	11	132,5	20:25:00 21/09/2025
10,1	7,3	32,41	24,6	1,47	24,1	10,6	128,1	20:30:00 21/09/2025
10	7,3	32,45	24,5	1,48	24,4	36,7	125,3	20:35:00 21/09/2025
9,9	7,3	32,46	24,1	1,49	24,4	60,4	119,8	20:40:00 21/09/2025
9,8	7,3	32,48	24,5	1,51	24,4	6,7	110,6	20:45:00 21/09/2025
9,8	7,3	32,49	24,6	1,54	24,4	25,9	83,9	20:50:00 21/09/2025
9,8	7,3	32,47	24,4	1,54	24,4	18	83,9	20:55:00 21/09/2025
9,9	7,3	32,45	24,6	1,57	24,4	7,7	106,9	21:00:00 21/09/2025
9,9	7,4	32,4	24,5	1,6	24,1	82,8	124,8	21:05:00 21/09/2025
9,9	7,3	32,42	24,8	1,47	23,4	14,4	129,2	21:10:00 21/09/2025
9,6	7,3	32,45	25,1	1,49	23,7	155,5	111,6	21:15:00 21/09/2025
9,4	7,3	32,47	25,6	1,49	24,1	156,6	109,1	21:20:00 21/09/2025
9,4	7,3	32,49	25,4	1,52	24,1	172,8	113,1	21:25:00 21/09/2025
10,5	7,3	32,53	25,3	1,48	23,9	197,8	122,2	21:30:00 21/09/2025
10,2	7,3	32,58	25,4	1,46	24,1	149,7	138	21:35:00 21/09/2025
11	7,3	32,64	25,5	1,51	24,1	148,9	140,3	21:40:00 21/09/2025
9,3	7,3	32,7	25,9	1,52	24,1	149,6	143,9	21:45:00 21/09/2025
9,4	7,3	32,76	25,9	1,54	24,1	147,5	144,7	21:50:00 21/09/2025
9,4	7,3	32,83	26,4	1,53	24,4	146,9	151,7	21:55:00 21/09/2025
9,2	7,3	32,88	26,4	1,52	24,4	141,8	150,6	22:00:00 21/09/2025
9,3	7,3	32,92	26,6	1,54	24,8	140,2	139,1	22:05:00 21/09/2025
9,6	7,3	32,96	26,5	1,55	24,4	137,7	142,8	22:10:00 21/09/2025
9,5	7,3	32,98	26,7	1,53	24,8	137,4	163,8	22:15:00 21/09/2025
9,2	7,3	33	26,7	1,57	25,1	135,4	190,2	22:20:00 21/09/2025
9,3	7,3	33,02	26,8	1,56	24,8	162,3	182,5	22:25:00 21/09/2025
9,3	7,3	33,03	26,8	1,57	25,1	131,5	161,6	22:30:00 21/09/2025
8,4	7,3	33,02	26,8	1,57	25,1	152,4	113,6	22:35:00 21/09/2025
8,6	7,3	33	26,8	1,61	25,5	140,4	111,3	22:40:00 21/09/2025
8,7	7,3	32,97	26,8	1,6	25,3	135,3	120	22:45:00 21/09/2025
8,5	7,4	32,93	26,9	1,62	25,3	131,4	112,8	22:50:00 21/09/2025
8,4	7,4	32,89	26,8	1,61	25,3	132,4	142,8	22:55:00 21/09/2025
8,4	7,3	32,87	26,9	1,55	25,3	137,4	148,3	23:00:00 21/09/2025
8,3	7,4	32,81	26,9	1,56	25,7	146,9	149,4	23:05:00 21/09/2025
8,6	7,3	32,78	26,9	1,64	25,3	141,6	146,7	23:10:00 21/09/2025
8,1	7,3	32,75	26,7	1,48	25,3	158,3	144,7	23:15:00 21/09/2025
7,9	7,3	32,72	26,7	1,5	25,1	147,4	150,6	23:20:00 21/09/2025
8	7,3	32,73	26,6	1,54	25,1	147	144,2	23:25:00 21/09/2025
7,9	7,3	32,73	26,6	1,57	25,1	149,9	146,9	23:30:00 21/09/2025
8,1	7,3	32,75	26,7	1,55	25,3	141,1	151,4	23:35:00 21/09/2025
7,9	7,3	32,75	26,8	1,52	25,3	147,2	142,8	23:40:00 21/09/2025
8,6	7,3	32,78	26,7	1,55	25,2	148,7	136,7	23:45:00 21/09/2025
8,5	7,3	32,79	26,9	1,57	25,3	158,4	102,7	23:50:00 21/09/2025
8,6	7,3	32,82	27	1,55	25,3	149,3	77,5	23:55:00 21/09/2025
8,7	7,3	32,83	27,1	1,57	25,3	147,7	89,1	00:00:00 22/09/2025
8,8	7,3	32,84	27,1	1,56	25,3	141,5	104,1	00:05:00 22/09/2025
9,1	7,3	32,85	27,1	1,58	25,5	147,6	105,3	00:10:00 22/09/2025
7,4	7,3	32,84	27,2	1,58	25,5	136,5	120,2	00:15:00 22/09/2025
7,4	7,3	32,82	27,1	1,62	25,5	146,5	128,1	00:20:00 22/09/2025
7,4	7,3	32,8	27,2	1,59	25,5	136,6	124,8	00:25:00 22/09/2025
7,8	7,3	32,78	27,2	1,58	25,5	109,1	128	00:30:00 22/09/2025
7,8	7,3	32,74	27,3	1,54	25,5	147,7	124,8	00:35:00 22/09/2025
8,3	7,3	32,7	27,3	1,53	25,7	114	132,8	00:40:00 22/09/2025
7,9	7,3	32,68	27,2	1,58	25,7	98,5	126,9	00:45:00 22/09/2025
8,2	7,3	32,62	27,5	1,51	25,7	89,9	133,3	00:50:00 22/09/2025
8,2	7,3	32,54	27,5	1,64	26,1	116,9	137,2	00:55:00 22/09/2025
8,2	7,3	32,47	27,5	1,57	25,7	100	135,3	01:00:00 22/09/2025
8,4	7,3	32,42	27,5	1,51	26,4	97,9	135,3	01:05:00 22/09/2025
8,2	7,3	32,36	27,5	1,68	26,1	94,6	129,5	01:10:00 22/09/2025
8,2	7,3	32,34	27,7	1,52	26,1	114,8	115,9	01:15:00 22/09/2025
8	7,3	32,35	27,8	1,49	26,4	6	148,4	01:20:00 22/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
7,9	7,3	32,35	27,9	1,56	26,6	95,6	134,2	01:25:00 22/09/2025
7,7	7,3	32,35	27,6	1,59	26,6	15,2	107,3	01:30:00 22/09/2025
7,8	7,3	32,36	27,5	1,58	26,4	14	109,8	01:35:00 22/09/2025
7,7	7,3	32,38	27,6	1,58	26,6	7,3	122,7	01:40:00 22/09/2025
7,8	7,3	32,39	27,6	1,58	26,6	21,7	125	01:45:00 22/09/2025
7,9	7,3	32,41	27,7	1,55	26,6	40,8	123,1	01:50:00 22/09/2025
8	7,3	32,43	27,8	1,53	26,6	6,9	113,1	01:55:00 22/09/2025
8,3	7,3	32,43	27,9	1,55	26,8	15,5	111,6	02:00:00 22/09/2025
8,2	7,3	32,45	27,9	1,6	26,8	43,5	116,3	02:05:00 22/09/2025
8,1	7,3	32,45	28	1,59	26,8	24,6	120,6	02:10:00 22/09/2025
7,9	7,3	32,45	28	1,6	26,8	25	120,3	02:15:00 22/09/2025
8,2	7,3	32,45	28	1,58	26,8	6,7	117,5	02:20:00 22/09/2025
8,1	7,3	32,44	27,9	1,57	26,8	43,1	185,3	02:25:00 22/09/2025
7,7	7,3	32,4	28	1,61	27,4	10,6	162,8	02:30:00 22/09/2025
7,8	7,3	32,36	28	1,62	27,2	7,2	112,3	02:35:00 22/09/2025
8,2	7,3	32,31	28	1,62	27,2	27,9	74,4	02:40:00 22/09/2025
7,8	7,3	32,28	28	1,61	27,2	10	50,5	02:45:00 22/09/2025
8,1	7,3	32,22	28	1,55	27,2	32,5	41,3	02:50:00 22/09/2025
8,1	7,3	32,17	28	1,56	27,2	12,9	1,9	02:55:00 22/09/2025
8,2	7,3	32,13	28	1,53	27,2	8,3	4,5	03:00:00 22/09/2025
8,2	7,3	32,05	28	1,57	27,2	11,3	1,6	03:05:00 22/09/2025
8	7,3	32	28	1,58	27,2	6,9	8,9	03:10:00 22/09/2025
8	7,3	31,97	28,1	1,58	27,2	30,1	8,8	03:15:00 22/09/2025
8	7,4	31,95	28,1	1,56	27,2	7,7	3,1	03:20:00 22/09/2025
7,9	7,4	31,94	28,1	1,51	27,2	31,7	7,3	03:25:00 22/09/2025
7,8	7,4	31,93	28,2	1,53	27,2	15,6	7,8	03:30:00 22/09/2025
8,1	7,4	31,93	28,3	1,53	27,2	61,9	2,7	03:35:00 22/09/2025
7,9	7,4	31,93	28,2	1,55	27,2	10,2	3,3	03:40:00 22/09/2025
8,1	7,4	31,93	28,2	1,55	27,4	7,2	7,7	03:45:00 22/09/2025
7,8	7,4	31,92	28,2	1,59	27,2	24,3	3,3	03:50:00 22/09/2025
7,8	7,4	31,92	28,2	1,57	27,2	47,4	7,7	03:55:00 22/09/2025
7,7	7,4	31,93	28,2	1,61	27,2	19,9	4,2	04:00:00 22/09/2025
7,5	7,4	31,93	28,3	1,64	27,3	47,2	9,5	04:05:00 22/09/2025
8	7,4	31,91	28,3	1,65	27,2	62,2	3,1	04:10:00 22/09/2025
7,7	7,4	31,9	28,3	1,63	27,2	24,3	6,3	04:15:00 22/09/2025
7,7	7,4	31,87	28,2	1,61	27,2	42,3	8,6	04:20:00 22/09/2025
7,6	7,4	31,84	28,3	1,62	27,4	7,3	8,9	04:25:00 22/09/2025
7,7	7,4	31,81	28,3	1,6	27,4	50,2	8,8	04:30:00 22/09/2025
7,8	7,4	31,76	28,2	1,58	27,4	13,5	5,5	04:35:00 22/09/2025
7,8	7,4	31,71	28,3	1,53	27,2	29,6	2,3	04:40:00 22/09/2025
7,7	7,4	31,64	28,3	1,52	27,4	14	5,3	04:45:00 22/09/2025
7,7	7,4	31,59	28,3	1,58	27,4	25,3	3,4	04:50:00 22/09/2025
8	7,4	31,53	28,3	1,57	27,4	7,5	6,1	04:55:00 22/09/2025
7,8	7,4	31,49	28,3	1,57	27,4	6,6	1,9	05:00:00 22/09/2025
7,7	7,4	31,46	28,3	1,54	27,4	25,1	5,6	05:05:00 22/09/2025
7,8	7,4	31,48	28,3	1,71	27,4	9,5	8,6	05:10:00 22/09/2025
7,6	7,4	31,43	28,5	1,56	27,4	34,3	9,4	05:15:00 22/09/2025
7,3	7,5	31,43	28,5	1,56	27,4	7,7	6,3	05:20:00 22/09/2025
7,4	7,5	31,44	28,8	1,55	27,4	5,6	3,8	05:25:00 22/09/2025
7,4	7,5	31,46	28,9	1,57	27,4	19	8	05:30:00 22/09/2025
7,4	7,5	31,49	28,9	1,63	27,4	10,6	3	05:35:00 22/09/2025
7,5	7,5	31,53	29	1,55	27,4	7,1	3,3	05:40:00 22/09/2025
7,2	7,5	31,57	29,2	1,57	27,4	43,1	8,1	05:45:00 22/09/2025
7,3	7,5	31,61	29,2	1,54	27,4	7,9	9,2	05:50:00 22/09/2025
7,3	7,6	31,65	29,2	1,51	27,4	71,6	7	05:55:00 22/09/2025
7,2	7,6	31,7	29,2	1,58	27,4	7,2	8,8	06:00:00 22/09/2025
7,4	7,6	31,73	29,3	1,57	27,7	164,9	8,1	06:05:00 22/09/2025
7,5	7,6	31,76	29,3	1,56	27,7	189,1	1,7	06:10:00 22/09/2025
7,3	7,6	31,78	29,2	1,58	27,7	163,6	7,3	06:15:00 22/09/2025
7,5	7,6	31,79	29,4	1,56	27,7	162,8	3,3	06:20:00 22/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
7,5	7,6	31,79	29,3	1,58	27,7	183,9	8,4	06:25:00 22/09/2025
7,7	7,6	31,79	29,4	1,59	27,7	155,4	9,7	06:30:00 22/09/2025
7,1	7,6	31,79	29,2	1,62	27,7	156,2	2,7	06:35:00 22/09/2025
7,1	7,6	31,77	29,3	1,6	27,7	153,9	3,3	06:40:00 22/09/2025
7,1	7,6	31,76	29,2	1,62	27,6	155	8,1	06:45:00 22/09/2025
7,1	7,6	31,74	29,2	1,62	27,7	201,5	1,7	06:50:00 22/09/2025
7,1	7,6	31,7	29,2	1,63	27,9	153,6	56,7	06:55:00 22/09/2025
7,2	7,6	31,65	29,3	1,57	27,7	153,7	88,8	07:00:00 22/09/2025
7,5	7,6	31,58	29,2	1,66	27,7	154,4	85,2	07:05:00 22/09/2025
7,9	7,5	31,55	29,5	1,55	27,7	155,5	83,6	07:10:00 22/09/2025
7,4	7,5	31,57	29,5	1,51	28,5	195	81,4	07:15:00 22/09/2025
7,3	7,5	31,57	29,6	1,53	27,9	154,3	86,6	07:20:00 22/09/2025
7,3	7,5	31,58	29,7	1,58	27,7	153	113,9	07:25:00 22/09/2025
7,5	7,5	31,6	29,9	1,54	27,7	217,3	119,5	07:30:00 22/09/2025
7,3	7,5	31,62	30,1	1,57	27,4	151	126,4	07:35:00 22/09/2025
7,3	7,5	31,64	30,2	1,55	27,2	153,3	134,2	07:40:00 22/09/2025
7,4	7,5	31,67	30,1	1,6	27,2	151,3	138,1	07:45:00 22/09/2025
7,5	7,5	31,7	30,1	1,6	27,2	167	144,4	07:50:00 22/09/2025
7,5	7,5	31,74	30,1	1,58	27,2	150	136,4	07:55:00 22/09/2025
7,5	7,5	31,75	30,1	1,6	26,8	171,2	139,8	08:00:00 22/09/2025
7,3	7,5	31,78	30,1	1,61	26,8	111,9	140,5	08:05:00 22/09/2025
7,6	7,5	31,79	30,1	1,61	26,8	171,8	138	08:10:00 22/09/2025
7,6	7,5	31,81	30,2	1,59	26,8	173,4	124,8	08:15:00 22/09/2025
8,1	7,5	31,81	30,2	1,59	26,8	178,8	98,8	08:20:00 22/09/2025
8,1	7,5	31,8	30,2	1,62	26,8	171	73,6	08:25:00 22/09/2025
8,2	7,5	31,79	30,2	1,63	27,2	170	91,1	08:30:00 22/09/2025
8,2	7,5	31,77	30,1	1,63	26,8	171,2	101,3	08:35:00 22/09/2025
8,2	7,5	31,75	30,1	1,63	27,2	169,4	99,2	08:40:00 22/09/2025
8,1	7,5	31,7	30,2	1,6	27,4	203,7	144,2	08:45:00 22/09/2025
8,1	7,5	31,66	30,1	1,56	27,4	168,9	140,3	08:50:00 22/09/2025
8,1	7,5	31,63	30,2	1,58	27,2	183,2	140,3	08:55:00 22/09/2025
8,3	7,5	31,58	30,1	1,56	27,2	168,8	134,5	09:00:00 22/09/2025
10,3	7,5	31,52	30,4	1,6	39,6	170,9	135,3	09:05:00 22/09/2025
10,2	7,4	31,59	33,4	1,55	43	169,5	135,2	09:10:00 22/09/2025
11,3	7,4	31,74	33	1,67	20	171,1	132	09:15:00 22/09/2025
9,4	7,4	31,9	21,8	1,52	20,4	168,3	138,3	09:20:00 22/09/2025
9,2	7,4	31,96	22,1	1,57	21	167,8	135	09:25:00 22/09/2025
8,8	7,4	32,01	22,8	1,58	21,5	168,9	129,2	09:30:00 22/09/2025
9,3	7,4	32,05	23,4	1,56	21,9	169,9	132,5	09:35:00 22/09/2025
8,8	7,4	32,07	23,2	1,58	22,6	170,7	132,7	09:40:00 22/09/2025
8,8	7,4	32,1	23,5	1,59	22,6	171,1	120,9	09:45:00 22/09/2025
8,3	7,4	32,11	23,9	1,59	22,7	173,1	173,1	09:50:00 22/09/2025
8,5	7,4	32,1	23,9	1,61	22,8	169,4	138,3	09:55:00 22/09/2025
8,9	7,4	32,1	24,1	1,64	23	172,9	126,4	10:00:00 22/09/2025
8,8	7,4	32,09	24,2	1,63	23,4	176,1	139,1	10:05:00 22/09/2025
9,1	7,4	32,08	24,4	1,62	23,4	167,9	133,6	10:10:00 22/09/2025
9,2	7,4	32,05	24,7	1,64	23	170,4	128,6	10:15:00 22/09/2025
9	7,4	32	24,9	1,62	23,4	172,8	126,1	10:20:00 22/09/2025
8,8	7,4	31,96	24,8	1,61	23,7	183	122,5	10:25:00 22/09/2025
8,8	7,4	31,89	25	1,62	23,7	173,4	114,2	10:30:00 22/09/2025
8,8	7,4	31,85	24,9	1,55	23,4	174,9	112,8	10:35:00 22/09/2025
8,8	7,5	31,81	25	1,57	23,7	173,8	118,8	10:40:00 22/09/2025
8,4	7,5	31,7	25	1,61	23,7	175,6	118	10:45:00 22/09/2025
8,8	7,4	31,64	25,1	1,57	23,7	209,8	111,4	10:50:00 22/09/2025
8,7	7,4	31,59	25,2	1,58	23,7	175,9	115,3	10:55:00 22/09/2025
8,8	7,4	31,53	25,3	1,61	23,7	174,9	117,7	11:00:00 22/09/2025
9	7,4	31,49	25,4	1,55	23,9	208,5	91,7	11:05:00 22/09/2025
8,9	7,5	31,46	25,4	1,59	23,9	182,8	90	11:10:00 22/09/2025
8,9	7,5	31,39	25,5	1,61	24	177,2	85,2	11:15:00 22/09/2025
8,6	7,5	31,33	25,5	1,62	23,9	200,3	57,5	11:20:00 22/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8,6	7,4	31,28	25,6	1,62	24,1	181,1	75,3	11:25:00 22/09/2025
8,7	7,5	31,21	25,5	1,59	24,4	198	104,2	11:30:00 22/09/2025
8,8	7,5	31,16	25,6	1,53	24,4	179,9	124,5	11:35:00 22/09/2025
8,7	7,5	31,12	25,7	1,6	24,4	180,6	135,2	11:40:00 22/09/2025
8,6	7,5	31,08	25,7	1,6	24,4	184,9	128,8	11:45:00 22/09/2025
8,7	7,5	31,03	25,7	1,58	24,4	238,3	127,7	11:50:00 22/09/2025
8,9	7,5	30,97	25,8	1,65	24,4	229,3	140,8	11:55:00 22/09/2025
9,1	7,5	30,92	25,8	1,55	24,4	187,7	139,5	12:00:00 22/09/2025
8,5	7,5	30,86	25,9	1,57	24,4	183,9	135,2	12:05:00 22/09/2025
8,6	7,5	30,81	26	1,57	24,8	187,9	132,7	12:10:00 22/09/2025
8,6	7,5	30,77	26	1,56	24,8	173,7	133,3	12:15:00 22/09/2025
8,8	7,5	30,72	26	1,59	24,8	176	140	12:20:00 22/09/2025
8,9	7,5	30,68	26	1,62	24,8	181,3	128,39	12:25:00 22/09/2025
8,5	7,5	30,64	26,1	1,58	24,8	177	110,8	12:30:00 22/09/2025
8,8	7,5	30,59	26,2	1,57	24,8	178,2	124,7	12:35:00 22/09/2025
8,8	7,5	30,54	26,2	1,57	25,1	175,3	120,8	12:40:00 22/09/2025
9,4	7,5	30,48	26,2	1,67	25,1	180,1	140,3	12:45:00 22/09/2025
8,9	7,5	30,44	26,3	1,65	24,8	175,9	189,4	12:50:00 22/09/2025
8,7	7,5	30,39	26,3	1,58	24,8	177,2	186,9	12:55:00 22/09/2025
8,5	7,5	30,36	26,3	1,57	25,1	177,1	168,3	13:00:00 22/09/2025
8,6	7,5	30,33	26,3	1,6	25,1	177,2	165,9	13:05:00 22/09/2025
9,1	7,5	30,28	26,4	1,63	25,1	177,6	147	13:10:00 22/09/2025
8,9	7,5	30,23	26,3	1,62	25,1	177,7	145	13:15:00 22/09/2025
8,8	7,5	30,17	26,4	1,63	25,1	177,1	145,9	13:20:00 22/09/2025
8,8	7,5	30,12	26,4	1,56	25,1	178,2	143,8	13:25:00 22/09/2025
8,7	7,5	30,09	26,6	1,61	25,1	177,8	144,4	13:30:00 22/09/2025
8,6	7,5	30,05	26,5	1,5	25,1	178,2	141,6	13:35:00 22/09/2025
9	7,5	30,02	26,5	1,58	25,1	178,2	133,6	13:40:00 22/09/2025
8,7	7,5	29,99	26,6	1,55	25,1	177,7	120,8	13:45:00 22/09/2025
9	7,5	29,95	26,6	1,61	25,1	178,9	101,7	13:50:00 22/09/2025
8,7	7,5	29,9	26,6	1,64	25,1	177,8	100	13:55:00 22/09/2025
8,7	7,5	29,85	26,6	1,61	25,1	228,6	94,5	14:00:00 22/09/2025
8,8	7,5	29,8	26,6	1,63	25,3	181,1	108,9	14:05:00 22/09/2025
8,7	7,5	29,77	26,6	1,61	19,1	194	131,3	14:10:00 22/09/2025
8,7	7,5	29,74	20,9	1,66	19,1	196,4	128,89	14:15:00 22/09/2025
8,8	7,5	29,7	20,8	1,56	19,1	195,5	108,1	14:20:00 22/09/2025
8,6	7,5	29,65	20,8	1,57	19,1	195,7	94,1	14:25:00 22/09/2025
8,5	7,5	29,59	20,9	1,62	19,1	195,7	110,5	14:30:00 22/09/2025
8,7	7,5	29,56	20,9	1,58	19,1	198,9	137,5	14:35:00 22/09/2025
8,6	7,5	29,53	20,9	1,58	19,1	194,7	142,2	14:40:00 22/09/2025
8,8	7,5	29,49	20,9	1,64	19,1	197,8	145,8	14:45:00 22/09/2025
8,7	7,5	29,46	20,9	1,67	19,1	202,8	138,9	14:50:00 22/09/2025
8,7	7,5	29,44	20,9	1,57	19,1	201,8	150,6	14:55:00 22/09/2025
8,7	7,5	29,39	21	1,59	19,1	202,8	147,5	15:00:00 22/09/2025
8,6	7,5	29,35	21	1,59	19,1	206,1	138,9	15:05:00 22/09/2025
8,8	7,5	29,3	20,9	1,68	19,3	237,6	120,9	15:10:00 22/09/2025
8,6	7,5	29,27	20,9	1,69	19,1	204,7	123,4	15:15:00 22/09/2025
8,7	7,5	29,23	21	1,62	19,1	205,8	130,5	15:20:00 22/09/2025
8,7	7,5	29,22	21	1,59	19,1	204,8	125,3	15:25:00 22/09/2025
8,8	7,5	29,14	21,1	1,6	19,1	203,7	143	15:30:00 22/09/2025
8,7	7,5	29,13	21	1,76	19,3	204,5	148,6	15:35:00 22/09/2025
8,7	7,5	29,09	21	1,58	19,3	205,4	147,5	15:40:00 22/09/2025
8,7	7,5	29,05	21	1,58	19,3	205,1	147,7	15:45:00 22/09/2025
8,8	7,5	29,02	21,1	1,62	19,3	205,6	187	15:50:00 22/09/2025
8,5	7,5	28,99	21	1,66	19,1	204,1	213,3	15:55:00 22/09/2025
8,7	7,5	28,95	21,1	1,61	19,1	205,9	210,9	16:00:00 22/09/2025
8,5	7,5	28,92	21	1,56	19,3	217,8	194,5	16:05:00 22/09/2025
8,5	7,5	28,87	21,1	1,61	19,3	200,9	197,2	16:10:00 22/09/2025
8,6	7,5	28,85	21,1	1,54	19,3	200,6	183	16:15:00 22/09/2025
8,6	7,5	28,82	21,1	1,61	19,3	197,2	170,8	16:20:00 22/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8,6	7,5	28,79	21,1	1,6	19,3	196,4	154,2	16:25:00 22/09/2025
8,5	7,5	28,76	21,2	1,61	19,3	193,9	114,4	16:30:00 22/09/2025
8,3	7,5	28,74	21,2	1,56	19,3	195	117,7	16:35:00 22/09/2025
8,5	7,5	28,7	21,2	1,62	19,3	206,4	116,1	16:40:00 22/09/2025
8,5	7,5	28,66	21,1	1,75	19,3	196	114,7	16:45:00 22/09/2025
8,6	7,5	28,63	21,2	1,61	19,3	262,9	142,3	16:50:00 22/09/2025
8,4	7,5	28,6	21,1	1,55	19,3	215,9	139,7	16:55:00 22/09/2025
8,7	7,5	28,58	21,2	1,56	19,3	196,8	135,2	17:00:00 22/09/2025
8,4	7,5	28,55	21,2	1,58	19,5	195,1	126,9	17:05:00 22/09/2025
8,6	7,5	28,53	21,2	1,59	19,5	196,6	122,5	17:10:00 22/09/2025
8,5	7,5	28,51	21,2	1,59	19,3	199	124,2	17:15:00 22/09/2025
8,5	7,5	28,49	21,3	1,61	19,5	230,8	104,5	17:20:00 22/09/2025
8,5	7,5	28,46	21,2	1,54	19,5	196,6	86,1	17:25:00 22/09/2025
8,6	7,5	28,42	21,4	1,58	19,5	195,7	78,1	17:30:00 22/09/2025
8,5	7,5	28,39	21,2	1,57	19,5	193,6	82,3	17:35:00 22/09/2025
8,4	7,5	28,34	21,4	1,6	19,5	195,6	112	17:40:00 22/09/2025
8,4	7,5	28,32	21,4	1,63	19,5	201,7	128,39	17:45:00 22/09/2025
8,3	7,5	28,3	21,3	1,63	19,5	194	110,6	17:50:00 22/09/2025
8,4	7,5	28,28	21,4	1,57	19,5	216,5	113	17:55:00 22/09/2025
8,3	7,6	28,25	21,3	1,55	19,5	196	115	18:00:00 22/09/2025
8,4	7,6	28,24	21,3	1,63	19,5	196,9	115,3	18:05:00 22/09/2025
8,4	7,6	28,22	21,3	1,61	19,8	197,2	135,2	18:10:00 22/09/2025
8,2	7,6	28,2	21,4	1,6	19,5	189,3	140,5	18:15:00 22/09/2025
8,4	7,6	28,17	21,4	1,63	19,5	190,8	138,8	18:20:00 22/09/2025
8,5	7,6	28,13	21,4	1,72	19,5	189	142,3	18:25:00 22/09/2025
8,3	7,5	28,1	21,4	1,7	19,5	189,1	150,8	18:30:00 22/09/2025
8,4	7,5	28,08	21,4	1,57	19,5	191,7	158	18:35:00 22/09/2025
8,6	7,5	28,05	21,4	1,58	19,5	191,9	163,4	18:40:00 22/09/2025
8,5	7,6	28,02	21,4	1,61	19,5	245	173,9	18:45:00 22/09/2025
10,1	7,6	28,01	21,5	1,54	20	193	178	18:50:00 22/09/2025
8,2	7,6	27,98	21,5	1,57	19,5	188,9	206,3	18:55:00 22/09/2025
8,6	7,6	27,97	21,5	1,54	19,5	189	214,1	19:00:00 22/09/2025
8,5	7,6	27,95	21,3	1,6	19,5	187,8	214,8	19:05:00 22/09/2025
8,4	7,6	27,94	21,5	1,6	19,5	204,3	176,3	19:10:00 22/09/2025
8,3	7,6	27,92	21,5	1,61	19,5	230,8	169,7	19:15:00 22/09/2025
8,3	7,6	27,91	21,5	1,6	19,5	198,6	164,1	19:20:00 22/09/2025
8,2	7,6	27,9	21,5	1,61	19,5	209,2	156,9	19:25:00 22/09/2025
8,4	7,6	27,86	21,5	1,65	20	189,3	178	19:30:00 22/09/2025
8,5	7,6	27,83	21,5	1,63	20	187,7	183,4	19:35:00 22/09/2025
8,3	7,6	27,79	21,5	1,57	20	188	179,2	19:40:00 22/09/2025
8,4	7,6	27,77	21,5	1,58	20	187,3	180,3	19:45:00 22/09/2025
8,5	7,6	27,75	21,5	1,6	20	188	182,7	19:50:00 22/09/2025
8,4	7,6	27,73	21,5	1,59	20	189,1	193,8	19:55:00 22/09/2025
8,5	7,6	27,72	21,6	1,57	20	224,2	181,6	20:00:00 22/09/2025
8,5	7,6	27,7	21,6	1,56	20	189,1	181,1	20:05:00 22/09/2025
8,3	7,6	27,68	21,6	1,6	20	187,9	181,6	20:10:00 22/09/2025
8,4	7,6	27,67	21,6	1,57	20	207	185	20:15:00 22/09/2025
8,3	7,6	27,66	21,6	1,55	20	207,3	181,1	20:20:00 22/09/2025
8,5	7,6	27,64	21,6	1,55	20	228,5	163,3	20:25:00 22/09/2025
8,4	7,6	27,63	21,6	1,62	20	207,8	145,5	20:30:00 22/09/2025
8,2	7,6	27,61	21,6	1,6	20	207,5	136,7	20:35:00 22/09/2025
8,4	7,6	27,59	21,6	1,65	20	207,4	135,2	20:40:00 22/09/2025
8,3	7,6	27,57	21,6	1,63	20	207,4	148,3	20:45:00 22/09/2025
8,7	7,6	27,54	21,6	1,63	20	206,8	155,8	20:50:00 22/09/2025
8,3	7,6	27,51	21,7	1,58	20,2	211,4	161,3	20:55:00 22/09/2025
8,4	7,6	27,49	21,7	1,62	20	261,1	164,8	21:00:00 22/09/2025
8,3	7,6	27,47	21,7	1,54	20	222,5	174,7	21:05:00 22/09/2025
8,4	7,6	27,45	21,6	1,6	20,2	207,8	164,4	21:10:00 22/09/2025
8,4	7,6	27,43	21,6	1,62	20,2	260,7	173,6	21:15:00 22/09/2025
8,4	7,6	27,42	21,6	1,55	20,2	225,8	177,2	21:20:00 22/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8,3	7,6	27,41	21,7	1,57	20	206,1	185,5	21:25:00 22/09/2025
8,2	7,6	27,39	21,7	1,64	20,2	225,4	196,4	21:30:00 22/09/2025
8,4	7,6	27,38	21,7	1,56	20,2	205	211,1	21:35:00 22/09/2025
8,2	7,6	27,37	21,7	1,58	20,2	207,3	224,5	21:40:00 22/09/2025
8,5	7,6	27,36	21,7	1,58	20,2	205,9	223,3	21:45:00 22/09/2025
8,4	7,6	27,35	21,7	1,6	20,2	205,6	181,9	21:50:00 22/09/2025
8,4	7,6	27,33	21,7	1,65	20,2	206,9	190,2	21:55:00 22/09/2025
8,4	7,6	27,3	21,7	1,61	20,2	358	180,2	22:00:00 22/09/2025
8,4	7,6	27,27	21,7	1,61	20,2	352,1	158,4	22:05:00 22/09/2025
8,4	7,6	27,25	21,7	1,56	20,2	383,7	150,9	22:10:00 22/09/2025
8,3	7,6	27,23	21,7	1,62	20,2	349,3	142,3	22:15:00 22/09/2025
8,4	7,6	27,22	21,7	1,54	20,2	348,7	137,5	22:20:00 22/09/2025
8,4	7,6	27,2	21,7	1,5	20,2	354,6	138,8	22:25:00 22/09/2025
8,4	7,6	27,19	21,8	1,48	20,2	342,7	138,8	22:30:00 22/09/2025
8,3	7,6	27,18	21,7	1,53	20,2	353,2	135,9	22:35:00 22/09/2025
8,2	7,6	27,16	21,8	1,57	20,2	335,4	135,3	22:40:00 22/09/2025
8,5	7,6	27,15	21,8	1,62	20,2	335,6	138,4	22:45:00 22/09/2025
8,2	7,6	27,14	21,8	1,62	20,2	332,6	140,3	22:50:00 22/09/2025
8,2	7,6	27,14	21,8	1,54	20,2	338,1	138	22:55:00 22/09/2025
8,3	7,6	27,13	21,8	1,59	20,2	365	142,2	23:00:00 22/09/2025
8,3	7,6	27,1	21,8	1,6	20,2	358,6	143	23:05:00 22/09/2025
8,4	7,6	27,07	21,8	1,6	20,2	328	134,4	23:10:00 22/09/2025
8,3	7,6	27,05	21,8	1,61	20,2	344,5	127	23:15:00 22/09/2025
8,4	7,6	27,03	21,8	1,56	20,2	186	122,7	23:20:00 22/09/2025
8,3	7,6	27,01	21,8	1,56	20,2	189,5	88,4	23:25:00 22/09/2025
8,3	7,6	27	21,8	1,65	20,2	203,5	100	23:30:00 22/09/2025
8,3	7,6	26,99	21,8	1,56	20,4	177,7	153,3	23:35:00 22/09/2025
8,5	7,6	26,97	21,8	1,57	20,4	179,9	161,1	23:40:00 22/09/2025
8,2	7,6	26,96	21,8	1,59	20,4	179,4	155,5	23:45:00 22/09/2025
8,3	7,6	26,95	21,9	1,58	20,4	205,9	154,8	23:50:00 22/09/2025
8,4	7,6	26,94	21,8	1,62	20,4	179,1	157,7	23:55:00 22/09/2025
8,4	7,6	26,93	21,8	1,6	20,2	178,3	161,9	00:00:00 23/09/2025
8,3	7,6	26,92	21,8	1,6	20,2	177,3	160,8	00:05:00 23/09/2025
8,4	7,6	26,91	21,8	1,6	20,4	179,1	161,6	00:10:00 23/09/2025
8,4	7,6	26,9	21,8	1,57	20,2	222,5	165,9	00:15:00 23/09/2025
8,5	7,6	26,9	21,9	1,56	20,4	180,1	169,1	00:20:00 23/09/2025
8,3	7,6	26,89	21,9	1,53	20,2	176,7	176,9	00:25:00 23/09/2025
8,3	7,6	26,89	21,7	1,55	20,4	210,2	176,4	00:30:00 23/09/2025
8,3	7,6	26,88	21,9	1,56	20,4	176,8	156,1	00:35:00 23/09/2025
8,3	7,6	26,85	21,9	1,61	20,4	226,6	150,9	00:40:00 23/09/2025
8,3	7,6	26,84	21,9	1,52	20,4	178,3	157,7	00:45:00 23/09/2025
8,4	7,6	26,81	21,9	1,57	20,2	209,3	157,3	00:50:00 23/09/2025
8,3	7,6	26,79	21,9	1,56	20,4	177,8	203,1	00:55:00 23/09/2025
8,3	7,6	26,78	21,9	1,59	20,4	177,8	229,2	01:00:00 23/09/2025
8,3	7,6	26,76	21,9	1,59	20,4	177,3	223,8	01:05:00 23/09/2025
8,3	7,6	26,75	21,9	1,66	20,4	179,3	218	01:10:00 23/09/2025
8,3	7,6	26,74	21,9	1,57	20,4	190	221,1	01:15:00 23/09/2025
8,3	7,6	26,74	21,9	1,52	20,4	203,6	219,4	01:20:00 23/09/2025
8,3	7,6	26,73	21,9	1,56	20,4	182,1	199,7	01:25:00 23/09/2025
8,2	7,6	26,72	21,9	1,61	20,4	177,7	182,5	01:30:00 23/09/2025
8,3	7,6	26,72	21,9	1,56	20,4	169,4	184,5	01:35:00 23/09/2025
8,3	7,6	26,72	21,9	1,6	20,4	167,3	173,8	01:40:00 23/09/2025
8,3	7,6	26,7	21,9	1,58	20,4	163,8	178	01:45:00 23/09/2025
8,3	7,6	26,68	21,9	1,6	20,4	165,9	175,8	01:50:00 23/09/2025
8,4	7,6	26,66	21,9	1,59	20,4	177,3	173,9	01:55:00 23/09/2025
8,3	7,6	26,64	21,9	1,67	20,6	164,4	181,9	02:00:00 23/09/2025
8,2	7,6	26,63	21,9	1,64	20,4	200	193	02:05:00 23/09/2025
8,5	7,6	26,61	21,9	1,59	20,4	164	176,3	02:10:00 23/09/2025
8,3	7,6	26,6	21,9	1,6	20,6	164	180,6	02:15:00 23/09/2025
8,4	7,6	26,59	21,9	1,54	20,6	162,9	172,8	02:20:00 23/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8,3	7,6	26,59	21,9	1,56	20,6	164,8	147,5	02:25:00 23/09/2025
8,2	7,6	26,58	21,9	1,61	20,6	162,3	116,6	02:30:00 23/09/2025
8,2	7,6	26,57	21,9	1,63	20,6	221,5	126,4	02:35:00 23/09/2025
8,4	7,6	26,57	21,9	1,55	20,6	160,6	139,2	02:40:00 23/09/2025
8,3	7,6	26,56	21,9	1,6	20,6	161,5	145,8	02:45:00 23/09/2025
8,2	7,6	26,56	21,9	1,61	20,5	162,5	145,8	02:50:00 23/09/2025
8,3	7,6	26,55	21,9	1,62	20,6	161,6	145,5	02:55:00 23/09/2025
8,2	7,6	26,53	21,9	1,59	20,6	206,5	149,2	03:00:00 23/09/2025
8,4	7,6	26,51	21,9	1,54	20,6	184,5	146,9	03:05:00 23/09/2025
8,3	7,6	26,5	21,9	1,52	20,6	162,1	132,7	03:10:00 23/09/2025
8,6	7,6	26,48	21,9	1,57	20,6	181,9	104,8	03:15:00 23/09/2025
8,2	7,6	26,46	21,9	1,55	20,6	163,4	104,2	03:20:00 23/09/2025
8,3	7,6	26,45	21,9	1,58	20,6	169,9	96,9	03:25:00 23/09/2025
8,3	7,6	26,44	21,9	1,63	20,6	165	94,1	03:30:00 23/09/2025
8,7	7,6	26,43	21,9	1,57	20,6	164,2	125,3	03:35:00 23/09/2025
8,3	7,6	26,42	21,9	1,53	20,6	270,7	131,9	03:40:00 23/09/2025
8,4	7,6	26,42	21,9	1,61	20,6	250,1	129,5	03:45:00 23/09/2025
8,3	7,6	26,41	21,9	1,54	20,6	187,2	135,9	03:50:00 23/09/2025
8,2	7,6	26,4	21,9	1,55	20,6	230,8	152,3	03:55:00 23/09/2025
8,3	7,6	26,4	22	1,57	20,6	196,9	188	04:00:00 23/09/2025
8,2	7,6	26,4	21,9	1,57	20,6	188,5	167,2	04:05:00 23/09/2025
8,5	7,6	26,39	21,9	1,57	20,6	185,8	144,4	04:10:00 23/09/2025
8,3	7,6	26,37	22	1,61	20,6	195,7	142,7	04:15:00 23/09/2025
8,4	7,6	26,36	21,9	1,55	20,6	187,3	143,9	04:20:00 23/09/2025
8,4	7,6	26,34	22	1,59	20,6	184,7	141,4	04:25:00 23/09/2025
8,2	7,6	26,32	22	1,61	21	186,3	136,7	04:30:00 23/09/2025
8,3	7,6	26,31	22	1,56	21	185,1	120,9	04:35:00 23/09/2025
8,3	7,6	26,3	21,9	1,59	21	209,7	127,7	04:40:00 23/09/2025
8,3	7,6	26,29	21,9	1,61	21	185,6	124,2	04:45:00 23/09/2025
8,4	7,6	26,28	21,9	1,56	21	183,3	124,2	04:50:00 23/09/2025
8,4	7,6	26,28	21,9	1,57	21	182,2	141,9	04:55:00 23/09/2025
8,3	7,6	26,27	22	1,54	21	183	137,2	05:00:00 23/09/2025
8,3	7,6	26,27	22	1,56	21	181	139,5	05:05:00 23/09/2025
8,2	7,6	26,27	22	1,54	21	242,7	134,8	05:10:00 23/09/2025
8,3	7,6	26,26	22	1,57	21	181,3	140,8	05:15:00 23/09/2025
8,3	7,6	26,26	22	1,57	21	307,4	136,7	05:20:00 23/09/2025
8,3	7,6	26,24	22	1,65	20,6	366,3	132,8	05:25:00 23/09/2025
8,5	7,6	26,23	22	1,6	21	298,6	103,6	05:30:00 23/09/2025
8,2	7,6	26,21	22,1	1,57	21	292,9	119,8	05:35:00 23/09/2025
8,4	7,6	26,19	22	1,58	21	285,5	157,7	05:40:00 23/09/2025
8,3	7,6	26,18	22	1,59	21	295,3	165	05:45:00 23/09/2025
8,3	7,6	26,17	22	1,57	21	283,2	174,7	05:50:00 23/09/2025
8,3	7,6	26,16	22	1,51	21	287,9	174,4	05:55:00 23/09/2025
8,4	7,6	26,15	22	1,61	21	297,4	151,4	06:00:00 23/09/2025
8,3	7,6	26,15	22,1	1,58	21	292,3	168	06:05:00 23/09/2025
8,2	7,6	26,14	22,1	1,57	21	166,2	154,2	06:10:00 23/09/2025
8,4	7,6	26,14	22,1	1,63	21	215,8	178,4	06:15:00 23/09/2025
8,3	7,6	26,13	22,1	1,61	21	158,8	179,1	06:20:00 23/09/2025
8,3	7,7	26,13	22,1	1,55	21	156,5	166,7	06:25:00 23/09/2025
8,3	7,7	26,13	22,1	1,54	21	162,8	164,8	06:30:00 23/09/2025
8,2	7,7	26,13	22,2	1,56	21	68,3	152,7	06:35:00 23/09/2025
8,3	7,6	26,11	22,2	1,63	21	7,2	156,3	06:40:00 23/09/2025
8,4	7,6	26,09	22,1	1,56	21,2	36,4	147,2	06:45:00 23/09/2025
8,3	7,6	26,08	22,1	1,57	21,2	7,1	144,4	06:50:00 23/09/2025
8,4	7,6	26,06	22,1	1,6	21,3	16,2	144,7	06:55:00 23/09/2025
8,3	7,6	26,05	22,1	1,56	21,1	50	183,9	07:00:00 23/09/2025
8,3	7,6	26,04	22,1	1,55	21,1	16,7	173,6	07:05:00 23/09/2025
8,3	7,6	26,03	22,1	1,62	21,2	12,2	154,7	07:10:00 23/09/2025
8,3	7,6	26,02	22,1	1,54	21,2	10	135,6	07:15:00 23/09/2025
8,3	7,6	26,02	22,1	1,54	21,2	10,2	123,9	07:20:00 23/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8,4	7,6	26,01	22,2	1,55	21,2	20,7	118,4	07:25:00 23/09/2025
8,4	7,7	26,01	22,1	1,56	21,2	8,9	113,6	07:30:00 23/09/2025
8,4	7,7	26,01	22,1	1,59	21,3	31,2	138,4	07:35:00 23/09/2025
8,4	7,7	26,01	21,8	1,54	21,3	11	135,3	07:40:00 23/09/2025
8,3	7,7	26	21,9	1,53	21,2	6,3	137,7	07:45:00 23/09/2025
8,4	7,7	25,99	21,9	1,69	21,2	7,7	135,2	07:50:00 23/09/2025
8,4	7,6	25,98	21,9	1,55	21,2	7,5	137,2	07:55:00 23/09/2025
30,2	7,5	26,24	21,6	1,75	24,4	6,2	139,8	08:00:00 23/09/2025
21,6	7,5	26,56	21,9	1,56	27,9	99,3	135,8	08:05:00 23/09/2025
11,4	7,5	26,56	22,8	1,45	28,8	10	134,4	08:10:00 23/09/2025
18,6	7,5	26,63	23,4	1,44	29,6	167,3	139,7	08:15:00 23/09/2025
15,6	7,5	26,72	23,2	1,51	32,9	174,6	134,8	08:20:00 23/09/2025
11,5	7,5	26,79	23,2	1,52	32,7	169,5	133,4	08:25:00 23/09/2025
21	7,4	26,85	24,6	1,57	20,6	169,9	105,6	08:30:00 23/09/2025
11,9	7,4	27,04	20,6	1,56	20,4	169,4	82,8	08:35:00 23/09/2025
10,5	7,4	27,1	20,8	1,52	21	172,8	93,1	08:40:00 23/09/2025
10,8	7,4	27,21	21,3	1,54	21,7	170,5	108,1	08:45:00 23/09/2025
10,6	7,4	27,27	21,6	1,53	21	171,1	114,7	08:50:00 23/09/2025
10,4	7,4	27,34	21,7	1,54	22,4	301,7	135,3	08:55:00 23/09/2025
10,2	7,4	27,41	21,9	1,51	21,7	336	154,5	09:00:00 23/09/2025
23,1	7,4	30,12	19,7	1,62	20,4	298	157	09:05:00 23/09/2025
15,8	7,3	31,43	19,6	1,57	18,7	338,4	157,8	09:10:00 23/09/2025
13,8	7,2	32,17	17,9	1,51	17,8	293,6	186,6	09:15:00 23/09/2025
11,9	7,2	32,73	19,1	1,42	17,6	291,7	187	09:20:00 23/09/2025
11,2	7,2	32,97	18,8	1,5	17,2	285,8	179,2	09:25:00 23/09/2025
10,9	7,2	33,13	18,8	1,5	17,2	281,1	186,4	09:30:00 23/09/2025
10	7,2	33,25	19,4	1,51	17	276,1	178,4	09:35:00 23/09/2025
11	7,2	33,33	18,9	1,57	17,2	274,1	193	09:40:00 23/09/2025
10,4	7,2	33,4	19,2	1,54	17,8	273,9	191,1	09:45:00 23/09/2025
11,1	7,2	33,46	19,4	1,57	17,6	268,6	175,9	09:50:00 23/09/2025
9,3	7,2	33,45	20	1,45	18,2	280,6	168,4	09:55:00 23/09/2025
9,3	7,2	33,45	20,2	1,37	18,7	265,3	186,4	10:00:00 23/09/2025
9,2	7,2	33,38	20,2	1,39	18,9	267	197,5	10:05:00 23/09/2025
8,8	7,2	33,32	20,5	1,39	18,9	262,2	194,1	10:10:00 23/09/2025
8,4	7,2	33,22	20,7	1,54	19,1	282,7	181,9	10:15:00 23/09/2025
8,4	7,2	33,15	20,9	1,54	19,1	280,6	177	10:20:00 23/09/2025
8,8	7,2	33,07	21,2	1,52	19,1	174,4	177,5	10:25:00 23/09/2025
8,6	7,2	32,98	21,5	1,55	19,3	174,2	178,4	10:30:00 23/09/2025
9,2	7,2	32,91	21,7	1,57	19,3	172,7	173,6	10:35:00 23/09/2025
8,2	7,2	32,82	21,8	1,57	19,5	176,4	177,2	10:40:00 23/09/2025
8,8	7,2	32,74	22	1,66	19,5	172,8	178,4	10:45:00 23/09/2025
8,5	7,2	32,66	22,1	1,59	20	174,4	181,6	10:50:00 23/09/2025
8,7	7,2	32,58	22,4	1,56	20,2	173,4	163,4	10:55:00 23/09/2025
8,2	7,2	32,51	22,7	1,57	20	173,1	164,8	11:00:00 23/09/2025
9	7,2	32,44	22,7	1,71	20,4	173,1	158,8	11:05:00 23/09/2025
8,4	7,1	32,43	22,7	1,56	20,6	170	163	11:10:00 23/09/2025
8,3	7,2	32,44	22,7	1,51	21	172,9	162	11:15:00 23/09/2025
8,5	7,2	32,45	23,1	1,52	21	183,3	135,2	11:20:00 23/09/2025
7,9	7,2	32,49	23,2	1,54	21	171,4	132,7	11:25:00 23/09/2025
8,2	7,2	32,52	23,6	1,53	21	191,4	146,1	11:30:00 23/09/2025
7,9	7,2	32,56	23,8	1,53	21,5	172,2	157	11:35:00 23/09/2025
8,1	7,2	32,6	23,9	1,56	21,5	183,3	187,8	11:40:00 23/09/2025
8	7,2	32,63	24,1	1,61	21,7	173,3	194,8	11:45:00 23/09/2025
8,2	7,2	32,67	24,4	1,64	21,9	172	188,8	11:50:00 23/09/2025
8,2	7,2	32,71	24,4	1,64	21,9	172,1	178,6	11:55:00 23/09/2025
8	7,2	32,75	24,9	1,64	22,4	215,6	158,6	12:00:00 23/09/2025
7,7	7,2	32,77	25,2	1,61	22,4	170,1	149,4	12:05:00 23/09/2025
7,9	7,2	32,79	25,7	1,62	22,8	170,1	146,9	12:10:00 23/09/2025
8,3	7,2	32,79	25,9	1,69	22,8	168,1	144,7	12:15:00 23/09/2025
8,8	7,2	32,78	26	1,7	22,8	10,7	140,3	12:20:00 23/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8,4	7,2	32,78	26	1,66	23	6,2	140,3	12:25:00 23/09/2025
8,3	7,2	32,75	26,2	1,68	23,4	17,4	136,4	12:30:00 23/09/2025
8,5	7,2	32,71	26	1,69	23,4	5,1	141,9	12:35:00 23/09/2025
8,5	7,2	32,68	26,1	1,63	23	12,5	116,3	12:40:00 23/09/2025
8,6	7,2	32,62	26,3	1,68	23,4	75,4	116,6	12:45:00 23/09/2025
8,5	7,2	32,55	26,3	1,67	23	11,2	113,8	12:50:00 23/09/2025
8,7	7,2	32,52	26,5	1,65	23,7	25,6	115,8	12:55:00 23/09/2025
9,1	7,2	32,46	26,4	1,63	23,7	32	141,4	13:00:00 23/09/2025
10,1	7,2	32,45	26,6	1,73	24,4	11,2	148,4	13:05:00 23/09/2025
8,7	7,2	32,41	27,2	1,58	24,8	17,7	118,3	13:10:00 23/09/2025
8,5	7,2	32,41	27,6	1,58	24,4	8,5	112,8	13:15:00 23/09/2025
8,4	7,2	32,44	27,8	1,63	24,4	175,4	99,5	13:20:00 23/09/2025
8,3	7,3	32,47	28,2	1,58	24,8	173,3	90,8	13:25:00 23/09/2025
8,7	7,3	32,52	23	1,61	24,4	199,1	88,4	13:30:00 23/09/2025
8,2	7,3	32,58	22,7	1,59	25	209	84,2	13:35:00 23/09/2025
8,4	7,3	32,63	23,1	1,61	25,1	172,7	87	13:40:00 23/09/2025
8,2	7,3	32,69	23	1,65	24,9	174,6	89,5	13:45:00 23/09/2025
8,5	7,3	32,72	23	1,63	25,1	185,2	94,7	13:50:00 23/09/2025
8,3	7,4	32,77	23,5	1,65	25,7	177,9	110,6	13:55:00 23/09/2025
8,4	7,4	32,82	23,6	1,66	25,7	174	84,2	14:00:00 23/09/2025
8,1	7,4	32,84	23,6	1,68	25,7	175,7	98,1	14:05:00 23/09/2025
8,2	7,4	32,86	23,6	1,7	25,7	174,6	107,7	14:10:00 23/09/2025
8,4	7,4	32,87	23,6	1,68	25,7	173,1	107,7	14:15:00 23/09/2025
8,4	7,3	32,87	23,6	1,66	25,7	178,9	145,2	14:20:00 23/09/2025
8,2	7,3	32,88	23,6	1,7	25,7	174,9	149,5	14:25:00 23/09/2025
8,4	7,3	32,89	23,7	1,67	26,1	190	150,3	14:30:00 23/09/2025
9,5	7,3	32,87	23,7	1,68	26,1	176,2	119,5	14:35:00 23/09/2025
9,7	7,3	32,81	23,7	1,66	26,1	176,7	121,7	14:40:00 23/09/2025
8,3	7,3	32,75	23,7	1,68	26,1	177	148,8	14:45:00 23/09/2025
8,4	7,3	32,7	23,7	1,64	26,1	178,9	145,9	14:50:00 23/09/2025
8,6	7,3	32,65	23,7	1,59	26,4	179,4	154,2	14:55:00 23/09/2025
8,6	7,3	32,58	23,7	1,61	26,4	178,9	152,2	15:00:00 23/09/2025
8,5	7,3	32,49	23,7	1,6	26,4	187,7	141,6	15:05:00 23/09/2025
8,4	7,3	32,56	23,9	1,81	26,3	179,9	141,6	15:10:00 23/09/2025
8,2	7,3	32,49	24,1	1,54	26,6	196,7	146,6	15:15:00 23/09/2025
8	7,3	32,49	24,3	1,58	26,6	200,3	134,2	15:20:00 23/09/2025
7,9	7,3	32,49	24,5	1,64	26,6	200,4	131,9	15:25:00 23/09/2025
7,8	7,3	32,51	24,5	1,61	26,6	199,7	125,8	15:30:00 23/09/2025
8	7,3	32,52	24,5	1,58	26,6	201,7	132,8	15:35:00 23/09/2025
7,8	7,3	32,55	24,6	1,6	26,6	201,1	153	15:40:00 23/09/2025
7,8	7,3	32,59	24,5	1,58	26,6	202,4	161,6	15:45:00 23/09/2025
7,7	7,3	32,63	24,6	1,59	26,6	201,3	153,3	15:50:00 23/09/2025
7,8	7,3	32,67	24,7	1,6	26,4	204,3	168,8	15:55:00 23/09/2025
7,7	7,3	32,71	24,6	1,6	26,4	204,1	163,4	16:00:00 23/09/2025
8	7,3	32,8	19,5	1,62	17	203,9	199,1	16:05:00 23/09/2025
8	7,3	32,85	19,5	1,59	17	205,3	203,9	16:10:00 23/09/2025
7,4	7,3	32,85	19,6	1,59	17	207	199,7	16:15:00 23/09/2025
7,3	7,3	32,85	19,7	1,63	17	205,1	180,8	16:20:00 23/09/2025
7,5	7,3	32,83	19,6	1,66	17	207,9	167,3	16:25:00 23/09/2025
7,3	7,3	32,81	19,8	1,67	17,2	207,9	156,3	16:30:00 23/09/2025
7,4	7,3	32,76	19,8	1,68	17	208,5	155,8	16:35:00 23/09/2025
7,6	7,3	32,72	19,8	1,65	17,2	240,3	129,39	16:40:00 23/09/2025
7,5	7,3	32,66	19,7	1,64	17,2	206,1	115,8	16:45:00 23/09/2025
7,5	7,3	32,59	19,7	1,63	17,2	237,4	108,9	16:50:00 23/09/2025
7,6	7,3	32,52	19,7	1,66	17,2	207,6	114,5	16:55:00 23/09/2025
7,5	7,3	32,47	19,7	1,62	17,2	223,3	136,1	17:00:00 23/09/2025
7,6	7,3	32,4	19,7	1,74	17,2	209,8	143,8	17:05:00 23/09/2025
7,7	7,3	32,34	19,7	1,72	17,2	208,7	154,2	17:10:00 23/09/2025
7,7	7,3	32,28	19,8	1,6	17,2	225,7	150	17:15:00 23/09/2025
7,6	7,3	32,21	19,8	1,65	17,6	196,6	153,9	17:20:00 23/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
7,7	7,3	32,14	19,8	1,68	17,6	198,2	151,9	17:25:00 23/09/2025
7,6	7,3	32,08	19,9	1,62	17,6	196	151,7	17:30:00 23/09/2025
7,6	7,3	32,03	19,9	1,61	17,8	197,2	125,6	17:35:00 23/09/2025
7,4	7,3	31,96	20,1	1,66	17,6	198,4	120,8	17:40:00 23/09/2025
7,9	7,3	31,91	20,1	1,62	17,8	197,8	141,4	17:45:00 23/09/2025
7,9	7,3	31,92	20,3	1,7	17,8	198,8	144,5	17:50:00 23/09/2025
7,7	7,3	31,86	20,4	1,57	17,8	197,5	145	17:55:00 23/09/2025
8	7,3	31,88	20,8	1,58	18	224,4	142,3	18:00:00 23/09/2025
7,5	7,3	31,9	20,7	1,59	18,2	197,5	136,1	18:05:00 23/09/2025
7,6	7,3	31,91	20,8	1,62	18,2	198,5	139,2	18:10:00 23/09/2025
7,4	7,3	31,92	20,8	1,6	18	200,7	129,2	18:15:00 23/09/2025
7,5	7,3	31,92	20,8	1,65	18,2	198	133,6	18:20:00 23/09/2025
7,8	7,3	31,92	20,7	1,62	18,2	220,1	156,4	18:25:00 23/09/2025
7,7	7,3	31,9	20,8	1,63	18	198,5	143,8	18:30:00 23/09/2025
7,7	7,3	31,88	20,8	1,69	18,2	197,9	145,8	18:35:00 23/09/2025
7,7	7,3	31,84	20,8	1,67	18,2	196,2	139,1	18:40:00 23/09/2025
7,8	7,3	31,81	21	1,68	18,2	201,3	134,1	18:45:00 23/09/2025
7,8	7,3	31,76	21	1,64	18,2	206,3	142	18:50:00 23/09/2025
7,8	7,3	31,71	21	1,67	18	198,9	140	18:55:00 23/09/2025
8	7,3	31,66	21	1,64	18,2	198,4	139,1	19:00:00 23/09/2025
8	7,3	31,6	21	1,68	18,2	240,9	165,8	19:05:00 23/09/2025
7,6	7,3	31,58	21,1	1,68	18,9	211,5	178,4	19:10:00 23/09/2025
7,8	7,3	31,59	21,9	1,64	19,3	199,5	167,3	19:15:00 23/09/2025
7,8	7,3	31,6	22,1	1,64	20	197,4	154,1	19:20:00 23/09/2025
7,4	7,3	31,62	22,2	1,63	20	189,3	113,1	19:25:00 23/09/2025
8,1	7,3	31,64	22,3	1,58	20,2	208,7	105,2	19:30:00 23/09/2025
8	7,3	31,67	22,5	1,59	20,4	188,9	101,1	19:35:00 23/09/2025
7,7	7,3	31,7	22,8	1,65	20,6	191	94,1	19:40:00 23/09/2025
7,7	7,3	31,74	22,9	1,63	20,6	188,3	132,3	19:45:00 23/09/2025
8	7,3	31,77	23	1,63	20,6	191,1	123,4	19:50:00 23/09/2025
7,5	7,3	31,81	23,2	1,66	21	189,3	120,6	19:55:00 23/09/2025
8	7,3	31,84	23,5	1,65	21,3	194,9	108,9	20:00:00 23/09/2025
7,6	7,3	31,87	23,5	1,62	21,2	188,9	105,9	20:05:00 23/09/2025
7,6	7,3	31,88	23,5	1,62	21,2	190,6	100,2	20:10:00 23/09/2025
7,7	7,3	31,89	23,4	1,63	21,2	215,3	101,1	20:15:00 23/09/2025
7,6	7,3	31,9	23,6	1,66	21,2	189,5	96,6	20:20:00 23/09/2025
7,5	7,3	31,9	23,6	1,7	21	189,6	104,1	20:25:00 23/09/2025
7,8	7,3	31,9	23,6	1,66	21,1	186,9	117,8	20:30:00 23/09/2025
7,9	7,3	31,89	23,3	1,66	21	190,1	110,3	20:35:00 23/09/2025
8	7,3	31,86	23,7	1,66	20,6	189,6	86,3	20:40:00 23/09/2025
8,1	7,3	31,82	23,2	1,67	21	203,6	92,5	20:45:00 23/09/2025
8	7,3	31,78	23,5	1,68	21	189,3	115,3	20:50:00 23/09/2025
7,9	7,3	31,76	23,7	1,58	20,6	189,1	111,9	20:55:00 23/09/2025
8	7,3	31,73	23,7	1,63	21	241,5	116,1	21:00:00 23/09/2025
8,1	7,3	31,67	23,4	1,77	20,6	196,4	149,8	21:05:00 23/09/2025
8,1	7,3	31,6	23,5	1,67	20,6	189,6	152,7	21:10:00 23/09/2025
8,6	7,3	31,54	23,6	1,57	20,4	212,4	147,8	21:15:00 23/09/2025
8	7,3	31,51	23,9	1,69	21	188,2	153,9	21:20:00 23/09/2025
8,5	7,3	31,47	24	1,56	21,5	208	160	21:25:00 23/09/2025
8,4	7,4	31,47	24,1	1,54	21,5	208	160	21:30:00 23/09/2025
8,1	7,4	31,46	24,2	1,59	21,5	206,4	159,5	21:35:00 23/09/2025
8,6	7,4	31,44	24,3	1,66	21,7	225,9	154,2	21:40:00 23/09/2025
8,4	7,4	31,43	24,3	1,64	21,7	241,1	155,8	21:45:00 23/09/2025
8,3	7,4	31,43	24,5	1,66	21,7	206,7	165,3	21:50:00 23/09/2025
8,3	7,4	31,39	24,4	1,54	21,7	205,6	152,2	21:55:00 23/09/2025
8,5	7,4	31,4	24,5	1,65	21,7	204,7	156,1	22:00:00 23/09/2025
8,5	7,4	31,36	24,1	1,58	21,3	255,9	139,8	22:05:00 23/09/2025
8,3	7,4	31,34	24,4	1,58	21	203,5	175,3	22:10:00 23/09/2025
8,4	7,4	31,29	24,4	1,61	21,5	203,9	176,9	22:15:00 23/09/2025
8,4	7,4	31,23	24,3	1,68	21,2	234,6	165,8	22:20:00 23/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8,5	7,4	31,18	24,3	1,62	21,2	200,7	173,6	22:25:00 23/09/2025
8,2	7,3	31,14	24,3	1,65	21,5	207,4	162	22:30:00 23/09/2025
8,4	7,4	31,1	24,4	1,63	21,5	217,3	164,8	22:35:00 23/09/2025
8,5	7,4	31,06	24,4	1,57	21,7	200,9	165,6	22:40:00 23/09/2025
8,6	7,4	31,02	24,4	1,62	21,7	212,9	164,5	22:45:00 23/09/2025
8,4	7,4	30,98	24,4	1,67	21,7	215,9	158,6	22:50:00 23/09/2025
8,3	7,4	30,93	24,5	1,63	21,7	200,6	158,4	22:55:00 23/09/2025
8,4	7,4	30,88	24,4	1,63	21,7	201,3	152,7	23:00:00 23/09/2025
8,3	7,4	30,84	24,4	1,6	21,7	198	147,5	23:05:00 23/09/2025
8,6	7,4	30,8	24,5	1,71	21,7	200,9	145,8	23:10:00 23/09/2025
8,4	7,4	30,76	24,5	1,63	21,7	200,6	138,8	23:15:00 23/09/2025
8,5	7,4	30,73	24,5	1,62	21,7	197,4	132	23:20:00 23/09/2025
8,2	7,4	30,67	24,5	1,65	21,9	189,1	112,7	23:25:00 23/09/2025
8,6	7,4	30,61	24,5	1,56	21,9	212	110,5	23:30:00 23/09/2025
8,2	7,4	30,57	24,5	1,56	21,9	190,8	102,5	23:35:00 23/09/2025
8,5	7,4	30,53	24,6	1,67	21,9	189	75,3	23:40:00 23/09/2025
8,3	7,4	30,49	24,6	1,63	21,9	192,1	77,5	23:45:00 23/09/2025
8,4	7,4	30,45	24,6	1,66	21,9	227,4	81,9	23:50:00 23/09/2025
8,4	7,4	30,38	24,6	1,77	21,9	191	110,6	23:55:00 23/09/2025
8,3	7,4	30,34	24,6	1,6	21,9	194,4	126,6	00:00:00 24/09/2025
8,4	7,4	30,29	24,6	1,65	21,9	190,6	128,6	00:05:00 24/09/2025
8,3	7,4	30,26	24,7	1,61	21,9	192,7	139,5	00:10:00 24/09/2025
8,4	7,4	30,2	24,6	1,75	21,9	197,5	135,6	00:15:00 24/09/2025
8,5	7,4	30,18	24,7	1,6	21,9	191	135,2	00:20:00 24/09/2025
8,3	7,4	30,14	24,7	1,63	21,9	188,9	133,8	00:25:00 24/09/2025
8,2	7,4	30,11	24,7	1,72	22	188,3	136,9	00:30:00 24/09/2025
8,5	7,4	30,07	24,7	1,62	21,9	189,5	132,5	00:35:00 24/09/2025
8,4	7,4	30,02	24,7	1,67	22,4	189,5	137,2	00:40:00 24/09/2025
8,4	7,4	29,97	24,8	1,72	22,4	190	113	00:45:00 24/09/2025
8,4	7,4	29,93	24,8	1,71	22,1	189,6	104,8	00:50:00 24/09/2025
8,3	7,4	29,9	24,8	1,69	22,3	225,5	105,9	00:55:00 24/09/2025
8,3	7,4	29,87	24,8	1,63	22,4	189,7	107,3	01:00:00 24/09/2025
8,4	7,4	29,81	24,8	1,76	22,4	189,3	134,2	01:05:00 24/09/2025
8,3	7,4	29,78	24,7	1,61	22,4	204,5	184,1	01:10:00 24/09/2025
8,3	7,4	29,74	24,8	1,67	22,4	188,8	180,3	01:15:00 24/09/2025
8,5	7,4	29,69	24,9	1,73	22,4	187,7	154,2	01:20:00 24/09/2025
8,3	7,4	29,67	24,8	1,65	22,4	176,1	141,4	01:25:00 24/09/2025
8,4	7,4	29,64	24,8	1,6	22,3	177,7	137,5	01:30:00 24/09/2025
8,3	7,4	29,61	24,9	1,64	22,3	180,2	136,7	01:35:00 24/09/2025
8,4	7,4	29,57	25	1,65	22,4	185,1	138,8	01:40:00 24/09/2025
8,4	7,4	29,53	24,8	1,63	22,4	178,8	135,6	01:45:00 24/09/2025
8,4	7,4	29,49	24,9	1,68	22,4	178,4	148,4	01:50:00 24/09/2025
8,3	7,4	29,46	24,9	1,63	22,6	176,4	151,9	01:55:00 24/09/2025
8,3	7,4	29,42	24,9	1,61	22,4	178,6	159,4	02:00:00 24/09/2025
8,3	7,4	29,39	24,9	1,65	22,4	176,6	149,2	02:05:00 24/09/2025
8,4	7,4	29,36	25	1,71	22,3	176,1	144,4	02:10:00 24/09/2025
8,4	7,4	29,33	24,8	1,65	22,4	175,9	143,8	02:15:00 24/09/2025
8,4	7,4	29,29	25	1,72	22,4	174,4	147,2	02:20:00 24/09/2025
8,3	7,4	29,24	25	1,65	22,4	176,2	162	02:25:00 24/09/2025
8,5	7,4	29,21	25	1,66	22,4	177,1	169,8	02:30:00 24/09/2025
8,3	7,4	29,18	24,9	1,68	22,6	197,4	171,3	02:35:00 24/09/2025
8,3	7,4	29,15	24,9	1,67	22,4	175,9	130,89	02:40:00 24/09/2025
8,3	7,4	29,13	24,9	1,64	22,6	176,4	112,3	02:45:00 24/09/2025
8,3	7,4	29,11	25	1,66	22,6	176,8	142,2	02:50:00 24/09/2025
8,2	7,4	29,07	24,9	1,63	22,6	174,8	150,8	02:55:00 24/09/2025
8,3	7,4	29,04	25	1,62	22,6	230,4	153,1	03:00:00 24/09/2025
8,4	7,4	28,99	24,9	1,7	22,5	181,2	155,5	03:05:00 24/09/2025
8,3	7,4	28,96	25	1,66	22,6	176,2	158	03:10:00 24/09/2025
8,3	7,4	28,93	25,2	1,66	22,6	176,6	157,8	03:15:00 24/09/2025
8,2	7,4	28,9	24,9	1,68	22,6	175,1	154,7	03:20:00 24/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8,5	7,4	28,88	25,1	1,68	22,6	195,5	137,5	03:25:00 24/09/2025
8,4	7,4	28,85	25	1,62	22,6	194	120,6	03:30:00 24/09/2025
8,3	7,4	28,84	25,1	1,6	22,6	196	118,8	03:35:00 24/09/2025
8,3	7,4	28,8	25,1	1,73	22,6	195	124,1	03:40:00 24/09/2025
8,4	7,4	28,77	25,1	1,71	22,6	193,6	128,8	03:45:00 24/09/2025
8,4	7,4	28,74	25,1	1,71	21,9	194,7	151,1	03:50:00 24/09/2025
8,4	7,4	28,7	25,1	1,74	21,7	194,5	143,9	03:55:00 24/09/2025
8,4	7,4	28,67	25,1	1,61	21,7	225,9	145,2	04:00:00 24/09/2025
8,2	7,4	28,66	25,1	1,63	21,7	216,4	143,8	04:05:00 24/09/2025
8,6	7,4	28,63	25,1	1,67	21,7	191,7	183,8	04:10:00 24/09/2025
8,4	7,4	28,61	25,1	1,65	21,7	218,2	186,9	04:15:00 24/09/2025
8,3	7,4	28,58	25,1	1,65	21,7	193,5	174,5	04:20:00 24/09/2025
8,2	7,4	28,55	25,2	1,66	21,7	193,8	155,3	04:25:00 24/09/2025
8,3	7,4	28,53	25,2	1,71	21,7	194,1	145	04:30:00 24/09/2025
8,2	7,4	28,49	25,2	1,7	21,9	192,9	140	04:35:00 24/09/2025
8,5	7,4	28,46	25,1	1,66	21,9	193,2	138,4	04:40:00 24/09/2025
8,3	7,4	28,43	25,2	1,68	21,6	192,4	142,8	04:45:00 24/09/2025
8,4	7,4	28,41	25,2	1,66	21,7	218,4	115,8	04:50:00 24/09/2025
8,3	7,4	28,39	25,1	1,66	21,7	192,9	118	04:55:00 24/09/2025
8,3	7,4	28,37	25,2	1,65	21,7	192,1	121,1	05:00:00 24/09/2025
8,3	7,4	28,34	25,2	1,73	21,9	191,6	120,6	05:05:00 24/09/2025
8,2	7,4	28,3	25,3	1,61	21,9	235,9	143,1	05:10:00 24/09/2025
8,1	7,4	28,27	25,2	1,7	21,9	190,6	143,6	05:15:00 24/09/2025
8,3	7,4	28,24	25,3	1,66	21,7	192,9	144,7	05:20:00 24/09/2025
8,3	7,4	28,23	25,2	1,57	21,7	189,6	144,5	05:25:00 24/09/2025
8,4	7,4	28,21	25,2	1,6	21,7	239,6	141,3	05:30:00 24/09/2025
8,3	7,4	28,18	25,2	1,66	21,7	182,3	153	05:35:00 24/09/2025
8,2	7,5	28,17	25,3	1,66	21,7	181,3	124,7	05:40:00 24/09/2025
8,4	7,5	28,14	25,3	1,71	21,7	180,4	105,3	05:45:00 24/09/2025
8,4	7,4	28,11	25,3	1,7	21,7	185,2	128,39	05:50:00 24/09/2025
8,4	7,4	28,08	25,2	1,69	21,7	182,7	154,1	05:55:00 24/09/2025
8,4	7,4	28,05	25,3	1,63	21,7	182,3	147,7	06:00:00 24/09/2025
8,3	7,4	28,03	25,3	1,61	21,7	211,2	148,8	06:05:00 24/09/2025
8,2	7,5	28,01	25,3	1,64	21,7	182,1	128,8	06:10:00 24/09/2025
8,3	7,5	28	25,3	1,67	21,7	182,8	127,3	06:15:00 24/09/2025
8,2	7,5	27,95	25,3	1,69	21,7	182,7	119,8	06:20:00 24/09/2025
8,2	7,5	27,93	25,4	1,63	21,9	185,2	131,1	06:25:00 24/09/2025
8,4	7,4	27,9	25,3	1,61	21,9	197,8	148,3	06:30:00 24/09/2025
8,3	7,5	27,87	25,3	1,67	21,9	184,7	150,2	06:35:00 24/09/2025
8,3	7,5	27,86	25,3	1,61	21,9	187,7	162,5	06:40:00 24/09/2025
8,5	7,5	27,84	25,3	1,59	21,9	183,9	153,9	06:45:00 24/09/2025
8,3	7,5	27,82	25,3	1,61	21,7	183	169,5	06:50:00 24/09/2025
8,6	7,5	27,81	25,3	1,65	21,7	191	158,8	06:55:00 24/09/2025
8,3	7,5	27,79	25,3	1,64	21,9	187,8	158	07:00:00 24/09/2025
8,5	7,5	27,76	25,4	1,68	21,7	183,6	157,8	07:05:00 24/09/2025
8,4	7,5	27,73	25,4	1,65	21,9	185,6	175,3	07:10:00 24/09/2025
8,4	7,5	27,7	25,4	1,63	21,9	183	198	07:15:00 24/09/2025
8,5	7,5	27,68	25,4	1,67	21,9	180,7	198	07:20:00 24/09/2025
8,6	7,5	27,66	25,4	1,67	21,9	180,2	179,1	07:25:00 24/09/2025
8,5	7,5	27,64	25,4	1,63	21,7	180,7	151,7	07:30:00 24/09/2025
8,6	7,5	27,61	25,4	1,68	21,9	169,9	144,4	07:35:00 24/09/2025
8,5	7,5	27,59	25,4	1,62	21,9	170,9	145,9	07:40:00 24/09/2025
8,6	7,5	27,56	25,4	1,69	21,9	169,4	139,7	07:45:00 24/09/2025
8,6	7,5	27,55	25,4	1,6	21,9	169,2	149,8	07:50:00 24/09/2025
8,7	7,5	27,53	25,4	1,58	21,9	171,8	150,2	07:55:00 24/09/2025
8,4	7,5	27,51	25,4	1,55	21,9	171	145,2	08:00:00 24/09/2025
8,5	7,5	27,48	25,4	1,67	21,9	170,9	146,6	08:05:00 24/09/2025
8,5	7,5	27,46	25,4	1,64	21,9	170,7	153,1	08:10:00 24/09/2025
8,5	7,5	27,44	25,4	1,57	21,9	170,3	143	08:15:00 24/09/2025
8,3	7,5	27,43	25,4	1,56	21,9	171	153,9	08:20:00 24/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8,5	7,5	27,4	25,4	1,69	21,9	173,1	148,6	08:25:00 24/09/2025
8,6	7,5	27,37	25,4	1,62	21,9	172,7	145,5	08:30:00 24/09/2025
8,5	7,5	27,35	25,5	1,64	21,9	172,3	158	08:35:00 24/09/2025
8,5	7,5	27,33	25,4	1,64	21,9	173,7	148,4	08:40:00 24/09/2025
8,4	7,5	27,31	25,5	1,61	21,9	181,2	111,9	08:45:00 24/09/2025
8,4	7,5	27,29	25,4	1,66	21,9	191,7	81,1	08:50:00 24/09/2025
8,5	7,5	27,26	25,4	1,59	21,9	183,2	99,2	08:55:00 24/09/2025
8,4	7,5	27,24	25,4	1,63	21,7	173,3	106,4	09:00:00 24/09/2025
21,5	7,4	28,56	25	1,88	25,3	175	105,8	09:05:00 24/09/2025
17,6	7,4	31,29	24,7	1,72	23,4	175,9	141,3	09:10:00 24/09/2025
14,3	7,4	32,04	23,9	1,52	23	174,8	143	09:15:00 24/09/2025
10,7	7,4	32,03	24,5	1,45	22,8	173,8	143,9	09:20:00 24/09/2025
10,4	7,4	32,01	25,3	1,53	23	174,9	139,5	09:25:00 24/09/2025
9,4	7,4	32,03	25,1	1,51	22,8	194,9	137,5	09:30:00 24/09/2025
9	7,3	32,07	25,5	1,51	22,8	194,7	135,3	09:35:00 24/09/2025
8,7	7,3	32,1	25,2	1,58	23	193,9	134,1	09:40:00 24/09/2025
8,9	7,3	32,17	25,3	1,56	23	195,1	128,1	09:45:00 24/09/2025
8,6	7,3	32,25	25,4	1,62	23	227	127,2	09:50:00 24/09/2025
8,5	7,3	32,32	25,6	1,66	22,8	194,9	128,8	09:55:00 24/09/2025
8	7,3	32,39	25,4	1,6	22,6	198,2	135,3	10:00:00 24/09/2025
8,2	7,3	32,42	25,4	1,61	22,8	202,8	130,8	10:05:00 24/09/2025
8,3	7,3	32,47	25,5	1,62	22,8	201,3	125	10:10:00 24/09/2025
8	7,3	32,52	25,6	1,67	22,8	199,9	170,6	10:15:00 24/09/2025
7,7	7,3	32,54	25,6	1,67	22,8	194,1	162,5	10:20:00 24/09/2025
8	7,3	32,55	25,7	1,66	23	193,5	143,9	10:25:00 24/09/2025
8,2	7,3	32,55	25,8	1,68	23	191,9	150,2	10:30:00 24/09/2025
7,9	7,3	32,55	25,6	1,72	23	192,1	160,9	10:35:00 24/09/2025
8	7,3	32,51	25,8	1,77	23,4	192,2	158,8	10:40:00 24/09/2025
8,3	7,3	32,53	25,8	1,75	23,7	233,1	160	10:45:00 24/09/2025
8,6	7,3	32,45	25,8	1,77	23,4	197,8	160	10:50:00 24/09/2025
8,1	7,3	32,42	26	1,71	23,7	192,9	165	10:55:00 24/09/2025
8,3	7,3	32,35	25,9	1,72	23,4	190,2	174,2	11:00:00 24/09/2025
8,3	7,3	32,35	26	1,74	23,7	196,6	163,4	11:05:00 24/09/2025
8	7,3	32,31	25,3	1,67	22,8	193,2	166,4	11:10:00 24/09/2025
7,5	7,3	32,3	25,3	1,65	22,6	191,4	172,3	11:15:00 24/09/2025
7,8	7,3	32,31	25,1	1,66	22,8	193,5	168,1	11:20:00 24/09/2025
7,7	7,2	32,33	25,3	1,74	22,8	191,1	159,4	11:25:00 24/09/2025
7,5	7,2	32,37	25,5	1,72	22,8	191,6	143,4	11:30:00 24/09/2025
8	7,2	32,42	25,7	1,67	22,6	216,2	138	11:35:00 24/09/2025
7,8	7,2	32,51	25,8	1,69	22,6	184,9	131,6	11:40:00 24/09/2025
7,7	7,2	32,58	26	1,7	22,6	202,4	99,4	11:45:00 24/09/2025
7,7	7,2	32,66	26,2	1,66	22,8	212,5	115,3	11:50:00 24/09/2025
7,6	7,3	32,73	26,7	1,66	22,6	182,8	152,7	11:55:00 24/09/2025
7,6	7,3	32,81	27,1	1,68	22,6	184,1	156,6	12:00:00 24/09/2025
7,2	7,3	32,87	27,4	1,69	23	193,2	167,3	12:05:00 24/09/2025
7,7	7,3	32,91	27,6	1,66	22,8	183,6	176,7	12:10:00 24/09/2025
7,8	7,3	32,94	27,6	1,68	23	184	176,9	12:15:00 24/09/2025
7,6	7,3	32,95	27,8	1,71	23,4	210,7	173,4	12:20:00 24/09/2025
7,2	7,3	32,97	27,8	1,73	23	183	169,5	12:25:00 24/09/2025
7	7,3	32,96	27,8	1,74	23,7	183	178	12:30:00 24/09/2025
7,1	7,3	32,93	28,1	1,76	23,7	200,4	171,1	12:35:00 24/09/2025
7,4	7,3	32,91	28	1,74	24,2	184,9	169,2	12:40:00 24/09/2025
7	7,3	32,87	28	1,75	23,9	193,8	166,7	12:45:00 24/09/2025
7,2	7,3	32,83	28,2	1,65	23,9	207,9	147,7	12:50:00 24/09/2025
7,6	7,3	32,8	28,2	1,72	24,1	186	141,3	12:55:00 24/09/2025
7,2	7,3	32,73	28,3	1,67	24,2	188	129,39	13:00:00 24/09/2025
7,4	7,3	32,64	28,4	1,73	24,2	186,7	140,5	13:05:00 24/09/2025
8,1	7,3	32,62	28,7	1,67	24,2	186,9	138,4	13:10:00 24/09/2025
7,1	7,2	32,64	28,9	1,62	25,1	201,8	187,7	13:15:00 24/09/2025
7	7,2	32,64	29,1	1,66	25,5	186,8	203	13:20:00 24/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8	7,2	32,67	29,4	1,65	25,7	186,7	189,2	13:25:00 24/09/2025
8,5	7,2	32,71	30,1	1,68	26,1	179,3	167,7	13:30:00 24/09/2025
8,2	7,2	32,75	30,3	1,68	26,4	178,3	151,7	13:35:00 24/09/2025
8,9	7,2	32,81	30,6	1,65	26,8	176,6	152,2	13:40:00 24/09/2025
8,7	7,2	32,87	30,9	1,63	27,7	196,4	149,5	13:45:00 24/09/2025
9,2	7,2	32,93	31,2	1,65	27,9	181,6	143,8	13:50:00 24/09/2025
9	7,2	32,98	31,4	1,66	28,1	174,4	145,5	13:55:00 24/09/2025
8,9	7,2	33,05	31,6	1,69	28,5	175,6	147	14:00:00 24/09/2025
9,1	7,2	33,09	31,9	1,66	28,8	176,6	153,8	14:05:00 24/09/2025
9,1	7,2	33,12	32,09	1,69	29	176	148,3	14:10:00 24/09/2025
10,1	7,2	33,14	32,3	1,69	29	176	122,3	14:15:00 24/09/2025
8,6	7,2	33,15	32,4	1,7	29	175,3	117,5	14:20:00 24/09/2025
9,2	7,2	33,17	32,8	1,67	29,2	178,3	124,1	14:25:00 24/09/2025
9,5	7,2	33,15	32,7	1,73	29,2	176,8	117,7	14:30:00 24/09/2025
9,9	7,2	33,13	32,9	1,76	29,7	176,1	142,7	14:35:00 24/09/2025
10,3	7,2	33,1	33	1,74	29,7	174,6	145	14:40:00 24/09/2025
10,2	7,3	33,06	33,2	1,73	29,7	177,6	124,1	14:45:00 24/09/2025
10	7,3	33,02	33,1	1,74	29,2	177	97	14:50:00 24/09/2025
9,9	7,3	32,97	33,3	1,72	29,2	176,7	111,6	14:55:00 24/09/2025
9,6	7,3	32,89	33,6	1,72	29,2	176	137,2	15:00:00 24/09/2025
10,7	7,3	32,8	33,6	1,73	18,9	177,2	138,3	15:05:00 24/09/2025
11,5	7,2	32,83	20,8	1,71	20,2	185,7	147,7	15:10:00 24/09/2025
10,7	7,2	32,82	21,1	1,62	20	205,7	147,5	15:15:00 24/09/2025
9,9	7,2	32,82	21,5	1,71	20	183,6	147	15:20:00 24/09/2025
10,3	7,2	32,87	21,8	1,66	20,4	176	140,3	15:25:00 24/09/2025
8,7	7,2	32,91	21,9	1,65	20	180,1	140,6	15:30:00 24/09/2025
9,5	7,2	32,97	22,1	1,66	20,2	205,6	130,3	15:35:00 24/09/2025
9,8	7,3	33,03	22,6	1,65	20,2	196,9	132,7	15:40:00 24/09/2025
9,6	7,3	33,09	22,7	1,7	20,2	224,1	133	15:45:00 24/09/2025
9,9	7,3	33,15	22,8	1,69	20,2	215	133,3	15:50:00 24/09/2025
8,9	7,3	33,21	23	1,67	20,2	274,5	155,8	15:55:00 24/09/2025
9,6	7,2	33,28	23	1,71	20,4	204	150,6	16:00:00 24/09/2025
8,9	7,3	33,32	23,3	1,7	20,6	220,7	160,3	16:05:00 24/09/2025
8,8	7,3	33,35	23,4	1,71	20,6	246,2	150,3	16:10:00 24/09/2025
9,5	7,3	33,36	23,5	1,72	21	200	183,9	16:15:00 24/09/2025
8,6	7,3	33,37	23,7	1,73	21	212,3	205,5	16:20:00 24/09/2025
10	7,3	33,36	23,9	1,76	21,3	203,6	198,1	16:25:00 24/09/2025
9,4	7,3	33,36	24,1	1,78	21,2	232,7	176,7	16:30:00 24/09/2025
9,4	7,3	33,32	24,3	1,76	21,3	199,5	161,1	16:35:00 24/09/2025
9,1	7,3	33,28	24,4	1,75	21,3	205,1	165	16:40:00 24/09/2025
9,6	7,3	33,27	24,4	1,64	21,3	201,4	158,4	16:45:00 24/09/2025
9,3	7,3	33,22	24,6	1,76	21,2	200	165,3	16:50:00 24/09/2025
9,5	7,3	33,16	24,8	1,73	21,5	198,9	142,7	16:55:00 24/09/2025
9,6	7,3	33,04	25	1,71	21,2	255,9	139,7	17:00:00 24/09/2025
11,6	7,2	33,03	25,1	1,79	22,4	199,9	139,5	17:05:00 24/09/2025
11,4	7,2	33,03	25,9	1,78	22,6	200,9	138,8	17:10:00 24/09/2025
11	7,2	32,97	26,5	1,8	22,8	200,6	180,8	17:15:00 24/09/2025
12,3	7,2	32,88	26,7	1,64	23	200	179,5	17:20:00 24/09/2025
12	7,3	32,87	27	1,65	23	200	181,9	17:25:00 24/09/2025
11,1	7,3	32,78	27,5	1,69	23,4	197,7	192	17:30:00 24/09/2025
11	7,3	32,71	27,7	1,69	23	187,3	180	17:35:00 24/09/2025
10,6	7,3	32,66	27,8	1,69	23,7	188,8	163,4	17:40:00 24/09/2025
10,8	7,3	32,59	28,4	1,73	23,7	189,6	148	17:45:00 24/09/2025
10,5	7,3	32,5	28,5	1,72	23,9	189,6	114,2	17:50:00 24/09/2025
10,5	7,3	32,45	28,9	1,65	24,1	188,3	130,8	17:55:00 24/09/2025
11,3	7,3	32,39	29,1	1,74	24,2	187,1	145	18:00:00 24/09/2025
9,9	7,3	32,35	29,3	1,65	24,4	188,9	155	18:05:00 24/09/2025
10,4	7,3	32,29	29,5	1,68	24,8	188,2	156,4	18:10:00 24/09/2025
12,3	7,3	32,22	29,7	1,68	25,2	187,3	150,8	18:15:00 24/09/2025
10,1	7,3	32,17	29,8	1,67	24,8	194,1	141,3	18:20:00 24/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
10,2	7,3	32,11	30	1,71	25,3	193,4	135,9	18:25:00 24/09/2025
10,1	7,3	32,07	30	1,68	25,1	191,7	133,6	18:30:00 24/09/2025
10,2	7,3	32	30,1	1,74	25,3	191,8	152,3	18:35:00 24/09/2025
10,1	7,3	31,95	30,2	1,67	25,3	192,5	155	18:40:00 24/09/2025
10,4	7,3	31,89	30,4	1,66	25,5	193,6	148,4	18:45:00 24/09/2025
9,9	7,3	31,85	30,7	1,78	26,1	201,3	156,1	18:50:00 24/09/2025
10,2	7,3	31,8	30,8	1,69	25,5	196	154,2	18:55:00 24/09/2025
10	7,3	31,73	30,9	1,78	25,7	203,6	153,4	19:00:00 24/09/2025
9,9	7,3	31,68	31,1	1,79	26,1	195,5	142	19:05:00 24/09/2025
9,8	7,3	31,62	31,3	1,69	26,1	200,6	149,5	19:10:00 24/09/2025
9,9	7,3	31,57	31,2	1,71	26,4	212,5	152,3	19:15:00 24/09/2025
9,6	7,3	31,53	31,5	1,68	26,4	216,2	198,8	19:20:00 24/09/2025
10	7,3	31,49	31,7	1,65	26,4	197,1	192,5	19:25:00 24/09/2025
10,3	7,3	31,44	32	1,76	26,4	197,4	172,8	19:30:00 24/09/2025
9,6	7,3	31,38	32,09	1,69	26,4	186,1	127,2	19:35:00 24/09/2025
9,8	7,3	31,32	32,09	1,67	26,6	21,4	104,8	19:40:00 24/09/2025
9,4	7,3	31,28	32,3	1,68	26,8	19,4	104,4	19:45:00 24/09/2025
9,3	7,3	31,24	32,3	1,7	27,4	39,6	99,5	19:50:00 24/09/2025
9,5	7,3	31,2	32,3	1,64	27,2	7,2	123,1	19:55:00 24/09/2025
9,5	7,3	31,16	32,4	1,66	27,2	7,2	130,8	20:00:00 24/09/2025
9,6	7,3	31,09	32,4	1,68	27,4	65,9	143,1	20:05:00 24/09/2025
10,1	7,3	31,04	32,7	1,68	27,2	40,6	139,2	20:10:00 24/09/2025
9,6	7,3	30,98	32,7	1,7	27,4	189,3	139,5	20:15:00 24/09/2025
9,6	7,3	30,95	32,5	1,67	27,7	195	147,2	20:20:00 24/09/2025
9,5	7,3	30,91	32,59	1,71	27,7	187,3	147,8	20:25:00 24/09/2025
9,4	7,3	30,88	32,7	1,73	28	189,5	144,4	20:30:00 24/09/2025
10,1	7,3	30,83	19,4	1,67	18,7	190,2	148	20:35:00 24/09/2025
9,6	7,3	30,77	19,6	1,65	18,7	189	157,3	20:40:00 24/09/2025
9,4	7,3	30,73	19,7	1,65	18,9	225,8	153,3	20:45:00 24/09/2025
9,5	7,3	30,69	19,7	1,66	18,9	189,3	116,6	20:50:00 24/09/2025
9,6	7,3	30,65	19,8	1,73	19,1	225,9	99,2	20:55:00 24/09/2025
9,6	7,3	30,61	19,8	1,64	19,1	191,4	127,3	21:00:00 24/09/2025
9,2	7,3	30,55	20	1,67	19,1	205,1	128,6	21:05:00 24/09/2025
9,3	7,3	30,5	20	1,66	19,1	189	127,2	21:10:00 24/09/2025
9,4	7,3	30,47	20,2	1,71	19,2	251,1	153	21:15:00 24/09/2025
9,2	7,3	30,43	20,3	1,69	19,3	189,3	156,1	21:20:00 24/09/2025
9,3	7,3	30,4	20,3	1,68	19,3	189,7	157	21:25:00 24/09/2025
9,3	7,3	30,35	20,4	1,73	19,1	188,8	154,7	21:30:00 24/09/2025
9,8	7,3	30,28	20,4	1,63	19,3	189,1	158,1	21:35:00 24/09/2025
9,6	7,3	30,26	20,7	1,57	19,3	197,5	165,2	21:40:00 24/09/2025
9	7,3	30,2	20,8	1,71	19,3	189,1	161,1	21:45:00 24/09/2025
9	7,3	30,18	20,9	1,69	19,5	189	165,9	21:50:00 24/09/2025
9,1	7,3	30,14	20,9	1,69	19,3	189,3	172	21:55:00 24/09/2025
9	7,3	30,09	20,9	1,79	20	189,5	169,2	22:00:00 24/09/2025
8,9	7,3	30,04	20,9	1,67	19,5	190,8	173,1	22:05:00 24/09/2025
9,2	7,3	30	21	1,7	20	188,3	172	22:10:00 24/09/2025
9,1	7,3	29,96	21	1,65	19,5	209,5	158	22:15:00 24/09/2025
9,1	7,3	29,93	21,1	1,64	19,5	210	178,3	22:20:00 24/09/2025
8,9	7,3	29,9	21,2	1,64	19,5	211,2	187,8	22:25:00 24/09/2025
9,1	7,3	29,86	21,4	1,62	20	210,7	182,7	22:30:00 24/09/2025
9,5	7,3	29,82	21,4	1,71	20	210,8	174,2	22:35:00 24/09/2025
9,4	7,3	29,77	21,5	1,66	20,4	213,9	180,6	22:40:00 24/09/2025
9,1	7,3	29,73	21,5	1,78	20,2	228,6	170	22:45:00 24/09/2025
8,9	7,3	29,69	21,5	1,71	20	209,3	167,2	22:50:00 24/09/2025
9,1	7,3	29,67	21,6	1,63	20,2	275,7	156,3	22:55:00 24/09/2025
9	7,3	29,64	21,7	1,67	20,2	209,6	161,6	23:00:00 24/09/2025
9	7,3	29,62	21,7	1,63	20,4	229,8	151,4	23:05:00 24/09/2025
9	7,3	29,57	21,7	1,75	20,2	250,9	155,8	23:10:00 24/09/2025
8,8	7,3	29,52	21,7	1,68	20,2	222,7	158,8	23:15:00 24/09/2025
9,1	7,3	29,48	21,8	1,6	20,2	210	153,1	23:20:00 24/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8,6	7,3	29,45	21,9	1,71	20,2	209,5	166,4	23:25:00 24/09/2025
8,9	7,3	29,42	21,8	1,69	20,2	212,5	160,2	23:30:00 24/09/2025
8,9	7,3	29,4	21,9	1,64	20,4	283,9	174,4	23:35:00 24/09/2025
8,8	7,3	29,36	21,9	1,77	20,2	208,6	159,4	23:40:00 24/09/2025
9,4	7,3	29,32	21,9	1,63	20,2	272,5	148,3	23:45:00 24/09/2025
8,7	7,3	29,27	21,9	1,71	20,4	209,5	128,1	23:50:00 24/09/2025
8,9	7,3	29,25	22,1	1,63	20,4	208,5	105,8	23:55:00 24/09/2025
8,7	7,3	29,21	22,1	1,62	20,4	208,9	154,5	00:00:00 25/09/2025
8,8	7,3	29,19	22,1	1,67	20,4	207,9	172,8	00:05:00 25/09/2025
8,7	7,4	29,16	22,1	1,69	20,6	216,9	157,3	00:10:00 25/09/2025
8,7	7,4	29,11	22,2	1,77	20,4	238,6	161,3	00:15:00 25/09/2025
8,9	7,3	29,07	22,2	1,78	20,6	198,5	160,8	00:20:00 25/09/2025
9	7,3	29,05	22,4	1,6	20,6	196,4	170,3	00:25:00 25/09/2025
9	7,4	29,01	22,3	1,67	20,4	201,8	178,8	00:30:00 25/09/2025
8,9	7,4	28,99	22,3	1,66	20,6	222,4	173	00:35:00 25/09/2025
8,7	7,4	28,96	22,4	1,66	20,6	199,5	169,8	00:40:00 25/09/2025
8,8	7,4	28,94	22,5	1,62	20,6	199,1	171,4	00:45:00 25/09/2025
9,2	7,4	28,91	22,6	1,64	20,6	262,8	166,4	00:50:00 25/09/2025
8,7	7,4	28,87	22,6	1,66	20,6	197,8	163,4	00:55:00 25/09/2025
8,9	7,4	28,83	22,7	1,65	20,6	200,4	143,6	01:00:00 25/09/2025
8,7	7,4	28,8	22,7	1,6	20,6	195,7	138,1	01:05:00 25/09/2025
8,5	7,4	28,77	22,5	1,62	21,1	199,1	150,8	01:10:00 25/09/2025
8,7	7,4	28,75	22,7	1,62	20,6	196,4	145,2	01:15:00 25/09/2025
8,8	7,4	28,73	22,8	1,66	20,6	196,7	181,7	01:20:00 25/09/2025
8,6	7,4	28,69	22,8	1,7	21	196,1	208	01:25:00 25/09/2025
9,2	7,4	28,65	22,8	1,67	20,6	192,9	213,3	01:30:00 25/09/2025
8,5	7,4	28,63	22,8	1,68	20,6	192,9	188	01:35:00 25/09/2025
8,6	7,4	28,6	22,8	1,63	21,1	239,1	171,3	01:40:00 25/09/2025
8,5	7,4	28,56	22,9	1,72	21	215,4	164,4	01:45:00 25/09/2025
8,7	7,4	28,54	22,8	1,71	20,6	203,5	158,4	01:50:00 25/09/2025
8,9	7,4	28,51	22,9	1,75	20,6	221,9	148,3	01:55:00 25/09/2025
8,7	7,4	28,5	23,1	1,62	20,6	193,5	154,2	02:00:00 25/09/2025
8,5	7,4	28,46	23,1	1,65	21	192,5	154,8	02:05:00 25/09/2025
8,4	7,4	28,43	23,1	1,66	21	210,2	145,5	02:10:00 25/09/2025
8,7	7,4	28,39	23,2	1,62	21	192,1	134,8	02:15:00 25/09/2025
8,9	7,4	28,36	23,2	1,67	21	180,8	118,8	02:20:00 25/09/2025
8,5	7,4	28,34	23,3	1,61	21,1	180,8	113,1	02:25:00 25/09/2025
8,6	7,4	28,33	23,4	1,68	21,3	181,8	108	02:30:00 25/09/2025
8,4	7,4	28,3	23,3	1,64	21,1	180,4	102,7	02:35:00 25/09/2025
8,5	7,4	28,27	23,3	1,71	21	181,9	132	02:40:00 25/09/2025
8,7	7,4	28,23	23,4	1,74	21	202,5	126,9	02:45:00 25/09/2025
8,7	7,4	28,2	23,5	1,65	21,3	179,1	126,1	02:50:00 25/09/2025
8,6	7,4	28,18	23,5	1,58	21,3	180,2	98,6	02:55:00 25/09/2025
8,5	7,4	28,16	23,5	1,64	21,3	233,6	101,3	03:00:00 25/09/2025
9,2	7,4	28,14	23,5	1,69	21,3	178,6	130	03:05:00 25/09/2025
8,4	7,4	28,12	23,5	1,63	21,3	188,5	133,6	03:10:00 25/09/2025
8,4	7,4	28,1	23,7	1,6	21,3	177,8	138,8	03:15:00 25/09/2025
8,4	7,4	28,09	23,7	1,61	21,3	176,4	145,5	03:20:00 25/09/2025
8,8	7,4	28,05	23,9	1,66	21,4	178,2	148,4	03:25:00 25/09/2025
9,2	7,4	28,01	23,7	1,62	21,3	176,2	147,5	03:30:00 25/09/2025
8,3	7,4	27,99	23,9	1,59	21,3	175,9	154,5	03:35:00 25/09/2025
8,3	7,4	27,96	23,9	1,59	21,3	176,4	130,8	03:40:00 25/09/2025
8,4	7,4	27,94	23,9	1,62	21,3	175,9	128,39	03:45:00 25/09/2025
8,4	7,4	27,93	23,9	1,61	21,3	176,7	130,8	03:50:00 25/09/2025
8,5	7,4	27,91	24	1,69	21,3	178,4	132,8	03:55:00 25/09/2025
8,3	7,4	27,9	24	1,63	21,3	183,8	171,6	04:00:00 25/09/2025
8,5	7,4	27,88	24,1	1,59	21,5	174,2	166,9	04:05:00 25/09/2025
8,4	7,4	27,87	24,1	1,59	21,3	174,9	153,1	04:10:00 25/09/2025
8,4	7,4	27,84	24,1	1,72	21,5	184,3	169,7	04:15:00 25/09/2025
8,4	7,4	27,81	24,1	1,68	21,5	202,3	170,3	04:20:00 25/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8,3	7,4	27,78	24,2	1,56	21,5	198,2	205,3	04:25:00 25/09/2025
8,6	7,4	27,76	24,2	1,57	21,5	197,5	207,2	04:30:00 25/09/2025
8,4	7,4	27,74	24,3	1,6	21,5	195,1	194,2	04:35:00 25/09/2025
8,4	7,4	27,72	24,3	1,6	21,5	203	186,1	04:40:00 25/09/2025
10	7,4	27,7	24,3	1,62	21,5	197,4	169,8	04:45:00 25/09/2025
8,4	7,4	27,69	24,4	1,59	21,5	202,6	169,8	04:50:00 25/09/2025
8,3	7,4	27,67	24,4	1,58	21,5	230,4	168,8	04:55:00 25/09/2025
8,7	7,4	27,66	24,5	1,57	21,5	237,1	153,4	05:00:00 25/09/2025
8,3	7,4	27,64	24,5	1,65	21,7	193,8	149,8	05:05:00 25/09/2025
8,4	7,4	27,6	24,4	1,67	21,7	194,4	149,5	05:10:00 25/09/2025
8,3	7,4	27,58	24,5	1,58	21,7	216,5	151,1	05:15:00 25/09/2025
8,2	7,4	27,55	24,5	1,67	21,7	193,8	168,8	05:20:00 25/09/2025
8,3	7,4	27,53	24,5	1,65	21,7	192,2	170,8	05:25:00 25/09/2025
8,5	7,4	27,51	24,5	1,61	21,7	211,7	163,6	05:30:00 25/09/2025
8,3	7,4	27,5	24,6	1,57	21,7	193,4	165,2	05:35:00 25/09/2025
8,3	7,4	27,49	24,6	1,54	21,7	191,4	162,2	05:40:00 25/09/2025
8,4	7,4	27,47	24,6	1,63	21,7	202,5	156,3	05:45:00 25/09/2025
8,1	7,4	27,44	24,6	1,72	21,7	192,2	158,6	05:50:00 25/09/2025
8,4	7,4	27,42	24,6	1,63	21,7	191,2	122,2	05:55:00 25/09/2025
8,1	7,4	27,38	24,7	1,64	21,7	193,2	113,8	06:00:00 25/09/2025
8,2	7,4	27,37	24,7	1,54	21,7	191,2	134,2	06:05:00 25/09/2025
8,2	7,4	27,36	24,7	1,6	21,7	194,7	149,5	06:10:00 25/09/2025
8,6	7,4	27,34	24,7	1,67	21,7	190,7	148,6	06:15:00 25/09/2025
8,4	7,4	27,33	24,8	1,62	21,9	187,9	134,2	06:20:00 25/09/2025
8,3	7,4	27,32	24,7	1,62	21,9	240	126,9	06:25:00 25/09/2025
8,4	7,4	27,29	24,9	1,61	21,7	181	128,8	06:30:00 25/09/2025
8,3	7,4	27,26	24,9	1,64	21,9	196,2	125,3	06:35:00 25/09/2025
8,4	7,4	27,24	25	1,68	21,9	184,1	148,3	06:40:00 25/09/2025
8,4	7,4	27,22	24,9	1,66	21,9	180,7	152,2	06:45:00 25/09/2025
8,4	7,4	27,2	24,9	1,73	21,9	180	151,1	06:50:00 25/09/2025
8,2	7,4	27,18	24,9	1,66	21,9	182,9	153,1	06:55:00 25/09/2025
8,3	7,4	27,17	24,8	1,55	21,9	181,3	149,5	07:00:00 25/09/2025
8,7	7,4	27,15	25	1,67	21,9	181,6	155,8	07:05:00 25/09/2025
8,4	7,4	27,13	25	1,61	21,9	181	147	07:10:00 25/09/2025
8,6	7,4	27,1	25,1	1,54	22,4	180,7	145,3	07:15:00 25/09/2025
8,3	7,4	27,08	25	1,53	21,9	178,9	144,7	07:20:00 25/09/2025
8,4	7,4	27,06	25,1	1,64	21,9	177,1	185	07:25:00 25/09/2025
8,5	7,4	27,05	24,9	1,68	21,9	179,3	198,4	07:30:00 25/09/2025
8,6	7,4	27,03	25,1	1,66	22,4	176,1	181,6	07:35:00 25/09/2025
8,7	7,4	27,01	25,1	1,66	22,4	177,3	155,8	07:40:00 25/09/2025
8,5	7,4	26,98	25,2	1,56	21,9	175	131,1	07:45:00 25/09/2025
8,3	7,4	26,97	25,2	1,53	22	172,9	125,6	07:50:00 25/09/2025
8,5	7,4	26,95	25,1	1,65	22,4	174,4	128,8	07:55:00 25/09/2025
8,4	7,4	26,93	25,2	1,68	22,4	174,9	133,3	08:00:00 25/09/2025
8,5	7,4	26,91	25,2	1,61	22,4	173,7	144,4	08:05:00 25/09/2025
8,5	7,4	26,88	25,2	1,62	22,4	172,2	143,4	08:10:00 25/09/2025
8,5	7,4	26,86	25,2	1,65	22,4	173,3	148,8	08:15:00 25/09/2025
8,7	7,4	26,84	25,3	1,62	22,4	163,6	143,8	08:20:00 25/09/2025
8,5	7,4	26,82	25,3	1,66	22,4	160,5	147,2	08:25:00 25/09/2025
8,6	7,4	26,8	25,3	1,58	22,4	163,1	146,9	08:30:00 25/09/2025
8,5	7,4	26,78	25,3	1,54	22,4	162,8	150	08:35:00 25/09/2025
18,9	7,4	26,77	25,3	1,6	22,4	191,4	154,8	08:40:00 25/09/2025
8,4	7,4	26,76	25,4	1,67	22,6	171,8	155,3	08:45:00 25/09/2025
8,4	7,4	26,74	25,3	1,6	22,6	163,1	141,9	08:50:00 25/09/2025
8,6	7,4	26,73	25,4	1,64	22,6	183,6	117,3	08:55:00 25/09/2025
8,5	7,4	26,71	25,4	1,51	22,6	164,8	95,3	09:00:00 25/09/2025
8,5	7,5	26,69	25,4	1,56	22,6	166	61,7	09:05:00 25/09/2025
8,4	7,5	26,67	25,4	1,54	22,6	171,5	78,3	09:10:00 25/09/2025
8,4	7,5	26,66	25,5	1,59	22,6	188,6	94,7	09:15:00 25/09/2025
8,4	7,5	26,64	25,5	1,55	22,6	170	96,3	09:20:00 25/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8,5	7,5	26,62	25,4	1,62	22,6	171,1	136,4	09:25:00 25/09/2025
8,5	7,5	26,6	25,5	1,73	22,6	171,2	138	09:30:00 25/09/2025
8,5	7,5	26,58	25,5	1,67	22,6	168,8	152,7	09:35:00 25/09/2025
8,5	7,5	26,56	25,5	1,57	22,6	171,5	153,3	09:40:00 25/09/2025
8,6	7,5	26,54	25,5	1,57	22,6	177,3	157,7	09:45:00 25/09/2025
8,6	7,5	26,53	25,6	1,53	22,7	171,1	162,8	09:50:00 25/09/2025
8,7	7,5	26,51	25,7	1,54	22,6	170,1	167,5	09:55:00 25/09/2025
8,5	7,5	26,49	25,7	1,66	22,6	171,1	169,2	10:00:00 25/09/2025
8,4	7,5	26,47	25,8	1,64	22,8	170,4	188,8	10:05:00 25/09/2025
8,4	7,5	26,45	25,8	1,58	22,8	170,5	184,2	10:10:00 25/09/2025
8,4	7,5	26,44	25,8	1,59	22,8	170,4	170,6	10:15:00 25/09/2025
8,6	7,5	26,41	25,8	1,66	22,8	219,5	182,2	10:20:00 25/09/2025
8,4	7,5	26,4	25,9	1,63	22,8	187,3	172	10:25:00 25/09/2025
8,4	7,5	26,39	25,9	1,56	22,8	202,6	200,8	10:30:00 25/09/2025
8,3	7,5	26,36	25,9	1,59	22,8	191,6	193,4	10:35:00 25/09/2025
8,4	7,5	26,35	26	1,51	22,8	190,2	175,9	10:40:00 25/09/2025
8,3	7,5	26,33	26	1,54	22,8	192,5	175,3	10:45:00 25/09/2025
8,4	7,5	26,32	26	1,55	22,8	191	165,6	10:50:00 25/09/2025
8,4	7,5	26,3	26	1,62	22,8	190	180	10:55:00 25/09/2025
8,4	7,5	26,28	26	1,66	22,8	192,1	173	11:00:00 25/09/2025
8,3	7,5	26,27	26	1,7	22,8	208,1	164,1	11:05:00 25/09/2025
8,4	7,5	26,26	25,9	1,75	22,8	194,1	165,8	11:10:00 25/09/2025
8,3	7,5	26,24	25,9	1,75	22,8	194,5	164,5	11:15:00 25/09/2025
8,4	7,5	26,23	25,9	1,62	22,8	194,4	160,5	11:20:00 25/09/2025
8,7	7,5	26,22	25,9	1,59	23	199,5	171,4	11:25:00 25/09/2025
9	7,5	26,21	26	1,57	23	194,9	180,9	11:30:00 25/09/2025
8,3	7,5	26,19	26	1,61	22,8	195,6	184,1	11:35:00 25/09/2025
8,6	7,5	26,17	25,9	1,55	23	196,6	180,8	11:40:00 25/09/2025
8,4	7,5	26,16	26	1,56	22,8	197,4	157	11:45:00 25/09/2025
8,4	7,5	26,14	26,1	1,59	23	196,9	133,8	11:50:00 25/09/2025
8,4	7,5	26,13	26	1,57	23	195,8	114,7	11:55:00 25/09/2025
8,5	7,5	26,11	26	1,6	23	194,6	74,8	12:00:00 25/09/2025
9,6	7,5	26,1	26,1	1,5	23	197,8	135,6	12:05:00 25/09/2025
8,6	7,5	26,08	26,2	1,62	23	198,5	147,2	12:10:00 25/09/2025
8,6	7,5	26,06	26,2	1,55	23	197,5	149,4	12:15:00 25/09/2025
8,5	7,5	26,05	26,2	1,64	23	195,6	146,3	12:20:00 25/09/2025
8,4	7,5	26,03	26,1	1,62	23	186,2	147,2	12:25:00 25/09/2025
8,5	7,5	26,02	26,2	1,57	23	218,9	152,3	12:30:00 25/09/2025
8,5	7,5	26	26,2	1,55	23	193,2	145,8	12:35:00 25/09/2025
8,4	7,5	25,99	26,2	1,53	23	188,6	153,1	12:40:00 25/09/2025
8,3	7,5	25,98	26,4	1,57	23	187,3	149,2	12:45:00 25/09/2025
8,5	7,5	25,96	26,4	1,69	23	192,2	154,1	12:50:00 25/09/2025
8,4	7,5	25,95	26,6	1,55	23	188,2	154,1	12:55:00 25/09/2025
8,4	7,5	25,93	26,2	1,56	23,4	198,2	158,1	13:00:00 25/09/2025
8,2	7,5	25,92	26,5	1,53	23,4	187,9	147,5	13:05:00 25/09/2025
8,5	7,5	25,9	26,5	1,56	23	186,9	137,3	13:10:00 25/09/2025
8,3	7,5	25,89	26,6	1,61	23,2	187,1	145,3	13:15:00 25/09/2025
8,3	7,5	25,88	26,6	1,67	23,4	187,8	137,7	13:20:00 25/09/2025
8,3	7,5	25,86	26,7	1,59	23,4	188,8	160,9	13:25:00 25/09/2025
8,3	7,5	25,86	26,8	1,5	23,4	186,9	195,6	13:30:00 25/09/2025
8,3	7,5	25,84	26,9	1,57	23,4	186,2	199,7	13:35:00 25/09/2025
8,5	7,5	25,83	26,9	1,5	23,4	191,2	173,9	13:40:00 25/09/2025
8,2	7,5	25,82	27	1,62	23,4	186	160,8	13:45:00 25/09/2025
8,1	7,5	25,81	26,9	1,65	23,4	191,7	155,8	13:50:00 25/09/2025
8,3	7,5	25,79	26,9	1,6	23,4	242	149,4	13:55:00 25/09/2025
8,3	7,5	25,79	26,8	1,56	23,4	186,3	148,6	14:00:00 25/09/2025
7,9	7,5	25,78	26,7	1,65	23,4	186,1	147,8	14:05:00 25/09/2025
7,9	7,5	25,76	26,7	1,56	23,4	187,8	144,2	14:10:00 25/09/2025
8,2	7,5	25,75	26,6	1,5	23,4	183,6	149,4	14:15:00 25/09/2025
8,3	7,5	25,73	26,6	1,54	24,2	215,7	150	14:20:00 25/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8,5	7,5	25,73	26,2	1,49	24,1	173,2	120,2	14:25:00 25/09/2025
8,3	7,5	25,72	25,4	1,47	23,9	192,1	115,9	14:30:00 25/09/2025
8,3	7,5	25,71	25,5	1,52	23,9	171,2	121,1	14:35:00 25/09/2025
8,3	7,5	25,7	25,5	1,51	23,7	172,3	117	14:40:00 25/09/2025
8,3	7,5	25,69	25,5	1,53	23,4	186,6	140,6	14:45:00 25/09/2025
8,4	7,5	25,68	25,5	1,53	23,5	172,3	150,9	14:50:00 25/09/2025
8,3	7,5	25,67	25,5	1,5	23,7	172,8	150,2	14:55:00 25/09/2025
8,2	7,5	25,65	25,5	1,56	23,7	173,8	118,6	15:00:00 25/09/2025
8,1	7,5	25,64	25,6	1,55	23,7	171,5	112,3	15:05:00 25/09/2025
8,1	7,5	25,65	25,6	1,54	23,7	194,7	131,3	15:10:00 25/09/2025
7,9	7,5	25,65	25,6	1,56	23,7	174,8	139,2	15:15:00 25/09/2025
7,9	7,5	25,65	25,6	1,51	23,7	173,4	145,9	15:20:00 25/09/2025
8	7,5	25,65	25,7	1,45	23,7	177,8	147,7	15:25:00 25/09/2025
8	7,5	25,65	25,7	1,47	23,7	173,2	148,4	15:30:00 25/09/2025
8,1	7,5	25,66	25,7	1,49	23,4	172,8	140,5	15:35:00 25/09/2025
8	7,5	25,66	25,7	1,49	23,7	180,4	140,6	15:40:00 25/09/2025
7,8	7,5	25,67	25,7	1,56	23,4	200,9	136,6	15:45:00 25/09/2025
8,2	7,5	25,67	25,6	1,55	23,7	177,1	126,9	15:50:00 25/09/2025
7,7	7,5	25,67	25,6	1,59	23,4	176,4	121,7	15:55:00 25/09/2025
7,9	7,5	25,67	25,6	1,54	23,4	174,2	125,8	16:00:00 25/09/2025
7,9	7,5	25,68	25,6	1,54	23,7	176,1	136,9	16:05:00 25/09/2025
7,8	7,5	25,68	25,6	1,62	23,4	175,7	148	16:10:00 25/09/2025
7,5	7,5	25,68	25,7	1,62	23,5	176	148,6	16:15:00 25/09/2025
7,6	7,5	25,66	25,7	1,63	23,5	175,7	158,9	16:20:00 25/09/2025
7,7	7,5	25,65	25,8	1,56	23,7	205,3	171,4	16:25:00 25/09/2025
7,7	7,5	25,63	25,8	1,67	23,7	208,5	207,2	16:30:00 25/09/2025
7,8	7,5	25,63	25,8	1,6	23,7	198,8	226,9	16:35:00 25/09/2025
7,7	7,5	25,62	25,7	1,56	23,7	198,2	220,6	16:40:00 25/09/2025
7,9	7,5	25,62	25,8	1,59	23,7	196,2	214,8	16:45:00 25/09/2025
7,8	7,5	25,62	25,8	1,59	23,7	196,8	195,2	16:50:00 25/09/2025
7,9	7,5	25,61	25,7	1,55	23,7	194,7	183,1	16:55:00 25/09/2025
7,8	7,5	25,59	25,7	1,57	23,7	240,5	179,5	17:00:00 25/09/2025
7,9	7,5	25,58	25,7	1,57	23,7	200,6	166,9	17:05:00 25/09/2025
7,8	7,5	25,57	25,8	1,53	23,7	198	145	17:10:00 25/09/2025
7,7	7,5	25,57	25,7	1,52	23,7	199,1	141,3	17:15:00 25/09/2025
7,9	7,5	25,56	25,8	1,53	23,7	197,9	158,8	17:20:00 25/09/2025
7,7	7,5	25,56	25,7	1,53	23,7	198,6	188,6	17:25:00 25/09/2025
7,8	7,5	25,56	25,8	1,56	23,7	197,9	181,1	17:30:00 25/09/2025
7,8	7,5	25,56	25,7	1,48	23,7	197,5	169,8	17:35:00 25/09/2025
7,9	7,5	25,54	25,9	1,63	23,7	197,8	176,9	17:40:00 25/09/2025
7,7	7,5	25,54	25,8	1,56	23,7	199,4	173,8	17:45:00 25/09/2025
7,6	7,5	25,53	25,9	1,59	23,7	209,6	170,6	17:50:00 25/09/2025
7,7	7,5	25,52	26	1,52	23,7	196,2	172,8	17:55:00 25/09/2025
7,8	7,5	25,52	25,8	1,52	23,7	194,4	139,5	18:00:00 25/09/2025
7,7	7,5	25,52	25,9	1,56	23,9	195	133,4	18:05:00 25/09/2025
7,9	7,5	25,51	26	1,58	23,7	197,1	156,4	18:10:00 25/09/2025
7,7	7,5	25,5	26,1	1,65	23,9	193,9	158,1	18:15:00 25/09/2025
7,7	7,5	25,49	25,9	1,56	23,9	202,4	173,9	18:20:00 25/09/2025
7,7	7,5	25,48	26	1,52	23,7	185,2	175,2	18:25:00 25/09/2025
7,8	7,5	25,48	26,1	1,55	23,9	186,3	150,8	18:30:00 25/09/2025
7,8	7,5	25,47	26,2	1,55	23,9	238,3	169,5	18:35:00 25/09/2025
7,8	7,5	25,47	26,1	1,53	23,9	186,8	169,5	18:40:00 25/09/2025
7,7	7,5	25,47	26	1,52	23,9	201,3	150,2	18:45:00 25/09/2025
7,6	7,5	25,47	26,1	1,51	23,9	210,6	166,4	18:50:00 25/09/2025
7,7	7,5	25,46	26,1	1,53	23,9	188,9	167,2	18:55:00 25/09/2025
7,7	7,5	25,45	26,1	1,55	23,9	218,1	153	19:00:00 25/09/2025
7,7	7,5	25,44	26,1	1,57	23,9	192,4	149,2	19:05:00 25/09/2025
7,7	7,5	25,43	26,1	1,55	23,9	189,9	148,6	19:10:00 25/09/2025
8,2	7,5	25,42	26,1	1,56	23,9	239,7	144,5	19:15:00 25/09/2025
7,7	7,5	25,42	26,2	1,63	23,9	217,9	152,7	19:20:00 25/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
7,6	7,5	25,42	26,3	1,54	23,9	187,5	147,2	19:25:00 25/09/2025
7,7	7,5	25,42	26,3	1,52	23,9	188,6	173,1	19:30:00 25/09/2025
8	7,5	25,42	26,3	1,53	23,9	207,8	182,2	19:35:00 25/09/2025
7,6	7,5	25,42	26,2	1,5	24,1	189,6	170	19:40:00 25/09/2025
7,6	7,5	25,42	26,2	1,51	24,1	196	157,2	19:45:00 25/09/2025
7,6	7,5	25,42	26,3	1,48	23,9	187,8	122,3	19:50:00 25/09/2025
7,7	7,5	25,4	26,3	1,65	24,1	187,5	115,3	19:55:00 25/09/2025
7,6	7,5	25,39	26,4	1,67	24,1	188	118,6	20:00:00 25/09/2025
7,7	7,5	25,39	26,3	1,58	24,1	10,5	118	20:05:00 25/09/2025
7,7	7,5	25,38	26,5	1,51	24,1	33,7	146,7	20:10:00 25/09/2025
7,6	7,5	25,38	26,5	1,51	24,1	30,1	151,1	20:15:00 25/09/2025
7,7	7,5	25,38	26,3	1,55	24,1	6,2	145,8	20:20:00 25/09/2025
7,7	7,5	25,38	26,2	1,53	24,1	48,5	153,1	20:25:00 25/09/2025
7,5	7,5	25,38	26,1	1,5	24,1	6,1	147,8	20:30:00 25/09/2025
7,5	7,5	25,38	26,3	1,47	24,1	183	148,8	20:35:00 25/09/2025
7,6	7,5	25,37	26,3	1,61	24,1	183,9	146,6	20:40:00 25/09/2025
7,6	7,5	25,36	26,3	1,63	24,1	184	145,9	20:45:00 25/09/2025
7,6	7,5	25,35	26,4	1,52	24,1	184,6	146,6	20:50:00 25/09/2025
7,7	7,5	25,35	26,3	1,53	24,1	183,5	145,3	20:55:00 25/09/2025
7,7	7,5	25,34	26,2	1,61	24,1	180,4	131,9	21:00:00 25/09/2025
7,8	7,5	25,34	26,3	1,54	24,1	188,9	98,4	21:05:00 25/09/2025
7,7	7,5	25,34	26,5	1,52	24,1	181,1	90,2	21:10:00 25/09/2025
7,6	7,5	25,33	26,4	1,5	24,1	228,3	110,3	21:15:00 25/09/2025
7,6	7,5	25,33	26,3	1,5	24,3	181,2	124,7	21:20:00 25/09/2025
7,8	7,5	25,33	26,4	1,45	24,4	180	134,2	21:25:00 25/09/2025
7,6	7,5	25,33	26,5	1,65	24,4	178,3	164,4	21:30:00 25/09/2025
7,7	7,5	25,31	26,5	1,64	24,4	181	159,2	21:35:00 25/09/2025
7,8	7,5	25,31	26,5	1,55	23,9	181	166,6	21:40:00 25/09/2025
7,6	7,5	25,3	26,6	1,52	24,1	194,6	172	21:45:00 25/09/2025
7,6	7,5	25,3	26,6	1,56	23,9	185,6	165	21:50:00 25/09/2025
7,7	7,5	25,29	26,5	1,5	24,1	180,1	171,4	21:55:00 25/09/2025
7,7	7,5	25,29	26,3	1,5	24,1	207,5	172,8	22:00:00 25/09/2025
7,6	7,5	25,29	26,3	1,49	23,9	193,5	172	22:05:00 25/09/2025
7,6	7,5	25,29	26,7	1,52	24,1	230,4	178,6	22:10:00 25/09/2025
7,7	7,5	25,29	26,6	1,5	24,1	16,8	164,1	22:15:00 25/09/2025
7,6	7,5	25,28	26,7	1,63	24,1	7,2	168,4	22:20:00 25/09/2025
7,7	7,5	25,27	26,7	1,67	24,1	33,9	168,4	22:25:00 25/09/2025
7,7	7,5	25,26	26,7	1,56	24,1	55,2	139,2	22:30:00 25/09/2025
7,6	7,5	25,26	26,7	1,52	24,1	48,8	180	22:35:00 25/09/2025
7,6	7,5	25,25	26,7	1,52	24,1	30,9	185	22:40:00 25/09/2025
8	7,5	25,25	19,1	1,56	18,7	253,1	157	22:45:00 25/09/2025
7,8	7,5	25,25	19,1	1,51	18,7	183,5	160,2	22:50:00 25/09/2025
7,6	7,5	25,25	19,1	1,48	18,7	198,5	158,4	22:55:00 25/09/2025
7,6	7,5	25,25	19,1	1,46	18,7	217,5	157,3	23:00:00 25/09/2025
7,8	7,5	25,24	19,1	1,62	18,7	182,2	154,5	23:05:00 25/09/2025
7,9	7,5	25,23	19,1	1,64	18,7	201,8	158	23:10:00 25/09/2025
7,7	7,5	25,22	19,1	1,56	18,7	185,1	162,8	23:15:00 25/09/2025
7,7	7,5	25,22	19,1	1,55	18,7	181,9	161,3	23:20:00 25/09/2025
7,7	7,5	25,22	19,1	1,51	18,7	215,8	167,3	23:25:00 25/09/2025
7,7	7,5	25,21	19,1	1,53	18,7	178,2	167,3	23:30:00 25/09/2025
7,6	7,5	25,21	19,1	1,5	18,7	181,2	163	23:35:00 25/09/2025
7,7	7,5	25,21	19,2	1,48	18,7	178,9	170,6	23:40:00 25/09/2025
7,6	7,5	25,21	19,2	1,47	18,7	180,1	166,6	23:45:00 25/09/2025
7,7	7,5	25,21	19,3	1,6	18,7	179,3	145,2	23:50:00 25/09/2025
7,6	7,5	25,2	19,2	1,67	18,7	195,6	141,6	23:55:00 25/09/2025
7,7	7,5	25,19	19,2	1,56	18,7	181,8	142,3	00:00:00 26/09/2025
7,6	7,5	25,19	19,3	1,5	18,7	180,1	108,8	00:05:00 26/09/2025
7,7	7,5	25,18	19,3	1,49	18,7	178,9	123,3	00:10:00 26/09/2025
7,6	7,5	25,18	19,2	1,54	18,9	209,7	152,2	00:15:00 26/09/2025
7,6	7,5	25,18	19,4	1,56	18,9	179	152,5	00:20:00 26/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
7,5	7,5	25,17	19,4	1,56	18,7	180,2	152,7	00:25:00 26/09/2025
7,6	7,5	25,17	19,3	1,53	18,7	179,1	161,9	00:30:00 26/09/2025
7,6	7,5	25,17	19,4	1,48	18,9	178,3	160,5	00:35:00 26/09/2025
7,5	7,5	25,18	19,4	1,46	18,7	205,1	158,9	00:40:00 26/09/2025
7,5	7,5	25,18	19,4	1,47	18,9	196,9	163,6	00:45:00 26/09/2025
7,5	7,5	25,18	19,4	1,48	18,7	198,6	166,4	00:50:00 26/09/2025
7,5	7,5	25,18	19,5	1,52	18,7	195,2	172,3	00:55:00 26/09/2025
7,6	7,5	25,18	19,2	1,51	18,9	194,1	168	01:00:00 26/09/2025
7,6	7,5	25,18	19,4	1,53	18,9	201,7	173,8	01:05:00 26/09/2025
7,5	7,5	25,17	19,5	1,56	18,7	196,9	151,7	01:10:00 26/09/2025
7,6	7,5	25,17	19,4	1,6	18,9	197,1	145,8	01:15:00 26/09/2025
7,6	7,5	25,16	19,6	1,59	18,9	197,2	143,8	01:20:00 26/09/2025
7,5	7,5	25,16	19,5	1,55	18,9	237	142,7	01:25:00 26/09/2025
7,6	7,5	25,16	19,6	1,52	18,9	224,1	155,5	01:30:00 26/09/2025
7,6	7,5	25,16	19,6	1,49	18,9	205,6	196,9	01:35:00 26/09/2025
7,8	7,5	25,16	19,6	1,52	18,9	202,9	203,8	01:40:00 26/09/2025
7,6	7,5	25,16	19,6	1,52	18,9	199,1	184,7	01:45:00 26/09/2025
7,7	7,5	25,16	19,7	1,52	18,9	199,6	168	01:50:00 26/09/2025
7,6	7,5	25,16	19,6	1,52	18,9	198,9	154,2	01:55:00 26/09/2025
7,6	7,5	25,16	19,7	1,5	18,9	200,4	142	02:00:00 26/09/2025
7,5	7,5	25,16	19,7	1,49	18,9	199,5	135,2	02:05:00 26/09/2025
7,6	7,5	25,16	19,5	1,51	18,9	196,6	133,6	02:10:00 26/09/2025
7,6	7,5	25,16	19,6	1,55	18,9	202,8	134,2	02:15:00 26/09/2025
7,5	7,5	25,15	19,6	1,64	18,9	197,8	134,2	02:20:00 26/09/2025
7,7	7,5	25,15	19,6	1,67	18,9	198,2	137,7	02:25:00 26/09/2025
7,7	7,5	25,15	19,5	1,58	18,9	198,2	127,8	02:30:00 26/09/2025
7,6	7,5	25,14	19,6	1,57	18,9	199	116,9	02:35:00 26/09/2025
7,6	7,5	25,14	19,6	1,58	19,1	212,4	125,6	02:40:00 26/09/2025
7,7	7,5	25,14	19,6	1,56	19,1	201,7	126,6	02:45:00 26/09/2025
7,5	7,5	25,14	19,6	1,52	18,9	189,5	134,4	02:50:00 26/09/2025
7,5	7,5	25,14	19,7	1,5	19,1	192,9	146,3	02:55:00 26/09/2025
7,6	7,5	25,14	19,7	1,5	19,1	186,2	145,5	03:00:00 26/09/2025
7,6	7,5	25,14	19,7	1,49	18,9	186,9	120,8	03:05:00 26/09/2025
7,5	7,5	25,15	19,8	1,49	18,9	190,5	107,3	03:10:00 26/09/2025
7,5	7,5	25,15	19,7	1,48	18,9	189,1	120,2	03:15:00 26/09/2025
7,5	7,5	25,15	19,8	1,47	18,9	191,1	137,5	03:20:00 26/09/2025
7,6	7,5	25,14	19,7	1,52	19	188,8	143,8	03:25:00 26/09/2025
7,7	7,5	25,14	19,8	1,57	19,1	189,6	145,3	03:30:00 26/09/2025
7,5	7,5	25,14	19,8	1,63	19,1	189	146,7	03:35:00 26/09/2025
7,5	7,5	25,13	19,9	1,61	19,1	213,6	149,5	03:40:00 26/09/2025
7,5	7,5	25,13	19,8	1,56	19,1	194,1	158,9	03:45:00 26/09/2025
8	7,5	25,13	19,8	1,54	19,1	189,5	161,1	03:50:00 26/09/2025
7,7	7,5	25,13	19,8	1,54	19,1	191,4	129,2	03:55:00 26/09/2025
7,6	7,5	25,13	19,8	1,51	19,1	198,2	129,39	04:00:00 26/09/2025
7,4	7,5	25,13	19,9	1,48	19,1	191,4	138,9	04:05:00 26/09/2025
7,5	7,5	25,13	20	1,46	19,1	236,3	139,1	04:10:00 26/09/2025
7,6	7,5	25,12	20	1,58	19,1	190,2	173	04:15:00 26/09/2025
7,6	7,5	25,11	19,9	1,6	19,1	187,9	169,1	04:20:00 26/09/2025
7,6	7,5	25,11	19,8	1,58	19,1	224,8	175,8	04:25:00 26/09/2025
7,6	7,5	25,1	19,7	1,53	19,1	188,3	166,4	04:30:00 26/09/2025
7,6	7,5	25,11	19,7	1,53	19,1	187,1	188,9	04:35:00 26/09/2025
7,7	7,5	25,1	20	1,52	19,1	189,5	207,5	04:40:00 26/09/2025
7,6	7,6	25,1	20,1	1,54	19,1	205,9	210,9	04:45:00 26/09/2025
7,6	7,6	25,1	20,1	1,51	19,1	200,3	199,2	04:50:00 26/09/2025
7,5	7,5	25,1	20,2	1,47	19,1	178,8	178	04:55:00 26/09/2025
7,6	7,5	25,1	20,2	1,56	19,1	177,8	172,8	05:00:00 26/09/2025
7,7	7,5	25,09	20,3	1,63	19,1	206,5	167,7	05:05:00 26/09/2025
7,5	7,5	25,08	20,2	1,61	19,1	189,1	160,9	05:10:00 26/09/2025
7,6	7,5	25,08	20,3	1,57	19,3	192,4	144,5	05:15:00 26/09/2025
7,5	7,5	25,07	20,2	1,54	19,3	178,2	143,6	05:20:00 26/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
7,5	7,5	25,07	20,2	1,52	19,3	180,4	144,2	05:25:00 26/09/2025
7,6	7,5	25,07	20,3	1,55	19,3	179,6	141,6	05:30:00 26/09/2025
7,7	7,6	25,06	20,3	1,5	19,3	179	158,4	05:35:00 26/09/2025
7,6	7,6	25,06	20,4	1,52	19,1	178,2	155,5	05:40:00 26/09/2025
7,6	7,6	25,06	20,4	1,51	19,3	178,4	191,9	05:45:00 26/09/2025
7,6	7,6	25,06	20,3	1,5	19,3	186,7	199,8	05:50:00 26/09/2025
7,5	7,6	25,07	20,4	1,5	19,3	184,3	184,2	05:55:00 26/09/2025
7,7	7,6	25,07	20,4	1,51	19,3	179,7	185	06:00:00 26/09/2025
7,6	7,6	25,07	20,4	1,52	19,3	177,9	172,8	06:05:00 26/09/2025
7,6	7,6	25,07	20,3	1,52	19,3	176,1	136,6	06:10:00 26/09/2025
7,5	7,5	25,07	20,3	1,49	19,3	226,8	141,3	06:15:00 26/09/2025
7,8	7,5	25,06	20,2	1,58	19,3	177	139,8	06:20:00 26/09/2025
7,6	7,5	25,06	20,5	1,65	19,3	178,4	145,3	06:25:00 26/09/2025
7,7	7,6	25,05	20,3	1,56	19,3	212,8	146,3	06:30:00 26/09/2025
7,6	7,6	25,05	20,4	1,56	19,3	180	117,7	06:35:00 26/09/2025
7,7	7,6	25,05	20,5	1,58	19,3	184,9	123,8	06:40:00 26/09/2025
7,7	7,6	25,05	20,5	1,54	19,3	312,5	123,3	06:45:00 26/09/2025
7,6	7,6	25,05	20,5	1,5	19,3	349,4	123	06:50:00 26/09/2025
7,8	7,6	25,06	20,6	1,49	19,3	368,9	148,4	06:55:00 26/09/2025
7,8	7,6	25,06	20,5	1,48	19,3	343,9	151,6	07:00:00 26/09/2025
7,7	7,5	25,05	20,5	1,61	19,3	339,3	145,9	07:05:00 26/09/2025
7,8	7,5	25,05	20,5	1,66	19,3	336,2	144,4	07:10:00 26/09/2025
7,7	7,5	25,04	20,4	1,6	19,3	334,9	148,4	07:15:00 26/09/2025
7,7	7,6	25,04	20,5	1,6	19,3	335,5	147,8	07:20:00 26/09/2025
7,8	7,6	25,04	20,6	1,59	19,3	339,5	146,6	07:25:00 26/09/2025
7,8	7,6	25,04	20,5	1,57	19,5	331,5	153,3	07:30:00 26/09/2025
10,5	7,6	25,04	20,7	1,54	19,5	354,8	161,7	07:35:00 26/09/2025
7,8	7,6	25,04	20,7	1,49	19,5	14,9	194,5	07:40:00 26/09/2025
7,7	7,6	25,04	20,7	1,48	19,5	19,4	191,3	07:45:00 26/09/2025
7,8	7,6	25,03	20,7	1,58	19,5	22,8	172,7	07:50:00 26/09/2025
7,7	7,6	25,03	20,6	1,63	19,5	15,8	143,8	07:55:00 26/09/2025
7,8	7,6	25,02	20,7	1,57	19,5	10,5	143,8	08:00:00 26/09/2025
7,8	7,6	25,02	20,5	1,54	19,5	181	139,2	08:05:00 26/09/2025
7,8	7,6	25,02	20,5	1,55	19,5	174,3	137,5	08:10:00 26/09/2025
7,7	7,6	25,02	20,7	1,52	19,5	173,9	150,3	08:15:00 26/09/2025
7,8	7,6	25,01	20,7	1,57	19,5	173,8	155,3	08:20:00 26/09/2025
7,8	7,6	25	20,8	1,54	19,5	238,1	141,9	08:25:00 26/09/2025
7,8	7,6	24,99	20,8	1,54	19,5	176,7	130,8	08:30:00 26/09/2025
7,7	7,6	24,99	20,8	1,5	19,5	176,7	137,2	08:35:00 26/09/2025
9,5	7,6	24,99	20,8	1,46	19,5	175,1	137,3	08:40:00 26/09/2025
7,8	7,6	24,99	20,8	1,55	19,5	173,2	132,3	08:45:00 26/09/2025
8,5	7,6	24,99	20,7	1,51	20	177	135	08:50:00 26/09/2025
7,8	7,6	24,99	20,8	1,49	19,5	174,4	136,4	08:55:00 26/09/2025
7,9	7,6	24,98	20,9	1,55	19,5	174,6	129,39	09:00:00 26/09/2025
7,9	7,6	24,97	20,9	1,53	20	175,6	124,1	09:05:00 26/09/2025
7,7	7,6	24,97	20,8	1,56	20	173,9	95,8	09:10:00 26/09/2025
15,8	7,6	24,97	20,9	1,49	19,5	196,4	68,6	09:15:00 26/09/2025
7,8	7,6	24,97	20,9	1,46	19,5	203	74,4	09:20:00 26/09/2025
7,8	7,6	24,96	21	1,53	20	174,3	90,3	09:25:00 26/09/2025
7,7	7,6	24,95	20,8	1,56	20	174,8	98,6	09:30:00 26/09/2025
7,6	7,6	24,95	20,8	1,46	20	206,1	130,8	09:35:00 26/09/2025
7,7	7,6	24,95	21	1,48	20	174	137,2	09:40:00 26/09/2025
7,6	7,6	24,95	21,1	1,46	20	175	149,8	09:45:00 26/09/2025
7,9	7,6	24,94	20,9	1,57	20	175,3	140,3	09:50:00 26/09/2025
7,9	7,6	24,93	21,1	1,64	20	175,6	146,1	09:55:00 26/09/2025
7,8	7,6	24,93	20,9	1,49	20	176	140	10:00:00 26/09/2025
7,8	7,6	24,93	20,9	1,52	20	207	147,5	10:05:00 26/09/2025
7,8	7,6	24,93	21,1	1,49	20	193,9	154,7	10:10:00 26/09/2025
7,9	7,6	24,93	21,2	1,56	20	190,2	156,6	10:15:00 26/09/2025
7,8	7,6	24,91	21,3	1,58	20	192,1	157,3	10:20:00 26/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
7,8	7,6	24,91	21,1	1,49	20	203,7	171,1	10:25:00 26/09/2025
7,8	7,6	24,91	21,2	1,5	20	189	169,5	10:30:00 26/09/2025
7,8	7,6	24,9	21,2	1,5	20	192,8	153,4	10:35:00 26/09/2025
7,7	7,6	24,89	21,1	1,56	20	190,2	185,5	10:40:00 26/09/2025
7,7	7,6	24,89	21,1	1,49	20	190,1	198,8	10:45:00 26/09/2025
7,8	7,6	24,89	21,3	1,53	20	190	187	10:50:00 26/09/2025
7,8	7,6	24,88	21,3	1,46	20,2	191,1	180	10:55:00 26/09/2025
7,7	7,6	24,87	21,2	1,52	20	210,3	178,8	11:00:00 26/09/2025
7,9	7,6	24,87	21,3	1,52	20	190,1	171,9	11:05:00 26/09/2025
7,8	7,6	24,87	21,3	1,53	20,2	198,9	169,2	11:10:00 26/09/2025
7,8	7,6	24,86	21,4	1,45	20,2	200,6	170	11:15:00 26/09/2025
7,9	7,6	24,86	21,4	1,47	20,2	189,1	171,4	11:20:00 26/09/2025
7,9	7,6	24,85	21,4	1,54	20,2	225,5	169,2	11:25:00 26/09/2025
7,9	7,6	24,85	21,4	1,53	20,2	224,3	173	11:30:00 26/09/2025
7,9	7,6	24,84	21,4	1,58	20,2	188,3	172	11:35:00 26/09/2025
7,8	7,6	24,84	21,4	1,51	20,2	190,5	177,5	11:40:00 26/09/2025
7,8	7,6	24,83	21,5	1,58	20,2	189,5	169,8	11:45:00 26/09/2025
7,8	7,6	24,83	21,4	1,53	20,2	190,2	165	11:50:00 26/09/2025
7,9	7,6	24,82	21,3	1,5	20,2	190,5	164,8	11:55:00 26/09/2025
7,7	7,6	24,82	21,5	1,53	20,2	191	137,2	12:00:00 26/09/2025
7,9	7,6	24,81	21,5	1,46	20,2	190,7	134,4	12:05:00 26/09/2025
7,8	7,6	24,81	21,5	1,55	20,2	183	101,7	12:10:00 26/09/2025
7,8	7,6	24,8	21,6	1,46	20,2	202,5	81,1	12:15:00 26/09/2025
7,8	7,6	24,8	21,5	1,5	20,2	186,3	132,5	12:20:00 26/09/2025
7,9	7,6	24,79	21,6	1,51	20,2	185	150	12:25:00 26/09/2025
7,9	7,6	24,79	21,4	1,48	20,2	187,2	162,8	12:30:00 26/09/2025
7,8	7,6	24,78	21,4	1,51	20,2	185,8	161,6	12:35:00 26/09/2025
7,8	7,6	24,78	21,6	1,52	20,2	182,5	164,8	12:40:00 26/09/2025
7,8	7,6	24,77	21,7	1,45	20,4	183	168,8	12:45:00 26/09/2025
7,7	7,6	24,77	21,7	1,59	20,4	185,1	170	12:50:00 26/09/2025
7,7	7,6	24,77	21,7	1,59	20,4	183,5	174,7	12:55:00 26/09/2025
7,9	7,6	24,76	21,6	1,62	20,4	184,1	173,4	13:00:00 26/09/2025
7,8	7,6	24,75	21,7	1,6	20,4	184,6	177,2	13:05:00 26/09/2025
7,8	7,6	24,75	21,7	1,5	20,4	183,3	171,1	13:10:00 26/09/2025
7,7	7,6	24,75	21,7	1,51	20,2	39,2	176,1	13:15:00 26/09/2025
7,9	7,6	24,75	21,8	1,46	20,4	34	148,6	13:20:00 26/09/2025
7,8	7,6	24,74	21,7	1,44	20,4	24	154,1	13:25:00 26/09/2025
7,9	7,6	24,74	21,7	1,5	20,4	7,5	145,9	13:30:00 26/09/2025
7,9	7,6	24,73	21,8	1,45	20,4	184,9	146,9	13:35:00 26/09/2025
7,8	7,6	24,72	21,7	1,5	20,4	191,2	182,2	13:40:00 26/09/2025
7,7	7,6	24,72	21,8	1,49	20,4	183,5	209,2	13:45:00 26/09/2025
7,7	7,6	24,72	21,8	1,56	20,4	180,7	196,6	13:50:00 26/09/2025
7,6	7,6	24,72	21,7	1,56	20,4	177,7	169,2	13:55:00 26/09/2025
7,8	7,6	24,71	21,8	1,63	20,4	177,9	165,2	14:00:00 26/09/2025
7,8	7,6	24,7	21,8	1,63	20,4	178,2	152,7	14:05:00 26/09/2025
7,8	7,6	24,7	21,9	1,52	20,4	177	149,5	14:10:00 26/09/2025
7,8	7,6	24,7	21,9	1,46	20,4	177,6	151,7	14:15:00 26/09/2025
7,9	7,6	24,69	21,8	1,57	20,6	177,1	146,3	14:20:00 26/09/2025
7,9	7,6	24,68	21,7	1,53	20,4	176	154,1	14:25:00 26/09/2025
7,9	7,6	24,68	21,9	1,43	20,6	178	154,8	14:30:00 26/09/2025
8	7,6	24,68	21,8	1,6	20,4	174,9	147,2	14:35:00 26/09/2025
7,9	7,6	24,67	21,9	1,58	20,6	177,2	125,6	14:40:00 26/09/2025
7,9	7,6	24,67	21,9	1,51	20,4	178	119,8	14:45:00 26/09/2025
7,8	7,6	24,67	21,9	1,62	20,6	209,2	131,6	14:50:00 26/09/2025
7,8	7,6	24,66	21,9	1,55	20,6	176,6	120,8	14:55:00 26/09/2025
7,6	7,6	24,66	21,9	1,44	20,6	176,7	150,3	15:00:00 26/09/2025
7,7	7,6	24,66	21,9	1,51	20,6	180,6	148	15:05:00 26/09/2025
7,6	7,6	24,65	21,9	1,5	20,6	199,1	139,7	15:10:00 26/09/2025
7,6	7,6	24,65	22	1,48	20,6	181,1	98,4	15:15:00 26/09/2025
7,5	7,6	24,65	21,9	1,43	20,6	191,6	98,1	15:20:00 26/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
7,6	7,6	24,65	22	1,38	20,6	182,2	123,8	15:25:00 26/09/2025
7,6	7,6	24,64	22	1,56	20,6	186,9	137,5	15:30:00 26/09/2025
7,5	7,6	24,63	21,9	1,59	20,6	108,2	146,7	15:35:00 26/09/2025
7,5	7,6	24,63	21,9	1,47	20,6	222,5	143,1	15:40:00 26/09/2025
7,5	7,6	24,64	22	1,39	20,6	205,8	149,2	15:45:00 26/09/2025
7,6	7,6	24,63	21,7	1,5	20,6	209	156,1	15:50:00 26/09/2025
7,5	7,6	24,62	21,8	1,52	20,6	212,4	159,5	15:55:00 26/09/2025
7,5	7,6	24,62	21,6	1,55	20,6	212,5	146,7	16:00:00 26/09/2025
7,6	7,6	24,62	21,8	1,48	20,6	211,9	149,2	16:05:00 26/09/2025
7,5	7,6	24,62	21,8	1,44	20,6	213	146,3	16:10:00 26/09/2025
7,6	7,6	24,62	21,8	1,4	20,6	212	152,7	16:15:00 26/09/2025
7,5	7,6	24,62	21,8	1,63	20,6	212,5	173,9	16:20:00 26/09/2025
7,7	7,6	24,61	21,8	1,52	20,6	212,6	179,1	16:25:00 26/09/2025
7,8	7,6	24,61	21,9	1,47	20,6	212,4	175	16:30:00 26/09/2025
7,7	7,6	24,61	21,9	1,53	20,6	213,6	176,4	16:35:00 26/09/2025
7,5	7,6	24,61	21,9	1,46	20,6	236,9	183,1	16:40:00 26/09/2025
7,6	7,6	24,61	21,9	1,43	20,6	279,7	210,9	16:45:00 26/09/2025
7,5	7,6	24,61	21,9	1,39	20,6	212,8	210,8	16:50:00 26/09/2025
7,5	7,6	24,61	21,9	1,52	20,8	212,3	217,3	16:55:00 26/09/2025
7,7	7,6	24,6	21,9	1,62	21	213,2	186,1	17:00:00 26/09/2025
7,5	7,6	24,6	21,7	1,59	21	212,8	171,6	17:05:00 26/09/2025
7,4	7,6	24,6	21,9	1,56	21	212,4	177,2	17:10:00 26/09/2025
7,5	7,6	24,6	21,9	1,51	21	214,3	183	17:15:00 26/09/2025
7,5	7,6	24,6	21,9	1,44	21	212,8	157	17:20:00 26/09/2025
7,5	7,6	24,6	21,9	1,44	21	211,3	153,3	17:25:00 26/09/2025
7,6	7,6	24,6	21,9	1,41	21	212,5	174,4	17:30:00 26/09/2025
7,8	7,6	24,6	21,9	1,55	21	210,9	153,3	17:35:00 26/09/2025
7,4	7,6	24,59	21,9	1,62	21	203,1	173	17:40:00 26/09/2025
7,5	7,6	24,59	21,9	1,58	21	201,9	176,7	17:45:00 26/09/2025
7,5	7,6	24,59	21,9	1,53	21	202,5	172,3	17:50:00 26/09/2025
7,5	7,6	24,59	22,1	1,49	21	203,9	173,8	17:55:00 26/09/2025
7,5	7,6	24,59	22	1,47	21	213,9	172	18:00:00 26/09/2025
7,4	7,6	24,6	22	1,53	21	201,4	171,9	18:05:00 26/09/2025
7,6	7,6	24,6	21,9	1,5	21	203,9	171,6	18:10:00 26/09/2025
7,4	7,6	24,6	21,9	1,5	21	203,7	127,3	18:15:00 26/09/2025
7,5	7,6	24,6	22,1	1,61	21	208	136,1	18:20:00 26/09/2025
7,5	7,6	24,59	22	1,54	21	206,3	159,2	18:25:00 26/09/2025
7,6	7,6	24,59	22	1,53	21	200,9	156,4	18:30:00 26/09/2025
7,6	7,6	24,59	22,1	1,51	21,3	201,8	156,3	18:35:00 26/09/2025
7,7	7,6	24,59	22	1,49	21	202,9	142,8	18:40:00 26/09/2025
7,5	7,6	24,6	22,1	1,47	21	203,9	140,6	18:45:00 26/09/2025
7,5	7,6	24,6	22,2	1,53	21	233,6	143,6	18:50:00 26/09/2025
7,6	7,6	24,61	22,2	1,6	21	243,9	136,1	18:55:00 26/09/2025
7,7	7,6	24,61	22,1	1,51	21	240,7	156,3	19:00:00 26/09/2025
7,8	7,6	24,61	22,1	1,47	21,3	215,6	161,9	19:05:00 26/09/2025
7,6	7,6	24,61	22,1	1,48	21,2	203,6	164,1	19:10:00 26/09/2025
7,6	7,6	24,61	22,1	1,5	21,3	202	164,1	19:15:00 26/09/2025
7,6	7,6	24,61	22,1	1,53	21,3	215,8	166,6	19:20:00 26/09/2025
7,9	7,6	24,61	22,1	1,57	21,3	202,5	165	19:25:00 26/09/2025
7,7	7,6	24,61	22,2	1,51	21,3	203,4	167,2	19:30:00 26/09/2025
7,6	7,6	24,62	22,2	1,47	21,2	204,7	165,2	19:35:00 26/09/2025
7,9	7,6	24,61	22,2	1,47	21,2	221,7	162,7	19:40:00 26/09/2025
7,4	7,6	24,61	22,2	1,62	21,2	252	190,2	19:45:00 26/09/2025
7,5	7,6	24,6	22,2	1,64	21,2	192,7	201,1	19:50:00 26/09/2025
7,5	7,6	24,6	22,2	1,55	21,3	199,4	185	19:55:00 26/09/2025
7,5	7,6	24,6	22,1	1,55	21,3	192,7	153,8	20:00:00 26/09/2025
7,6	7,6	24,61	22,1	1,53	21,3	193,4	131,1	20:05:00 26/09/2025
7,4	7,6	24,61	22,3	1,47	21,3	194	124,5	20:10:00 26/09/2025
7,4	7,6	24,61	22,2	1,48	21,3	201,3	122,2	20:15:00 26/09/2025
7,5	7,6	24,61	22,1	1,49	21,3	192,4	139,2	20:20:00 26/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
7,5	7,6	24,6	22,2	1,56	21,3	192,1	146,6	20:25:00 26/09/2025
7,4	7,6	24,6	22,2	1,57	21,2	191,7	151,6	20:30:00 26/09/2025
7,5	7,6	24,61	22,3	1,59	21,2	191,1	149,4	20:35:00 26/09/2025
7,6	7,6	24,6	22,1	1,56	21,5	191	143,9	20:40:00 26/09/2025
7,4	7,6	24,6	22,2	1,53	21,5	218,7	142,2	20:45:00 26/09/2025
7,5	7,6	24,61	22,2	1,49	21,3	213,9	140,3	20:50:00 26/09/2025
7,5	7,6	24,61	22,3	1,48	21,2	191,6	146,7	20:55:00 26/09/2025
7,4	7,6	24,62	22,3	1,53	21,5	190,2	150,9	21:00:00 26/09/2025
7,4	7,6	24,62	22,1	1,49	21,2	191,7	153,3	21:05:00 26/09/2025
7,4	7,6	24,62	22,3	1,48	21,5	211,3	151,7	21:10:00 26/09/2025
7,4	7,6	24,62	22,3	1,49	21,5	190,8	133	21:15:00 26/09/2025
7,4	7,6	24,62	22,3	1,51	21,5	189,9	113,6	21:20:00 26/09/2025
7,9	7,6	24,62	22,4	1,53	21,5	213,9	127,8	21:25:00 26/09/2025
7,6	7,6	24,62	22,3	1,57	21,5	190	130,8	21:30:00 26/09/2025
7,5	7,6	24,62	22,3	1,52	21,5	191,7	139,7	21:35:00 26/09/2025
7,6	7,6	24,62	22,4	1,49	21,5	211,4	146,9	21:40:00 26/09/2025
7,5	7,6	24,62	22,4	1,53	21,5	243,3	166,4	21:45:00 26/09/2025
7,5	7,6	24,62	22,4	1,49	21,5	210,4	170	21:50:00 26/09/2025
7,5	7,6	24,62	22,2	1,45	21,5	209	163	21:55:00 26/09/2025
7,5	7,6	24,62	22,4	1,53	21,5	207,4	168,4	22:00:00 26/09/2025
7,5	7,6	24,62	22,4	1,5	21,5	253,9	165,2	22:05:00 26/09/2025
7,5	7,6	24,62	22,5	1,51	21,5	208,4	156,9	22:10:00 26/09/2025
7,7	7,6	24,62	22,5	1,51	21,5	209,5	161,9	22:15:00 26/09/2025
7,5	7,6	24,62	22,4	1,5	21,5	207,4	155,8	22:20:00 26/09/2025
7,5	7,6	24,62	22,5	1,48	21,5	207,5	157	22:25:00 26/09/2025
7,4	7,6	24,63	22,5	1,56	21,5	207,5	159,5	22:30:00 26/09/2025
7,9	7,6	24,64	22,5	1,59	21,5	207,3	168	22:35:00 26/09/2025
7,5	7,6	24,64	22,7	1,53	21,7	208,4	169,1	22:40:00 26/09/2025
7,5	7,6	24,64	22,4	1,52	21,5	205,4	161,7	22:45:00 26/09/2025
7,5	7,6	24,64	22,4	1,51	21,6	204,7	185,8	22:50:00 26/09/2025
7,5	7,6	24,64	22,5	1,51	21,7	213,6	187,7	22:55:00 26/09/2025
7,6	7,6	24,64	22,7	1,55	21,7	205	183,1	23:00:00 26/09/2025
7,7	7,6	24,64	22,5	1,54	21,5	204,3	185,8	23:05:00 26/09/2025
7,7	7,6	24,64	22,5	1,5	21,5	279,5	182,5	23:10:00 26/09/2025
7,5	7,6	24,65	22,5	1,49	21,7	214	194,1	23:15:00 26/09/2025
7,5	7,6	24,65	22,6	1,52	21,5	203	182,7	23:20:00 26/09/2025
7,5	7,6	24,66	22,7	1,54	21,7	203,7	198,9	23:25:00 26/09/2025
7,4	7,6	24,66	22,6	1,5	21,7	203,9	216,4	23:30:00 26/09/2025
7,4	7,6	24,66	22,4	1,48	21,7	210,3	219,2	23:35:00 26/09/2025
7,5	7,6	24,66	22,7	1,5	21,7	194,1	212,2	23:40:00 26/09/2025
7,6	7,6	24,66	22,7	1,49	21,7	192,7	191,9	23:45:00 26/09/2025
7,5	7,6	24,66	22,7	1,56	21,7	195,1	179,5	23:50:00 26/09/2025
7,6	7,6	24,66	22,5	1,56	21,7	191	172,8	23:55:00 26/09/2025
7,5	7,6	24,66	22,6	1,53	21,7	190,5	172,8	00:00:00 27/09/2025
7,9	7,6	24,66	22,7	1,49	21,7	190,1	161,7	00:05:00 27/09/2025
7,5	7,6	24,67	22,8	1,52	21,7	192,5	159,5	00:10:00 27/09/2025
7,4	7,6	24,67	22,7	1,5	21,7	198,4	149,5	00:15:00 27/09/2025
7,5	7,6	24,67	22,5	1,5	21,9	190	126,4	00:20:00 27/09/2025
7,4	7,6	24,67	22,7	1,48	21,7	199,9	165,6	00:25:00 27/09/2025
7,5	7,6	24,67	22,8	1,52	21,7	189,5	179,2	00:30:00 27/09/2025
7,6	7,6	24,67	22,8	1,53	21,9	191,8	180,8	00:35:00 27/09/2025
7,6	7,6	24,67	22,8	1,53	21,7	189,5	183,1	00:40:00 27/09/2025
7,6	7,6	24,67	22,8	1,55	21,7	189,5	181,7	00:45:00 27/09/2025
7,6	7,6	24,67	22,9	1,51	21,9	39,3	178,8	00:50:00 27/09/2025
7,5	7,6	24,67	22,8	1,5	21,7	35,7	171,4	00:55:00 27/09/2025
7,5	7,6	24,67	22,8	1,54	21,9	108	165,8	01:00:00 27/09/2025
7,5	7,6	24,68	22,7	1,51	21,9	30,6	160	01:05:00 27/09/2025
7,4	7,6	24,67	22,7	1,49	21,9	10	146,6	01:10:00 27/09/2025
7,5	7,6	24,67	22,8	1,45	21,9	9,1	144,7	01:15:00 27/09/2025
7,5	7,6	24,67	22,8	1,47	21,9	7,2	136,9	01:20:00 27/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
7,5	7,6	24,67	22,9	1,48	21,9	26,3	93,8	01:25:00 27/09/2025
8	7,6	24,67	22,8	1,51	21,9	10	86,6	01:30:00 27/09/2025
7,6	7,6	24,67	22,8	1,52	21,9	9	87	01:35:00 27/09/2025
7,6	7,6	24,67	22,9	1,51	21,9	85,4	83,8	01:40:00 27/09/2025
7,5	7,6	24,67	22,9	1,47	21,9	34,6	126,3	01:45:00 27/09/2025
7,7	7,6	24,68	22,9	1,46	21,9	26,4	177	01:50:00 27/09/2025
7,6	7,6	24,68	22,9	1,49	21,9	23,4	157	01:55:00 27/09/2025
7,5	7,6	24,68	23	1,49	21,9	48,2	149,1	02:00:00 27/09/2025
7,5	7,6	24,68	22,8	1,5	21,9	43,6	145,5	02:05:00 27/09/2025
7,6	7,6	24,68	22,8	1,53	21,9	8,5	139,8	02:10:00 27/09/2025
7,5	7,6	24,68	22,9	1,53	21,9	52,5	143,6	02:15:00 27/09/2025
7,6	7,6	24,67	23	1,55	21,9	42,3	139,8	02:20:00 27/09/2025
7,5	7,6	24,67	23	1,6	21,9	185,7	150,6	02:25:00 27/09/2025
7,5	7,6	24,67	22,9	1,59	21,9	186	142	02:30:00 27/09/2025
7,5	7,6	24,67	22,9	1,55	21,9	227,4	143,4	02:35:00 27/09/2025
7,6	7,6	24,68	23	1,48	21,9	182,8	135,8	02:40:00 27/09/2025
7,5	7,6	24,68	22,9	1,42	21,9	197,5	112	02:45:00 27/09/2025
7,6	7,6	24,67	22,9	1,51	22,4	183,8	112,7	02:50:00 27/09/2025
7,5	7,6	24,66	22,9	1,55	22,4	181,9	111,3	02:55:00 27/09/2025
7,5	7,6	24,67	22,9	1,54	22,4	184	113,6	03:00:00 27/09/2025
7,8	7,6	24,66	22,9	1,54	22,4	187,8	130	03:05:00 27/09/2025
7,7	7,6	24,66	23	1,54	22,4	181,3	135,8	03:10:00 27/09/2025
7,7	7,6	24,66	22,9	1,52	22,4	195,7	130,89	03:15:00 27/09/2025
7,6	7,6	24,67	22,8	1,49	22,3	181,9	98,6	03:20:00 27/09/2025
7,6	7,6	24,66	22,8	1,48	22,3	183,2	88,3	03:25:00 27/09/2025
7,5	7,6	24,67	23,1	1,5	21,9	178,9	104,5	03:30:00 27/09/2025
7,5	7,6	24,67	23	1,47	22,4	187,3	134,4	03:35:00 27/09/2025
7,5	7,6	24,66	23	1,53	22,4	179,9	132,3	03:40:00 27/09/2025
7,5	7,6	24,66	23	1,55	22,4	179,4	141,1	03:45:00 27/09/2025
7,6	7,6	24,66	22,9	1,6	22,4	181,1	145,8	03:50:00 27/09/2025
7,5	7,6	24,65	22,9	1,58	22,4	197,4	153	03:55:00 27/09/2025
7,8	7,6	24,65	22,8	1,48	21,9	176,7	159,7	04:00:00 27/09/2025
7,5	7,6	24,65	23,1	1,47	22,4	178,2	146,6	04:05:00 27/09/2025
7,6	7,6	24,65	23,1	1,46	22,4	178	139,7	04:10:00 27/09/2025
7,4	7,6	24,66	23	1,48	22,3	179,6	139,5	04:15:00 27/09/2025
7,6	7,6	24,66	23,1	1,47	22,3	176,1	141,4	04:20:00 27/09/2025
7,5	7,6	24,66	23,2	1,5	22,3	196,9	165,8	04:25:00 27/09/2025
7,6	7,6	24,67	23,3	1,54	22,3	197,1	166,1	04:30:00 27/09/2025
7,6	7,6	24,68	23,3	1,56	22,3	211,9	173,1	04:35:00 27/09/2025
7,6	7,6	24,69	23,3	1,58	22,4	199,9	162,7	04:40:00 27/09/2025
7,6	7,6	24,69	23,3	1,51	22,4	196,8	166,9	04:45:00 27/09/2025
7,9	7,6	24,69	23,1	1,5	22,4	197,2	195,2	04:50:00 27/09/2025
7,6	7,6	24,69	23,1	1,52	22,6	212,3	209,4	04:55:00 27/09/2025
7,6	7,6	24,69	23,4	1,48	22,4	201,9	195,3	05:00:00 27/09/2025
7,5	7,6	24,69	23,4	1,55	22,4	198	186,6	05:05:00 27/09/2025
7,5	7,6	24,69	23,3	1,55	22,6	201,7	179,5	05:10:00 27/09/2025
7,6	7,6	24,69	23,3	1,51	22,6	197,8	175	05:15:00 27/09/2025
7,6	7,6	24,69	23,3	1,53	22,6	199	181,4	05:20:00 27/09/2025
7,7	7,6	24,69	23,2	1,49	22,6	195,6	165,8	05:25:00 27/09/2025
7,6	7,6	24,69	23,2	1,48	22,6	195,7	157,8	05:30:00 27/09/2025
7,5	7,6	24,69	23,3	1,47	22,6	196	153,4	05:35:00 27/09/2025
7,7	7,6	24,69	23,4	1,49	22,3	196,7	161,7	05:40:00 27/09/2025
7,6	7,6	24,7	23,4	1,53	22,3	214,2	164,2	05:45:00 27/09/2025
7,6	7,6	24,7	23,5	1,55	22,3	196,6	180,8	05:50:00 27/09/2025
7,6	7,6	24,72	23,5	1,57	22,3	197,8	182,3	05:55:00 27/09/2025
7,6	7,6	24,73	23,5	1,57	22,3	197,5	175,5	06:00:00 27/09/2025
7,6	7,6	24,74	23,5	1,56	22,5	198,2	180,6	06:05:00 27/09/2025
7,7	7,6	24,76	23,5	1,54	22,3	198	175,3	06:10:00 27/09/2025
7,8	7,6	24,76	23,6	1,5	22,4	195	167,3	06:15:00 27/09/2025
7,5	7,6	24,76	23,6	1,48	22,4	195,8	127,7	06:20:00 27/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
7,5	7,6	24,75	23,6	1,5	22,4	187,7	100,2	06:25:00 27/09/2025
7,6	7,6	24,75	23,5	1,49	22,6	187,1	118,6	06:30:00 27/09/2025
7,6	7,6	24,75	23,3	1,55	22,6	186,9	135,3	06:35:00 27/09/2025
7,6	7,6	24,75	23,5	1,6	22,6	188	139,5	06:40:00 27/09/2025
7,7	7,6	24,75	23,5	1,58	22,6	187,9	136,9	06:45:00 27/09/2025
7,6	7,6	24,75	23,5	1,56	22,6	198,5	105,2	06:50:00 27/09/2025
7,7	7,6	24,76	23,5	1,5	22,6	189,7	110	06:55:00 27/09/2025
7,7	7,6	24,76	23,5	1,48	22,3	201,8	107,5	07:00:00 27/09/2025
7,9	7,6	24,76	23,4	1,49	22,3	231,6	112,2	07:05:00 27/09/2025
7,7	7,6	24,76	23,5	1,49	22,3	210	137,7	07:10:00 27/09/2025
8,2	7,6	24,77	23,4	1,52	22,3	188,8	147,2	07:15:00 27/09/2025
7,7	7,6	24,77	23,5	1,55	22,3	189,1	146,6	07:20:00 27/09/2025
7,7	7,6	24,78	23,5	1,53	22,4	189,9	143,9	07:25:00 27/09/2025
7,9	7,6	24,77	23,5	1,49	22,4	189,5	141,3	07:30:00 27/09/2025
7,7	7,6	24,77	23,7	1,47	22,6	349	141,4	07:35:00 27/09/2025
7,9	7,6	24,76	22,9	1,51	22,4	348,7	137,2	07:40:00 27/09/2025
7,8	7,6	24,76	22,9	1,49	22,6	343,2	147	07:45:00 27/09/2025
7,9	7,6	24,76	22,2	1,52	22,6	246,1	179,4	07:50:00 27/09/2025
7,9	7,6	24,76	22,2	1,52	22,6	184,5	180,2	07:55:00 27/09/2025
8	7,6	24,76	22,2	1,49	22,6	187,3	151,4	08:00:00 27/09/2025
7,8	7,6	24,76	22,1	1,5	22,6	187,1	147,2	08:05:00 27/09/2025
7,9	7,6	24,75	22,1	1,5	22,6	187,8	117,3	08:10:00 27/09/2025
7,8	7,6	24,76	22,2	1,46	22,6	187,1	105,3	08:15:00 27/09/2025
7,8	7,6	24,75	22,2	1,5	22,7	186,3	98,1	08:20:00 27/09/2025
7,8	7,6	24,74	22,1	1,58	22,6	186	98	08:25:00 27/09/2025
7,8	7,6	24,73	22	1,49	22,6	259,2	124,8	08:30:00 27/09/2025
7,8	7,6	24,73	22	1,49	22,6	188,6	129,7	08:35:00 27/09/2025
7,9	7,6	24,73	21,9	1,53	22,6	186,2	128,1	08:40:00 27/09/2025
7,9	7,6	24,73	22,1	1,48	22,6	181,9	140,3	08:45:00 27/09/2025
7,8	7,6	24,73	22,1	1,49	22,6	177,3	143,4	08:50:00 27/09/2025
7,9	7,6	24,72	22,1	1,57	22,6	176,6	143,1	08:55:00 27/09/2025
8	7,6	24,72	21,9	1,56	22,6	177,2	135,3	09:00:00 27/09/2025
7,9	7,6	24,72	21,6	1,53	22,6	208,9	136,1	09:05:00 27/09/2025
7,9	7,6	24,72	22	1,54	22,6	176	147	09:10:00 27/09/2025
8	7,6	24,71	21,9	1,51	22,6	194,1	142,8	09:15:00 27/09/2025
7,9	7,6	24,7	22,1	1,61	22,6	203,9	132,3	09:20:00 27/09/2025
8	7,6	24,7	22,1	1,54	22,7	176,6	97,2	09:25:00 27/09/2025
7,9	7,6	24,7	22,1	1,47	22,6	177	75,2	09:30:00 27/09/2025
8	7,6	24,69	22	1,42	22,8	196,4	100	09:35:00 27/09/2025
8,2	7,6	24,68	22,2	1,53	22,8	177,8	104,1	09:40:00 27/09/2025
8	7,6	24,68	22,2	1,48	22,6	185,7	100,9	09:45:00 27/09/2025
8,1	7,6	24,68	22,1	1,46	22,8	179,4	137,2	09:50:00 27/09/2025
7,9	7,7	24,67	22,2	1,48	22,8	179,1	136,1	09:55:00 27/09/2025
8	7,6	24,67	22,3	1,52	22,7	175,1	137,5	10:00:00 27/09/2025
7,8	7,6	24,67	22,3	1,51	22,6	193,2	141,1	10:05:00 27/09/2025
8	7,7	24,66	22,2	1,55	22,6	183,5	145	10:10:00 27/09/2025
7,9	7,6	24,66	22,3	1,57	22,8	238,9	152,7	10:15:00 27/09/2025
7,9	7,6	24,65	22,3	1,49	22,7	194,5	163	10:20:00 27/09/2025
7,9	7,7	24,66	22,4	1,44	22,8	176,7	168	10:25:00 27/09/2025
7,8	7,6	24,65	22,4	1,59	22,8	178	157,8	10:30:00 27/09/2025
7,9	7,6	24,64	22,2	1,66	22,7	193,5	158,8	10:35:00 27/09/2025
7,8	7,6	24,65	22,4	1,6	22,8	175,3	166,4	10:40:00 27/09/2025
8	7,7	24,64	22,4	1,62	22,8	192,8	161,6	10:45:00 27/09/2025
8	7,6	24,63	22,4	1,66	22,8	201,8	159,4	10:50:00 27/09/2025
7,9	7,6	24,63	22,4	1,51	22,7	197,9	193,4	10:55:00 27/09/2025
8,2	7,6	24,63	22,4	1,47	22,8	226,3	192,7	11:00:00 27/09/2025
7,8	7,7	24,63	22,4	1,51	22,8	194,1	189,7	11:05:00 27/09/2025
7,9	7,6	24,62	22,4	1,58	22,7	193	181,6	11:10:00 27/09/2025
7,9	7,6	24,62	22,4	1,59	22,7	204,3	180,8	11:15:00 27/09/2025
8	7,6	24,62	22,6	1,5	22,8	194,7	171,6	11:20:00 27/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8	7,6	24,61	22,6	1,6	22,8	195,8	169,2	11:25:00 27/09/2025
8	7,6	24,61	22,5	1,66	22,7	195,8	165	11:30:00 27/09/2025
8	7,6	24,61	22,6	1,58	22,8	218,2	156,9	11:35:00 27/09/2025
8,1	7,7	24,61	22,6	1,49	22,8	193,8	157,8	11:40:00 27/09/2025
8	7,7	24,6	22,6	1,5	22,8	193,5	156,4	11:45:00 27/09/2025
7,9	7,7	24,6	22,6	1,59	22,8	193,5	156,9	11:50:00 27/09/2025
8,1	7,7	24,59	22,6	1,56	22,8	193	155,3	11:55:00 27/09/2025
8	7,7	24,59	22,6	1,47	23	194	164,4	12:00:00 27/09/2025
8	7,7	24,59	22,6	1,39	22,8	194	169,5	12:05:00 27/09/2025
8	7,7	24,58	22,1	1,53	22,8	193,6	140	12:10:00 27/09/2025
8,2	7,7	24,58	22,4	1,61	22,8	194,7	138,9	12:15:00 27/09/2025
8	7,7	24,58	22,4	1,58	22,6	193,9	138,8	12:20:00 27/09/2025
8,1	7,7	24,57	22,4	1,57	22,6	194,9	102,7	12:25:00 27/09/2025
8,1	7,7	24,57	22,4	1,47	22,6	194,7	142,3	12:30:00 27/09/2025
7,9	7,7	24,57	22,4	1,55	22,6	192,7	167,5	12:35:00 27/09/2025
8,1	7,7	24,56	22,4	1,57	22,6	194,5	166,7	12:40:00 27/09/2025
8	7,7	24,55	22,4	1,5	22,6	183,6	167,7	12:45:00 27/09/2025
8,1	7,7	24,55	22,4	1,4	22,6	204,7	169,5	12:50:00 27/09/2025
8	7,7	24,55	22,4	1,44	22,6	230	164,4	12:55:00 27/09/2025
8	7,7	24,54	22,4	1,49	22,6	183	166,7	13:00:00 27/09/2025
8	7,7	24,54	22,5	1,54	22,6	183,5	169,8	13:05:00 27/09/2025
8,1	7,7	24,54	22,4	1,56	22,6	185,6	166,7	13:10:00 27/09/2025
7,9	7,7	24,53	22,6	1,58	22,8	183,6	163,8	13:15:00 27/09/2025
7,8	7,7	24,53	22,6	1,46	22,6	186,2	160,2	13:20:00 27/09/2025
7,6	7,7	24,53	22,5	1,57	22,8	185,2	156,4	13:25:00 27/09/2025
7,5	7,7	24,52	22,6	1,54	22,8	184,6	143	13:30:00 27/09/2025
7,4	7,7	24,51	22,6	1,46	22,8	186,2	134,5	13:35:00 27/09/2025
7,4	7,7	24,51	22,4	1,41	22,6	186,1	140,5	13:40:00 27/09/2025
7,4	7,7	24,51	22,6	1,64	22,8	187,7	147	13:45:00 27/09/2025
7,5	7,7	24,51	22,6	1,53	22,6	187,8	171,9	13:50:00 27/09/2025
7,4	7,7	24,5	22,5	1,5	22,8	189,6	218,1	13:55:00 27/09/2025
7,5	7,7	24,51	22,7	1,41	22,6	190,6	233,8	14:00:00 27/09/2025
7,5	7,7	24,51	22,7	1,38	22,7	189	237	14:05:00 27/09/2025
7,5	7,7	24,51	22,6	1,36	22,7	193,8	233,1	14:10:00 27/09/2025
7,6	7,7	24,51	22,7	1,49	22,8	194	211,9	14:15:00 27/09/2025
7,6	7,7	24,51	22,4	1,55	22,6	198	192	14:20:00 27/09/2025
7,5	7,7	24,5	22,5	1,53	22,8	219,6	176,9	14:25:00 27/09/2025
7,6	7,7	24,5	22,6	1,53	22,7	212,9	155,6	14:30:00 27/09/2025
7,5	7,7	24,5	22,1	1,47	22,7	200	162,2	14:35:00 27/09/2025
7,5	7,7	24,5	22	1,44	22,7	200,9	141,9	14:40:00 27/09/2025
7,5	7,7	24,51	22,2	1,45	22,7	193,2	147	14:45:00 27/09/2025
7,5	7,7	24,51	22,2	1,49	22,7	193	132,7	14:50:00 27/09/2025
7,6	7,7	24,52	22,2	1,52	22,7	192,9	111,6	14:55:00 27/09/2025
7,5	7,7	24,53	22,3	1,57	22,7	194,1	124,8	15:00:00 27/09/2025
7,5	7,7	24,53	22,2	1,52	22,8	199,9	131,6	15:05:00 27/09/2025
7,5	7,6	24,53	22	1,5	22,8	199,6	139,7	15:10:00 27/09/2025
7,6	7,7	24,52	22,1	1,49	23	223,8	156,6	15:15:00 27/09/2025
7,6	7,7	24,52	22,2	1,48	22,7	194,4	169,5	15:20:00 27/09/2025
7,7	7,7	24,52	22,2	1,53	22,7	194,6	135,3	15:25:00 27/09/2025
7,5	7,7	24,52	21,9	1,51	22,7	196	127,8	15:30:00 27/09/2025
7,8	7,7	24,52	22	1,52	22,7	193,6	147,2	15:35:00 27/09/2025
7,5	7,7	24,52	21,9	1,48	23	200,9	177,5	15:40:00 27/09/2025
7,6	7,7	24,53	22	1,53	22,7	212,3	174,5	15:45:00 27/09/2025
7,4	7,7	24,53	22	1,54	22,8	218,7	176,7	15:50:00 27/09/2025
7,5	7,7	24,53	21,9	1,51	23	194,5	178,3	15:55:00 27/09/2025
7,5	7,6	24,53	22	1,49	23	226,8	173,9	16:00:00 27/09/2025
7,5	7,7	24,52	22,1	1,51	22,7	193,5	177,2	16:05:00 27/09/2025
7,5	7,7	24,52	22	1,53	22,9	193,8	178	16:10:00 27/09/2025
7,4	7,7	24,52	22,1	1,61	23	195,2	171,1	16:15:00 27/09/2025
7,4	7,7	24,52	22	1,57	23	196,4	167,3	16:20:00 27/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
7,5	7,7	24,52	22	1,55	23	200,4	161,9	16:25:00 27/09/2025
7,5	7,7	24,52	22,1	1,53	22,7	203,1	169,2	16:30:00 27/09/2025
7,5	7,7	24,53	22,1	1,53	22,7	193,6	174,7	16:35:00 27/09/2025
7,4	7,7	24,53	22,2	1,54	23	193	175,3	16:40:00 27/09/2025
7,4	7,7	24,55	22,1	1,57	23	195,6	179,5	16:45:00 27/09/2025
7,5	7,7	24,56	22,2	1,58	23	214,6	179,1	16:50:00 27/09/2025
7,3	7,7	24,58	22,3	1,58	23	212,9	192,7	16:55:00 27/09/2025
7,4	7,7	24,58	22,4	1,51	23	213	216,6	17:00:00 27/09/2025
7,4	7,7	24,57	22,3	1,53	23	212,9	217,8	17:05:00 27/09/2025
7,4	7,7	24,57	22,3	1,56	23	211,4	205	17:10:00 27/09/2025
7,4	7,7	24,57	22,1	1,55	23	227	194,2	17:15:00 27/09/2025
7,4	7,7	24,57	22,3	1,56	22,7	211,7	187,8	17:20:00 27/09/2025
7,3	7,7	24,58	22,2	1,54	22,6	215,6	188,6	17:25:00 27/09/2025
7,4	7,7	24,58	22,1	1,53	22,7	207,4	190,5	17:30:00 27/09/2025
7,5	7,7	24,58	22,1	1,49	22,6	209,2	164,5	17:35:00 27/09/2025
7,4	7,7	24,59	22,1	1,51	22,6	210,8	169,5	17:40:00 27/09/2025
7,5	7,7	24,59	22,1	1,54	22,6	228,6	171,6	17:45:00 27/09/2025
7,5	7,7	24,6	22,1	1,58	22,6	208,4	162,2	17:50:00 27/09/2025
7,4	7,7	24,61	22	1,59	22,6	250,3	178	17:55:00 27/09/2025
7,3	7,7	24,61	22	1,57	22,6	208,9	184,7	18:00:00 27/09/2025
7,4	7,7	24,63	22	1,58	22,6	207,9	177,8	18:05:00 27/09/2025
7,5	7,7	24,63	22,2	1,52	22,6	212,5	170,3	18:10:00 27/09/2025
7,8	7,7	24,62	21,9	1,52	22,4	206,3	178,6	18:15:00 27/09/2025
7,5	7,7	24,63	21,6	1,54	22,6	208,9	170,5	18:20:00 27/09/2025
7,5	7,6	24,62	21,7	1,52	22,6	205,7	146,1	18:25:00 27/09/2025
7,4	7,7	24,62	21,9	1,54	22,6	208,4	129,5	18:30:00 27/09/2025
7,4	7,7	24,63	21,9	1,54	22,6	208	146,7	18:35:00 27/09/2025
7,6	7,7	24,63	21,9	1,55	22,6	207,5	163,3	18:40:00 27/09/2025
7,4	7,7	24,63	21,9	1,51	22,6	262,9	170,3	18:45:00 27/09/2025
7,5	7,7	24,63	21,9	1,49	22,6	257,5	172,8	18:50:00 27/09/2025
7,4	7,7	24,64	21,9	1,49	22,6	197,1	142,3	18:55:00 27/09/2025
7,5	7,7	24,64	22	1,55	22,6	194,5	146,1	19:00:00 27/09/2025
7,5	7,7	24,65	22,3	1,57	22,6	196,2	142,3	19:05:00 27/09/2025
7,6	7,7	24,65	22,1	1,56	22,6	197,5	141,4	19:10:00 27/09/2025
7,8	7,7	24,66	22,1	1,58	22,7	196,7	155,5	19:15:00 27/09/2025
7,4	7,7	24,67	22,1	1,55	22,6	193,9	158	19:20:00 27/09/2025
7,3	7,7	24,67	22,5	1,52	22,7	193,6	158,6	19:25:00 27/09/2025
7,5	7,7	24,66	22	1,54	22,6	206,8	157,8	19:30:00 27/09/2025
7,5	7,7	24,66	21,9	1,57	22,7	193,2	145,3	19:35:00 27/09/2025
7,4	7,7	24,67	21,9	1,59	22,7	192,8	145	19:40:00 27/09/2025
7,4	7,7	24,66	22	1,62	22,7	191,7	149,2	19:45:00 27/09/2025
7,5	7,7	24,67	22	1,59	22,7	193,8	143,9	19:50:00 27/09/2025
7,5	7,7	24,67	21,9	1,53	22,7	228,5	161,3	19:55:00 27/09/2025
7,6	7,7	24,67	21,9	1,49	22,7	194,4	189,2	20:00:00 27/09/2025
7,6	7,7	24,67	21,9	1,5	22,7	220,8	174,7	20:05:00 27/09/2025
7,7	7,7	24,68	21,9	1,53	22,7	204,3	157,3	20:10:00 27/09/2025
7,7	7,7	24,68	22	1,56	22,6	215	123,1	20:15:00 27/09/2025
7,7	7,7	24,69	22,1	1,57	22,7	193,9	117,8	20:20:00 27/09/2025
7,7	7,7	24,7	22,2	1,56	22,6	213,9	118,3	20:25:00 27/09/2025
7,7	7,7	24,71	21,5	1,56	21,7	201,9	121,6	20:30:00 27/09/2025
7,4	7,7	24,71	22	1,51	21,7	194,1	145,8	20:35:00 27/09/2025
7,4	7,7	24,7	22	1,5	21,7	192,8	151,7	20:40:00 27/09/2025
7,5	7,7	24,7	21,9	1,5	21,7	207,5	160,5	20:45:00 27/09/2025
7,5	7,6	24,7	21,8	1,54	21,7	198,4	170,5	20:50:00 27/09/2025
7,6	7,7	24,7	21,9	1,52	21,9	184,5	181,4	20:55:00 27/09/2025
8,2	7,7	24,7	21,9	1,53	21,9	186,9	184,7	21:00:00 27/09/2025
8,4	7,7	24,7	22	1,56	21,7	183,2	183,8	21:05:00 27/09/2025
7,5	7,7	24,7	22	1,54	21,7	192,7	186,6	21:10:00 27/09/2025
7,5	7,7	24,71	21,9	1,51	21,7	186,7	194,1	21:15:00 27/09/2025
7,5	7,7	24,71	21,9	1,48	21,7	184,9	188,6	21:20:00 27/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
7,5	7,7	24,71	21,9	1,5	21,5	186,2	190	21:25:00 27/09/2025
7,4	7,7	24,72	21,9	1,52	21,9	185,1	136,7	21:30:00 27/09/2025
7,5	7,7	24,72	21,9	1,55	21,5	184,6	130,5	21:35:00 27/09/2025
7,4	7,7	24,72	21,9	1,57	21,5	195,5	138,8	21:40:00 27/09/2025
7,5	7,7	24,73	22	1,59	21,7	195	146,3	21:45:00 27/09/2025
7,5	7,7	24,73	22	1,57	21,7	197,5	143	21:50:00 27/09/2025
7,5	7,7	24,74	22,1	1,56	21,7	196,9	159,2	21:55:00 27/09/2025
7,5	7,7	24,76	22,1	1,56	21,7	213	176,1	22:00:00 27/09/2025
7,5	7,7	24,77	22,1	1,57	21,5	192,7	176,9	22:05:00 27/09/2025
7,6	7,7	24,77	22,1	1,5	21,7	185,7	181,6	22:10:00 27/09/2025
8	7,7	24,76	22,1	1,49	21,7	186,6	183	22:15:00 27/09/2025
8,4	7,7	24,76	22,1	1,5	21,7	209,6	182,7	22:20:00 27/09/2025
7,5	7,6	24,76	21,9	1,52	21,9	186,2	183,4	22:25:00 27/09/2025
7,4	7,7	24,76	21,9	1,54	21,7	186	190,5	22:30:00 27/09/2025
7,6	7,7	24,76	22,1	1,52	21,7	183,3	193,8	22:35:00 27/09/2025
7,5	7,7	24,76	22,1	1,52	21,7	200,8	187	22:40:00 27/09/2025
7,4	7,7	24,77	22	1,54	21,5	184	190,9	22:45:00 27/09/2025
7,7	7,7	24,77	21,9	1,49	21,5	200	197,2	22:50:00 27/09/2025
7,5	7,7	24,77	21,9	1,48	21,3	217,8	176,7	22:55:00 27/09/2025
7,5	7,7	24,77	22	1,49	21,5	219,8	195,8	23:00:00 27/09/2025
7,5	7,7	24,78	22,1	1,51	21,3	221,7	212,3	23:05:00 27/09/2025
7,5	7,7	24,78	22	1,54	21,3	204,3	199,8	23:10:00 27/09/2025
7,4	7,7	24,79	22,1	1,55	21,3	201,8	199,5	23:15:00 27/09/2025
7,4	7,7	24,8	22,2	1,56	21,3	201,7	192	23:20:00 27/09/2025
7,4	7,7	24,79	22	1,5	21,3	205,1	193,4	23:25:00 27/09/2025
7,5	7,7	24,79	22,2	1,52	21,5	218,2	188,4	23:30:00 27/09/2025
7,5	7,7	24,79	22,2	1,54	21,5	208,7	181,1	23:35:00 27/09/2025
7,6	7,7	24,78	22,1	1,56	21,3	200,1	189,4	23:40:00 27/09/2025
7,6	7,7	24,78	22,3	1,53	21,7	270,2	188,6	23:45:00 27/09/2025
7,6	7,7	24,78	22,3	1,58	21,5	201,9	183,1	23:50:00 27/09/2025
7,6	7,7	24,78	22,3	1,56	21,5	226,8	174,2	23:55:00 27/09/2025
7,6	7,7	24,78	22,3	1,53	21,5	201,9	164,8	00:00:00 28/09/2025
7,5	7,7	24,78	22,4	1,51	21,5	202,3	158,9	00:05:00 28/09/2025
7,5	7,7	24,78	22,4	1,48	21,5	259,2	146,9	00:10:00 28/09/2025
7,5	7,7	24,78	22,3	1,48	21,5	209,2	136,6	00:15:00 28/09/2025
7,6	7,7	24,78	22,4	1,49	21,7	215,7	134,8	00:20:00 28/09/2025
7,7	7,7	24,79	22,7	1,55	21,5	216,3	128,6	00:25:00 28/09/2025
7,6	7,7	24,8	22,6	1,58	21,5	200	101,9	00:30:00 28/09/2025
7,7	7,7	24,8	22,8	1,54	21,7	199,7	79,1	00:35:00 28/09/2025
7,8	7,7	24,8	22,7	1,52	21,5	200,9	127,3	00:40:00 28/09/2025
7,9	7,7	24,79	22,4	1,52	21,7	200,9	127	00:45:00 28/09/2025
7,9	7,7	24,8	22,6	1,54	21,9	190,8	138,3	00:50:00 28/09/2025
7,8	7,7	24,79	22,8	1,56	21,9	201,8	135,6	00:55:00 28/09/2025
8	7,7	24,79	22,8	1,53	21,5	191,4	129,5	01:00:00 28/09/2025
8	7,7	24,79	22,8	1,53	21,5	191,8	132,8	01:05:00 28/09/2025
7,9	7,7	24,79	22,7	1,52	21,5	189,5	125,5	01:10:00 28/09/2025
7,7	7,7	24,79	22,5	1,51	21,5	191,8	125	01:15:00 28/09/2025
7,7	7,7	24,79	22,5	1,49	21,5	189,9	126,4	01:20:00 28/09/2025
7,8	7,7	24,79	22,5	1,48	21,5	193,4	128,89	01:25:00 28/09/2025
7,9	7,7	24,79	22,5	1,49	21,5	189,3	129,39	01:30:00 28/09/2025
8,4	7,7	24,79	22,7	1,51	21,5	189	134,1	01:35:00 28/09/2025
7,8	7,7	24,8	22,6	1,53	21,5	190,1	102	01:40:00 28/09/2025
7,8	7,7	24,8	22,8	1,56	21,5	195,8	110,3	01:45:00 28/09/2025
7,9	7,7	24,8	22,8	1,51	21,5	189,7	109,1	01:50:00 28/09/2025
7,9	7,7	24,8	22,7	1,51	21,5	191,7	107,7	01:55:00 28/09/2025
7,6	7,7	24,8	22,8	1,49	21,5	191,4	179,4	02:00:00 28/09/2025
7,7	7,7	24,8	22,8	1,51	21,5	227,4	187,3	02:05:00 28/09/2025
7,7	7,7	24,8	22,9	1,5	21,7	250,9	167,7	02:10:00 28/09/2025
7,9	7,7	24,79	22,8	1,55	21,5	190,5	158,9	02:15:00 28/09/2025
7,9	7,7	24,79	22,8	1,57	21,5	188,8	149,5	02:20:00 28/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
7,8	7,7	24,8	22,8	1,57	21,7	189,6	142,8	02:25:00 28/09/2025
7,7	7,7	24,8	22,7	1,53	21,7	207,9	145	02:30:00 28/09/2025
7,6	7,7	24,8	22,9	1,51	21,5	191,4	137,5	02:35:00 28/09/2025
7,7	7,7	24,8	22,8	1,52	21,7	189,7	138,8	02:40:00 28/09/2025
8,1	7,7	24,81	22,9	1,58	21,7	212,5	145,3	02:45:00 28/09/2025
8	7,7	24,82	22,9	1,59	21,5	189,5	138,8	02:50:00 28/09/2025
7,9	7,7	24,83	22,9	1,57	21,7	180,2	143,1	02:55:00 28/09/2025
7,9	7,7	24,83	22,9	1,5	21,5	215,3	141,1	03:00:00 28/09/2025
7,9	7,7	24,82	22,9	1,49	21,7	182,1	146,1	03:05:00 28/09/2025
7,9	7,7	24,82	22,7	1,51	21,7	182,7	145,5	03:10:00 28/09/2025
8	7,7	24,82	22,9	1,55	21,7	180,8	160,3	03:15:00 28/09/2025
8,1	7,7	24,82	23	1,57	21,7	182,1	179,1	03:20:00 28/09/2025
8,1	7,7	24,82	23	1,59	21,7	186,2	194,5	03:25:00 28/09/2025
8,1	7,7	24,82	22,8	1,57	21,7	179,9	189,4	03:30:00 28/09/2025
8,2	7,7	24,83	22,9	1,51	21,7	179,6	143,9	03:35:00 28/09/2025
8	7,7	24,83	22,9	1,47	21,7	180,7	162,7	03:40:00 28/09/2025
8	7,7	24,83	22,9	1,49	21,7	179,1	176,9	03:45:00 28/09/2025
8	7,7	24,83	22,9	1,51	21,7	180,4	193,4	03:50:00 28/09/2025
8,1	7,7	24,84	23	1,54	21,7	180,2	181,9	03:55:00 28/09/2025
8	7,7	24,84	23	1,55	21,7	197,8	180,9	04:00:00 28/09/2025
7,9	7,7	24,84	23	1,56	21,7	177,9	181,7	04:05:00 28/09/2025
7,9	7,7	24,85	23	1,51	21,5	178,9	183,4	04:10:00 28/09/2025
8	7,7	24,84	22,8	1,5	21,7	231,3	180,2	04:15:00 28/09/2025
8	7,7	24,85	22,9	1,49	21,7	182,5	144,7	04:20:00 28/09/2025
8	7,7	24,84	22,9	1,51	21,7	180,6	146,7	04:25:00 28/09/2025
9,3	7,7	24,84	23,1	1,56	21,7	223,3	149,8	04:30:00 28/09/2025
8,1	7,7	24,84	23,1	1,59	21,7	181,7	144,7	04:35:00 28/09/2025
8,1	7,7	24,84	23,1	1,57	21,7	181,9	178	04:40:00 28/09/2025
8	7,7	24,84	23	1,54	21,7	181,2	175,3	04:45:00 28/09/2025
8,1	7,7	24,84	23	1,51	21,7	181	178	04:50:00 28/09/2025
8	7,7	24,85	23,1	1,5	21,7	201,1	185,5	04:55:00 28/09/2025
7,9	7,7	24,85	23	1,5	21,7	247,8	194,1	05:00:00 28/09/2025
8,1	7,7	24,84	23	1,48	21,7	199,6	222,5	05:05:00 28/09/2025
8	7,7	24,83	23,1	1,58	21,7	199,5	239,4	05:10:00 28/09/2025
8	7,7	24,83	23	1,64	21,7	197,7	232,7	05:15:00 28/09/2025
8	7,7	24,82	23,2	1,53	21,7	204,3	216,1	05:20:00 28/09/2025
8	7,7	24,82	23,2	1,53	21,7	197,9	202,3	05:25:00 28/09/2025
8	7,7	24,82	23,2	1,55	21,9	198	199,7	05:30:00 28/09/2025
8	7,7	24,82	23,1	1,56	21,7	200,9	183,9	05:35:00 28/09/2025
8	7,7	24,82	23,1	1,55	21,7	197,1	178,4	05:40:00 28/09/2025
8	7,7	24,83	23,1	1,53	21,7	195	180,2	05:45:00 28/09/2025
7,9	7,7	24,83	23,1	1,49	21,7	287,9	173,9	05:50:00 28/09/2025
8,1	7,7	24,82	23,2	1,48	21,9	193,8	170	05:55:00 28/09/2025
7,9	7,7	24,81	23	1,5	21,9	211,4	173,4	06:00:00 28/09/2025
8	7,7	24,81	22,9	1,57	21,8	193,6	158	06:05:00 28/09/2025
8	7,7	24,8	23	1,52	21,7	196	157,8	06:10:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,8	23,2	1,59	21,9	195,1	150,6	06:15:00 28/09/2025
8,1	7,7	24,8	23,3	1,58	21,9	262,6	143,9	06:20:00 28/09/2025
8,2	7,7	24,8	23,3	1,5	21,9	193,5	149,2	06:25:00 28/09/2025
8,1	7,7	24,8	23,3	1,51	21,9	194	143,4	06:30:00 28/09/2025
8,2	7,7	24,8	23,3	1,5	21,9	193,9	97,2	06:35:00 28/09/2025
8,2	7,7	24,8	23,2	1,49	21,9	195,5	101,7	06:40:00 28/09/2025
8,2	7,7	24,8	23,2	1,49	21,9	193	128,39	06:45:00 28/09/2025
8,2	7,7	24,81	23,3	1,52	21,9	201,7	131,1	06:50:00 28/09/2025
8,2	7,7	24,81	23,3	1,58	21,9	185,6	134,8	06:55:00 28/09/2025
8,2	7,7	24,82	23	1,53	21,9	208	113,4	07:00:00 28/09/2025
8,2	7,7	24,81	22,7	1,5	21,9	231	106,9	07:05:00 28/09/2025
8,2	7,7	24,81	22,9	1,52	22,4	186,7	114,7	07:10:00 28/09/2025
8,2	7,7	24,81	23	1,49	22,4	187,3	112	07:15:00 28/09/2025
8,2	7,7	24,81	23,1	1,47	21,9	184,9	135,2	07:20:00 28/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8,4	7,7	24,81	23,1	1,51	22,4	183,2	139,7	07:25:00 28/09/2025
8,2	7,7	24,81	23,1	1,55	21,9	269,4	146,1	07:30:00 28/09/2025
8,5	7,7	24,81	23	1,56	21,9	183,8	146,1	07:35:00 28/09/2025
8,4	7,7	24,81	23	1,53	21,9	185,6	139,7	07:40:00 28/09/2025
8,2	7,7	24,81	23,1	1,53	22,4	232,7	135,6	07:45:00 28/09/2025
8,2	7,7	24,81	22,9	1,48	22,4	182,8	138,8	07:50:00 28/09/2025
8,4	7,7	24,8	23,1	1,54	22,6	193,9	135,8	07:55:00 28/09/2025
8,5	7,7	24,8	22,8	1,63	22,6	196,4	135,2	08:00:00 28/09/2025
8,6	7,7	24,79	22,9	1,62	22,6	182,5	193,8	08:05:00 28/09/2025
8,7	7,7	24,79	22,7	1,56	22,6	200,1	188,6	08:10:00 28/09/2025
8,5	7,7	24,78	23,1	1,59	22,6	183,5	182,3	08:15:00 28/09/2025
8,6	7,7	24,78	23,1	1,5	22,4	181,7	170,8	08:20:00 28/09/2025
8,6	7,7	24,78	23,1	1,47	21,9	183,5	165,6	08:25:00 28/09/2025
8,5	7,7	24,78	23,2	1,51	21,9	182,3	181,1	08:30:00 28/09/2025
8,6	7,7	24,78	23,1	1,49	22,4	203,1	170	08:35:00 28/09/2025
8,7	7,7	24,78	23,2	1,46	22,4	183,8	186,6	08:40:00 28/09/2025
8,6	7,7	24,78	23,2	1,58	22,4	181,6	197,3	08:45:00 28/09/2025
8,9	7,7	24,77	22,9	1,62	22,4	182,2	199,1	08:50:00 28/09/2025
8,7	7,7	24,77	23	1,58	22,4	183	211,6	08:55:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,77	23,1	1,54	22,4	174,4	202,2	09:00:00 28/09/2025
8,4	7,7	24,77	23,3	1,47	22,4	171,8	196,7	09:05:00 28/09/2025
8,6	7,7	24,76	23,3	1,58	22,4	172,1	197,5	09:10:00 28/09/2025
8,6	7,7	24,75	23,2	1,57	22,4	173,7	194,5	09:15:00 28/09/2025
8,5	7,7	24,75	23,3	1,53	22,6	171,2	189,2	09:20:00 28/09/2025
8,4	7,7	24,75	23,3	1,48	22,4	170	188	09:25:00 28/09/2025
8,5	7,7	24,74	23,3	1,46	22,6	171,5	192	09:30:00 28/09/2025
8,4	7,7	24,73	23,4	1,53	22,4	171	155,5	09:35:00 28/09/2025
8,5	7,7	24,73	23,3	1,49	22,4	237,1	153,9	09:40:00 28/09/2025
8,5	7,7	24,73	23,5	1,46	22,4	170,9	153,8	09:45:00 28/09/2025
8,5	7,7	24,72	23,2	1,57	22,6	169	154,5	09:50:00 28/09/2025
8,6	7,7	24,72	22,5	1,54	22,6	171	151,4	09:55:00 28/09/2025
8,6	7,7	24,72	22,4	1,46	22,6	172,8	160,5	10:00:00 28/09/2025
8,6	7,7	24,71	22,4	1,44	22,6	169	179,4	10:05:00 28/09/2025
8,6	7,7	24,71	22,4	1,53	22,6	167,8	183,9	10:10:00 28/09/2025
8,6	7,7	24,71	22,2	1,49	22,4	170,1	188	10:15:00 28/09/2025
8,7	7,7	24,7	22,2	1,53	22,4	167,7	195,9	10:20:00 28/09/2025
8,8	7,7	24,69	22,2	1,54	22,6	166,7	195,8	10:25:00 28/09/2025
8,7	7,7	24,69	22,1	1,44	22,6	208,6	194,5	10:30:00 28/09/2025
8,7	7,7	24,68	22,2	1,49	22,6	165,9	192	10:35:00 28/09/2025
8,8	7,7	24,68	22,4	1,58	22,6	163,2	197,2	10:40:00 28/09/2025
8,7	7,7	24,68	22,4	1,53	22,6	164,9	190,8	10:45:00 28/09/2025
8,8	7,7	24,67	22,4	1,49	22,6	163,9	183,3	10:50:00 28/09/2025
8,6	7,7	24,67	22,5	1,56	22,6	164,8	183,8	10:55:00 28/09/2025
8,5	7,7	24,66	22,5	1,45	22,6	207,8	184,5	11:00:00 28/09/2025
8,6	7,7	24,66	22,5	1,5	22,6	188	177,8	11:05:00 28/09/2025
8,6	7,7	24,66	22,2	1,58	22,6	183,5	195,8	11:10:00 28/09/2025
8,6	7,7	24,66	22,5	1,53	22,6	183,5	190	11:15:00 28/09/2025
8,4	7,7	24,65	22,5	1,55	22,6	182,3	168,8	11:20:00 28/09/2025
8,6	7,7	24,65	22,6	1,49	22,6	182,8	169,5	11:25:00 28/09/2025
8,6	7,7	24,65	22,6	1,48	22,6	191,4	173,8	11:30:00 28/09/2025
8,5	7,7	24,64	22,6	1,57	22,6	183,6	180,9	11:35:00 28/09/2025
8,6	7,7	24,64	22,6	1,46	22,6	184,3	190,9	11:40:00 28/09/2025
8,6	7,7	24,64	22,5	1,5	22,6	181,9	188,9	11:45:00 28/09/2025
8,6	7,7	24,63	22,7	1,59	22,6	179,6	184,8	11:50:00 28/09/2025
8,7	7,7	24,63	22,6	1,55	22,6	176,8	186,4	11:55:00 28/09/2025
8,5	7,7	24,62	22,5	1,56	22,8	172,9	187,8	12:00:00 28/09/2025
8,5	7,7	24,62	22,6	1,43	22,6	172,9	187,2	12:05:00 28/09/2025
8,6	7,7	24,62	22,6	1,5	22,7	172,9	186,4	12:10:00 28/09/2025
8,8	7,7	24,62	22,6	1,59	22,6	173,4	194,8	12:15:00 28/09/2025
8,8	7,7	24,61	22,7	1,49	22,8	172,8	179,8	12:20:00 28/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8,6	7,7	24,61	22,6	1,45	22,8	173,8	147,2	12:25:00 28/09/2025
8,6	7,7	24,6	22,7	1,57	22,8	175,9	135,8	12:30:00 28/09/2025
8,5	7,7	24,6	22,7	1,59	22,8	177,9	110,6	12:35:00 28/09/2025
8,6	7,7	24,6	22,7	1,54	22,8	177,7	78,9	12:40:00 28/09/2025
8,7	7,7	24,59	22,7	1,58	22,8	199,1	115	12:45:00 28/09/2025
8,7	7,7	24,59	22,8	1,5	22,8	173,1	131,9	12:50:00 28/09/2025
8,4	7,7	24,59	22,7	1,49	22,8	175,4	139,2	12:55:00 28/09/2025
8,4	7,7	24,59	22,7	1,6	22,8	165,3	141,3	13:00:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,59	22,7	1,54	22,8	168,4	141,3	13:05:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,59	22,7	1,43	22,8	204,6	144,7	13:10:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,59	22,7	1,51	22,8	179,9	155,8	13:15:00 28/09/2025
8,4	7,7	24,58	22,7	1,56	22,8	162,5	165	13:20:00 28/09/2025
8,2	7,7	24,58	22,8	1,5	22,8	163,6	154,7	13:25:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,58	22,8	1,42	22,7	166,1	155,5	13:30:00 28/09/2025
8,4	7,7	24,58	22,6	1,38	22,7	161,8	145	13:35:00 28/09/2025
8,2	7,7	24,58	22,7	1,38	22,8	162	149,4	13:40:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,58	22,7	1,4	22,8	171,1	124,1	13:45:00 28/09/2025
8,4	7,7	24,57	22,8	1,54	22,8	199,1	124,7	13:50:00 28/09/2025
8,4	7,7	24,57	22,6	1,52	23	159,2	117	13:55:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,56	22,4	1,49	22,7	161,8	122,5	14:00:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,57	22,7	1,5	22,7	163,8	157,7	14:05:00 28/09/2025
8,4	7,7	24,57	22,8	1,51	23	161,5	194,2	14:10:00 28/09/2025
8,4	7,7	24,57	22,9	1,49	22,8	165,5	183,1	14:15:00 28/09/2025
8,4	7,7	24,57	22,8	1,5	23	165,9	181,7	14:20:00 28/09/2025
8,5	7,7	24,56	22,8	1,5	23	170,1	168,3	14:25:00 28/09/2025
8,4	7,7	24,55	22,6	1,57	23	165,4	164,8	14:30:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,56	22,8	1,55	23	165,1	167,5	14:35:00 28/09/2025
8,4	7,7	24,56	22,8	1,55	23	206,8	164,4	14:40:00 28/09/2025
8,4	7,7	24,56	22,9	1,5	23	164,4	168,9	14:45:00 28/09/2025
8,4	7,7	24,56	22,8	1,48	23	166,7	165,2	14:50:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,56	22,8	1,45	23	186,9	174,5	14:55:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,56	22,8	1,51	23	158,9	176,3	15:00:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,56	22,8	1,48	23	159,4	157	15:05:00 28/09/2025
8,4	7,7	24,56	22,9	1,54	23	157,9	164,5	15:10:00 28/09/2025
8,4	7,7	24,56	22,7	1,58	23	341,5	164,4	15:15:00 28/09/2025
8,4	7,7	24,56	22,9	1,56	23	304,7	168,9	15:20:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,56	22,9	1,52	23	305,8	191,7	15:25:00 28/09/2025
8,4	7,7	24,56	22,9	1,5	23	309,8	194,1	15:30:00 28/09/2025
8,4	7,7	24,56	23,1	1,58	23,4	304,7	182,3	15:35:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,57	22,2	1,56	23	299,5	164,8	15:40:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,57	22	1,51	23	304,5	162,8	15:45:00 28/09/2025
8,4	7,7	24,57	22,2	1,53	23,4	304,6	181,7	15:50:00 28/09/2025
8,5	7,7	24,57	22,2	1,57	23	301,7	175,3	15:55:00 28/09/2025
8,4	7,7	24,57	22,3	1,55	23	299,2	165,2	16:00:00 28/09/2025
8,5	7,7	24,57	22,3	1,51	23	305,4	176,3	16:05:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,57	22,1	1,52	23,4	304,7	177,2	16:10:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,57	22,2	1,54	23	321	174,5	16:15:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,57	22,2	1,52	23,4	304,5	180,9	16:20:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,58	22,3	1,58	23,3	307,4	161,3	16:25:00 28/09/2025
8,4	7,7	24,58	22,1	1,57	23,4	307,8	167,3	16:30:00 28/09/2025
8,4	7,7	24,58	22,1	1,53	23,4	310,2	183,1	16:35:00 28/09/2025
8,4	7,7	24,58	22,2	1,61	23,4	303,6	181,4	16:40:00 28/09/2025
8,4	7,7	24,58	22	1,61	23,4	306,3	191,7	16:45:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,58	22,2	1,56	23,4	307,1	190	16:50:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,58	22,1	1,56	23,4	324,7	188,6	16:55:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,58	22,2	1,56	23,4	153,9	187,2	17:00:00 28/09/2025
8,4	7,7	24,58	22,1	1,63	23,4	154,7	183,3	17:05:00 28/09/2025
8,2	7,7	24,57	22	1,66	23,7	155,4	211,7	17:10:00 28/09/2025
8,2	7,7	24,57	22	1,63	23,4	157,8	248,8	17:15:00 28/09/2025
8,2	7,7	24,56	22,2	1,61	23,7	157,8	245,5	17:20:00 28/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8,2	7,7	24,56	22,1	1,58	23,4	158,1	249,4	17:25:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,56	22,3	1,51	23,4	159,2	252	17:30:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,57	22,2	1,51	23,7	162	218,8	17:35:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,57	22,2	1,47	23,4	164,2	199,5	17:40:00 28/09/2025
8,2	7,7	24,57	22,3	1,53	23,7	198,6	175	17:45:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,58	22,4	1,54	23,4	166,5	164,2	17:50:00 28/09/2025
8,2	7,7	24,58	22,1	1,48	23,7	166,5	143,9	17:55:00 28/09/2025
8,2	7,7	24,57	22,4	1,47	23,7	167,8	148	18:00:00 28/09/2025
8,2	7,7	24,57	22,4	1,5	23,7	168,3	157,3	18:05:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,57	22,5	1,5	23,7	167,1	177	18:10:00 28/09/2025
8,8	7,7	24,57	22,4	1,57	23,7	167,8	167,5	18:15:00 28/09/2025
8,4	7,7	24,57	22,4	1,57	23,7	195	169,7	18:20:00 28/09/2025
9,2	7,7	24,57	22,4	1,54	23,7	167,8	160,3	18:25:00 28/09/2025
12	7,7	24,57	22,5	1,54	23,9	170,1	155	18:30:00 28/09/2025
8,1	7,7	24,58	22,4	1,59	23,7	167,7	148	18:35:00 28/09/2025
8,2	7,7	24,58	22,6	1,55	23,4	210,9	125,8	18:40:00 28/09/2025
8,1	7,7	24,58	22,2	1,5	23	246	110,5	18:45:00 28/09/2025
8,2	7,7	24,58	22,4	1,52	23,4	184,1	133,6	18:50:00 28/09/2025
8,2	7,7	24,58	22,4	1,53	23,4	184,9	145	18:55:00 28/09/2025
8,4	7,7	24,58	22,6	1,52	23,4	183,2	144,7	19:00:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,58	22,4	1,54	23,7	190,6	142	19:05:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,58	22,4	1,57	23,4	181	129,5	19:10:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,58	22,3	1,55	23,7	189	131,1	19:15:00 28/09/2025
8,2	7,7	24,58	22,4	1,53	23,4	179,1	122,2	19:20:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,59	22,5	1,53	23,4	177,9	131,9	19:25:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,59	22,5	1,54	23,5	181	135,8	19:30:00 28/09/2025
8,2	7,7	24,61	22,6	1,6	23,7	177,6	143,6	19:35:00 28/09/2025
8,2	7,7	24,62	22,6	1,62	23,4	178,8	142,2	19:40:00 28/09/2025
8,2	7,7	24,62	22,7	1,56	23,7	179,4	138,8	19:45:00 28/09/2025
8,2	7,7	24,62	22,6	1,52	23,4	178,8	131,9	19:50:00 28/09/2025
8,2	7,7	24,62	22,3	1,59	23	175,6	139,5	19:55:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,62	22,6	1,54	23,4	178	142,2	20:00:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,62	22,7	1,62	23,4	182,7	142,7	20:05:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,63	22,5	1,6	23,4	182,1	181,6	20:10:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,63	22,7	1,56	23,4	177,2	186,6	20:15:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,63	22,1	1,52	23	197,2	171,6	20:20:00 28/09/2025
8,5	7,7	24,64	22	1,53	23,4	174,8	158,9	20:25:00 28/09/2025
8,2	7,7	24,64	22,1	1,57	23,4	175	123,8	20:30:00 28/09/2025
8,2	7,7	24,64	22,1	1,53	22,6	198,5	119,2	20:35:00 28/09/2025
8,2	7,7	24,64	21,9	1,51	22,6	174,6	122,2	20:40:00 28/09/2025
8,2	7,7	24,64	22,1	1,49	22,6	165,3	126,9	20:45:00 28/09/2025
8,2	7,7	24,64	22,1	1,54	22,8	166,4	151,1	20:50:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,63	22,1	1,59	22,6	164,9	155,5	20:55:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,63	22,2	1,56	22,7	253,8	142,2	21:00:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,63	22	1,55	22,7	165	134,4	21:05:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,63	22	1,55	22,7	167,7	152,2	21:10:00 28/09/2025
8,4	7,7	24,63	22	1,55	22,7	167	154,1	21:15:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,63	21,6	1,56	22,7	181,6	157,8	21:20:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,64	21,2	1,52	22,7	165,1	163,8	21:25:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,64	21,2	1,53	23	165,5	167,2	21:30:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,65	22,3	1,58	22,7	166,2	177,5	21:35:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,66	22	1,62	22,8	166,8	160,5	21:40:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,66	22	1,59	23	168,3	143	21:45:00 28/09/2025
8,2	7,7	24,67	22,1	1,55	23	167,8	153,4	21:50:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,66	22,1	1,54	23	164,3	162,8	21:55:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,66	22	1,54	23	163,9	160	22:00:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,66	21,9	1,63	23	165,3	152,2	22:05:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,66	22,1	1,64	23	164,4	164,8	22:10:00 28/09/2025
8,4	7,7	24,67	22,1	1,6	23	189	178,6	22:15:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,67	22	1,55	23	162,2	180,9	22:20:00 28/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8,4	7,7	24,67	22	1,51	23	168,9	175	22:25:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,67	22	1,48	23	162,8	181,1	22:30:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,68	21,8	1,5	23	158,4	186,6	22:35:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,68	22,2	1,53	23	159,9	181,1	22:40:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,68	22,2	1,57	23	155,9	189,7	22:45:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,7	22,2	1,59	23	168,8	184,5	22:50:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,7	22,2	1,6	23	153,7	180,2	22:55:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,7	22,2	1,55	23,4	153,7	171,9	23:00:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,7	22,4	1,54	23,4	153,5	153,3	23:05:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,7	22	1,58	23,4	153,6	128,1	23:10:00 28/09/2025
8,2	7,7	24,7	22,1	1,63	23,4	151,3	171,6	23:15:00 28/09/2025
8,4	7,7	24,7	22,3	1,64	23,4	153,7	166,6	23:20:00 28/09/2025
8,4	7,7	24,7	22,4	1,62	23,4	154,3	140,3	23:25:00 28/09/2025
8,4	7,7	24,71	22,2	1,56	23	180,1	154,8	23:30:00 28/09/2025
8,4	7,7	24,71	22,1	1,52	23,4	153,3	147,7	23:35:00 28/09/2025
8,4	7,7	24,71	22,1	1,5	23,4	186,6	162,2	23:40:00 28/09/2025
8,4	7,7	24,71	22,3	1,54	23,4	157,5	174,5	23:45:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,72	22,3	1,58	23,4	150,5	179,2	23:50:00 28/09/2025
8,4	7,7	24,73	22,3	1,57	23,4	154,4	183,8	23:55:00 28/09/2025
8,3	7,7	24,74	22,4	1,59	23,4	151	183,8	00:00:00 29/09/2025
8,3	7,7	24,74	22,4	1,59	23,4	148,2	188	00:05:00 29/09/2025
8,3	7,7	24,74	22,4	1,55	23	150	198,4	00:10:00 29/09/2025
8,3	7,7	24,74	22,3	1,55	23	149,2	184,7	00:15:00 29/09/2025
8,3	7,7	24,74	22,2	1,52	23,3	172,7	187,8	00:20:00 29/09/2025
8,4	7,7	24,74	22,1	1,52	23,4	148,7	175,8	00:25:00 29/09/2025
8,4	7,7	24,74	22,1	1,57	23,4	174	160,9	00:30:00 29/09/2025
8,5	7,7	24,74	22	1,58	23	150,2	154,5	00:35:00 29/09/2025
8,4	7,7	24,74	22	1,55	23	152,1	149,2	00:40:00 29/09/2025
8,4	7,7	24,74	22	1,53	23	114,3	113,9	00:45:00 29/09/2025
8,4	7,7	24,75	22	1,51	23	168,3	134,8	00:50:00 29/09/2025
8,4	7,7	24,75	22,1	1,51	23	196,4	151,7	00:55:00 29/09/2025
8,3	7,7	24,75	22,2	1,54	23	166,7	164,1	01:00:00 29/09/2025
8,4	7,7	24,76	22,2	1,57	23	167,7	170	01:05:00 29/09/2025
8,5	7,7	24,76	22,3	1,56	23	200,6	175	01:10:00 29/09/2025
8,4	7,7	24,77	22,2	1,59	23	164,8	181,4	01:15:00 29/09/2025
8,4	7,7	24,77	22,1	1,53	23	184,1	178,4	01:20:00 29/09/2025
8,4	7,7	24,77	22,1	1,56	23	184,6	175,5	01:25:00 29/09/2025
8,3	7,7	24,77	22	1,62	23,4	178,3	178,8	01:30:00 29/09/2025
8,6	7,7	24,77	22,3	1,64	23,4	160,5	184,8	01:35:00 29/09/2025
8,5	7,7	24,77	22,3	1,6	23,4	159,2	187,7	01:40:00 29/09/2025
8,5	7,7	24,77	22,1	1,56	23,4	174,8	187,8	01:45:00 29/09/2025
8,5	7,7	24,77	22,2	1,56	23	189,7	164,8	01:50:00 29/09/2025
8,3	7,7	24,78	22,2	1,52	23,4	174,4	162,7	01:55:00 29/09/2025
8,4	7,7	24,78	22,2	1,5	23,4	157,3	155,5	02:00:00 29/09/2025
8,4	7,7	24,78	22,2	1,51	23,4	159,4	154,5	02:05:00 29/09/2025
8,2	7,7	24,78	22,4	1,54	23,4	162,1	179,5	02:10:00 29/09/2025
8,5	7,7	24,77	22,2	1,57	23,4	160,1	205	02:15:00 29/09/2025
8,3	7,7	24,76	22,4	1,67	23,4	159,2	210,6	02:20:00 29/09/2025
9	7,7	24,76	22,7	1,6	23,4	161	203,6	02:25:00 29/09/2025
8,5	7,7	24,76	22,6	1,51	23,7	160,3	181,4	02:30:00 29/09/2025
8,5	7,7	24,75	22,6	1,54	23,4	158,4	173	02:35:00 29/09/2025
8,5	7,7	24,75	22,2	1,5	23,7	158,8	176,3	02:40:00 29/09/2025
8,5	7,7	24,75	22,2	1,56	23,7	159,2	178,8	02:45:00 29/09/2025
8,5	7,7	24,75	22,2	1,58	23,7	149,2	173,6	02:50:00 29/09/2025
8,4	7,7	24,75	22,3	1,56	23,7	150,4	183,4	02:55:00 29/09/2025
8,5	7,7	24,75	22,2	1,53	23,7	148,2	182,5	03:00:00 29/09/2025
8,5	7,7	24,75	22,3	1,49	23,4	146,1	183,1	03:05:00 29/09/2025
8,5	7,7	24,76	22,3	1,48	23,7	148	172,8	03:10:00 29/09/2025
8,4	7,7	24,76	21,9	1,5	23,7	148	174,5	03:15:00 29/09/2025
8,5	7,7	24,75	22	1,64	23,7	147,2	188,1	03:20:00 29/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8,4	7,7	24,75	21,9	1,62	23,4	148,9	181,1	03:25:00 29/09/2025
8,3	7,7	24,74	21,9	1,63	23,4	160,9	193,4	03:30:00 29/09/2025
8,4	7,7	24,74	21,9	1,54	23,7	148,6	191,1	03:35:00 29/09/2025
8,5	7,7	24,73	22	1,55	23,7	148,6	163,6	03:40:00 29/09/2025
8,4	7,7	24,73	21,9	1,54	23,7	176,7	120,3	03:45:00 29/09/2025
8,4	7,7	24,73	21,9	1,5	23,7	163,6	92,2	03:50:00 29/09/2025
8,4	7,7	24,73	21,9	1,51	23,2	148,3	96,6	03:55:00 29/09/2025
8,5	7,7	24,74	22	1,51	23,7	148,5	113,4	04:00:00 29/09/2025
8,4	7,7	24,74	22	1,54	23,7	148,6	124,1	04:05:00 29/09/2025
8,4	7,7	24,74	22	1,49	23,7	150,3	126,3	04:10:00 29/09/2025
8,5	7,7	24,75	22	1,54	23,7	203,9	125,3	04:15:00 29/09/2025
8,4	7,7	24,76	22	1,57	23,7	152	123,8	04:20:00 29/09/2025
8,3	7,7	24,76	21,9	1,59	23,7	147	131,1	04:25:00 29/09/2025
8,3	7,7	24,75	21,7	1,56	23,9	188,6	131,3	04:30:00 29/09/2025
8,3	7,7	24,75	21,9	1,59	23,7	207,6	105,6	04:35:00 29/09/2025
8,3	7,7	24,75	22	1,56	23,7	148,1	100,5	04:40:00 29/09/2025
8,6	7,7	24,75	22	1,48	23,7	152	104,1	04:45:00 29/09/2025
8,6	7,7	24,75	22	1,54	23,9	138,2	110,8	04:50:00 29/09/2025
8,5	7,7	24,75	22	1,58	23,9	137,1	142,7	04:55:00 29/09/2025
8,5	7,7	24,75	22	1,58	23,7	191,1	143,8	05:00:00 29/09/2025
8,4	7,7	24,75	21,9	1,55	23,9	135,2	141,3	05:05:00 29/09/2025
8,5	7,7	24,75	21,9	1,51	23,9	172	144,7	05:10:00 29/09/2025
8,5	7,7	24,75	22,1	1,49	23,9	134,3	176,7	05:15:00 29/09/2025
8,5	7,7	24,76	22,1	1,52	23,7	136,4	178,8	05:20:00 29/09/2025
8,6	7,7	24,76	22,2	1,58	23,9	137,6	154,5	05:25:00 29/09/2025
8,5	7,7	24,78	22,2	1,58	23,7	136,4	141,9	05:30:00 29/09/2025
8,4	7,7	24,78	22,2	1,57	23,9	135,9	135	05:35:00 29/09/2025
8,5	7,7	24,78	22	1,51	23,9	133,7	132,7	05:40:00 29/09/2025
8,4	7,7	24,78	22	1,5	23,9	131,9	136,9	05:45:00 29/09/2025
8,4	7,7	24,78	22,2	1,48	23,9	133,6	138,9	05:50:00 29/09/2025
8,5	7,7	24,78	22,2	1,53	23,9	132,4	118,4	05:55:00 29/09/2025
8,5	7,7	24,78	22,3	1,57	23,9	132,5	120,3	06:00:00 29/09/2025
8,5	7,7	24,78	22,4	1,52	23,9	152	118,8	06:05:00 29/09/2025
8,6	7,7	24,78	22	1,49	24	131,3	121,4	06:10:00 29/09/2025
8,7	7,7	24,77	22	1,51	23,9	142,7	138,8	06:15:00 29/09/2025
8,7	7,7	24,78	22,1	1,51	23,9	128,89	145	06:20:00 29/09/2025
8,4	7,7	24,78	22,1	1,5	24,1	128,2	149,2	06:25:00 29/09/2025
8,5	7,7	24,78	22,1	1,49	24,1	7,5	145,5	06:30:00 29/09/2025
8,5	7,7	24,78	22,2	1,51	23,9	29,3	145,9	06:35:00 29/09/2025
8,7	7,7	24,79	22,2	1,57	23,9	6,7	143,9	06:40:00 29/09/2025
8,6	7,7	24,79	22,2	1,6	24,1	74,9	129,39	06:45:00 29/09/2025
8,7	7,7	24,8	22,2	1,61	24,1	34,6	105,6	06:50:00 29/09/2025
8,7	7,7	24,81	22,2	1,61	24,1	11	121,7	06:55:00 29/09/2025
8,8	7,8	24,83	22,2	1,6	21	11	140,5	07:00:00 29/09/2025
8,7	7,8	24,83	19,7	1,58	21	11,9	142	07:05:00 29/09/2025
8,7	7,7	24,84	19,6	1,57	21	48,1	143,8	07:10:00 29/09/2025
8,7	7,7	24,84	19,7	1,55	21	56,1	98,9	07:15:00 29/09/2025
9	7,7	24,83	19,7	1,54	21	6,8	105,8	07:20:00 29/09/2025
8,9	7,7	24,83	19,6	1,55	21	28,6	106,1	07:25:00 29/09/2025
8,8	7,7	24,83	19,6	1,56	21	148,6	99,7	07:30:00 29/09/2025
8,8	7,8	24,83	19,7	1,54	21	144,4	135,6	07:35:00 29/09/2025
8,7	7,8	24,83	19,7	1,5	21	169,4	143,8	07:40:00 29/09/2025
8,7	7,7	24,83	19,7	1,49	21	144,2	137,2	07:45:00 29/09/2025
8,9	7,7	24,82	19,7	1,46	21	143,2	146,7	07:50:00 29/09/2025
9,3	7,7	24,82	19,7	1,57	21	142,1	137,7	07:55:00 29/09/2025
9	7,7	24,81	19,6	1,54	21,2	141,5	142	08:00:00 29/09/2025
9,2	7,7	24,81	19,7	1,55	21,3	145,5	145,2	08:05:00 29/09/2025
8,9	7,8	24,81	19,7	1,56	21,3	142,6	143,6	08:10:00 29/09/2025
8,8	7,8	24,8	19,5	1,61	21,3	141,6	168,1	08:15:00 29/09/2025
8,8	7,7	24,79	19,8	1,64	21,2	142,2	189,4	08:20:00 29/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8,8	7,7	24,79	19,6	1,58	21,2	140	175	08:25:00 29/09/2025
8,7	7,8	24,79	19,6	1,59	21,2	190	162,8	08:30:00 29/09/2025
8,7	7,8	24,79	19,7	1,49	21,2	156	143,8	08:35:00 29/09/2025
8,7	7,8	24,78	19,7	1,47	21,2	141	129,5	08:40:00 29/09/2025
8,8	7,8	24,77	19,7	1,58	21,2	141,6	130	08:45:00 29/09/2025
8,8	7,8	24,77	19,7	1,51	21,2	143,3	123,8	08:50:00 29/09/2025
8,8	7,8	24,77	19,8	1,51	21,2	141	131,3	08:55:00 29/09/2025
8,8	7,8	24,77	19,6	1,47	21,2	142,5	139,2	09:00:00 29/09/2025
8,8	7,8	24,76	19,8	1,43	21,2	143,3	128,39	09:05:00 29/09/2025
8,9	7,8	24,76	19,7	1,6	21,2	143,3	126,6	09:10:00 29/09/2025
8,8	7,8	24,75	19,6	1,6	21,5	143	121,6	09:15:00 29/09/2025
8,9	7,8	24,75	19,9	1,51	21,5	140,7	126,1	09:20:00 29/09/2025
8,8	7,8	24,75	20	1,49	21,5	159,5	127,2	09:25:00 29/09/2025
8,9	7,8	24,75	19,8	1,57	21,5	233,7	132	09:30:00 29/09/2025
27,2	7,7	25,03	19,6	1,78	28,6	160,5	138,8	09:35:00 29/09/2025
15,3	7,9	25,28	0,4	1,59	11,5	213,6	134,4	09:40:00 29/09/2025
14,3	8	25,46	0,4	1,47	10,8	156,6	129,39	09:45:00 29/09/2025
10,8	7,2	32,01	12,5	1,32	13,3	161,4	86,1	09:50:00 29/09/2025
6,6	7,1	32,38	12,7	1,03	12,3	158,6	52,7	09:55:00 29/09/2025
6	7,1	32,3	12,8	0,94	12,8	162,2	65,5	10:00:00 29/09/2025
6	7,1	32,4	13,1	1,13	12,8	204,1	82,2	10:05:00 29/09/2025
5,8	7,1	32,45	13,1	1,17	13	162	84,5	10:10:00 29/09/2025
5,6	7,1	32,47	13,6	1,23	13,2	164,9	118,4	10:15:00 29/09/2025
5,8	7,1	32,49	13,6	1,2	13,2	187,8	129,2	10:20:00 29/09/2025
5,9	7,2	32,51	13,8	1,17	13,2	166	117,7	10:25:00 29/09/2025
5,8	7,2	32,51	13,9	1,21	13,4	169,4	109,8	10:30:00 29/09/2025
6,2	7,2	32,52	14,1	1,21	13,4	168,2	110,8	10:35:00 29/09/2025
6,3	7,2	32,52	14,1	1,24	13,8	173,7	101,9	10:40:00 29/09/2025
6,3	7,2	32,53	14,2	1,41	13,8	172,2	104,2	10:45:00 29/09/2025
6,4	7,2	32,52	14,3	1,39	13,9	172,8	98,4	10:50:00 29/09/2025
5,9	7,2	32,51	14,3	1,44	14	174,3	101,3	10:55:00 29/09/2025
6,2	7,2	32,51	14,4	1,43	13,8	199,5	104,8	11:00:00 29/09/2025
6,4	7,2	32,51	14,4	1,56	13,8	175	103	11:05:00 29/09/2025
6,3	7,2	32,47	14,4	1,36	13,8	175,3	115	11:10:00 29/09/2025
6,1	7,2	32,48	14,5	1,43	13,8	221,5	98,6	11:15:00 29/09/2025
5,9	7,2	32,48	14,6	1,38	13,4	178,9	146,3	11:20:00 29/09/2025
6	7,2	32,49	14,6	1,37	13,8	226,5	145,8	11:25:00 29/09/2025
5,8	7,2	32,5	14,7	1,4	13,8	186,8	123,4	11:30:00 29/09/2025
5,8	7,3	32,5	14,7	1,43	13,8	182,2	116,1	11:35:00 29/09/2025
5,8	7,3	32,5	14,7	1,45	13,8	181,3	131,1	11:40:00 29/09/2025
5,8	7,3	32,51	14,7	1,47	14	183,9	121,1	11:45:00 29/09/2025
5,9	7,3	32,51	14,8	1,5	13,8	182,2	128,1	11:50:00 29/09/2025
5,7	7,3	32,52	14,8	1,5	13,8	184,7	125	11:55:00 29/09/2025
5,9	7,3	32,52	14,8	1,52	13,8	188,3	124,2	12:00:00 29/09/2025
5,9	7,3	32,53	14,9	1,54	13,8	185,7	122,7	12:05:00 29/09/2025
5,7	7,3	32,53	14,9	1,56	13,8	187,1	117,5	12:10:00 29/09/2025
5,9	7,3	32,54	14,9	1,57	13,8	202,5	118,3	12:15:00 29/09/2025
5,8	7,3	32,54	14,9	1,55	14	186,9	114,7	12:20:00 29/09/2025
5,9	7,3	32,55	14,9	1,55	14	186	120,8	12:25:00 29/09/2025
5,9	7,3	32,56	14,9	1,53	14	191	126,3	12:30:00 29/09/2025
6,2	7,3	32,57	14,9	1,53	14	189,6	125,5	12:35:00 29/09/2025
6,5	7,3	32,57	15	1,53	14	186,2	106,9	12:40:00 29/09/2025
5,8	7,3	32,58	15	1,52	14	186,2	121,6	12:45:00 29/09/2025
5,9	7,3	32,59	15	1,51	14	188,3	84,5	12:50:00 29/09/2025
5,8	7,3	32,6	14,9	1,54	14	186,6	91,1	12:55:00 29/09/2025
5,9	7,3	32,6	15	1,52	14	186,3	148,6	13:00:00 29/09/2025
6	7,3	32,61	15	1,5	14	189,7	147	13:05:00 29/09/2025
5,9	7,3	32,62	15	1,49	14	185,8	158,4	13:10:00 29/09/2025
5,9	7,3	32,62	15	1,51	14	184,3	154,2	13:15:00 29/09/2025
5,8	7,3	32,63	15	1,5	14	223,5	158,4	13:20:00 29/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
5,7	7,3	32,63	15	1,45	14	188,2	173,8	13:25:00 29/09/2025
6	7,3	32,64	15	1,43	14	59,4	171,9	13:30:00 29/09/2025
5,8	7,3	32,64	14,9	1,45	14	176,1	174,4	13:35:00 29/09/2025
6,4	7,3	32,65	15	1,46	14	177,7	172,8	13:40:00 29/09/2025
5,8	7,3	32,66	15	1,49	14	177,7	170,5	13:45:00 29/09/2025
6,9	7,3	32,67	15	1,49	14	175,9	168,9	13:50:00 29/09/2025
6	7,3	32,67	15,1	1,48	14	209	165,8	13:55:00 29/09/2025
6	7,3	32,68	15	1,52	14	202,5	147,8	14:00:00 29/09/2025
5,8	7,3	32,69	15	1,53	14	175	145,9	14:05:00 29/09/2025
6	7,3	32,69	14,9	1,54	14	176,2	141,9	14:10:00 29/09/2025
6	7,3	32,7	15	1,57	14	174,4	154,1	14:15:00 29/09/2025
5,7	4,5	32,71	14,6	1,57	14	176,1	192,8	14:20:00 29/09/2025
6,2	7	32,69	14,6	1,61	14,2	177,6	210,8	14:25:00 29/09/2025
6,4	7,2	31,2	14,2	1,09	14,5	174,6	209,2	14:30:00 29/09/2025
0,9	7	31,1	15,9	1,67	12,3	190	193,8	14:35:00 29/09/2025
1,1	7,1	31,65	14,1	7,55	32	180,8	184,2	14:40:00 29/09/2025
6,5	7,1	32,42	14,3	2,39	32,2	175,3	183,8	14:45:00 29/09/2025
4,3	7,1	32,45	1,2	2,34	11,4	176,6	170,6	14:50:00 29/09/2025
4,5	6,2	32,45	27,2	1,88	11,5	175,6	179,5	14:55:00 29/09/2025
4,7	5,9	32,39	27,2	1,87	11,5	175,4	175,5	15:00:00 29/09/2025
5	6	32,46	27,4	1,76	11,7	177,7	179,1	15:05:00 29/09/2025
7,3	6,1	32,28	27,6	1,91	12,1	195,6	170,3	15:10:00 29/09/2025
7,3	6,1	32,38	15,7	1,76	12,1	175,3	153	15:15:00 29/09/2025
7,1	6,2	32,24	15,3	1,68	12,4	223,3	119,2	15:20:00 29/09/2025
7,4	6,3	32,23	15,4	1,65	11,9	177,6	120,8	15:25:00 29/09/2025
7,5	6,3	32,29	16,29	1,56	12,1	192,9	104,2	15:30:00 29/09/2025
7,6	6,5	32,25	17,1	1,48	12,1	196,4	87,7	15:35:00 29/09/2025
7,2	6,6	32,12	17,6	1,59	12,4	196,2	126,1	15:40:00 29/09/2025
7,2	6,6	32,08	18,5	1,63	12,1	194,1	123,8	15:45:00 29/09/2025
7,7	6,5	32,05	20,2	1,55	12,1	243,9	111,9	15:50:00 29/09/2025
7,9	6,4	32	21,7	1,74	12,4	194	88,4	15:55:00 29/09/2025
7,4	6,4	31,97	20	1,52	12,8	344	90,8	16:00:00 29/09/2025
8,3	6,3	31,92	19,6	1,45	13	383,6	113	16:05:00 29/09/2025
7,7	6,3	31,9	20,1	1,58	13	340,6	121,9	16:10:00 29/09/2025
7,8	6,3	31,86	20,4	1,55	13	355,7	122,5	16:15:00 29/09/2025
7,8	6,3	31,8	19,9	1,7	12,8	338,3	126,9	16:20:00 29/09/2025
7,7	6,3	31,75	20,5	1,54	13	385	129,39	16:25:00 29/09/2025
8	6,3	31,75	20,1	1,55	13,3	338,1	129,39	16:30:00 29/09/2025
8,2	6,3	31,69	19,8	1,58	13,3	337	124,8	16:35:00 29/09/2025
7,7	6,3	31,65	19,8	1,54	13,2	337,1	103,3	16:40:00 29/09/2025
7,7	6,3	31,62	19,7	1,44	13	337,3	104,1	16:45:00 29/09/2025
7,7	6,3	31,55	19,8	1,56	13,3	336	102,7	16:50:00 29/09/2025
8	6,3	31,49	19,8	1,66	13,3	349,3	113,9	16:55:00 29/09/2025
7,6	6,3	31,44	19,8	1,5	13,3	344,9	129,39	17:00:00 29/09/2025
7,6	6,3	31,4	19,7	1,42	13,3	365,1	133,6	17:05:00 29/09/2025
7,4	6,3	31,37	19,7	1,43	13,9	334,5	128	17:10:00 29/09/2025
7,8	6,3	31,32	19,8	1,54	14,1	333,9	125,8	17:15:00 29/09/2025
8	6,3	31,29	19,7	1,43	13,9	381,7	140,6	17:20:00 29/09/2025
7,6	6,3	31,24	19,7	1,54	13,9	196,4	161,7	17:25:00 29/09/2025
7,7	6,3	31,19	19,7	1,44	13,4	188	144,2	17:30:00 29/09/2025
7,5	6,3	31,13	19,4	1,51	13,4	188,8	126,9	17:35:00 29/09/2025
7,6	6,3	31,07	19,7	1,62	13,4	189,5	124,1	17:40:00 29/09/2025
7,5	6,3	31,05	19,6	1,38	13,4	202	116,3	17:45:00 29/09/2025
7,6	6,4	31,01	19,5	1,45	14,3	189,9	120,2	17:50:00 29/09/2025
7,3	6,4	30,97	19,6	1,52	14,1	188,6	119,5	17:55:00 29/09/2025
7,5	6,4	30,92	19,6	1,66	13,9	194,6	90,6	18:00:00 29/09/2025
7,6	6,4	30,88	19,7	1,44	13,9	189,9	95,3	18:05:00 29/09/2025
8,7	6,4	30,83	19,6	1,44	13,9	194,4	96,9	18:10:00 29/09/2025
8,1	6,4	30,78	19,8	1,49	13,9	192,4	97	18:15:00 29/09/2025
7,5	6,4	30,75	20	1,53	14,1	193,4	134,5	18:20:00 29/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
7,6	6,4	30,72	20	1,51	13,9	197,4	134,4	18:25:00 29/09/2025
8	6,4	30,69	20	1,45	14,3	207,3	133,3	18:30:00 29/09/2025
7,5	6,4	30,66	20	1,48	13,9	198,2	146,6	18:35:00 29/09/2025
7,6	6,4	30,61	20,1	1,51	13,9	199,7	152,3	18:40:00 29/09/2025
7,4	6,4	30,57	20	1,5	14,3	244,3	156,3	18:45:00 29/09/2025
7,7	6,4	30,54	20	1,36	13,9	193,2	157,8	18:50:00 29/09/2025
8	6,4	30,48	19,9	1,57	13,9	194,7	121,7	18:55:00 29/09/2025
7,6	6,4	30,46	19,9	1,44	13,9	191,2	128	19:00:00 29/09/2025
7,9	6,4	30,43	19,9	1,49	14,3	182,2	147,2	19:05:00 29/09/2025
7,5	6,4	30,4	19,9	1,41	13,9	182,8	151,6	19:10:00 29/09/2025
7,8	6,4	30,37	19,9	1,38	14,3	183,2	158,4	19:15:00 29/09/2025
7,7	6,4	30,34	19,9	1,54	14,5	183,2	144,5	19:20:00 29/09/2025
7,5	6,4	30,31	19,9	1,56	14,7	184,6	145,8	19:25:00 29/09/2025
8	6,4	30,26	20,1	1,56	14,1	183	150,2	19:30:00 29/09/2025
7,8	6,4	30,22	20,1	1,36	13,9	183,9	150,8	19:35:00 29/09/2025
7,4	6,4	30,19	19,9	1,49	14,5	183,5	172	19:40:00 29/09/2025
7,4	6,4	30,15	20,2	1,41	14,1	183,3	176,9	19:45:00 29/09/2025
7,4	6,4	30,13	19,9	1,37	14,5	185,2	177,5	19:50:00 29/09/2025
7,5	6,4	30,11	20,2	1,43	14,1	184,3	177,8	19:55:00 29/09/2025
7,5	6,4	30,08	20	1,49	14,5	184,5	182,5	20:00:00 29/09/2025
8	6,4	30,05	20	1,43	14,5	183,8	186,6	20:05:00 29/09/2025
7,7	6,4	30,03	20,2	1,43	14,3	188,9	177	20:10:00 29/09/2025
7,6	6,5	30	20,2	1,41	14,5	182,3	175,8	20:15:00 29/09/2025
7,4	6,5	29,95	20,3	1,47	14,3	184,3	178,8	20:20:00 29/09/2025
7,5	6,4	29,91	20,2	1,49	14,5	184,6	204,7	20:25:00 29/09/2025
7,7	6,4	29,88	20,3	1,53	14,3	204,6	216,1	20:30:00 29/09/2025
7,4	6,4	29,85	20,3	1,45	14,5	201,7	213,8	20:35:00 29/09/2025
7,9	6,5	29,81	20,3	1,43	14,3	185,5	169,2	20:40:00 29/09/2025
7,6	6,5	29,79	20,3	1,47	14,7	209,8	154,5	20:45:00 29/09/2025
7,6	6,5	29,76	20,3	1,53	14,7	188,3	141,6	20:50:00 29/09/2025
7,5	6,5	29,74	20,3	1,54	14,5	183,9	134,4	20:55:00 29/09/2025
7,5	6,5	29,72	20,3	1,47	14,5	188,8	155,8	21:00:00 29/09/2025
7,8	6,5	29,7	20,3	1,49	14,5	206,1	168,4	21:05:00 29/09/2025
7,6	6,5	29,65	20,4	1,48	14,3	207,3	165	21:10:00 29/09/2025
7,5	6,5	29,6	20,3	1,52	14,5	186,3	173	21:15:00 29/09/2025
7,5	6,5	29,58	20,4	1,41	14,3	188,6	173,6	21:20:00 29/09/2025
7,6	6,5	29,56	20,4	1,44	14,5	218,6	168	21:25:00 29/09/2025
7,5	6,5	29,52	20,4	1,46	14,3	181,3	169,2	21:30:00 29/09/2025
7,6	6,5	29,51	20,4	1,38	14,5	189,5	179,2	21:35:00 29/09/2025
7,7	6,5	29,48	20,4	1,48	14,5	259,9	186,1	21:40:00 29/09/2025
7,5	6,5	29,45	20,4	1,49	14,3	215,7	184,1	21:45:00 29/09/2025
7,5	6,5	29,43	20,4	1,34	14,7	183,9	183,8	21:50:00 29/09/2025
7,5	6,5	29,4	20,3	1,44	14,5	201,5	142,8	21:55:00 29/09/2025
7,7	6,5	29,37	20,5	1,43	14,5	195,2	123	22:00:00 29/09/2025
7,4	6,5	29,32	20,4	1,43	14,5	207,8	123,8	22:05:00 29/09/2025
7,5	6,5	29,3	20,4	1,42	15,2	183,9	122,3	22:10:00 29/09/2025
7,6	6,5	29,27	20,4	1,45	15,4	229,2	120,8	22:15:00 29/09/2025
7,4	6,5	29,25	20,4	1,4	14,5	183,6	132,3	22:20:00 29/09/2025
8	6,5	29,23	20,4	1,43	14,5	180,1	138,3	22:25:00 29/09/2025
7,6	6,5	29,2	20,4	1,43	14,5	216,5	136,4	22:30:00 29/09/2025
7,6	6,5	29,18	20,5	1,37	14,5	214,6	131,9	22:35:00 29/09/2025
7,5	6,5	29,16	20,5	1,43	14,5	231,5	132,3	22:40:00 29/09/2025
8,1	6,5	29,14	20,6	1,36	14,5	198	127,2	22:45:00 29/09/2025
7,3	6,5	29,12	20,5	1,43	14,5	190,7	127	22:50:00 29/09/2025
7,6	6,5	29,1	20,3	1,37	14,5	205,3	131,9	22:55:00 29/09/2025
7,3	6,5	29,08	20,6	1,51	14,7	183,3	129,2	23:00:00 29/09/2025
7,6	6,5	29,05	20,5	1,48	14,5	230,4	132,8	23:05:00 29/09/2025
7,5	6,5	29,01	20,5	1,49	14,7	203,7	135,8	23:10:00 29/09/2025
7,5	6,5	28,98	20,6	1,35	14,5	203,5	138	23:15:00 29/09/2025
7,4	6,5	28,96	20,5	1,42	14,7	227,2	131,6	23:20:00 29/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
7,8	6,5	28,93	20,5	1,46	14,7	199,7	145,3	23:25:00 29/09/2025
7,5	6,5	28,91	20,6	1,53	14,7	201,8	163,3	23:30:00 29/09/2025
7,7	6,5	28,88	20,6	1,49	14,7	203,4	151,7	23:35:00 29/09/2025
7,5	6,5	28,86	20,6	1,39	14,7	227,4	149,4	23:40:00 29/09/2025
7,6	6,5	28,84	20,6	1,33	15,2	202	176,3	23:45:00 29/09/2025
7,7	6,5	28,83	20,6	1,32	14,7	202,4	161,7	23:50:00 29/09/2025
7,4	6,5	28,82	20,6	1,43	14,7	201,4	161,1	23:55:00 29/09/2025
7,7	6,5	28,79	20,6	1,46	15,2	204,3	157,3	00:00:00 30/09/2025
7,7	6,5	28,78	20,6	1,44	14,7	224,4	159,7	00:05:00 30/09/2025
7,4	6,5	28,76	20,6	1,49	14,7	204,7	156,6	00:10:00 30/09/2025
7,6	6,5	28,73	20,6	1,41	14,7	200,9	166,4	00:15:00 30/09/2025
7,2	6,5	28,71	20,6	1,48	14,7	200,4	156,4	00:20:00 30/09/2025
7,4	6,5	28,68	20,6	1,42	14,7	201,1	158,4	00:25:00 30/09/2025
7,5	6,5	28,65	20,6	1,4	14,7	199,9	163,4	00:30:00 30/09/2025
7,5	6,5	28,63	20,5	1,33	14,7	199,7	161,6	00:35:00 30/09/2025
7,5	6,5	28,6	20,7	1,41	15,2	199,7	174,5	00:40:00 30/09/2025
7,5	6,5	28,58	20,6	1,48	14,7	229,1	152,7	00:45:00 30/09/2025
7,5	6,5	28,56	20,6	1,45	14,7	198,8	155,3	00:50:00 30/09/2025
7,5	6,5	28,54	20,7	1,39	14,7	197,5	136,6	00:55:00 30/09/2025
7,5	6,5	28,53	20,6	1,38	15,2	228,8	117	01:00:00 30/09/2025
7,7	6,5	28,51	20,7	1,44	14,7	199,1	157,8	01:05:00 30/09/2025
7,6	6,5	28,5	20,7	1,39	15,2	196,9	173,4	01:10:00 30/09/2025
7,8	6,5	28,48	20,7	1,42	14,7	188,8	168,3	01:15:00 30/09/2025
7,4	6,5	28,47	20,7	1,43	14,7	188	166,6	01:20:00 30/09/2025
7,6	6,5	28,45	20,8	1,39	15,4	188	165,2	01:25:00 30/09/2025
7,4	6,5	28,44	20,8	1,43	15,2	189,1	170,6	01:30:00 30/09/2025
7,5	6,5	28,41	20,8	1,45	14,7	207	168,4	01:35:00 30/09/2025
7,5	6,5	28,38	20,8	1,3	14,7	248,4	176,7	01:40:00 30/09/2025
7,5	6,5	28,35	20,8	1,43	15,2	229,4	175,9	01:45:00 30/09/2025
7,7	6,5	28,33	20,8	1,42	15,4	186,6	172,3	01:50:00 30/09/2025
7,5	6,5	28,31	20,8	1,38	15,2	192,9	161,7	01:55:00 30/09/2025
7,7	6,5	28,29	20,9	1,38	15,2	203,5	162,8	02:00:00 30/09/2025
7,5	6,5	28,28	20,8	1,34	15,2	187,1	143,6	02:05:00 30/09/2025
7,4	6,5	28,26	20,8	1,47	15,4	189,1	145,2	02:10:00 30/09/2025
7,5	6,5	28,25	20,8	1,35	15,2	187,2	146,9	02:15:00 30/09/2025
7,6	6,5	28,22	20,8	1,46	15,2	188	149,5	02:20:00 30/09/2025
7,4	6,5	28,18	20,8	1,39	15,2	185,1	196,9	02:25:00 30/09/2025
7,5	6,5	28,16	20,8	1,42	15,2	182,7	220,6	02:30:00 30/09/2025
7,4	6,5	28,14	20,7	1,36	15,2	200,3	206,1	02:35:00 30/09/2025
7,5	6,5	28,12	20,8	1,37	15,4	184,7	185,6	02:40:00 30/09/2025
7,5	6,5	28,1	20,8	1,39	15,4	185	160,9	02:45:00 30/09/2025
7,6	6,5	28,08	20,8	1,41	15,2	185,2	150,2	02:50:00 30/09/2025
7,7	6,5	28,06	20,8	1,45	15,2	184,6	147,2	02:55:00 30/09/2025
7,5	6,5	28,04	20,8	1,44	15,2	185,8	138,4	03:00:00 30/09/2025
7,7	6,5	28,03	20,9	1,38	15,2	186,2	140,8	03:05:00 30/09/2025
7,4	6,5	28,02	20,9	1,33	15,4	185,6	140,6	03:10:00 30/09/2025
7,5	6,6	28,01	20,9	1,35	15,2	175,7	125,8	03:15:00 30/09/2025
7,5	6,6	27,99	20,9	1,37	15,4	175,7	126,1	03:20:00 30/09/2025
7,5	6,6	27,99	20,9	1,35	15,2	183,3	100,5	03:25:00 30/09/2025
7,5	6,6	27,97	20,9	1,42	15,2	176	89,5	03:30:00 30/09/2025
7,5	6,6	27,96	20,9	1,41	15,4	174,9	88,3	03:35:00 30/09/2025
7,4	6,6	27,95	20,9	1,33	15,2	175,3	89,8	03:40:00 30/09/2025
7,6	6,6	27,94	20,9	1,34	15,4	174,9	98,1	03:45:00 30/09/2025
7,5	6,6	27,93	20,9	1,47	15,4	175,4	112,8	03:50:00 30/09/2025
7,4	6,6	27,91	20,8	1,42	15,4	172,5	105	03:55:00 30/09/2025
7,5	6,6	27,89	20,9	1,44	15,4	174,4	82,2	04:00:00 30/09/2025
7,5	6,6	27,86	20,9	1,45	15,4	177,2	77,3	04:05:00 30/09/2025
7,4	6,6	27,84	20,9	1,34	15,6	171,4	102,3	04:10:00 30/09/2025
7,6	6,6	27,82	20,9	1,26	15,4	172,8	124,5	04:15:00 30/09/2025
7,4	6,6	27,8	20,8	1,32	15,4	171,8	127,2	04:20:00 30/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
7,4	6,6	27,79	20,9	1,4	15,4	172	128,1	04:25:00 30/09/2025
7,6	6,6	27,78	20,9	1,33	15,4	243,6	136,1	04:30:00 30/09/2025
7,5	6,6	27,76	20,9	1,36	15,4	173,4	138,9	04:35:00 30/09/2025
7,5	6,6	27,75	20,9	1,37	15,4	180,8	129,5	04:40:00 30/09/2025
7,5	6,6	27,73	20,9	1,46	15,4	169,9	102	04:45:00 30/09/2025
7,8	6,6	27,72	20,9	1,35	15,4	173,9	104,5	04:50:00 30/09/2025
7,6	6,6	27,71	20,9	1,32	15,6	190,8	102,7	04:55:00 30/09/2025
7,5	6,6	27,7	20,9	1,32	15,4	175,9	98,1	05:00:00 30/09/2025
7,5	6,6	27,69	21	1,46	15,4	174,6	126,1	05:05:00 30/09/2025
7,4	6,6	27,68	20,9	1,44	15,6	194,6	132,7	05:10:00 30/09/2025
7,4	6,6	27,66	20,9	1,38	15,4	247,2	121,7	05:15:00 30/09/2025
7,4	6,6	27,63	20,9	1,37	15,6	193,9	126,1	05:20:00 30/09/2025
7,5	6,6	27,61	21	1,39	15,4	191,8	127,7	05:25:00 30/09/2025
7,4	6,6	27,59	20,9	1,4	15,6	192,5	167,3	05:30:00 30/09/2025
7,5	6,6	27,57	21	1,38	15,6	190,5	159,5	05:35:00 30/09/2025
7,7	6,6	27,56	20,9	1,36	15,4	203	149,2	05:40:00 30/09/2025
7,8	6,6	27,55	21	1,33	15,4	193	145,3	05:45:00 30/09/2025
7,4	6,6	27,53	20,9	1,36	15,4	192,5	144,5	05:50:00 30/09/2025
7,5	6,6	27,52	21	1,42	15,4	209,6	145,9	05:55:00 30/09/2025
7,6	6,6	27,51	21	1,31	15,6	190,2	140,5	06:00:00 30/09/2025
7,5	6,6	27,51	21	1,37	15,4	191,2	135,2	06:05:00 30/09/2025
7,7	6,6	27,5	21	1,29	15,6	220,8	124,7	06:10:00 30/09/2025
7,5	6,6	27,49	21	1,36	15,4	254,9	126,3	06:15:00 30/09/2025
7,7	6,6	27,46	21	1,5	15,4	190,2	129,7	06:20:00 30/09/2025
7,5	6,6	27,44	21	1,37	15,6	188,9	160,3	06:25:00 30/09/2025
7,6	6,6	27,42	21	1,31	15,6	191	161,3	06:30:00 30/09/2025
7,7	6,6	27,4	21	1,35	15,8	191,6	150,9	06:35:00 30/09/2025
7,8	6,6	27,39	21	1,32	15,6	191,9	148,4	06:40:00 30/09/2025
7,7	6,6	27,37	21	1,43	15,4	191,7	145,9	06:45:00 30/09/2025
7,6	6,6	27,36	21,1	1,38	15,6	192,5	135,2	06:50:00 30/09/2025
8,1	6,6	27,35	21	1,35	15,6	187,3	135,8	06:55:00 30/09/2025
7,7	6,6	27,34	21	1,29	15,6	188,9	101,7	07:00:00 30/09/2025
7,8	6,6	27,33	21,1	1,26	15,8	189,6	86,1	07:05:00 30/09/2025
7,8	6,6	27,32	21	1,43	15,6	179,9	97,7	07:10:00 30/09/2025
7,8	6,6	27,32	21,1	1,31	15,6	182,8	125,8	07:15:00 30/09/2025
7,9	6,6	27,31	21,1	1,37	15,6	190	131,9	07:20:00 30/09/2025
7,7	6,6	27,3	21,1	1,4	15,6	181,9	126,9	07:25:00 30/09/2025
7,8	6,6	27,28	21,1	1,47	15,6	179,9	103	07:30:00 30/09/2025
7,8	6,6	27,26	21,1	1,4	15,6	179,9	102,5	07:35:00 30/09/2025
8	6,6	27,25	21,1	1,32	15,6	182,1	98,4	07:40:00 30/09/2025
8,2	6,6	27,23	21,1	1,35	15,6	210,6	122,7	07:45:00 30/09/2025
7,8	6,6	27,22	21,1	1,35	15,8	179,6	140,5	07:50:00 30/09/2025
7,8	6,6	27,21	21,1	1,41	15,6	184,7	139,5	07:55:00 30/09/2025
7,9	6,6	27,18	21,2	1,45	15,6	178,8	146,3	08:00:00 30/09/2025
8	6,6	27,17	21,1	1,35	15,6	180,6	145,2	08:05:00 30/09/2025
8	6,6	27,15	21,1	1,41	15,8	181,3	141,9	08:10:00 30/09/2025
7,8	6,6	27,15	21,1	1,26	15,8	178,8	147,2	08:15:00 30/09/2025
9,2	6,6	27,13	21,2	1,35	15,6	179,6	145,2	08:20:00 30/09/2025
8	6,6	27,11	21,2	1,4	15,8	179,4	142,2	08:25:00 30/09/2025
8,2	6,6	27,1	21,2	1,32	15,8	181,6	173,8	08:30:00 30/09/2025
8	6,6	27,09	21,2	1,25	15,8	177,3	183,4	08:35:00 30/09/2025
7,9	6,6	27,07	21,1	1,51	15,8	176,7	176,3	08:40:00 30/09/2025
7,8	6,6	27,06	21,2	1,36	15,8	197,5	166,9	08:45:00 30/09/2025
8,1	6,6	27,04	21,2	1,32	15,8	232,5	154,8	08:50:00 30/09/2025
7,8	6,6	27,03	21,2	1,34	15,8	179,1	171,1	08:55:00 30/09/2025
8	6,6	27,03	21,2	1,31	15,8	200	169,8	09:00:00 30/09/2025
8	6,6	27	21,4	1,4	15,8	182,3	173,6	09:05:00 30/09/2025
7,8	6,6	26,99	21,2	1,36	15,8	162,2	186,6	09:10:00 30/09/2025
8,1	6,6	26,98	21,2	1,36	15,6	181	192,7	09:15:00 30/09/2025
8,3	6,6	26,97	21,3	1,24	15,8	190,1	187	09:20:00 30/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8,2	6,6	26,96	21,2	1,25	15,8	170,7	199,5	09:25:00 30/09/2025
8,3	6,6	26,94	21,2	1,37	15,8	177,3	195,9	09:30:00 30/09/2025
8,1	6,6	26,93	21,5	1,42	15,8	169,2	194,5	09:35:00 30/09/2025
8,2	6,6	26,92	21,6	1,32	15,8	168,4	198,3	09:40:00 30/09/2025
8	6,6	26,9	21,5	1,41	15,8	171,2	198,4	09:45:00 30/09/2025
8,1	6,6	26,89	21,5	1,41	15,8	208,9	193	09:50:00 30/09/2025
8,3	6,6	26,88	21,5	1,38	15,8	167,7	190,9	09:55:00 30/09/2025
7,9	6,6	26,86	21,6	1,39	15,8	171,2	163,6	10:00:00 30/09/2025
8,3	6,6	26,85	21,6	1,32	16,29	169,2	139,8	10:05:00 30/09/2025
8,3	6,6	26,84	21,5	1,45	15,8	170,4	115,2	10:10:00 30/09/2025
8	6,6	26,83	21,6	1,38	15,8	168,2	135,3	10:15:00 30/09/2025
8,2	6,6	26,82	21,6	1,32	15,8	177	141,4	10:20:00 30/09/2025
7,9	6,6	26,81	21,6	1,25	15,8	170,5	139,5	10:25:00 30/09/2025
8,2	6,6	26,8	21,6	1,32	15,8	169	178	10:30:00 30/09/2025
8,2	6,6	26,78	21,6	1,31	15,8	170,7	165,9	10:35:00 30/09/2025
8,1	6,6	26,77	21,7	1,47	15,9	179,3	179,1	10:40:00 30/09/2025
8,5	6,6	26,76	21,6	1,45	15,8	170,7	172,2	10:45:00 30/09/2025
8,1	6,6	26,75	21,6	1,38	15,8	170,1	184,7	10:50:00 30/09/2025
8,3	6,6	26,73	21,6	1,39	16,29	169	185	10:55:00 30/09/2025
8,1	6,6	26,72	21,5	1,4	16,29	173,8	192,2	11:00:00 30/09/2025
8,2	6,6	26,72	21,6	1,26	16,29	168,2	183,3	11:05:00 30/09/2025
8	6,6	26,7	21,6	1,39	16,29	169,2	173	11:10:00 30/09/2025
8,4	6,6	26,69	21,7	1,35	16,29	196,9	176,1	11:15:00 30/09/2025
8	6,6	26,69	21,7	1,24	16,29	186,3	178	11:20:00 30/09/2025
8,2	6,6	26,67	21,7	1,41	16,29	186,3	172	11:25:00 30/09/2025
8,7	6,6	26,67	21,7	1,4	16,29	185,6	173,9	11:30:00 30/09/2025
8,2	6,6	26,65	21,7	1,43	15,8	183,9	197,2	11:35:00 30/09/2025
8,1	6,6	26,64	21,7	1,29	16,29	187,2	204,2	11:40:00 30/09/2025
8	6,6	26,64	21,7	1,28	16,29	185,8	198,1	11:45:00 30/09/2025
8,1	6,6	26,62	21,7	1,3	15,8	188,2	188,6	11:50:00 30/09/2025
8,1	6,6	26,61	21,7	1,3	16,29	186,9	183,1	11:55:00 30/09/2025
8	6,6	26,6	21,7	1,42	16,29	186,8	182,7	12:00:00 30/09/2025
8,1	6,6	26,59	21,7	1,27	16,29	187,1	181,6	12:05:00 30/09/2025
9,1	6,6	26,59	21,8	1,22	16,29	186,9	184,1	12:10:00 30/09/2025
8,1	6,6	26,58	21,8	1,35	16,5	188	185,8	12:15:00 30/09/2025
8	6,6	26,57	21,8	1,41	16,29	187,8	212,5	12:20:00 30/09/2025
8	6,7	26,55	21,8	1,48	16,29	187,2	224,8	12:25:00 30/09/2025
8	6,7	26,55	21,8	1,36	16,29	222,3	221,9	12:30:00 30/09/2025
7,9	6,7	26,54	21,8	1,27	16,5	186,7	221,3	12:35:00 30/09/2025
8	6,7	26,52	21,8	1,41	16,29	184,6	197,5	12:40:00 30/09/2025
8,3	6,7	26,52	21,8	1,38	16,5	187,7	169,8	12:45:00 30/09/2025
8,2	6,7	26,51	21,7	1,35	16,5	186,1	129,39	12:50:00 30/09/2025
8,3	6,7	26,5	21,7	1,28	16,5	186,3	122,2	12:55:00 30/09/2025
8,2	6,7	26,49	21,8	1,36	16,5	202,6	113,4	13:00:00 30/09/2025
8,2	6,7	26,48	21,8	1,34	16,5	187,9	76,7	13:05:00 30/09/2025
8,1	6,7	26,47	21,8	1,34	16,5	189,6	102	13:10:00 30/09/2025
8,3	6,7	26,46	21,8	1,33	16,5	180,8	128,6	13:15:00 30/09/2025
8,3	6,7	26,45	21,8	1,32	16,5	177,2	137,2	13:20:00 30/09/2025
8,3	6,7	26,44	21,8	1,42	16,5	179,4	136,9	13:25:00 30/09/2025
8,1	6,7	26,43	21,9	1,29	16,5	180,2	130,89	13:30:00 30/09/2025
8,1	6,7	26,43	21,9	1,35	16,5	180,1	129,39	13:35:00 30/09/2025
8,2	6,7	26,42	21,9	1,21	16,5	191,9	123,8	13:40:00 30/09/2025
8,3	6,7	26,41	21,9	1,35	16,5	179,4	125,6	13:45:00 30/09/2025
8,2	6,7	26,4	21,9	1,35	16,5	180	123,9	13:50:00 30/09/2025
8	6,7	26,39	21,9	1,33	16,5	199,9	126,3	13:55:00 30/09/2025
8,2	6,7	26,39	21,9	1,27	16,5	176,8	127	14:00:00 30/09/2025
8,3	6,7	26,38	21,9	1,25	16,5	215	132,5	14:05:00 30/09/2025
8,1	6,7	26,37	21,9	1,46	16,5	190,7	120,2	14:10:00 30/09/2025
8,1	6,7	26,36	21,9	1,41	16,5	187,3	117,3	14:15:00 30/09/2025
8,2	6,7	26,35	21,9	1,37	16,5	178,9	117,7	14:20:00 30/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
8,2	6,7	26,34	21,9	1,37	16,5	179	126,9	14:25:00 30/09/2025
8,4	6,7	26,34	21,9	1,35	16,5	178,9	139,1	14:30:00 30/09/2025
8,2	6,7	26,32	21,9	1,33	16,5	214,5	184,8	14:35:00 30/09/2025
8,1	6,7	26,32	21,9	1,29	16,5	177,9	174,7	14:40:00 30/09/2025
8,2	6,7	26,31	21,9	1,37	16,5	192,7	159,4	14:45:00 30/09/2025
8,1	6,7	26,3	21,9	1,23	16,5	179,4	151,9	14:50:00 30/09/2025
8	6,7	26,3	21,9	1,18	16,5	178	150,3	14:55:00 30/09/2025
8,4	6,7	26,29	21,9	1,21	16,5	181,3	151,1	15:00:00 30/09/2025
8,3	6,7	26,28	21,9	1,41	16,5	187,2	145,5	15:05:00 30/09/2025
8,1	6,7	26,27	21,9	1,46	16,5	179,3	135,3	15:10:00 30/09/2025
8,3	6,7	26,26	21,9	1,27	16,5	176,6	138,1	15:15:00 30/09/2025
8,2	6,7	26,26	21,9	1,24	16,7	331,3	145,3	15:20:00 30/09/2025
8,3	6,7	26,25	21,9	1,37	16,5	318	152,3	15:25:00 30/09/2025
8,4	6,7	26,24	21,9	1,34	16,5	320	139,5	15:30:00 30/09/2025
8,1	6,7	26,23	21,9	1,34	16,5	321,8	137,7	15:35:00 30/09/2025
8,1	6,7	26,22	21,9	1,23	16,7	319,3	152,2	15:40:00 30/09/2025
8	6,7	26,22	21,9	1,22	16,7	322,1	156,3	15:45:00 30/09/2025
8,3	6,7	26,21	21,9	1,32	16,5	372,5	179,4	15:50:00 30/09/2025
8,1	6,7	26,2	21,9	1,36	16,7	324,1	195	15:55:00 30/09/2025
7,9	6,7	26,19	22	1,37	16,5	324,2	192	16:00:00 30/09/2025
8,1	6,7	26,19	21,9	1,34	16,7	322,1	163,8	16:05:00 30/09/2025
8,3	6,7	26,18	22	1,32	16,7	324,2	170,6	16:10:00 30/09/2025
8,3	6,7	26,17	21,9	1,33	16,7	184,5	187,8	16:15:00 30/09/2025
8	6,7	26,16	21,9	1,27	16,7	186,3	188,6	16:20:00 30/09/2025
8,1	6,7	26,16	22	1,25	16,7	185,8	183,3	16:25:00 30/09/2025
8	6,7	26,14	22	1,34	16,7	203,1	183,3	16:30:00 30/09/2025
8,2	6,7	26,14	22	1,34	16,7	188,2	191,7	16:35:00 30/09/2025
8,1	6,7	26,13	22	1,26	16,7	189,1	183,4	16:40:00 30/09/2025
8,1	6,7	26,13	22,1	1,24	16,7	187,9	187,3	16:45:00 30/09/2025
8	6,7	26,12	22	1,2	16,7	190,1	174,2	16:50:00 30/09/2025
7,9	6,7	26,11	22	1,2	16,7	211,3	156,3	16:55:00 30/09/2025
7,9	6,7	26,1	22,1	1,34	16,7	188,5	148,4	17:00:00 30/09/2025
7,9	6,7	26,09	22	1,37	16,7	235,9	157,8	17:05:00 30/09/2025
7,9	6,7	26,09	22	1,35	16,7	196,7	163	17:10:00 30/09/2025
7,9	6,7	26,08	22	1,22	16,7	220,4	171,4	17:15:00 30/09/2025
7,9	6,7	26,07	22	1,27	16,7	209,6	179,4	17:20:00 30/09/2025
7,8	6,7	26,07	22,1	1,21	16,7	243,5	183,8	17:25:00 30/09/2025
7,7	6,7	26,07	22,1	1,31	16,7	210,7	184,5	17:30:00 30/09/2025
7,7	6,7	26,05	22,1	1,41	16,7	219,6	205,3	17:35:00 30/09/2025
7,7	6,7	26,05	22,2	1,27	16,7	208,1	228,1	17:40:00 30/09/2025
7,8	6,7	26,04	22,2	1,3	16,7	209	235,2	17:45:00 30/09/2025
7,7	6,7	26,03	22,1	1,35	16,7	228,8	220,5	17:50:00 30/09/2025
7,7	6,7	26,03	22,1	1,23	16,7	249,5	203,1	17:55:00 30/09/2025
7,9	6,7	26,02	22,1	1,24	16,7	212,5	200,6	18:00:00 30/09/2025
7,9	6,7	26,02	22,2	1,25	16,7	211,8	191,1	18:05:00 30/09/2025
7,7	6,7	26,02	22,2	1,2	16,7	217,8	190,8	18:10:00 30/09/2025
7,9	6,7	26,01	22,1	1,27	16,9	213,9	182,3	18:15:00 30/09/2025
7,8	6,7	26	22,2	1,25	16,7	212	179,5	18:20:00 30/09/2025
7,7	6,7	25,99	22,3	1,32	16,7	212,4	171,9	18:25:00 30/09/2025
7,8	6,7	25,99	22,2	1,25	16,7	213,2	167,2	18:30:00 30/09/2025
7,9	6,7	25,98	22	1,25	16,7	240,9	190,9	18:35:00 30/09/2025
7,8	6,7	25,97	22,1	1,33	16,7	220,8	179,2	18:40:00 30/09/2025
7,8	6,7	25,97	22,1	1,3	16,7	212,5	181,4	18:45:00 30/09/2025
7,9	6,7	25,97	22,1	1,23	16,9	211,2	179,5	18:50:00 30/09/2025
7,8	6,7	25,97	22,2	1,17	16,9	210,6	182,3	18:55:00 30/09/2025
7,8	6,7	25,96	22,1	1,28	16,9	211,2	183,9	19:00:00 30/09/2025
7,8	6,7	25,95	22,2	1,37	16,9	236,1	166,9	19:05:00 30/09/2025
8,2	6,7	25,94	22,2	1,27	16,9	213,6	147,5	19:10:00 30/09/2025
7,8	6,7	25,94	22,2	1,26	16,9	210,8	165,9	19:15:00 30/09/2025
7,8	6,7	25,93	22,3	1,35	16,9	385,8	176,1	19:20:00 30/09/2025

TSS(mg/l)	pH()	Temp(oC)	COD(mg/l)	NH4-N(mg/l)	Color(Pt-Co)	Flow_in(m3/h)	Flow_out(m3/h)	thời gian
7,9	6,7	25,92	22,3	1,3	16,9	369,5	181,1	19:25:00 30/09/2025
7,9	6,7	25,92	22,3	1,24	16,9	367,2	169,7	19:30:00 30/09/2025
7,9	6,7	25,92	22,3	1,26	16,9	364,6	143,9	19:35:00 30/09/2025
7,8	6,7	25,91	22,2	1,23	16,9	364,3	137,2	19:40:00 30/09/2025
7,8	6,7	25,91	22,2	1,19	16,9	361,8	133,4	19:45:00 30/09/2025
8,1	6,7	25,91	22,1	1,22	16,9	196,1	139,1	19:50:00 30/09/2025
7,7	6,7	25,9	22,3	1,38	16,9	260,5	148,3	19:55:00 30/09/2025
8	6,7	25,89	22,3	1,32	16,7	215,9	146,7	20:00:00 30/09/2025
7,9	6,7	25,88	22,2	1,25	16,9	196	149,1	20:05:00 30/09/2025
7,9	6,7	25,87	22,3	1,26	16,9	197,5	150,3	20:10:00 30/09/2025
7,9	6,7	25,87	22,1	1,29	16,9	198,2	146,6	20:15:00 30/09/2025
7,8	6,7	25,86	22,3	1,26	16,9	206,1	143,6	20:20:00 30/09/2025
7,8	6,7	25,86	22,3	1,2	16,9	209,3	137,5	20:25:00 30/09/2025
7,8	6,7	25,86	22,2	1,21	16,9	197,4	139,8	20:30:00 30/09/2025
7,9	6,7	25,85	22,3	1,27	16,9	197,7	153	20:35:00 30/09/2025
7,8	6,7	25,85	22,3	1,3	16,9	198,8	182,5	20:40:00 30/09/2025
7,8	6,7	25,85	22,3	1,23	16,9	199,4	161,9	20:45:00 30/09/2025
7,9	6,7	25,85	22,4	1,21	16,9	196,7	156,3	20:50:00 30/09/2025
7,9	6,7	25,85	22,3	1,21	16,9	195,6	121,4	20:55:00 30/09/2025
7,7	6,7	25,85	22,2	1,24	16,9	207,9	137,7	21:00:00 30/09/2025
7,9	6,7	25,84	22,4	1,25	16,9	193,9	146,3	21:05:00 30/09/2025
8,1	6,7	25,83	22,4	1,29	16,9	194,5	151,9	21:10:00 30/09/2025
8,1	6,7	25,82	22,3	1,33	17	195,7	188,4	21:15:00 30/09/2025
7,9	6,7	25,82	22,4	1,35	16,9	211,2	190,5	21:20:00 30/09/2025
7,9	6,7	25,81	22,4	1,27	17,2	195,2	203,6	21:25:00 30/09/2025
7,8	6,7	25,8	22,4	1,32	16,9	193	191,4	21:30:00 30/09/2025
7,9	6,7	25,8	22,5	1,3	16,9	193	192,7	21:35:00 30/09/2025
7,8	6,7	25,8	22,5	1,26	16,9	192,7	195,8	21:40:00 30/09/2025
7,9	6,7	25,79	22,3	1,22	16,9	193,6	193	21:45:00 30/09/2025
7,9	6,7	25,79	22,3	1,25	16,9	181,7	179,5	21:50:00 30/09/2025
7,8	6,7	25,79	22,3	1,26	16,9	181,9	189,4	21:55:00 30/09/2025
8	6,7	25,79	22,5	1,28	16,9	188,8	179,4	22:00:00 30/09/2025
8,1	6,7	25,79	22,5	1,24	16,9	181	176,9	22:05:00 30/09/2025
7,9	6,7	25,79	22,5	1,25	16,9	181,8	137,2	22:10:00 30/09/2025
7,9	6,7	25,79	22,3	1,24	16,9	190,7	138,8	22:15:00 30/09/2025
7,8	6,7	25,78	22,4	1,32	16,9	179,7	155,3	22:20:00 30/09/2025
7,9	6,7	25,76	22,6	1,34	16,9	210,9	157,8	22:25:00 30/09/2025
7,9	6,7	25,76	22,7	1,24	17,2	178,9	164,4	22:30:00 30/09/2025
7,9	6,7	25,75	22,5	1,3	17,2	180,1	176,4	22:35:00 30/09/2025
7,8	6,7	25,75	22,3	1,3	17,2	197,9	179,2	22:40:00 30/09/2025
7,9	6,7	25,74	22,4	1,3	17,2	178,6	162,2	22:45:00 30/09/2025
7,9	6,7	25,74	22,4	1,29	17,2	179	176,7	22:50:00 30/09/2025
7,9	6,7	25,73	22,5	1,26	17,2	177,7	167,3	22:55:00 30/09/2025
7,9	6,7	25,73	22,4	1,23	17,2	175,7	174,2	23:00:00 30/09/2025
8	6,7	25,73	22,3	1,27	17,2	177,9	179,2	23:05:00 30/09/2025
8	6,7	25,73	22,5	1,24	17,2	213,4	178,3	23:10:00 30/09/2025
8	6,7	25,73	22,5	1,24	17,2	177,2	176,4	23:15:00 30/09/2025
8	6,7	25,73	22,4	1,21	17,2	176,7	175,9	23:20:00 30/09/2025
7,9	6,7	25,73	22,3	1,14	16,9	177,1	176,9	23:25:00 30/09/2025
7,9	6,7	25,72	22,6	1,22	16,9	193,2	175,5	23:30:00 30/09/2025
7,9	6,7	25,71	22,8	1,33	17,2	191,8	137,3	23:35:00 30/09/2025
8	6,7	25,7	22,7	1,32	17,2	177,8	173	23:40:00 30/09/2025
7,8	6,7	25,69	22,3	1,3	17,2	177,3	172	23:45:00 30/09/2025
8	6,7	25,69	22,8	1,34	17,2	195,7	144,4	23:50:00 30/09/2025
8	6,7	25,68	22,4	1,29	17,2	196,2	149,2	23:55:00 30/09/2025